# 2025年三季度葫芦岛变电间隔可开放容量信息对外公示

| 序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 电压等级 | 现有可用出线间隔（220kV） | 现有可用出线间隔（66kV） | 现有可用出线间隔（10kV） | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国网葫芦岛供电公司 | 团山子220kV变电站 | 220 | 0 | 0 | / | | 否 | | |
| 2 | 国网葫芦岛供电公司 | 新区66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 3 | 国网葫芦岛供电公司 | 高新66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 4 | 国网葫芦岛供电公司 | 营盘66kV变电站 | 66 | / | 0 | 12 | | 否 | | |
| 5 | 国网葫芦岛供电公司 | 马仗房66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 6 | 国网葫芦岛供电公司 | 望海66kV变电站 | 66 | / | 0 | 2 | | 否 | | |
| 7 | 国网葫芦岛供电公司 | 北港66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 8 | 国网葫芦岛供电公司 | 船园66kV变电站 | 66 | / | 0 | 11 | | 否 | | |
| 9 | 国网葫芦岛供电公司 | 玉皇66kV变电站 | 66 | / | 0 | 11 | | 否 | | |
| 10 | 国网葫芦岛供电公司 | 东窑66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 11 | 国网葫芦岛供电公司 | 锦西220kV变电站 | 220 | 1 | 0 | / | | 否 | | |
| 12 | 国网葫芦岛供电公司 | 龙港220kV变电站 | 220 | 1 | 1 | / | | 否 | | |
| 13 | 国网葫芦岛供电公司 | 东城66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 14 | 国网葫芦岛供电公司 | 锦西66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 15 | 国网葫芦岛供电公司 | 滨河66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 16 | 国网葫芦岛供电公司 | 连山66kV变电站 | 66 | / | 0 | 8 | | 否 | | |
| 17 | 国网葫芦岛供电公司 | 钢屯66kV变电站 | 66 | / | 0 | 4 | | 否 | | |
| 18 | 国网葫芦岛供电公司 | 寺儿堡66kV变电站 | 66 | / | 0 | 5 | | 否 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 国网葫芦岛供电公司 | 高桥66kV变电站 | 66 | / | 0 | 10 | | 否 | | |
| 20 | 国网葫芦岛供电公司 | 富有屯66kV变电站 | 66 | / | 0 | 10 | | 否 | | |
| 21 | 国网葫芦岛供电公司 | 东青卜66kV变电站 | 66 | / | 0 | 3 | | 否 | | |
| 22 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙河营66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 23 | 国网葫芦岛供电公司 | 虹螺蚬66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 24 | 国网葫芦岛供电公司 | 塔山66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 25 | 国网葫芦岛供电公司 | 金星66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 26 | 国网葫芦岛供电公司 | 涂屯66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 27 | 国网葫芦岛供电公司 | 老官堡66kV变电站 | 66 | / | 0 | 12 | | 否 | | |
| 28 | 国网葫芦岛供电公司 | 葫芦岛220kV变电站 | 220 | 0 | 0 | / | | 否 | | |
| 29 | 国网葫芦岛供电公司 | 杨家杖子220kV变电站 | 220 | 0 | 7 | / | | 否 | | |
| 30 | 国网葫芦岛供电公司 | 暖东220kV变电站 | 220 | 0 | 0 | / | | 否 | | |
| 31 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙锅屯66kV变电站 | 66 | / | 0 | 5 | | 否 | | |
| 32 | 国网葫芦岛供电公司 | 暖池塘66kV变电站 | 66 | / | 0 | 3 | | 否 | | |
| 33 | 国网葫芦岛供电公司 | 申屯66kV变电站 | 66 | / | 0 | 3 | | 否 | | |
| 34 | 国网葫芦岛供电公司 | 寺前66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 35 | 国网葫芦岛供电公司 | 松北66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 36 | 国网葫芦岛供电公司 | 新局66kV变电站 | 66 | / | 0 | 10 | | 否 | | |
| 37 | 国网葫芦岛供电公司 | 上坎66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 38 | 国网葫芦岛供电公司 | 绥中220kV变电站 | 220 | 0 | 0 | / | | 否 | | |
| 39 | 国网葫芦岛供电公司 | 岭南220kV变电站 | 220 | 0 | 1 | / | | 否 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 国网葫芦岛供电公司 | 东辛庄220kV变电站 | 220 | 0 | 0 | / | | 否 | | |
| 41 | 国网葫芦岛供电公司 | 绥中66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 42 | 国网葫芦岛供电公司 | 瑞州66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 43 | 国网葫芦岛供电公司 | 侯家66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 44 | 国网葫芦岛供电公司 | 赵屯66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 45 | 国网葫芦岛供电公司 | 黄家66kV变电站 | 66 | / | 0 | 4 | | 否 | | |
| 46 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙河66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 47 | 国网葫芦岛供电公司 | 塔山屯66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 48 | 国网葫芦岛供电公司 | 高岭66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 49 | 国网葫芦岛供电公司 | 土头山66kV变电站 | 66 | / | 0 | 4 | | 否 | | |
| 50 | 国网葫芦岛供电公司 | 宽帮66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 51 | 国网葫芦岛供电公司 | 前卫66kV变电站 | 66 | / | 0 | 9 | | 否 | | |
| 52 | 国网葫芦岛供电公司 | 秋子沟66kV变电站 | 66 | / | 0 | 2 | | 否 | | |
| 53 | 国网葫芦岛供电公司 | 高台66kV变电站 | 66 | / | 0 | 2 | | 否 | | |
| 54 | 国网葫芦岛供电公司 | 王凤台66kV变电站 | 66 | / | 0 | 2 | | 否 | | |
| 55 | 国网葫芦岛供电公司 | 万家66kV变电站 | 66 | / | 0 | 2 | | 否 | | |
| 56 | 国网葫芦岛供电公司 | 王宝66kV变电站 | 66 | / | 0 | 9 | | 否 | | |
| 57 | 国网葫芦岛供电公司 | 渤海66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 58 | 国网葫芦岛供电公司 | 建昌220kV变电站 | 220 | 0 | 0 | 0 | | 否 | | |
| 59 | 国网葫芦岛供电公司 | 马道岭220kV变电站 | 220 | 2 | 7 | / | | 否 | | |
| 60 | 国网葫芦岛供电公司 | 西沟66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 国网葫芦岛供电公司 | 和尚房子66kV变电站 | 66 | / | 0 | 5 | | 否 | | |
| 62 | 国网葫芦岛供电公司 | 碱厂66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 63 | 国网葫芦岛供电公司 | 玲珑塔66kV变电站 | 66 | / | 0 | 7 | | 否 | | |
| 64 | 国网葫芦岛供电公司 | 八家子66kV变电站 | 66 | / | 0 | 5 | | 否 | | |
| 65 | 国网葫芦岛供电公司 | 大屯66kV变电站 | 66 | / | 0 | 3 | | 否 | | |
| 66 | 国网葫芦岛供电公司 | 谷杖子66kV变电站 | 66 | / | 0 | 9 | | 否 | | |
| 67 | 国网葫芦岛供电公司 | 汤神庙66kV变电站 | 66 | / | 0 | 5 | | 否 | | |
| 68 | 国网葫芦岛供电公司 | 下甸子66kV变电站 | 66 | / | 0 | 7 | | 否 | | |
| 69 | 国网葫芦岛供电公司 | 新开岭66kV变电站 | 66 | / | 0 | 5 | | 否 | | |
| 70 | 国网葫芦岛供电公司 | 药王庙66kV变电站 | 66 | / | 0 | 5 | | 否 | | |
| 71 | 国网葫芦岛供电公司 | 要路沟66kV变电站 | 66 | / | 0 | 2 | | 否 | | |
| 72 | 国网葫芦岛供电公司 | 蟒挡坝66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 73 | 国网葫芦岛供电公司 | 白土岭66kV变电站 | 66 | / | 0 | 4 | | 否 | | |
| 74 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴城220kV变电站 | 220 | 0 | 0 | / | | 否 | | |
| 75 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴城66kV变电站 | 66 | / | 0 | 5 | | 否 | | |
| 76 | 国网葫芦岛供电公司 | 河西66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 77 | 国网葫芦岛供电公司 | 温泉66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 78 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴海66kV变电站 | 66 | / | 0 | 13 | | 否 | | |
| 79 | 国网葫芦岛供电公司 | 曹庄66kV变电站 | 66 | / | 0 | 3 | | 否 | | |
| 80 | 国网葫芦岛供电公司 | 元台子66kV变电站 | 66 | / | 0 | 2 | | 否 | | |
| 81 | 国网葫芦岛供电公司 | 东辛庄66kV变电站 | 66 | / | 0 | 9 | | 否 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙后所66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 83 | 国网葫芦岛供电公司 | 高家岭66kV变电站 | 66 | / | 0 | 0 | | 否 | | |
| 84 | 国网葫芦岛供电公司 | 围屏66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 85 | 国网葫芦岛供电公司 | 绿化66kV变电站 | 66 | / | 1 | 5 | | 否 | | |
| 86 | 国网葫芦岛供电公司 | 羊安66kV变电站 | 66 | / | 0 | 5 | | 否 | | |
| 87 | 国网葫芦岛供电公司 | 红崖子66kV变电站 | 66 | / | 0 | 8 | | 否 | | |
| 88 | 国网葫芦岛供电公司 | 郭家66kV变电站 | 66 | / | 0 | 5 | | 否 | | |
| 89 | 国网葫芦岛供电公司 | 朱家66kV变电站 | 66 | / | 0 | 8 | | 否 | | |
| 90 | 国网葫芦岛供电公司 | 学府66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 91 | 国网葫芦岛供电公司 | 海滨66kV变电站 | 66 | / | 0 | 12 | | 否 | | |
| 92 | 国网葫芦岛供电公司 | 三家子66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 93 | 国网葫芦岛供电公司 | 苇子沟66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 94 | 国网葫芦岛供电公司 | 赵家屯66kV变电站 | 66 | / | 0 | 3 | | 否 | | |
| 95 | 国网葫芦岛供电公司 | 凌河66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 96 | 国网葫芦岛供电公司 | 邱皮沟66kV变电站 | 66 | / | 0 | 1 | | 否 | | |
| 97 | 国网葫芦岛供电公司 | 创业66kV变电站 | 66 | / | 0 | 6 | | 否 | | |
| 98 | 国网葫芦岛供电公司 | 九江220kV开关站 | 220 | 0 | / | / | | 否 | | |
| 99 | 国网葫芦岛供电公司 | 广宁220kV开关站 | 220 | 0 | / | / | | 否 | | |
| 100 | 国网葫芦岛供电公司 | 杨和沟220kV开关站 | 220 | 3 | / | / | | 否 | | |
| 101 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴盛220kV变电站 | 220 | 0 | 4 | / | | 否 | | |
| 102 | 国网葫芦岛供电公司 | 大河口66kV变电站 | 66 | / | 0 | 7 | | 否 | | |

# 2025年三季度葫芦岛主变可开放容量信息对外公示

| 序号 | 供电单位 | 变电站 | 电压等级 | 主变名称 | 额定容量（MVA） | 有功（MVA） | 一年内最大负载率 | 上年度最大负载率 | 异常次数 | 发生累计时长 | 纳入负面清单时间 | 计算可开放容量（MVA） | 是否纳入计划 | 计划整改时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国网葫芦岛供电公司 | 东辛庄变 | 220kV | #1主变 | 180 | 93.06 | 51.70% | 51.70% | 无 | 0 | | | | | |
| 2 | 国网葫芦岛供电公司 | 葫芦岛变 | 220kV | #1主变 | 180 | 95.75 | 53.19% | 53.19% | 无 | 0 | | | | | |
| 3 | 国网葫芦岛供电公司 | 葫芦岛变 | 220kV | #2主变 | 180 | 133.07 | 73.93% | 73.93% | 无 | 0 | | | | | |
| 4 | 国网葫芦岛供电公司 | 建昌变 | 220kV | #1主变 | 120 | 55.81 | 46.51% | 46.51% | 无 | 0 | | | | | |
| 5 | 国网葫芦岛供电公司 | 建昌变 | 220kV | #2主变 | 120 | 84.60 | 70.50% | 70.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 6 | 国网葫芦岛供电公司 | 锦西变 | 220kV | #1主变 | 240 | 103.05 | 42.94% | 42.94% | 无 | 0 | | | | | |
| 7 | 国网葫芦岛供电公司 | 锦西变 | 220kV | #2主变 | 240 | 130.57 | 54.40% | 54.40% | 无 | 0 | | | | | |
| 8 | 国网葫芦岛供电公司 | 岭南变 | 220kV | #1主变 | 180 | 66.57 | 36.98% | 36.98% | 无 | 0 | | | | | |
| 9 | 国网葫芦岛供电公司 | 岭南变 | 220kV | #2主变 | 180 | 84.91 | 47.17% | 47.17% | 无 | 0 | | | | | |
| 10 | 国网葫芦岛供电公司 | 龙港变 | 220kV | #2主变 | 180 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 11 | 国网葫芦岛供电公司 | 龙港变 | 220kV | #1主变 | 180 | 121.36 | 67.42% | 67.42% | 无 | 0 | | | | | |
| 12 | 国网葫芦岛供电公司 | 马道岭变 | 220kV | #2主变 | 180 | 58.96 | 32.76% | 32.76% | 无 | 0 | | | | | |
| 13 | 国网葫芦岛供电公司 | 马道岭变 | 220kV | #1主变 | 180 | 79.72 | 44.29% | 44.29% | 无 | 0 | | | | | |
| 14 | 国网葫芦岛供电公司 | 暖东变 | 220kV | #1主变 | 120 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 15 | 国网葫芦岛供电公司 | 暖东变 | 220kV | #2主变 | 120 | 79.57 | 66.31% | 66.31% | 无 | 0 | | | | | |
| 16 | 国网葫芦岛供电公司 | 绥中变 | 220kV | #1主变 | 120 | 101 | 84.17% | 84.17% | 无 | 0 | | | | | |
| 17 | 国网葫芦岛供电公司 | 绥中变 | 220kV | #2主变 | 120 | 95 | 79.17% | 79.17% | 无 | 0 | | | | | |
| 18 | 国网葫芦岛供电公司 | 团山变 | 220kV | #1主变 | 180 | 130.76 | 72.64% | 72.64% | 无 | 0 | | | | | |
| 19 | 国网葫芦岛供电公司 | 团山变 | 220kV | #2主变 | 180 | 130.44 | 72.47% | 72.47% | 无 | 0 | | | | | |
| 20 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴城变 | 220kV | #1主变 | 180 | 60 | 33.33% | 33.33% | 无 | 0 | | | | | |
| 21 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴城变 | 220kV | #2主变 | 180 | 61 | 33.89% | 33.89% | 无 | 0 | | | | | |
| 22 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴盛变 | 220kV | #3主变 | 180 | 39.88 | 22.16% | 22.16% | 无 | 0 | | | | | |
| 23 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴盛变 | 220kV | #2主变 | 180 | 74.77 | 41.54% | 41.54% | 无 | 0 | | | | | |
| 24 | 国网葫芦岛供电公司 | 杨杖子变 | 220kV | #1主变 | 180 | 78.81 | 43.78% | 43.78% | 无 | 0 | | | | | |
| 25 | 国网葫芦岛供电公司 | 杨杖子变 | 220kV | #2主变 | 180 | 60 | 33.33% | 33.33% | 无 | 0 | | | | | |
| 26 | 国网葫芦岛供电公司 | 八家子变 | 66kV | #1主变 | 20 | 8.52 | 42.60% | 42.60% | 无 | 0 | | | | | |
| 27 | 国网葫芦岛供电公司 | 八家子变 | 66kV | #2主变 | 20 | 8.45 | 42.25% | 42.25% | 无 | 0 | | | | | |
| 28 | 国网葫芦岛供电公司 | 白土岭 | 66kV | #1主变 | 10 | 1.73 | 17.30% | 17.30% | 无 | 0 | | | | | |
| 29 | 国网葫芦岛供电公司 | 北港变 | 66kV | #1主变 | 40 | 15.5 | 38.75% | 38.75% | 无 | 0 | | | | | |
| 30 | 国网葫芦岛供电公司 | 北港变 | 66kV | #2主变 | 40 | 15.2 | 38.00% | 38.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 31 | 国网葫芦岛供电公司 | 滨河变 | 66kV | #2主变 | 31.50 | 15.5 | 49.21% | 49.21% | 无 | 0 | | | | | |
| 32 | 国网葫芦岛供电公司 | 滨河变 | 66kV | #1主变 | 31.50 | 15.4 | 48.89% | 48.89% | 无 | 0 | | | | | |
| 33 | 国网葫芦岛供电公司 | 渤海变 | 66kV | #1主变 | 20 | 13.1 | 65.50% | 65.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 34 | 国网葫芦岛供电公司 | 渤海变 | 66kV | #2主变 | 20 | 9.5 | 47.50% | 47.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 35 | 国网葫芦岛供电公司 | 曹庄变 | 66kV | #2主变 | 20 | 8.7 | 43.50% | 43.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 36 | 国网葫芦岛供电公司 | 曹庄变 | 66kV | #1主变 | 20 | 8.7 | 43.50% | 43.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 37 | 国网葫芦岛供电公司 | 船园变 | 66kV | #2主变 | 40 | 6.2 | 15.50% | 15.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 38 | 国网葫芦岛供电公司 | 船园变 | 66kV | #1主变 | 40 | 4.9 | 12.25% | 12.25% | 无 | 0 | | | | | |
| 39 | 国网葫芦岛供电公司 | 大屯变 | 66kV | #2主变 | 10 | 7.8 | 78.00% | 78.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 40 | 国网葫芦岛供电公司 | 大屯变 | 66kV | #1主变 | 10 | 4.3 | 43.00% | 43.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 41 | 国网葫芦岛供电公司 | 东城变 | 66kV | #2主变 | 40 | 17.7 | 44.25% | 44.25% | 无 | 0 | | | | | |
| 42 | 国网葫芦岛供电公司 | 东城变 | 66kV | #1主变 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 43 | 国网葫芦岛供电公司 | 东青堡变 | 66kV | #1主变 | 16 | 6.07 | 37.94% | 37.94% | 无 | 0 | | | | | |
| 44 | 国网葫芦岛供电公司 | 东青堡变 | 66kV | #2主变 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 45 | 国网葫芦岛供电公司 | 东辛庄变 | 66kV | #1主变 | 20 | 13.5 | 67.50% | 67.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 46 | 国网葫芦岛供电公司 | 东辛庄变 | 66kV | #2主变 | 20 | 5.7 | 28.50% | 28.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 47 | 国网葫芦岛供电公司 | 东窑变 | 66kV | #2主变 | 40 | 11.1 | 27.75% | 27.75% | 无 | 0 | | | | | |
| 48 | 国网葫芦岛供电公司 | 东窑变 | 66kV | #1主变 | 40 | 13.4 | 33.50% | 33.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 49 | 国网葫芦岛供电公司 | 富有屯变 | 66kV | #1主变 | 20 | 4.9 | 24.50% | 24.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 50 | 国网葫芦岛供电公司 | 富有屯变 | 66kV | #2主变 | 40 | 5.8 | 14.50% | 14.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 51 | 国网葫芦岛供电公司 | 钢屯变 | 66kV | #2主变 | 20 | 7 | 35.00% | 35.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 52 | 国网葫芦岛供电公司 | 钢屯变 | 66kV | #1主变 | 20 | 7 | 35.00% | 35.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 53 | 国网葫芦岛供电公司 | 高家岭变 | 66kV | #2主变 | 10 | 5.2 | 52.00% | 52.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 54 | 国网葫芦岛供电公司 | 高家岭变 | 66kV | #1主变 | 20 | 5.5 | 27.50% | 27.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 55 | 国网葫芦岛供电公司 | 高岭变 | 66kV | #1主变 | 20 | 2.40 | 12.00% | 12.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 56 | 国网葫芦岛供电公司 | 高岭变 | 66kV | #2主变 | 20 | 10.01 | 50.05% | 50.05% | 无 | 0 | | | | | |
| 57 | 国网葫芦岛供电公司 | 高桥变 | 66kV | #2主变 | 20 | 7.20 | 36.00% | 36.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 58 | 国网葫芦岛供电公司 | 高桥变 | 66kV | #1主变 | 20 | 5.70 | 28.50% | 28.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 59 | 国网葫芦岛供电公司 | 高台变 | 66kV | #1主变 | 10 | 8 | 80.00% | 80.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 60 | 国网葫芦岛供电公司 | 高台变 | 66kV | #2主变 | 10 | 8.2 | 82.00% | 82.00% | 无 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 国网葫芦岛供电公司 | 高新变 | 66kV | #2主变 | 40 | 10.2 | 25.50% | 25.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 62 | 国网葫芦岛供电公司 | 高新变 | 66kV | #1主变 | 40 | 7.5 | 18.75% | 18.75% | 无 | 0 | | | | | |
| 63 | 国网葫芦岛供电公司 | 谷杖子变 | 66kV | #2主变 | 20 | 0.9 | 4.50% | 4.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 64 | 国网葫芦岛供电公司 | 谷杖子变 | 66kV | #1主变 | 10 | 3.2 | 32.00% | 32.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 65 | 国网葫芦岛供电公司 | 郭家变 | 66kV | #2主变 | 10 | 5.5 | 55.00% | 55.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 66 | 国网葫芦岛供电公司 | 郭家变 | 66kV | #1主变 | 10 | 4.5 | 45.00% | 45.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 67 | 国网葫芦岛供电公司 | 海滨变 | 66kV | #2主变 | 20 | 7.8 | 39.00% | 39.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 68 | 国网葫芦岛供电公司 | 海滨变 | 66kV | #1主变 | 20 | 6.4 | 32.00% | 32.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 69 | 国网葫芦岛供电公司 | 和尚房子变 | 66kV | #1主变 | 6.30 | 5 | 79.37% | 79.37% | 无 | 0 | | | | | |
| 70 | 国网葫芦岛供电公司 | 和尚房子变 | 66kV | #2主变 | 10 | 5 | 50.00% | 50.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 71 | 国网葫芦岛供电公司 | 河西变 | 66kV | #2主变 | 20 | 8.3 | 41.50% | 41.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 72 | 国网葫芦岛供电公司 | 河西变 | 66kV | #1主变 | 20 | 10.6 | 53.00% | 53.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 73 | 国网葫芦岛供电公司 | 虹螺岘变 | 66kV | #1主变 | 20 | 7.8 | 39.00% | 39.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 74 | 国网葫芦岛供电公司 | 虹螺岘变 | 66kV | #2主变 | 20 | 12.6 | 63.00% | 63.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 75 | 国网葫芦岛供电公司 | 红崖子变 | 66kV | 1#主变 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 76 | 国网葫芦岛供电公司 | 红崖子变 | 66kV | #2主变 | 20 | 16 | 80.00% | 80.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 77 | 国网葫芦岛供电公司 | 侯家变 | 66kV | #2主变 | 40 | 21 | 52.50% | 52.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 78 | 国网葫芦岛供电公司 | 侯家变 | 66kV | #1主变 | 40 | 20.9 | 52.25% | 52.25% | 无 | 0 | | | | | |
| 79 | 国网葫芦岛供电公司 | 黄家变 | 66kV | #2主变 | 16 | 6.59 | 41.19% | 41.19% | 无 | 0 | | | | | |
| 80 | 国网葫芦岛供电公司 | 黄家变 | 66kV | #1主变 | 16 | 6.51 | 40.69% | 40.69% | 无 | 0 | | | | | |
| 81 | 国网葫芦岛供电公司 | 碱厂变 | 66kV | #2主变 | 10 | 2.89 | 28.90% | 28.90% | 无 | 0 | | | | | |
| 82 | 国网葫芦岛供电公司 | 碱厂变 | 66kV | #1主变 | 10 | 6.5 | 65.00% | 65.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 83 | 国网葫芦岛供电公司 | 建昌变 | 66kV | #1主变 | 31.5 | 15.2 | 48.25% | 48.25% | 无 | 0 | | | | | |
| 84 | 国网葫芦岛供电公司 | 建昌变 | 66kV | #2主变 | 31.5 | 21.4 | 67.94% | 67.94% | 无 | 0 | | | | | |
| 85 | 国网葫芦岛供电公司 | 金星变 | 66kV | #2主变 | 20 | 11.5 | 57.50% | 57.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 86 | 国网葫芦岛供电公司 | 金星变 | 66kV | #1主变 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 87 | 国网葫芦岛供电公司 | 锦西变 | 66kV | #1主变 | 31.50 | 23 | 73.02% | 73.02% | 无 | 0 | | | | | |
| 88 | 国网葫芦岛供电公司 | 锦西变 | 66kV | #2主变 | 31.50 | 20.7 | 65.71% | 65.71% | 无 | 0 | | | | | |
| 89 | 国网葫芦岛供电公司 | 宽邦变 | 66kV | #1主变 | 16 | 3.55 | 22.19% | 22.19% | 无 | 0 | | | | | |
| 90 | 国网葫芦岛供电公司 | 老官堡变 | 66kV | #2主变 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 91 | 国网葫芦岛供电公司 | 老官堡变 | 66kV | #1主变 | 20 | 4.4 | 22.00% | 22.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 92 | 国网葫芦岛供电公司 | 连山变 | 66kV | #1主变 | 20 | 9.1 | 45.50% | 45.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 93 | 国网葫芦岛供电公司 | 连山变 | 66kV | #2主变 | 20 | 9.9 | 49.50% | 49.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 94 | 国网葫芦岛供电公司 | 玲珑塔变 | 66kV | #2主变 | 10 | 5.33 | 53.30% | 53.30% | 无 | 0 | | | | | |
| 95 | 国网葫芦岛供电公司 | 玲珑塔变 | 66kV | #1主变 | 10 | 0.55 | 5.50% | 5.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 96 | 国网葫芦岛供电公司 | 绿化变 | 66kV | #2主变 | 10 | 8.2 | 82.00% | 82.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 97 | 国网葫芦岛供电公司 | 绿化变 | 66kV | #1主变 | 10 | 7.8 | 78.00% | 78.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 98 | 国网葫芦岛供电公司 | 马仗房变 | 66kV | #2主变 | 40 | 15 | 37.50% | 37.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 99 | 国网葫芦岛供电公司 | 马仗房变 | 66kV | #1主变 | 40 | 23.2 | 58.00% | 58.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 100 | 国网葫芦岛供电公司 | 暖池塘变 | 66kV | #1主变 | 10 | 3.75 | 37.50% | 37.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 101 | 国网葫芦岛供电公司 | 暖池塘变 | 66kV | #2主变 | 10 | 1.37 | 13.70% | 13.70% | 无 | 0 | | | | | |
| 102 | 国网葫芦岛供电公司 | 前卫变 | 66kV | #2主变 | 20 | 15.1 | 75.50% | 75.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 103 | 国网葫芦岛供电公司 | 前卫变 | 66kV | #1主变 | 20 | 10.7 | 53.50% | 53.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 104 | 国网葫芦岛供电公司 | 秋子沟变 | 66kV | #2主变 | 10 | 6.5 | 65.00% | 65.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 105 | 国网葫芦岛供电公司 | 秋子沟变 | 66kV | #1主变 | 10 | 6.4 | 64.00% | 64.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 106 | 国网葫芦岛供电公司 | 瑞州变 | 66kV | #1主变 | 40 | 26.2 | 65.50% | 65.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 107 | 国网葫芦岛供电公司 | 瑞州变 | 66kV | #2主变 | 40 | 31.7 | 79.25% | 79.25% | 无 | 0 | | | | | |
| 108 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙锅屯变 | 66kV | #2主变 | 20 | 2.7 | 13.50% | 13.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 109 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙锅屯变 | 66kV | #1主变 | 20 | 5.4 | 27.00% | 27.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 110 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙河变 | 66kV | #2主变 | 20 | 7.1 | 35.50% | 35.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 111 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙河变 | 66kV | #1主变 | 10 | 7.5 | 75.00% | 75.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 112 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙河营变 | 66kV | #1主变 | 20 | 12.9 | 64.50% | 64.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 113 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙河营变 | 66kV | #2主变 | 16 | 13.6 | 85.00% | 85.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 114 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙后所 | 66kV | #2主变 | 20 | 15.3 | 76.50% | 76.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 115 | 国网葫芦岛供电公司 | 沙后所 | 66kV | #1主变 | 20 | 16 | 80.00% | 80.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 116 | 国网葫芦岛供电公司 | 上坎变 | 66kV | #1主变 | 40 | 20.2 | 50.50% | 50.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 117 | 国网葫芦岛供电公司 | 上坎变 | 66kV | #2主变 | 40 | 23.2 | 58.00% | 58.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 118 | 国网葫芦岛供电公司 | 申屯变 | 66kV | #2主变 | 10 | 8.1 | 81.00% | 81.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 119 | 国网葫芦岛供电公司 | 寺儿堡变 | 66kV | #1主变 | 20 | 3.1 | 15.50% | 15.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 120 | 国网葫芦岛供电公司 | 寺儿堡变 | 66kV | #2主变 | 20 | 7.6 | 38.00% | 38.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 121 | 国网葫芦岛供电公司 | 寺前变 | 66kV | #2主变 | 10 | 0.08 | 0.80% | 0.80% | 无 | 0 | | | | | |
| 122 | 国网葫芦岛供电公司 | 寺前变 | 66kV | #1主变 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 123 | 国网葫芦岛供电公司 | 松北变 | 66kV | #2主变 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 124 | 国网葫芦岛供电公司 | 松北变 | 66kV | #1主变 | 10 | 4.57 | 45.70% | 45.70% | 无 | 0 | | | | | |
| 125 | 国网葫芦岛供电公司 | 绥中变 | 66kV | #2主变 | 31.50 | 18.9 | 60.00% | 60.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 126 | 国网葫芦岛供电公司 | 绥中变 | 66kV | #1主变 | 31.50 | 24.3 | 77.14% | 77.14% | 无 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 国网葫芦岛供电公司 | 塔山变 | 66kV | #2主变 | 16 | 7.6 | 47.50% | 47.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 128 | 国网葫芦岛供电公司 | 塔山变 | 66kV | #1主变 | 16 | 8.9 | 55.63% | 55.63% | 无 | 0 | | | | | |
| 129 | 国网葫芦岛供电公司 | 塔山屯变 | 66kV | #1主变 | 31.5 | 24.7 | 78.41% | 78.41% | 无 | 0 | | | | | |
| 130 | 国网葫芦岛供电公司 | 塔山屯变 | 66kV | #2主变 | 31.5 | 19.9 | 63.17% | 63.17% | 无 | 0 | | | | | |
| 131 | 国网葫芦岛供电公司 | 汤神庙变 | 66kV | #2主变 | 10 | 8.2 | 82.00% | 82.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 132 | 国网葫芦岛供电公司 | 汤神庙变 | 66kV | #1主变 | 10 | 5.5 | 55.00% | 55.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 133 | 国网葫芦岛供电公司 | 涂屯变 | 66kV | #1主变 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 134 | 国网葫芦岛供电公司 | 涂屯变 | 66kV | #2主变 | 10 | 5.7 | 57.00% | 57.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 135 | 国网葫芦岛供电公司 | 土头山变 | 66kV | #2主变 | 10 | 8.6 | 86.00% | 86.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 136 | 国网葫芦岛供电公司 | 土头山变 | 66kV | #1主变 | 10 | 5.9 | 59.00% | 59.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 137 | 国网葫芦岛供电公司 | 万家变 | 66kV | #1主变 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 138 | 国网葫芦岛供电公司 | 万家变 | 66kV | #2主变 | 16 | 7.6 | 47.50% | 47.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 139 | 国网葫芦岛供电公司 | 王宝变 | 66kV | #1主变 | 20 | 9.3 | 46.50% | 46.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 140 | 国网葫芦岛供电公司 | 王宝变 | 66kV | #2主变 | 20 | 9.3 | 46.50% | 46.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 141 | 国网葫芦岛供电公司 | 王风台变 | 66kV | #1主变 | 10 | 5.3 | 53.00% | 53.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 142 | 国网葫芦岛供电公司 | 王风台变 | 66kV | #2主变 | 10 | 8.6 | 86.00% | 86.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 143 | 国网葫芦岛供电公司 | 望海变 | 66kV | #1主变 | 20 | 7.19 | 35.95% | 35.95% | 无 | 0 | | | | | |
| 144 | 国网葫芦岛供电公司 | 望海变 | 66kV | #2主变 | 20 | 8.47 | 42.35% | 42.35% | 无 | 0 | | | | | |
| 145 | 国网葫芦岛供电公司 | 围屏变 | 66kV | #2主变 | 10 | 1.5 | 15.00% | 15.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 146 | 国网葫芦岛供电公司 | 围屏变 | 66kV | #1主变 | 10 | 4.6 | 46.00% | 46.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 147 | 国网葫芦岛供电公司 | 温泉变 | 66kV | #2主变 | 31.5 | 20 | 63.49% | 63.49% | 无 | 0 | | | | | |
| 148 | 国网葫芦岛供电公司 | 温泉变 | 66kV | #1主变 | 31.5 | 16 | 50.79% | 50.79% | 无 | 0 | | | | | |
| 149 | 国网葫芦岛供电公司 | 温泉变 | 66kV | #3主变 | 20 | 10.5 | 52.50% | 52.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 150 | 国网葫芦岛供电公司 | 西沟变 | 66kV | #1主变 | 20 | 15.89 | 79.45% | 79.45% | 无 | 0 | | | | | |
| 151 | 国网葫芦岛供电公司 | 西沟变 | 66kV | #2主变 | 20 | 4.40 | 22.00% | 22.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 152 | 国网葫芦岛供电公司 | 下甸子变 | 66kV | #2主变 | 20 | 11.2 | 56.00% | 56.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 153 | 国网葫芦岛供电公司 | 下甸子变 | 66kV | #1主变 | 20 | 8.3 | 41.50% | 41.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 154 | 国网葫芦岛供电公司 | 新局变 | 66kV | #2主变 | 16 | 5.50 | 34.38% | 34.38% | 无 | 0 | | | | | |
| 155 | 国网葫芦岛供电公司 | 新局变 | 66kV | #1主变 | 16 | 9.70 | 60.63% | 60.63% | 无 | 0 | | | | | |
| 156 | 国网葫芦岛供电公司 | 新开岭变 | 66kV | #1主变 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 157 | 国网葫芦岛供电公司 | 新开岭变 | 66kV | #2主变 | 10 | 0.45 | 4.50% | 4.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 158 | 国网葫芦岛供电公司 | 新区变 | 66kV | #2主变 | 40 | 22.1 | 55.25% | 55.25% | 无 | 0 | | | | | |
| 159 | 国网葫芦岛供电公司 | 新区变 | 66kV | #1主变 | 40 | 18.3 | 45.75% | 45.75% | 无 | 0 | | | | | |
| 160 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴城变 | 66kV | #1主变 | 40 | 17.9 | 44.75% | 44.75% | 无 | 0 | | | | | |
| 161 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴城变 | 66kV | #2主变 | 40 | 16.3 | 40.75% | 40.75% | 无 | 0 | | | | | |
| 162 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴海变 | 66kV | #2主变 | 40 | 20.3 | 50.75% | 50.75% | 无 | 0 | | | | | |
| 163 | 国网葫芦岛供电公司 | 兴海变 | 66kV | #1主变 | 40 | 20.4 | 51.00% | 51.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 164 | 国网葫芦岛供电公司 | 学府变 | 66kV | #2主变 | 40 | 34 | 85.00% | 85.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 165 | 国网葫芦岛供电公司 | 学府变 | 66kV | #1主变 | 40 | 33 | 82.50% | 82.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 166 | 国网葫芦岛供电公司 | 羊安变 | 66kV | #2主变 | 10 | 7.4 | 74.00% | 74.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 167 | 国网葫芦岛供电公司 | 羊安变 | 66kV | #1主变 | 10 | 5.61 | 56.10% | 56.10% | 无 | 0 | | | | | |
| 168 | 国网葫芦岛供电公司 | 药王庙变 | 66kV | #2主变 | 10 | 5.8 | 58.00% | 58.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 169 | 国网葫芦岛供电公司 | 药王庙变 | 66kV | #1主变 | 10 | 6.5 | 65.00% | 65.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 170 | 国网葫芦岛供电公司 | 要路沟变 | 66kV | #2主变 | 10 | 5 | 50.00% | 50.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 171 | 国网葫芦岛供电公司 | 要路沟变 | 66kV | #1主变 | 10 | 5 | 50.00% | 50.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 172 | 国网葫芦岛供电公司 | 营盘变 | 66kV | #1主变 | 40 | 18 | 45.00% | 45.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 173 | 国网葫芦岛供电公司 | 营盘变 | 66kV | #2主变 | 40 | 19 | 47.50% | 47.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 174 | 国网葫芦岛供电公司 | 玉皇变 | 66kV | #2主变 | 50 | 24.3 | 48.60% | 48.60% | 无 | 0 | | | | | |
| 175 | 国网葫芦岛供电公司 | 玉皇变 | 66kV | #1主变 | 50 | 31.6 | 63.20% | 63.20% | 无 | 0 | | | | | |
| 176 | 国网葫芦岛供电公司 | 元台子变 | 66kV | #2主变 | 20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 177 | 国网葫芦岛供电公司 | 元台子变 | 66kV | #1主变 | 20 | 12 | 60.00% | 60.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 178 | 国网葫芦岛供电公司 | 赵屯变 | 66kV | #2主变 | 31.50 | 9.40 | 29.84% | 29.84% | 无 | 0 | | | | | |
| 179 | 国网葫芦岛供电公司 | 赵屯变 | 66kV | #1主变 | 31.50 | 13.94 | 44.25% | 44.25% | 无 | 0 | | | | | |
| 180 | 国网葫芦岛供电公司 | 朱家变 | 66kV | #1主变 | 10 | 2.01 | 20.10% | 20.10% | 无 | 0 | | | | | |
| 181 | 国网葫芦岛供电公司 | 朱家变 | 66kV | #2主变 | 10 | 1.99 | 19.90% | 19.90% | 无 | 0 | | | | | |
| 182 | 国网葫芦岛供电公司 | 蟒挡坝变 | 66kV | #2主变 | 31.50 | 10.75 | 34.13% | 34.13% | 无 | 0 | | | | | |
| 183 | 国网葫芦岛供电公司 | 蟒挡坝变 | 66kV | #1主变 | 31.50 | 13.72 | 43.56% | 43.56% | 无 | 0 | | | | | |
| 184 | 国网葫芦岛供电公司 | 三家子 | 66kV | #1主变 | 8 | 0.5 | 6.25% | 12.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 185 | 国网葫芦岛供电公司 | 三家子 | 66kV | #2主变 | 8 | 0.4 | 5.00% | 12.50% | 无 | 0 | | | | | |
| 186 | 国网葫芦岛供电公司 | 苇子沟 | 66kV | #1主变 | 20 | 2.3 | 11.50% | 5.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 187 | 国网葫芦岛供电公司 | 苇子沟 | 66kV | #2主变 | 20 | 2.4 | 12.00% | 5.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 188 | 国网葫芦岛供电公司 | 苇子沟 | 66kV | #3主变 | 20 | 15.5 | 77.50% | 5.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 189 | 国网葫芦岛供电公司 | 赵家屯 | 66kV | #1主变 | 20 | 11.2 | 56.00% | 5.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 190 | 国网葫芦岛供电公司 | 赵家屯 | 66kV | #2主变 | 20 | 10.8 | 54.00% | 5.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 191 | 国网葫芦岛供电公司 | 凌河 | 66kV | #1主变 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 192 | 国网葫芦岛供电公司 | 凌河 | 66kV | #2主变 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 国网葫芦岛供电公司 | 邱皮沟 | 66kV | #1主变 | 16 | 3.5 | 21.88% | 6.25% | 无 | 0 | | | | | |
| 194 | 国网葫芦岛供电公司 | 邱皮沟 | 66kV | #2主变 | 16 | 4.1 | 25.63% | 6.25% | 无 | 0 | | | | | |
| 195 | 国网葫芦岛供电公司 | 邱皮沟 | 66kV | #3主变 | 25 | 11.9 | 47.60% | 4.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 196 | 国网葫芦岛供电公司 | 创业 | 66kV | #1主变 | 31.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |
| 197 | 国网葫芦岛供电公司 | 创业 | 66kV | #2主变 | 31.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 无 | 0 | | | | | |

# 2025年三季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

| 序号 | 单位 | 班组/所 | 线路名称 | 配变名称 | 最大负载率(%) | 容量(千伏安) | 计算可开放容量(千伏安) | 审核可开放容量(千伏安) | 配变可开放情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城内一线城郊线内东分歧019#西园子西台变压器 | 77.16 | 50 | 40 | 1.42 | 可开放 |
| 2 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线西关4组分支004#西关4组变压器 | 67.35 | 200 | 160 | 25.30 | 可开放 |
| 3 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线68#毕屯小台变压器 | 63.15 | 200 | 160 | 33.70 | 可开放 |
| 4 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线岳沟分歧16#温屯南新台变压器 | 20.33 | 50 | 40 | 29.84 | 可开放 |
| 5 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线一队分歧2#红星队变压器 | 68.76 | 200 | 160 | 22.48 | 可开放 |
| 6 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线新区分歧032#新区新台变压器 | 19.17 | 100 | 80 | 60.83 | 可开放 |
| 7 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10KV大台线石粉厂分歧3#石粉厂变压器 | 49.83 | 200 | 160 | 60.34 | 可开放 |
| 8 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 清华园C区3号箱变变压器间隔配电变压器 | 50.16 | 630 | 504 | 187.99 | 可开放 |
| 9 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线机械厂分歧003#修造厂大变压器 | 24.5 | 200 | 160 | 111.00 | 可开放 |
| 10 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线256#小饮马变压器 | 19.83 | 200 | 160 | 120.34 | 可开放 |
| 11 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线城农分歧12右分支002#(2041)变压器 | 20.43 | 200 | 160 | 119.14 | 可开放 |
| 12 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线水源分歧5#西大台新台变压器 | 9.25 | 400 | 320 | 283.00 | 可开放 |
| 13 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线砖厂分歧14#杆支线003#柏屯变压器 | 29.76 | 200 | 160 | 100.48 | 可开放 |
| 14 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城内一线城郊线御丰园1号变亭2#变压器间隔配电变压器 | 46.11 | 800 | 640 | 271.12 | 可开放 |
| 15 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线西元子分歧010+1#韩家5队北台变压器 | 36.45 | 400 | 320 | 174.20 | 可开放 |
| 16 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线城农分歧001右001#（悦明花园）变压器 | 21.7 | 250 | 200 | 145.75 | 可开放 |
| 17 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线大饮马分歧015#大饮马变压器 | 31.32 | 100 | 80 | 48.68 | 可开放 |
| 18 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线内东分歧004#韩家村变压器 | 52.7 | 200 | 160 | 54.60 | 可开放 |
| 19 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线239#鸡西变压器 | 38.21 | 50 | 40 | 20.90 | 可开放 |
| 20 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线岳沟分歧028#岳沟新台变压器 | 27.8 | 200 | 160 | 104.40 | 可开放 |
| 21 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线072#西园子6.2台变压器 | 74.43 | 200 | 160 | 11.14 | 可开放 |
| 22 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线清花园C区01箱变01配电变压器 | 66.79 | 630 | 504 | 83.22 | 可开放 |
| 23 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线破台子北分歧009#破台子北新变压器 | 25.47 | 100 | 80 | 54.53 | 可开放 |
| 24 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线西元子分歧021#韩家11队变压器 | 27.83 | 200 | 160 | 104.34 | 可开放 |
| 25 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线011#（二高中院里）变压器 | 82.63 | 315 | 252 | -8.28 | 负面 |
| 26 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线城郊线西元子分歧043#内东6队大棚变压器 | 13.1 | 200 | 160 | 133.80 | 可开放 |
| 27 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线城农分歧003#(2043)变压器 | 59.83 | 400 | 320 | 80.68 | 可开放 |
| 28 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线西元子分歧044#市场居民楼变压器 | 42.98 | 315 | 252 | 116.61 | 可开放 |
| 29 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线砖厂分歧24左1#（大台综合楼）变压器 | 31.71 | 400 | 320 | 193.16 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线城农分歧005#(2039)变压器 | 80 | 630 | 504 | 0.00 | 负面 |
| 31 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线新区分歧030#新区变压器 | 10.8 | 100 | 80 | 69.20 | 可开放 |
| 32 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10KV大台线破台子南分歧005#破台子2台 | 14.55 | 100 | 80 | 65.45 | 可开放 |
| 33 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线西元子村分支二初中分支 004#西园子5队变压器 | 33.9 | 315 | 252 | 145.22 | 可开放 |
| 34 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线024#香坊村变压器 | 69.97 | 315 | 252 | 31.59 | 可开放 |
| 35 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线021#香坊4队变压器 | 37.54 | 315 | 252 | 133.75 | 可开放 |
| 36 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线新区分歧温家沟分支 023#+002温家沟北新台变压器 | 66.39 | 50 | 40 | 6.81 | 可开放 |
| 37 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线城郊线西元子分歧 008#香坊3东台跌落式开关 | 27.09 | 315 | 252 | 166.67 | 可开放 |
| 38 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10KV大台线破台子南分歧005#破台子1台 | 14.73 | 100 | 80 | 65.27 | 可开放 |
| 39 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线新区分歧002#鸡东变压器 | 21.43 | 50 | 40 | 29.29 | 可开放 |
| 40 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线一队分歧二队分支 013#二队新台变压器 | 90.63 | 50 | 40 | -5.32 | 负面 |
| 41 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线大饮马分歧018#大饮马新台变压器 | 14.97 | 100 | 80 | 65.03 | 可开放 |
| 42 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线猴山分歧004#猴山台变压器 | 18.52 | 20 | 16 | 12.30 | 可开放 |
| 43 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线107#红光队变压器 | 69.77 | 30 | 24 | 3.07 | 可开放 |
| 44 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线清花园C区02箱变01配电变压器 | 71.08 | 630 | 504 | 56.20 | 可开放 |
| 45 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 中安雅园出线间隔配电变压器 | 46.75 | 500 | 400 | 166.25 | 可开放 |
| 46 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线岳沟分歧10#温屯北变压器 | 58.35 | 100 | 80 | 21.65 | 可开放 |
| 47 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线内东分歧020#西园子村变压器 | 51.87 | 200 | 160 | 56.26 | 可开放 |
| 48 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线一队分歧一队新台变压器 | 46.1 | 50 | 40 | 16.95 | 可开放 |
| 49 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 西园子5队新变压器 | 64.08 | 200 | 160 | 31.84 | 可开放 |
| 50 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线040-11-5#万佳果业变压器 | 23.8 | 400 | 320 | 224.80 | 可开放 |
| 51 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线西元子分歧西元子村分支 015#西园子4队变压器 | 89.25 | 200 | 160 | -18.50 | 负面 |
| 52 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线006#西关6队变压器 | 42.18 | 400 | 320 | 151.28 | 可开放 |
| 53 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城内一线城郊线御丰园1号变亭1#变间隔配电变压器 | 51.39 | 800 | 640 | 228.88 | 可开放 |
| 54 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线73#歪脖山台变压器 | 0 | 30 | 24 | 24.00 | 可开放 |
| 55 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线031#江玉品变压器 | 31.95 | 315 | 252 | 151.36 | 可开放 |
| 56 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线恒河子分歧015#恒河变压器 | 24.6 | 315 | 252 | 174.51 | 可开放 |
| 57 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城内一线城郊线转播台分歧11左0+1左1#（金域花苑）变压器 | 23.67 | 400 | 320 | 225.32 | 可开放 |
| 58 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线水源分歧5#西大台变压器 | 76.52 | 80 | 64 | 2.78 | 可开放 |
| 59 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线内东分歧004#内东6队变压器 | 80.16 | 50 | 40 | -0.08 | 负面 |
| 60 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线内东分歧055#西园子6组变压器 | 19.13 | 400 | 320 | 243.48 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线新区分歧温家沟分支033#+2温家沟南新台变压器 | 37.16 | 100 | 80 | 42.84 | 可开放 |
| 62 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线西元子分歧025#韩家8队变压器 | 68.91 | 200 | 160 | 22.18 | 可开放 |
| 63 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城内一线城郊线转播台分支006香坊5新台变压器 | 38.28 | 200 | 160 | 83.44 | 可开放 |
| 64 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线西元子分歧香房1.2组分支006#香坊1队变压器 | 57.03 | 200 | 160 | 45.94 | 可开放 |
| 65 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线城郊线西元子分歧035#内东5队北台变压器 | 32.45 | 400 | 320 | 190.20 | 可开放 |
| 66 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线新区分歧温家沟分支北002#温家沟北变压器 | 33.32 | 50 | 40 | 23.34 | 可开放 |
| 67 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线岳沟分歧20#岳沟变压器 | 14.11 | 250 | 200 | 164.73 | 可开放 |
| 68 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城内一线城郊线内东分歧047#西园子6队新台变压器 | 52.29 | 100 | 80 | 27.71 | 可开放 |
| 69 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线大生沟分歧002#大生沟变压器 | 31.35 | 50 | 40 | 24.33 | 可开放 |
| 70 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城内一线城郊线内东分歧037#内东5队大棚东台 | 4.35 | 400 | 320 | 302.60 | 可开放 |
| 71 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线西元子分歧010+1#韩家5队变压器 | 34.38 | 315 | 252 | 143.70 | 可开放 |
| 72 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 佳园小区 | 28.35 | 630 | 504 | 325.40 | 可开放 |
| 73 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10KV大台线水泥商业小区 | 56.76 | 250 | 200 | 58.10 | 可开放 |
| 74 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线一队分歧13#一队变压器 | 19.05 | 400 | 320 | 243.80 | 可开放 |
| 75 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线砖厂分歧24#岩岭变压器 | 27.45 | 400 | 320 | 210.20 | 可开放 |
| 76 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线西元子分歧香房1.2组分支001#香坊2组变压器 | 75.42 | 200 | 160 | 9.16 | 可开放 |
| 77 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线城农分歧013#副杆002#(2040)变压器 | 35.11 | 315 | 252 | 141.40 | 可开放 |
| 78 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线一队分歧二队分支13#二队变压器 | 21.73 | 400 | 320 | 233.08 | 可开放 |
| 79 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线066左1#满井变压器 | 75.3 | 200 | 160 | 9.40 | 可开放 |
| 80 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城内一线城郊线转播台分支名城佳苑配电室变压器间隔配电变压器 | 49.44 | 500 | 400 | 152.80 | 可开放 |
| 81 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线040-11-3#韩家4组变压器 | 83.07 | 100 | 80 | -3.07 | 负面 |
| 82 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线转播台分支023-8#县委家属房变压器 | 63.6 | 100 | 80 | 16.40 | 可开放 |
| 83 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线岳沟分歧16#温屯南变压器 | 18.78 | 200 | 160 | 122.44 | 可开放 |
| 84 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线砖厂分歧饮料2分支2#饮料2变压器 | 40.8 | 50 | 40 | 19.60 | 可开放 |
| 85 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城内一线城郊线内东分歧042#内东5队大棚西台 | 61.2 | 50 | 40 | 9.40 | 可开放 |
| 86 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城郊线017#香坊3组变压器 | 47.88 | 200 | 160 | 64.24 | 可开放 |
| 87 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线水源分歧矾北分支24#分支2#矾北变压器 | 20.82 | 100 | 80 | 59.18 | 可开放 |
| 88 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10KV大台线岳沟分歧后周新台分支6#杆后周新台 | 49.19 | 200 | 160 | 61.62 | 可开放 |
| 89 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10KV三二一新综合台 | 86.83 | 30 | 24 | -2.05 | 负面 |
| 90 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线金瑞站箱变01配电变压器 | 74.4 | 500 | 400 | 28.00 | 可开放 |
| 91 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线内东分歧032#内东5大棚变压器 | 62.85 | 80 | 64 | 13.72 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城内一线城郊线040#砖厂分歧韩家四组分支003#韩家4队北台变压器 | 43.65 | 100 | 80 | 36.35 | 可开放 |
| 93 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线砖厂分歧饮料1分支7#饮料1变压器 | 54.9 | 200 | 160 | 50.20 | 可开放 |
| 94 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 良辰美景出线间隔配电变压器 | 45.6 | 250 | 200 | 86.00 | 可开放 |
| 95 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线053#刘宝亭变压器 | 65.48 | 80 | 64 | 11.62 | 可开放 |
| 96 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线013#(2001)变压器 | 50.9 | 315 | 252 | 91.67 | 可开放 |
| 97 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线新区分歧温家沟分支028#温家沟南变压器 | 34.32 | 100 | 80 | 45.68 | 可开放 |
| 98 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线转播台分支004#香坊5组变压器 | 22.65 | 160 | 128 | 91.76 | 可开放 |
| 99 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线275#六支变压器 | 41.42 | 50 | 40 | 19.29 | 可开放 |
| 100 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 003110kV城内一线 | 10kV城内一线清华园A区（2054）箱变01配电变压器 | 46.56 | 500 | 400 | 167.20 | 可开放 |
| 101 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线040-11-5#韩家四队新台变压器 | 53.1 | 100 | 80 | 26.90 | 可开放 |
| 102 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线机械厂分歧3#机械厂小台变压器 | 4.15 | 200 | 160 | 151.70 | 可开放 |
| 103 | 绥中县 | 绥中城郊供电所 | 10kV大台线 | 10kV大台线向阳分歧6#向阳队变压器 | 59.55 | 80 | 64 | 16.36 | 可开放 |
| 104 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分岐上骆分支027#下骆变压器 | 102.42 | 100 | 80 | -22.42 | 负面 |
| 105 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线赵山西分歧001#赵山东变压器 | 28.8 | 400 | 320 | 204.80 | 可开放 |
| 106 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线金富屯分歧005#沙锅子变压器 | 16.68 | 200 | 160 | 126.64 | 可开放 |
| 107 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线东邓分歧002#东邓变压器 | 35.43 | 200 | 160 | 89.14 | 可开放 |
| 108 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线许屯分岐057#许屯变压器 | 119.03 | 100 | 80 | -39.03 | 负面 |
| 109 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧东高家分支008#高家南台变压器 | 44.34 | 200 | 160 | 71.32 | 可开放 |
| 110 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线贺家分歧13左分支004#杏树北变压器 | 26.04 | 400 | 320 | 215.84 | 可开放 |
| 111 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10KV高岭北线胡庄新台分岐005杆胡庄新台变压器 | 28.9 | 200 | 160 | 102.20 | 可开放 |
| 112 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线贺家分歧12右分支006#杏树上沟变压器 | 41.97 | 160 | 128 | 60.85 | 可开放 |
| 113 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线赵家分歧焦屯分支015#焦屯变压器 | 69.5 | 100 | 80 | 10.50 | 可开放 |
| 114 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线许屯分歧北赫沟分支005#北郝沟变压器 | 12.72 | 100 | 80 | 67.28 | 可开放 |
| 115 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线113#赵古变压器 | 21.33 | 200 | 160 | 117.34 | 可开放 |
| 116 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线沙锅子南分岐002#沙锅子南变压器 | 27.96 | 200 | 160 | 104.08 | 可开放 |
| 117 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线胡庄分歧001#胡庄变压器 | 14.58 | 250 | 200 | 163.55 | 可开放 |
| 118 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10KV微波线催屯北分岐004#催屯北变压器 | 21.8 | 100 | 80 | 58.20 | 可开放 |
| 119 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线井房分歧沙锅子分支005#沙锅子东台变压器 | 29.31 | 200 | 160 | 101.38 | 可开放 |
| 120 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分岐上骆分支036#下骆西变压器 | 10.35 | 100 | 80 | 69.65 | 可开放 |
| 121 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线河沿子分歧020#河沿子东台变压器 | 48.65 | 200 | 160 | 62.70 | 可开放 |
| 122 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧东高家分支004#高家大队变压器 | 12.53 | 400 | 320 | 269.88 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线贺家分歧朱屯分支014#朱屯北台变压器 | 19.62 | 400 | 320 | 241.52 | 可开放 |
| 124 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线冯家分歧054#杨屯变压器 | 25.2 | 200 | 160 | 109.60 | 可开放 |
| 125 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分岐上骆分支017#宝山变压器 | 36.78 | 200 | 160 | 86.44 | 可开放 |
| 126 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10KV高岭线赵家分岐焦屯分支赵家新台分支支 008杆赵家新台变压器 | 6.03 | 400 | 320 | 295.88 | 可开放 |
| 127 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线上张分歧015#下张变压器 | 28.88 | 50 | 40 | 25.56 | 可开放 |
| 128 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV工业二线2B104单元 | 10KV工业二线五队新台分歧001#五队新台变压器 | 12.9 | 100 | 80 | 67.10 | 可开放 |
| 129 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线许屯分歧北赫沟分支009#北郝沟新台变压器 | 24.55 | 200 | 160 | 110.90 | 可开放 |
| 130 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线095+001#催屯东变压器 | 77.93 | 80 | 64 | 1.66 | 可开放 |
| 131 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分歧石柱子分支007#石柱子变压器 | 86.07 | 50 | 40 | -3.04 | 负面 |
| 132 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线蔡沟分歧兴西新台分支002#兴西新台变压器 | 11.4 | 200 | 160 | 137.20 | 可开放 |
| 133 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线贺家分歧033#永发变压器 | 16.62 | 200 | 160 | 126.76 | 可开放 |
| 134 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV工业二线2B104单元 | 10kV工业二线工业东分歧002#企业二变压器 | 59.94 | 200 | 160 | 40.12 | 可开放 |
| 135 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线白庙子分歧004#白庙子变压器 | 14.4 | 200 | 160 | 131.20 | 可开放 |
| 136 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线杨寨子分歧015#杨寨子变压器 | 17.31 | 315 | 252 | 197.47 | 可开放 |
| 137 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线老庙北分歧002#老庙北庄变压器 | 30.68 | 200 | 160 | 98.64 | 可开放 |
| 138 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线许屯分岐006#高岭四队变压器 | 52.94 | 100 | 80 | 27.06 | 可开放 |
| 139 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线杨总西分歧011#杨总西变压器 | 25.56 | 200 | 160 | 108.88 | 可开放 |
| 140 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线098#水泉沟变压器 | 22.23 | 100 | 80 | 57.77 | 可开放 |
| 141 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线南斗分歧008#南斗变压器 | 19.75 | 200 | 160 | 120.50 | 可开放 |
| 142 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧祝总分支七队新台分支支 005#七队新台变压器 | 34.92 | 100 | 80 | 45.08 | 可开放 |
| 143 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线西邓分歧007#西邓变压器 | 27.64 | 160 | 128 | 83.78 | 可开放 |
| 144 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线057#杨总东台变压器 | 19.05 | 200 | 160 | 121.90 | 可开放 |
| 145 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线015+001#企业四变压器 | 45.27 | 315 | 252 | 109.40 | 可开放 |
| 146 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10KV微波线上张分岐下张新台分支 008#下张新台变压器 | 15.9 | 200 | 160 | 128.20 | 可开放 |
| 147 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线冯家分歧侯屯分支033#侯屯变压器 | 45.84 | 200 | 160 | 68.32 | 可开放 |
| 148 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线关庄分歧002#关庄变压器 | 21.6 | 200 | 160 | 116.80 | 可开放 |
| 149 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV工业二线2B104单元 | 10kV工业二线自来水分歧005#企业一变压器 | 23.43 | 315 | 252 | 178.20 | 可开放 |
| 150 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线下小分歧007#下小湾变压器 | 10.95 | 400 | 320 | 276.20 | 可开放 |
| 151 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10KV高岭北线瑞达公路分岐李汉启分支四方西台分支支 006#四方西台变压器 | 21.42 | 200 | 160 | 117.16 | 可开放 |
| 152 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线贺家分歧朱屯分支008#朱屯变压器 | 47.66 | 200 | 160 | 64.68 | 可开放 |
| 153 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分歧087#王沟变压器 | 38.67 | 50 | 40 | 20.67 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧仁沟分支021#仁沟变压器 | 30.7 | 50 | 40 | 24.65 | 可开放 |
| 155 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV工业二线2B104单元 | 10kV工业二线044#五队变压器 | 21.86 | 100 | 80 | 58.14 | 可开放 |
| 156 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线赵家分歧焦屯分支007#焦屯新台变压器 | 18.9 | 400 | 320 | 244.40 | 可开放 |
| 157 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线贺家分歧060#贺家变压器 | 41.85 | 160 | 128 | 61.04 | 可开放 |
| 158 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10KV高岭线老庙东台分岐001#老庙东台变压器 | 24.06 | 200 | 160 | 111.88 | 可开放 |
| 159 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线赵山西分歧011#赵山西变压器 | 44.46 | 200 | 160 | 71.08 | 可开放 |
| 160 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10KV高岭线王岗分岐王岗北分支003#王岗北变压器 | 35.52 | 200 | 160 | 88.96 | 可开放 |
| 161 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线025#技校民用楼变压器 | 89.97 | 100 | 80 | -9.97 | 负面 |
| 162 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线许屯分岐037#大松变压器 | 51.57 | 400 | 320 | 113.72 | 可开放 |
| 163 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线企业四新台分歧001#企业四新台变压器 | 56.2 | 400 | 320 | 95.20 | 可开放 |
| 164 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10KV微波线王沟分岐上甸子分支008#上甸子新台变压器 | 16.4 | 200 | 160 | 127.20 | 可开放 |
| 165 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10KV微波线王沟分岐刘屯新台分支002#刘屯新台变压器 | 17.45 | 200 | 160 | 125.10 | 可开放 |
| 166 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧祝总分支036#祝总变压器 | 58.92 | 100 | 80 | 21.08 | 可开放 |
| 167 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线河沿子分歧010#河沿子变压器 | 10.06 | 200 | 160 | 139.88 | 可开放 |
| 168 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10KV高岭北线杨总新台分岐005#杨总新台变压器 | 35.65 | 200 | 160 | 88.70 | 可开放 |
| 169 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线赵家分歧杏树东分支003#杏树东台变压器 | 63.87 | 100 | 80 | 16.13 | 可开放 |
| 170 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分歧上甸子分支004#上甸子变压器 | 26.33 | 100 | 80 | 53.67 | 可开放 |
| 171 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线许屯分岐大松西分支012#大松西变压器 | 29.28 | 400 | 320 | 202.88 | 可开放 |
| 172 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分岐上骆分支部队分支018#上骆西变压器 | 6.55 | 200 | 160 | 146.90 | 可开放 |
| 173 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧西高分支002#西高家变压器 | 20.99 | 200 | 160 | 118.02 | 可开放 |
| 174 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线上小分歧010#上小湾变压器 | 35.25 | 200 | 160 | 89.50 | 可开放 |
| 175 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV工业二线2B104单元 | 10kV工业二线024#企业三变压器 | 70.95 | 315 | 252 | 28.51 | 可开放 |
| 176 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线赵家分歧057#赵家变压器 | 98.4 | 400 | 320 | -73.60 | 负面 |
| 177 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线蔡沟分歧山西新台分支004#山西新台变压器 | 56.01 | 50 | 40 | 12.00 | 可开放 |
| 178 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线北沟分歧011#八队变压器 | 52.77 | 50 | 40 | 13.62 | 可开放 |
| 179 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10KV微波线蔡沟分歧蔡沟新台分支006#蔡沟新台变压器 | 60.78 | 50 | 40 | 9.61 | 可开放 |
| 180 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线冯家分歧073#徐家变压器 | 38.52 | 100 | 80 | 41.48 | 可开放 |
| 181 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线蔡沟分岐脖领子分支006#脖领子南变压器 | 11.85 | 200 | 160 | 136.30 | 可开放 |
| 182 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分歧052#西沟变压器 | 13.04 | 200 | 160 | 133.92 | 可开放 |
| 183 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线西南屯分歧09左分支002#老爷庙南屯变压器 | 36.03 | 200 | 160 | 87.94 | 可开放 |
| 184 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线蔡沟分歧兴东新台分支002#兴东新台变压器 | 25.35 | 200 | 160 | 109.30 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧王岗南分支 002#王岗东变压器 | 55.08 | 100 | 80 | 24.92 | 可开放 |
| 186 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分歧西沟新台分支 002#西沟新台变压器 | 22.14 | 200 | 160 | 115.72 | 可开放 |
| 187 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线019#高岭福地家园台区变压器 | 39.13 | 400 | 320 | 163.48 | 可开放 |
| 188 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线良沟分歧005#祝总良沟变压器 | 31.51 | 100 | 80 | 48.49 | 可开放 |
| 189 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧王岗南分支 013#王岗南台变压器 | 45.53 | 200 | 160 | 68.94 | 可开放 |
| 190 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧王岗东分支 006#东岗变压器 | 29.47 | 200 | 160 | 101.06 | 可开放 |
| 191 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线东斗分歧004#东斗坡变压器 | 55.06 | 50 | 40 | 12.47 | 可开放 |
| 192 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线贺家分歧南郝沟分支贺家新台分支支 003#贺家新台变压器 | 49.02 | 200 | 160 | 61.96 | 可开放 |
| 193 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线蔡沟分歧043#吕沟变压器 | 159.13 | 50 | 40 | -39.57 | 负面 |
| 194 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线上张分歧021#上张变压器 | 20.19 | 200 | 160 | 119.62 | 可开放 |
| 195 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线赵家分歧011#杏树南变压器 | 23.64 | 400 | 320 | 225.44 | 可开放 |
| 196 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧祝总分支上庄分支 013#祝总上庄变压器 | 88.82 | 50 | 40 | -4.41 | 负面 |
| 197 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线许屯分岐大松新台分支 001#大松新台变压器 | 30.35 | 200 | 160 | 99.30 | 可开放 |
| 198 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线蔡沟分岐脖领子分支 004#勃领子变压器 | 22.25 | 400 | 320 | 231.00 | 可开放 |
| 199 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线王岗分歧037#王岗西变压器 | 39.89 | 100 | 80 | 40.11 | 可开放 |
| 200 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线中街楼分歧002#中街楼变压器 | 28 | 315 | 252 | 163.80 | 可开放 |
| 201 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线蔡沟分歧058#蔡沟变压器 | 27.18 | 50 | 40 | 26.41 | 可开放 |
| 202 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线杨寨子分歧007#单湾子变压器 | 28.92 | 200 | 160 | 102.16 | 可开放 |
| 203 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线贺家分歧南郝沟分支 018#南郝沟变压器 | 81.1 | 100 | 80 | -1.10 | 负面 |
| 204 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV工业二线2B104单元 | 10kV工业二线高岭西分岐 007#高岭西变压器 | 60.5 | 100 | 80 | 19.50 | 可开放 |
| 205 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10KV高岭北线四方东台分岐 003#四方东台变压器 | 21.12 | 200 | 160 | 117.76 | 可开放 |
| 206 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线西南屯分歧018#西南屯变压器 | 25.87 | 315 | 252 | 170.51 | 可开放 |
| 207 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10KV微波线王沟分岐石柱子新台分支 005杆石柱子新台变压器 | 33.2 | 250 | 200 | 117.00 | 可开放 |
| 208 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线许屯分岐03左分支003#高岭北变压器 | 25.1 | 400 | 320 | 219.60 | 可开放 |
| 209 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10KV高岭线王岗分歧东岗分支 009#杆东岗新台变压器 | 20.76 | 200 | 160 | 118.48 | 可开放 |
| 210 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分歧088#潘沟变压器 | 36.75 | 50 | 40 | 21.63 | 可开放 |
| 211 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线金富屯分歧014#金富屯分歧变压器 | 45.69 | 100 | 80 | 34.31 | 可开放 |
| 212 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线蔡沟分歧028#山西变压器 | 63.98 | 50 | 40 | 8.01 | 可开放 |
| 213 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线047#网户变压器 | 10.32 | 200 | 160 | 139.36 | 可开放 |
| 214 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线冯家分歧023#冯家西变压器 | 21.53 | 200 | 160 | 116.94 | 可开放 |
| 215 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分歧催屯西分支 002#催屯西变压器 | 22.71 | 400 | 320 | 229.16 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分歧023#刘屯变压器 | 27.48 | 315 | 252 | 165.44 | 可开放 |
| 217 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线赵家分歧东西沙分支 003#东西沙变压器 | 19.3 | 400 | 320 | 242.80 | 可开放 |
| 218 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线贺家分歧35左分支008#永发南变压器 | 44.19 | 100 | 80 | 35.81 | 可开放 |
| 219 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线西斗分歧002#西斗变压器 | 6.68 | 200 | 160 | 146.64 | 可开放 |
| 220 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线蔡沟分歧015#兴西变压器 | 47.98 | 50 | 40 | 16.01 | 可开放 |
| 221 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线王沟分岐上骆分支 044#上骆东变压器 | 10.08 | 200 | 160 | 139.84 | 可开放 |
| 222 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线005#信用社变压器 | 83.07 | 100 | 80 | -3.07 | 负面 |
| 223 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭北2B106单元 | 10kV高岭北线冯家分歧011#西岭变压器 | 100.17 | 50 | 40 | -10.09 | 负面 |
| 224 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV工业二线2B104单元 | 10kV工业二线031#高岭南变压器 | 23.62 | 315 | 252 | 177.60 | 可开放 |
| 225 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10kV高岭线西南屯分歧012#老爷庙变压器 | 23.57 | 200 | 160 | 112.86 | 可开放 |
| 226 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV工业二线2B104单元 | 10kV工业二线高岭东分歧007#高岭东变压器 | 33.84 | 315 | 252 | 145.40 | 可开放 |
| 227 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10KV高岭线西南屯分岐老庙新台分支 001#老庙新台变压器 | 43.8 | 200 | 160 | 72.40 | 可开放 |
| 228 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线蔡沟分歧011#兴东变压器 | 46.08 | 100 | 80 | 33.92 | 可开放 |
| 229 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线许屯分岐道班分支 003#四队西台变压器 | 34.95 | 200 | 160 | 90.10 | 可开放 |
| 230 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV微波线2B111单元 | 10kV微波线069#腰邓变压器 | 93.55 | 50 | 40 | -6.78 | 负面 |
| 231 | 绥中县 | 绥中高岭供电所 | 10kV高岭线2B113单元 | 10KV高岭线赵山西分岐赵山北分支 002#赵山北变压器 | 31.45 | 200 | 160 | 97.10 | 可开放 |
| 232 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线桃园分支010#桃园变压器 | 47.19 | 100 | 80 | 32.81 | 可开放 |
| 233 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧004#高台西变压器 | 34.59 | 200 | 160 | 90.82 | 可开放 |
| 234 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV高甸子线河北分歧088#袁家西台变压器 | 10.48 | 200 | 160 | 139.04 | 可开放 |
| 235 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线115#长岭子村变压器 | 46.11 | 200 | 160 | 67.78 | 可开放 |
| 236 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线莲花6新台分支002#莲花6新台变压器 | 22.92 | 200 | 160 | 114.16 | 可开放 |
| 237 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线031#项目东变压器 | 41.95 | 80 | 64 | 30.44 | 可开放 |
| 238 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧金屯分岐金屯南分支 003#金屯南变压器 | 97 | 30 | 24 | -5.10 | 负面 |
| 239 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧高甸子东赵 2台分支001#东赵2台变压器 | 51.33 | 100 | 80 | 28.67 | 可开放 |
| 240 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧149#迷子5队变压器 | 33.15 | 200 | 160 | 93.70 | 可开放 |
| 241 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧片石分支 007#片石变压器 | 72.94 | 50 | 40 | 3.53 | 可开放 |
| 242 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线崔家分支074#崔河沿变压器 | 54.8 | 30 | 24 | 7.56 | 可开放 |
| 243 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线北赵34分支004#北赵34变压器 | 62.99 | 100 | 80 | 17.01 | 可开放 |
| 244 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线温屯前朱分支下洼分支后朱分支 022#后朱变压器 | 62.22 | 100 | 80 | 17.78 | 可开放 |
| 245 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV高甸子线河北分歧080#袁家2变压器 | 12.02 | 200 | 160 | 135.96 | 可开放 |
| 246 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支二道村 2台分支二道村2台变压器 | 20.28 | 100 | 80 | 59.72 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线073#马路1.2.3变压器 | 25.79 | 400 | 320 | 216.84 | 可开放 |
| 248 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线苏兰分歧018#苏兰村变压器 | 62.52 | 50 | 40 | 8.74 | 可开放 |
| 249 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线卢屯分支012#卢屯变压器 | 29.01 | 100 | 80 | 50.99 | 可开放 |
| 250 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线北赵56分支010#北赵56变压器 | 81.72 | 100 | 80 | -1.72 | 负面 |
| 251 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧 050#矾石西变压器 | 44.05 | 200 | 160 | 71.90 | 可开放 |
| 252 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧万陈分支 042#万家变压器 | 26.13 | 200 | 160 | 107.74 | 可开放 |
| 253 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线小三道分支三道后窑分支 009#后窑变压器 | 61.2 | 50 | 40 | 9.40 | 可开放 |
| 254 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧 170#顺山4组变压器 | 18.63 | 200 | 160 | 122.74 | 可开放 |
| 255 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线陈印分歧小狼洞子分支 025#小狼洞子变压器 | 10.09 | 200 | 160 | 139.82 | 可开放 |
| 256 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧万陈分支陈屯线 004#陈屯变压器 | 28.39 | 200 | 160 | 103.22 | 可开放 |
| 257 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线卢屯砖厂分支莲花农业分支老家 3南台分支017#老家3组南台变压器 | 70.52 | 50 | 40 | 4.74 | 可开放 |
| 258 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧老家 3分支007#老家2变压器 | 99.87 | 30 | 24 | -5.96 | 负面 |
| 259 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线高台东2台分支003#高台东2变压器 | 41.3 | 400 | 320 | 154.80 | 可开放 |
| 260 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧转户东分支 006#凉水后变压器 | 39.3 | 200 | 160 | 81.40 | 可开放 |
| 261 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10KV高甸子线河北分歧马安山西台变压器 | 5.63 | 400 | 320 | 297.48 | 可开放 |
| 262 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线高甸子6台分支002#高甸子6台变压器 | 90.96 | 100 | 80 | -10.96 | 负面 |
| 263 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10KV高甸子线河北分歧转子西台分支 1#转子西台区变压器 | 14.43 | 200 | 160 | 131.14 | 可开放 |
| 264 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV高甸子线河北分歧127#转子2变压器 | 7.86 | 200 | 160 | 144.28 | 可开放 |
| 265 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧顺山南沟分支 012#顺山南沟变压器 | 43.28 | 50 | 40 | 18.36 | 可开放 |
| 266 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV高甸子线河北分歧马安二台分支 003#马安二变压器 | 41.18 | 100 | 80 | 38.82 | 可开放 |
| 267 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧东赵北台分支 003#赵屯北台变压器 | 87.87 | 50 | 40 | -3.94 | 负面 |
| 268 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧洼甸分支 007#洼甸变压器 | 66.27 | 100 | 80 | 13.73 | 可开放 |
| 269 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧浩家分歧后矾石分支 008#后矾石变压器 | 76.5 | 200 | 160 | 7.00 | 可开放 |
| 270 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线高甸子7台分支002#高甸子7台变压器 | 45.75 | 100 | 80 | 34.25 | 可开放 |
| 271 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧122#胡家变压器 | 34.43 | 400 | 320 | 182.28 | 可开放 |
| 272 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线温屯前朱分支021#前朱6变压器 | 36.7 | 50 | 40 | 21.65 | 可开放 |
| 273 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧天桥沟分支 006#果树队变压器 | 54.2 | 50 | 40 | 12.90 | 可开放 |
| 274 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线前莲花分支013#前莲花变压器 | 25.04 | 200 | 160 | 109.92 | 可开放 |
| 275 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支 065#头岭子变压器 | 11.72 | 200 | 160 | 136.56 | 可开放 |
| 276 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧陈印分歧 093#陈印东沟变压器 | 115 | 30 | 24 | -10.50 | 负面 |
| 277 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线冯家分歧刘沟分支 002#刘沟变压器 | 10.32 | 100 | 80 | 69.68 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧093#木家北变压器 | 94.26 | 50 | 40 | -7.13 | 负面 |
| 279 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线小三道分支004#后古变压器 | 19.23 | 200 | 160 | 121.54 | 可开放 |
| 280 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV龙屯线古城子农业分支016#前古城子变压器 | 22.46 | 50 | 40 | 28.77 | 可开放 |
| 281 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧二道岭分歧012#二道岭变压器 | 34.17 | 100 | 80 | 45.83 | 可开放 |
| 282 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧金屯分岐水口西沟分支南沟分支 008#水口南沟变压器 | 6.7 | 400 | 320 | 293.20 | 可开放 |
| 283 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支泉井分支 005#泉井台变压器 | 83.43 | 50 | 40 | -1.72 | 负面 |
| 284 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线新甸家园小区变压器 | 25.25 | 400 | 320 | 219.00 | 可开放 |
| 285 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线小狼洞子分支狼洞子村南分支 001#狼洞子南台变压器 | 69.98 | 100 | 80 | 10.02 | 可开放 |
| 286 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线小三道分支074#小三道变压器 | 50.54 | 100 | 80 | 29.46 | 可开放 |
| 287 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧邝沟分支 020#邝沟变压器 | 49.6 | 30 | 24 | 9.12 | 可开放 |
| 288 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧顺山南沟分支 019#顺山南沟2台变压器 | 171.45 | 30 | 24 | -27.44 | 负面 |
| 289 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧 043#矾石东变压器 | 97.98 | 100 | 80 | -17.98 | 负面 |
| 290 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线温屯前朱分支下洼分支 024#杨店变压器 | 91.9 | 50 | 40 | -5.95 | 负面 |
| 291 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧黑水东分支 013#黑水东屯变压器 | 20.19 | 200 | 160 | 119.62 | 可开放 |
| 292 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线温屯前朱分支下洼分支高家分支 004#高家变压器 | 96.32 | 200 | 160 | -32.64 | 负面 |
| 293 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧019#黑水台村北台变压器 | 67.4 | 50 | 40 | 6.30 | 可开放 |
| 294 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧刘把分 004#刘把屯南台变压器 | 26.8 | 80 | 64 | 42.56 | 可开放 |
| 295 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线193#大獐西沟变压器 | 69.76 | 50 | 40 | 5.12 | 可开放 |
| 296 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线温屯前朱分支三合屯分支 009#三合屯变压器 | 66.95 | 100 | 80 | 13.05 | 可开放 |
| 297 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧转户东分支 015#转户东变压器 | 16.89 | 200 | 160 | 126.22 | 可开放 |
| 298 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧014#黑水台变压器 | 49.77 | 200 | 160 | 60.46 | 可开放 |
| 299 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线崔家分支崔河沿 2台分支004#崔河沿 2 台变压器 | 89.52 | 50 | 40 | -4.76 | 负面 |
| 300 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV龙屯线前山分支014#前山变压器 | 89.54 | 50 | 40 | -4.77 | 负面 |
| 301 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV高甸子线河北分歧 053#马安一变压器 | 84.72 | 50 | 40 | -2.36 | 负面 |
| 302 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧刘把分支 042#刘把西沟变压器 | 35.57 | 100 | 80 | 44.43 | 可开放 |
| 303 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线移动分支高甸子 5台分支008#高甸子5台变压器 | 91.5 | 30 | 24 | -3.45 | 负面 |
| 304 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线卢屯砖厂分支荒地分支 006#荒地变压器 | 56.26 | 50 | 40 | 11.87 | 可开放 |
| 305 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧177#顺山5变压器 | 24.84 | 200 | 160 | 110.32 | 可开放 |
| 306 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧东赵 1.2台分支001#东赵1，2变压器 | 70.41 | 50 | 40 | 4.80 | 可开放 |
| 307 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线026#莲花3.4西台变压器 | 40.8 | 200 | 160 | 78.40 | 可开放 |
| 308 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧033#果树队变压器 | 65.41 | 100 | 80 | 14.59 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线马路49分支004#马路变压器 | 103.02 | 200 | 160 | -46.04 | 负面 |
| 310 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线温屯前朱分支温屯分支 004#温屯变压器 | 19.77 | 200 | 160 | 120.46 | 可开放 |
| 311 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线大獐2台分支002#大獐2变压器 | 88.17 | 80 | 64 | -6.54 | 负面 |
| 312 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线045#莲花5变压器 | 23.63 | 200 | 160 | 112.74 | 可开放 |
| 313 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧高台北分支 003#高台北变压器 | 74.73 | 400 | 320 | 21.08 | 可开放 |
| 314 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线莲花6分支005#莲花6变压器 | 50.34 | 200 | 160 | 59.32 | 可开放 |
| 315 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线129#高甸子3变压器 | 80.3 | 100 | 80 | -0.30 | 负面 |
| 316 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧东赵1台分支003#东赵村变压器 | 23.84 | 200 | 160 | 112.32 | 可开放 |
| 317 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧金屯分岐小金屯 2号分支002#小金屯变压器 | 45.6 | 50 | 40 | 17.20 | 可开放 |
| 318 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线崔家分支060#腰鼓前街变压器 | 94.22 | 50 | 40 | -7.11 | 负面 |
| 319 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10KV高台线小三道分支后古2台分支003#后古2台变压器 | 9.03 | 400 | 320 | 283.88 | 可开放 |
| 320 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10KV高台线三道西2台支8#三道西2台变压器 | 55.32 | 50 | 40 | 12.34 | 可开放 |
| 321 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV高甸子线河北分歧019#沟屯三变压器 | 29.75 | 200 | 160 | 100.50 | 可开放 |
| 322 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧邱牛沟分支 002#邱牛沟变压器 | 75.81 | 200 | 160 | 8.38 | 可开放 |
| 323 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支 014#二道 9 变压器 | 18.21 | 200 | 160 | 123.58 | 可开放 |
| 324 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧刘把分支 022#刘把3变压器 | 45.13 | 100 | 80 | 34.87 | 可开放 |
| 325 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV高甸子线河北分歧勾屯二台分支 004#勾屯2台变压器 | 16.07 | 200 | 160 | 127.86 | 可开放 |
| 326 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10KV高台北线黑水台东2台分支黑水台东2台变压器 | 41.36 | 200 | 160 | 77.28 | 可开放 |
| 327 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线温屯前朱分支下洼分支 055#下洼变压器 | 19.32 | 200 | 160 | 121.36 | 可开放 |
| 328 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧金屯分岐水口西沟分支南台分支 005#水口南变压器 | 16.13 | 400 | 320 | 255.48 | 可开放 |
| 329 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线崔家分支齐屯分支 001#齐屯变压器 | 74.8 | 100 | 80 | 5.20 | 可开放 |
| 330 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支高庄分支 011#高庄变压器 | 67.92 | 50 | 40 | 6.04 | 可开放 |
| 331 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线朱仙屯西台分支 003#朱仙西台变压器 | 35.34 | 200 | 160 | 89.32 | 可开放 |
| 332 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧三合屯东山分歧 012#三合屯2变压器 | 18.19 | 200 | 160 | 123.62 | 可开放 |
| 333 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支 040#二道村变压器 | 38.25 | 100 | 80 | 41.75 | 可开放 |
| 334 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧老四分支胡家小区分支 001#胡家小区变压器 | 15.03 | 200 | 160 | 129.94 | 可开放 |
| 335 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线陈印分歧东赵3台分支011#东赵3变压器 | 5.75 | 200 | 160 | 148.50 | 可开放 |
| 336 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧刘把2分支004#刘把1变压器 | 12.1 | 200 | 160 | 135.80 | 可开放 |
| 337 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10KV高台线河南分歧郜家分歧头岭子 2台分支3#杆头岭子2台变压器 | 20.06 | 200 | 160 | 119.88 | 可开放 |
| 338 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧下马屯分支 013#上马屯变压器 | 91.7 | 30 | 24 | -3.51 | 负面 |
| 339 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线高甸子四台分支 012#高甸子4变压器 | 40.19 | 100 | 80 | 39.81 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线陈印分歧冯家2台分支015#冯家2变压器 | 16.69 | 200 | 160 | 126.62 | 可开放 |
| 341 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧陈印分歧 036+1#狼洞子机井变压器 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 342 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线卢屯砖厂分支土城子分支 012#土城子变压器 | 47.04 | 50 | 40 | 16.48 | 可开放 |
| 343 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧金屯分岐水口西沟分支 026#水口西沟变压器 | 60.6 | 50 | 40 | 9.70 | 可开放 |
| 344 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV高甸子线河北分歧110#转子3变压器 | 45.02 | 50 | 40 | 17.49 | 可开放 |
| 345 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线060#莲花10变压器 | 14.1 | 200 | 160 | 131.80 | 可开放 |
| 346 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线温屯前朱分支下洼分支转户西分支 005#转户西变压器 | 31.11 | 100 | 80 | 48.89 | 可开放 |
| 347 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV龙屯线大沟分支018#大沟变压器 | 71.7 | 20 | 16 | 1.66 | 可开放 |
| 348 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧下马屯分支 030#下马屯变压器 | 66.04 | 50 | 40 | 6.98 | 可开放 |
| 349 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧087#木家村东台变压器 | 67.05 | 100 | 80 | 12.95 | 可开放 |
| 350 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧金屯分岐水口大屯 005#水口大屯变压器 | 57.94 | 400 | 320 | 88.24 | 可开放 |
| 351 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV高甸子线河北分歧谭家沟分支 008#谭家沟变压器 | 58.78 | 30 | 24 | 6.37 | 可开放 |
| 352 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧赵屯4台分支001#东赵4台变压器 | 71.73 | 50 | 40 | 4.14 | 可开放 |
| 353 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线苏兰分歧苏兰2台分支005#苏兰2变压器 | 8.68 | 200 | 160 | 142.64 | 可开放 |
| 354 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线小狼洞子分支狼洞子北台分支 001#狼洞子北台变压器 | 33.56 | 80 | 64 | 37.15 | 可开放 |
| 355 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧王宪利分支 004#水口村2变压器 | 22.1 | 200 | 160 | 115.80 | 可开放 |
| 356 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧195#顺山三队2台变压器 | 15.83 | 200 | 160 | 128.34 | 可开放 |
| 357 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线西岭分支003#黑水西岭变压器 | 82.92 | 50 | 40 | -1.46 | 负面 |
| 358 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧西赵2台分支006#西赵2变压器 | 90.27 | 30 | 24 | -3.08 | 负面 |
| 359 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线高甸子2台分支003#高甸子2变压器 | 79.71 | 100 | 80 | 0.29 | 可开放 |
| 360 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线崔家分支毛家沟分支 013#毛家沟变压器 | 48 | 50 | 40 | 16.00 | 可开放 |
| 361 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线小三道分支三道南分支 001#三道南变压器 | 31.68 | 200 | 160 | 96.64 | 可开放 |
| 362 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线陈印分歧小狼洞子分支 010#狼洞子村变压器 | 28.7 | 160 | 128 | 82.08 | 可开放 |
| 363 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线大獐东台分支005#大獐东台变压器 | 52.86 | 50 | 40 | 13.57 | 可开放 |
| 364 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线陈印分歧陈印南沟分支 040#陈印南沟变压器 | 6.04 | 200 | 160 | 147.92 | 可开放 |
| 365 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧天桥沟分支 024#天桥沟变压器 | 6.9 | 200 | 160 | 146.20 | 可开放 |
| 366 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线小三道分支三道西分支 006#三道西变压器 | 32.19 | 200 | 160 | 95.62 | 可开放 |
| 367 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支 678分支003#二道678变压器 | 15.56 | 200 | 160 | 128.88 | 可开放 |
| 368 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧010#高台西2台变压器 | 21.47 | 200 | 160 | 117.06 | 可开放 |
| 369 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧 007#五道岭变压器 | 28.19 | 200 | 160 | 103.62 | 可开放 |
| 370 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线朱仙1台分支006#朱仙村变压器 | 58.74 | 160 | 128 | 34.02 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧凉水后2台变压器 | 79.17 | 315 | 252 | 2.61 | 可开放 |
| 372 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧088#郜家变压器 | 39.33 | 200 | 160 | 81.34 | 可开放 |
| 373 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线陈印分歧陈印村2台分支005#陈印村2台变压器 | 49.17 | 100 | 80 | 30.83 | 可开放 |
| 374 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧金屯分岐071#水口西岭变压器 | 44.42 | 30 | 24 | 10.67 | 可开放 |
| 375 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10KV高甸子线河南分歧三姓屯分支13#三姓屯2台变压器 | 8.43 | 400 | 320 | 286.28 | 可开放 |
| 376 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧万陈分支火石门分支011#火石门变压器 | 31.7 | 100 | 80 | 48.30 | 可开放 |
| 377 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10KV高甸子线河南分歧下马屯分支038#下马屯东变压器 | 69.27 | 50 | 40 | 5.37 | 可开放 |
| 378 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线崔家分支055#腰鼓56变压器 | 32.61 | 200 | 160 | 94.78 | 可开放 |
| 379 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线一台分支004#高甸子1台变压器 | 52.83 | 200 | 160 | 54.34 | 可开放 |
| 380 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10KV高甸子线苏兰分歧马岭大棚分支马岭78支马岭78变压器 | 32.9 | 200 | 160 | 94.20 | 可开放 |
| 381 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV高甸子线河北分歧120#转子1变压器 | 35.68 | 100 | 80 | 44.32 | 可开放 |
| 382 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线卢屯砖厂分支荒地分支荒地2分支013#荒地2变压器 | 67.27 | 30 | 24 | 3.82 | 可开放 |
| 383 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线马路北沟分支013#马路北沟变压器 | 62.6 | 50 | 40 | 8.70 | 可开放 |
| 384 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支头岭子西台分支002#头岭子西台变压器 | 30.78 | 200 | 160 | 98.44 | 可开放 |
| 385 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧邙牛沟分支011#迷子村变压器 | 10.16 | 200 | 160 | 139.68 | 可开放 |
| 386 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线苏兰分歧036#苏兰1变压器 | 25.44 | 50 | 40 | 27.28 | 可开放 |
| 387 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10KV高甸子线河北分岐马安山机井分支004#马安山机井变压器 | 6.06 | 100 | 80 | 73.94 | 可开放 |
| 388 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线温屯前朱分支下洼分支前朱5分支001#前朱5变压器 | 70.2 | 50 | 40 | 4.90 | 可开放 |
| 389 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧199#顺山3组变压器 | 44.75 | 80 | 64 | 28.20 | 可开放 |
| 390 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线河南分歧王宝贵分支010#王宝贵变压器 | 38.97 | 200 | 160 | 82.06 | 可开放 |
| 391 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV龙屯线2C103单元 | 10kV龙屯线前山分支古城子2台分支001#古城子2台变压器 | 23.35 | 200 | 160 | 113.30 | 可开放 |
| 392 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10KV高台线腰鼓56新台分支腰鼓56新台变压器 | 15.6 | 200 | 160 | 128.80 | 可开放 |
| 393 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线冯家分歧033#冯家1变压器 | 24.35 | 400 | 320 | 222.60 | 可开放 |
| 394 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台线2C106单元 | 10kV高台线崔家分支腰古12分支005#腰鼓12变压器 | 32.12 | 200 | 160 | 95.76 | 可开放 |
| 395 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10kV高台北线牛彦分歧老家3分支026#老家3变压器 | 63.44 | 80 | 64 | 13.25 | 可开放 |
| 396 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高甸子线2C104单元 | 10kV高甸子线河南分歧刘把分支009#刘把2变压器 | 15.88 | 200 | 160 | 128.24 | 可开放 |
| 397 | 绥中县 | 绥中高台供电所 | 10kV高台北线2C105单元 | 10KV高台北线牛彦分歧万家2台变压器 | 75.39 | 100 | 80 | 4.61 | 可开放 |
| 398 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线018#南山变压器 | 60.99 | 100 | 80 | 19.01 | 可开放 |
| 399 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 王荒线 | 10kV荒地线南山分支尚家5队分支001#尚家4队（142）变压器 | 33.21 | 100 | 80 | 46.79 | 可开放 |
| 400 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10KV荒地线郭孙分歧郭家村分支郭家村新台分支支001#柱上变压器 | 70.47 | 100 | 80 | 9.53 | 可开放 |
| 401 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线社直分歧西荒2台分支007#西荒北变压器 | 35.67 | 100 | 80 | 44.33 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线三元分歧前山洼分支004#前三洼变压器 | 26.49 | 200 | 160 | 107.02 | 可开放 |
| 403 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线104#杨保6队北台分支001#杨保6队北台变压器 | 25.83 | 100 | 80 | 54.17 | 可开放 |
| 404 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10KV荒地线盐场分歧29#小郑新台分支16#小郑2队变压器 | 20.15 | 200 | 160 | 119.70 | 可开放 |
| 405 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 王荒线 | 10kV荒地线牛心7队分支南岗子分支008#牛心7队变压器 | 35.4 | 80 | 64 | 35.68 | 可开放 |
| 406 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线043#东荒3.4队变压器 | 31.66 | 200 | 160 | 96.68 | 可开放 |
| 407 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线三元分歧三元4队分支006#桑园4队变压器 | 34.77 | 200 | 160 | 90.46 | 可开放 |
| 408 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线栓科分支栓科1队分支001#栓科5队（166）变压器 | 25.59 | 200 | 160 | 108.82 | 可开放 |
| 409 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 分歧小冯分支马洪军分支前马屯南地分支 19#前马前台变压器 | 7.33 | 400 | 320 | 290.68 | 可开放 |
| 410 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 大郑12队新台分支010#大郑12队新台变压器 | 20.67 | 200 | 160 | 118.66 | 可开放 |
| 411 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线郭孙分歧栓科分支012#栓科6队（168）变压器 | 8.42 | 200 | 160 | 143.16 | 可开放 |
| 412 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 王荒线 | 10kV荒地线南山分支码头分支005#尚家6队（144）变压器 | 44.9 | 50 | 40 | 17.55 | 可开放 |
| 413 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线社直分歧东荒7队分支005#东荒7队变压器 | 88.92 | 50 | 40 | -4.46 | 负面 |
| 414 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线庙山分支榆林9.10队分支002#榆林9.10队变压器 | 31.19 | 200 | 160 | 97.62 | 可开放 |
| 415 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线郭孙分歧郭家分支007#郭家村变压器 | 25.28 | 400 | 320 | 218.88 | 可开放 |
| 416 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线栓科分支栓科7.9队分支008#栓科7.9队2变压器 | 32.32 | 200 | 160 | 95.36 | 可开放 |
| 417 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 王荒线 | 10kV荒地线盐场分歧094#西里村变压器 | 59.55 | 400 | 320 | 81.80 | 可开放 |
| 418 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 大郑12队新台分支07#前山洼新台变压器 | 29.73 | 100 | 80 | 50.27 | 可开放 |
| 419 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线郭孙分歧张麦分支002#孙相5.6队变压器 | 31.04 | 200 | 160 | 97.92 | 可开放 |
| 420 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线东里分支后窝棚分支001#东里6队变压器 | 63.75 | 50 | 40 | 8.13 | 可开放 |
| 421 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线三元分歧大郑屯北地分支 019#大郑村2变压器 | 36.93 | 200 | 160 | 86.14 | 可开放 |
| 422 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线杨保10队分支001#杨保9队变压器 | 46.83 | 100 | 80 | 33.17 | 可开放 |
| 423 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线社直分歧南窑分支003#东荒11.12队变压器 | 85.9 | 50 | 40 | -2.95 | 负面 |
| 424 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线后火石分支后火石2分支003#后火石2D变压器 | 69.63 | 50 | 40 | 5.19 | 可开放 |
| 425 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线牛马分歧028#栓科10队变压器 | 78.64 | 50 | 40 | 0.68 | 可开放 |
| 426 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV王荒线盐场分歧三元分歧060#桑园5.9队2台 | 20.94 | 200 | 160 | 118.12 | 可开放 |
| 427 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线郭孙分歧080#孙相村变压器 | 57.2 | 80 | 64 | 18.24 | 可开放 |
| 428 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线104#杨保6队南台分支杨保6队南台变压器 | 14.58 | 200 | 160 | 130.84 | 可开放 |
| 429 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线砖厂分歧机战分支003#机站变压器 | 76.22 | 50 | 40 | 1.89 | 可开放 |
| 430 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线郭孙分歧012#杨保12队变压器 | 84.5 | 30 | 24 | -1.35 | 负面 |
| 431 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 10kV荒地线8117单元 | 10kV荒地线砖厂分歧食品分支001#食品（159）变压器 | 39.03 | 50 | 40 | 20.49 | 可开放 |
| 432 | 绥中县 | 绥中荒地供电所 | 王荒线 | 10kV荒地线南山分支尚家4队分支002#尚家5队变压器 | 82.7 | 50 | 40 | -1.35 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线砬子山分歧089#砬子山二组变压器 | 42.6 | 50 | 40 | 18.70 | 可开放 |
| 434 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kv大王庙线吴二村新台变压器 | 76.6 | 30 | 24 | 1.02 | 可开放 |
| 435 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧011#河南变压器 | 12.42 | 200 | 160 | 135.16 | 可开放 |
| 436 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支 053#砖南台变压器 | 51 | 50 | 40 | 14.50 | 可开放 |
| 437 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10KV大王庙东干线杨家新台变压器 | 59.95 | 30 | 24 | 6.02 | 可开放 |
| 438 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧弧山子分支005#孤山子变压器 | 64.92 | 100 | 80 | 15.08 | 可开放 |
| 439 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧大南沟分支 015#大南沟变压器 | 94.48 | 30 | 24 | -4.34 | 负面 |
| 440 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线砬子山1组支009#砬子山一组变压器 | 32.61 | 50 | 40 | 23.70 | 可开放 |
| 441 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支 078#砖北变压器 | 65.97 | 50 | 40 | 7.02 | 可开放 |
| 442 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线029#白林子变压器 | 52.32 | 100 | 80 | 27.68 | 可开放 |
| 443 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线月明山沟分支020#月明山沟变压器 | 14.87 | 100 | 80 | 65.13 | 可开放 |
| 444 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线水泉分歧068#老四沟变压器 | 25.23 | 200 | 160 | 109.54 | 可开放 |
| 445 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧秦家沟分支 012#秦家沟台变压器 | 29.75 | 100 | 80 | 50.25 | 可开放 |
| 446 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线砬子山分歧砬子山村新台变压器 | 21.51 | 200 | 160 | 116.98 | 可开放 |
| 447 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kv大王庙线印西新2台变压器 | 108.39 | 200 | 160 | -56.78 | 负面 |
| 448 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线吴2.4组分歧002#吴二沟村变压器 | 20.43 | 200 | 160 | 119.14 | 可开放 |
| 449 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线黄土南沟分歧011#黄土南沟变压器 | 53.88 | 50 | 40 | 13.06 | 可开放 |
| 450 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线妈大沟分歧002#慈愍庵变压器 | 36.3 | 200 | 160 | 87.40 | 可开放 |
| 451 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10KV黄家线车岭新台变压器 | 48.19 | 80 | 64 | 25.45 | 可开放 |
| 452 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线路大分歧012#路大台变压器 | 56.29 | 50 | 40 | 11.86 | 可开放 |
| 453 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线大安分歧012#上沟外变压器 | 44.55 | 50 | 40 | 17.73 | 可开放 |
| 454 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧031#红庙村村台变压器 | 38.53 | 200 | 160 | 82.94 | 可开放 |
| 455 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线北毛分歧五组分支 002#北毛五台变压器 | 69.51 | 100 | 80 | 10.49 | 可开放 |
| 456 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线大王庙西干线吴二四组分歧 024#吴二小学变压器 | 7.13 | 80 | 64 | 58.30 | 可开放 |
| 457 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线头道沟分支012#头道沟变压器 | 51.36 | 50 | 40 | 14.32 | 可开放 |
| 458 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线张家窑分歧005#张家窑变压器 | 53.04 | 100 | 80 | 26.96 | 可开放 |
| 459 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧红四分支 004#红四变压器 | 33.86 | 100 | 80 | 46.14 | 可开放 |
| 460 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线西线091#吴二九组北变压器 | 12.18 | 100 | 80 | 67.82 | 可开放 |
| 461 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧杨傻沟分支013#杨傻沟变压器 | 28.19 | 200 | 160 | 103.62 | 可开放 |
| 462 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线路大分歧018#咸大台变压器 | 50.97 | 100 | 80 | 29.03 | 可开放 |
| 463 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线大黄沟分歧045#王家变压器 | 15.97 | 100 | 80 | 64.03 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线泡树沟分支016#泡树沟变压器 | 33.42 | 50 | 40 | 23.29 | 可开放 |
| 465 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线水泉分歧045#水泉四组变压器 | 58.24 | 100 | 80 | 21.76 | 可开放 |
| 466 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线砬子山分歧002#刘户岭变压器 | 14.34 | 200 | 160 | 131.32 | 可开放 |
| 467 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线二道沟分歧009#二道沟口变压器 | 15.74 | 200 | 160 | 128.52 | 可开放 |
| 468 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线011#瓜东台变压器 | 71.09 | 50 | 40 | 4.46 | 可开放 |
| 469 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线砬子山七组支014#砬子山五组变压器 | 10.2 | 400 | 320 | 279.20 | 可开放 |
| 470 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kv黄家线下洼子新台柱上变压器 | 3.39 | 200 | 160 | 153.22 | 可开放 |
| 471 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kv大王庙线老四沟新台柱上变压器 | 19.71 | 200 | 160 | 120.58 | 可开放 |
| 472 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧烧北分支 011#烧北变压器 | 6.59 | 200 | 160 | 146.82 | 可开放 |
| 473 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支 015#烧西变压器 | 48.18 | 50 | 40 | 15.91 | 可开放 |
| 474 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线小沟分歧025#黄家小沟台变压器 | 34.24 | 50 | 40 | 22.88 | 可开放 |
| 475 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线西线007#庙西村 | 67.92 | 100 | 80 | 12.08 | 可开放 |
| 476 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线水泉南沟分支003#水泉南沟变压器 | 52.79 | 200 | 160 | 54.42 | 可开放 |
| 477 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线西线154#张起外变压器 | 24.11 | 200 | 160 | 111.78 | 可开放 |
| 478 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线北毛村新台分支008#北毛村新台变压器 | 23.37 | 100 | 80 | 56.63 | 可开放 |
| 479 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线西线214#小黄庙东沟变压器 | 42.45 | 50 | 40 | 18.78 | 可开放 |
| 480 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线石山沟分歧071#拐子沟变压器 | 15.12 | 50 | 40 | 32.44 | 可开放 |
| 481 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线北毛分歧018#北毛一台变压器 | 37.67 | 200 | 160 | 84.66 | 可开放 |
| 482 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧地印子分支002#地印子变压器 | 62.97 | 50 | 40 | 8.52 | 可开放 |
| 483 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线头岔子分支005#头岔子变压器 | 27.38 | 50 | 40 | 26.31 | 可开放 |
| 484 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线北毛分歧北毛六组分支 007#北毛六台变压器 | 57.33 | 50 | 40 | 11.34 | 可开放 |
| 485 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线秦家分支048#秦家变压器 | 5.57 | 200 | 160 | 148.86 | 可开放 |
| 486 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线东双南地分支013#东双南地变压器 | 50.91 | 50 | 40 | 14.55 | 可开放 |
| 487 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线石砬子沟支015#红砬沟变压器 | 26.58 | 50 | 40 | 26.71 | 可开放 |
| 488 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支 002#烧东变压器 | 65.54 | 30 | 24 | 4.34 | 可开放 |
| 489 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线砬子山分歧048#腰西变压器 | 25.81 | 200 | 160 | 108.38 | 可开放 |
| 490 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线西线007#市场 | 45.27 | 400 | 320 | 138.92 | 可开放 |
| 491 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线西线001#庙东变压器 | 81.89 | 50 | 40 | -0.95 | 负面 |
| 492 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线吴2.2组支015#吴二一组变压器 | 17.99 | 200 | 160 | 124.02 | 可开放 |
| 493 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线吴2.3组吴二小学支004#吴二三组变压器 | 13.52 | 200 | 160 | 132.96 | 可开放 |
| 494 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线大黄沟分歧036#大黄沟村变压器 | 38.61 | 50 | 40 | 20.70 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧秦家沟分支 019#施家沟变压器 | 40.98 | 50 | 40 | 19.51 | 可开放 |
| 496 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线016#黄东台变压器 | 45.62 | 200 | 160 | 68.76 | 可开放 |
| 497 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧048#高岭南台变压器 | 15.88 | 100 | 80 | 64.12 | 可开放 |
| 498 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线黄土村分歧003#黄土村变压器 | 15.23 | 200 | 160 | 129.54 | 可开放 |
| 499 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线吴2.4组分歧050#吴二四组变压器 | 13.19 | 200 | 160 | 133.62 | 可开放 |
| 500 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧039#高岭北台变压器 | 47.62 | 100 | 80 | 32.38 | 可开放 |
| 501 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线医院分支002#瓜西台变压器 | 35.53 | 200 | 160 | 88.94 | 可开放 |
| 502 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线西线129#黄土杨树沟变压器 | 45.09 | 100 | 80 | 34.91 | 可开放 |
| 503 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10KV大王庙慈愍庵机井变压器 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 504 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线印西分支028#印西新变压器 | 12.48 | 200 | 160 | 135.04 | 可开放 |
| 505 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线腰东分支002#腰东变压器 | 55.4 | 50 | 40 | 12.30 | 可开放 |
| 506 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线大王庙西干线吴二沟分支 007#吴二十组变压器 | 10.26 | 100 | 80 | 69.74 | 可开放 |
| 507 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线吴2.4组分歧036#吴二五组变压器 | 37.29 | 50 | 40 | 21.36 | 可开放 |
| 508 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线北毛分歧030#毛家村台变压器 | 14 | 200 | 160 | 132.00 | 可开放 |
| 509 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线张合沟分歧005#张合沟变压器 | 29.43 | 100 | 80 | 50.57 | 可开放 |
| 510 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线车岭分歧010#车岭变压器 | 31.17 | 100 | 80 | 48.83 | 可开放 |
| 511 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线大王庙分歧002#大王庙村变压器 | 24.78 | 200 | 160 | 110.44 | 可开放 |
| 512 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线妈大沟分歧021#妈大沟变压器 | 27.3 | 100 | 80 | 52.70 | 可开放 |
| 513 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线妈大沟分歧005#慈愍庵新台变压器 | 74.76 | 50 | 40 | 2.62 | 可开放 |
| 514 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧四家沟分支 008#四家沟变压器 | 75.06 | 50 | 40 | 2.47 | 可开放 |
| 515 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧东沟分支 028#叶红南沟变压器 | 11.13 | 200 | 160 | 137.74 | 可开放 |
| 516 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线盛家沟分支008#胜家沟变压器 | 44.52 | 50 | 40 | 17.74 | 可开放 |
| 517 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线047#下南沟台变压器 | 56.94 | 50 | 40 | 11.53 | 可开放 |
| 518 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支 030#小路沟变压器 | 18.04 | 100 | 80 | 61.96 | 可开放 |
| 519 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧南沟大棚分支 017#红南沟变压器 | 37.37 | 100 | 80 | 42.63 | 可开放 |
| 520 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线吴2.2组支031#吴二二组变压器 | 32.79 | 50 | 40 | 23.61 | 可开放 |
| 521 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧红二分支 004#红二变压器 | 59.27 | 50 | 40 | 10.37 | 可开放 |
| 522 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧015#建场沟台变压器 | 23.13 | 200 | 160 | 113.74 | 可开放 |
| 523 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线慈愍庵小黄外分歧 008#小黄外变压器 | 81.73 | 50 | 40 | -0.87 | 负面 |
| 524 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线砬子山分歧021#魏家变压器 | 34.17 | 200 | 160 | 91.66 | 可开放 |
| 525 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线常家沟分支029#沙沟子变压器 | 19.98 | 100 | 80 | 60.02 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线慈愍庵小黄外分歧022#小黄里变压器 | 15.18 | 100 | 80 | 64.82 | 可开放 |
| 527 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kv大王庙线大王庙村新台柱上变压器 | 37.56 | 200 | 160 | 84.88 | 可开放 |
| 528 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线上南沟分歧012#上南沟变压器 | 22.28 | 100 | 80 | 57.72 | 可开放 |
| 529 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线西双分歧007#西双变压器 | 45.51 | 400 | 320 | 137.96 | 可开放 |
| 530 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线二道沟分歧027#二里沟变压器 | 45.84 | 50 | 40 | 17.08 | 可开放 |
| 531 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧003#三咀台变压器 | 18.81 | 400 | 320 | 244.76 | 可开放 |
| 532 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kv大王庙线庙西南台变压器 | 65.45 | 200 | 160 | 29.10 | 可开放 |
| 533 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线水泉分歧003#庙西新台 | 47.08 | 200 | 160 | 65.84 | 可开放 |
| 534 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧叶北分支005#叶北变压器 | 26.24 | 100 | 80 | 53.76 | 可开放 |
| 535 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线西沟分支015#西沟变压器 | 52.41 | 50 | 40 | 13.80 | 可开放 |
| 536 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线泡树沟分支009#水泉村新变压器 | 17.17 | 200 | 160 | 125.66 | 可开放 |
| 537 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线印北分支018#印北变压器 | 56.88 | 50 | 40 | 11.56 | 可开放 |
| 538 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支 062#砖刘变压器 | 68.92 | 50 | 40 | 5.54 | 可开放 |
| 539 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线水泉分歧037#水泉二组变压器 | 50.36 | 100 | 80 | 29.64 | 可开放 |
| 540 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧012#杨树台变压器 | 25.74 | 50 | 40 | 27.13 | 可开放 |
| 541 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10KV大王庙线大黄村（中心村） | 8.46 | 200 | 160 | 143.08 | 可开放 |
| 542 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线泡树沟分支水泉村亚叭沟分支 003#水泉村变压器 | 33.98 | 200 | 160 | 92.04 | 可开放 |
| 543 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 黄土新台变压器 | 17.2 | 200 | 160 | 125.60 | 可开放 |
| 544 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线东线098#杨家变压器 | 54.96 | 30 | 24 | 7.51 | 可开放 |
| 545 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线路大分歧004#乡综合台变压器 | 18.91 | 200 | 160 | 122.18 | 可开放 |
| 546 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10KV大王庙线195#沟口新变压器 | 17.34 | 100 | 80 | 62.66 | 可开放 |
| 547 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线大黄沟分歧057#解家变压器 | 23.22 | 50 | 40 | 28.39 | 可开放 |
| 548 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kv黄家线杨树分支杨树新台 | 38.76 | 100 | 80 | 41.24 | 可开放 |
| 549 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线东双南地分支001#东双西变压器 | 12.72 | 200 | 160 | 134.56 | 可开放 |
| 550 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线水泉分歧054#小东沟变压器 | 28.34 | 200 | 160 | 103.32 | 可开放 |
| 551 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线黄土西山分支006#黄土西山变压器 | 41.58 | 100 | 80 | 38.42 | 可开放 |
| 552 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧孤山北沟分支003#孤山北沟变压器 | 42.95 | 100 | 80 | 37.05 | 可开放 |
| 553 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧005#山咀子变压器 | 63.24 | 100 | 80 | 16.76 | 可开放 |
| 554 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线长上分支001#长上变压器 | 46.65 | 80 | 64 | 26.68 | 可开放 |
| 555 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线高家沟分歧010#高沟变压器 | 40.18 | 100 | 80 | 39.82 | 可开放 |
| 556 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线代家坟分歧006#代家坟台变压器 | 21.3 | 200 | 160 | 117.40 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线吴2.9组分支003#吴二九组变压器 | 12.45 | 100 | 80 | 67.55 | 可开放 |
| 558 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧 024#头道台变压器 | 73.17 | 100 | 80 | 6.83 | 可开放 |
| 559 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线秦家分支 030#朱家变压器 | 66.49 | 20 | 16 | 2.70 | 可开放 |
| 560 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线印西分支 025#印西变压器 | 33.83 | 400 | 320 | 184.68 | 可开放 |
| 561 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV黄家线5108单元 | 10kV黄家线022#黄西变压器 | 40.05 | 100 | 80 | 39.95 | 可开放 |
| 562 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线下沟外分支 001#下沟外变压器 | 36 | 100 | 80 | 44.00 | 可开放 |
| 563 | 绥中县 | 绥中黄家供电所 | 10kV大王庙线 | 10kV大王庙线石山沟分歧 035#石山村变压器 | 44.67 | 100 | 80 | 35.33 | 可开放 |
| 564 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 赵杨二线3117 | 10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支 005左2#洪家南北2台 | 16.05 | 400 | 320 | 255.80 | 可开放 |
| 565 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 电厂生活线6号箱站配电变压器间隔配电变压器 | 13.96 | 400 | 320 | 264.16 | 可开放 |
| 566 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线030#副杆赵家小学变压器 | 63.85 | 400 | 320 | 64.60 | 可开放 |
| 567 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 碧海家园小区配电室 2#变压器间隔配电变压器 | 16 | 630 | 504 | 403.20 | 可开放 |
| 568 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线洪刚分歧建安 3分支001#建安3变压器 | 23.05 | 315 | 252 | 179.39 | 可开放 |
| 569 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 电厂生活线2号箱站 | 31.11 | 630 | 504 | 308.01 | 可开放 |
| 570 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 10kV电厂生活线25-001右分歧20左分支004#一条街西变压器 | 43.86 | 200 | 160 | 72.28 | 可开放 |
| 571 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 电厂生活线5号箱站 | 20.43 | 400 | 320 | 238.28 | 可开放 |
| 572 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线全盛酒楼箱变 01变压器间隔配电变压器 | 35.84 | 200 | 160 | 88.32 | 可开放 |
| 573 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 碧海家园小区配电室 1#变压器间隔配电变压器 | 44.22 | 630 | 504 | 225.41 | 可开放 |
| 574 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 赵发线3115 | 宜兴园小区1号变 | 6.19 | 630 | 504 | 465.00 | 可开放 |
| 575 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV电厂生活线晨珑宾馆杆塔 (8010)变压器 | 29.06 | 160 | 128 | 81.50 | 可开放 |
| 576 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 洪家南2台柱上变压器 | 59.14 | 250 | 200 | 52.15 | 可开放 |
| 577 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 10kV电厂生活线25-001右分歧028#洪家北台变压器 | 30.63 | 400 | 320 | 197.48 | 可开放 |
| 578 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 电厂生活线4号箱站 | 28.68 | 800 | 640 | 410.56 | 可开放 |
| 579 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 10kV电厂生活线25-001右分歧034#洪家中新台变压器 | 12.06 | 400 | 320 | 271.76 | 可开放 |
| 580 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 御景龙湾小区1#变压器 | 82.63 | 315 | 252 | -8.28 | 负面 |
| 581 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 洪家中南2台变压器 | 24.72 | 250 | 200 | 138.20 | 可开放 |
| 582 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 电厂生活线3号箱站 | 28.32 | 500 | 400 | 258.40 | 可开放 |
| 583 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 金沙滩变压器杆塔电全支 1变压器 | 3.75 | 400 | 320 | 305.00 | 可开放 |
| 584 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 电厂生活线1号箱变 | 45.34 | 500 | 400 | 173.30 | 可开放 |
| 585 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线洪刚分歧信用社分支 005#信用社变压器 | 12.54 | 200 | 160 | 134.92 | 可开放 |
| 586 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 赵杨二线3117 | 10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支 005左1#洪家南西变压器 | 44.98 | 315 | 252 | 110.31 | 可开放 |
| 587 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线洪刚分歧 24右分支005#洪家中南台变压器 | 24.45 | 400 | 320 | 222.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线洪刚分歧008#副杆小赵新台变压器 | 33.54 | 315 | 252 | 146.35 | 可开放 |
| 589 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 10kV电厂生活线25-001右分歧046#自来水台变压器 | 9.4 | 400 | 320 | 282.40 | 可开放 |
| 590 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 10kV电厂生活线25-001右分歧27右分支015#自来水新台变压器 | 54.1 | 315 | 252 | 81.59 | 可开放 |
| 591 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 10kV电厂生活线25-001右分歧022#电厂酒厂变压器 | 27.1 | 315 | 252 | 166.64 | 可开放 |
| 592 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线海安小区北分歧 002#海安北变压器 | 31.21 | 315 | 252 | 153.69 | 可开放 |
| 593 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线洪刚分歧 010#文天花苑变压器 | 45.33 | 315 | 252 | 109.21 | 可开放 |
| 594 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线洪刚分歧建安1分支001#建安1变压器 | 44.6 | 315 | 252 | 111.51 | 可开放 |
| 595 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 洪家中新2台变压器 | 14.53 | 400 | 320 | 261.88 | 可开放 |
| 596 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 赵杨二线3117 | 10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支 003#洪家南台变压器 | 27.33 | 400 | 320 | 210.68 | 可开放 |
| 597 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 赵杨二线3117 | 10kV公司生活线洪家南中2台变压器 | 31.73 | 400 | 320 | 193.08 | 可开放 |
| 598 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 10kV电厂生活线25-001右分歧39左分支003#洪家中台变压器 | 28.15 | 315 | 252 | 163.33 | 可开放 |
| 599 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 赵杨二线3117 | 10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支 006#洪家南北台变压器 | 13.75 | 400 | 320 | 265.00 | 可开放 |
| 600 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 10kV电厂生活线25-001右分歧34右分支003#洪家中北台变压器 | 11.05 | 315 | 252 | 217.19 | 可开放 |
| 601 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线海安小区南分歧 002#海安南变压器 | 56.32 | 315 | 252 | 74.59 | 可开放 |
| 602 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线洪刚分歧建安2分支001#建安2变压器 | 37.98 | 400 | 320 | 168.08 | 可开放 |
| 603 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004710kV公司生活线 | 10kV公司生活线洪刚分歧 008#小赵台变压器 | 42.78 | 400 | 320 | 148.88 | 可开放 |
| 604 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 004510kV电厂生活线 | 10kV电厂生活线洪家中北2台变压器 | 15.78 | 400 | 320 | 256.88 | 可开放 |
| 605 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 赵杨二线3117 | 10kV赵杨二线洪刚分歧洪家南分支 005#洪家南中台变压器 | 41.4 | 400 | 320 | 154.40 | 可开放 |
| 606 | 绥中县 | 绥中营业二班 | 赵杨二线3117 | 10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支 013#洪家中东台变压器 | 31.9 | 315 | 252 | 151.52 | 可开放 |
| 607 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线铁厂南分支 008#[铁厂南]变压器 | 51.93 | 400 | 320 | 112.28 | 可开放 |
| 608 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线石牌坊分歧石岭分支 016#【石家岭】变压器 | 21.54 | 200 | 160 | 116.92 | 可开放 |
| 609 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 中心村第四批二道河子台（10kV李家一线李北干线老虎西沟分歧039#老虎西沟变压器） | 22.86 | 400 | 320 | 228.56 | 可开放 |
| 610 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线102#【加油站】变压器 | 94.46 | 50 | 40 | -7.23 | 负面 |
| 611 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线边门分支边门西台分支支 002#边门西台变压器 | 26.1 | 200 | 160 | 107.80 | 可开放 |
| 612 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线秋皮水库分歧 005#【秋皮水库】变压器 | 57.78 | 200 | 160 | 44.44 | 可开放 |
| 613 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线077+1#[张家]变压器 | 24.96 | 400 | 320 | 220.16 | 可开放 |
| 614 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线新村分歧 004#新村变压器 | 74.72 | 50 | 40 | 2.64 | 可开放 |
| 615 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线老虎西沟分歧 013#[老虎]变压器 | 22.83 | 400 | 320 | 228.68 | 可开放 |
| 616 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线梨树沟分歧常沟分支 001#常家沟变压器 | 27.02 | 400 | 320 | 211.92 | 可开放 |
| 617 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线王家峪分歧 017#王家峪西变压器 | 58.53 | 100 | 80 | 21.47 | 可开放 |
| 618 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线铁厂北分歧松岭子分支 028#松岭子变压器 | 72.55 | 100 | 80 | 7.45 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线铁厂北分歧松岭子分支铁东分支 005#铁厂东变压器 | 80.52 | 50 | 40 | -0.26 | 负面 |
| 620 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线小卜子分歧小卜子棚分支小卜子东分支 005#小卜子东变压器 | 41.04 | 200 | 160 | 77.92 | 可开放 |
| 621 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线北石分歧 075#【锥山】变压器 | 67.79 | 50 | 40 | 6.11 | 可开放 |
| 622 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线铁厂南分支铁厂北新台分支支 002#铁厂北新台变压器 | 21.05 | 400 | 320 | 235.80 | 可开放 |
| 623 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线梨树沟分歧霍沟分支 007#霍家沟变压器 | 29.31 | 200 | 160 | 101.38 | 可开放 |
| 624 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线荆条沟分歧秋皮一队分支 003#【秋皮一队】变压器 | 23.46 | 200 | 160 | 113.08 | 可开放 |
| 625 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线王家峪分歧 003#新卜子变压器 | 30.12 | 200 | 160 | 99.76 | 可开放 |
| 626 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线李西分歧 010#李家西新台变压器 | 52.86 | 200 | 160 | 54.28 | 可开放 |
| 627 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线上荆分支 002#上荆变压器 | 29.63 | 400 | 320 | 201.48 | 可开放 |
| 628 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线周义高分支周爽分支 001#李家南新台变压器 | 26.28 | 400 | 320 | 214.88 | 可开放 |
| 629 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线 073#新卜子新台变压器 | 59.07 | 50 | 40 | 10.47 | 可开放 |
| 630 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线北石分歧锥山新台分支 007#锥山新台变压器 | 23.37 | 200 | 160 | 113.26 | 可开放 |
| 631 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线娄东分支 001#娄家东变压器 | 28.08 | 400 | 320 | 207.68 | 可开放 |
| 632 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线小卜子分歧 035#小卜子南变压器 | 41.22 | 200 | 160 | 77.56 | 可开放 |
| 633 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线小卜子分歧大南分支 001#大卜南变压器 | 70.8 | 100 | 80 | 9.20 | 可开放 |
| 634 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线 103#新台子变压器 | 34.16 | 315 | 252 | 144.40 | 可开放 |
| 635 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线王家峪分歧 010#王家峪东变压器 | 41.86 | 200 | 160 | 76.28 | 可开放 |
| 636 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线荆条沟分歧 015#【荆条沟】变压器 | 11.85 | 200 | 160 | 136.30 | 可开放 |
| 637 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线刘八分歧 005#刘八变压器 | 39.96 | 100 | 80 | 40.04 | 可开放 |
| 638 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线 051#张场大队变压器 | 39.84 | 200 | 160 | 80.32 | 可开放 |
| 639 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线李东分歧 002+1#李家东新台变压器 | 64.88 | 200 | 160 | 30.24 | 可开放 |
| 640 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线 058#二道河子新台变压器 | 48 | 100 | 80 | 32.00 | 可开放 |
| 641 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线石牌坊分歧半道子分支 006#【南半道子】变压器 | 51.57 | 200 | 160 | 56.86 | 可开放 |
| 642 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10KV李家二线李西干线 018+1#李家升级变压器台 | 35.69 | 400 | 320 | 177.24 | 可开放 |
| 643 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线郑南分歧 002#郑家南变压器 | 33.12 | 200 | 160 | 93.76 | 可开放 |
| 644 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线 061#二道河子变压器 | 17.48 | 400 | 320 | 250.08 | 可开放 |
| 645 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线闫家分歧 011#阎家西变压器 | 20.21 | 400 | 320 | 239.16 | 可开放 |
| 646 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线下荆分歧 002#下荆变压器 | 68.28 | 100 | 80 | 11.72 | 可开放 |
| 647 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线东沟分歧 005#东沟变压器 | 76.03 | 50 | 40 | 1.99 | 可开放 |
| 648 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线石牌坊分歧 046#【石牌坊】变压器 | 18.89 | 400 | 320 | 244.44 | 可开放 |
| 649 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线 068#二道河子西台变压器 | 65.37 | 30 | 24 | 4.39 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线梨树沟分歧大岭分支 007#马大岭变压器 | 43.5 | 200 | 160 | 73.00 | 可开放 |
| 651 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线郑南分歧李家政府分支郑家西分支支 004#郑家西变压器 | 109.7 | 30 | 24 | -8.91 | 负面 |
| 652 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线上荆西沟分歧 034#上荆西沟变压器 | 89.82 | 50 | 40 | -4.91 | 负面 |
| 653 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线闫家分歧 020#闫家东变压器 | 47.38 | 100 | 80 | 32.62 | 可开放 |
| 654 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线石牌坊分歧苗台南分支 002#【苗台南】变压器 | 29.66 | 200 | 160 | 100.68 | 可开放 |
| 655 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线小卜子分歧大北分支 008#大卜北变压器 | 38.17 | 160 | 128 | 66.93 | 可开放 |
| 656 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线李北干线铁厂北分歧 015#铁厂北变压器 | 38.99 | 400 | 320 | 164.04 | 可开放 |
| 657 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线石场分歧 004#郑家北变压器 | 81.04 | 50 | 40 | -0.52 | 负面 |
| 658 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线修配厂分支 014#李家一队新台变压器 | 64.65 | 200 | 160 | 30.70 | 可开放 |
| 659 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线修配厂分支 010#李家一队变压器 | 42.81 | 200 | 160 | 74.38 | 可开放 |
| 660 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线 089#炮嘴子变压器 | 24.12 | 200 | 160 | 111.76 | 可开放 |
| 661 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家一线 | 10kV李家一线石牌坊分歧苗台北分支 001#【苗台北】变压器 | 46.47 | 100 | 80 | 33.53 | 可开放 |
| 662 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10KV李家二线（下线）石牌坊西台分岐 003#石牌坊西台变压器 | 20.28 | 200 | 160 | 119.44 | 可开放 |
| 663 | 绥中县 | 绥中李家供电所 | 10kV李家Ⅱ线 | 10kV李家二线李西干线燕山房产分歧 004#辅杆水印长城小区箱变01#变压器 | 25.92 | 250 | 200 | 135.20 | 可开放 |
| 664 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线瓦盆分歧 008#大柳变压器 | 96.84 | 50 | 40 | -8.42 | 负面 |
| 665 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV首钢主干线小松前屯分歧 007#小松村变压器 | 156.03 | 30 | 24 | -22.81 | 负面 |
| 666 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线小李分歧 21右分支001#小李腰庄3变压器 | 11.75 | 315 | 252 | 214.99 | 可开放 |
| 667 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV前所线2B110单元龙营小区箱变01配电变压器间隔配电变压器 | 47.65 | 315 | 252 | 101.90 | 可开放 |
| 668 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧 49左分支004#侯屯变压器 | 12.8 | 50 | 40 | 33.60 | 可开放 |
| 669 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵小支分歧 23右分支011#鱼业队新台变压器 | 20.55 | 200 | 160 | 118.90 | 可开放 |
| 670 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵小支分歧 23右分支02左分支04左分支006鱼业队分支支002#鱼业队变压器 | 53.82 | 100 | 80 | 26.18 | 可开放 |
| 671 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线多经分歧生资分支 041#生资变压器 | 36.99 | 30 | 24 | 12.90 | 可开放 |
| 672 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线沿路分歧 019#沿路变压器 | 10.68 | 200 | 160 | 138.64 | 可开放 |
| 673 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线18右分歧017#核桃变压器 | 24.44 | 200 | 160 | 111.12 | 可开放 |
| 674 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线019#何家变压器 | 48.18 | 100 | 80 | 31.82 | 可开放 |
| 675 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV首钢线城后分歧 002#道班变压器 | 98.41 | 80 | 64 | -14.73 | 负面 |
| 676 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线小李分歧 07杨家河西分支010#杨家河西新变压器 | 23.68 | 250 | 200 | 140.80 | 可开放 |
| 677 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV电厂生活线娄屯新分支 004#娄屯新台变压器 | 29.67 | 200 | 160 | 100.66 | 可开放 |
| 678 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支05左分支001#杨家东3变压器 | 28.7 | 315 | 252 | 161.60 | 可开放 |
| 679 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线150#南东山变压器 | 28.52 | 200 | 160 | 102.96 | 可开放 |
| 680 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线79右分歧006#大柳东柱上变压器 | 31.35 | 200 | 160 | 97.30 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线朴庄子分歧028#朴庄子新台柱上变压器 | 15.25 | 400 | 320 | 259.00 | 可开放 |
| 682 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线145右分歧03右分支004#文富众富新村佳苑小区变压器 | 90.25 | 315 | 252 | -32.29 | 负面 |
| 683 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧012#王香变压器 | 15 | 400 | 320 | 260.00 | 可开放 |
| 684 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线韩家干线沙河分歧东坎分支 011#黄土坎变压器 | 22.29 | 200 | 160 | 115.42 | 可开放 |
| 685 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV首钢线城后分歧003#道北（电子）变压器 | 62.29 | 315 | 252 | 55.79 | 可开放 |
| 686 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线130#下沟变压器 | 118.56 | 50 | 40 | -19.28 | 负面 |
| 687 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV赵杨一线小李分歧小李腰庄分支 13#小李腰庄8变压器 | 20.53 | 400 | 320 | 237.88 | 可开放 |
| 688 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10KV前所主干线小李分歧21右分支011#小李腰庄6台变压器 | 6.22 | 315 | 252 | 232.41 | 可开放 |
| 689 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港主干线139右分歧002#徐国大变压器 | 5.7 | 100 | 80 | 74.30 | 可开放 |
| 690 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线015#吴家北变压器 | 62.08 | 80 | 64 | 14.34 | 可开放 |
| 691 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线城内分歧03左分支002#长石粉变压器 | 44.96 | 200 | 160 | 70.08 | 可开放 |
| 692 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线73右分歧001#大柳西台变压器 | 52.46 | 200 | 160 | 55.08 | 可开放 |
| 693 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线韩家干线计东分歧 014#尹屯变压器 | 48.8 | 315 | 252 | 98.28 | 可开放 |
| 694 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线101右分歧002#狼洞西柱上变压器 | 37.69 | 200 | 160 | 84.62 | 可开放 |
| 695 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵小支分歧012#南岭变压器 | 14.03 | 400 | 320 | 263.88 | 可开放 |
| 696 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线城内分歧001#东山村变压器 | 9.25 | 200 | 160 | 141.50 | 可开放 |
| 697 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线韩家干线皂角分歧 004#皂角变压器 | 15.98 | 400 | 320 | 256.08 | 可开放 |
| 698 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线18右分歧024#核桃东台变压器 | 9.55 | 200 | 160 | 140.90 | 可开放 |
| 699 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线176#娄屯变压器 | 25.27 | 315 | 252 | 172.40 | 可开放 |
| 700 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线韩家干线 022#韩家小学变压器 | 44.79 | 200 | 160 | 70.42 | 可开放 |
| 701 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线城内分歧06右分支004#石粉厂变压器 | 57.15 | 200 | 160 | 45.70 | 可开放 |
| 702 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧49左分支020#周门变压器 | 40.56 | 200 | 160 | 78.88 | 可开放 |
| 703 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线168右分歧002#木家变压器 | 16.11 | 315 | 252 | 201.25 | 可开放 |
| 704 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线125右分歧001#牛羊北台变压器 | 69 | 50 | 40 | 5.50 | 可开放 |
| 705 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV赵杨一线小李分歧小李东庄新分支 09#杆左分支02#杆小李东庄南台 | 6.08 | 400 | 320 | 295.68 | 可开放 |
| 706 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10KV赵港线赵东支分岐046#大力东山新台变压器 | 51.45 | 200 | 160 | 57.10 | 可开放 |
| 707 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支05左分支003#杨家东1变压器 | 19.27 | 315 | 252 | 191.30 | 可开放 |
| 708 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线城内分歧10左分支006#小李腰庄变压器 | 12.38 | 315 | 252 | 213.00 | 可开放 |
| 709 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线小李分歧21右分支001#小李腰庄4变压器 | 21.4 | 315 | 252 | 184.59 | 可开放 |
| 710 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧069#大力北变压器 | 61.26 | 200 | 160 | 37.48 | 可开放 |
| 711 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV首钢线城后分歧003#计量（磁卡）变压器 | 82.68 | 100 | 80 | -2.68 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线小李分歧小李东庄新分支小李东庄 1分支支001#小李东庄1变压器 | 19.62 | 315 | 252 | 190.20 | 可开放 |
| 713 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV赵扬一线25-001右分歧42左分支04右分支05左分支001#分支支左001#杨家东3-1台变压器 | 18.55 | 400 | 320 | 245.80 | 可开放 |
| 714 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV首钢主干线88左分歧004#小松西变压器 | 70.9 | 80 | 64 | 7.28 | 可开放 |
| 715 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线18右分歧041#南高岗变压器 | 98.08 | 50 | 40 | -9.04 | 负面 |
| 716 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线沿路分歧05右分支001#土台变压器 | 44.79 | 400 | 320 | 140.84 | 可开放 |
| 717 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支003#杨家变压器 | 20.54 | 315 | 252 | 187.30 | 可开放 |
| 718 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线瓦盆分歧037#下石盆变压器 | 38.42 | 100 | 80 | 41.58 | 可开放 |
| 719 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线多经分歧生资分支 12右分支006#南窑新台变压器 | 20.31 | 200 | 160 | 119.38 | 可开放 |
| 720 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线小李分歧07杨家河西分支012#杨家河西1台柱上变压器 | 35.76 | 250 | 200 | 110.60 | 可开放 |
| 721 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线城内分歧10左分支02右分支002#前所中台变压器 | 59.01 | 200 | 160 | 41.98 | 可开放 |
| 722 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧08左分支009#（8015）变压器 | 1.05 | 315 | 252 | 248.69 | 可开放 |
| 723 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10KV赵港线赵大支分歧007#王香新台柱上变压器 | 70.56 | 50 | 40 | 4.72 | 可开放 |
| 724 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线小李分歧07杨家河西分支003#杨家河西变压器 | 27.75 | 315 | 252 | 164.59 | 可开放 |
| 725 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵小支分歧041#小力西变压器 | 26.2 | 200 | 160 | 107.60 | 可开放 |
| 726 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线多经分歧011#多经变压器 | 38.03 | 315 | 252 | 132.21 | 可开放 |
| 727 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV首钢线城后分歧11右分支002#政府新台变压器 | 35.99 | 200 | 160 | 88.02 | 可开放 |
| 728 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线18右分歧05右分支005#龙王东变压器 | 10.26 | 200 | 160 | 139.48 | 可开放 |
| 729 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线131#运管所变压器 | 29.34 | 200 | 160 | 101.32 | 可开放 |
| 730 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 何家北2#柱上变压器 | 30.6 | 200 | 160 | 98.80 | 可开放 |
| 731 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线城内分歧10左分支006#南关变压器 | 44.97 | 315 | 252 | 110.34 | 可开放 |
| 732 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV首钢线城后分歧06左分支002#政府老台变压器 | 104.33 | 400 | 320 | -97.32 | 负面 |
| 733 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线79右分歧004#大柳北变压器 | 28.1 | 200 | 160 | 103.80 | 可开放 |
| 734 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10KV前所主干线砖厂分岐002#砖厂3变压器 | 65.81 | 315 | 252 | 44.70 | 可开放 |
| 735 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线129左分支001#砖厂新台变压器 | 47.72 | 400 | 320 | 129.12 | 可开放 |
| 736 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线多经分歧生资分支 12右分支001#南窑变压器 | 21.27 | 200 | 160 | 117.46 | 可开放 |
| 737 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线085#白家变压器 | 22.89 | 200 | 160 | 114.22 | 可开放 |
| 738 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵东支分歧041#副杆大力东山变压器 | 31.88 | 200 | 160 | 96.24 | 可开放 |
| 739 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线168右分歧007#食品厂变压器 | 18.25 | 315 | 252 | 194.51 | 可开放 |
| 740 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线多经分歧生资分支 006#电管站变压器 | 32.7 | 200 | 160 | 94.60 | 可开放 |
| 741 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港主干线89右分歧014#大台新台变压器 | 64.92 | 100 | 80 | 15.08 | 可开放 |
| 742 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支02左分支09右分支012#杨家东4D变压器 | 23.94 | 315 | 252 | 176.59 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线城内分歧10右分支001#前所北台变压器 | 64.05 | 200 | 160 | 31.90 | 可开放 |
| 744 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线南高岗分歧03右分支010#龙王新台柱上变压器 | 45.96 | 100 | 80 | 34.04 | 可开放 |
| 745 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线小李分歧019#左分支003#小李腰庄7台变压器 | 19.08 | 315 | 252 | 191.90 | 可开放 |
| 746 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线瓦盆分歧045#上石盆变压器 | 38.29 | 100 | 80 | 41.71 | 可开放 |
| 747 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线朴庄子分歧14左分支001#半道变压器 | 29.07 | 200 | 160 | 101.86 | 可开放 |
| 748 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支08左分支003#杨家中变压器 | 42.13 | 315 | 252 | 119.29 | 可开放 |
| 749 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 中心村第四批朴庄子台区（10kV牛羊干线143#上沟变压器） | 13.59 | 400 | 320 | 265.64 | 可开放 |
| 750 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线131#砖厂变压器 | 64.58 | 400 | 320 | 61.68 | 可开放 |
| 751 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV首钢主干线小松前屯分歧002小松东分支002#小松东变压器 | 19.38 | 200 | 160 | 121.24 | 可开放 |
| 752 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线130#前所市场小区台区变压器 | 76.18 | 400 | 320 | 15.28 | 可开放 |
| 753 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线小李分歧小李东庄分支02右分支002#小李东庄变压器 | 22.95 | 315 | 252 | 179.71 | 可开放 |
| 754 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线韩家干线二道分歧005#二道河子变压器 | 38.35 | 200 | 160 | 83.30 | 可开放 |
| 755 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵小支分歧38右分支004#小力村变压器 | 39.37 | 315 | 252 | 127.98 | 可开放 |
| 756 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线127#道东变压器 | 68.9 | 315 | 252 | 34.97 | 可开放 |
| 757 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线101右分歧007#狼洞变压器 | 11.86 | 400 | 320 | 272.56 | 可开放 |
| 758 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线101右分歧006#狼东变压器 | 15.74 | 400 | 320 | 257.04 | 可开放 |
| 759 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线145左分歧007#北东山变压器 | 85.29 | 50 | 40 | -2.65 | 负面 |
| 760 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线韩家干线沙河分歧东坎分支016#东坎变压器 | 56.52 | 100 | 80 | 23.48 | 可开放 |
| 761 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支011#杨家南变压器 | 11.48 | 400 | 320 | 274.08 | 可开放 |
| 762 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线朴庄子分歧033#朴庄子变压器 | 11.76 | 400 | 320 | 272.96 | 可开放 |
| 763 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵东支分歧10左分支006#大力东变压器 | 45.63 | 400 | 320 | 137.48 | 可开放 |
| 764 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV首钢线牛羊干线牛羊村分歧9#牛羊村新台变台 | 50.52 | 200 | 160 | 58.96 | 可开放 |
| 765 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧42左分支002#大架子回迁2#变压器 | 26.3 | 500 | 400 | 268.50 | 可开放 |
| 766 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10KV前所主干线小李分歧21右分支009#小李腰庄5台变压器 | 28.06 | 315 | 252 | 163.61 | 可开放 |
| 767 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧59右分支005#大力新台变压器 | 35.88 | 200 | 160 | 88.24 | 可开放 |
| 768 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线韩家干线韩家分歧006#韩家变压器 | 31.57 | 315 | 252 | 152.55 | 可开放 |
| 769 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线韩家干线计西分歧007#计西变压器 | 39.09 | 200 | 160 | 81.82 | 可开放 |
| 770 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线119右分歧004#牛羊村变压器 | 93.72 | 100 | 80 | -13.72 | 负面 |
| 771 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧42左分支002#大架子回迁1#变压器 | 43.97 | 500 | 400 | 180.15 | 可开放 |
| 772 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线韩家干线计东分歧018#计东变压器 | 74.76 | 100 | 80 | 5.24 | 可开放 |
| 773 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵小支分歧15左分支002#南岭东台变压器 | 29.16 | 200 | 160 | 101.68 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线18右分歧03右分支002#龙王变压器 | 72.8 | 100 | 80 | 7.20 | 可开放 |
| 775 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线瓦盆分歧007#信和分支001#大柳中台变压器 | 58.71 | 200 | 160 | 42.58 | 可开放 |
| 776 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线18右分歧39右分支004#南高岗山新台变压器 | 61.11 | 200 | 160 | 37.78 | 可开放 |
| 777 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV首钢线城后分歧11右分支002#城后变压器 | 54.14 | 200 | 160 | 51.72 | 可开放 |
| 778 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧33+01左分支006#大架子小学变压器 | 35.28 | 200 | 160 | 89.44 | 可开放 |
| 779 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧62左分支002#大力西变压器 | 30.39 | 200 | 160 | 99.22 | 可开放 |
| 780 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线18右分歧005#何家东变压器 | 20.95 | 200 | 160 | 118.10 | 可开放 |
| 781 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵小支分歧23右分支02左分支04左分支008#变压器 | 8.67 | 100 | 80 | 71.33 | 可开放 |
| 782 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支02左分支05左分支002#杨家东2变压器 | 27.78 | 315 | 252 | 164.49 | 可开放 |
| 783 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线小李分歧16小李东庄新分支005#小李东庄新变压器 | 20.98 | 315 | 252 | 185.91 | 可开放 |
| 784 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵小支分歧003#（8020）变压器 | 24.19 | 315 | 252 | 175.80 | 可开放 |
| 785 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线瓦盆分歧北高岗山分支 011#北高岗变压器 | 31.17 | 200 | 160 | 97.66 | 可开放 |
| 786 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 10kV牛羊干线008#吴家南变压器 | 31.92 | 200 | 160 | 96.16 | 可开放 |
| 787 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港主干线120右分歧017#赵港线112右12变压器 | 9.5 | 200 | 160 | 141.00 | 可开放 |
| 788 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧23左分支003#大架子变压器 | 13.92 | 500 | 400 | 330.40 | 可开放 |
| 789 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV首钢线2B109单元 | 娄台西台柱上变压器 | 20.22 | 200 | 160 | 119.56 | 可开放 |
| 790 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV前所主干线小李分歧21右分支008#小李腰庄2变压器 | 11.14 | 315 | 252 | 216.91 | 可开放 |
| 791 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 赵杨一线3109 | 10kV赵杨一线25-001右分歧42左分支02左分支009#右右001#杨家南1台变压器 | 37.68 | 400 | 320 | 169.28 | 可开放 |
| 792 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 005310kV赵港线 | 10kV赵港线赵大支分歧62左分支大力西新台分支支001#大力西新台变压器 | 57.65 | 200 | 160 | 44.70 | 可开放 |
| 793 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线136#前所中学变压器 | 43.76 | 200 | 160 | 72.48 | 可开放 |
| 794 | 绥中县 | 绥中前所供电所 | 10kV前所线2B110单元 | 10kV前所主干线145右分歧004#油质变压器 | 141.33 | 100 | 80 | -61.33 | 负面 |
| 795 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10KV矿山线长江2组变压器 | 21.06 | 200 | 160 | 117.88 | 可开放 |
| 796 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支弓箭分支 026#下元子台区变压器 | 42.87 | 50 | 40 | 18.57 | 可开放 |
| 797 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线025#三道一组变压器 | 59.87 | 200 | 160 | 40.26 | 可开放 |
| 798 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线黑台四组分支4#黑台4变压器 | 15.45 | 400 | 320 | 258.20 | 可开放 |
| 799 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线朱家分支007#朱屯变压器 | 15 | 200 | 160 | 130.00 | 可开放 |
| 800 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧银庄北沟分 016#银庄北沟变压器 | 23.91 | 100 | 80 | 56.09 | 可开放 |
| 801 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家钓鱼湾土分支平川分支 094#喊过岭台区变压器 | 9.63 | 100 | 80 | 70.37 | 可开放 |
| 802 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家钓鱼湾土分支平川分支五台 1台分支004#五台大屯变压器 | 33.75 | 100 | 80 | 46.25 | 可开放 |
| 803 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线#背阴障分歧33#霍沟分支10#霍沟变压器 | 17.13 | 100 | 80 | 62.87 | 可开放 |
| 804 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支 038#邱家大屯台区变压器 | 12.78 | 400 | 320 | 268.88 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线106#选将西地变压器 | 13.74 | 200 | 160 | 132.52 | 可开放 |
| 806 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10KV水库线康庄恒温库分支2#康庄北沟2台分支002#康庄北沟2台变压器 | 12.18 | 100 | 80 | 67.82 | 可开放 |
| 807 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支093#涝豆村台变压器 | 34.88 | 100 | 80 | 45.12 | 可开放 |
| 808 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线76#选将一组变压器 | 79.81 | 100 | 80 | 0.19 | 可开放 |
| 809 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线市场分歧古塔大棚分支002#古塔新村2台变压器 | 57.27 | 200 | 160 | 45.46 | 可开放 |
| 810 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线58杆#黑台村变压器 | 44.01 | 100 | 80 | 35.99 | 可开放 |
| 811 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10KV矿山线黑台村2台变压器 | 16.08 | 400 | 320 | 255.68 | 可开放 |
| 812 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家线鲍庄分歧邱家分支邱家西沟分支大虎山变压器台 | 18.06 | 100 | 80 | 61.94 | 可开放 |
| 813 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家干线鲍庄分歧鞠屯分支鞠屯北台变压器 | 17.3 | 100 | 80 | 62.70 | 可开放 |
| 814 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧百花分支八见沟分支001#八见台区变压器 | 16.44 | 50 | 40 | 31.78 | 可开放 |
| 815 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线三山北沟分支4#三山北沟变压器 | 26.79 | 100 | 80 | 53.21 | 可开放 |
| 816 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线#背阴障分歧49#背阴障变压器 | 69.98 | 50 | 40 | 5.01 | 可开放 |
| 817 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线东山村分支5#东山变压器 | 83.46 | 100 | 80 | -3.46 | 负面 |
| 818 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线西屯分歧005#西屯台区变压器 | 32.52 | 200 | 160 | 94.96 | 可开放 |
| 819 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线12#东大80变2变压器 | 19.04 | 400 | 320 | 243.84 | 可开放 |
| 820 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线下柳沟分支20#下柳变压器 | 12.34 | 200 | 160 | 135.32 | 可开放 |
| 821 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线大岭分岐12#大岭变压器 | 16.15 | 400 | 320 | 255.40 | 可开放 |
| 822 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线长江分歧长江五组分支04#长江五组变压器 | 10.72 | 400 | 320 | 277.12 | 可开放 |
| 823 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支058#南东台区变压器 | 78.25 | 50 | 40 | 0.88 | 可开放 |
| 824 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧陈付屯分支004#陈付屯台区变压器 | 38.32 | 100 | 80 | 41.68 | 可开放 |
| 825 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线选将分岐1#将五组变压器 | 22.49 | 200 | 160 | 115.02 | 可开放 |
| 826 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线三山村分支2#三山村变压器 | 39.48 | 200 | 160 | 81.04 | 可开放 |
| 827 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线025#信用社住宅楼变压器 | 13.64 | 200 | 160 | 132.72 | 可开放 |
| 828 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧三道五组006#三道五变压器 | 37.48 | 200 | 160 | 85.04 | 可开放 |
| 829 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10KV水库线西大大棚分支西大2台变压器 | 40.05 | 400 | 320 | 159.80 | 可开放 |
| 830 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 市场分歧西水佳苑配电室02号变压器间隔配电变压器 | 30.54 | 400 | 320 | 197.84 | 可开放 |
| 831 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧088#石门子台区变压器 | 10.65 | 400 | 320 | 277.40 | 可开放 |
| 832 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线87#老边南变压器 | 22.23 | 200 | 160 | 115.54 | 可开放 |
| 833 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线27#西大木片厂变压器 | 29.3 | 200 | 160 | 101.40 | 可开放 |
| 834 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家干线小胡分歧半拉山西台分支半拉山西台变压器 | 16.29 | 200 | 160 | 127.42 | 可开放 |
| 835 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家干线吊鱼分歧南吊分支南吊变压器台 | 32.31 | 100 | 80 | 47.69 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄干线曹屯分 003#曹屯变压器 | 5.52 | 200 | 160 | 148.96 | 可开放 |
| 837 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线004_1#前卫村政府楼变压器 | 67.95 | 400 | 320 | 48.20 | 可开放 |
| 838 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线091#王屯台区变压器 | 24.57 | 50 | 40 | 27.72 | 可开放 |
| 839 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线124#8单元后呆变压器 | 15.75 | 200 | 160 | 128.50 | 可开放 |
| 840 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧三道社员分支 004#社员台变压器 | 83.67 | 200 | 160 | -7.34 | 负面 |
| 841 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家线涝道分支弓箭分支弓箭北台分支弓箭北变压器 | 20.88 | 100 | 80 | 59.12 | 可开放 |
| 842 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线满井分支后满井分支 08#后满井变压器 | 20.03 | 400 | 320 | 239.88 | 可开放 |
| 843 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线小胡分歧 047#小胡南沟变压器 | 9.72 | 400 | 320 | 281.12 | 可开放 |
| 844 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线001#供电所变压器 | 44.61 | 200 | 160 | 70.78 | 可开放 |
| 845 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10KV前卫线三道五组分歧三道五组 2台变压器 | 52.85 | 400 | 320 | 108.60 | 可开放 |
| 846 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线小胡分歧 034#小胡大屯变压器 | 21.3 | 100 | 80 | 58.70 | 可开放 |
| 847 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线1118单元西大村西 7# | 36.11 | 200 | 160 | 87.78 | 可开放 |
| 848 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线西大大棚分支 19#试剂厂变压器 | 67.29 | 200 | 160 | 25.42 | 可开放 |
| 849 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线林果厂分支 34#北大村变压器 | 25.32 | 100 | 80 | 54.68 | 可开放 |
| 850 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支 010#赵店变压器 | 51.14 | 100 | 80 | 28.86 | 可开放 |
| 851 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧 039#三道河台区变压器 | 11.94 | 100 | 80 | 68.06 | 可开放 |
| 852 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧百花分支 031#百花屯台区变压器 | 23.1 | 200 | 160 | 113.80 | 可开放 |
| 853 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线下柳沟分支 13#上柳变压器 | 28.64 | 30 | 24 | 15.41 | 可开放 |
| 854 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支半道子分支 019#后喊过岭变压器 | 17.04 | 100 | 80 | 62.96 | 可开放 |
| 855 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线绥中县第二医院分支 002#医院家属变压器 | 39.68 | 315 | 252 | 127.01 | 可开放 |
| 856 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧西大分支 003#西大印刷台区变压器 | 80.87 | 200 | 160 | -1.74 | 负面 |
| 857 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧银庄北沟分支宗屯分 012#宗屯变压器 | 22.95 | 100 | 80 | 57.05 | 可开放 |
| 858 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线林果厂分歧北大六分支 19#北大六变压器 | 29.9 | 200 | 160 | 100.20 | 可开放 |
| 859 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧西大分支 010#西大变压器 | 34.45 | 400 | 320 | 182.20 | 可开放 |
| 860 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10KV矿山线东大城外2台分支3#东大城外2台变压器 | 25.3 | 400 | 320 | 218.80 | 可开放 |
| 861 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10KV前卫线古塔村2台变压器 | 33.33 | 315 | 252 | 147.01 | 可开放 |
| 862 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线市场分歧三道大棚分支文富分支 009#鹏达小区变压器 | 51.43 | 315 | 252 | 90.00 | 可开放 |
| 863 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家干线弓箭分支腰屯西台变压器 | 54 | 100 | 80 | 26.00 | 可开放 |
| 864 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家干线银庄分歧百花分支 003#供销社变压器 | 41.52 | 200 | 160 | 76.96 | 可开放 |
| 865 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧腰吊分支 006#林八家子台变压器 | 24.57 | 50 | 40 | 27.72 | 可开放 |
| 866 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧条石分 048#条石上沟变压器 | 32.2 | 30 | 24 | 14.34 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10KV矿山线后东山分支东山2台变压器 | 16.08 | 400 | 320 | 255.68 | 可开放 |
| 868 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线满井分支003#古塔五组2台变压器 | 60.99 | 200 | 160 | 38.02 | 可开放 |
| 869 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线41前黑台分支01#前黑台变压器 | 12.48 | 200 | 160 | 135.04 | 可开放 |
| 870 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧西吊分支吊东分支 003#吊东变压器 | 34.98 | 200 | 160 | 90.04 | 可开放 |
| 871 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线市场分歧古塔大棚分支 004#医院家属2台变压器 | 43.65 | 315 | 252 | 114.50 | 可开放 |
| 872 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧027#银庄村台区变压器 | 40.13 | 100 | 80 | 39.87 | 可开放 |
| 873 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧西大分支 007#大75变变压器 | 46.26 | 200 | 160 | 67.48 | 可开放 |
| 874 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线一组分支11#长江村台区变压器 | 45.08 | 80 | 64 | 27.94 | 可开放 |
| 875 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧东大分支 002#东大村80变台变压器 | 60.16 | 400 | 320 | 79.36 | 可开放 |
| 876 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线林果厂分支99#林果厂变压器 | 184.08 | 100 | 80 | -104.08 | 负面 |
| 877 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支弓箭分支 035#上沟台区变压器 | 43.31 | 50 | 40 | 18.35 | 可开放 |
| 878 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧沙河分支 005#沙河变压器 | 20.07 | 100 | 80 | 59.93 | 可开放 |
| 879 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支东沟分支 005#银庄东沟台区变压器 | 18.14 | 200 | 160 | 123.72 | 可开放 |
| 880 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线87#杆选将新台分支001#选将新台变压器 | 26.97 | 200 | 160 | 106.06 | 可开放 |
| 881 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧015#银庄半道子变压器 | 28.7 | 400 | 320 | 205.20 | 可开放 |
| 882 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线选将分岐选将八组9号变压器 | 80.91 | 100 | 80 | -0.91 | 负面 |
| 883 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支弓箭分支 014#弓箭台区变压器 | 17.88 | 100 | 80 | 62.12 | 可开放 |
| 884 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线林果厂分支117#林果七组变压器 | 24.39 | 200 | 160 | 111.22 | 可开放 |
| 885 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线选将分岐26#选将七组变压器 | 24.96 | 200 | 160 | 110.08 | 可开放 |
| 886 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线三道水利分支三道社员二台分支 008#三道二组二台变压器 | 76.27 | 200 | 160 | 7.46 | 可开放 |
| 887 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线三道水利分支三道社员二台分支 017#三道社员二台变压器 | 54.23 | 200 | 160 | 51.54 | 可开放 |
| 888 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧薛西分支 006#薛西变压器 | 7.01 | 200 | 160 | 145.98 | 可开放 |
| 889 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧027#西大村北变压器 | 38.6 | 200 | 160 | 82.80 | 可开放 |
| 890 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家线鲍庄分歧李屯西台分支李屯西台变压器 | 11.88 | 200 | 160 | 136.24 | 可开放 |
| 891 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧百花分支范家屯分支 003#范家村台区变压器 | 74.25 | 100 | 80 | 5.75 | 可开放 |
| 892 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线背阴障分岐娄沟分支 30#娄沟变压器 | 9.81 | 100 | 80 | 70.19 | 可开放 |
| 893 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家线钓鱼分歧湾土分支平川分支五台 2台东台变压器 | 9.6 | 100 | 80 | 70.40 | 可开放 |
| 894 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家钓鱼湾土分支平川分支 038#五台2台变压器 | 27.81 | 100 | 80 | 52.19 | 可开放 |
| 895 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线西屯分歧林场分支 002#林场台区变压器 | 41.6 | 20 | 16 | 7.68 | 可开放 |
| 896 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支白水分支 003#白水台区变压器 | 109.23 | 100 | 80 | -29.23 | 负面 |
| 897 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线179#康庄北沟变压器 | 16.77 | 100 | 80 | 63.23 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线林果厂分支68#上湖沟变压器 | 86.7 | 50 | 40 | -3.35 | 负面 |
| 899 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧004#古塔村变压器 | 63.45 | 315 | 252 | 52.13 | 可开放 |
| 900 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧鞠屯分支003#李屯变压器 | 58.41 | 100 | 80 | 21.59 | 可开放 |
| 901 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线一组分支1#长江四组变压器 | 36.03 | 200 | 160 | 87.94 | 可开放 |
| 902 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支039#齐家屯台区变压器 | 36.35 | 50 | 40 | 21.83 | 可开放 |
| 903 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10KV矿山线林果厂分支北大2台变压器 | 20.12 | 200 | 160 | 119.76 | 可开放 |
| 904 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10KV前卫线三道水利分支三道二组3台变压器 | 29.48 | 400 | 320 | 202.08 | 可开放 |
| 905 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线小胡分歧小胡北沟分支009#小胡北沟变压器 | 36.95 | 50 | 40 | 21.53 | 可开放 |
| 906 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家平川分支大北沟分支036#大北沟台区变压器 | 9.63 | 200 | 160 | 140.74 | 可开放 |
| 907 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线东屯分支002#东屯台区变压器 | 90.58 | 50 | 40 | -5.29 | 负面 |
| 908 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄干线郭屯分003#郭屯变压器 | 10.1 | 400 | 320 | 279.60 | 可开放 |
| 909 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支023#大张屯台区变压器 | 32.76 | 100 | 80 | 47.24 | 可开放 |
| 910 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家干线钓鱼分歧石门2台分支003#石门2台区新变压器 | 51.41 | 80 | 64 | 22.87 | 可开放 |
| 911 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家线涝道分支涝道西台分支涝道西变压器 | 6.9 | 400 | 320 | 292.40 | 可开放 |
| 912 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支008#湾土村2台变压器 | 22.41 | 200 | 160 | 115.18 | 可开放 |
| 913 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支068#腰屯台区变压器 | 9.62 | 400 | 320 | 281.52 | 可开放 |
| 914 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧060#双庙变压器 | 29.66 | 400 | 320 | 201.36 | 可开放 |
| 915 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧鞠屯分016#居屯变压器 | 27.48 | 50 | 40 | 26.26 | 可开放 |
| 916 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10KV前卫线三道水利分支三道社员二台分支三道二组新台变压器 | 34.6 | 400 | 320 | 181.60 | 可开放 |
| 917 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧071#袁屯台区变压器 | 37.65 | 100 | 80 | 42.35 | 可开放 |
| 918 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线96#老边村变压器 | 29.33 | 400 | 320 | 202.68 | 可开放 |
| 919 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支南西分支002#南西台区变压器 | 71.25 | 50 | 40 | 4.38 | 可开放 |
| 920 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧腰吊分支013#腰吊屯台区变压器 | 36.63 | 100 | 80 | 43.37 | 可开放 |
| 921 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧022#东大城北变压器 | 17.69 | 400 | 320 | 249.24 | 可开放 |
| 922 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10KV前卫线市场分歧古塔大棚分支医院二台分支城墙 2台变压器 | 60.54 | 315 | 252 | 61.30 | 可开放 |
| 923 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家平川分支大北沟分支004#北地台区变压器 | 10.26 | 200 | 160 | 139.48 | 可开放 |
| 924 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家线钓鱼分歧湾土分支平川分支五台大屯东台变压器 | 22.74 | 100 | 80 | 57.26 | 可开放 |
| 925 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家钓鱼湾土分支平川分支064#平川大屯变压器 | 47.55 | 100 | 80 | 32.45 | 可开放 |
| 926 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧条石分支025#条石下沟台区变压器 | 35.1 | 50 | 40 | 22.45 | 可开放 |
| 927 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线康庄分支6#康庄变压器 | 26.07 | 200 | 160 | 107.86 | 可开放 |
| 928 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线015#古塔30变变压器 | 93.66 | 100 | 80 | -13.66 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧东大分支009#东大城外变压器 | 52.95 | 200 | 160 | 54.10 | 可开放 |
| 930 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧西吊分支017#西吊台区变压器 | 14.78 | 200 | 160 | 130.44 | 可开放 |
| 931 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10KV前卫线市场分歧三道大棚分支古塔新村变压器 | 39.5 | 200 | 160 | 81.00 | 可开放 |
| 932 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线196#九门村变压器 | 30.66 | 315 | 252 | 155.42 | 可开放 |
| 933 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家线湾土分支平川分支田屯2台分支田屯2台变压器 | 35.22 | 50 | 40 | 22.39 | 可开放 |
| 934 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线庙后分支2#东大庙后变压器 | 72.53 | 100 | 80 | 7.47 | 可开放 |
| 935 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线选将分岐选将村分支5#选将村变压器 | 61.18 | 80 | 64 | 15.06 | 可开放 |
| 936 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家钓鱼湾土分支平川分支平川水分支东地分支 009#东地台区变压器 | 56.3 | 50 | 40 | 11.85 | 可开放 |
| 937 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家线银庄分歧百花分支11#范家2台分支变压 | 13.83 | 100 | 80 | 66.17 | 可开放 |
| 938 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10KV水库线选将5组2台分支003#选将5组2台变压器 | 16.77 | 200 | 160 | 126.46 | 可开放 |
| 939 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线2#古塔五组变压器 | 38.19 | 315 | 252 | 131.70 | 可开放 |
| 940 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支田屯分支 004#田屯台区变压器 | 33.18 | 50 | 40 | 23.41 | 可开放 |
| 941 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线#背阴障分歧11#三山沟分支6#山沟变压器 | 9.93 | 100 | 80 | 70.07 | 可开放 |
| 942 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家干线鲍庄分歧邱家分支赵甸 2台变压器 | 26.12 | 200 | 160 | 107.76 | 可开放 |
| 943 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线104#头道西屯台区变压器 | 56.81 | 50 | 40 | 11.60 | 可开放 |
| 944 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 中心村第四批腰吊屯台 （10kV范家干线银庄分歧涝道分支半道子分支008#涝道半道子变压器） | 17.46 | 200 | 160 | 125.08 | 可开放 |
| 945 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线011#城墙台区变压器 | 27.14 | 315 | 252 | 166.51 | 可开放 |
| 946 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家钓鱼湾土分支平川分支五台北沟分支 011#五台北沟变压器 | 19.89 | 100 | 80 | 60.11 | 可开放 |
| 947 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家线5107单元范家干线银庄分歧 003# | 61.45 | 315 | 252 | 58.43 | 可开放 |
| 948 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线小胡分歧九门分支 029#小胡九门台区变压器 | 10.47 | 200 | 160 | 139.06 | 可开放 |
| 949 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧060#钓鱼半道子台区变压器 | 32.01 | 50 | 40 | 24.00 | 可开放 |
| 950 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支东沟分支 008#邱家东沟台区变压器 | 29.43 | 100 | 80 | 50.57 | 可开放 |
| 951 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支 056#邱家西沟台区变压器 | 14.34 | 100 | 80 | 65.66 | 可开放 |
| 952 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10KV范家线银庄分歧涝道分支南西分支南西西台变压器 | 47.52 | 50 | 40 | 16.24 | 可开放 |
| 953 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支 019#银庄南地台区变压器 | 59.34 | 50 | 40 | 10.33 | 可开放 |
| 954 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线居民分支5#铁路居民变压器 | 56.98 | 100 | 80 | 23.02 | 可开放 |
| 955 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支 005#刘屯台区变压器 | 93.54 | 50 | 40 | -6.77 | 负面 |
| 956 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线银庄分歧涝道分支北沟分支 006#涝道北沟台区变压器 | 26.31 | 50 | 40 | 26.85 | 可开放 |
| 957 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线林果厂分歧北大四组分支 03#北大四组变压器 | 19.92 | 200 | 160 | 120.16 | 可开放 |
| 958 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线满井分支前满井 03#前满井变压器 | 43.98 | 50 | 40 | 18.01 | 可开放 |
| 959 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 10kV前卫线城内分歧三道四组分支 001#三道四变压器 | 52.91 | 200 | 160 | 54.18 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV前卫线1110单元 | 市场分歧西水佳苑配电室01号变压器间隔配电变压器 | 44.07 | 400 | 320 | 143.72 | 可开放 |
| 961 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV水库线1118单元 | 10kV水库线下柳沟分支21#上柳新台变压器 | 7.25 | 200 | 160 | 145.50 | 可开放 |
| 962 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV矿山线1105单元 | 10kV矿山线林果厂分歧林果六分支04#林果六组变压器 | 63.15 | 50 | 40 | 8.43 | 可开放 |
| 963 | 绥中县 | 绥中前卫供电所 | 10kV范家线5107单元 | 10kV范家干线钓鱼分歧腰吊分支前吊分支 006#前吊屯台区变压器 | 30.33 | 100 | 80 | 49.67 | 可开放 |
| 964 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 中心村第四批秋沟口二台 （10KV秋子沟线秋沟里分支小秋分支17#小秋里台区变压器） | 22.62 | 100 | 80 | 57.38 | 可开放 |
| 965 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线四间北分支10#杆四间房后队变压器 | 61.05 | 100 | 80 | 18.95 | 可开放 |
| 966 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线小杨分歧34#八间水变压器 | 2.58 | 400 | 320 | 309.68 | 可开放 |
| 967 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10KV秋子沟线老龙湾分歧腰岭子水利分支 1#杆腰岭子新台变压器 | 46.98 | 400 | 320 | 132.08 | 可开放 |
| 968 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线东平分歧老虎汀分支 33#老虎汀台变压器 | 45.38 | 50 | 40 | 17.31 | 可开放 |
| 969 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线大东沟分10#大东沟变压器 | 40.98 | 50 | 40 | 19.51 | 可开放 |
| 970 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线中学分歧02#中学变压器 | 61.47 | 100 | 80 | 18.53 | 可开放 |
| 971 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线干线173#薛家沟变压器 | 13.41 | 200 | 160 | 133.18 | 可开放 |
| 972 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线小杨分歧48#大烟变压器 | 47.32 | 100 | 80 | 32.68 | 可开放 |
| 973 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线河龙分歧38#河龙沟变压器 | 109.93 | 100 | 80 | -29.93 | 负面 |
| 974 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线郭岭分支02#郭岭变压器 | 16.15 | 400 | 320 | 255.40 | 可开放 |
| 975 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线燕落山分歧42#杆燕落山新台变压器 | 41.52 | 100 | 80 | 38.48 | 可开放 |
| 976 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线东平分歧下北分支04#下北变压器 | 19.17 | 200 | 160 | 121.66 | 可开放 |
| 977 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支38#龙滩变压器 | 14.97 | 30 | 24 | 19.51 | 可开放 |
| 978 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线贺杖子分支17#贺杖子变压器 | 56.7 | 200 | 160 | 46.60 | 可开放 |
| 979 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线小杨分歧董家沟分支 17#杆董家沟二变压器 | 78.03 | 50 | 40 | 0.98 | 可开放 |
| 980 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线小杨分歧西店水分支03#西水变压器 | 23 | 200 | 160 | 114.00 | 可开放 |
| 981 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 中心村第四批秋沟口二台 （10kV秋子沟线秋沟里分支小秋分支07#小秋变压器） | 43.02 | 200 | 160 | 73.96 | 可开放 |
| 982 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线卜孟台分歧南潘分支 13#老佛沟变压器 | 31.11 | 100 | 80 | 48.89 | 可开放 |
| 983 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线河龙分歧28#曹子沟变压器 | 31.14 | 100 | 80 | 48.86 | 可开放 |
| 984 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线胡里套分支05#胡里套变压器 | 27.63 | 100 | 80 | 52.37 | 可开放 |
| 985 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线老龙湾分歧10#老龙湾变压器 | 108.33 | 100 | 80 | -28.33 | 负面 |
| 986 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线包冰分歧66#冰沟变压器 | 13.83 | 200 | 160 | 132.34 | 可开放 |
| 987 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线包冰分歧包杖子新台分支 02#杆包杖子新台变压器 | 44.79 | 100 | 80 | 35.21 | 可开放 |
| 988 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线大黄分歧水泉分支10#水泉变压器 | 50.5 | 30 | 24 | 8.85 | 可开放 |
| 989 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线枣树分歧移动分支东山西分支 001#东山西变压器 | 13.62 | 200 | 160 | 132.76 | 可开放 |
| 990 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧方家沟分支04#方家沟变压器 | 76.28 | 50 | 40 | 1.86 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧12#柳树变压器 | 91.8 | 50 | 40 | -5.90 | 负面 |
| 992 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线干线151#四间房二变压器 | 38.49 | 200 | 160 | 83.02 | 可开放 |
| 993 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10KV秋子沟干线西杖子新台变压器 | 42.84 | 100 | 80 | 37.16 | 可开放 |
| 994 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线包冰分歧33#双井沟变压器 | 21.26 | 200 | 160 | 117.48 | 可开放 |
| 995 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线杨杖子分歧响水分支19#响水变压器 | 34.05 | 100 | 80 | 45.95 | 可开放 |
| 996 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线大黄分歧33#东台变压器 | 75.83 | 30 | 24 | 1.25 | 可开放 |
| 997 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线东平分歧05#粮库变压器 | 70.86 | 50 | 40 | 4.57 | 可开放 |
| 998 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线中学分歧10#片岩变压器 | 28.11 | 100 | 80 | 51.89 | 可开放 |
| 999 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧02#梁东西变压器 | 44.28 | 50 | 40 | 17.86 | 可开放 |
| 1000 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线八家子分歧18#下八家子变压器 | 83.76 | 50 | 40 | -1.88 | 负面 |
| 1001 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10KV秋子沟线寺院沟分歧寺院沟二新台分支02#杆寺院沟二新台变压器 | 21.54 | 200 | 160 | 116.92 | 可开放 |
| 1002 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线卜孟台分歧37#大河南变压器 | 98.28 | 50 | 40 | -9.14 | 负面 |
| 1003 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线干线156#四间房变压器 | 19.76 | 200 | 160 | 120.48 | 可开放 |
| 1004 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线时杖子分歧05#时仗组变压器 | 52.54 | 80 | 64 | 21.97 | 可开放 |
| 1005 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线东仗子分支01#东杖子变压器 | 14.49 | 200 | 160 | 131.02 | 可开放 |
| 1006 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线贺杖子分支山嘴子分支04#山嘴子变压器 | 32.05 | 100 | 80 | 47.95 | 可开放 |
| 1007 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线包冰分歧52#祝西变压器 | 18.02 | 200 | 160 | 123.96 | 可开放 |
| 1008 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线时杖子分歧西山分支07#西山变压器 | 58.17 | 100 | 80 | 21.83 | 可开放 |
| 1009 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线198+1#魏姚变压器 | 30.47 | 50 | 40 | 24.77 | 可开放 |
| 1010 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线老龙湾分歧腰领子分支06#腰领子变压器 | 41.52 | 200 | 160 | 76.96 | 可开放 |
| 1011 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线东山分歧01#东山二变压器 | 89.87 | 315 | 252 | -31.09 | 负面 |
| 1012 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线八家子分歧54#东西炉变压器 | 64.11 | 100 | 80 | 15.89 | 可开放 |
| 1013 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 中心村第三批明东台（10KV明水线包冰分歧47+0#杆祝东新台区变压器） | 7.17 | 200 | 160 | 145.66 | 可开放 |
| 1014 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧赵家沟分支04#赵家沟变压器 | 39.1 | 100 | 80 | 40.90 | 可开放 |
| 1015 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线河龙分歧11#明北变压器 | 53.67 | 200 | 160 | 52.66 | 可开放 |
| 1016 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线劳动沟分歧19#落前台变压器 | 25.53 | 100 | 80 | 54.47 | 可开放 |
| 1017 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟西山分支北沟上分歧27#北沟上变压器 | 17.91 | 200 | 160 | 124.18 | 可开放 |
| 1018 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线八家子分歧66#大西沟变压器 | 53.94 | 50 | 40 | 13.03 | 可开放 |
| 1019 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线小杨分歧小烟分支小腰岭子分支09#小杨变压器 | 11.09 | 400 | 320 | 275.64 | 可开放 |
| 1020 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线小杨分歧小杨二分支02#杆小杨二变压器 | 7.33 | 400 | 320 | 290.68 | 可开放 |
| 1021 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线四间北分支四间房机井变压器 | 14.85 | 100 | 80 | 65.15 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线杨杖支分歧天桥分支卢杖支分支 01#卢杖子变压器 | 71.88 | 50 | 40 | 4.06 | 可开放 |
| 1023 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线小杨分歧董家沟分支 05#董家沟变压器 | 27.08 | 400 | 320 | 211.68 | 可开放 |
| 1024 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线劳动沟分歧23#落后台变压器 | 62.01 | 100 | 80 | 17.99 | 可开放 |
| 1025 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线小杨分歧小烟分支小腰岭子分支 28#小腰岭子变压器 | 18.14 | 50 | 40 | 30.93 | 可开放 |
| 1026 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧33#任东变压器 | 48.8 | 100 | 80 | 31.20 | 可开放 |
| 1027 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线八家子分歧东沟里分支 05#东沟口变压器 | 63.18 | 50 | 40 | 8.41 | 可开放 |
| 1028 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线劳动沟分歧落前新台分支 02#杆落前新台变压器 | 33.09 | 100 | 80 | 46.91 | 可开放 |
| 1029 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线东平分歧下南分支 01#下南台变压器 | 13.72 | 250 | 200 | 165.70 | 可开放 |
| 1030 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线枣树分歧01#枣树变压器 | 73.71 | 50 | 40 | 3.15 | 可开放 |
| 1031 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线八家子分歧23#八家村变压器 | 34.11 | 200 | 160 | 91.78 | 可开放 |
| 1032 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线河龙分歧河龙下分支 04#河龙二变压器 | 42.51 | 100 | 80 | 37.49 | 可开放 |
| 1033 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支 62#秋沟里变压器 | 33.98 | 100 | 80 | 46.02 | 可开放 |
| 1034 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线秋沟里分支寺院沟分歧 16#寺院沟二变压器 | 32.1 | 50 | 40 | 23.95 | 可开放 |
| 1035 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线大黄分歧北台分支 02#北台子变压器 | 50.15 | 50 | 40 | 14.93 | 可开放 |
| 1036 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线包冰分歧扒虎洞分支 22#杆扒虎洞新台变压器 | 17.43 | 100 | 80 | 62.57 | 可开放 |
| 1037 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支 05#吴屯变压器 | 84.95 | 30 | 24 | -1.49 | 负面 |
| 1038 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线劳动沟分歧 40#劳动沟台变压器 | 22.95 | 200 | 160 | 114.10 | 可开放 |
| 1039 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线秋沟里分支寺院沟分歧 29#寺院沟变压器 | 49.96 | 50 | 40 | 15.02 | 可开放 |
| 1040 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10KV秋子沟线北沟上分歧北沟上新台分支 12#杆北沟上新台变压器 | 24.42 | 100 | 80 | 55.58 | 可开放 |
| 1041 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线陈拐沟分歧陈拐沟里组变压器 | 23.04 | 100 | 80 | 56.96 | 可开放 |
| 1042 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线杨杖支分歧张五家子分支 04#张五家子变压器 | 37.8 | 100 | 80 | 42.20 | 可开放 |
| 1043 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线河龙分歧张富分支 30#张富上台变压器 | 31.67 | 80 | 64 | 38.66 | 可开放 |
| 1044 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支 18#小料坡变压器 | 27.06 | 50 | 40 | 26.47 | 可开放 |
| 1045 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线卜孟台分歧线佟店分支 02#佟店变压器 | 87.12 | 100 | 80 | -7.12 | 负面 |
| 1046 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线杨杖子分歧52#黑沟子变压器 | 27.92 | 100 | 80 | 52.08 | 可开放 |
| 1047 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线吴龙分歧黄岩分支 22#黄岩变压器 | 50.47 | 50 | 40 | 14.77 | 可开放 |
| 1048 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线东平分歧燕落山分支张富岭东分支 06#杆张富岭东变压器 | 13.05 | 400 | 320 | 267.80 | 可开放 |
| 1049 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线杨杖子分歧天桥分支杨杖子机井分支杨杖子机井变压器 | 8.7 | 100 | 80 | 71.30 | 可开放 |
| 1050 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线河龙分歧张富分支王文汉分支移动分支罗卜菜地沟分支05#罗卜菜地沟变压器 | 82.84 | 50 | 40 | -1.42 | 负面 |
| 1051 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线河龙分歧06#明东变压器 | 59.03 | 100 | 80 | 20.97 | 可开放 |
| 1052 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10KV秋子沟线梁谭分歧谭西分支 02#杆谭西变压器 | 21.38 | 200 | 160 | 117.24 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线五家子西分支02#杆五家子西变压器 | 47.01 | 100 | 80 | 32.99 | 可开放 |
| 1054 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线河龙分歧15#杆明北新台变压器 | 40.29 | 200 | 160 | 79.42 | 可开放 |
| 1055 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧70#谭上变压器 | 51.39 | 100 | 80 | 28.61 | 可开放 |
| 1056 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线大黄分歧梁店分支06#梁店变压器 | 9.13 | 400 | 320 | 283.48 | 可开放 |
| 1057 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟干线10#枣树二台变压器 | 81.08 | 80 | 64 | -0.86 | 负面 |
| 1058 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线卜孟台分歧坎上分歧03#坎上变压器 | 120.53 | 20 | 16 | -8.11 | 负面 |
| 1059 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线大东沟分支水泉沟分支05#水泉变压器 | 82.8 | 30 | 24 | -0.84 | 负面 |
| 1060 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 杏树洼变压器 | 54.75 | 50 | 40 | 12.63 | 可开放 |
| 1061 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线北沟上分歧西沟口分支03+1#西沟口变压器 | 51.65 | 100 | 80 | 28.35 | 可开放 |
| 1062 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟干线崔文良分歧02#西杖子变压器 | 34.31 | 200 | 160 | 91.38 | 可开放 |
| 1063 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线贺杖子分支魏杖子新台分支02#杆魏杖子新台变压器 | 20.79 | 100 | 80 | 59.21 | 可开放 |
| 1064 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线包冰分歧扒虎分支09#扒虎洞变压器 | 20.4 | 100 | 80 | 59.60 | 可开放 |
| 1065 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧王杖子分支02#王杖子变压器 | 57.12 | 50 | 40 | 11.44 | 可开放 |
| 1066 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线卜孟台分歧南潘分支04#南山变压器 | 44.19 | 100 | 80 | 35.81 | 可开放 |
| 1067 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线河龙分歧张富分支22#张富下台变压器 | 17.79 | 100 | 80 | 62.21 | 可开放 |
| 1068 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线东平分歧盘龙分歧33#西沟台变压器 | 34.19 | 50 | 40 | 22.91 | 可开放 |
| 1069 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线包冰分歧包石分支02#包杖子变压器 | 35.07 | 100 | 80 | 44.93 | 可开放 |
| 1070 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10KV秋子沟线八家子分歧八家村新台分支02#杆八家村新台变压器 | 23.55 | 200 | 160 | 112.90 | 可开放 |
| 1071 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支49#秋沟腰变压器 | 85.47 | 50 | 40 | -2.74 | 负面 |
| 1072 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线贺杖子分支32#杆贺杖子二变压器 | 66.03 | 50 | 40 | 6.99 | 可开放 |
| 1073 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线盘龙分歧西沟新台分支05#杆西沟新台变压器 | 26.19 | 50 | 40 | 26.91 | 可开放 |
| 1074 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线卜孟台分歧南潘分支09#潘台变压器 | 29.79 | 80 | 64 | 40.17 | 可开放 |
| 1075 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧26#于岭变压器 | 46.64 | 50 | 40 | 16.68 | 可开放 |
| 1076 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线陈拐沟分歧02#陈拐沟台变压器 | 14.64 | 100 | 80 | 65.36 | 可开放 |
| 1077 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线大黄分歧下坎分支10#下坎变压器 | 55.23 | 100 | 80 | 24.77 | 可开放 |
| 1078 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线杨杖支分歧上屯分支02#上屯变压器 | 42.72 | 100 | 80 | 37.28 | 可开放 |
| 1079 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线北沟上分歧西沟里分支08#西沟里变压器 | 20.82 | 100 | 80 | 59.18 | 可开放 |
| 1080 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线东平分歧雁落山分支33#张富岭变压器 | 40.41 | 100 | 80 | 39.59 | 可开放 |
| 1081 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧62#谭下变压器 | 18.4 | 400 | 320 | 246.40 | 可开放 |
| 1082 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线杨杖子分歧69#杨杖子变压器 | 20.75 | 200 | 160 | 118.50 | 可开放 |
| 1083 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线包冰分歧双井沟新台分支4#杆双井沟新台变压器 | 71.07 | 50 | 40 | 4.47 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线小杨分歧12#西店子变压器 | 29.7 | 200 | 160 | 100.60 | 可开放 |
| 1085 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线杨杖支分歧沙金沟分支12#沙金沟变压器 | 27.6 | 50 | 40 | 26.20 | 可开放 |
| 1086 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线陈二分歧01#陈拐沟二台变压器 | 47.55 | 100 | 80 | 32.45 | 可开放 |
| 1087 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线小杨分歧董家沟分支小杨机井分支小杨机井变压器 | 0.03 | 100 | 80 | 79.97 | 可开放 |
| 1088 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线东平分歧雁落山分支16#燕落山变压器 | 22.1 | 100 | 80 | 57.90 | 可开放 |
| 1089 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支06#时仗村变压器 | 84.99 | 315 | 252 | -15.72 | 负面 |
| 1090 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10KV明水线河龙分歧曹子沟新台分支02#杆曹子沟新台变压器 | 18.78 | 100 | 80 | 61.22 | 可开放 |
| 1091 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线干线223#明南变压器 | 123.6 | 30 | 24 | -13.08 | 负面 |
| 1092 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线东山分歧06#东山变压器 | 63 | 200 | 160 | 34.00 | 可开放 |
| 1093 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线大黄分歧梁店分支01#梁店二变压器 | 50.82 | 50 | 40 | 14.59 | 可开放 |
| 1094 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10KV秋子沟线东山分歧东山二南分支01#东山二南变压器 | 58.86 | 315 | 252 | 66.59 | 可开放 |
| 1095 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线卜孟台分歧57#卜孟台变压器 | 56.48 | 50 | 40 | 11.76 | 可开放 |
| 1096 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支18#秋沟口二变压器 | 52.92 | 100 | 80 | 27.08 | 可开放 |
| 1097 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧95#三岔子变压器 | 16.17 | 200 | 160 | 127.66 | 可开放 |
| 1098 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线八家子分歧东沟里分支13#东沟里变压器 | 35.12 | 100 | 80 | 44.88 | 可开放 |
| 1099 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 中心村第三批明东台（10kV明水线包冰分歧祝东分支1#祝东变压器） | 23.28 | 100 | 80 | 56.72 | 可开放 |
| 1100 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线杨杖子分歧响水分支16#响水新台变压器 | 31.29 | 50 | 40 | 24.36 | 可开放 |
| 1101 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV秋子沟线2107单元 | 10kV秋子沟线梁谭分歧46#谭村变压器 | 35.09 | 200 | 160 | 89.82 | 可开放 |
| 1102 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线杨杖子分歧83#沙岭子变压器 | 98.7 | 10 | 8 | -1.87 | 负面 |
| 1103 | 绥中县 | 绥中秋子沟供电所 | 10kV明水线2109单元 | 10kV明水线干线201#孙家店变压器 | 32.12 | 100 | 80 | 47.88 | 可开放 |
| 1104 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线冯屯西台分支009#冯屯西台变压器 | 7.95 | 400 | 320 | 288.20 | 可开放 |
| 1105 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线张胡分歧024#张胡二队变压器 | 61.44 | 50 | 40 | 9.28 | 可开放 |
| 1106 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kv沙河一线闫家沟分支005#李金村变压器 | 30.53 | 200 | 160 | 98.94 | 可开放 |
| 1107 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分歧石油有限公司分支叶家一队分支 009#叶家变压器 | 37.95 | 200 | 160 | 84.10 | 可开放 |
| 1108 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线三台子分歧油站分支009#油站变压器 | 30.68 | 400 | 320 | 197.28 | 可开放 |
| 1109 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kv沙河一线项家分歧黄屯分支004#黄屯变压器 | 70.62 | 50 | 40 | 4.69 | 可开放 |
| 1110 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线桃树分歧042#二碛子变压器 | 80.02 | 50 | 40 | -0.01 | 负面 |
| 1111 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10KV叶家线马蹄分歧叶家4队新台变压器 | 52.95 | 200 | 160 | 54.10 | 可开放 |
| 1112 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kv沙河一线李金5队分支006#李金5队变压器 | 21.5 | 200 | 160 | 117.00 | 可开放 |
| 1113 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线双堆子分支030#双堆子变压器 | 68.82 | 100 | 80 | 11.18 | 可开放 |
| 1114 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线张胡分歧046#张胡6.7队变压器 | 59.85 | 100 | 80 | 20.15 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线江家分歧064#孙相9.10队变压器 | 88.43 | 50 | 40 | -4.22 | 负面 |
| 1116 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线三台子分歧木屯分支 003#木屯变压器 | 61.89 | 100 | 80 | 18.11 | 可开放 |
| 1117 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅲ线8116单元 | 10kV沙河三线宋沟分支003#宋沟变压器 | 35.61 | 200 | 160 | 88.78 | 可开放 |
| 1118 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10KV沙河一线项家分歧项家2分支002#项家中台变压器 | 9.37 | 400 | 320 | 282.52 | 可开放 |
| 1119 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅲ线8116单元 | 10kV沙河三线091#小北沟变压器 | 30.15 | 50 | 40 | 24.93 | 可开放 |
| 1120 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线中沙道南新台分支 004#东沙道南新台变压器 | 73.55 | 200 | 160 | 12.90 | 可开放 |
| 1121 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线张胡分歧兰沟分支 014#张胡兰沟变压器 | 51 | 100 | 80 | 29.00 | 可开放 |
| 1122 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线营盘分歧075#营盘7.9队变压器 | 43.24 | 160 | 128 | 58.82 | 可开放 |
| 1123 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kv沙河一线012#河西道南变压器 | 86.7 | 50 | 40 | -3.35 | 负面 |
| 1124 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线088#河东2队新台分支01#河东2队新台变压器 | 53.73 | 200 | 160 | 52.54 | 可开放 |
| 1125 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅲ线8116单元 | 10kV沙河三线腰屯支线008#腰屯变压器 | 70.9 | 100 | 80 | 9.10 | 可开放 |
| 1126 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线马家分歧029#马家 5 队变压器 | 48.84 | 200 | 160 | 62.32 | 可开放 |
| 1127 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线三台子分歧022#三台子新台004#三台子新台 | 40.85 | 400 | 320 | 156.60 | 可开放 |
| 1128 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kV沙河一线闫家沟分岐乱山子分支 003#乱山子变压器 | 62.35 | 50 | 40 | 8.83 | 可开放 |
| 1129 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kv沙河一线东沙道北分支东沙道南分支 004#供销社变压器 | 33.66 | 100 | 80 | 46.34 | 可开放 |
| 1130 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线小官分岐021#水库东沟变压器 | 36.72 | 50 | 40 | 21.64 | 可开放 |
| 1131 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线宏达分岐旧车交易市场分支 001#岩岭东台变压器 | 116.46 | 50 | 40 | -18.23 | 负面 |
| 1132 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kv沙河一线叶西分支021#叶西变压器 | 63.71 | 80 | 64 | 13.03 | 可开放 |
| 1133 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线江家分歧江家6、7对分支005#江家6、7队变压器 | 18.5 | 400 | 320 | 246.00 | 可开放 |
| 1134 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线079#叶家1队新台分支04#叶家1队新台变压器 | 68.34 | 200 | 160 | 23.32 | 可开放 |
| 1135 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kV沙河一线李金道南分支002#李金道南变压器 | 46.7 | 100 | 80 | 33.30 | 可开放 |
| 1136 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线桃树分歧公路管理断混凝土拌合站分支 012#苗卜变压器 | 59.92 | 80 | 64 | 16.06 | 可开放 |
| 1137 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10KV叶家线小官分歧049#小官新台变压器 | 17.91 | 200 | 160 | 124.18 | 可开放 |
| 1138 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线营盘分歧九道2队分支022#九道2队变压器 | 57.4 | 50 | 40 | 11.30 | 可开放 |
| 1139 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分歧黑山口分支 003#黑山口变压器 | 54.72 | 100 | 80 | 25.28 | 可开放 |
| 1140 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线营盘分歧014#西腰变压器 | 31.19 | 200 | 160 | 97.62 | 可开放 |
| 1141 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线马家分歧乔岭分支 014#乔岭变压器 | 54.57 | 200 | 160 | 50.86 | 可开放 |
| 1142 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kV沙河一线叶西分支叶西新台分支 004#叶西新台变压器 | 74.25 | 100 | 80 | 5.75 | 可开放 |
| 1143 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线营盘分歧上营盘分支营盘 5分支003#营盘北变压器 | 15.25 | 200 | 160 | 129.50 | 可开放 |
| 1144 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kV沙河一线项家分歧项家2分支005#项家村变压器 | 11 | 400 | 320 | 276.00 | 可开放 |
| 1145 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线张胡分歧017#张胡一队变压器 | 47.73 | 200 | 160 | 64.54 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线营盘分歧上营盘分支019#营盘6变压器 | 12.25 | 200 | 160 | 135.50 | 可开放 |
| 1147 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kv沙河一线东沙道北分015#东沙道北变压器 | 114.5 | 200 | 160 | -69.00 | 负面 |
| 1148 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线宏达分岐旧车交易市场分支 007#岩岭西台分支03#岩岭西台变压器 | 23.23 | 400 | 320 | 227.08 | 可开放 |
| 1149 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10KV沙河一线项家分歧041#项家西台变压器 | 29.91 | 100 | 80 | 50.09 | 可开放 |
| 1150 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线下板分歧杨家分支023#杨家变压器 | 0 | 80 | 64 | 64.00 | 可开放 |
| 1151 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10KV沙河二线张胡分歧兰沟分支014#张胡新台变压器 | 40.6 | 200 | 160 | 78.80 | 可开放 |
| 1152 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅲ线8116单元 | 10kV沙河三线后周分支005#后周变压器 | 20.46 | 400 | 320 | 238.16 | 可开放 |
| 1153 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线马家分歧沙岭1、2对分支002#沙岭村变压器 | 25.04 | 400 | 320 | 219.84 | 可开放 |
| 1154 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 叶家线8109单元 | 10kV叶家线032#双台子变压器 | 26.04 | 50 | 40 | 26.98 | 可开放 |
| 1155 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kv沙河一线088#郜沟变压器 | 14.32 | 400 | 320 | 262.72 | 可开放 |
| 1156 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线桃树分歧004#狗河5队变压器 | 30.73 | 200 | 160 | 98.54 | 可开放 |
| 1157 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 叶家线8109单元 | 10kV叶家线小毕屯分支009#小毕变压器 | 62.89 | 100 | 80 | 17.11 | 可开放 |
| 1158 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线江家分歧孙相移动分支 007#孙相11.14队新台变压器 | 18.99 | 200 | 160 | 122.02 | 可开放 |
| 1159 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线中学医院分歧009#沙河医院变压器 | 25.62 | 200 | 160 | 108.76 | 可开放 |
| 1160 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线小官分岐狗河新台分支 008#狗河新台变压器 | 60.96 | 100 | 80 | 19.04 | 可开放 |
| 1161 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线153#高岭鹏达加油站变压器 | 21.89 | 100 | 80 | 58.11 | 可开放 |
| 1162 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线营盘分歧南瓜地分支 010#南瓜地变压器 | 42.05 | 50 | 40 | 18.98 | 可开放 |
| 1163 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线张胡分歧兰沟分支 010#张胡村变压器 | 71.75 | 200 | 160 | 16.50 | 可开放 |
| 1164 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线江家分歧鱼种厂分支 009#鱼种厂变压器 | 21.2 | 50 | 40 | 29.40 | 可开放 |
| 1165 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线前周付分支001#前周变压器 | 71.56 | 100 | 80 | 8.44 | 可开放 |
| 1166 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线小官分岐049#小官变压器 | 43.02 | 200 | 160 | 73.96 | 可开放 |
| 1167 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅲ线8116单元 | 10kV沙河三线社直分支03#沙河社直变压器 | 36.72 | 200 | 160 | 86.56 | 可开放 |
| 1168 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线三台子分歧026#三台子村变压器 | 38.22 | 400 | 320 | 167.12 | 可开放 |
| 1169 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线081#河东2队变压器 | 35.45 | 200 | 160 | 89.10 | 可开放 |
| 1170 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线江家分歧049#孙相11.14变压器 | 22.05 | 200 | 160 | 115.90 | 可开放 |
| 1171 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线万屯分支009#万屯变压器 | 45.8 | 200 | 160 | 68.40 | 可开放 |
| 1172 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线马家分歧沙岭6、8对分支004#沙岭6.8队变压器 | 68.91 | 100 | 80 | 11.09 | 可开放 |
| 1173 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线苗圃分支龚家分支003#龚家变压器 | 16.46 | 200 | 160 | 127.08 | 可开放 |
| 1174 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kV沙河一线闫家沟分岐李金水库分支李金道南东分支 005#李金道南东变压器 | 56.7 | 100 | 80 | 23.30 | 可开放 |
| 1175 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线146#狗河变压器 | 44.61 | 100 | 80 | 35.39 | 可开放 |
| 1176 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线马家分歧沙岭1、2对分支009#1、2队沙岭村变压器 | 0 | 400 | 320 | 320.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分歧044#叶大西台分支002#叶大西台变压器 | 43.23 | 100 | 80 | 36.77 | 可开放 |
| 1178 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分支马蹄新台分支 001#马蹄新台变压器 | 51.33 | 100 | 80 | 28.67 | 可开放 |
| 1179 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kV沙河一线项家分歧054#徐家洼子变压器 | 49.83 | 50 | 40 | 15.09 | 可开放 |
| 1180 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分歧004#叶家 4 队变压器 | 30.81 | 315 | 252 | 154.95 | 可开放 |
| 1181 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线下板分歧004#下板变压器 | 11.12 | 400 | 320 | 275.52 | 可开放 |
| 1182 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kv沙河一线东沙道北分支东沙道南分支 003#东沙道南变压器 | 13.87 | 400 | 320 | 264.52 | 可开放 |
| 1183 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线上板分歧004#上板变压器 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 1184 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kv沙河一线067#杆李金小学变压器 | 25.62 | 100 | 80 | 54.38 | 可开放 |
| 1185 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线沙岭侯屯分支 008#沙岭6.8队新台 | 69.87 | 50 | 40 | 5.07 | 可开放 |
| 1186 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线三台子分歧道班分支 008#道班变压器 | 54.84 | 200 | 160 | 50.32 | 可开放 |
| 1187 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分歧叶大砖厂分支 023#何家沟变压器 | 117.42 | 50 | 40 | -18.71 | 负面 |
| 1188 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线下板分歧019#东山变压器 | 50.94 | 50 | 40 | 14.53 | 可开放 |
| 1189 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分歧029#叶大东台分支006#叶大东台变压器 | 13.43 | 400 | 320 | 266.28 | 可开放 |
| 1190 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分歧叶大分支 004#叶大变压器 | 26.15 | 200 | 160 | 107.70 | 可开放 |
| 1191 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分歧143#小北沟变压器 | 49.2 | 50 | 40 | 15.40 | 可开放 |
| 1192 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线马家分歧035#马家一队变压器 | 18.25 | 315 | 252 | 194.51 | 可开放 |
| 1193 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅱ线8115单元 | 10kV沙河二线江家分歧028#江家村变压器 | 37.48 | 315 | 252 | 133.94 | 可开放 |
| 1194 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线营盘分歧东腰分支 005#东腰变压器 | 43.77 | 200 | 160 | 72.46 | 可开放 |
| 1195 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线营盘分歧九道 2队分支015#九道一队变压器 | 25.12 | 100 | 80 | 54.88 | 可开放 |
| 1196 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分歧叶大砖厂分支 019#河家沟新台变压器 | 34.17 | 30 | 24 | 13.75 | 可开放 |
| 1197 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙河Ⅰ线8110单元 | 10kV沙河一线闫家沟分岐 039#闫家沟变压器 | 101.4 | 50 | 40 | -10.70 | 负面 |
| 1198 | 绥中县 | 绥中沙河供电所 | 沙叶线8111 | 10kV叶家线马蹄分歧089#马蹄村变压器 | 57.03 | 100 | 80 | 22.97 | 可开放 |
| 1199 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线塔山砖厂变压器 | 67.77 | 100 | 80 | 12.23 | 可开放 |
| 1200 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 中心村第四批大钟鼓北台 （10KV塔山北线潘家分歧潘家西台变压器） | 29.64 | 200 | 160 | 100.72 | 可开放 |
| 1201 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线塔山二队变压器 | 29.49 | 50 | 40 | 25.26 | 可开放 |
| 1202 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV小庄子南线团山子新台分支盛帆首府变压器 | 14.44 | 315 | 252 | 206.51 | 可开放 |
| 1203 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧盐场村分支 003#盐场村台变压器 | 20.3 | 400 | 320 | 238.80 | 可开放 |
| 1204 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 中心村第三批塔山村台（10kV塔山南线干线白龙一组分支秦庄分支005#秦庄变压器） | 36.18 | 400 | 320 | 175.28 | 可开放 |
| 1205 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线宝昌十队分支宝昌三家子后地变压器 | 114.66 | 50 | 40 | -17.33 | 负面 |
| 1206 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线四方分歧东白分支东白 1队地变压器 | 4.43 | 400 | 320 | 302.28 | 可开放 |
| 1207 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线四方分歧东白分支广顺台门前地变压器 | 7.2 | 50 | 40 | 36.40 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10KV塔山北线潘家分歧温王西南地变压器 | 24.78 | 100 | 80 | 55.22 | 可开放 |
| 1209 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线砖厂分歧塔山西台变压器 | 49.71 | 400 | 320 | 121.16 | 可开放 |
| 1210 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线四方分歧055#天龙寺变压器 | 259.22 | 200 | 160 | -358.44 | 负面 |
| 1211 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10KV小庄子北线张安3队新台变压器 | 29.49 | 200 | 160 | 101.02 | 可开放 |
| 1212 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧塔山村分支 004#塔山村新台变压器 | 63.78 | 200 | 160 | 32.44 | 可开放 |
| 1213 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧叶大 4队分支002#叶大4队变压器 | 49.2 | 200 | 160 | 61.60 | 可开放 |
| 1214 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧大南村分支大南西台分支 005#大南西台变压器 | 35.38 | 200 | 160 | 89.24 | 可开放 |
| 1215 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线潘家分歧温王新台分支 011#丁家温王水变压器 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 1216 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧 073#大渔村台变压器 | 31.08 | 200 | 160 | 97.84 | 可开放 |
| 1217 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧海东分支 023#海东前台变压器 | 65.52 | 200 | 160 | 28.96 | 可开放 |
| 1218 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧大渔 5.6队分支015#大渔5.6队变压器 | 86.64 | 50 | 40 | -3.32 | 负面 |
| 1219 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线东白分支西白分支 006#东白小学门前地变压器 | 52.44 | 50 | 40 | 13.78 | 可开放 |
| 1220 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10KV塔山北线桃花新台变压器 | 59.04 | 200 | 160 | 41.92 | 可开放 |
| 1221 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线大冯4队分支设施农业5分支017#大冯新台变压器 | 35.49 | 200 | 160 | 89.02 | 可开放 |
| 1222 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线东一干线猪厂分歧 020#海西前台变压器 | 15.46 | 400 | 320 | 258.16 | 可开放 |
| 1223 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线敬老院分支 004#香宝402水变压器 | 5.06 | 200 | 160 | 149.88 | 可开放 |
| 1224 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线大南村分支白龙一组分支 012#白龙1.3队变压器 | 75.42 | 100 | 80 | 4.58 | 可开放 |
| 1225 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线丁家分歧丁家北台变压器 | 24.92 | 200 | 160 | 110.16 | 可开放 |
| 1226 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线彭家分岐海东后台分支 002#海西五队变压器 | 93.4 | 400 | 320 | -53.60 | 负面 |
| 1227 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV塔渔线小庄子南二线盐场分歧小庄子 4、8队分支8队分支004#小庄子8队变压器 | 53.11 | 100 | 80 | 26.89 | 可开放 |
| 1228 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧海东分支叶大新台分支009#叶大新台变压器 | 80.16 | 50 | 40 | -0.08 | 负面 |
| 1229 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线凌家 4队分支001#凌家4队变压器 | 12.25 | 400 | 320 | 271.00 | 可开放 |
| 1230 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌十队分支 006#宝昌10队变压器 | 19.31 | 200 | 160 | 121.38 | 可开放 |
| 1231 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 中心村第三批塔山政府台（10KV塔山南线白龙分歧白龙6队分支白龙6队变压器） | 45.81 | 200 | 160 | 68.38 | 可开放 |
| 1232 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧白龙 6队新台分支007#白龙6队新台变压器 | 62.3 | 180 | 144 | 31.86 | 可开放 |
| 1233 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10KV小庄子南线塔山 12队东台变压器 | 31.5 | 200 | 160 | 97.00 | 可开放 |
| 1234 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线大南1队分支大南前地机井变压器 | 6.93 | 100 | 80 | 73.07 | 可开放 |
| 1235 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线东白分支李伟海参分支广顺台西白地分支 006#广顺台西白地变压器 | 5.43 | 200 | 160 | 149.14 | 可开放 |
| 1236 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌 8.9队分支007#宝昌8.9队变压器 | 39.64 | 200 | 160 | 80.72 | 可开放 |
| 1237 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧 005#南王屯新台变压器 | 99.96 | 50 | 40 | -9.98 | 负面 |
| 1238 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线张安分歧 010#张安6队变压器 | 51.59 | 200 | 160 | 56.82 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1239 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线032#小庄子2.7队变压器 | 41.84 | 315 | 252 | 120.20 | 可开放 |
| 1240 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧 004#塔山3队变压器 | 23.64 | 200 | 160 | 112.72 | 可开放 |
| 1241 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 星河湾小区2#配电室变压器间隔配电变压器 | 50.67 | 630 | 504 | 184.78 | 可开放 |
| 1242 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔白线F1009 | 10Kv塔白线大中古东台变压器 | 33.09 | 200 | 160 | 93.82 | 可开放 |
| 1243 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线柳河沟分歧 006#打雀4队变压器 | 36.72 | 200 | 160 | 86.56 | 可开放 |
| 1244 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线潘家分歧温王分支 008#费王变压器 | 17.55 | 400 | 320 | 249.80 | 可开放 |
| 1245 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线白龙分歧白龙自来水东地机井变压器 | 9.48 | 50 | 40 | 35.26 | 可开放 |
| 1246 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌东台分支 002#宝昌东台变压器 | 49.37 | 200 | 160 | 61.26 | 可开放 |
| 1247 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线大中古分支020#大中古南台变压器 | 59.68 | 315 | 252 | 64.01 | 可开放 |
| 1248 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 中心村第四批大钟鼓北台 （10KV塔山北线潘家分歧潘家西地变压器） | 6.59 | 200 | 160 | 146.82 | 可开放 |
| 1249 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线四方分歧东白分支 035#东白村变压器 | 38.3 | 200 | 160 | 83.40 | 可开放 |
| 1250 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线柳河沟分歧 016#柳河沟农场变压器 | 30.34 | 200 | 160 | 99.32 | 可开放 |
| 1251 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 中心村第四批大施宝村台 （10KV叶大南台变压器） | 26.1 | 200 | 160 | 107.80 | 可开放 |
| 1252 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔河线F1008 | 10kV塔河线101#马家5队变压器 | 35.61 | 200 | 160 | 88.78 | 可开放 |
| 1253 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧小庄子 5、6队分支003#小庄子6队变压器 | 14.64 | 400 | 320 | 261.44 | 可开放 |
| 1254 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔河线F1008 | 10kV塔河线130#团山子南台变压器 | 32.58 | 400 | 320 | 189.68 | 可开放 |
| 1255 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线四方分歧四方新台分支 003#四方新台变压器 | 12.39 | 200 | 160 | 135.22 | 可开放 |
| 1256 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 10kV塔盐线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支大渔大队新台分支005#大渔大队新台变压器 | 79.02 | 100 | 80 | 0.98 | 可开放 |
| 1257 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧盐厂 5.6队分支003#盐场5.6队变压器 | 14.5 | 200 | 160 | 131.00 | 可开放 |
| 1258 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔河线团山子新台分支 008#团山子新台变压器 | 50.92 | 500 | 400 | 145.40 | 可开放 |
| 1259 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线白龙分歧大南分支秦庄西地变压器 | 0.12 | 50 | 40 | 39.94 | 可开放 |
| 1260 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线彭家分歧后永三队分支 018#后永后台变压器 | 26.22 | 400 | 320 | 215.12 | 可开放 |
| 1261 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线四方分歧东白分支 031#东白新二台变压器 | 26.28 | 200 | 160 | 107.44 | 可开放 |
| 1262 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线大南村分支大南1队分支005#大南1队变压器 | 42.1 | 200 | 160 | 75.80 | 可开放 |
| 1263 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线东白分支李伟海参分支广顺台西地 007#广顺台西地变压器 | 34.41 | 50 | 40 | 22.80 | 可开放 |
| 1264 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线彭家分歧海西村分支 010#海西村变压器 | 48.7 | 200 | 160 | 62.60 | 可开放 |
| 1265 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 10kV塔盐线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支 018#大渔新2台变压器 | 43.95 | 200 | 160 | 72.10 | 可开放 |
| 1266 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线张白分歧大中古分支 018#大中古北新台变压器 | 34.06 | 315 | 252 | 144.71 | 可开放 |
| 1267 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线034#石官1队变压器 | 28.26 | 200 | 160 | 103.48 | 可开放 |
| 1268 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线凌家1.2队分歧凌家3队分支003#凌家3队变压器 | 14.66 | 400 | 320 | 261.36 | 可开放 |
| 1269 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线张白分歧009#西王11队变压器 | 12.33 | 200 | 160 | 135.34 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线派出所东地分支东地机井 2变压器 | 11.88 | 100 | 80 | 68.12 | 可开放 |
| 1271 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10KV小庄子南线小庄子3队地变压器 | 124.58 | 80 | 64 | -35.66 | 负面 |
| 1272 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线塔山砖厂分歧塔山砖厂北大变压器 | 103.8 | 50 | 40 | -11.90 | 负面 |
| 1273 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线打雀村分支 007#打雀新台变压器 | 69.9 | 100 | 80 | 10.10 | 可开放 |
| 1274 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线西王分歧 036#崔屯台变压器 | 39.7 | 200 | 160 | 80.60 | 可开放 |
| 1275 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线大中古西地变压器 | 19.2 | 100 | 80 | 60.80 | 可开放 |
| 1276 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10KV小庄子北线孤家子新台变压器 | 27.84 | 200 | 160 | 104.32 | 可开放 |
| 1277 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV塔渔线小庄子南二线新庄子分支 012#新庄子村台变压器 | 51.03 | 200 | 160 | 57.94 | 可开放 |
| 1278 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线丁家分歧许家 6队分支025#许家6队新台变压器 | 111.36 | 50 | 40 | -15.68 | 负面 |
| 1279 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线036#石官2队变压器 | 45.93 | 200 | 160 | 68.14 | 可开放 |
| 1280 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线四方分歧东白分支东白门前地变压器 | 83.55 | 50 | 40 | -1.78 | 负面 |
| 1281 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔东线 | 10kV塔渔线盐锅分歧033#盐锅东台变压器 | 14.16 | 400 | 320 | 263.36 | 可开放 |
| 1282 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线丁家分歧许家 1队分支010#许家1队变压器 | 9.53 | 400 | 320 | 281.88 | 可开放 |
| 1283 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线新庄子分歧小庄子 1.9队分支009#小庄子1.9队变压器 | 29.55 | 200 | 160 | 100.90 | 可开放 |
| 1284 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线潘家市场分支东岗子西地变压器 | 62.52 | 50 | 40 | 8.74 | 可开放 |
| 1285 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线025#塔山2队变压器 | 67.88 | 160 | 128 | 19.39 | 可开放 |
| 1286 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧塔山 6队分支003#塔山6队变压器 | 122 | 200 | 160 | -84.00 | 负面 |
| 1287 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧 086#白龙4队变压器 | 11.61 | 200 | 160 | 136.78 | 可开放 |
| 1288 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线香宝村分支 005#香宝村变压器 | 43.97 | 315 | 252 | 113.49 | 可开放 |
| 1289 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线白龙分歧派出所东地分支东地机井变压器 | 32 | 100 | 80 | 48.00 | 可开放 |
| 1290 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线白龙分歧白龙 1队新台变压器 | 10.5 | 200 | 160 | 139.00 | 可开放 |
| 1291 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线东白一队分支东白东台分支 006#东白东台变压器 | 29.43 | 200 | 160 | 101.14 | 可开放 |
| 1292 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧大南村分支 035#大南村变压器 | 44.58 | 200 | 160 | 70.84 | 可开放 |
| 1293 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线孤家子村分支 004#孤家子村变压器 | 75.33 | 100 | 80 | 4.67 | 可开放 |
| 1294 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线大施宝分支 016#大施宝南台变压器 | 144.18 | 200 | 160 | -128.36 | 负面 |
| 1295 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线西王6.7.8队分支002#6.7.8队台变压器 | 25.96 | 50 | 40 | 27.02 | 可开放 |
| 1296 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线西白村分支西白新台分支 003#西白新台变压器 | 29.73 | 200 | 160 | 100.54 | 可开放 |
| 1297 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线东白分支许家田屯新台分支 004#许家田屯新台变压器 | 39.9 | 200 | 160 | 80.20 | 可开放 |
| 1298 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔渔线 | 10kV塔渔线3、4队新台分支005#大李3、4队新台变压器 | 62.88 | 200 | 160 | 34.24 | 可开放 |
| 1299 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线塔山砖厂分歧砖厂西地变压器 | 165.7 | 200 | 160 | -171.40 | 负面 |
| 1300 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 10kV塔盐线 | 10KV 塔东线大渔东台变压器 | 34.5 | 200 | 160 | 91.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧109#白龙207变压器 | 47.74 | 315 | 252 | 101.62 | 可开放 |
| 1302 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔南二线沿海公路南台变压器 | 114.51 | 315 | 252 | -108.71 | 负面 |
| 1303 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线张安分歧036#张安4队变压器 | 64.8 | 200 | 160 | 30.40 | 可开放 |
| 1304 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线彭家分岐海东后台分支014#海东后台变压器 | 44.3 | 200 | 160 | 71.40 | 可开放 |
| 1305 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线石官3队分支007#石官3队变压器 | 74.78 | 80 | 64 | 4.18 | 可开放 |
| 1306 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线大冯分歧小领东地变压器 | 15.27 | 100 | 80 | 64.73 | 可开放 |
| 1307 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔渔线 | 10KV塔渔线盐场5.6队新台变压器 | 25.14 | 100 | 80 | 54.86 | 可开放 |
| 1308 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线四方分歧东白分支沿海公路北地 1变压器 | 4.95 | 100 | 80 | 75.05 | 可开放 |
| 1309 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔河线F1008 | 10KV塔河线团山子新1台变压器 | 7.46 | 200 | 160 | 145.08 | 可开放 |
| 1310 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线盐厂5.6队分支宝昌十队前地变压器 | 58.77 | 50 | 40 | 10.62 | 可开放 |
| 1311 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10KV塔山北线小中古西地变压器 | 9.3 | 50 | 40 | 35.35 | 可开放 |
| 1312 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线凌家1.2队分歧011#凌家1.2队变压器 | 36.8 | 400 | 320 | 172.80 | 可开放 |
| 1313 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10KV塔山北线大中古西台变压器 | 34.8 | 200 | 160 | 90.40 | 可开放 |
| 1314 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧白龙分支 005#白龙村变压器 | 38.55 | 100 | 80 | 41.45 | 可开放 |
| 1315 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线打雀村分支 007#打雀村台变压器 | 15.98 | 400 | 320 | 256.08 | 可开放 |
| 1316 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线白龙分歧良家北台变压器 | 39.9 | 200 | 160 | 80.20 | 可开放 |
| 1317 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线小庄子修配厂分支 004#徐利变压器 | 0 | 30 | 24 | 24.00 | 可开放 |
| 1318 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧009#梁家8队变压器 | 46.02 | 200 | 160 | 67.96 | 可开放 |
| 1319 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线建业绳厂分支山角子新台分支 003#山角子新台变压器 | 25.11 | 400 | 320 | 219.56 | 可开放 |
| 1320 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线四方分歧派出所门前地变压器 | 49.97 | 200 | 160 | 60.06 | 可开放 |
| 1321 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线大施宝西分支003#大施宝西台变压器 | 97.5 | 200 | 160 | -35.00 | 负面 |
| 1322 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线四方分歧东白分支国明畜牧分支沿海公路北地 2变压器 | 99.18 | 200 | 160 | -38.36 | 负面 |
| 1323 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线四方分歧四方照明分支 001#四方村变压器 | 79.38 | 80 | 64 | 0.50 | 可开放 |
| 1324 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线宝昌南地变压器 | 52.29 | 50 | 40 | 13.86 | 可开放 |
| 1325 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线大施宝分支004#香宝新台变压器 | 89.1 | 100 | 80 | -9.10 | 负面 |
| 1326 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线孤家子4队001#孤家子4队新台变压器 | 30.41 | 200 | 160 | 99.18 | 可开放 |
| 1327 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线叶大新台分支叶大北大沟地变压器 | 52.44 | 50 | 40 | 13.78 | 可开放 |
| 1328 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧小庄子 5、6队分支007#小庄子5队变压器 | 97.8 | 100 | 80 | -17.80 | 负面 |
| 1329 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线四方分歧东白分支 007#许家10队变压器 | 17.48 | 400 | 320 | 250.08 | 可开放 |
| 1330 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线小施宝分歧小施宝分支 002#小施宝水变压器 | 24.87 | 100 | 80 | 55.13 | 可开放 |
| 1331 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线东白分支广顺台分支广顺台东地机井变压器 | 19.62 | 50 | 40 | 30.19 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔东线 | 10kV塔河线盐锅分歧盐锅新台分支 009副002#盐锅新台变压器 | 34.94 | 200 | 160 | 90.12 | 可开放 |
| 1333 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔白线 | 10kV塔山北线天雅小区 1#箱变变压器间隔配电变压器 | 36.95 | 315 | 252 | 135.61 | 可开放 |
| 1334 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10KV塔山北线西王王屯地变压器 | 64.02 | 50 | 40 | 7.99 | 可开放 |
| 1335 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线前永分歧 012#前永村台变压器 | 63.3 | 200 | 160 | 33.40 | 可开放 |
| 1336 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线东白分支广顺台分支 008#广顺台变压器 | 59.3 | 200 | 160 | 41.40 | 可开放 |
| 1337 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔河线F1008 | 10kV塔河线团山子分歧二河口 315分支007#二河口315变压器 | 40.51 | 315 | 252 | 124.39 | 可开放 |
| 1338 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 10kV塔盐线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支大渔新 3台分支005#大渔新3台变压器 | 106.85 | 200 | 160 | -53.70 | 负面 |
| 1339 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧 034#梁家2队变压器 | 23.9 | 200 | 160 | 112.20 | 可开放 |
| 1340 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线大施宝北分支 003#大施宝北台变压器 | 68.28 | 200 | 160 | 23.44 | 可开放 |
| 1341 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10KV塔山北线大施宝桥南地变压器 | 20.07 | 100 | 80 | 59.93 | 可开放 |
| 1342 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线丁家分歧丁家 1队分支006#丁家1队变压器 | 17.97 | 630 | 504 | 390.79 | 可开放 |
| 1343 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10KV小庄子南线小庄子南二线新庄子分歧小庄子新台 001#小庄子1.9队新台 | 71.94 | 50 | 40 | 4.03 | 可开放 |
| 1344 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧宝昌北分支 004#宝昌北台变压器 | 35.3 | 400 | 320 | 178.80 | 可开放 |
| 1345 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线小施宝分歧大冯 4队分支005#大冯4队变压器 | 25.59 | 200 | 160 | 108.82 | 可开放 |
| 1346 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线主干线008#塔山12队新台变压器 | 30.76 | 200 | 160 | 98.48 | 可开放 |
| 1347 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线叶大分歧叶大村部南地变压器 | 30.42 | 100 | 80 | 49.58 | 可开放 |
| 1348 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线四方分歧四方屯后地机井变压器 | 58.77 | 100 | 80 | 21.23 | 可开放 |
| 1349 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线潘家分歧温王新台分支 017#温王新台变压器 | 18.98 | 400 | 320 | 244.08 | 可开放 |
| 1350 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10KV塔山北线潘家分歧栓科南地变压器 | 44.79 | 50 | 40 | 17.61 | 可开放 |
| 1351 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线小庄子 3队分支008#小庄子3队变压器 | 78.43 | 80 | 64 | 1.26 | 可开放 |
| 1352 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线凌家 5队分支005#凌家5队变压器 | 18.69 | 200 | 160 | 122.62 | 可开放 |
| 1353 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 10kV塔盐线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支 013#大渔新1台变压器 | 22.52 | 400 | 320 | 229.92 | 可开放 |
| 1354 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线塔山 12队分支015#塔山12队变压器 | 71.91 | 200 | 160 | 16.18 | 可开放 |
| 1355 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔河线F1008 | 10KV塔河线二河口北新台变压器 | 15.66 | 200 | 160 | 128.68 | 可开放 |
| 1356 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔东线 | 10kV塔渔线鑫佰丰分歧转供分支 019#盐锅东新台分支002#盐锅东新台变压器 | 78.05 | 200 | 160 | 3.90 | 可开放 |
| 1357 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线丁家分歧 061#丁家5队小区变压器 | 34.23 | 50 | 40 | 22.89 | 可开放 |
| 1358 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线凌家 5队分支前永二台分支 004#前永4队变压器 | 41.94 | 100 | 80 | 38.06 | 可开放 |
| 1359 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线彭家分歧后永三队分支 009#后永新台变压器 | 64.98 | 100 | 80 | 15.02 | 可开放 |
| 1360 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10KV小庄子北线鄢家3队新台变压器 | 22.83 | 200 | 160 | 114.34 | 可开放 |
| 1361 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线秦庄西地分支秦庄洼地变压器 | 0.09 | 50 | 40 | 39.96 | 可开放 |
| 1362 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线东白分支东白一队分支 005#东白1队变压器 | 50.6 | 100 | 80 | 29.40 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 星河湾小区1#配电室变压器间隔配电变压器 | 70.54 | 630 | 504 | 59.60 | 可开放 |
| 1364 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线白龙村新台分支白龙村新台变压器 | 14.28 | 200 | 160 | 131.44 | 可开放 |
| 1365 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线石官3队分支011#石官4队变压器 | 20.1 | 200 | 160 | 119.80 | 可开放 |
| 1366 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线潘家分歧072#潘家3队变压器 | 62.5 | 100 | 80 | 17.50 | 可开放 |
| 1367 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10KV塔山北线大施宝桥北地变压器 | 10.22 | 200 | 160 | 139.56 | 可开放 |
| 1368 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线丁家分歧徐店南地变压器 | 5.31 | 50 | 40 | 37.35 | 可开放 |
| 1369 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10KV塔山北线潘家分歧温王南地变压器 | 77.04 | 50 | 40 | 1.48 | 可开放 |
| 1370 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔东线 | 10kV塔河线盐锅分歧024#盐锅4.6队变压器 | 50.82 | 100 | 80 | 29.18 | 可开放 |
| 1371 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10KV小庄子南线大李村新台变压器 | 43.88 | 100 | 80 | 36.12 | 可开放 |
| 1372 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线秦庄西地分支大南1队北地变压器 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 1373 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10KV小庄子南线叶大分歧大鱼场北台 | 49.05 | 100 | 80 | 30.95 | 可开放 |
| 1374 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧场新台分支 002#盐场新台变压器 | 38.16 | 200 | 160 | 83.68 | 可开放 |
| 1375 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线四方分歧派出所门前地 2变压器 | 99.75 | 100 | 80 | -19.75 | 负面 |
| 1376 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 中心村第四批大施宝村台 （10KV小庄子南线叶大分歧叶大北地变压器） | 61.44 | 100 | 80 | 18.56 | 可开放 |
| 1377 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线四方分歧四方北地机井变压器 | 16.26 | 50 | 40 | 31.87 | 可开放 |
| 1378 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线蔡少良分支小庄子五队屯后地变压器 | 39.93 | 50 | 40 | 20.04 | 可开放 |
| 1379 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 中心村第四批大施宝村台 （10KV小庄子南线叶大村台变压器 ） | 37.95 | 200 | 160 | 84.10 | 可开放 |
| 1380 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线塔山村北台 | 64.86 | 315 | 252 | 47.69 | 可开放 |
| 1381 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线叶大分歧海东分支叶大西地变压器 | 46.68 | 50 | 40 | 16.66 | 可开放 |
| 1382 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔白线 | 10kV塔山北线天雅小区2#箱变变压器间隔配电变压器 | 47.94 | 315 | 252 | 100.99 | 可开放 |
| 1383 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 1 0KV塔山北线周甸子西台变压器 | 24.48 | 200 | 160 | 111.04 | 可开放 |
| 1384 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线潘家分歧038#潘家4.5队变压器 | 42.57 | 200 | 160 | 74.86 | 可开放 |
| 1385 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10KV塔山南线白龙分歧白龙4队地变压器 | 22.92 | 50 | 40 | 28.54 | 可开放 |
| 1386 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南先塔山砖厂分歧山角子北地变压器 | 15.12 | 50 | 40 | 32.44 | 可开放 |
| 1387 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10KV打雀东台变压器 | 27.8 | 400 | 320 | 208.80 | 可开放 |
| 1388 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线139#孤家子4队变压器 | 14.24 | 400 | 320 | 263.04 | 可开放 |
| 1389 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线053#南台子变压器 | 9.4 | 400 | 320 | 282.40 | 可开放 |
| 1390 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线丁家分歧徐店北地变压器 | 68.28 | 50 | 40 | 5.86 | 可开放 |
| 1391 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧108#南江港305台变压器 | 60.69 | 200 | 160 | 38.62 | 可开放 |
| 1392 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线加油站分支008#塔山小区变压器 | 12.53 | 400 | 320 | 269.88 | 可开放 |
| 1393 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10KV小庄子北线张安一队新台 | 61.71 | 200 | 160 | 36.58 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山北线 | 10kV塔山北线西王分歧017#西王1.2队变压器 | 49.56 | 100 | 80 | 30.44 | 可开放 |
| 1395 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧大南村分支 043#大南前台变压器 | 73.53 | 200 | 160 | 12.94 | 可开放 |
| 1396 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线小施宝分歧 037#小施宝新台变压器 | 60.17 | 200 | 160 | 39.66 | 可开放 |
| 1397 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子南线 | 10kV小庄子南线小庄子南二线 007#大李村台变压器 | 36.15 | 200 | 160 | 87.70 | 可开放 |
| 1398 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔河线F1008 | 10kV塔河线哨所分支002#哨所变压器 | 47.08 | 30 | 24 | 9.88 | 可开放 |
| 1399 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线孤家子6队分支003#孤家子6队变压器 | 30.05 | 400 | 320 | 199.80 | 可开放 |
| 1400 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10KV塔山南线四方分歧东白西地变压器 | 5.7 | 50 | 40 | 37.15 | 可开放 |
| 1401 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线塔山南邮政分支 001#邮政变压器 | 69.56 | 50 | 40 | 5.22 | 可开放 |
| 1402 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔南二线F1010 | 10kV塔山南线干线白龙分歧 086#白龙5队变压器 | 26.94 | 200 | 160 | 106.12 | 可开放 |
| 1403 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔山南线 | 10kV塔山南线干线四方分歧四方西地机井变压器 | 20.16 | 100 | 80 | 59.84 | 可开放 |
| 1404 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 塔白线 | 10kV塔山北线张白分歧038#张白村台变压器 | 27.84 | 400 | 320 | 208.64 | 可开放 |
| 1405 | 绥中县 | 绥中塔山供电所 | 小庄子北线 | 10kV小庄子北干线孤家子村分支 011#孤家子1.8队变压器 | 35.35 | 400 | 320 | 178.60 | 可开放 |
| 1406 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线警粮分歧常粮分支 20左分支002#车站住宅变压器 | 28.74 | 100 | 80 | 51.26 | 可开放 |
| 1407 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家南线单元 | 10kV万家南线老军分歧003#老军东变压器 | 37 | 250 | 200 | 107.50 | 可开放 |
| 1408 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线西万分歧南邱分支 014#南邱南变压器 | 20.3 | 315 | 252 | 188.06 | 可开放 |
| 1409 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线067#北邱新区变压器 | 32.23 | 400 | 320 | 191.08 | 可开放 |
| 1410 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线042#王家新区变压器 | 38.4 | 100 | 80 | 41.60 | 可开放 |
| 1411 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV港专线单元 | 10kV港专线金丝分歧23右分支002#万家村变压器 | 26.18 | 100 | 80 | 53.82 | 可开放 |
| 1412 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线049#小北庄变压器 | 75.03 | 100 | 80 | 4.97 | 可开放 |
| 1413 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线高速分歧三湾子分支 002#三湾子变压器 | 54.36 | 200 | 160 | 51.28 | 可开放 |
| 1414 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 侯止线 | 山海同湾二期1#配电室1#变压器 | 31.94 | 500 | 400 | 240.30 | 可开放 |
| 1415 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 侯止线 | 御海龙湾一期2#配电室1号变压器间隔配电变压器 | 57.51 | 1000 | 800 | 224.90 | 可开放 |
| 1416 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线西万分歧020#西万东变压器 | 41.67 | 200 | 160 | 76.66 | 可开放 |
| 1417 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 侯止线 | 山海同湾二期1#配电室2#变压器 | 33.12 | 500 | 400 | 234.40 | 可开放 |
| 1418 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV港专线单元 | 10kV港专线54左分歧005#西郭变压器 | 50.87 | 100 | 80 | 29.13 | 可开放 |
| 1419 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 侯止线 | 山海同湾二期4#配电室1#变压器 | 24.25 | 630 | 504 | 351.23 | 可开放 |
| 1420 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 王庄西1台柱上变压器 | 23.25 | 200 | 160 | 113.50 | 可开放 |
| 1421 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 侯止线 | 山海同湾二期2#配电室2#变压器 | 28.98 | 400 | 320 | 204.08 | 可开放 |
| 1422 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 侯止线 | 山海同湾二期3#配电室2#变压器 | 31.78 | 500 | 400 | 241.10 | 可开放 |
| 1423 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线西万分歧011#北邱北变压器 | 35.56 | 315 | 252 | 139.99 | 可开放 |
| 1424 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线大陶分歧043#小陶变压器 | 44.19 | 200 | 160 | 71.62 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线西万分歧035#龙庄子变压器 | 31.5 | 100 | 80 | 48.50 | 可开放 |
| 1426 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV港专线单元 | 10kV港专线甘李分歧44左分支001#甘家后屯变压器 | 15.51 | 200 | 160 | 128.98 | 可开放 |
| 1427 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线大陶分歧058#大陶变压器 | 30.6 | 50 | 40 | 24.70 | 可开放 |
| 1428 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线警粮分歧王庄东1台变压器 | 79.71 | 200 | 160 | 0.58 | 可开放 |
| 1429 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线西万分歧南邱分支11右分支002#南邱北变压器 | 48.4 | 100 | 80 | 31.60 | 可开放 |
| 1430 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线西万分歧西万西分支002#西万西变压器 | 17.17 | 400 | 320 | 251.32 | 可开放 |
| 1431 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV港专线单元 | 10kV港专线甘李分歧040#甘家南变压器 | 12.51 | 315 | 252 | 212.59 | 可开放 |
| 1432 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV港专线单元 | 10kV港专线金丝分歧056#金丝变压器 | 90.9 | 50 | 40 | -5.45 | 负面 |
| 1433 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线西万分歧006#副杆北邱南变压器 | 91.41 | 200 | 160 | -22.82 | 负面 |
| 1434 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 侯止线 | 山海同湾二期2#配电室1#变压器 | 25.83 | 400 | 320 | 216.68 | 可开放 |
| 1435 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线银行分歧005#铁通变压器 | 33.51 | 100 | 80 | 46.49 | 可开放 |
| 1436 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线警粮分歧026#王家东台变压器 | 57.58 | 315 | 252 | 70.62 | 可开放 |
| 1437 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家南线单元 | 10kV万家南线老军分歧005#老军中变压器 | 52.93 | 160 | 128 | 43.31 | 可开放 |
| 1438 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线西万分歧33左分支007#龙庄子新变压器 | 24.95 | 200 | 160 | 110.10 | 可开放 |
| 1439 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线西万分歧北邱西分支002#北邱西变压器 | 61.22 | 100 | 80 | 18.78 | 可开放 |
| 1440 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万工线单元 | 10kV万工线09左分歧15右分支011#牛营子变压器 | 75.77 | 30 | 24 | 1.27 | 可开放 |
| 1441 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万工线单元 | 10KV万工线老军东新台柱上变压器 | 42 | 400 | 320 | 152.00 | 可开放 |
| 1442 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV港专线单元 | 10kV港专线甘李分歧030#西大院变压器 | 226.63 | 80 | 64 | -117.30 | 负面 |
| 1443 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线西万分歧针织分支001#王家南变压器 | 49.71 | 315 | 252 | 95.41 | 可开放 |
| 1444 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV港专线单元 | 10kV港专线金丝分歧009#靠山屯变压器 | 54.23 | 100 | 80 | 25.77 | 可开放 |
| 1445 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线警粮分歧新欣小区变压器 | 7.9 | 315 | 252 | 227.12 | 可开放 |
| 1446 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线主干线大陶分歧苏家分支05#杆苏家变压器 | 15.8 | 400 | 320 | 256.80 | 可开放 |
| 1447 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线银行分歧政府分支002#政府住宅变压器 | 19.86 | 200 | 160 | 120.28 | 可开放 |
| 1448 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线银行分歧04右分支001#辽西住宅变压器 | 48.28 | 400 | 320 | 126.88 | 可开放 |
| 1449 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV港专线单元 | 10kV港专线甘李分歧07右分支005#老户西变压器 | 42.2 | 50 | 40 | 18.90 | 可开放 |
| 1450 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线013#老军大棚变压器 | 6.81 | 400 | 320 | 292.76 | 可开放 |
| 1451 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线苏家新台变压器 | 11.88 | 400 | 320 | 272.48 | 可开放 |
| 1452 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万工线单元 | 10kV万工线32右分支012#老军西山变压器 | 55.9 | 315 | 252 | 75.92 | 可开放 |
| 1453 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV港专线单元 | 10kV港专线金丝分歧028#万家屯变压器 | 21.62 | 100 | 80 | 58.38 | 可开放 |
| 1454 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 侯止线 | 10kV侯华三线御海龙湾2#配电室02变压器间隔配电变压器 | 5.79 | 630 | 504 | 467.52 | 可开放 |
| 1455 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 10kV万家北线单元 | 10kV万家北线警粮分歧常粮分支010#常屯变压器 | 22.74 | 200 | 160 | 114.52 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | 绥中县 | 绥中万家供电所 | 侯止线 | 山海同湾二期3#配电室1#变压器 | 24.86 | 500 | 400 | 275.70 | 可开放 |
| 1457 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线070#北潘屯变压器 | 39.59 | 100 | 80 | 40.41 | 可开放 |
| 1458 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝2线 | 10kV王宝主干线102线分歧茨于分支002#次于屯变压器 | 60.96 | 100 | 80 | 19.04 | 可开放 |
| 1459 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线西潘屯分支 005#西潘屯变压器 | 10.92 | 400 | 320 | 276.32 | 可开放 |
| 1460 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线小万分支 022小万变压器 | 22.89 | 200 | 160 | 114.22 | 可开放 |
| 1461 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线陈家分支马中分支马拐新台分支支 002#马拐新台变压器 | 9.47 | 400 | 320 | 282.12 | 可开放 |
| 1462 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线侯家村分歧004侯一变压器 | 18.57 | 200 | 160 | 122.86 | 可开放 |
| 1463 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线常岭分支026西甸前变压器 | 28.92 | 200 | 160 | 102.16 | 可开放 |
| 1464 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王吕线前庞干线草房分支杨大分支支 004#杨大南台变压器 | 16.47 | 100 | 80 | 63.53 | 可开放 |
| 1465 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线娄南新台分歧 001#娄南新台变压器 | 24.28 | 400 | 320 | 222.88 | 可开放 |
| 1466 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线西孙南分支西孙新台分支支 1#西孙新台变压器 | 32.46 | 200 | 160 | 95.08 | 可开放 |
| 1467 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线吕贡村分歧 024#吕西屯变压器 | 35.55 | 200 | 160 | 88.90 | 可开放 |
| 1468 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线网户西线小张分歧 007潘屯变压器 | 51.44 | 100 | 80 | 28.56 | 可开放 |
| 1469 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线陈家分支马中分支 025#马西变压器 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 1470 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线006+1网户乡变压器 | 67.68 | 200 | 160 | 24.64 | 可开放 |
| 1471 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线王宝东北分支 005#王宝东升级变压器 | 42.41 | 200 | 160 | 75.18 | 可开放 |
| 1472 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 中心村第二批高甸子5台(10kV王宝主干线089#娄家升级变压器) | 27.36 | 200 | 160 | 105.28 | 可开放 |
| 1473 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线王宝村分支005#王宝屯变压器 | 26.96 | 200 | 160 | 106.08 | 可开放 |
| 1474 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线揣家分歧 025#揣家屯变压器 | 41.39 | 200 | 160 | 77.22 | 可开放 |
| 1475 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线凉水新台分支002凉水新台变压器 | 16.54 | 400 | 320 | 253.84 | 可开放 |
| 1476 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线高达南分支王虎新台分支 002#王虎新台变压器 | 21.17 | 315 | 252 | 185.31 | 可开放 |
| 1477 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 中心村第二批西甸子新台（10kV王宝主干线山根子分支西孙屯分支005#西孙屯变压器） | 33.15 | 100 | 80 | 46.85 | 可开放 |
| 1478 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线157腰东变压器 | 26.48 | 200 | 160 | 107.04 | 可开放 |
| 1479 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线棉织厂分支暖气片分支 003#揣家修配厂变压器 | 46.08 | 30 | 24 | 10.18 | 可开放 |
| 1480 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线网户西线新立四分歧 058新立四变压器 | 27.12 | 400 | 320 | 211.52 | 可开放 |
| 1481 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线网户西线马山分支002马山变压器 | 11.39 | 400 | 320 | 274.44 | 可开放 |
| 1482 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线张呆子分歧黄罗分支 015#黄罗屯变压器 | 16.31 | 400 | 320 | 254.76 | 可开放 |
| 1483 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线新立四分歧台南分歧 017小杨西变压器 | 52.72 | 100 | 80 | 27.28 | 可开放 |
| 1484 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线开关厂分支005#王宝南屯变压器 | 50.65 | 400 | 320 | 117.40 | 可开放 |
| 1485 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线005#王宝北变压器 | 17.19 | 200 | 160 | 125.62 | 可开放 |
| 1486 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线北偏村分歧018#巴家屯变压器 | 24.84 | 100 | 80 | 55.16 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1487 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线付屯分支009于家变压器 | 12.33 | 200 | 160 | 135.34 | 可开放 |
| 1488 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝线悦海港湾小区配电室02#变压器间隔配电变压器 | 19.77 | 800 | 640 | 481.84 | 可开放 |
| 1489 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线草房分支014#杨大屯变压器 | 16.32 | 100 | 80 | 63.68 | 可开放 |
| 1490 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线徐会分歧014#徐会屯变压器 | 79.7 | 30 | 24 | 0.09 | 可开放 |
| 1491 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线网户西线小张分歧016小张变压器 | 83.16 | 200 | 160 | -6.32 | 负面 |
| 1492 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线张呆子分歧陈家分支020#陈家屯变压器 | 21.57 | 200 | 160 | 116.86 | 可开放 |
| 1493 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王吕线前庞干线王宝北新台变压器 | 31.2 | 200 | 160 | 97.60 | 可开放 |
| 1494 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线王花分支008王花东变压器 | 31.26 | 200 | 160 | 97.48 | 可开放 |
| 1495 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线王宝村分支005#信用社变压器 | 12.27 | 200 | 160 | 135.46 | 可开放 |
| 1496 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线东线鼎鑫分支001鼎新小区变压器 | 26.85 | 250 | 200 | 132.88 | 可开放 |
| 1497 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线张呆子分歧黄罗分支021#黄罗新台变压器 | 22.86 | 200 | 160 | 114.28 | 可开放 |
| 1498 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝线悦海港湾小区配电室01#变压器间隔配电变压器 | 28.41 | 800 | 640 | 412.72 | 可开放 |
| 1499 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线西孙南分支009#孙家南屯变压器 | 38.96 | 200 | 160 | 82.08 | 可开放 |
| 1500 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线010网户南变压器 | 60.6 | 200 | 160 | 38.80 | 可开放 |
| 1501 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝2线 | 10kV王宝2线茨于花卉分歧茨于砖厂分支茨于提水新台分支支002#茨于提水新台变压器 | 32.07 | 50 | 40 | 23.97 | 可开放 |
| 1502 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 中心村第四批海西村台（10kV王宝主干线左家分歧020#左家屯变压器） | 29.79 | 200 | 160 | 100.42 | 可开放 |
| 1503 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线046+1#铁路南居民变压器 | 43.18 | 30 | 24 | 11.05 | 可开放 |
| 1504 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线大官分歧凉水2分歧005凉水二变压器 | 17.34 | 200 | 160 | 125.32 | 可开放 |
| 1505 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线新立四分歧台南分歧027台南变压器 | 44.24 | 200 | 160 | 71.52 | 可开放 |
| 1506 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线351#皮家变压器 | 7.24 | 400 | 320 | 291.04 | 可开放 |
| 1507 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线高屯分歧012高屯变压器 | 18.41 | 200 | 160 | 123.18 | 可开放 |
| 1508 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线温屯分支004侯五变压器 | 20.65 | 200 | 160 | 118.70 | 可开放 |
| 1509 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线035#肖三四屯变压器 | 33.84 | 200 | 160 | 92.32 | 可开放 |
| 1510 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线小陶分歧018+1#小陶屯变压器 | 26.97 | 200 | 160 | 106.06 | 可开放 |
| 1511 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线虎将分歧021#虎西屯变压器 | 22.41 | 100 | 80 | 57.59 | 可开放 |
| 1512 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线凉水南台分支004凉水南变压器 | 40.98 | 100 | 80 | 39.02 | 可开放 |
| 1513 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户二线网户西线李宝分歧才大分支004#才大变压器 | 42.5 | 400 | 320 | 150.00 | 可开放 |
| 1514 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线朱咀子分歧003#国西屯变压器 | 48.4 | 100 | 80 | 31.60 | 可开放 |
| 1515 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线吕贡村分歧吕小冯南分支018#吕小冯南变压器 | 53.13 | 100 | 80 | 26.87 | 可开放 |
| 1516 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线小陶分歧平房村分歧028#黄家屯变压器 | 25.3 | 315 | 252 | 172.31 | 可开放 |
| 1517 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线北偏村分歧034#北偏屯变压器 | 12.99 | 400 | 320 | 268.04 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线常岭分支020西甸后变压器 | 50.27 | 100 | 80 | 29.73 | 可开放 |
| 1519 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线网户西线073+1李哈变压器 | 9.71 | 400 | 320 | 281.16 | 可开放 |
| 1520 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线网户东线后张新台分岐 005#后张新台变压器 | 8.14 | 400 | 320 | 287.44 | 可开放 |
| 1521 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 中心村第二批西甸子西台（10kV王宝线费岭新台） | 36.45 | 200 | 160 | 87.10 | 可开放 |
| 1522 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线140#西孙村变压器 | 5.04 | 100 | 80 | 74.96 | 可开放 |
| 1523 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 0kV网户二线网户西线李哈花卉示范园区分支李哈新台分支 003#李哈新台变压器 | 31.07 | 200 | 160 | 97.86 | 可开放 |
| 1524 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线张呆子分歧陈家分支 015#马拐东变压器 | 35.73 | 100 | 80 | 44.27 | 可开放 |
| 1525 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线常岭分支008河西变压器 | 141.82 | 30 | 24 | -18.55 | 负面 |
| 1526 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线娄北分支 002#娄家北屯变压器 | 25.59 | 200 | 160 | 108.82 | 可开放 |
| 1527 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线大官分歧048大官北变压器 | 20.39 | 400 | 320 | 238.44 | 可开放 |
| 1528 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线大官分歧大官新台分支 005大官新台变压器 | 54.96 | 100 | 80 | 25.04 | 可开放 |
| 1529 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线新立四分歧孙家分支 003孙家变压器 | 23.09 | 200 | 160 | 113.82 | 可开放 |
| 1530 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线120侯水变压器 | 19.17 | 200 | 160 | 121.66 | 可开放 |
| 1531 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王吕线朱咀子分歧23#朱咀子新台变压器 | 41.4 | 100 | 80 | 38.60 | 可开放 |
| 1532 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线大官分歧019凉水一变压器 | 16.56 | 200 | 160 | 126.88 | 可开放 |
| 1533 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线虎将分歧 035#小龙屯变压器 | 14.35 | 400 | 320 | 262.60 | 可开放 |
| 1534 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线虎将分歧 030#虎东屯变压器 | 22.59 | 100 | 80 | 57.41 | 可开放 |
| 1535 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线虎将分歧 027#虎南屯变压器 | 54.3 | 100 | 80 | 25.70 | 可开放 |
| 1536 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线常岭分支039常岭变压器 | 11.51 | 400 | 320 | 273.96 | 可开放 |
| 1537 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线085凉水大变压器 | 77.07 | 100 | 80 | 2.93 | 可开放 |
| 1538 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线小陶分歧平房村分歧大陶屯分支 004#大陶新台变压器 | 22.5 | 200 | 160 | 115.00 | 可开放 |
| 1539 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线张呆子分歧张呆子村分支 005#张呆子村变压器 | 23 | 200 | 160 | 114.00 | 可开放 |
| 1540 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线付屯分支 014付屯变压器 | 34.3 | 80 | 64 | 36.56 | 可开放 |
| 1541 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线平房村分歧申江屯分支 003#申江屯变压器 | 34.26 | 200 | 160 | 91.48 | 可开放 |
| 1542 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线027#网户北分支013#3网户北台变压器 | 70.95 | 100 | 80 | 9.05 | 可开放 |
| 1543 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线孔沟分支 009#孔沟屯变压器 | 29.43 | 50 | 40 | 25.29 | 可开放 |
| 1544 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线吕贡村分歧吕东分支 003#吕东屯变压器 | 27.63 | 200 | 160 | 104.74 | 可开放 |
| 1545 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线平房屯分支马圈子分支 004#马圈子屯变压器 | 18.45 | 400 | 320 | 246.20 | 可开放 |
| 1546 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线前庞分支 007#前庞屯变压器 | 32.84 | 200 | 160 | 94.32 | 可开放 |
| 1547 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户西分支 002#网户西变压器 | 44.13 | 100 | 80 | 35.87 | 可开放 |
| 1548 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线朱咀子分歧国东分支 005#国东屯变压器 | 102.44 | 100 | 80 | -22.44 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1549 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线洋池甸分支杨家分支 016#杨家屯变压器 | 2.8 | 400 | 320 | 308.80 | 可开放 |
| 1550 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线张呆子分歧刘家分支 009#刘家屯变压器 | 21.83 | 200 | 160 | 116.34 | 可开放 |
| 1551 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线腰西分支004腰西变压器 | 14.13 | 200 | 160 | 131.74 | 可开放 |
| 1552 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户线网户西线035大张变压器 | 52.03 | 100 | 80 | 27.97 | 可开放 |
| 1553 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 网户北新台分支014#网户北新台变压器 | 19.8 | 50 | 40 | 30.10 | 可开放 |
| 1554 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线虎将分歧虎东新台分支 005#虎东新台变压器 | 26.61 | 100 | 80 | 53.39 | 可开放 |
| 1555 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线朱咀子分歧 020#朱嘴子屯变压器 | 31.5 | 100 | 80 | 48.50 | 可开放 |
| 1556 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线赵明分支 019#赵明三四屯变压器 | 17.35 | 400 | 320 | 250.60 | 可开放 |
| 1557 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线张呆子分歧柳沟分支 011#柳沟屯变压器 | 22.08 | 400 | 320 | 231.68 | 可开放 |
| 1558 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线南偏屯分支 005#南偏屯变压器 | 72.27 | 100 | 80 | 7.73 | 可开放 |
| 1559 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线虎将分歧虎西新台分支 002#虎西新台变压器 | 34.8 | 100 | 80 | 45.20 | 可开放 |
| 1560 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线网户西线李宝分歧 038李保变压器 | 11.13 | 200 | 160 | 137.74 | 可开放 |
| 1561 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线赵明分支赵一二分支 005#赵一二屯变压器 | 18.33 | 400 | 320 | 246.68 | 可开放 |
| 1562 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线高屯分歧007刘屯变压器 | 22.8 | 200 | 160 | 114.40 | 可开放 |
| 1563 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户线网户东线张东分支 003+1张东变压器 | 55.08 | 400 | 320 | 99.68 | 可开放 |
| 1564 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线网户东线021后张变压器 | 37.11 | 200 | 160 | 85.78 | 可开放 |
| 1565 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线皮家新台分支002#皮家新台变压器 | 13.29 | 400 | 320 | 266.84 | 可开放 |
| 1566 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王吕线前庞干线良屯分支 008#良屯新台变压器 | 24.3 | 100 | 80 | 55.70 | 可开放 |
| 1567 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线王汉分支 006#王汉屯变压器 | 20.82 | 200 | 160 | 118.36 | 可开放 |
| 1568 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线124#娄家小冯变压器 | 20.01 | 200 | 160 | 119.98 | 可开放 |
| 1569 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线高达分支小前分支 002小前变压器 | 50.28 | 100 | 80 | 29.72 | 可开放 |
| 1570 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线 040#肖一屯变压器 | 14.58 | 200 | 160 | 130.84 | 可开放 |
| 1571 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10KV网户线凉水南台分支004#凉水二新台变压器 | 41.75 | 200 | 160 | 76.50 | 可开放 |
| 1572 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线洋池甸分支刘大刀分支 003#刘大刀屯变压器 | 3.87 | 400 | 320 | 304.52 | 可开放 |
| 1573 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10KV网户二线隋岭分歧砖厂分支隋岭新台 | 15.44 | 200 | 160 | 129.12 | 可开放 |
| 1574 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线揣家分歧肖家 2分支002#肖二屯变压器 | 20.28 | 200 | 160 | 119.44 | 可开放 |
| 1575 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线 081#东潘屯变压器 | 17.43 | 200 | 160 | 125.14 | 可开放 |
| 1576 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线河东前分支003河东前变压器 | 54.94 | 80 | 64 | 20.05 | 可开放 |
| 1577 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线网户西线隋岭分歧 020隋岭变压器 | 12.06 | 200 | 160 | 135.88 | 可开放 |
| 1578 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线平房屯分支 040#平房屯变压器 | 29.21 | 80 | 64 | 40.63 | 可开放 |
| 1579 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线王宝村分支 008#王宝西新台变压器 | 51.98 | 400 | 320 | 112.08 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线朴西分支005朴西变压器 | 22.56 | 400 | 320 | 229.76 | 可开放 |
| 1581 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线草房分支王宝东分支006#王宝东变压器 | 76.02 | 200 | 160 | 7.96 | 可开放 |
| 1582 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线陈屯东分支003陈家东变压器 | 32.13 | 200 | 160 | 95.74 | 可开放 |
| 1583 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线小陶分歧平房村分歧005#大陶屯变压器 | 14.99 | 200 | 160 | 130.02 | 可开放 |
| 1584 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线李宝分歧五谷岭分支003五谷岭变压器 | 30.46 | 100 | 80 | 49.54 | 可开放 |
| 1585 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线北偏村分歧012#南大甸屯变压器 | 34.44 | 200 | 160 | 91.12 | 可开放 |
| 1586 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线费家分歧032#费家南变压器 | 15.96 | 200 | 160 | 128.08 | 可开放 |
| 1587 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线小陶分歧小陶新台分支001#杆小陶新台变压器 | 16.38 | 200 | 160 | 127.24 | 可开放 |
| 1588 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线南偏屯西分支001#南偏新台变压器 | 50.19 | 200 | 160 | 59.62 | 可开放 |
| 1589 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线新立四分歧前甸子分支004前甸子变压器 | 9.8 | 400 | 320 | 280.80 | 可开放 |
| 1590 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线王虎分歧高达分支003高达变压器 | 56.73 | 200 | 160 | 46.54 | 可开放 |
| 1591 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线网户东分支003供销社变压器 | 43.35 | 200 | 160 | 73.30 | 可开放 |
| 1592 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线138河东后变压器 | 20.31 | 200 | 160 | 119.38 | 可开放 |
| 1593 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线030朴东变压器 | 59.47 | 100 | 80 | 20.53 | 可开放 |
| 1594 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线159+2#后网户东台变压器 | 23.75 | 200 | 160 | 112.50 | 可开放 |
| 1595 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线常岭分支后网户分支003后网户变压器 | 16.62 | 200 | 160 | 126.76 | 可开放 |
| 1596 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线北偏村分歧026#北偏村变压器 | 39.3 | 200 | 160 | 81.40 | 可开放 |
| 1597 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线小万分支王虎分歧026王虎变压器 | 43.23 | 200 | 160 | 73.54 | 可开放 |
| 1598 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线北偏村分歧023+1#巴家新台变压器 | 19.59 | 100 | 80 | 60.41 | 可开放 |
| 1599 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线良屯分支003#良屯变压器 | 23.46 | 50 | 40 | 28.27 | 可开放 |
| 1600 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝2线 | 10kV王宝主干线韩家干线毛桃分歧012#韩家屯变压器 | 8.6 | 400 | 320 | 285.60 | 可开放 |
| 1601 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线后庞分支007#后庞屯变压器 | 44.73 | 250 | 200 | 88.18 | 可开放 |
| 1602 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户二线网户西线李宝分歧才小分支005才小变压器 | 22.26 | 100 | 80 | 57.74 | 可开放 |
| 1603 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线网户东分支004网户东变压器 | 21.22 | 400 | 320 | 235.12 | 可开放 |
| 1604 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王吕线前庞干线草房分支027#草房新台变压器 | 23.88 | 200 | 160 | 112.24 | 可开放 |
| 1605 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线095#娄家东变压器 | 31.89 | 200 | 160 | 96.22 | 可开放 |
| 1606 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线吕贡村分歧李老屯分支005#李老屯变压器 | 77.54 | 50 | 40 | 1.23 | 可开放 |
| 1607 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线高屯分歧高屯新台分支003#高屯新台变压器 | 67.56 | 200 | 160 | 24.88 | 可开放 |
| 1608 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝2线 | 10kV王宝主干线韩家干线040#岭根屯变压器 | 76.47 | 50 | 40 | 1.77 | 可开放 |
| 1609 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝2线 | 10kV王宝主干线韩家干线102线分歧008#茨于提水变压器 | 14.61 | 100 | 80 | 65.39 | 可开放 |
| 1610 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 王吕线F1017 | 10kV王宝主干线前庞干线草房分支023#草房屯变压器 | 34.28 | 80 | 64 | 36.58 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线100#娄家南变压器 | 27.11 | 100 | 80 | 52.89 | 可开放 |
| 1612 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线陈屯分支012陈家变压器 | 34.48 | 400 | 320 | 182.08 | 可开放 |
| 1613 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线大冯分支005#大冯屯变压器 | 28.4 | 200 | 160 | 103.20 | 可开放 |
| 1614 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV网户二线 | 10kV网户2线网户西线程家南分支004程家南变压器 | 17.83 | 400 | 320 | 248.68 | 可开放 |
| 1615 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线侯家村分歧005侯大变压器 | 72.9 | 100 | 80 | 7.10 | 可开放 |
| 1616 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线东潘北分支 001#东潘北变压器 | 22.7 | 200 | 160 | 114.60 | 可开放 |
| 1617 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线孔沟分支孔沟新台分支支 003#孔沟新台变压器 | 24.27 | 100 | 80 | 55.73 | 可开放 |
| 1618 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线大官分歧045大官南变压器 | 38.39 | 200 | 160 | 83.22 | 可开放 |
| 1619 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝2线 | 10kV王宝主干线韩家干线015#北大甸屯变压器 | 23.82 | 200 | 160 | 112.36 | 可开放 |
| 1620 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线平房村分歧黄家新台分支 001#黄家新台变压器 | 49.93 | 160 | 128 | 48.11 | 可开放 |
| 1621 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线西潘干线周家分支 006#周家屯变压器 | 66.84 | 50 | 40 | 6.58 | 可开放 |
| 1622 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 10kV王宝线1112单元 | 10kV王宝主干线陈家分支马中分支 005#马中屯变压器 | 27.78 | 200 | 160 | 104.44 | 可开放 |
| 1623 | 绥中县 | 绥中王宝供电所 | 网户线F1003 | 10kV网户线网户东线王花分支002王花西变压器 | 47.81 | 200 | 160 | 64.38 | 可开放 |
| 1624 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线上房子分支14#上房子东变压器 | 12.84 | 200 | 160 | 134.32 | 可开放 |
| 1625 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分茶冲沟分 #09#茶冲沟变压器 | 97.47 | 30 | 24 | -5.24 | 负面 |
| 1626 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支327#山神庙台变压器 | 40.66 | 100 | 80 | 39.34 | 可开放 |
| 1627 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 052#大庄台变压器 | 34.94 | 100 | 80 | 45.06 | 可开放 |
| 1628 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐东沟分支 013#东沟里台变压器 | 28.79 | 100 | 80 | 51.21 | 可开放 |
| 1629 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧72#三岔子台变压器 | 11.92 | 200 | 160 | 136.16 | 可开放 |
| 1630 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线磨大分23#老吕家台变压器 | 9.53 | 200 | 160 | 140.94 | 可开放 |
| 1631 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线老西沟分01#老马西沟变压器 | 11.95 | 200 | 160 | 136.10 | 可开放 |
| 1632 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线磨大分13#磨外变压器 | 4.93 | 200 | 160 | 150.14 | 可开放 |
| 1633 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线079#八里桥变压器 | 10.05 | 400 | 320 | 279.80 | 可开放 |
| 1634 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线2108单元10KV王家店线南沟分歧20#南石湖沟台 | 9.8 | 200 | 160 | 140.40 | 可开放 |
| 1635 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分大羊分支001#小羊台变压器 | 101.49 | 20 | 16 | -4.30 | 负面 |
| 1636 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10KV王家店线张骆分歧刘家沟分支04#刘家沟变压器 | 28.05 | 50 | 40 | 25.98 | 可开放 |
| 1637 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分歧苇子洞分支 08#张丈子东台变压器 | 49.77 | 20 | 16 | 6.05 | 可开放 |
| 1638 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kv王家店线加碑岩北沟分支车岭分支 #18车岭台变压器 | 24.11 | 50 | 40 | 27.95 | 可开放 |
| 1639 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线北沟分支长石胡分支 019#上房子台变压器 | 8.36 | 200 | 160 | 143.28 | 可开放 |
| 1640 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支281#旧关台变压器 | 8.12 | 200 | 160 | 143.76 | 可开放 |
| 1641 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分歧炕沟分歧 15#炕沟台变压器 | 12 | 100 | 80 | 68.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线王家店新台变压器 | 22.42 | 200 | 160 | 115.16 | 可开放 |
| 1643 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧82#吕道沟变压器 | 65.31 | 20 | 16 | 2.94 | 可开放 |
| 1644 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线2108单元10KV王家店线韦洞分歧43#韦外台 | 122.98 | 30 | 24 | -12.89 | 负面 |
| 1645 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线上房子分支48#黄土坡子变压器 | 71.76 | 30 | 24 | 2.47 | 可开放 |
| 1646 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支049#加碑岩台变压器 | 20.49 | 400 | 320 | 238.04 | 可开放 |
| 1647 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线191#下丈子东变压器 | 23.21 | 200 | 160 | 113.58 | 可开放 |
| 1648 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧24#王丈子变压器 | 63.82 | 50 | 40 | 8.09 | 可开放 |
| 1649 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧老佛沟分支03#老佛沟变压器 | 18.09 | 100 | 80 | 61.91 | 可开放 |
| 1650 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线260#小冰沟台变压器 | 16.94 | 50 | 40 | 31.53 | 可开放 |
| 1651 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线马山根分#02马山根台变压器 | 5.13 | 200 | 160 | 149.74 | 可开放 |
| 1652 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线159#大北沟变压器 | 58.43 | 100 | 80 | 21.57 | 可开放 |
| 1653 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线北沟分支水泉沟分支011#水泉台变压器 | 86.8 | 20 | 16 | -1.36 | 负面 |
| 1654 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧于南沟12#南沟变压器 | 3.58 | 200 | 160 | 152.84 | 可开放 |
| 1655 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线中学分01#中学变压器 | 73.78 | 100 | 80 | 6.22 | 可开放 |
| 1656 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线上房子分支上房子西支9#上房子西变压器 | 14.56 | 200 | 160 | 130.88 | 可开放 |
| 1657 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线109#张向海台变压器 | 16.97 | 50 | 40 | 31.52 | 可开放 |
| 1658 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线北沟分支长石胡分支006#长石湖台变压器 | 10.51 | 200 | 160 | 138.98 | 可开放 |
| 1659 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧孤石沟分支14#郭台变压器 | 32.45 | 50 | 40 | 23.78 | 可开放 |
| 1660 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分靳台分33#黄梁子台变压器 | 11.61 | 100 | 80 | 68.39 | 可开放 |
| 1661 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分歧北房子03#北房子变压器 | 10.38 | 400 | 320 | 278.48 | 可开放 |
| 1662 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐刘家沟分支025#张庄台变压器 | 31.58 | 50 | 40 | 24.21 | 可开放 |
| 1663 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分歧炕沟分歧二道沟 01二道沟台变压器 | 298 | 20 | 16 | -43.60 | 负面 |
| 1664 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧小北沟分支06#小北沟变压器 | 5.31 | 200 | 160 | 149.38 | 可开放 |
| 1665 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10KV王家店线张骆丈子分歧57#温丈子变压器 | 13.96 | 200 | 160 | 132.08 | 可开放 |
| 1666 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线236#窝岭变压器 | 14.09 | 200 | 160 | 131.82 | 可开放 |
| 1667 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线2108单元10KV王家店线加碑岩羊岩子分歧41#羊岩子台 | 115.85 | 20 | 16 | -7.17 | 负面 |
| 1668 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐侯家沟分歧 020#侯里台变压器 | 32.63 | 50 | 40 | 23.69 | 可开放 |
| 1669 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支231#关场台变压器 | 23.8 | 200 | 160 | 112.40 | 可开放 |
| 1670 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线南三台分#01南村台变压器 | 68.13 | 50 | 40 | 5.94 | 可开放 |
| 1671 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分靳台分#01王台台变压器 | 10.54 | 200 | 160 | 138.92 | 可开放 |
| 1672 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐万家沟分 029#万家沟台变压器 | 25.14 | 100 | 80 | 54.86 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线184#吕丈子变压器 | 66.14 | 50 | 40 | 6.93 | 可开放 |
| 1674 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线西山分09#西山变压器 | 45.75 | 50 | 40 | 17.13 | 可开放 |
| 1675 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支113#二站台变压器 | 12 | 200 | 160 | 136.00 | 可开放 |
| 1676 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分大羊分支033#大羊台变压器 | 25.21 | 100 | 80 | 54.79 | 可开放 |
| 1677 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分范台分支001#范台变压器 | 16.08 | 200 | 160 | 127.84 | 可开放 |
| 1678 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线黄地沟015#黄地沟台变压器 | 5.79 | 200 | 160 | 148.42 | 可开放 |
| 1679 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分八道沟分#06八道沟变压器 | 29.37 | 20 | 16 | 10.13 | 可开放 |
| 1680 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支004#老车场变压器 | 10.95 | 200 | 160 | 138.10 | 可开放 |
| 1681 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩北沟分支秋岭分支021#秋岭台变压器 | 10.28 | 200 | 160 | 139.44 | 可开放 |
| 1682 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支072#李家台变压器 | 25.14 | 200 | 160 | 109.72 | 可开放 |
| 1683 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支北沟分支024#下房子台变压器 | 11.76 | 200 | 160 | 136.48 | 可开放 |
| 1684 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐东沟分支033#料坡台变压器 | 118.72 | 10 | 8 | -3.87 | 负面 |
| 1685 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支220#上甸子台变压器 | 40.05 | 50 | 40 | 19.98 | 可开放 |
| 1686 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐014#下洼子变压器 | 13.96 | 200 | 160 | 132.08 | 可开放 |
| 1687 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧121#岭根变压器 | 58.56 | 10 | 8 | 2.14 | 可开放 |
| 1688 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线东道子支012#东道子台变压器 | 7.54 | 200 | 160 | 144.92 | 可开放 |
| 1689 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线北沟分支石门石分支001#石门台变压器 | 19.39 | 50 | 40 | 30.31 | 可开放 |
| 1690 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线北沟分支线马家分支017#马家台变压器 | 38.46 | 50 | 40 | 20.77 | 可开放 |
| 1691 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线磨大分磨石沟分11#磨里变压器 | 23.46 | 100 | 80 | 56.54 | 可开放 |
| 1692 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支086#穆家台变压器 | 7.34 | 200 | 160 | 145.32 | 可开放 |
| 1693 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐084#革外台变压器 | 17.46 | 100 | 80 | 62.54 | 可开放 |
| 1694 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线磨大分#48大山外台变压器 | 10.51 | 200 | 160 | 138.98 | 可开放 |
| 1695 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐北沟分支004#骆丈子台变压器 | 25.86 | 200 | 160 | 108.28 | 可开放 |
| 1696 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐东沟分支023#东沟台变压器 | 20.85 | 50 | 40 | 29.58 | 可开放 |
| 1697 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支北沟分支043#陆台台变压器 | 29.96 | 50 | 40 | 25.02 | 可开放 |
| 1698 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分南沟分#06南沟台变压器 | 61.4 | 30 | 24 | 5.58 | 可开放 |
| 1699 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线2108单元10KV王家店线韦洞分歧水台分支01#张水台 | 46.58 | 50 | 40 | 16.71 | 可开放 |
| 1700 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分靳台分#23靳台台变压器 | 32.92 | 50 | 40 | 23.54 | 可开放 |
| 1701 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线084#毛丈子变压器 | 75.78 | 50 | 40 | 2.11 | 可开放 |
| 1702 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐刘家沟分支042#山尖台变压器 | 66.33 | 20 | 16 | 2.73 | 可开放 |
| 1703 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线上房子分支21#黄杖子变压器 | 13.4 | 200 | 160 | 133.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线171#上北台子变压器 | 28.05 | 100 | 80 | 51.95 | 可开放 |
| 1705 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分井子沟分支 004#井字沟王台台变压器 | 4.16 | 200 | 160 | 151.68 | 可开放 |
| 1706 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线上房子分支 34#碾盘沟变压器 | 105.11 | 30 | 24 | -7.53 | 负面 |
| 1707 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支平场沟支 #30平场沟台变压器 | 4.1 | 200 | 160 | 151.80 | 可开放 |
| 1708 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10KV王家店线福兴号新台区变压器 | 33.96 | 200 | 160 | 92.08 | 可开放 |
| 1709 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐刘家沟分支 010#刘家沟台变压器 | 56.96 | 50 | 40 | 11.52 | 可开放 |
| 1710 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐胡头沟分歧 011#胡头沟变压器 | 11.33 | 200 | 160 | 137.34 | 可开放 |
| 1711 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支 024#秋岭专台变压器 | 33.84 | 50 | 40 | 23.08 | 可开放 |
| 1712 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线106#高店南台变压器 | 8.53 | 200 | 160 | 142.94 | 可开放 |
| 1713 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐果园分支 01果园台变压器 | 90.01 | 50 | 40 | -5.01 | 负面 |
| 1714 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线128#综合厂变压器 | 32.85 | 30 | 24 | 14.15 | 可开放 |
| 1715 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧北沟分支 34#叶家沟变压器 | 117.41 | 10 | 8 | -3.74 | 负面 |
| 1716 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线移动分01#机关变压器 | 77.89 | 100 | 80 | 2.11 | 可开放 |
| 1717 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 001#一台变压器 | 66.17 | 200 | 160 | 27.66 | 可开放 |
| 1718 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线磨大分#61大山里台变压器 | 20.82 | 100 | 80 | 59.18 | 可开放 |
| 1719 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线北沟分支周岭分支 009#周岭台变压器 | 40.44 | 50 | 40 | 19.78 | 可开放 |
| 1720 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线2108单元10KV王家店线加碑岩分歧西道子分支 03#西道子台 | 2.7 | 200 | 160 | 154.60 | 可开放 |
| 1721 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线小锥山分支#64#小锥山变压器 | 21.75 | 50 | 40 | 29.13 | 可开放 |
| 1722 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线上房子分支北沟分支 9#上房北沟变压器 | 82.4 | 30 | 24 | -0.72 | 负面 |
| 1723 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 中心村第二批前所中台（10kV王家店线加碑岩分支259#黄土台子台变压器） | 103.62 | 20 | 16 | -4.72 | 负面 |
| 1724 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支 191#岭根台变压器 | 115.35 | 30 | 24 | -10.61 | 负面 |
| 1725 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线212#小岭变压器 | 24 | 200 | 160 | 112.00 | 可开放 |
| 1726 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线南洞分#34南四台变压器 | 24.74 | 50 | 40 | 27.63 | 可开放 |
| 1727 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐北沟分支 001#加工厂台变压器 | 4.61 | 200 | 160 | 150.78 | 可开放 |
| 1728 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐胡头沟分歧 003#山根变压器 | 7.81 | 400 | 320 | 288.76 | 可开放 |
| 1729 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线康庄分05#康庄变压器 | 9.61 | 200 | 160 | 140.78 | 可开放 |
| 1730 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线南洞分#13南一台变压器 | 31.26 | 50 | 40 | 24.37 | 可开放 |
| 1731 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧大洞沟分支 14#大洞沟变压器 | 6.9 | 200 | 160 | 146.20 | 可开放 |
| 1732 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线小香沟分#27小香沟台变压器 | 16.94 | 200 | 160 | 126.12 | 可开放 |
| 1733 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 031#岭上台变压器 | 35.7 | 50 | 40 | 22.15 | 可开放 |
| 1734 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分岐木先沟分支 004#木先沟台变压器 | 19.76 | 100 | 80 | 60.24 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1735 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线127#王家店变压器 | 90.53 | 100 | 80 | -10.53 | 负面 |
| 1736 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线张骆杖子分歧 099#革里台变压器 | 119.72 | 20 | 16 | -7.94 | 负面 |
| 1737 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10KV王家店线张骆丈子分歧侯里分支 7#侯外台变压器 | 29.73 | 200 | 160 | 100.54 | 可开放 |
| 1738 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线121#福星号台变压器 | 87.45 | 100 | 80 | -7.45 | 负面 |
| 1739 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 069#龙滩台变压器 | 15.7 | 100 | 80 | 64.30 | 可开放 |
| 1740 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线于山分歧 12#南山变压器 | 7.17 | 400 | 320 | 291.32 | 可开放 |
| 1741 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线200#下丈子西变压器 | 14.65 | 200 | 160 | 130.70 | 可开放 |
| 1742 | 绥中县 | 绥中王家店供电所 | 10kV王家店线2108单元 | 10kV王家店线南洞分 #54上洼台变压器 | 8.54 | 200 | 160 | 142.92 | 可开放 |
| 1743 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支 015莲蓬村变压器 | 9.63 | 400 | 320 | 281.48 | 可开放 |
| 1744 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10KV西甸子线涝马分歧涝豆分支涝豆南台分支支 001#涝豆南台变压器 | 51.84 | 200 | 160 | 56.32 | 可开放 |
| 1745 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线西甸子分岐 024西甸子西台变压器 | 30.18 | 400 | 320 | 199.28 | 可开放 |
| 1746 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分岐西山根分 014#副杆水泉子六七队变压器 | 69.13 | 400 | 320 | 43.48 | 可开放 |
| 1747 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分岐水泉子分支 040水泉子小北沟变压器 | 13.41 | 400 | 320 | 266.36 | 可开放 |
| 1748 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线015#果树农场住宅小区 A区箱变01#变压器 | 60.66 | 400 | 320 | 77.36 | 可开放 |
| 1749 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分歧 006电池变压器 | 13.53 | 200 | 160 | 132.94 | 可开放 |
| 1750 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线069孙家店西变压器 | 49.05 | 200 | 160 | 61.90 | 可开放 |
| 1751 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线涝马分岐 076马圈山根变压器 | 18.28 | 400 | 320 | 246.88 | 可开放 |
| 1752 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线涝马分岐小涝豆分支 002小涝豆屯变压器 | 23.67 | 200 | 160 | 112.66 | 可开放 |
| 1753 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线090十五分场变压器 | 18.65 | 400 | 320 | 245.40 | 可开放 |
| 1754 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线004#修造厂变压器 | 21.32 | 400 | 320 | 234.72 | 可开放 |
| 1755 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线坡山分支 028#坡山变压器 | 24.68 | 400 | 320 | 221.28 | 可开放 |
| 1756 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分歧 017户尚东台变压器 | 45.9 | 200 | 160 | 68.20 | 可开放 |
| 1757 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分 007#莲蓬下沟东台变压器 | 24.69 | 200 | 160 | 110.62 | 可开放 |
| 1758 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线十三分场分歧东沟分支 003东沟变压器 | 16.13 | 100 | 80 | 63.87 | 可开放 |
| 1759 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 中心村第二批西甸子南台（10kV西甸子线涝马分歧蚕厂分支 004蚕厂变压器） | 29.87 | 315 | 252 | 157.91 | 可开放 |
| 1760 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线凉水东分支 013凉水东台变压器 | 35.81 | 315 | 252 | 139.20 | 可开放 |
| 1761 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线连大分岐大石东分支大石西分支 001大石西台变压器 | 18.18 | 400 | 320 | 247.28 | 可开放 |
| 1762 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线镇政府分歧 003#镇政府变压器 | 67.23 | 200 | 160 | 25.54 | 可开放 |
| 1763 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线朱山口分歧 018#安马西变压器 | 70.5 | 80 | 64 | 7.60 | 可开放 |
| 1764 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分歧皇姑分支 002皇姑村变压器 | 35.25 | 400 | 320 | 179.00 | 可开放 |
| 1765 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线砖厂分歧 018#菜队变压器 | 24.25 | 200 | 160 | 111.50 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线十三分场分歧019十三分场南变压器 | 81.24 | 100 | 80 | -1.24 | 负面 |
| 1767 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线涝马分歧马蹄沟分支013马蹄沟变压器 | 29.22 | 200 | 160 | 101.56 | 可开放 |
| 1768 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线039#果树农场住宅小区B区箱变01#变压器 | 58.86 | 315 | 252 | 66.59 | 可开放 |
| 1769 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线朱山口分歧001#陈屯台变压器 | 53.49 | 200 | 160 | 53.02 | 可开放 |
| 1770 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线罗三家子分歧东庄北沟新台分支 003#东庄北沟新台变压器 | 43.41 | 160 | 128 | 58.54 | 可开放 |
| 1771 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分岐水泉子分支023水泉子一队变压器 | 21.63 | 400 | 320 | 233.48 | 可开放 |
| 1772 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线118#河西变压器 | 22.95 | 400 | 320 | 228.20 | 可开放 |
| 1773 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线十七分场分歧001#十七分场变压器 | 51.27 | 100 | 80 | 28.73 | 可开放 |
| 1774 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线罗三家子分歧东庄代甸子分支 007东庄代甸变压器 | 21.48 | 200 | 160 | 117.04 | 可开放 |
| 1775 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线023#服务部新台变压器 | 63.68 | 400 | 320 | 65.28 | 可开放 |
| 1776 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线西甸子分岐034西甸子南台变压器 | 55.89 | 400 | 320 | 96.44 | 可开放 |
| 1777 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10KV农三线084#十五分场新台变压器 | 8.92 | 200 | 160 | 142.16 | 可开放 |
| 1778 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10KV西甸子线皇户分岐012#户尚东新台变压器 | 27.78 | 200 | 160 | 104.44 | 可开放 |
| 1779 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线十三分场分歧022十三分场变压器 | 65.5 | 100 | 80 | 14.50 | 可开放 |
| 1780 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线朱山口分歧孙屯分支004#孙屯变压器 | 16.11 | 200 | 160 | 127.78 | 可开放 |
| 1781 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线103五七变压器 | 18.57 | 200 | 160 | 122.86 | 可开放 |
| 1782 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线洋槐门分歧002#杨槐门变压器 | 54.99 | 200 | 160 | 50.02 | 可开放 |
| 1783 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线政府分歧006乡政府变压器 | 49.11 | 200 | 160 | 61.78 | 可开放 |
| 1784 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分歧户尚西分支007户尚河西变压器 | 44 | 200 | 160 | 72.00 | 可开放 |
| 1785 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线砖厂分歧北甸子分支027#北甸子南变压器 | 26.43 | 400 | 320 | 214.28 | 可开放 |
| 1786 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线高屯分歧007#高屯变压器 | 22.89 | 200 | 160 | 114.22 | 可开放 |
| 1787 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10KV农二线砖厂分歧北甸子分支北甸子新台分支支 001#北甸子新台变压器 | 52.02 | 200 | 160 | 55.96 | 可开放 |
| 1788 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10KV农三线罗三家子分岐027#东庄一队新台变压器 | 15.3 | 200 | 160 | 129.40 | 可开放 |
| 1789 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线孙家店分歧010孙家店变压器 | 44.1 | 400 | 320 | 143.60 | 可开放 |
| 1790 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线西甸子分岐西甸子新台分支 004副杆西甸子新台变压器 | 32.67 | 200 | 160 | 94.66 | 可开放 |
| 1791 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线二队分岐002二队变压器 | 17.19 | 200 | 160 | 125.62 | 可开放 |
| 1792 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线砖厂分歧北甸子分支025#北甸子村变压器 | 18.03 | 200 | 160 | 123.94 | 可开放 |
| 1793 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线徐屯分歧005#叶屯变压器 | 40.29 | 200 | 160 | 79.42 | 可开放 |
| 1794 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线罗三家子分歧铁筐厂分支罗三家子新台变压器 | 44.04 | 200 | 160 | 71.92 | 可开放 |
| 1795 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线徐屯分歧015#徐屯变压器 | 30 | 200 | 160 | 100.00 | 可开放 |
| 1796 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线027苗台变压器 | 5.05 | 200 | 160 | 149.90 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分歧075皇姑五、六队变压器 | 31.77 | 400 | 320 | 192.92 | 可开放 |
| 1798 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 中心村第四批蚕厂台区（10KV西甸子线涝马分歧蚕厂分支 004+1#蚕厂新台变压器） | 50.55 | 200 | 160 | 58.90 | 可开放 |
| 1799 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10KV西甸子线涝马分歧涝豆分支涝豆北台分支支 001#涝豆北台变压器 | 33.48 | 200 | 160 | 93.04 | 可开放 |
| 1800 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10KV农二线徐屯分歧011#+1#徐屯新台变压器 | 12.18 | 200 | 160 | 135.64 | 可开放 |
| 1801 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农一线 | 10kV农一线六队分歧六队北分支 003#六队水台变压器 | 48.9 | 50 | 40 | 15.55 | 可开放 |
| 1802 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 中心村第四批蚕厂台区（10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支莲蓬学校分支004莲蓬学校变压器） | 37.86 | 200 | 160 | 84.28 | 可开放 |
| 1803 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线西甸子分岐铁路分支 #004铁路变压器 | 36.18 | 200 | 160 | 87.64 | 可开放 |
| 1804 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农一线 | 10kV农一线羽绒厂分歧025#羽绒厂变压器 | 70.74 | 100 | 80 | 9.26 | 可开放 |
| 1805 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线五队分歧012#五队变压器 | 9.66 | 200 | 160 | 140.68 | 可开放 |
| 1806 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线朱山口分歧042#安马一队变压器 | 29.76 | 200 | 160 | 100.48 | 可开放 |
| 1807 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农一线 | 10kV农一线羽绒厂分歧013#八队变压器 | 34.69 | 80 | 64 | 36.25 | 可开放 |
| 1808 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线002#修造厂西变压器 | 12.95 | 400 | 320 | 268.20 | 可开放 |
| 1809 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线罗三家子分歧东庄分支 008东庄村变压器 | 37.87 | 200 | 160 | 84.26 | 可开放 |
| 1810 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农一线 | 10kV农一线西山分歧004#西山变压器 | 12.14 | 400 | 320 | 271.44 | 可开放 |
| 1811 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线涝马分岐大偏新台分支 002#大偏新台变压器 | 36.84 | 200 | 160 | 86.32 | 可开放 |
| 1812 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线西甸子7队分支005西七变压器 | 24.9 | 400 | 320 | 220.40 | 可开放 |
| 1813 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支莲蓬六队分支 001莲蓬六队变压器 | 41.43 | 200 | 160 | 77.14 | 可开放 |
| 1814 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线四队分歧010#四队变压器 | 31.73 | 80 | 64 | 38.62 | 可开放 |
| 1815 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10KV农二线砖厂分歧北甸子分支前庄新台分支支 001#前庄新台变压器 | 43.47 | 200 | 160 | 73.06 | 可开放 |
| 1816 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线涝马分岐马五分支 007马圈5队变压器 | 76.59 | 200 | 160 | 6.82 | 可开放 |
| 1817 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农一线 | 10kV农一线九分场分歧006#九队变压器 | 10.07 | 400 | 320 | 279.72 | 可开放 |
| 1818 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农一线 | 10kV农一线六队分歧012#六队变压器 | 32.19 | 200 | 160 | 95.62 | 可开放 |
| 1819 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线涝马分歧蚕厂分支 005天顺小区2变压器 | 48.25 | 315 | 252 | 100.01 | 可开放 |
| 1820 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 中心村第二批西甸子东台（10kV西甸子线凉水西分歧012凉水西台变压器） | 46.48 | 200 | 160 | 67.04 | 可开放 |
| 1821 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农一线 | 10kV农一线063#十队变压器 | 77.4 | 50 | 40 | 1.30 | 可开放 |
| 1822 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线西甸子分岐涂料分支 003涂料变压器 | 24.08 | 400 | 320 | 223.68 | 可开放 |
| 1823 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线十三分场分歧003十四队变压器 | 15.5 | 400 | 320 | 258.00 | 可开放 |
| 1824 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线065#山根子变压器 | 50.82 | 100 | 80 | 29.18 | 可开放 |
| 1825 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线罗三家子分歧东庄分支北道分支 004#东庄北道变压器 | 33.54 | 200 | 160 | 92.92 | 可开放 |
| 1826 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农一线 | 10kV农一线049#十一队变压器 | 20.07 | 200 | 160 | 119.86 | 可开放 |
| 1827 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线涝马分岐马八九分支 002马圈8、9变压器 | 32.78 | 400 | 320 | 188.88 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线一分场分歧007#一分场变压器 | 358.33 | 30 | 24 | -83.50 | 负面 |
| 1829 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线罗三家子分歧042东庄一队变压器 | 36.75 | 200 | 160 | 86.50 | 可开放 |
| 1830 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线十三分场分歧下沟分支 007下沟变压器 | 22.02 | 200 | 160 | 115.96 | 可开放 |
| 1831 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线涝马分岐123马圈6队变压器 | 24.78 | 400 | 320 | 220.88 | 可开放 |
| 1832 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分歧小蛇山分支 040#户尚十队变压器 | 37.59 | 200 | 160 | 84.82 | 可开放 |
| 1833 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农二线 | 10kV农二线俱乐部分岐A区分支002#俱乐部变压器 | 67.59 | 315 | 252 | 39.09 | 可开放 |
| 1834 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农一线 | 10kV农一线十八分场分歧025#十六分场变压器 | 58.2 | 80 | 64 | 17.44 | 可开放 |
| 1835 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线西甸子分岐034西甸子东台变压器 | 46.92 | 200 | 160 | 66.16 | 可开放 |
| 1836 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线连大分岐大石修配分支 005大石修配变压器 | 58.7 | 200 | 160 | 42.60 | 可开放 |
| 1837 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支 031莲蓬上沟变压器 | 28.02 | 200 | 160 | 103.96 | 可开放 |
| 1838 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV农三线 | 10kV农三线罗三家子分歧041东庄五队北沟变压器 | 77.52 | 50 | 40 | 1.24 | 可开放 |
| 1839 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分歧小蛇山分支户尚九队分支 002#户尚九变压器 | 19.96 | 400 | 320 | 240.16 | 可开放 |
| 1840 | 绥中县 | 绥中西甸子供电所 | 10kV西甸子线 | 10kV西甸子线皇户分岐水泉子分支 032水泉子三队变压器 | 16.33 | 400 | 320 | 254.68 | 可开放 |
| 1841 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线黑于分窝棚沟 #26黑于1队新台变压器 | 20.28 | 200 | 160 | 119.44 | 可开放 |
| 1842 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线#河北分岐64#小高利分支5#高利村6组变压器 | 50.9 | 30 | 24 | 8.73 | 可开放 |
| 1843 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐05号胜利7队变压器 | 60.12 | 200 | 160 | 39.76 | 可开放 |
| 1844 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10KV葛家线平台分歧平台村5组 | 25.8 | 50 | 40 | 27.10 | 可开放 |
| 1845 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线分七里分 #61#李店新变压器 | 13.95 | 200 | 160 | 132.10 | 可开放 |
| 1846 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大房分歧大房2分支＃2大房2老变压器 | 11.78 | 400 | 320 | 272.88 | 可开放 |
| 1847 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线苇子分歧30号苇子村变压器 | 18.18 | 200 | 160 | 123.64 | 可开放 |
| 1848 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线岳家分支08分大陆B分03#大陆B台变压器 | 17.55 | 200 | 160 | 124.90 | 可开放 |
| 1849 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线苇子分歧38号苇子新台变压器 | 21.81 | 200 | 160 | 116.38 | 可开放 |
| 1850 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线杨树分歧#28杨树6队变压器 | 73.15 | 50 | 40 | 3.43 | 可开放 |
| 1851 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线120#东平3.4台变压器 | 18.65 | 400 | 320 | 245.40 | 可开放 |
| 1852 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐27号胜利4队大棚变压器 | 26.65 | 50 | 40 | 26.68 | 可开放 |
| 1853 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线河北分歧97#赵井坤变压器 | 58.33 | 50 | 40 | 10.84 | 可开放 |
| 1854 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线炉渣东沟005#炉渣东沟变压器 | 25.11 | 50 | 40 | 27.45 | 可开放 |
| 1855 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家线河北分歧英伍3-4组分支6号英伍村3.4组新增变压器 | 15.93 | 100 | 80 | 64.07 | 可开放 |
| 1856 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线115#东平村变压器 | 64.29 | 50 | 40 | 7.86 | 可开放 |
| 1857 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐085号观音大棚变压器 | 31.46 | 50 | 40 | 24.27 | 可开放 |
| 1858 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南#059杨树4队大棚变压器 | 7.65 | 200 | 160 | 144.70 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1859 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线三家子分岐01号东岔村变压器 | 46.38 | 400 | 320 | 134.48 | 可开放 |
| 1860 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大房分歧#09杨树1队变压器 | 8.55 | 400 | 320 | 285.80 | 可开放 |
| 1861 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线张合沟分支10号新房村1.2组新增变压器 | 45.72 | 100 | 80 | 34.28 | 可开放 |
| 1862 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线071号白洋西台变压器 | 19.63 | 400 | 320 | 241.48 | 可开放 |
| 1863 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大房分歧帽和沟分支 ＃16帽和沟台变压器 | 27.85 | 100 | 80 | 52.15 | 可开放 |
| 1864 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线苇子分双杨树支03号双杨树屯变压器 | 10.08 | 400 | 320 | 279.68 | 可开放 |
| 1865 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐021号宽邦村（2队）变压器 | 113.85 | 200 | 160 | -67.70 | 负面 |
| 1866 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐081号右8号西岔1、4组西台变压器 | 94.76 | 100 | 80 | -14.76 | 负面 |
| 1867 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线木先西分支6号#木先4.5新台变压器 | 77.98 | 50 | 40 | 1.01 | 可开放 |
| 1868 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线黄土分支07#黄土村4组变压器 | 12.83 | 200 | 160 | 134.34 | 可开放 |
| 1869 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线新房子4一5分支01#新房村4.5组变压器 | 90.6 | 80 | 64 | -8.48 | 负面 |
| 1870 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线分辛庄子03#大陆沟1.2队变压器 | 6.4 | 315 | 252 | 231.84 | 可开放 |
| 1871 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线李沟分支20#新房村3组变压器 | 9 | 200 | 160 | 142.00 | 可开放 |
| 1872 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐西台5.6.7新增台变压器 | 14.91 | 200 | 160 | 130.18 | 可开放 |
| 1873 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线盘岭分歧边里分支8#边里北新增变压器 | 25.26 | 200 | 160 | 109.48 | 可开放 |
| 1874 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐126号大河西村2组变压器 | 45.72 | 50 | 40 | 17.14 | 可开放 |
| 1875 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线#河北分岐71#高利大棚分支2#高力大棚变压器 | 14.88 | 100 | 80 | 65.12 | 可开放 |
| 1876 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线岳家分支18#大陆7.8台变压器 | 75.36 | 50 | 40 | 2.32 | 可开放 |
| 1877 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线上土头分岐01号上土头村变压器 | 25.54 | 200 | 160 | 108.92 | 可开放 |
| 1878 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐12分支18号大河西12队变压器 | 5.29 | 200 | 160 | 149.42 | 可开放 |
| 1879 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线黑于分大力新村分黑鱼五组 #20#黑鱼5新增台变压器 | 88 | 50 | 40 | -4.00 | 负面 |
| 1880 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线黑水分供销社分 #05#供销社变压器 | 68.61 | 200 | 160 | 22.78 | 可开放 |
| 1881 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线299#葛家1.4新增变压器 | 25.32 | 100 | 80 | 54.68 | 可开放 |
| 1882 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线111号龙潭村3台变压器 | 65.3 | 200 | 160 | 29.40 | 可开放 |
| 1883 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线 49号右6号观音皮屯变压器 | 32.18 | 50 | 40 | 23.91 | 可开放 |
| 1884 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽帮线黑于分新建分 #05宽邦4队变压器 | 34.14 | 200 | 160 | 91.72 | 可开放 |
| 1885 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐沈屯分支16号#沈屯新增变压器 | 15.55 | 100 | 80 | 64.45 | 可开放 |
| 1886 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线分七里分#18七里六范屯变压器 | 45.7 | 50 | 40 | 17.15 | 可开放 |
| 1887 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线146#平台村1组台变压器 | 83.95 | 50 | 40 | -1.98 | 负面 |
| 1888 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐16号胜利大棚东变压器 | 22.06 | 100 | 80 | 57.94 | 可开放 |
| 1889 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐项家分支17右12号项家三队变压器 | 69.26 | 50 | 40 | 5.37 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐101号右1左2大河村台变压器 | 21.82 | 50 | 40 | 29.09 | 可开放 |
| 1891 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐沈屯分支头道81号左1头道河前台变压器 | 17.08 | 200 | 160 | 125.84 | 可开放 |
| 1892 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐118号西边1.2.5老台变压器 | 13.71 | 400 | 320 | 265.16 | 可开放 |
| 1893 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线分七里分#37七里村变压器 | 66.05 | 50 | 40 | 6.98 | 可开放 |
| 1894 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南#051杨树5.8队大棚变压器 | 82.17 | 30 | 24 | -0.65 | 负面 |
| 1895 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线分南平分#17分10#南平九十队变压器 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 1896 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐货站分支1号宽邦货站变压器 | 88.7 | 100 | 80 | -8.70 | 负面 |
| 1897 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐粮库分支2号联合厂台变压器 | 93.84 | 100 | 80 | -13.84 | 负面 |
| 1898 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线326号左1号新房村6组新增变压器 | 25.62 | 100 | 80 | 54.38 | 可开放 |
| 1899 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线石棚分岐47号石棚村7.8.9组新增变压器 | 67.98 | 50 | 40 | 6.01 | 可开放 |
| 1900 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线186号#康家2组变压器 | 20.11 | 200 | 160 | 119.78 | 可开放 |
| 1901 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家线河北分岐上明月山分支11号右5号高利2.3西新增变压器 | 29.76 | 100 | 80 | 50.24 | 可开放 |
| 1902 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐046项家五队变压器 | 68.28 | 50 | 40 | 5.86 | 可开放 |
| 1903 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支57号棒槌沟5队变压器 | 8.41 | 200 | 160 | 143.18 | 可开放 |
| 1904 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线三家子分岐东岔2队新增分支东岔2队新增变压器 | 61.05 | 50 | 40 | 9.48 | 可开放 |
| 1905 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐山后分支14号岔山后台照明变压器 | 2.43 | 200 | 160 | 155.14 | 可开放 |
| 1906 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐11分支12号西台村新增变压器 | 26.98 | 200 | 160 | 106.04 | 可开放 |
| 1907 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线125#东平1.2台变压器 | 32.64 | 200 | 160 | 94.72 | 可开放 |
| 1908 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大房分歧 ＃30大房4队变压器 | 65.43 | 100 | 80 | 14.57 | 可开放 |
| 1909 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支82号棒槌沟2.3队变压器 | 13.64 | 200 | 160 | 132.72 | 可开放 |
| 1910 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐017号宽邦3队变压器 | 65.61 | 200 | 160 | 28.78 | 可开放 |
| 1911 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐11分支06号左3西台村台变压器 | 15.18 | 200 | 160 | 129.64 | 可开放 |
| 1912 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽帮线黑于分窝棚沟#60窝棚1队变压器 | 31.08 | 200 | 160 | 97.84 | 可开放 |
| 1913 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线石棚分歧14#石棚村4.5组变压器 | 40.47 | 100 | 80 | 39.53 | 可开放 |
| 1914 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线#河北分岐35#陈家屯分支20#陈家村2组变压器 | 73.95 | 50 | 40 | 3.03 | 可开放 |
| 1915 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线斜岭沟分岐33号木先村2组变压器 | 8.69 | 200 | 160 | 142.62 | 可开放 |
| 1916 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线黑于分大栗分新村分#10分02#大力北沟变压器 | 32.21 | 160 | 128 | 76.46 | 可开放 |
| 1917 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐胜利3分支3号胜利3队变压器 | 32.34 | 100 | 80 | 47.66 | 可开放 |
| 1918 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线高屯分岐03号康家10变压器 | 43.46 | 80 | 64 | 29.23 | 可开放 |
| 1919 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐沈屯分支03号沈屯大棚老台变压器 | 8.59 | 400 | 320 | 285.64 | 可开放 |
| 1920 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐6分支02号西岔6队变压器 | 26.69 | 200 | 160 | 106.62 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐66号大河9队变压器 | 7.93 | 400 | 320 | 288.28 | 可开放 |
| 1922 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐项家分支17左11号项家一队变压器 | 47.21 | 80 | 64 | 26.23 | 可开放 |
| 1923 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10Kv宽邦线西台分岐沈屯分支沈屯新增东台分支 5号沈屯新增东台变压器 | 20.94 | 200 | 160 | 118.12 | 可开放 |
| 1924 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线分南平分#14#南平A变压器 | 27.59 | 200 | 160 | 104.82 | 可开放 |
| 1925 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐040号项家四队变压器 | 72.28 | 50 | 40 | 3.86 | 可开放 |
| 1926 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线菜沟分歧15号菜沟变压器 | 47.7 | 50 | 40 | 16.15 | 可开放 |
| 1927 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线龙潭分岐08号龙谭村变压器 | 72.36 | 30 | 24 | 2.29 | 可开放 |
| 1928 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐117号大河14队变压器 | 4.65 | 200 | 160 | 150.70 | 可开放 |
| 1929 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐106号西边3.4队变压器 | 19.38 | 200 | 160 | 121.24 | 可开放 |
| 1930 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线黑于分窝棚沟#窝棚4队变压器 | 44.56 | 50 | 40 | 17.72 | 可开放 |
| 1931 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线斜岭沟分岐44号木先村1组变压器 | 72.33 | 20 | 16 | 1.53 | 可开放 |
| 1932 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线高屯分岐22号#康家8队变压器 | 35.95 | 400 | 320 | 176.20 | 可开放 |
| 1933 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线#河北分岐75#上明月山分支11#高利2.3西变压器 | 17.58 | 200 | 160 | 124.84 | 可开放 |
| 1934 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线河北分歧高利外分支06#高利村1组东变压器 | 58.18 | 50 | 40 | 10.91 | 可开放 |
| 1935 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家线上月明山分支5号#高利村4组变压器 | 73.72 | 20 | 16 | 1.26 | 可开放 |
| 1936 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线#河北分岐东沟分支3#田维春变压器 | 0.34 | 20 | 16 | 15.93 | 可开放 |
| 1937 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线黑于分大栗分#74#三道沟变压器 | 41.22 | 100 | 80 | 38.78 | 可开放 |
| 1938 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐107号大河西村10组变压器 | 31.95 | 160 | 128 | 76.88 | 可开放 |
| 1939 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线025号炉渣A台变压器 | 31.98 | 200 | 160 | 96.04 | 可开放 |
| 1940 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐38号胜利四队二变压器 | 26.79 | 30 | 24 | 15.96 | 可开放 |
| 1941 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线052号白杨水台变压器 | 11.08 | 200 | 160 | 137.84 | 可开放 |
| 1942 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线367号葛家1.4西新增变压器 | 7.68 | 200 | 160 | 144.64 | 可开放 |
| 1943 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐036号西岔7队变压器 | 15.78 | 400 | 320 | 256.88 | 可开放 |
| 1944 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线新房子6分支01#新房村6组变压器 | 27.53 | 200 | 160 | 104.94 | 可开放 |
| 1945 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线黑于分大栗分南沟分#04#大力南沟变压器 | 61.86 | 50 | 40 | 9.07 | 可开放 |
| 1946 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大房分歧＃17大房大棚老台变压器 | 82.32 | 100 | 80 | -2.32 | 负面 |
| 1947 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐7队分支04号西岔7队大棚B台变压器 | 56.86 | 30 | 24 | 6.94 | 可开放 |
| 1948 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10KV西平南线乡政府西台新增 | 26.46 | 200 | 160 | 107.08 | 可开放 |
| 1949 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔沟分#23-1东岔8队变压器 | 61.85 | 200 | 160 | 36.30 | 可开放 |
| 1950 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支68右3号棒槌沟4队变压器 | 23.12 | 100 | 80 | 56.88 | 可开放 |
| 1951 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线066号白杨村变压器 | 78.65 | 100 | 80 | 1.35 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线中土分岐#03土头村变压器 | 66.06 | 100 | 80 | 13.94 | 可开放 |
| 1953 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐074号西岔1.4大棚变压器 | 14.47 | 100 | 80 | 65.53 | 可开放 |
| 1954 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐06＋1号宽邦9队变压器 | 34.11 | 50 | 40 | 22.95 | 可开放 |
| 1955 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐070号东岔56队大棚变压器 | 11.24 | 400 | 320 | 275.04 | 可开放 |
| 1956 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐050项家六队变压器 | 14.37 | 200 | 160 | 131.26 | 可开放 |
| 1957 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线广玉东新增分支4#广玉站新增变压器 | 50.04 | 200 | 160 | 59.92 | 可开放 |
| 1958 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽帮线黑于分大力分歧分#08宽邦6队变压器 | 58.17 | 50 | 40 | 10.92 | 可开放 |
| 1959 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐120号左2#大河3队变压器 | 8.43 | 200 | 160 | 143.14 | 可开放 |
| 1960 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线葛家5组分支12号#葛家村5组变压器 | 84.11 | 30 | 24 | -1.23 | 负面 |
| 1961 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支14号西岔五队变压器 | 21.12 | 200 | 160 | 117.76 | 可开放 |
| 1962 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线2D107单元10KV宽帮南线杨树分歧杨树5.8队 | 37.69 | 80 | 64 | 33.85 | 可开放 |
| 1963 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家线小西台分支5号二道村4组变压器 | 118.68 | 50 | 40 | -19.34 | 负面 |
| 1964 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐胜利1分支18号胜利1队变压器 | 45.25 | 200 | 160 | 69.50 | 可开放 |
| 1965 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐3分支05号大河西村1组变压器 | 32.48 | 160 | 128 | 76.03 | 可开放 |
| 1966 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线干净吴分#02干净吴变压器 | 40.5 | 200 | 160 | 79.00 | 可开放 |
| 1967 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐胜利5分支4号胜利5队变压器 | 44.95 | 400 | 320 | 140.20 | 可开放 |
| 1968 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家线中月明山分支4号#高利村5组变压器 | 17.97 | 100 | 80 | 62.03 | 可开放 |
| 1969 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐052号东岔村新增台变压器 | 49.05 | 400 | 320 | 123.80 | 可开放 |
| 1970 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线岳家分支58#岳家1队变压器 | 14.91 | 200 | 160 | 130.18 | 可开放 |
| 1971 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线岳家分支38#岳家2队变压器 | 33.42 | 100 | 80 | 46.58 | 可开放 |
| 1972 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐102号西边东水棚变压器 | 14.37 | 200 | 160 | 131.26 | 可开放 |
| 1973 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大房分歧大房3分支#01大房村台变压器 | 15.33 | 200 | 160 | 129.34 | 可开放 |
| 1974 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线斜岭沟分歧广玉站分支金矿分支广玉 4.6新增分支4#广玉4.6新增变压器 | 34.68 | 200 | 160 | 90.64 | 可开放 |
| 1975 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐沈屯分支头道59头道河后台变压器 | 13.69 | 200 | 160 | 132.62 | 可开放 |
| 1976 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线高屯分岐15号康家水变压器 | 32.77 | 30 | 24 | 14.17 | 可开放 |
| 1977 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽帮线黑于分#03宽邦7队变压器 | 42.9 | 200 | 160 | 74.20 | 可开放 |
| 1978 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线杨树3分支#07杨树3队变压器 | 23.79 | 200 | 160 | 112.42 | 可开放 |
| 1979 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线盘岭边外分支05#盘岭村边外变压器 | 36.19 | 200 | 160 | 87.62 | 可开放 |
| 1980 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线西平东新新增分支6#西平东新新增变压器 | 79.08 | 50 | 40 | 0.46 | 可开放 |
| 1981 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线岳家分支31#岳家4队变压器 | 20.82 | 200 | 160 | 118.36 | 可开放 |
| 1982 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐胜利4分支8号胜利4队变压器 | 14.76 | 200 | 160 | 130.48 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线#河北分岐47#二道房分支1#二道1.3组变压器 | 41.4 | 200 | 160 | 77.20 | 可开放 |
| 1984 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽帮线黑于分大力新村分黑鱼五组 #20黑于1队新台变压器 | 79.5 | 50 | 40 | 0.25 | 可开放 |
| 1985 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线河北分岐小柳沟分支 9号#英伍村1组变压器 | 16.86 | 80 | 64 | 50.51 | 可开放 |
| 1986 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐沈屯分支头道 69头道河屯台区变压器 | 10.77 | 200 | 160 | 138.46 | 可开放 |
| 1987 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线高屯分岐 08号康家9队变压器 | 16.73 | 200 | 160 | 126.54 | 可开放 |
| 1988 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线黑于分大栗分新村分 #12-1#大力河南东变压器 | 44.04 | 200 | 160 | 71.92 | 可开放 |
| 1989 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线西平B分#03西平东新台变压器 | 46.6 | 315 | 252 | 105.21 | 可开放 |
| 1990 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线斜岭沟分歧广玉站新增分支 3#广玉站新增变压器 | 52.74 | 200 | 160 | 54.52 | 可开放 |
| 1991 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大房分歧 ＃50大房2新台变压器 | 84.3 | 50 | 40 | -2.15 | 负面 |
| 1992 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐094号#西边东水新棚变压器 | 24.12 | 100 | 80 | 55.88 | 可开放 |
| 1993 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐067号#西岔3.5新棚变压器 | 10.92 | 200 | 160 | 138.16 | 可开放 |
| 1994 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐胜利5分支电信2号宽邦10队变压器 | 84.81 | 200 | 160 | -9.62 | 负面 |
| 1995 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支 124号棒槌1队变压器 | 46.83 | 100 | 80 | 33.17 | 可开放 |
| 1996 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线210号小沙金沟变压器 | 49.78 | 50 | 40 | 15.11 | 可开放 |
| 1997 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分歧黑于分歧05+01号宽邦7组新增变压器 | 51.93 | 200 | 160 | 56.14 | 可开放 |
| 1998 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐5分支08号#大河5队变压器 | 15.14 | 200 | 160 | 129.72 | 可开放 |
| 1999 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线广玉分支6号#广裕村4.6组变压器 | 35.72 | 200 | 160 | 88.56 | 可开放 |
| 2000 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支04号西岔3.5老棚变压器 | 25.35 | 100 | 80 | 54.65 | 可开放 |
| 2001 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线张合沟分支05#新房村1.2组变压器 | 36.57 | 200 | 160 | 86.86 | 可开放 |
| 2002 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐123号西边1.2.5新台变压器 | 59.41 | 50 | 40 | 10.30 | 可开放 |
| 2003 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线黄土分支38#黄土村2组新增变压器 | 19.09 | 200 | 160 | 121.82 | 可开放 |
| 2004 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔沟分#08东岔7队大棚变压器 | 5.02 | 400 | 320 | 299.92 | 可开放 |
| 2005 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线石棚7一8组分支17#石鹏村7.8.9组变压器 | 24.65 | 200 | 160 | 110.70 | 可开放 |
| 2006 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线 38号观音村台变压器 | 18.68 | 200 | 160 | 122.64 | 可开放 |
| 2007 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线181号#康家4队变压器 | 63.9 | 100 | 80 | 16.10 | 可开放 |
| 2008 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐宽邦8分支09号宽邦8队变压器 | 52.11 | 80 | 64 | 22.31 | 可开放 |
| 2009 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线黑于分大栗分新村分 #18#大栗河西台变压器 | 38.04 | 100 | 80 | 41.96 | 可开放 |
| 2010 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线岳家分歧44号右2号岳家2队新增变压器 | 29.52 | 100 | 80 | 50.48 | 可开放 |
| 2011 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家线河北分岐缺沟分支 10号英伍村2组变压器 | 43 | 50 | 40 | 18.50 | 可开放 |
| 2012 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐120号左1杨树4队变压器 | 68.34 | 50 | 40 | 5.83 | 可开放 |
| 2013 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线034＋1号上土头新台变压器 | 32.21 | 200 | 160 | 95.58 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线石棚1一2组分支12#石棚村1.2组变压器 | 59.12 | 50 | 40 | 10.44 | 可开放 |
| 2015 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐081号右8号西岔1.4东台变压器 | 26.16 | 200 | 160 | 107.68 | 可开放 |
| 2016 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线 50号右5号观音村新增变压器 | 71.26 | 10 | 8 | 0.87 | 可开放 |
| 2017 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽帮线黑于分窝棚沟新建分 #31后6队新台变压器 | 7.04 | 200 | 160 | 145.92 | 可开放 |
| 2018 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线 55号观音小柳沟变压器 | 14.93 | 100 | 80 | 65.07 | 可开放 |
| 2019 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线斜岭沟分岐 20号左1陶维福变压器 | 6.76 | 100 | 80 | 73.24 | 可开放 |
| 2020 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐 131号大河2队变压器 | 7.74 | 200 | 160 | 144.52 | 可开放 |
| 2021 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐中学分支 7号宽邦20.21队新增变压器 | 42.09 | 50 | 40 | 18.96 | 可开放 |
| 2022 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线河北分歧板子沟分支 14英伍村5组变压器 | 9.29 | 200 | 160 | 141.42 | 可开放 |
| 2023 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线苇子分沙金沟支 15号沙金沟变压器 | 12.18 | 400 | 320 | 271.28 | 可开放 |
| 2024 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐083号西岔1.4队新棚变压器 | 54.62 | 50 | 40 | 12.69 | 可开放 |
| 2025 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐货站分支 1号宽邦供销社变压器 | 11.7 | 80 | 64 | 54.64 | 可开放 |
| 2026 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线苇子分沙金沟支 11号沙金沟新台变压器 | 32.3 | 400 | 320 | 190.80 | 可开放 |
| 2027 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线#河北分岐二道大棚水分支 2#二道四村麦田水利变压器 | 13.52 | 200 | 160 | 132.96 | 可开放 |
| 2028 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽帮线黑于分#13宽邦5队变压器 | 9.6 | 400 | 320 | 281.60 | 可开放 |
| 2029 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐046号大棚变压器 | 51.12 | 50 | 40 | 14.44 | 可开放 |
| 2030 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线苇子分小桥支 13号小桥子台变压器 | 8.76 | 200 | 160 | 142.48 | 可开放 |
| 2031 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线马垮沟分#10#宽邦11队变压器 | 41.91 | 200 | 160 | 76.18 | 可开放 |
| 2032 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐04号胜利1队棚变压器 | 74.96 | 30 | 24 | 1.51 | 可开放 |
| 2033 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线河北分歧107英伍村6组变压器 | 42.06 | 50 | 40 | 18.97 | 可开放 |
| 2034 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线木先3新增分支1#木先3新增变压器 | 36.3 | 400 | 320 | 174.80 | 可开放 |
| 2035 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线240#广裕村东台变压器 | 49.92 | 100 | 80 | 30.08 | 可开放 |
| 2036 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线河北分岐陈家 6组分支12号陈家4.5组变压器 | 62.35 | 30 | 24 | 5.30 | 可开放 |
| 2037 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线分南平分新建分 #10分01南平B台变压器 | 56.19 | 100 | 80 | 23.81 | 可开放 |
| 2038 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大房分歧大房新棚支 ＃2大房大棚新台变压器 | 17.33 | 200 | 160 | 125.34 | 可开放 |
| 2039 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐 76号大河7队变压器 | 11.7 | 400 | 320 | 273.20 | 可开放 |
| 2040 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线石棚分歧02#石棚村3组变压器 | 21.4 | 400 | 320 | 234.40 | 可开放 |
| 2041 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线盘岭分岐62#盘岭村9组变压器 | 104.64 | 30 | 24 | -7.39 | 负面 |
| 2042 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线099号龙潭村2台变压器 | 18.49 | 200 | 160 | 123.02 | 可开放 |
| 2043 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线岳家分支25#岳家6队变压器 | 42.96 | 50 | 40 | 18.52 | 可开放 |
| 2044 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线黄土分支27十1#黄土村1组变压器 | 30.48 | 200 | 160 | 99.04 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线河北分岐上柳沟分支22号#陈家村6组变压器 | 32.69 | 30 | 24 | 14.19 | 可开放 |
| 2046 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线三家子分岐11右1号东岔7队变压器 | 39.79 | 200 | 160 | 80.42 | 可开放 |
| 2047 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家干线293#葛家村1.4组变压器 | 29.09 | 200 | 160 | 101.82 | 可开放 |
| 2048 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线盘岭分歧边里南分支1#边里南新增变压器 | 24.3 | 100 | 80 | 55.70 | 可开放 |
| 2049 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线杨树分歧#36杨树7队变压器 | 16.63 | 200 | 160 | 126.74 | 可开放 |
| 2050 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线三家子分岐45号东岔1队变压器 | 55.95 | 50 | 40 | 12.03 | 可开放 |
| 2051 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐035#西岔7队大棚A台变压器 | 10.04 | 100 | 80 | 69.96 | 可开放 |
| 2052 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家线河北分岐高利大棚分支01号左2号高力大棚新增变压器 | 18.09 | 100 | 80 | 61.91 | 可开放 |
| 2053 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线盘岭7组分支16#盘岭村7组变压器 | 60.39 | 50 | 40 | 9.81 | 可开放 |
| 2054 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐080号沈屯大棚新增台变压器 | 10.1 | 100 | 80 | 69.90 | 可开放 |
| 2055 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线黑水分乡政府分#02乡政府西平村西台变压器 | 76.74 | 200 | 160 | 6.52 | 可开放 |
| 2056 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐胜利1分支5号胜利2队变压器 | 8.83 | 400 | 320 | 284.68 | 可开放 |
| 2057 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10KV葛家线平台分歧平台2-4组 | 41.87 | 200 | 160 | 76.26 | 可开放 |
| 2058 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线130号龙潭四队变压器 | 52.48 | 50 | 40 | 13.76 | 可开放 |
| 2059 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支36号观音7队变压器 | 86.31 | 50 | 40 | -3.16 | 负面 |
| 2060 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线广玉一组分支17杆#广玉村1组变压器 | 19.04 | 100 | 80 | 60.96 | 可开放 |
| 2061 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐宽邦1分支01号宽邦1队变压器 | 45.19 | 100 | 80 | 34.81 | 可开放 |
| 2062 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线21号观音4.5队变压器 | 31.04 | 200 | 160 | 97.92 | 可开放 |
| 2063 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽帮线黑于分窝棚沟分新建甲分#10窝棚3队变压器 | 145.36 | 200 | 160 | -130.72 | 负面 |
| 2064 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线分七里分＃12七里七陶屯变压器 | 22.48 | 200 | 160 | 115.04 | 可开放 |
| 2065 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐01号杨树2队棚变压器 | 5.28 | 400 | 320 | 298.88 | 可开放 |
| 2066 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线广玉分支01杆#广裕村西台变压器 | 39.05 | 200 | 160 | 81.90 | 可开放 |
| 2067 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线斜岭沟分岐7号#木先村3组变压器 | 23.37 | 200 | 160 | 113.26 | 可开放 |
| 2068 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线西岔沟分#16-1东岔8队大棚变压器 | 2.98 | 200 | 160 | 154.04 | 可开放 |
| 2069 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV葛家线6107单元 | 10kV葛家线盘岭八组分支01#盘岭村8组变压器 | 65.83 | 50 | 40 | 7.09 | 可开放 |
| 2070 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线黑于分窝棚沟新建分#21分02#宋家沟变压器 | 22.79 | 200 | 160 | 114.42 | 可开放 |
| 2071 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线三家子分岐09号3.4队大棚变压器 | 11.01 | 200 | 160 | 137.98 | 可开放 |
| 2072 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线分七里分魏屯#03七里四魏屯变压器 | 50.08 | 100 | 80 | 29.92 | 可开放 |
| 2073 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线分大陆03#大陆村西变压器 | 27.14 | 315 | 252 | 166.51 | 可开放 |
| 2074 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐沈屯分支15号#沈屯老台变压器 | 16.17 | 400 | 320 | 255.32 | 可开放 |
| 2075 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV葛家干线河北分歧英伍3一4组分支01#英伍村3.4组变压器 | 32.58 | 100 | 80 | 47.42 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦线6106单元 | 10kV宽邦线三家子分歧25号东岔2队变压器 | 37.15 | 200 | 160 | 85.70 | 可开放 |
| 2077 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平南线6105单元 | 10kV西平南线#67西平村东台变压器 | 70.5 | 200 | 160 | 19.00 | 可开放 |
| 2078 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦南线大河分岐5分支15号#大河6队变压器 | 21.93 | 100 | 80 | 58.07 | 可开放 |
| 2079 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV宽邦南线2D107单元 | 10kV宽邦线西台分岐项家分支19号项家二队变压器 | 63.66 | 50 | 40 | 8.17 | 可开放 |
| 2080 | 绥中县 | 绥中西平供电所 | 10kV西平北线6108单元 | 10kV西平北线136号龙谭五队变压器 | 73.77 | 50 | 40 | 3.12 | 可开放 |
| 2081 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线138#郝家变压器 | 52.89 | 100 | 80 | 27.11 | 可开放 |
| 2082 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线西沟干线152#骆台子变压器 | 33.06 | 50 | 40 | 23.47 | 可开放 |
| 2083 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线西沟干线172#大台地变压器 | 5.06 | 200 | 160 | 149.88 | 可开放 |
| 2084 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线072#松岭子变压器 | 79.8 | 100 | 80 | 0.20 | 可开放 |
| 2085 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线西沟干线杨树分歧015#杨树变压器 | 15.63 | 200 | 160 | 128.74 | 可开放 |
| 2086 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线西沟干线杨树分歧003#杨树湾子变压器 | 10.65 | 100 | 80 | 69.35 | 可开放 |
| 2087 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线永安干线塔子沟分歧边沿子分支002#边沿子变压器 | 16.37 | 200 | 160 | 127.26 | 可开放 |
| 2088 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线永安干线塔子沟分岐獐狼统分岐058#獐狼一队变压器 | 40.65 | 200 | 160 | 78.70 | 可开放 |
| 2089 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线杨家分歧牛家沟新台分支001#牛家沟新台变压器 | 77.97 | 200 | 160 | 4.06 | 可开放 |
| 2090 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线牛家沟分歧003#牛家沟变压器 | 25.85 | 400 | 320 | 216.60 | 可开放 |
| 2091 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线永安干线塔子沟分岐獐狼统分岐035#獐狼四队变压器 | 21.3 | 200 | 160 | 117.40 | 可开放 |
| 2092 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线西沟干线大甸子分支001#供电所变压器 | 9.11 | 200 | 160 | 141.78 | 可开放 |
| 2093 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线小万草分支2#小万草台区变压器 | 28.89 | 100 | 80 | 51.11 | 可开放 |
| 2094 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线杨家分歧015#杨家村变压器 | 20.83 | 400 | 320 | 236.68 | 可开放 |
| 2095 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10KV永安线130#暖泉子北变压器 | 8.31 | 200 | 160 | 143.38 | 可开放 |
| 2096 | 绥中县 | 绥中永安供电所 | 10kV永安线3107单元 | 10kV永安线西沟干线杨树分歧024#花户变压器 | 10.8 | 400 | 320 | 276.80 | 可开放 |
| 2097 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10KV塔山线裕隆苑三期1#配电室01变压器 | 43.97 | 630 | 504 | 226.99 | 可开放 |
| 2098 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线026#(1004)变压器 | 50.16 | 400 | 320 | 119.36 | 可开放 |
| 2099 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车纸线分歧013#(1047)变压器 | 72.51 | 315 | 252 | 23.59 | 可开放 |
| 2100 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线盛花园二期配电室变压器间隔配电变压器 | 25.27 | 630 | 504 | 344.80 | 可开放 |
| 2101 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 10kV水源分线36右28#盛华园7配电站变压器间隔01配电变压器 | 24.76 | 315 | 252 | 174.01 | 可开放 |
| 2102 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线光明分歧015#肖家新村1#变压器 | 28.32 | 315 | 252 | 162.79 | 可开放 |
| 2103 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV城郊线转播台分支026+1#韩国良变压器 | 46.83 | 200 | 160 | 66.34 | 可开放 |
| 2104 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车纸线分歧013#（车纸新台）变压器 | 55.3 | 400 | 320 | 98.80 | 可开放 |
| 2105 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车东分歧005左分支001#副杆(1050)变压器 | 35.18 | 400 | 320 | 179.28 | 可开放 |
| 2106 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线07右分歧014#(9015)变压器 | 49.77 | 100 | 80 | 30.23 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线033#(6045)变压器 | 35.88 | 200 | 160 | 88.24 | 可开放 |
| 2108 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 10kV水源分线36右分歧28左分支02左分支002#副杆(4025)变压器 | 2.18 | 400 | 320 | 311.28 | 可开放 |
| 2109 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003510kV塔山线 | 鸿临湾2#配电室1#变压器 | 17.63 | 500 | 400 | 311.85 | 可开放 |
| 2110 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞金线F1014 | 10KV瑞金线金屋华府2#配电室1号配电变压器 | 61.38 | 500 | 400 | 93.10 | 可开放 |
| 2111 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线职教箱变配电变压器 | 50.59 | 500 | 400 | 147.05 | 可开放 |
| 2112 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 中安书苑2#配电室1#变压器 | 17.75 | 630 | 504 | 392.18 | 可开放 |
| 2113 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 东方花园2#配电室2#变压器 | 19.35 | 800 | 640 | 485.20 | 可开放 |
| 2114 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10KV水源分线德洋配电室1号变压器 | 32.35 | 630 | 504 | 300.20 | 可开放 |
| 2115 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车纸线分歧007#(1044)变压器 | 1.92 | 200 | 160 | 156.16 | 可开放 |
| 2116 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 金鼎嘉苑B区1号配电室1号变压器 | 36.22 | 630 | 504 | 275.81 | 可开放 |
| 2117 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线河畔箱变02配电变压器 | 48.62 | 500 | 400 | 156.90 | 可开放 |
| 2118 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线带逸新(1046)箱变02配电变压器 | 69.38 | 500 | 400 | 53.10 | 可开放 |
| 2119 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线隆泰华府1#配电室2#变压器 | 14.22 | 800 | 640 | 526.24 | 可开放 |
| 2120 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 万树花城1#配电室1号变间隔配电变压器 | 60.67 | 630 | 504 | 121.78 | 可开放 |
| 2121 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线018#（9001）变压器 | 47.29 | 400 | 320 | 130.84 | 可开放 |
| 2122 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003510kV塔山线 | 鸿临湾1#配电室1#变压器 | 11.14 | 500 | 400 | 344.30 | 可开放 |
| 2123 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线42右1左1#（肖家市场南台）变压器 | 35.93 | 400 | 320 | 176.28 | 可开放 |
| 2124 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 铁馨园箱变变压器 | 49.48 | 500 | 400 | 152.60 | 可开放 |
| 2125 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线07右分歧022#(9018)变压器 | 32.76 | 50 | 40 | 23.62 | 可开放 |
| 2126 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞城二线067#(3009)变压器 | 73.4 | 400 | 320 | 26.40 | 可开放 |
| 2127 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线092#(1022)变压器 | 74.94 | 400 | 320 | 20.24 | 可开放 |
| 2128 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 建都首府二期1#配电室02变压器 | 37.35 | 800 | 640 | 341.20 | 可开放 |
| 2129 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞城二线052#(3011)变压器 | 50.15 | 200 | 160 | 59.70 | 可开放 |
| 2130 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线电马支分歧040#（9000）变压器 | 50.31 | 200 | 160 | 59.38 | 可开放 |
| 2131 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 10kV瑞车线102右分歧003#(1017)变压器 | 81.9 | 315 | 252 | -5.99 | 负面 |
| 2132 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线36右分歧19右分支007#副杆(4027)变压器 | 58.46 | 400 | 320 | 86.16 | 可开放 |
| 2133 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线光明分歧沙岭扬分支016#（6049）变压器 | 45.54 | 200 | 160 | 68.92 | 可开放 |
| 2134 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线015#(9002)变压器 | 72.88 | 400 | 320 | 28.48 | 可开放 |
| 2135 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10KV塔山线裕隆苑四期2#配电室02变压器 | 7.44 | 800 | 640 | 580.48 | 可开放 |
| 2136 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线09右分歧002#(9009)变压器 | 17.04 | 400 | 320 | 251.84 | 可开放 |
| 2137 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线建都首府一期1#配电室1号变压器间隔配电变压器 | 35.08 | 630 | 504 | 283.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2138 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线61右分歧012#(4033)变压器 | 100.3 | 160 | 128 | -32.48 | 负面 |
| 2139 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 10kV瑞车线102右分歧015#副杆(1063)变压器 | 66.55 | 400 | 320 | 53.80 | 可开放 |
| 2140 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线10右02左01#(9004)变压器 | 30.7 | 315 | 252 | 155.30 | 可开放 |
| 2141 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞城二线058#（3055）变压器 | 66.51 | 315 | 252 | 42.49 | 可开放 |
| 2142 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线004#(9008)变压器 | 42.98 | 315 | 252 | 116.61 | 可开放 |
| 2143 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003310kV机场线 | 10kV塔山线光明支县医院分歧4右1#（建都首府11、12#楼）变压器 | 34.08 | 400 | 320 | 183.68 | 可开放 |
| 2144 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线新世纪家园一号箱变 （9041）配电变压器 | 32.1 | 400 | 320 | 191.60 | 可开放 |
| 2145 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 10kV瑞车线102右分歧013#（1064）变压器 | 33 | 400 | 320 | 188.00 | 可开放 |
| 2146 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线045#副杆001#（1010）变压器 | 26.48 | 400 | 320 | 214.08 | 可开放 |
| 2147 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线老宏跃箱变01配电变压器 | 73.23 | 800 | 640 | 54.16 | 可开放 |
| 2148 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车纸线分歧019#（1045）变压器 | 52.25 | 400 | 320 | 111.00 | 可开放 |
| 2149 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线奥兴新天地小区箱变 （3069）配电变压器 | 16.3 | 630 | 504 | 401.31 | 可开放 |
| 2150 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV碧海蓝天二期2#配电室1号配电变压器 | 16.89 | 800 | 640 | 504.88 | 可开放 |
| 2151 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车纸线分歧019#副杆(1048)变压器 | 62.08 | 500 | 400 | 89.60 | 可开放 |
| 2152 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 水源分线36右3#箱变1#变压器 | 18.67 | 630 | 504 | 386.38 | 可开放 |
| 2153 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 10kV瑞车线102右分歧006#(1016)变压器 | 64.38 | 400 | 320 | 62.48 | 可开放 |
| 2154 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线金穗箱变 （1002）01配电变压器 | 35.7 | 800 | 640 | 354.40 | 可开放 |
| 2155 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 中安书苑二期1#配电室1#变压器 | 14.85 | 800 | 640 | 521.20 | 可开放 |
| 2156 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003310kV机场线 | 10kV塔山线县医院分歧003#（6048）变压器 | 41.03 | 400 | 320 | 155.88 | 可开放 |
| 2157 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线023#(1003)变压器 | 46.64 | 400 | 320 | 133.44 | 可开放 |
| 2158 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线58左分歧001#（3046分）变压器 | 44.35 | 315 | 252 | 112.30 | 可开放 |
| 2159 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线车镀分歧028#(1036)变压器 | 41.13 | 200 | 160 | 77.74 | 可开放 |
| 2160 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 10kV瑞车线102右分歧014#柱上变压器 | 53.33 | 315 | 252 | 84.01 | 可开放 |
| 2161 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10KV磷电线电马支34右17左1#马家联合二期变压器 | 30.09 | 400 | 320 | 199.64 | 可开放 |
| 2162 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 10kV瑞车线阳光花园配电室配电变压器 | 44.42 | 500 | 400 | 177.90 | 可开放 |
| 2163 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车纸线分歧07左分支005#(1059)变压器 | 48.84 | 400 | 320 | 124.64 | 可开放 |
| 2164 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线车镀分歧35右分支005#副杆(1038)变压器 | 8.18 | 400 | 320 | 287.28 | 可开放 |
| 2165 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线07右分歧20右分支006#(9017)变压器 | 82.62 | 200 | 160 | -5.24 | 负面 |
| 2166 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线新世纪家园二号箱变02（9042）变压器 | 49.56 | 400 | 320 | 121.76 | 可开放 |
| 2167 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003310kV机场线 | 10kV塔山线县医院分歧5右2#（6041）变压器 | 68.63 | 315 | 252 | 35.82 | 可开放 |
| 2168 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞水#2线 | 新宏跃1#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 17.16 | 800 | 640 | 502.72 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2169 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 中国人民银行变压器间隔配电变压器 | 50.29 | 630 | 504 | 187.17 | 可开放 |
| 2170 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线12#杆变压器 | 29.5 | 250 | 200 | 126.25 | 可开放 |
| 2171 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线电马支分歧30左分歧007#(9014)变压器 | 49.1 | 400 | 320 | 123.60 | 可开放 |
| 2172 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线36右分歧010#(4030)变压器 | 33.18 | 400 | 320 | 187.28 | 可开放 |
| 2173 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 公安局家属楼箱变1#变压器间隔配电变压器 | 2.57 | 630 | 504 | 487.81 | 可开放 |
| 2174 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线电马支分歧11左分歧005#副杆(9011)变压器 | 58.86 | 400 | 320 | 84.56 | 可开放 |
| 2175 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线车镀分歧37右分支016#（1039）变压器 | 1.79 | 400 | 320 | 312.84 | 可开放 |
| 2176 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线58左分歧002#(老汇阳，锅炉房)变压器 | 40.93 | 315 | 252 | 123.07 | 可开放 |
| 2177 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 中安书苑二期1#配电室2#变压器 | 11.25 | 800 | 640 | 550.00 | 可开放 |
| 2178 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线103阳光家园箱变01配电变压器 | 74.44 | 630 | 504 | 35.03 | 可开放 |
| 2179 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线084#(1023)变压器 | 15.43 | 315 | 252 | 203.40 | 可开放 |
| 2180 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 10KV绥跃线金鼎嘉苑D区01配电室01变压器 | 22.02 | 800 | 640 | 463.84 | 可开放 |
| 2181 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线车镀分歧003#副杆001#(1032)变压器 | 2.8 | 400 | 320 | 308.80 | 可开放 |
| 2182 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 水源分43#右7#右3#箱变(公园变)01变压器 | 55.44 | 630 | 504 | 154.73 | 可开放 |
| 2183 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003510kV塔山线 | 鸿临湾1#配电室2#变压器 | 23.9 | 500 | 400 | 280.50 | 可开放 |
| 2184 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 水源分线36右4#箱变1#变压器 | 49.3 | 630 | 504 | 193.41 | 可开放 |
| 2185 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 中安书苑2#配电室2#变压器 | 18.83 | 630 | 504 | 385.37 | 可开放 |
| 2186 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线029#(3036)变压器 | 68.34 | 315 | 252 | 36.73 | 可开放 |
| 2187 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线011#（9003）变压器 | 68.95 | 315 | 252 | 34.81 | 可开放 |
| 2188 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线36右分歧01左分支002#副杆(4008)变压器 | 67.53 | 400 | 320 | 49.88 | 可开放 |
| 2189 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞金线F1014 | 10KV瑞金线金屋华府1#配电室1号配电变压器 | 31.52 | 500 | 400 | 242.40 | 可开放 |
| 2190 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线10右分歧02左分支010#(9005)变压器 | 20.72 | 400 | 320 | 237.12 | 可开放 |
| 2191 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线007#变压器 | 55.62 | 200 | 160 | 48.76 | 可开放 |
| 2192 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线47左5左2右001#变压器 | 4.6 | 315 | 252 | 237.51 | 可开放 |
| 2193 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 金鼎嘉苑B区1号配电室2号变压器 | 17.11 | 630 | 504 | 396.21 | 可开放 |
| 2194 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线063右001#变压器（原经纬租赁专台） | 30.43 | 250 | 200 | 123.93 | 可开放 |
| 2195 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 肖家新村二期配电室变压器间隔配电变压器 | 36.84 | 800 | 640 | 345.28 | 可开放 |
| 2196 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线光明（A008）箱变01变压器间隔配电变压器 | 40.16 | 500 | 400 | 199.20 | 可开放 |
| 2197 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞金线F1014 | 金屋华府二期2#配电室1#变压器 | 14.73 | 800 | 640 | 522.16 | 可开放 |
| 2198 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线光明分歧沙岭扬分支10右1#变压器 | 4.93 | 400 | 320 | 300.28 | 可开放 |
| 2199 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线36右分歧19右分支004#(4026)变压器 | 42.13 | 315 | 252 | 119.29 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 水塔小区3#箱变变压器01# | 21.81 | 630 | 504 | 366.60 | 可开放 |
| 2201 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003310kV机场线 | 10kV机场线机频分歧10右分支001#(6042)变压器 | 47.79 | 315 | 252 | 101.46 | 可开放 |
| 2202 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 中安书苑1#配电室2#变压器 | 24.24 | 800 | 640 | 446.08 | 可开放 |
| 2203 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 水源分线37#箱变1#变压器 | 25.9 | 630 | 504 | 340.83 | 可开放 |
| 2204 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线车镀分歧015#(1034)变压器 | 55.74 | 200 | 160 | 48.52 | 可开放 |
| 2205 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 万树花城2#配电室2号变间隔配电变压器 | 43.65 | 630 | 504 | 229.01 | 可开放 |
| 2206 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线隆泰华府1#配电室1#变压器 | 13.56 | 800 | 640 | 531.52 | 可开放 |
| 2207 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 水源分43#右7#右3#箱变(盛华园B站)1#箱变01变压器 | 60.3 | 500 | 400 | 98.50 | 可开放 |
| 2208 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 三强配电室变压器间隔配电变压器 | 28.38 | 630 | 504 | 325.21 | 可开放 |
| 2209 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV春天里小区1#配电室1号变压器间隔配电变压器 | 37.08 | 800 | 640 | 343.36 | 可开放 |
| 2210 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 万树花城2#配电室1号变间隔配电变压器 | 26 | 630 | 504 | 340.20 | 可开放 |
| 2211 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞水#2线 | 政府2#箱变变压器间隔配电变压器 | 32.95 | 630 | 504 | 296.42 | 可开放 |
| 2212 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线58左分歧002#(3047)变压器 | 58.18 | 400 | 320 | 87.28 | 可开放 |
| 2213 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线电马支分歧30左分歧007右分支008#变压器 | 18.58 | 400 | 320 | 245.68 | 可开放 |
| 2214 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞金线F1014 | 金屋华府二期2#配电室2#变压器 | 8.49 | 800 | 640 | 572.08 | 可开放 |
| 2215 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车纸线分歧016#(1049新分)变压器 | 43.17 | 315 | 252 | 116.01 | 可开放 |
| 2216 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞水#2线 | 10kv水源分线52右分歧006#(4004)变压器 | 37.26 | 400 | 320 | 170.96 | 可开放 |
| 2217 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 10kV瑞车线102右分歧009#(1015)变压器 | 80.78 | 400 | 320 | -3.12 | 负面 |
| 2218 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线建都首府一期2#配电室2号变压器 | 41.02 | 630 | 504 | 245.57 | 可开放 |
| 2219 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞水#2线 | 10kv水源分线52右分歧005#(4002)变压器 | 74.7 | 315 | 252 | 16.70 | 可开放 |
| 2220 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线064#(1020)变压器 | 64.22 | 200 | 160 | 31.56 | 可开放 |
| 2221 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线车镀分歧25右分支003#副杆(1035)变压器 | 43.01 | 400 | 320 | 147.96 | 可开放 |
| 2222 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线041#(1012)变压器 | 56.48 | 400 | 320 | 94.08 | 可开放 |
| 2223 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线车镀分歧35右分支017#副杆(1041)变压器 | 21.45 | 400 | 320 | 234.20 | 可开放 |
| 2224 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线47左分歧05左分支001#（老干部局院内）变压器 | 27.2 | 315 | 252 | 166.32 | 可开放 |
| 2225 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 水塔小区2#箱变变压器02# | 21.7 | 500 | 400 | 291.50 | 可开放 |
| 2226 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV碧海蓝天二期2#配电室2号配电变压器 | 31.29 | 800 | 640 | 389.68 | 可开放 |
| 2227 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线077#(1099)变压器 | 39.97 | 315 | 252 | 126.09 | 可开放 |
| 2228 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞城二线46左分歧002#(3064)变压器 | 55.43 | 315 | 252 | 77.40 | 可开放 |
| 2229 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10KV塔山线裕隆苑三期2#配电室02变压器 | 25.49 | 630 | 504 | 343.41 | 可开放 |
| 2230 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10KV塔山线裕隆苑四期2#配电室01变压器 | 13.29 | 800 | 640 | 533.68 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线075#(1024)变压器 | 6.48 | 400 | 320 | 294.08 | 可开放 |
| 2232 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞车线车东分歧011#(1051)变压器 | 61.09 | 315 | 252 | 59.57 | 可开放 |
| 2233 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线035#(3002)变压器 | 29.69 | 400 | 320 | 201.24 | 可开放 |
| 2234 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线052#(3005)变压器 | 38 | 400 | 320 | 168.00 | 可开放 |
| 2235 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 水塔小区1#箱变变压器02# | 30.35 | 630 | 504 | 312.80 | 可开放 |
| 2236 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞车线水韵奥园02箱变01变压器间隔配电变压器 | 63.04 | 500 | 400 | 84.80 | 可开放 |
| 2237 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线裕隆苑2号配电室2号变压器间隔配电变压器 | 44.22 | 630 | 504 | 225.41 | 可开放 |
| 2238 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞城二线052#副杆(3066)变压器 | 24 | 500 | 400 | 280.00 | 可开放 |
| 2239 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线07右028#（明城佳苑对面门市）变压器 | 8.42 | 250 | 200 | 178.95 | 可开放 |
| 2240 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线045#(1013)变压器 | 69.45 | 400 | 320 | 42.20 | 可开放 |
| 2241 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线电马支分歧11左7#（9024新分）变压器 | 43.1 | 400 | 320 | 147.60 | 可开放 |
| 2242 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线07右分歧013#(9016)变压器 | 38.32 | 315 | 252 | 131.29 | 可开放 |
| 2243 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 东方花园1#配电室1#变压器 | 21.66 | 800 | 640 | 466.72 | 可开放 |
| 2244 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线039右001#(4007)变压器 | 69.94 | 315 | 252 | 31.69 | 可开放 |
| 2245 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 东方花园2#配电室1#变压器 | 14.34 | 800 | 640 | 525.28 | 可开放 |
| 2246 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线电马支分歧25左分歧003#(9012)变压器 | 34.46 | 315 | 252 | 143.45 | 可开放 |
| 2247 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线15左1#变压器（新分台） | 33.7 | 400 | 320 | 185.20 | 可开放 |
| 2248 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 马家联合小区配电室配电变压器间隔配电变压器 | 42.08 | 500 | 400 | 189.60 | 可开放 |
| 2249 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线36右分歧19右分支008#(4027分台)变压器 | 42.15 | 400 | 320 | 151.40 | 可开放 |
| 2250 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线36右分歧01左分支004#变压器 | 78.45 | 400 | 320 | 6.20 | 可开放 |
| 2251 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 安居嘉苑二期箱式变电站01变压器间隔配电变压器 | 38.32 | 630 | 504 | 262.58 | 可开放 |
| 2252 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线100#(1021)变压器 | 85.41 | 200 | 160 | -10.82 | 负面 |
| 2253 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞水#2线 | 10kV水源分线59右分歧003#(4024)变压器 | 36.35 | 315 | 252 | 137.50 | 可开放 |
| 2254 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV瑞水一线春天里二期配电室1#配电变压器 | 16.83 | 800 | 640 | 505.36 | 可开放 |
| 2255 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线39左分歧001#(3031)变压器 | 61.52 | 315 | 252 | 58.21 | 可开放 |
| 2256 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞城二线62左分歧001#(3010)变压器 | 19.05 | 315 | 252 | 191.99 | 可开放 |
| 2257 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线56左分歧001#（微波站 3039）变压器 | 87.33 | 400 | 320 | -29.32 | 负面 |
| 2258 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞宏线F1015 | 万树花城1#配电室2号变间隔配电变压器 | 66.06 | 630 | 504 | 87.82 | 可开放 |
| 2259 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车纸线分歧07左分支007+1#变压器 | 28.15 | 400 | 320 | 207.40 | 可开放 |
| 2260 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV瑞水一线春天里二期配电室2#配电变压器 | 17.73 | 800 | 640 | 498.16 | 可开放 |
| 2261 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞城二线048#副杆(3012)变压器 | 86.55 | 315 | 252 | -20.63 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2262 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线车镀分歧043#（1040）变压器 | 70.13 | 400 | 320 | 39.48 | 可开放 |
| 2263 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线裕隆苑1号配电室2号变压器间隔配电变压器 | 36.92 | 630 | 504 | 271.40 | 可开放 |
| 2264 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞水#2线 | 10kV水源分线61右分歧18左分支001#(4041)变压器 | 23.09 | 400 | 320 | 227.64 | 可开放 |
| 2265 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线39右分歧004#（1011）新变压器 | 80 | 315 | 252 | 0.00 | 负面 |
| 2266 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线54右分歧003#(3049)变压器 | 53.3 | 315 | 252 | 84.11 | 可开放 |
| 2267 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线御水湾1#配电室1号变压器间隔配电变压器 | 29.92 | 500 | 400 | 250.40 | 可开放 |
| 2268 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞水#2线 | 新宏跃1#配电室2#变压器间隔配电变压器 | 22.05 | 800 | 640 | 463.60 | 可开放 |
| 2269 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞水#2线 | 水源分干线45#(盛华园A站)变压器 | 54.51 | 630 | 504 | 160.59 | 可开放 |
| 2270 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线64左分歧005#(1092)变压器 | 18.53 | 400 | 320 | 245.88 | 可开放 |
| 2271 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线裕隆苑2号配电室1号变压器间隔配电变压器 | 44.48 | 630 | 504 | 223.78 | 可开放 |
| 2272 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV城郊线转播台分支012#转播台变压器 | 42.66 | 800 | 640 | 298.72 | 可开放 |
| 2273 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线碧海蓝天二期1#配电室2号配电变压器 | 75.33 | 500 | 400 | 23.35 | 可开放 |
| 2274 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞水#2线 | 10kv水源分线52右分歧002#(4001)变压器 | 81.78 | 315 | 252 | -5.61 | 负面 |
| 2275 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线电马支分歧30左分歧003#(9013)变压器 | 58.97 | 315 | 252 | 66.24 | 可开放 |
| 2276 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线023#(3001)变压器 | 53.65 | 315 | 252 | 83.00 | 可开放 |
| 2277 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 安居家苑 | 76.65 | 400 | 320 | 13.40 | 可开放 |
| 2278 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003310kV机场线 | 10kV塔山线县医院分歧007#（6044）变压器 | 74.03 | 400 | 320 | 23.88 | 可开放 |
| 2279 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线025#(3037)变压器 | 50.43 | 200 | 160 | 59.14 | 可开放 |
| 2280 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 安居嘉苑二期箱式变电站02变压器间隔配电变压器 | 19.87 | 630 | 504 | 378.82 | 可开放 |
| 2281 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞金线F1014 | 金屋华府二期1#配电室1#变压器 | 10.74 | 800 | 640 | 554.08 | 可开放 |
| 2282 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线13右分歧002#（9006）变压器 | 56.73 | 200 | 160 | 46.54 | 可开放 |
| 2283 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线电马支分歧038#饮料1新台变压器 | 127.56 | 50 | 40 | -23.78 | 负面 |
| 2284 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线56左分歧002#副杆002#(3056)变压器 | 58.15 | 400 | 320 | 87.40 | 可开放 |
| 2285 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 10KV绥跃线金鼎嘉苑D区01配电室02变压器 | 43.41 | 800 | 640 | 292.72 | 可开放 |
| 2286 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线039#(3038)变压器 | 42.9 | 200 | 160 | 74.20 | 可开放 |
| 2287 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 凯达逸夫花园小区配电室变压器间隔配电变压器 | 81.71 | 315 | 252 | -5.39 | 负面 |
| 2288 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线27右分歧007#（1005）变压器 | 68.79 | 315 | 252 | 35.31 | 可开放 |
| 2289 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 建都首府二期2#配电室02变压器 | 27.78 | 800 | 640 | 417.76 | 可开放 |
| 2290 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线裕隆苑1号配电室1号变压器间隔配电变压器 | 48.95 | 630 | 504 | 195.62 | 可开放 |
| 2291 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞车线水韵奥园箱变(1089)配电变压器 | 60.87 | 400 | 320 | 76.52 | 可开放 |
| 2292 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线老宏跃箱变02配电变压器 | 60.44 | 630 | 504 | 123.23 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2293 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10KV塔山线裕隆苑四期1#配电室01变压器 | 46.77 | 800 | 640 | 265.84 | 可开放 |
| 2294 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞城二线宏跃变配电室01配电变压器 | 92.52 | 400 | 320 | -50.08 | 负面 |
| 2295 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV城内一线安居家苑二号箱变01变压器 | 55.78 | 315 | 252 | 76.29 | 可开放 |
| 2296 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞城二线057#(3014)变压器 | 28.17 | 315 | 252 | 163.26 | 可开放 |
| 2297 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线54左分歧001#(1019)变压器 | 42.93 | 200 | 160 | 74.14 | 可开放 |
| 2298 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线车镀分歧28右分支003#(1037)变压器 | 20.5 | 400 | 320 | 238.00 | 可开放 |
| 2299 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线电马支分歧11左分歧007#副杆002#(9024)变压器 | 34.18 | 400 | 320 | 183.28 | 可开放 |
| 2300 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 塔山线碧海蓝天二期箱变配电变压器 （10#楼） | 32.32 | 500 | 400 | 238.40 | 可开放 |
| 2301 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线47左分歧01左分支002#副杆(3033)变压器 | 37.25 | 500 | 400 | 213.75 | 可开放 |
| 2302 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞城#2线 | 10kV瑞城二线52右分歧003#副杆(3013)变压器 | 52.34 | 315 | 252 | 87.13 | 可开放 |
| 2303 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003510kV塔山线 | 鸿临湾2#配电室2#变压器 | 17.02 | 500 | 400 | 314.90 | 可开放 |
| 2304 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车纸线分歧015#（1052分）变压器 | 62.38 | 315 | 252 | 55.50 | 可开放 |
| 2305 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线电马支分歧006#(9010)变压器 | 18.52 | 400 | 320 | 245.92 | 可开放 |
| 2306 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 中安书苑1#配电室1#变压器 | 17.4 | 800 | 640 | 500.80 | 可开放 |
| 2307 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线049#变压器 | 51.18 | 400 | 320 | 115.28 | 可开放 |
| 2308 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 绥跃线 | 东方花园1#配电室2#变压器 | 15.69 | 800 | 640 | 514.48 | 可开放 |
| 2309 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 建都首府二期1#配电室01变压器 | 35.43 | 800 | 640 | 356.56 | 可开放 |
| 2310 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线47左分歧05左分支003#（3035）变压器 | 69.06 | 400 | 320 | 43.76 | 可开放 |
| 2311 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 磷电线 | 10kV磷电线瑞州西苑配电室01变压器间隔配电变压器 | 32.13 | 500 | 400 | 239.35 | 可开放 |
| 2312 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线车纸线分歧016#(1049)变压器 | 44.95 | 315 | 252 | 110.41 | 可开放 |
| 2313 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞金线F1014 | 10KV瑞金线金屋华府2#配电室2号配电变压器 | 80.86 | 630 | 504 | -5.42 | 负面 |
| 2314 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 建都首府二期2#配电室01变压器 | 4.17 | 800 | 640 | 606.64 | 可开放 |
| 2315 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞水#2线 | 政府1#箱变变压器间隔配电变压器 | 38 | 630 | 504 | 264.60 | 可开放 |
| 2316 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞车线 | 10kV瑞车线069#(1026)变压器 | 51.75 | 400 | 320 | 113.00 | 可开放 |
| 2317 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 10kV水源分线马路湾箱变1号变压器间隔配电变压器 | 39.87 | 630 | 504 | 252.82 | 可开放 |
| 2318 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 003210kV车站线 | 10kV车站线车镀分歧35右分支018#副杆(1042)变压器 | 13.41 | 315 | 252 | 209.76 | 可开放 |
| 2319 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线54右分歧001#(3050)变压器 | 24.03 | 315 | 252 | 176.31 | 可开放 |
| 2320 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 10kV城内二线 | 10kV城内二线061#(3008)变压器 | 61.88 | 500 | 400 | 90.60 | 可开放 |
| 2321 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 水源分线 | 盛华园二期1#亭配电室02变压器间隔配电变压器 | 23.94 | 630 | 504 | 353.18 | 可开放 |
| 2322 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞机线 | 10kV塔山线光明分歧沙岭扬分支05左分支010#（6047）变压器 | 3.53 | 400 | 320 | 305.88 | 可开放 |
| 2323 | 绥中县 | 绥中配电一班 | 瑞金线F1014 | 10KV瑞金线金屋华府1#配电室2号配电变压器 | 47.84 | 500 | 400 | 160.80 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 002910kV化肥线 | 10kV化肥线清花园 B 区箱变配电变压器 | 61.92 | 500 | 400 | 90.40 | 可开放 |
| 2325 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 中央国际城E区4#配电室2#变压器 | 7.75 | 630 | 504 | 455.18 | 可开放 |
| 2326 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 003010kV水源线 | 10kV水源线15右分歧003#(4016)变压器 | 41.38 | 400 | 320 | 154.48 | 可开放 |
| 2327 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线42右分歧04右分支003#(5011)变压器 | 58.91 | 315 | 252 | 66.43 | 可开放 |
| 2328 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线城韩分歧014#副杆(2019)变压器 | 42.06 | 315 | 252 | 119.51 | 可开放 |
| 2329 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线028#(2006)变压器 | 59.9 | 400 | 320 | 80.40 | 可开放 |
| 2330 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线城韩分歧02右分支001#(2017)变压器 | 43.95 | 400 | 320 | 144.20 | 可开放 |
| 2331 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 宝地家园小区配电室配电变压器间隔配电变压器 | 57.39 | 400 | 320 | 90.44 | 可开放 |
| 2332 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10KV化肥线中旺小区2号配电室2#变压器间隔配电变压器 | 32.61 | 500 | 400 | 236.95 | 可开放 |
| 2333 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线24左分歧007#副杆(2005)变压器 | 42.63 | 315 | 252 | 117.72 | 可开放 |
| 2334 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 003010kV水源线 | 10kV水源线圣帝雅阁2#箱变02配电变压器 | 34.78 | 500 | 400 | 226.10 | 可开放 |
| 2335 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线沃霖配电室2#变压器间隔配电变压器 | 34.89 | 630 | 504 | 284.19 | 可开放 |
| 2336 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线030#(2007)变压器 | 26.43 | 400 | 320 | 214.28 | 可开放 |
| 2337 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10KV化肥线中旺小区1号配电室2#变压器间隔配电变压器 | 24.61 | 500 | 400 | 276.95 | 可开放 |
| 2338 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线化东支分歧14左分支02右分支001#（5020）变压器 | 22.47 | 400 | 320 | 230.12 | 可开放 |
| 2339 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 003010kV水源线 | 10kV水源线15右分歧008#(4019)变压器 | 64.94 | 500 | 400 | 75.30 | 可开放 |
| 2340 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线020#(2003)变压器 | 71.37 | 400 | 320 | 34.52 | 可开放 |
| 2341 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV瑞城一线025#(2012)变压器 | 44.28 | 400 | 320 | 142.88 | 可开放 |
| 2342 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 003010kV水源线 | 风华里1#配电室2#变压器 | 15.96 | 800 | 640 | 512.32 | 可开放 |
| 2343 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线44左分歧001#(2020)变压器 | 39.6 | 200 | 160 | 80.80 | 可开放 |
| 2344 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线039#副杆(2009)变压器 | 64.15 | 400 | 320 | 63.40 | 可开放 |
| 2345 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 002910kV化肥线 | 10kV化肥线聚富站箱变（5004）配电变压器 | 80.22 | 500 | 400 | -1.10 | 负面 |
| 2346 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 10kV瑞鑫线 | 10kV瑞鑫线鑫阳家园二期1#亭01变压器间隔配电变压器 | 65.27 | 630 | 504 | 92.80 | 可开放 |
| 2347 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 中央国际城E区2#配电室2#变压器 | 57.65 | 630 | 504 | 140.81 | 可开放 |
| 2348 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 中央国际城E区4#配电室1#变压器 | 22.32 | 630 | 504 | 363.38 | 可开放 |
| 2349 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 中央国际城E区1#配电室2#变压器 | 18.29 | 630 | 504 | 388.77 | 可开放 |
| 2350 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线建都2期1箱变01配电变压器 | 41.58 | 400 | 320 | 153.68 | 可开放 |
| 2351 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10KV化肥线中旺小区2号配电室1#变压器间隔配电变压器 | 22.85 | 500 | 400 | 285.75 | 可开放 |
| 2352 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞磷线 | 10kV磷肥线10左分歧10右分支001#（9020）变压器 | 53.46 | 200 | 160 | 53.08 | 可开放 |
| 2353 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 10kV瑞鑫线 | 10kV瑞鑫线鑫阳家园二期3#亭01变压器间隔配电变压器 | 41.94 | 630 | 504 | 239.78 | 可开放 |
| 2354 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 003010kV水源线 | 运管局箱变01#变压器 | 76.39 | 630 | 504 | 22.74 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线城南支分歧03右分支004#（2028）变压器 | 73.78 | 315 | 252 | 19.59 | 可开放 |
| 2356 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线047#(2010)变压器 | 5.85 | 400 | 320 | 296.60 | 可开放 |
| 2357 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线化东支分歧010#（5008）变压器 | 43.49 | 315 | 252 | 115.01 | 可开放 |
| 2358 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线42右分歧04左分支008#（5029)变压器 | 44.54 | 250 | 200 | 88.65 | 可开放 |
| 2359 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 10kV瑞水一线09左分歧006#内东3.4队南台 | 30.08 | 400 | 320 | 199.68 | 可开放 |
| 2360 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线化东支分歧14左分支004#(5018)变压器 | 50.46 | 200 | 160 | 59.08 | 可开放 |
| 2361 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线城韩分歧007#(2018)变压器 | 78.86 | 315 | 252 | 3.59 | 可开放 |
| 2362 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线42右分歧04左分支005#副杆001#(5013)变压器 | 54.13 | 315 | 252 | 81.49 | 可开放 |
| 2363 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线城北支分歧012#(2038)变压器 | 22.8 | 400 | 320 | 228.80 | 可开放 |
| 2364 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线美家居小区1#配电室2号变压器间隔配电变压器 | 10.5 | 400 | 320 | 278.00 | 可开放 |
| 2365 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内二线39左分歧001#副杆002#(2033)变压器 | 70.4 | 400 | 320 | 38.40 | 可开放 |
| 2366 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 文富小区西关二期配电室配电变压器间隔配电变压器 | 58.46 | 500 | 400 | 107.70 | 可开放 |
| 2367 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线化东支分歧007#(5007)变压器 | 86.34 | 400 | 320 | -25.36 | 负面 |
| 2368 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线27右分歧001#(2016)变压器 | 17.93 | 400 | 320 | 248.28 | 可开放 |
| 2369 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞磷线 | 10kV磷肥线磷水分歧043#（9023）变压器 | 73.31 | 315 | 252 | 21.07 | 可开放 |
| 2370 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线化东支分歧14左分支006#副杆002#(5021)变压器 | 72.41 | 315 | 252 | 23.91 | 可开放 |
| 2371 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线50右分歧002#(2021)变压器 | 61.98 | 400 | 320 | 72.08 | 可开放 |
| 2372 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 房产变 | 33.52 | 315 | 252 | 146.41 | 可开放 |
| 2373 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV瑞化线20左分歧06左分支005#(5005)变压器 | 3.1 | 400 | 320 | 307.60 | 可开放 |
| 2374 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞磷线 | 10kV磷肥线农业新村02#箱变01配电变压器 | 36.22 | 500 | 400 | 218.90 | 可开放 |
| 2375 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 003010kV水源线 | 10kV水源线15右分歧001#(4017)变压器 | 60.06 | 400 | 320 | 79.76 | 可开放 |
| 2376 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线22右分歧004#(2015)变压器 | 85.21 | 315 | 252 | -16.41 | 负面 |
| 2377 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线032#(2008)变压器 | 70.55 | 400 | 320 | 37.80 | 可开放 |
| 2378 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线016#(2002)变压器 | 25.2 | 315 | 252 | 172.62 | 可开放 |
| 2379 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 10KV瑞水一线利达小区1#配电室2号配电变压器 | 13.22 | 500 | 400 | 333.90 | 可开放 |
| 2380 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV瑞城一线029#(2011)变压器 | 23.67 | 400 | 320 | 225.32 | 可开放 |
| 2381 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 003010kV水源线 | 10kV水源线圣帝雅阁3#箱变01配电变压器 | 36.93 | 500 | 400 | 215.35 | 可开放 |
| 2382 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线42右分歧04左分支001#(5012)变压器 | 45.23 | 400 | 320 | 139.08 | 可开放 |
| 2383 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 南门站 | 62.94 | 500 | 400 | 85.30 | 可开放 |
| 2384 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 10kV瑞鑫线 | 10kV瑞鑫线鑫阳家园二期2#亭01变压器间隔配电变压器 | 40.32 | 630 | 504 | 249.98 | 可开放 |
| 2385 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 城南支5#箱变变压器间隔配电变压器 | 51.05 | 630 | 504 | 182.39 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2386 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 003010kV水源线 | 10kV水源线圣帝雅阁1#箱变02配电变压器 | 53.06 | 500 | 400 | 134.70 | 可开放 |
| 2387 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线城北支分歧005#(2036)变压器 | 11.4 | 315 | 252 | 216.09 | 可开放 |
| 2388 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 中央国际城E区3#配电室1#变压器 | 39.94 | 630 | 504 | 252.38 | 可开放 |
| 2389 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线022#（2004）变压器 | 68.55 | 400 | 320 | 45.80 | 可开放 |
| 2390 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 10kV瑞鑫线 | 鑫阳家园4#亭（B004）配电变压器间隔配电变压器 | 50.57 | 630 | 504 | 185.41 | 可开放 |
| 2391 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10KV化肥线中旺小区1号配电室1#变压器间隔配电变压器 | 44.96 | 500 | 400 | 175.20 | 可开放 |
| 2392 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV瑞城一线18左分歧002#(2022)变压器 | 41.78 | 200 | 160 | 76.44 | 可开放 |
| 2393 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 10kV瑞鑫线 | 鑫阳家园3#亭配电室变压器间隔配电变压器 | 42.63 | 630 | 504 | 235.43 | 可开放 |
| 2394 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线42右分歧04左分支04右分支002#(5016)变压器 | 50.67 | 400 | 320 | 117.32 | 可开放 |
| 2395 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线044#(5015)变压器 | 73.24 | 400 | 320 | 27.04 | 可开放 |
| 2396 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV瑞城一线012#(2013)变压器 | 49.31 | 400 | 320 | 122.76 | 可开放 |
| 2397 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞磷线 | 10kV磷肥线农业新村01#箱变01配电变压器 | 37.34 | 500 | 400 | 213.30 | 可开放 |
| 2398 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线化东支分歧10右分支001#（5026分）变压器 | 62.83 | 315 | 252 | 54.09 | 可开放 |
| 2399 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线42右分歧04左分支06左分支001#（5025）变压器 | 56.63 | 315 | 252 | 73.62 | 可开放 |
| 2400 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线39右分歧001#(5001)变压器 | 14.76 | 315 | 252 | 205.51 | 可开放 |
| 2401 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 中央国际城E区3#配电室2#变压器 | 16 | 630 | 504 | 403.20 | 可开放 |
| 2402 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线42右分歧04左分支007#(5028)变压器 | 71.32 | 250 | 200 | 21.70 | 可开放 |
| 2403 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 10kV瑞水一线033#韩家11队东台新变压器 | 47.55 | 400 | 320 | 129.80 | 可开放 |
| 2404 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线37右分歧001#（5022）变压器 | 21.11 | 315 | 252 | 185.50 | 可开放 |
| 2405 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 中央国际城E区2#配电室1#变压器 | 29.11 | 630 | 504 | 320.61 | 可开放 |
| 2406 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线城南支分歧07右分支001#(2030)变压器 | 26.52 | 400 | 320 | 213.92 | 可开放 |
| 2407 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 10kV瑞鑫线 | 瑞鑫线鑫阳家园2#亭配电室02变压器间隔配电变压器 | 38.51 | 630 | 504 | 261.39 | 可开放 |
| 2408 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线42右4左2左1#金盾小区2号变压器 | 64.92 | 200 | 160 | 30.16 | 可开放 |
| 2409 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞磷线 | 10kV磷肥线磷水分歧035#(9021)变压器 | 0.03 | 200 | 160 | 159.94 | 可开放 |
| 2410 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV城内一线建都2期2箱变02配电变压器 | 34.29 | 400 | 320 | 182.84 | 可开放 |
| 2411 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 002910kV化肥线 | 10kV化肥线034#(5002)变压器 | 56.34 | 315 | 252 | 74.53 | 可开放 |
| 2412 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 003010kV水源线 | 10kV水源线15右8#（夜来香炸串）变压器 | 35.38 | 400 | 320 | 178.48 | 可开放 |
| 2413 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV化肥线23#绿野华庭配电站02变压器间隔配电变压器 | 24.32 | 630 | 504 | 350.78 | 可开放 |
| 2414 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10KV化肥线37右3#变压器（文富二期3） | 43.38 | 400 | 320 | 146.48 | 可开放 |
| 2415 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 10kV瑞鑫线 | 鑫阳一期YHG1#变电亭1#变压器 | 31.65 | 630 | 504 | 304.61 | 可开放 |
| 2416 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞磷线 | 10kV磷肥线磷水分歧32右分支005#（9022）变压器 | 49.92 | 315 | 252 | 94.75 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2417 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞城#1线 | 10kV瑞城一线11右分歧004#(2014)变压器 | 53.64 | 315 | 252 | 83.03 | 可开放 |
| 2418 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞化线 | 10kV化肥线化东支分歧003#(5006)变压器 | 68.99 | 315 | 252 | 34.68 | 可开放 |
| 2419 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 10kV城郊线内东分歧032#内东3.4组变压器 | 27.51 | 200 | 160 | 104.98 | 可开放 |
| 2420 | 绥中县 | 绥中配电二班 | 瑞水#1线 | 10kV瑞水一线桂花园箱变配电变压器 | 18 | 400 | 320 | 248.00 | 可开放 |
| 2421 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线考古分歧08右分支007#贺西洼西台变压器 | 17.78 | 315 | 252 | 195.99 | 可开放 |
| 2422 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海二线海韵星城2#配电室01配电变压器 | 54.76 | 630 | 504 | 159.01 | 可开放 |
| 2423 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华二线 | 海天印象2#配1号变压器间隔配电变压器 | 20.46 | 800 | 640 | 476.32 | 可开放 |
| 2424 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 利源帝景小区2#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 16.08 | 800 | 640 | 511.36 | 可开放 |
| 2425 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海二线时间海小区 1#配电室2#变压器 | 15.9 | 630 | 504 | 403.83 | 可开放 |
| 2426 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 10kV侯生二线戴河首府2#配电室2号变压器 | 10.44 | 630 | 504 | 438.23 | 可开放 |
| 2427 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线031#北杨一变压器 | 10.92 | 315 | 252 | 217.60 | 可开放 |
| 2428 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#1线 | YHG侯海#1线山海同湾1#箱式变电站变压器01 | 26.44 | 630 | 504 | 337.43 | 可开放 |
| 2429 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | 10kV侯海#3线海韵馨园5#配电室配电变压器 | 28.85 | 630 | 504 | 322.25 | 可开放 |
| 2430 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV渤止线南杨五变压器 | 31.9 | 400 | 320 | 192.40 | 可开放 |
| 2431 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#1线 | 10kV侯生一线孟家小区 4#配电室01配电变压器 | 24.79 | 315 | 252 | 173.91 | 可开放 |
| 2432 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯金#2线 | YHG侯金二线金丝新天地北区 5#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 53.75 | 630 | 504 | 165.38 | 可开放 |
| 2433 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华一线 | 佳兆业三期5#箱变2号变间隔配电变压器 | 19.08 | 630 | 504 | 383.80 | 可开放 |
| 2434 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线54右分歧北杨七分支07#北杨七变压器 | 41.96 | 250 | 200 | 95.10 | 可开放 |
| 2435 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤港线 | 10kV港专线码头分歧20左分支004#万家新民二非居变压器 | 8.05 | 400 | 320 | 287.80 | 可开放 |
| 2436 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | YHG侯海#3线海韵馨园2#配电室变压器间隔配电变压器 | 21.95 | 500 | 400 | 290.25 | 可开放 |
| 2437 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤港线 | 10kV港专线码头分歧20左分支003#万家新民一非居变压器 | 9.65 | 315 | 252 | 221.60 | 可开放 |
| 2438 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华一线 | 10KV佳兆业三期3#箱变2号变间隔配电变压器 | 20.38 | 630 | 504 | 375.61 | 可开放 |
| 2439 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线国际旅游新城 5#配电室01配电变压器 | 37.21 | 630 | 504 | 269.58 | 可开放 |
| 2440 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#1线 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 73.37 | 630 | 504 | 41.77 | 可开放 |
| 2441 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 10kV侯华二线国际新城二期2#亭01变压器间隔配电变压器 | 31.65 | 630 | 504 | 304.61 | 可开放 |
| 2442 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤生线 | 10kV渤生线白金海3#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 38.13 | 630 | 504 | 263.78 | 可开放 |
| 2443 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#1线 | 10kV侯海一线山海同湾 3#箱变02配电变压器 | 24.13 | 500 | 400 | 279.35 | 可开放 |
| 2444 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | YHG侯海三线渤海玉园小区配电室 01变压器间隔配电变压器 | 78.38 | 630 | 504 | 10.21 | 可开放 |
| 2445 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 10kV侯华二线国际新城二期4#亭02变压器间隔配电变压器 | 9.59 | 630 | 504 | 443.58 | 可开放 |
| 2446 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支006#墙子里老台变压器 | 8.06 | 315 | 252 | 226.61 | 可开放 |
| 2447 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 海韵星城小区7#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 30.78 | 250 | 200 | 123.05 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2448 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线国际旅游新城1#配电室01配电变压器 | 83.4 | 630 | 504 | -21.42 | 负面 |
| 2449 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯金#2线 | YHG侯金二线金丝新天地北区6#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 52.51 | 630 | 504 | 173.19 | 可开放 |
| 2450 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支005#墙子里东变压器 | 19.71 | 315 | 252 | 189.91 | 可开放 |
| 2451 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 10kV侯生二线戴河首府2#配电室1号变压器 | 9.33 | 630 | 504 | 445.22 | 可开放 |
| 2452 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海#2线海韵星城3#配电室01配电室变压器 | 34.85 | 500 | 400 | 225.75 | 可开放 |
| 2453 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 10kV侯华二线国际新城二期1#亭02变压器间隔配电变压器 | 32.44 | 630 | 504 | 299.63 | 可开放 |
| 2454 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海二线海韵星城1#配电室01配电变压器 | 41.37 | 630 | 504 | 243.37 | 可开放 |
| 2455 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线035#北杨四变压器 | 22.38 | 315 | 252 | 181.50 | 可开放 |
| 2456 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | 10kV侯海#3线海韵馨园4#配电室01配电变压器 | 15.56 | 500 | 400 | 322.20 | 可开放 |
| 2457 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 利源帝景小区5#配电室1号变压器间隔配电变压器 | 22.89 | 800 | 640 | 456.88 | 可开放 |
| 2458 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 10kV金沙美的1号配电室1#变压器间隔配电变压器 | 40.16 | 500 | 400 | 199.20 | 可开放 |
| 2459 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线067#刘台子变压器 | 10.78 | 400 | 320 | 276.88 | 可开放 |
| 2460 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤生线 | 10kV渤生线白金海2#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 33.17 | 630 | 504 | 295.03 | 可开放 |
| 2461 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤前线 | 10kV渤前线白金海二期3#配电室2号变压器间隔配电变压器 | 48.48 | 315 | 252 | 99.29 | 可开放 |
| 2462 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 10kV侯华二线国际新城二期3#亭01变压器间隔配电变压器 | 27.94 | 630 | 504 | 327.98 | 可开放 |
| 2463 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 10kV侯生二线戴河首府4#配电室1号变压器 | 15.3 | 630 | 504 | 407.61 | 可开放 |
| 2464 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线船厂分歧万家宅电新台 | 22.25 | 315 | 252 | 181.91 | 可开放 |
| 2465 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线国际旅游新城4#配电室02配电变压器 | 33.62 | 630 | 504 | 292.19 | 可开放 |
| 2466 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 10kV侯生二线戴河首府3#配电室2号变压器 | 11.49 | 630 | 504 | 431.61 | 可开放 |
| 2467 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤生线 | 10kV渤生线白金海4#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 38.98 | 630 | 504 | 258.43 | 可开放 |
| 2468 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | 10kV侯海#3线海韵馨园3#配电室01配电变压器 | 25.86 | 500 | 400 | 270.70 | 可开放 |
| 2469 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华一线 | 佳兆业三期7#箱变2号变间隔配电变压器 | 24.67 | 630 | 504 | 348.58 | 可开放 |
| 2470 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#3线 | 10kV侯海三线32+1#山海同湾1#配电室变压器间隔配电变压器 | 24.72 | 400 | 320 | 221.12 | 可开放 |
| 2471 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#1线 | 御海龙湾一期1#配电室1号变压器间隔配电变压器 | 13.8 | 1000 | 800 | 662.00 | 可开放 |
| 2472 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#3线 | YHG侯华三线御海龙湾1#配电室变压器间隔配电变压器 | 27.48 | 800 | 640 | 420.16 | 可开放 |
| 2473 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯金#4线 | 10kV候海四线海韵绿洲小区2#配电室变压器2#间隔配电变压器 | 29.44 | 500 | 400 | 252.80 | 可开放 |
| 2474 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 10kV侯生二线戴河首府1#配电室1号变压器 | 17.24 | 630 | 504 | 395.39 | 可开放 |
| 2475 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤生线 | 10kV渤生线白金海1#配电室2#变压器间隔配电变压器 | 32.63 | 630 | 504 | 298.43 | 可开放 |
| 2476 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#1线 | 10kV侯生一线孟家小区1#配电室01配电变压器 | 71.07 | 400 | 320 | 35.72 | 可开放 |
| 2477 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线考古分歧08右分支006#贺西洼变压器 | 32.73 | 200 | 160 | 94.54 | 可开放 |
| 2478 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 贺家农民新村二期1#配电室1号变压器间隔配电变压器 | 17.3 | 315 | 252 | 197.51 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 10kV侯华二线国际新城二期5#亭02变压器间隔配电变压器 | 15.94 | 630 | 504 | 403.58 | 可开放 |
| 2480 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 10kV侯华二线国际新城二期5#亭01变压器间隔配电变压器 | 30 | 630 | 504 | 315.00 | 可开放 |
| 2481 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支014#墙子里新变压器 | 7.78 | 315 | 252 | 227.49 | 可开放 |
| 2482 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支022#左01#墙子里新1变压器 | 8.68 | 400 | 320 | 285.28 | 可开放 |
| 2483 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华一线42右分歧002#南杨一变压器 | 15.87 | 315 | 252 | 202.01 | 可开放 |
| 2484 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华一线 | 佳兆业三期4#箱变1号变间隔配电变压器 | 19.87 | 630 | 504 | 378.82 | 可开放 |
| 2485 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤港线 | 10kV港专线甘李分歧081#新民西新变压器 | 10.54 | 315 | 252 | 218.80 | 可开放 |
| 2486 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤港线 | 10kV港专线码头分歧08左分支01左分支001#万家新民南变压器 | 31.98 | 100 | 80 | 48.02 | 可开放 |
| 2487 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 戴河首府小区5#配电室02变压器 | 10.95 | 800 | 640 | 552.40 | 可开放 |
| 2488 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海一线山海同湾6#箱变02配电变压器 | 12.83 | 500 | 400 | 335.85 | 可开放 |
| 2489 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10KV侯华一线船厂分歧宅电新1变压器 | 29.33 | 400 | 320 | 202.68 | 可开放 |
| 2490 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线国际旅游新城7#配电室02配电变压器 | 29.73 | 500 | 400 | 251.35 | 可开放 |
| 2491 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#1线 | 10kV侯生一线孟家小区3#配电室01配电变压器 | 29.05 | 315 | 252 | 160.49 | 可开放 |
| 2492 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华一线 | 10KV佳兆业三期2#箱变1号变间隔配电变压器 | 20.48 | 630 | 504 | 374.98 | 可开放 |
| 2493 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线032左4#北杨五变压器 | 15.94 | 315 | 252 | 201.79 | 可开放 |
| 2494 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 10kV侯华二线国际新城二期4#亭01变压器间隔配电变压器 | 34.13 | 630 | 504 | 288.98 | 可开放 |
| 2495 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线029#杨家东变压器 | 58.57 | 315 | 252 | 67.50 | 可开放 |
| 2496 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#1线 | 10kV侯海一线山海同湾4#箱变02配电变压器 | 44.61 | 500 | 400 | 176.95 | 可开放 |
| 2497 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线028#杨家东新变压器 | 25.56 | 315 | 252 | 171.49 | 可开放 |
| 2498 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 10kV侯华二线国际新城二期2#亭02变压器间隔配电变压器 | 35.33 | 630 | 504 | 281.42 | 可开放 |
| 2499 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#1线 | 10kV侯生一线孟家小区二期配电室01配电变压器 | 41.94 | 315 | 252 | 119.89 | 可开放 |
| 2500 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | YHG侯海#3线海韵馨园1#配电室变压器间隔配电变压器 | 37.6 | 500 | 400 | 212.00 | 可开放 |
| 2501 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | 10kV侯海#3线海韵馨园三期2#配电室1号间隔配电变压器 | 14.57 | 315 | 252 | 206.10 | 可开放 |
| 2502 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线032#左分歧1#北杨六变压器 | 52.72 | 250 | 200 | 68.20 | 可开放 |
| 2503 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#1线 | 10kV侯海一线山海同湾4#箱变01配电变压器 | 17.54 | 500 | 400 | 312.30 | 可开放 |
| 2504 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯金#4线 | 10kV候海四线海韵绿洲1#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 54.94 | 500 | 400 | 125.30 | 可开放 |
| 2505 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线113右分歧02右分支001#贺家五队变压器 | 71.99 | 200 | 160 | 16.02 | 可开放 |
| 2506 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 利源帝景小区6#配电室2号变压器间隔配电变压器 | 16.02 | 800 | 640 | 511.84 | 可开放 |
| 2507 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线033#北杨新变压器 | 39.33 | 315 | 252 | 128.11 | 可开放 |
| 2508 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 侯海#4线 | 海韵星城西区2#配电室1号变压器间隔配电变压器 | 29.76 | 500 | 400 | 251.20 | 可开放 |
| 2509 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#5线 | YHG侯华五线文化星城小区1#配电室02变压器间隔配电变压器 | 12.33 | 400 | 320 | 270.68 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支011#墙子里西变压器 | 8.06 | 315 | 252 | 226.61 | 可开放 |
| 2511 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 利源帝景小区1#配电室1号变压器间隔配电变压器 | 15.3 | 800 | 640 | 517.60 | 可开放 |
| 2512 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海一线山海同湾9#箱变01配电变压器 | 53.87 | 630 | 504 | 164.62 | 可开放 |
| 2513 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | 10kV侯海三线秦湾家园小区箱变变压器间隔配电变压器 | 101.93 | 200 | 160 | -43.86 | 负面 |
| 2514 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#1线 | 10kV侯海三线32+1#山海同湾4#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 25.11 | 630 | 504 | 345.81 | 可开放 |
| 2515 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华二线 | 海天印象3#配2号变间隔配电变压器 | 21.21 | 630 | 504 | 370.38 | 可开放 |
| 2516 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线国际旅游新城6#配电室01配电变压器 | 41.44 | 500 | 400 | 192.80 | 可开放 |
| 2517 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤前线 | 10kV渤前线白金海二期1号配电室1号变压器间隔配电变压器 | 59.05 | 315 | 252 | 65.99 | 可开放 |
| 2518 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯金#2线 | YHG侯金二线金丝新天地北区 4#配电室2#变压器间隔配电变压器 | 46.7 | 630 | 504 | 209.79 | 可开放 |
| 2519 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线039#南杨三变压器 | 17.72 | 250 | 200 | 155.70 | 可开放 |
| 2520 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海一线山海同湾8#箱变01配电变压器 | 21.23 | 630 | 504 | 370.25 | 可开放 |
| 2521 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海一线山海同湾7#箱变01配电变压器 | 18.89 | 315 | 252 | 192.50 | 可开放 |
| 2522 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线考古分歧08右分支008#西墙里北变压器 | 6.98 | 315 | 252 | 230.01 | 可开放 |
| 2523 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#3线 | 10kV侯海三线32+1#山海同湾3#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 28.86 | 500 | 400 | 255.70 | 可开放 |
| 2524 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤港线 | 10kV港专线甘李分歧68右分支002#曹屯变压器 | 23.43 | 30 | 24 | 16.97 | 可开放 |
| 2525 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | 10kV侯海#3线海韵馨园三期1#配电室2号间隔配电变压器 | 25.71 | 400 | 320 | 217.16 | 可开放 |
| 2526 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#5线 | YHG侯华五线文化星城小区 2#配电室02变压器间隔配电变压器 | 12.24 | 400 | 320 | 271.04 | 可开放 |
| 2527 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支017#贺西洼东变压器 | 16.13 | 315 | 252 | 201.19 | 可开放 |
| 2528 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 10kV金沙美的1号配电室2#变压器间隔配电变压器 | 15.36 | 500 | 400 | 323.20 | 可开放 |
| 2529 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华一线 | 10KV佳兆业三期1#箱变2号变间隔配电变压器 | 24.35 | 630 | 504 | 350.60 | 可开放 |
| 2530 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华二线 | 渤华二线海天印象1#配2号变压器间隔配电变压器 | 39.84 | 630 | 504 | 253.01 | 可开放 |
| 2531 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海二线海韵星城4#配电室02配电变压器 | 35.12 | 630 | 504 | 282.74 | 可开放 |
| 2532 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海二线时间海小区2#配电室2#变压器 | 16.06 | 630 | 504 | 402.82 | 可开放 |
| 2533 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海二线时间海小区3#配电室1#变压器 | 31.17 | 500 | 400 | 244.15 | 可开放 |
| 2534 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华四线54右分歧06左分支004#南杨二变压器 | 57.11 | 315 | 252 | 72.10 | 可开放 |
| 2535 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华一线 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 84.1 | 630 | 504 | -25.83 | 负面 |
| 2536 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤港线 | 10kV港专线码头分歧08左分支015#新民东新台区变压器 | 19.9 | 315 | 252 | 189.32 | 可开放 |
| 2537 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线54右分歧06左分支005#南杨新变压器 | 19.2 | 250 | 200 | 152.00 | 可开放 |
| 2538 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#4线 | 10kV侯华五线贺家农民新村2#配电室01配电变压器 | 41.4 | 630 | 504 | 243.18 | 可开放 |
| 2539 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤港线 | 10kV港专线码头分歧08左分支013#新民东变压器 | 15.4 | 250 | 200 | 161.50 | 可开放 |
| 2540 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线042#南杨变压器 | 33.49 | 315 | 252 | 146.51 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#4线 | 10kV侯华五线农民新村1#配电室01配电变压器 | 44.89 | 630 | 504 | 221.19 | 可开放 |
| 2542 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#3线 | 10kV侯华三线御海龙湾3#配电室01变压器间隔配电变压器 | 35.58 | 800 | 640 | 355.36 | 可开放 |
| 2543 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线58分歧船厂分支019#杨家十队变压器 | 26.04 | 315 | 252 | 169.97 | 可开放 |
| 2544 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤港线 | 10kV港专线码头分歧05左分支001#新民南新变压器 | 23.3 | 315 | 252 | 178.61 | 可开放 |
| 2545 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#1线 | 10kV侯生一线孟家小区2#配电室01配电变压器 | 81.87 | 400 | 320 | -7.48 | 负面 |
| 2546 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | 10kV侯海#3线海韵馨园三期1#配电室1号间隔配电变压器 | 14.55 | 400 | 320 | 261.80 | 可开放 |
| 2547 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线船厂分歧宅电老1台变压器 | 28.2 | 400 | 320 | 207.20 | 可开放 |
| 2548 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海二线时间海小区4#配电室1#变压器 | 26.98 | 315 | 252 | 167.01 | 可开放 |
| 2549 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#1线 | 10kV侯海一线山海同湾2#箱变02配电变压器 | 20.98 | 630 | 504 | 371.83 | 可开放 |
| 2550 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线029#北杨二变压器 | 12.63 | 315 | 252 | 212.22 | 可开放 |
| 2551 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华一线 | 佳兆业三期6#箱变1号变间隔配电变压器 | 20.86 | 630 | 504 | 372.58 | 可开放 |
| 2552 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线国际旅游新城3#配电室01配电变压器 | 44.06 | 500 | 400 | 179.70 | 可开放 |
| 2553 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤前线 | 10kV渤前线白金海二期2#配电室1号变压器间隔配电变压器 | 40.92 | 630 | 504 | 246.20 | 可开放 |
| 2554 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 10kV金沙美的2号配电室2#变压器间隔配电变压器 | 17.71 | 630 | 504 | 392.43 | 可开放 |
| 2555 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 利源帝景小区3#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 19.65 | 800 | 640 | 482.80 | 可开放 |
| 2556 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 10kV金沙美的2号配电室1#变压器间隔配电变压器 | 16.29 | 630 | 504 | 401.37 | 可开放 |
| 2557 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#2线 | 10kV侯华二线国际新城二期1#亭01变压器间隔配电变压器 | 33.81 | 630 | 504 | 291.00 | 可开放 |
| 2558 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#3线 | 10KV东戴河海天翼小区2#配电室2号变压器间隔配电变压器 | 44.7 | 630 | 504 | 222.39 | 可开放 |
| 2559 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#2线 | 10kV侯生二线戴河首府4#配电室2号变压器 | 12.79 | 630 | 504 | 423.42 | 可开放 |
| 2560 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线考古分歧007#刘台子新变压器 | 19.3 | 315 | 252 | 191.21 | 可开放 |
| 2561 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤龙线F1013 | 10kV侯海#3线海韵馨园三期2#配电室2号间隔配电变压器 | 17.4 | 315 | 252 | 197.19 | 可开放 |
| 2562 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#1线 | 10kV侯海三线山海同湾2期箱变1#变压器间隔配电变压器 | 23.65 | 500 | 400 | 281.75 | 可开放 |
| 2563 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 海韵星城小区7#配电室2#变压器间隔配电变压器 | 31.65 | 250 | 200 | 120.88 | 可开放 |
| 2564 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线029#北杨家变压器 | 17.43 | 315 | 252 | 197.10 | 可开放 |
| 2565 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华一线 | 10KV东戴河海天翼小区1#配电室2号间隔配电变压器 | 0 | 630 | 504 | 504.00 | 可开放 |
| 2566 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤华一线 | 10KV东戴河海天翼小区1#配电室1号间隔配电变压器 | 0 | 630 | 504 | 504.00 | 可开放 |
| 2567 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线035#南杨家西台变压器 | 38.03 | 315 | 252 | 132.21 | 可开放 |
| 2568 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线032#北杨家南台变压器 | 8.86 | 315 | 252 | 224.09 | 可开放 |
| 2569 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线27左分歧006#杨家停车场1变压器 | 44.48 | 250 | 200 | 88.80 | 可开放 |
| 2570 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#5线 | YHG侯华五线文化星城小区1#配电室01变压器间隔配电变压器 | 21.3 | 400 | 320 | 234.80 | 可开放 |
| 2571 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤工线 | 10kV侯华四线国际旅游新城2#配电室01配电变压器 | 35.04 | 500 | 400 | 224.80 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯生#1线 | 10kV侯海三线32+1#山海同湾2#配电室2#变压器间隔配电变压器 | 27.6 | 400 | 320 | 209.60 | 可开放 |
| 2573 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯海#2线 | 10kV侯海#2线山海同湾5#箱变01配电变压器 | 17.14 | 630 | 504 | 396.02 | 可开放 |
| 2574 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#5线 | YHG侯华五线文化星城小区 2#配电室01变压器间隔配电变压器 | 14.13 | 400 | 320 | 263.48 | 可开放 |
| 2575 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 10kV渤港线 | 10kV港专线甘李分歧086#新民西变压器 | 28.41 | 100 | 80 | 51.59 | 可开放 |
| 2576 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线029#北杨三变压器 | 33.11 | 315 | 252 | 147.70 | 可开放 |
| 2577 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线033#万家北杨西台变压器 | 37.02 | 315 | 252 | 135.39 | 可开放 |
| 2578 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | YHG侯华#4线 | 侯华四线紫光小区箱变 1#变压器间隔配电变压器 | 36.54 | 400 | 320 | 173.84 | 可开放 |
| 2579 | 绥中县 | 东戴河新区供电所 | 渤止线F1020 | 10kV侯华一线58分歧船厂分支001#止锚湾宅电新台变压器 | 22.7 | 315 | 252 | 180.50 | 可开放 |
| 2580 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线岳北沟变压器 | 12.54 | 200 | 160 | 134.92 | 可开放 |
| 2581 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线张沈变压器 | 56.4 | 100 | 80 | 23.60 | 可开放 |
| 2582 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线南虎山变压器 | 55.29 | 100 | 80 | 24.71 | 可开放 |
| 2583 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线李屯变压器 | 32.33 | 160 | 128 | 76.27 | 可开放 |
| 2584 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线前齐变压器（新） | 24.33 | 100 | 80 | 55.67 | 可开放 |
| 2585 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线张沈机井台区 | 64.74 | 50 | 40 | 7.63 | 可开放 |
| 2586 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线大屯变压器 | 13.74 | 200 | 160 | 132.52 | 可开放 |
| 2587 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线凡屯变压器 | 21.53 | 400 | 320 | 233.88 | 可开放 |
| 2588 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线棒子山变压器 | 61.26 | 100 | 80 | 18.74 | 可开放 |
| 2589 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线未家沟变压器 | 19.8 | 200 | 160 | 120.40 | 可开放 |
| 2590 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线道班机井台区 | 22.89 | 50 | 40 | 28.56 | 可开放 |
| 2591 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线七栋楼变压器 | 62.1 | 30 | 24 | 5.37 | 可开放 |
| 2592 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线英武变压器 | 26.84 | 100 | 80 | 53.16 | 可开放 |
| 2593 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线刘屯变压器 | 76.5 | 30 | 24 | 1.05 | 可开放 |
| 2594 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线串子沟分支 12右2#串子沟台区 | 6.8 | 400 | 320 | 292.80 | 可开放 |
| 2595 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线古道子变压器 | 14.67 | 200 | 160 | 130.66 | 可开放 |
| 2596 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线上草白分支 21#上草白台区 | 13.94 | 400 | 320 | 264.24 | 可开放 |
| 2597 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线下岭子变压器 | 42.56 | 160 | 128 | 59.90 | 可开放 |
| 2598 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线上王变压器 | 48.6 | 20 | 16 | 6.28 | 可开放 |
| 2599 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线把石沟变压器 | 26.7 | 100 | 80 | 53.30 | 可开放 |
| 2600 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线薛屯变压器 | 22.08 | 100 | 80 | 57.92 | 可开放 |
| 2601 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线王屯北沟变压器 | 68.16 | 50 | 40 | 5.92 | 可开放 |
| 2602 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线邓屯变压器 | 151.47 | 100 | 80 | -71.47 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线大石变压器 | 64.32 | 100 | 80 | 15.68 | 可开放 |
| 2604 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线张菜屯变压器 | 23.57 | 100 | 80 | 56.43 | 可开放 |
| 2605 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线东沟变压器 | 43.01 | 400 | 320 | 147.96 | 可开放 |
| 2606 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线西山集市变压器 | 44.08 | 315 | 252 | 113.15 | 可开放 |
| 2607 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线任北台变压器 | 5.74 | 100 | 80 | 74.26 | 可开放 |
| 2608 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线南郭屯变压器 | 87.03 | 100 | 80 | -7.03 | 负面 |
| 2609 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线下屯变压器 | 15.16 | 400 | 320 | 259.36 | 可开放 |
| 2610 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线肖南沟变压器 | 77.25 | 20 | 16 | 0.55 | 可开放 |
| 2611 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线王屯村变压器 | 24.05 | 160 | 128 | 89.52 | 可开放 |
| 2612 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线三道变压器 | 58.56 | 100 | 80 | 21.44 | 可开放 |
| 2613 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线单屯变压器 | 9.57 | 200 | 160 | 140.86 | 可开放 |
| 2614 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线金岭变压器 | 94.05 | 50 | 40 | -7.03 | 负面 |
| 2615 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线腰屯变压器 | 19.19 | 315 | 252 | 191.55 | 可开放 |
| 2616 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV矿山线下草白机井台区 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2617 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线三道机井台区变压器 | 39.54 | 50 | 40 | 20.23 | 可开放 |
| 2618 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线下草白分支50左4#疙瘩沟 | 24.24 | 200 | 160 | 111.52 | 可开放 |
| 2619 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线下民主变压器 | 50.49 | 160 | 128 | 47.22 | 可开放 |
| 2620 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线望川机井台区 | 117.18 | 100 | 80 | -37.18 | 负面 |
| 2621 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线16右1苗屯台 | 31.46 | 200 | 160 | 97.08 | 可开放 |
| 2622 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线孔沟变压器 | 36.05 | 100 | 80 | 43.95 | 可开放 |
| 2623 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线半道子新增变压器 | 25.27 | 160 | 128 | 87.57 | 可开放 |
| 2624 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线道班中学变压器 | 42.69 | 200 | 160 | 74.62 | 可开放 |
| 2625 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线腰齐变压器 | 47.16 | 100 | 80 | 32.84 | 可开放 |
| 2626 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线张茅屯变压器 | 21.93 | 200 | 160 | 116.14 | 可开放 |
| 2627 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线孙家村变压器 | 81 | 100 | 80 | -1.00 | 负面 |
| 2628 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 旧门南台2号 | 56.4 | 200 | 160 | 47.20 | 可开放 |
| 2629 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 大石北沟（机井） | 14.18 | 100 | 80 | 65.82 | 可开放 |
| 2630 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线马屯变压器 | 41.19 | 100 | 80 | 38.81 | 可开放 |
| 2631 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线靳北沟（机井） | 42.99 | 100 | 80 | 37.01 | 可开放 |
| 2632 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线乔屯变压器 | 29.79 | 200 | 160 | 100.42 | 可开放 |
| 2633 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 苗屯（机井） | 28.38 | 50 | 40 | 25.81 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2634 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线李屯西机井台区 | 30.51 | 100 | 80 | 49.49 | 可开放 |
| 2635 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线下草白分支92#下草白（旧） | 32.71 | 400 | 320 | 189.16 | 可开放 |
| 2636 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线37副1李东台 | 37.5 | 200 | 160 | 85.00 | 可开放 |
| 2637 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 望川2号柱上变压器 | 63.09 | 50 | 40 | 8.46 | 可开放 |
| 2638 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线117旧门小寺二台 | 2.61 | 315 | 252 | 243.78 | 可开放 |
| 2639 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线东陈变压器 | 28.05 | 160 | 128 | 83.12 | 可开放 |
| 2640 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线白屯变压器 | 47.29 | 20 | 16 | 6.54 | 可开放 |
| 2641 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线岳屯变压器 | 28.73 | 80 | 64 | 41.02 | 可开放 |
| 2642 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线37#李西分支9#李西 | 19.81 | 200 | 160 | 120.38 | 可开放 |
| 2643 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线马沟变压器 | 20.91 | 100 | 80 | 59.09 | 可开放 |
| 2644 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线南沟变压器 | 9.82 | 80 | 64 | 56.14 | 可开放 |
| 2645 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线望川变压器 | 17.61 | 200 | 160 | 124.78 | 可开放 |
| 2646 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线郭程屯变压器 | 40.92 | 200 | 160 | 78.16 | 可开放 |
| 2647 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线转头山变压器 | 107.78 | 20 | 16 | -5.56 | 负面 |
| 2648 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线常屯变压器 | 75.71 | 200 | 160 | 8.58 | 可开放 |
| 2649 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线南台变压器 | 18.55 | 315 | 252 | 193.57 | 可开放 |
| 2650 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线刘屯1变压器 | 78.12 | 315 | 252 | 5.92 | 可开放 |
| 2651 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线刘屯西地变压器 | 20.25 | 200 | 160 | 119.50 | 可开放 |
| 2652 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线花生沟变压器 | 103.4 | 10 | 8 | -2.34 | 负面 |
| 2653 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线民主西沟变压器 | 39.63 | 160 | 128 | 64.59 | 可开放 |
| 2654 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线67靳北沟台 | 13.61 | 200 | 160 | 132.78 | 可开放 |
| 2655 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线赵屯变压器 | 26.31 | 200 | 160 | 107.38 | 可开放 |
| 2656 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线杨屯变变压器 | 15.18 | 200 | 160 | 129.64 | 可开放 |
| 2657 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线三家沟变压器 | 37.1 | 160 | 128 | 68.64 | 可开放 |
| 2658 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线60麻季沟台 | 30.8 | 100 | 80 | 49.20 | 可开放 |
| 2659 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线集市2变压器 | 43.32 | 400 | 320 | 146.72 | 可开放 |
| 2660 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线高屯变压器 | 76.95 | 30 | 24 | 0.91 | 可开放 |
| 2661 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线上民主变压器 | 15.01 | 160 | 128 | 103.98 | 可开放 |
| 2662 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV郭家矿山线下草白分支34#荆条山 | 6.2 | 200 | 160 | 147.60 | 可开放 |
| 2663 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 矿山线E1012 | 10kV矿山线李西机井台区 | 0 | | 0 | 0.00 | 负面 |
| 2664 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线三合变压器 | 23.76 | 100 | 80 | 56.24 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2665 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线北虎变压器 | 31.41 | 100 | 80 | 48.59 | 可开放 |
| 2666 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线陈屯台变压器 | 35.73 | 100 | 80 | 44.27 | 可开放 |
| 2667 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 旧门线E1008 | 10kV旧门线李屯东机井台区 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 2668 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线下王变压器 | 36.63 | 50 | 40 | 21.69 | 可开放 |
| 2669 | 兴城市 | 兴城郭家供电所 | 郭家线E1013 | 10kV郭家线张沈2台区 | 40.65 | 100 | 80 | 39.35 | 可开放 |
| 2670 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线榆树林变压器 | 62.14 | 100 | 80 | 17.86 | 可开放 |
| 2671 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线古城子分台变压器 | 64.12 | 200 | 160 | 31.76 | 可开放 |
| 2672 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线古家子变压器 | 68.43 | 100 | 80 | 11.57 | 可开放 |
| 2673 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线梁屯西变压器 | 32.67 | 630 | 504 | 298.18 | 可开放 |
| 2674 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线古城子 | 45.89 | 200 | 160 | 68.22 | 可开放 |
| 2675 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线新四台东台变压器 | 19.86 | 200 | 160 | 120.28 | 可开放 |
| 2676 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线麦子沟南分台变压器 | 58.46 | 100 | 80 | 21.54 | 可开放 |
| 2677 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线前屯台 | 22.83 | 315 | 252 | 180.09 | 可开放 |
| 2678 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线20右11变压器 | 61.23 | 400 | 320 | 75.08 | 可开放 |
| 2679 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线20右9右4左1变压器 | 52.16 | 400 | 320 | 111.36 | 可开放 |
| 2680 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线后屯台变压器 | 38.63 | 200 | 160 | 82.74 | 可开放 |
| 2681 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线周屯村变压器 | 48.03 | 200 | 160 | 63.94 | 可开放 |
| 2682 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线 四道沟变压器 | 71.52 | 100 | 80 | 8.48 | 可开放 |
| 2683 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线37右2汤屯台变压器 | 39.05 | 315 | 252 | 128.99 | 可开放 |
| 2684 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线麦子沟南变压器 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 2685 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线小石塔变压器 | 18.63 | 200 | 160 | 122.74 | 可开放 |
| 2686 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线二台子北变压器 | 28.26 | 400 | 320 | 206.96 | 可开放 |
| 2687 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线新驸马变压器 | 46.55 | 200 | 160 | 66.90 | 可开放 |
| 2688 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线半拉子变压器 | 29.67 | 200 | 160 | 100.66 | 可开放 |
| 2689 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线三道边北分台变压器 | 69.08 | 200 | 160 | 21.84 | 可开放 |
| 2690 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线庙沟变压器 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 2691 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线凉水泉变压器 | 51.89 | 200 | 160 | 56.22 | 可开放 |
| 2692 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线周屯变压器 | 12.95 | 400 | 320 | 268.20 | 可开放 |
| 2693 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线20右9右5右4变压器 | 38.58 | 315 | 252 | 130.47 | 可开放 |
| 2694 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线大杨树变压器 | 49.98 | 100 | 80 | 30.02 | 可开放 |
| 2695 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线麦子沟东台变压器 | 79.25 | 200 | 160 | 1.50 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2696 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线红崖子新四台西变压器 | 23.57 | 200 | 160 | 112.86 | 可开放 |
| 2697 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10KV工业1线20右1东1台变压器 | 38.35 | 500 | 400 | 208.25 | 可开放 |
| 2698 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线头道沟台变压器 | 58.73 | 80 | 64 | 17.02 | 可开放 |
| 2699 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线小山西变压器 | 75.09 | 100 | 80 | 4.91 | 可开放 |
| 2700 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线二道边分台变压器 | 73.74 | 200 | 160 | 12.52 | 可开放 |
| 2701 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线三道边南变压器 | 79.23 | 200 | 160 | 1.54 | 可开放 |
| 2702 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV二道边（新） | 38.79 | 200 | 160 | 82.42 | 可开放 |
| 2703 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线大东沟变压器 | 30.92 | 200 | 160 | 98.16 | 可开放 |
| 2704 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线下英树变压器 | 76.08 | 100 | 80 | 3.92 | 可开放 |
| 2705 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线吴屯变压器 | 49.44 | 200 | 160 | 61.12 | 可开放 |
| 2706 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线马兰沟变压器 | 48.68 | 200 | 160 | 62.64 | 可开放 |
| 2707 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10KV工业1线20右4红崖子东台变压器 | 39.36 | 500 | 400 | 203.20 | 可开放 |
| 2708 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线施屯变压器 | 16.5 | 100 | 80 | 63.50 | 可开放 |
| 2709 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线郝屯变压器 | 12.14 | 200 | 160 | 135.72 | 可开放 |
| 2710 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线汤屯南山台变压器 | 15.83 | 315 | 252 | 202.14 | 可开放 |
| 2711 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线北山台变压器 | 56.2 | 30 | 24 | 7.14 | 可开放 |
| 2712 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线刘郎屯台变压器 | 99.48 | 200 | 160 | -38.96 | 负面 |
| 2713 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线裴沟变压器 | 29.02 | 50 | 40 | 25.49 | 可开放 |
| 2714 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线团山子南变压器 | 57.8 | 200 | 160 | 44.40 | 可开放 |
| 2715 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10KV拣金线小东沟变压器 | 70.29 | 100 | 80 | 9.71 | 可开放 |
| 2716 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线三道边北机井变压器 | 13.74 | 100 | 80 | 66.26 | 可开放 |
| 2717 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线大台山（新） | 37.5 | 200 | 160 | 85.00 | 可开放 |
| 2718 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线 古城子2变压器 | 23.06 | 400 | 320 | 227.76 | 可开放 |
| 2719 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线汤屯二队变压器 | 66.3 | 400 | 320 | 54.80 | 可开放 |
| 2720 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线吴屯东变压器 | 46.97 | 160 | 128 | 52.85 | 可开放 |
| 2721 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV二道河子变压器 | 50.29 | 80 | 64 | 23.77 | 可开放 |
| 2722 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线汤屯村变压器 | 50.02 | 315 | 252 | 94.44 | 可开放 |
| 2723 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线黄屯台变压器 | 30.46 | 80 | 64 | 39.63 | 可开放 |
| 2724 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线新驸马东变压器 | 0 | 400 | 320 | 320.00 | 可开放 |
| 2725 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线麦子沟北变压器 | 63.62 | 400 | 320 | 65.52 | 可开放 |
| 2726 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线梁屯东变压器 | 53.88 | 315 | 252 | 82.28 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线周屯东分台变压器 | 23.76 | 200 | 160 | 112.48 | 可开放 |
| 2728 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线小山东变压器 | 61.05 | 80 | 64 | 15.16 | 可开放 |
| 2729 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线宏福嘉园1#配电变压器 | 63.52 | 315 | 252 | 51.91 | 可开放 |
| 2730 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线大庙台变压器 | 42.32 | 160 | 128 | 60.29 | 可开放 |
| 2731 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线吴屯西变压器 | 73.8 | 160 | 128 | 9.92 | 可开放 |
| 2732 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线边壕西机井变压器 | 12.15 | 200 | 160 | 135.70 | 可开放 |
| 2733 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线电池沟变压器 | 19.98 | 100 | 80 | 60.02 | 可开放 |
| 2734 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线和尚沟变压器 | 42 | 100 | 80 | 38.00 | 可开放 |
| 2735 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线腰驸马变压器 | 79.2 | 80 | 64 | 0.64 | 可开放 |
| 2736 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线边壕子南变压器 | 64.58 | 100 | 80 | 15.42 | 可开放 |
| 2737 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线长岭变压器 | 36.45 | 100 | 80 | 43.55 | 可开放 |
| 2738 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线庙沟新变压器 | 56.12 | 200 | 160 | 47.76 | 可开放 |
| 2739 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线小西沟变压器（新） | 26.01 | 200 | 160 | 107.98 | 可开放 |
| 2740 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线边壕子北变压器 | 17 | 200 | 160 | 126.00 | 可开放 |
| 2741 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线大齐屯变压器 | 17.66 | 315 | 252 | 196.37 | 可开放 |
| 2742 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线团山子北变压器 | 12.92 | 200 | 160 | 134.16 | 可开放 |
| 2743 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线边壕南机井变压器 | 16.44 | 100 | 80 | 63.56 | 可开放 |
| 2744 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线大山台西变压器 | 67.95 | 200 | 160 | 24.10 | 可开放 |
| 2745 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10KV拣金线后山台变压器 | 64.41 | 200 | 160 | 31.18 | 可开放 |
| 2746 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线西地变压器 | 0 | 315 | 252 | 252.00 | 可开放 |
| 2747 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线新驸马机井变压器 | 24.54 | 100 | 80 | 55.46 | 可开放 |
| 2748 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线朱家沟变压器 | 17.28 | 400 | 320 | 250.88 | 可开放 |
| 2749 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线麦子沟北机井变压器 | 17.82 | 100 | 80 | 62.18 | 可开放 |
| 2750 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线小齐屯变压器 | 35.16 | 100 | 80 | 44.84 | 可开放 |
| 2751 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线老驸马变压器（新） | 44.51 | 400 | 320 | 141.96 | 可开放 |
| 2752 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线集市台2变压器 | 68.86 | 315 | 252 | 35.09 | 可开放 |
| 2753 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线三道变北变压器 | 50.63 | 160 | 128 | 46.99 | 可开放 |
| 2754 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线头道河变压器 | 21.18 | 200 | 160 | 117.64 | 可开放 |
| 2755 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线下和尚沟变压器（新） | 22.87 | 100 | 80 | 57.13 | 可开放 |
| 2756 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线后壕子变压器 | 26.07 | 200 | 160 | 107.86 | 可开放 |
| 2757 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线大杨树机井变压器 | 0.02 | 200 | 160 | 159.96 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2758 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线老烧锅变压器 | 22.01 | 400 | 320 | 231.96 | 可开放 |
| 2759 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线北山分台变压器 | 76.17 | 200 | 160 | 7.66 | 可开放 |
| 2760 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线南岭变压器 | 60.38 | 200 | 160 | 39.24 | 可开放 |
| 2761 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线3南2变压器 | 64.74 | 200 | 160 | 30.52 | 可开放 |
| 2762 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线上英树东变压器 | 57.83 | 100 | 80 | 22.17 | 可开放 |
| 2763 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线10kV红崖子线秦南沟变压器 | 55.08 | 200 | 160 | 49.84 | 可开放 |
| 2764 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线上英树西变压器 | 26.6 | 100 | 80 | 53.40 | 可开放 |
| 2765 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线吴小山变压器 | 34.95 | 200 | 160 | 90.10 | 可开放 |
| 2766 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线二台子南变压器 | 50.41 | 315 | 252 | 93.21 | 可开放 |
| 2767 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV麦子沟南刘郎屯（新） | 21.77 | 315 | 252 | 183.42 | 可开放 |
| 2768 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线石场变压器 | 71.5 | 30 | 24 | 2.55 | 可开放 |
| 2769 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线二道边农业设施变压器 | 10.32 | 100 | 80 | 69.68 | 可开放 |
| 2770 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线蒋屯台变压器（新） | 33.75 | 315 | 252 | 145.69 | 可开放 |
| 2771 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线马屯分台变压器 | 76.32 | 315 | 252 | 11.59 | 可开放 |
| 2772 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 1#工业线E1004 | 10kV工业1线汤屯未沟变压器 | 43.47 | 200 | 160 | 73.06 | 可开放 |
| 2773 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线东拣变压器 | 74.79 | 100 | 80 | 5.21 | 可开放 |
| 2774 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线小三道边变压器 | 25.44 | 200 | 160 | 109.12 | 可开放 |
| 2775 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线北山变压器 | 36.33 | 200 | 160 | 87.34 | 可开放 |
| 2776 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 拣金线E1009 | 10kV拣金线西岭变压器 | 46.91 | 160 | 128 | 52.94 | 可开放 |
| 2777 | 兴城市 | 兴城红崖子供电所 | 红崖子线E1005 | 10kV红崖子线麦子沟南机井变压器 | 2.76 | 100 | 80 | 77.24 | 可开放 |
| 2778 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线吴学坊变压器 | 26.7 | 200 | 160 | 106.60 | 可开放 |
| 2779 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线41左3变压器 | 29.94 | 200 | 160 | 100.12 | 可开放 |
| 2780 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线烟台西村 | 16.71 | 400 | 320 | 253.16 | 可开放 |
| 2781 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线王河子陈屯 | 45.42 | 50 | 40 | 17.29 | 可开放 |
| 2782 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线王洼子大甸子变压器（机井） | 0.09 | 100 | 80 | 79.91 | 可开放 |
| 2783 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线后王栗门前变压器 | 31.26 | 50 | 40 | 24.37 | 可开放 |
| 2784 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线8右3N24新增变压器 | 14.16 | 100 | 80 | 65.84 | 可开放 |
| 2785 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 城内试验田柱上变压器（机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2786 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线34右27变压器 | 9.39 | 50 | 40 | 35.31 | 可开放 |
| 2787 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线红水沟2变压器 | 71.73 | 200 | 160 | 16.54 | 可开放 |
| 2788 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线闻家西台变压器 | 94.77 | 400 | 320 | -59.08 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线焦家常屯变压器 | 50.72 | 200 | 160 | 58.56 | 可开放 |
| 2790 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线65右8分支4N21新增变压器 | 60.18 | 200 | 160 | 39.64 | 可开放 |
| 2791 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线旧四台变压器 | 21.95 | 630 | 504 | 365.72 | 可开放 |
| 2792 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线 狼洞水库变压器 | 53.07 | 100 | 80 | 26.93 | 可开放 |
| 2793 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线72变压器 | 16.46 | 200 | 160 | 127.08 | 可开放 |
| 2794 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线荒地西台变压器 | 21.17 | 400 | 320 | 235.32 | 可开放 |
| 2795 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线154右7变压器 | 44.45 | 200 | 160 | 71.10 | 可开放 |
| 2796 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线24副1变压器 | 18.59 | 400 | 320 | 245.64 | 可开放 |
| 2797 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线周家河南变压器 | 9.45 | 200 | 160 | 141.10 | 可开放 |
| 2798 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线周家村变压器 | 51.36 | 100 | 80 | 28.64 | 可开放 |
| 2799 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV小边外变压器 | 18.63 | 100 | 80 | 61.37 | 可开放 |
| 2800 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线烟台屯后柱上变压器（机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2801 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 后王水利前张屯柱上变压器 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 2802 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线白家沟 | 30.72 | 200 | 160 | 98.56 | 可开放 |
| 2803 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线65右17#变压器 | 55.14 | 200 | 160 | 49.72 | 可开放 |
| 2804 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线#20变压器 | 12.42 | 100 | 80 | 67.58 | 可开放 |
| 2805 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线桃园村台柱上变压器 | 80.6 | 50 | 40 | -0.30 | 负面 |
| 2806 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线龙王(新)变压器 | 48.72 | 200 | 160 | 62.56 | 可开放 |
| 2807 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线新民50台柱上变压器 | 13.13 | 400 | 320 | 267.48 | 可开放 |
| 2808 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线68杆N15新增变压器 | 81.6 | 100 | 80 | -1.60 | 负面 |
| 2809 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线杨树1变压器 | 33.02 | 400 | 320 | 187.92 | 可开放 |
| 2810 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙农线荒地村变压器 | 34.22 | 200 | 160 | 91.56 | 可开放 |
| 2811 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线乱石村变压器 | 19.02 | 400 | 320 | 243.92 | 可开放 |
| 2812 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线乱泥东上屯变压器 | 19.54 | 200 | 160 | 120.92 | 可开放 |
| 2813 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙东线13支2变压器#1 | 23.18 | 200 | 160 | 113.64 | 可开放 |
| 2814 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线 曹屯变压器 | 43.08 | 400 | 320 | 147.68 | 可开放 |
| 2815 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线旧四台村西变压器 | 74.14 | 80 | 64 | 4.69 | 可开放 |
| 2816 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV接火半道子变压器 | 14.27 | 100 | 80 | 65.73 | 可开放 |
| 2817 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线宛屯变压器 | 17.66 | 200 | 160 | 124.68 | 可开放 |
| 2818 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线30变压器 | 35.34 | 200 | 160 | 89.32 | 可开放 |
| 2819 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线王洼子屯北柱上变压器 （机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2820 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线北岭变压器 | 58.69 | 80 | 64 | 17.05 | 可开放 |
| 2821 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 沙东线13支2变压器 | 0.03 | 200 | 160 | 159.94 | 可开放 |
| 2822 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线前三家变压器 | 47.47 | 200 | 160 | 65.06 | 可开放 |
| 2823 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线10kV沙西线1右24变压器 | 44.61 | 200 | 160 | 70.78 | 可开放 |
| 2824 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线半拉海新变压器 | 3.3 | 200 | 160 | 153.40 | 可开放 |
| 2825 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线龙庙子柱上变压器（机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2826 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线南关大棚50台 | 84.56 | 200 | 160 | -9.12 | 负面 |
| 2827 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线焦屯变压器 | 30.21 | 200 | 160 | 99.58 | 可开放 |
| 2828 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线44变压器 | 52.35 | 200 | 160 | 55.30 | 可开放 |
| 2829 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙农线唐洼子柱上变压器（机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2830 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线旧四台河南变压器 | 30.48 | 200 | 160 | 99.04 | 可开放 |
| 2831 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线北岭小东山变压器 | 13.98 | 100 | 80 | 66.02 | 可开放 |
| 2832 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线三道壕子变压器 | 12.2 | 200 | 160 | 135.60 | 可开放 |
| 2833 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 后王孤家子（机井）柱上变压器 | 10.59 | 100 | 80 | 69.41 | 可开放 |
| 2834 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线五里柱上变压器（机井） | 54.33 | 100 | 80 | 25.67 | 可开放 |
| 2835 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线 后王北变压器 | 43.44 | 200 | 160 | 73.12 | 可开放 |
| 2836 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 城内半拉海柱上变压器（机井） | 43.44 | 100 | 80 | 36.56 | 可开放 |
| 2837 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线荒地南变压器 | 15.32 | 200 | 160 | 129.36 | 可开放 |
| 2838 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线52右9N12-2变压器 | 43.26 | 100 | 80 | 36.74 | 可开放 |
| 2839 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线乱石柱上变压器（机井） | 11.49 | 100 | 80 | 68.51 | 可开放 |
| 2840 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线31左1变压器 | 19.23 | 400 | 320 | 243.08 | 可开放 |
| 2841 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线五里村台 | 72.44 | 200 | 160 | 15.12 | 可开放 |
| 2842 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线焦家干线焦屯柱上变压器（机井） | 8.97 | 100 | 80 | 71.03 | 可开放 |
| 2843 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线满屯变压器 | 25.59 | 200 | 160 | 108.82 | 可开放 |
| 2844 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线前龙王变压器 | 19.73 | 400 | 320 | 241.08 | 可开放 |
| 2845 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10千伏沙农线王洼子屯后变压器（机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2846 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线半拉海变压器 | 100.97 | 100 | 80 | -20.97 | 负面 |
| 2847 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线石屯3队变压器 | 83.45 | 100 | 80 | -3.45 | 负面 |
| 2848 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线海滨主干尚屯分支 4变压器 | 30.89 | 400 | 320 | 196.44 | 可开放 |
| 2849 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线153左7变压器 | 0.45 | 200 | 160 | 159.10 | 可开放 |
| 2850 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线65右14N19新增变压器 | 29.13 | 200 | 160 | 101.74 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线薛屯变压器 | 22.46 | 100 | 80 | 57.54 | 可开放 |
| 2852 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线 西地台变压器 | 40.59 | 400 | 320 | 157.64 | 可开放 |
| 2853 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线38变压器 | 42.92 | 400 | 320 | 148.32 | 可开放 |
| 2854 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线#111变压器 | 22.2 | 100 | 80 | 57.80 | 可开放 |
| 2855 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线前狼洞变压器 | 14.49 | 400 | 320 | 262.04 | 可开放 |
| 2856 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线48左3017新增变压器 | 34.26 | 200 | 160 | 91.48 | 可开放 |
| 2857 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线荒地东变压器 | 74.88 | 100 | 80 | 5.12 | 可开放 |
| 2858 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线石屯皮革厂柱上变压器（机井） | 4.41 | 100 | 80 | 75.59 | 可开放 |
| 2859 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线37左5左6右3014变压器 | 11.13 | 400 | 320 | 275.48 | 可开放 |
| 2860 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线乱泥北上屯台柱上变压器 | 94.71 | 200 | 160 | -29.42 | 负面 |
| 2861 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 城内大甸子（机井）柱上变压器 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2862 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线25左4变压器 | 30.48 | 100 | 80 | 49.52 | 可开放 |
| 2863 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线21支5变压器 | 13.95 | 200 | 160 | 132.10 | 可开放 |
| 2864 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线乱石河沿南变压器 | 11.64 | 200 | 160 | 136.72 | 可开放 |
| 2865 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线西大道台 | 81.48 | 200 | 160 | -2.96 | 负面 |
| 2866 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线48右5N11-1变压器 | 59.01 | 200 | 160 | 41.98 | 可开放 |
| 2867 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线125左6变压器 | 31.06 | 200 | 160 | 97.88 | 可开放 |
| 2868 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线乱泥村台柱上变压器 | 49.8 | 200 | 160 | 60.40 | 可开放 |
| 2869 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线 后王大屯变压器 | 73.74 | 100 | 80 | 6.26 | 可开放 |
| 2870 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线上坡子变压器 | 25.5 | 200 | 160 | 109.00 | 可开放 |
| 2871 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线五里下甸子变压器 | 42.9 | 200 | 160 | 74.20 | 可开放 |
| 2872 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线118左27变压器 | 41.9 | 200 | 160 | 76.20 | 可开放 |
| 2873 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线焦家王河子柱上变压器（机井） | 5.19 | 100 | 80 | 74.81 | 可开放 |
| 2874 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线仙灵卢家变压器 | 34.29 | 100 | 80 | 45.71 | 可开放 |
| 2875 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线南关2队 | 0.05 | 20 | 16 | 15.99 | 可开放 |
| 2876 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线65右16右2变压器 | 32.1 | 100 | 80 | 47.90 | 可开放 |
| 2877 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线石屯1队变压器 | 45.02 | 200 | 160 | 69.96 | 可开放 |
| 2878 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线18左3变压器 | 20.97 | 200 | 160 | 118.06 | 可开放 |
| 2879 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 城内中心小学柱上变压器（机井） | 4.74 | 100 | 80 | 75.26 | 可开放 |
| 2880 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线杏树沟变压器 | 11.43 | 200 | 160 | 137.14 | 可开放 |
| 2881 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线王河子4队 | 69.8 | 400 | 320 | 40.80 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2882 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线半拉海园子变压器（机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2883 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线65变压器 | 28.1 | 200 | 160 | 103.80 | 可开放 |
| 2884 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线#161变压器 | 89.64 | 200 | 160 | -19.28 | 负面 |
| 2885 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线荒地小区变压器 | 57.51 | 100 | 80 | 22.49 | 可开放 |
| 2886 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线18左3002新增变压器 | 23.43 | 200 | 160 | 113.14 | 可开放 |
| 2887 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线前五台后沟变压器 | 30.78 | 200 | 160 | 98.44 | 可开放 |
| 2888 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线新民30台柱上变压器 | 12.5 | 400 | 320 | 270.00 | 可开放 |
| 2889 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线城内城北柱上变压器（机井） | 10.71 | 100 | 80 | 69.29 | 可开放 |
| 2890 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线56变压器 | 21.32 | 400 | 320 | 234.72 | 可开放 |
| 2891 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线城内村桥头变压器 | 41.46 | 400 | 320 | 154.16 | 可开放 |
| 2892 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线后王后张屯变压器 | 12.73 | 200 | 160 | 134.54 | 可开放 |
| 2893 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线#35变压器 | 38.37 | 200 | 160 | 83.26 | 可开放 |
| 2894 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线57#河畔新区住宅变压器2# | 42.33 | 400 | 320 | 150.68 | 可开放 |
| 2895 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线焦家宋屯变压器（机井） | 13.59 | 100 | 80 | 66.41 | 可开放 |
| 2896 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线荒地小区西变压器 | 44.52 | 100 | 80 | 35.48 | 可开放 |
| 2897 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线乱泥盂沟变压器 | 28.77 | 400 | 320 | 204.92 | 可开放 |
| 2898 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线仙灵下坡柱上变压器 | 37.44 | 200 | 160 | 85.12 | 可开放 |
| 2899 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线乱石河沿变压器 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2900 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线57#河畔新区住宅变压器1# | 25.29 | 400 | 320 | 218.84 | 可开放 |
| 2901 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线28右4右3004新增变压器 | 37.92 | 200 | 160 | 84.16 | 可开放 |
| 2902 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线35左2右7003新增变压器 | 55.83 | 100 | 80 | 24.17 | 可开放 |
| 2903 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线 文家北变压器 | 69.8 | 100 | 80 | 10.20 | 可开放 |
| 2904 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 后王卢家柱上变压器（机井） | 36.48 | 100 | 80 | 43.52 | 可开放 |
| 2905 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV出圈地变压器 | 34.77 | 100 | 80 | 45.23 | 可开放 |
| 2906 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 沙西线住宅城变压器#1 | 80.5 | 50 | 40 | -0.25 | 负面 |
| 2907 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线焦家渔业4#变压器 | 45.45 | 400 | 320 | 138.20 | 可开放 |
| 2908 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线72副1N22新增变压器 | 28.86 | 200 | 160 | 102.28 | 可开放 |
| 2909 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线龙王村变压器 | 86.06 | 50 | 40 | -3.03 | 负面 |
| 2910 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线龙王西变压器 | 20.54 | 315 | 252 | 187.30 | 可开放 |
| 2911 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线红水沟1变压器 | 56.49 | 100 | 80 | 23.51 | 可开放 |
| 2912 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线145变压器 | 23.49 | 100 | 80 | 56.51 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2913 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线文家河南变压器 | 17.55 | 200 | 160 | 124.90 | 可开放 |
| 2914 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线118左7左14变压器 | 14.63 | 200 | 160 | 130.74 | 可开放 |
| 2915 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线盐城卜变压器 | 24.56 | 200 | 160 | 110.88 | 可开放 |
| 2916 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线周家西沟变压器 | 25.13 | 80 | 64 | 43.90 | 可开放 |
| 2917 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线石屯大道柱上变压器（机井） | 7.86 | 100 | 80 | 72.14 | 可开放 |
| 2918 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线南关小区 | 20.73 | 200 | 160 | 118.54 | 可开放 |
| 2919 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线48左6变压器 | 120.24 | 50 | 40 | -20.12 | 负面 |
| 2920 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线海滨主干51杆烟台西卢柱上变压器（机井） | 11.49 | 100 | 80 | 68.51 | 可开放 |
| 2921 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线西关政府南柱上变压器（机井） | 0.03 | 100 | 80 | 79.97 | 可开放 |
| 2922 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线37左8副1变压器 | 24.59 | 400 | 320 | 221.64 | 可开放 |
| 2923 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线烟台西炉 | 14.28 | 200 | 160 | 131.44 | 可开放 |
| 2924 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线后狼洞变压器 | 47.72 | 100 | 80 | 32.28 | 可开放 |
| 2925 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线焦家渔业5#变压器 | 57.27 | 400 | 320 | 90.92 | 可开放 |
| 2926 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线65右6右1柱上变压器 | 13.23 | 200 | 160 | 133.54 | 可开放 |
| 2927 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线后王前张屯变压器 | 25.25 | 200 | 160 | 109.50 | 可开放 |
| 2928 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线35左3变压器 | 32.54 | 400 | 320 | 189.84 | 可开放 |
| 2929 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线48右8变压器 | 46.5 | 400 | 320 | 134.00 | 可开放 |
| 2930 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线王二卜变压器 | 53.69 | 100 | 80 | 26.31 | 可开放 |
| 2931 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线龙王东变压器 | 53.04 | 200 | 160 | 53.92 | 可开放 |
| 2932 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线28右6006新增变压器 | 38.21 | 200 | 160 | 83.58 | 可开放 |
| 2933 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线65右4左2变压器 | 112.82 | 400 | 320 | -131.28 | 负面 |
| 2934 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线37左5左6013新增变压器 | 10.83 | 200 | 160 | 138.34 | 可开放 |
| 2935 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线石屯2队变压器 | 72.41 | 200 | 160 | 15.18 | 可开放 |
| 2936 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线 周家大甸子变压器 | 25.5 | 100 | 80 | 54.50 | 可开放 |
| 2937 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线石屯村后柱上变压器（机井） | 0.03 | 100 | 80 | 79.97 | 可开放 |
| 2938 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线 五里东岭变压器 | 53.42 | 200 | 160 | 53.16 | 可开放 |
| 2939 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线52右9N12-1变压器 | 30.42 | 200 | 160 | 99.16 | 可开放 |
| 2940 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线37右2副1变压器 | 71.08 | 400 | 320 | 35.68 | 可开放 |
| 2941 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线37左5左8变压器 | 23.72 | 200 | 160 | 112.56 | 可开放 |
| 2942 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线桃园三家变压器 | 28.62 | 400 | 320 | 205.52 | 可开放 |
| 2943 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kv沙农线南岭变压器 | 55.77 | 100 | 80 | 24.23 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2944 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线65右7副1N18新增变压器 | 25.71 | 100 | 80 | 54.29 | 可开放 |
| 2945 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线北石屯  变压器 | 20.58 | 200 | 160 | 118.84 | 可开放 |
| 2946 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线仙灵村变压器 | 15.3 | 100 | 80 | 64.70 | 可开放 |
| 2947 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线35左2右4N09新增变压器 | 74.34 | 100 | 80 | 5.66 | 可开放 |
| 2948 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线145右5变压器 | 10.69 | 200 | 160 | 138.62 | 可开放 |
| 2949 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙农线前王分支前王屯后柱上变压器 （机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2950 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线后王南变压器 | 11 | 200 | 160 | 138.00 | 可开放 |
| 2951 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线48右5N11-2变压器 | 67.71 | 100 | 80 | 12.29 | 可开放 |
| 2952 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线41支4变压器 | 64.65 | 200 | 160 | 30.70 | 可开放 |
| 2953 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线焦家渔业3#变压器 | 55.86 | 400 | 320 | 96.56 | 可开放 |
| 2954 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线#21变压器 | 55.2 | 200 | 160 | 49.60 | 可开放 |
| 2955 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线32副1变压器 | 20.88 | 200 | 160 | 118.24 | 可开放 |
| 2956 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线北河沿台变压器 | 16.38 | 200 | 160 | 127.24 | 可开放 |
| 2957 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线唐洼子变压器 | 18.33 | 200 | 160 | 123.34 | 可开放 |
| 2958 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线52右4变压器 | 59.79 | 200 | 160 | 40.42 | 可开放 |
| 2959 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 南关半拉海柱上变压器 （机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2960 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线三信酒坊柱上变压器 （机井） | 15.15 | 100 | 80 | 64.85 | 可开放 |
| 2961 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线偏坡子变压器 | 18.26 | 200 | 160 | 123.48 | 可开放 |
| 2962 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线王河子村 | 35.65 | 400 | 320 | 177.40 | 可开放 |
| 2963 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线王洼子北变压器 | 17.01 | 200 | 160 | 125.98 | 可开放 |
| 2964 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线前五台河沿变压器 | 54.11 | 100 | 80 | 25.89 | 可开放 |
| 2965 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线五里村变压器 | 23.87 | 200 | 160 | 112.26 | 可开放 |
| 2966 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线前五台村变压器 | 18.83 | 200 | 160 | 122.34 | 可开放 |
| 2967 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线荒地柱上变压器 （机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2968 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线16副1变压器 | 34.92 | 200 | 160 | 90.16 | 可开放 |
| 2969 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线闻家分歧果山分支周洼子果山柱上变压器 （机井） | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 2970 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线烟台收费站柱上变压器 （机井） | 64.23 | 100 | 80 | 15.77 | 可开放 |
| 2971 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线南关稻田变压器 （机井） | 21.23 | 400 | 320 | 235.08 | 可开放 |
| 2972 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线前王村变压器 | 17.75 | 400 | 320 | 249.00 | 可开放 |
| 2973 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线王洼子村变压器 | 51.12 | 200 | 160 | 57.76 | 可开放 |
| 2974 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线25左5018新增变压器 | 26.13 | 200 | 160 | 107.74 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2975 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线 22变压器 | 17.52 | 50 | 40 | 31.24 | 可开放 |
| 2976 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线28右4变压器 | 7.2 | 400 | 320 | 291.20 | 可开放 |
| 2977 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 焦家常屯（机井）柱上变压器 | 21.45 | 100 | 80 | 58.55 | 可开放 |
| 2978 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线65右7变压器 | 27.08 | 200 | 160 | 105.84 | 可开放 |
| 2979 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线文家南台变压器 | 43.44 | 200 | 160 | 73.12 | 可开放 |
| 2980 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线26右3变压器 | 6.18 | 200 | 160 | 147.64 | 可开放 |
| 2981 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线文家郭屯变压器 | 34.94 | 200 | 160 | 90.12 | 可开放 |
| 2982 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线#168变压器 | 30 | 200 | 160 | 100.00 | 可开放 |
| 2983 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线五里村东变压器 | 28.37 | 200 | 160 | 103.26 | 可开放 |
| 2984 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线小桃园变压器 | 10.64 | 200 | 160 | 138.72 | 可开放 |
| 2985 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线新民西台柱上变压器 | 72.15 | 100 | 80 | 7.85 | 可开放 |
| 2986 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线37左2011新增变压器 | 23.58 | 400 | 320 | 225.68 | 可开放 |
| 2987 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线王洼子王二卜柱上变压器 （机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2988 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线61变压器 | 52.05 | 200 | 160 | 55.90 | 可开放 |
| 2989 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线焦家渔业2#变压器 | 32.97 | 400 | 320 | 188.12 | 可开放 |
| 2990 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线大桃园变压器 | 78.15 | 200 | 160 | 3.70 | 可开放 |
| 2991 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kv沙农线接火屯变压器 | 56.9 | 100 | 80 | 23.10 | 可开放 |
| 2992 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线焦家常屯稻田柱上变压器 （机井） | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 2993 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线前王村1变压器 | 83.99 | 100 | 80 | -3.99 | 负面 |
| 2994 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线石屯4队变压器 | 39.57 | 400 | 320 | 161.72 | 可开放 |
| 2995 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线周洼子柱上变压器 （机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 2996 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线前王屯东柱上变压器 （机井） | 0.03 | 100 | 80 | 79.97 | 可开放 |
| 2997 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线65右12变压器 | 21.18 | 200 | 160 | 117.64 | 可开放 |
| 2998 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙西线烟台2、7队变压器 | 64.35 | 50 | 40 | 7.83 | 可开放 |
| 2999 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线118左7右5变压器 | 19.01 | 200 | 160 | 121.98 | 可开放 |
| 3000 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙东线3112 | 10kV沙东线41支2N10新增变压器 | 60.15 | 200 | 160 | 39.70 | 可开放 |
| 3001 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线后王3队变压器 | 24.06 | 100 | 80 | 55.94 | 可开放 |
| 3002 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 10kV沙西线 | 10kV沙海线南关大棚30台 | 60.51 | 100 | 80 | 19.49 | 可开放 |
| 3003 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线37左6右6 | 13.79 | 400 | 320 | 264.84 | 可开放 |
| 3004 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙白线3111 | 10kV沙白线118左49变压器 | 66.99 | 100 | 80 | 13.01 | 可开放 |
| 3005 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙纸线3113 | 10kV沙纸线#18副变压器 | 90.93 | 200 | 160 | -21.86 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 兴城市 | 兴城沙后所供电所 | 沙农线3116 | 10kV沙农线前王分支后王屯柱上变压器 （机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 3007 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线东碡大台分支5#东碡大台柱上变 | 20.77 | 200 | 160 | 118.46 | 可开放 |
| 3008 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧三合分支68副1#三合村台 | 15.71 | 200 | 160 | 128.58 | 可开放 |
| 3009 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线铁南变压器 | 65.94 | 100 | 80 | 14.06 | 可开放 |
| 3010 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线双树分歧铁南分支12+1左17#铁南山上变压器 | 22.38 | 200 | 160 | 115.24 | 可开放 |
| 3011 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 东碡新2柱上变压器 | 13.04 | 400 | 320 | 267.84 | 可开放 |
| 3012 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧炭厂沟分支10#炭厂沟台 | 45.27 | 100 | 80 | 34.73 | 可开放 |
| 3013 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线山崴子分支2#山崴子变台 | 55.08 | 400 | 320 | 99.68 | 可开放 |
| 3014 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 20.16 | 630 | 504 | 376.99 | 可开放 |
| 3015 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线双树分歧26#双树南柱上变 | 23.63 | 400 | 320 | 225.48 | 可开放 |
| 3016 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10KV水源线老合1号变压器 | 88.2 | 160 | 128 | -13.12 | 负面 |
| 3017 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线双树分歧64#杆恒大物流4号台区柱上变压器 | 95.28 | 400 | 320 | -61.12 | 负面 |
| 3018 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线小西沟分支14#白甸子西沟台 | 15.84 | 200 | 160 | 128.32 | 可开放 |
| 3019 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线290#盖州原台 | 20.87 | 200 | 160 | 118.26 | 可开放 |
| 3020 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线149#田屯大台 | 30.23 | 400 | 320 | 199.08 | 可开放 |
| 3021 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线老合2号台 | 77.91 | 200 | 160 | 4.18 | 可开放 |
| 3022 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 754矿业间隔配电变压器2 | 11.84 | 315 | 252 | 214.70 | 可开放 |
| 3023 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线姜女村变压器 | 43.83 | 400 | 320 | 144.68 | 可开放 |
| 3024 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧聂岭分支26#聂岭台区 | 25.7 | 200 | 160 | 108.60 | 可开放 |
| 3025 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线194#五家子河西分支6#五家子河西变台 | 56.84 | 200 | 160 | 46.32 | 可开放 |
| 3026 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线苑屯联通分支8#苑屯新台 | 72.69 | 100 | 80 | 7.31 | 可开放 |
| 3027 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 754矿业间隔配电变压器 | 18.7 | 315 | 252 | 193.10 | 可开放 |
| 3028 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线107#西碡东台区 | 43.42 | 200 | 160 | 73.16 | 可开放 |
| 3029 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线兴北新台 | 14.31 | 400 | 320 | 262.76 | 可开放 |
| 3030 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 10kv东月线七五四台变压器 | 16.68 | 400 | 320 | 253.28 | 可开放 |
| 3031 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线老道沟分歧25#东碡果园各户台 | 22.41 | 100 | 80 | 57.59 | 可开放 |
| 3032 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线180#陈家岭变台 | 30.66 | 200 | 160 | 98.68 | 可开放 |
| 3033 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线双树分歧61#恒大物流小区2 | 46.12 | 500 | 400 | 169.40 | 可开放 |
| 3034 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线八里分歧63#小山子分支10副1#小山子旧变台 | 30.18 | 400 | 320 | 199.28 | 可开放 |
| 3035 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线刘屯分歧药王分支4#元台子集市台 | 48.75 | 400 | 320 | 125.00 | 可开放 |
| 3036 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线老道沟分歧20#副1#东碡果园各户新台柱上变压器 | 9.45 | 200 | 160 | 141.10 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线铁南新台变压器 | 19.01 | 200 | 160 | 121.98 | 可开放 |
| 3038 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 10kV东月线40大岭分歧58于屯分支3于屯变 | 75.56 | 50 | 40 | 2.22 | 可开放 |
| 3039 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧三合分支三合河北支线 1#三合河北台 | 21.87 | 100 | 80 | 58.13 | 可开放 |
| 3040 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线256#灰山新台 | 31.53 | 200 | 160 | 96.94 | 可开放 |
| 3041 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线130副1#碹山果园台区 | 20.3 | 100 | 80 | 59.70 | 可开放 |
| 3042 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧39#英昌腰北屯村台 | 27.62 | 200 | 160 | 104.76 | 可开放 |
| 3043 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线双树分歧41#双树新柱上变 | 26.69 | 400 | 320 | 213.24 | 可开放 |
| 3044 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线兴北大台 | 22.64 | 400 | 320 | 229.44 | 可开放 |
| 3045 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 10kV双树线84右分歧白马石分支9#白马石台区 | 24.84 | 400 | 320 | 220.64 | 可开放 |
| 3046 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 元台子线小山西变压器 | 73.5 | 400 | 320 | 26.00 | 可开放 |
| 3047 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 10kV双树线84右分歧金鸡岭分支21#金鸡岭台区 | 73.74 | 200 | 160 | 12.52 | 可开放 |
| 3048 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧梁沟分支 16#梁沟台 | 77.7 | 100 | 80 | 2.30 | 可开放 |
| 3049 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线梁家旧台变压器 | 32.85 | 160 | 128 | 75.44 | 可开放 |
| 3050 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线西碹分支6#西碹大台区 | 26.33 | 400 | 320 | 214.68 | 可开放 |
| 3051 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 10kV东月线40大岭分歧19大岭分支4大岭变 | 45.48 | 200 | 160 | 69.04 | 可开放 |
| 3052 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧炭厂沟分支孙家沟外支线 3#孙家沟外台 | 7.53 | 200 | 160 | 144.94 | 可开放 |
| 3053 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线老合6号台 | 18.08 | 400 | 320 | 247.68 | 可开放 |
| 3054 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线八里分歧51#敬老院分支4#敬老院变台 | 6.42 | 200 | 160 | 147.16 | 可开放 |
| 3055 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线上元台子分支 4#上元台子台 | 37.11 | 200 | 160 | 85.78 | 可开放 |
| 3056 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧营盘分支 11#营盘中屯台 | 23.91 | 100 | 80 | 56.09 | 可开放 |
| 3057 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线东碹山变压器 | 65.63 | 200 | 160 | 28.74 | 可开放 |
| 3058 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线八里分歧84#十八家子2#十八家子变台 | 142.56 | 50 | 40 | -31.28 | 负面 |
| 3059 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线枣山分歧梁山西台分支 1#梁山西台 | 25.83 | 200 | 160 | 108.34 | 可开放 |
| 3060 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧营盘分支 20#营盘上屯台 | 39.42 | 200 | 160 | 81.16 | 可开放 |
| 3061 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧英昌南分支 3#英昌南屯台 | 18.72 | 400 | 320 | 245.12 | 可开放 |
| 3062 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线西碹分支9#西碹新台区 | 40.16 | 200 | 160 | 79.68 | 可开放 |
| 3063 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线老合4号台 | 31.72 | 400 | 320 | 193.12 | 可开放 |
| 3064 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线八里分歧43副1#八里村变台 | 39.51 | 400 | 320 | 161.96 | 可开放 |
| 3065 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 韩果中台区 | 65.84 | 400 | 320 | 56.64 | 可开放 |
| 3066 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线苑屯河南水利变压器 | 93.38 | 200 | 160 | -26.76 | 负面 |
| 3067 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线214#白甸子分支4#白甸子变台 | 18.78 | 400 | 320 | 244.88 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3068 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线刘屯分歧吴屯分支 5#吴屯台 | 26.43 | 200 | 160 | 107.14 | 可开放 |
| 3069 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 10kV双树线84右分歧滕岭台分支 3#滕岭台区 | 60.75 | 160 | 128 | 30.80 | 可开放 |
| 3070 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 10kV东月线道口变压器 | 113.43 | 100 | 80 | -33.43 | 负面 |
| 3071 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 元台子山崴子新（分台） | 47.93 | 400 | 320 | 128.28 | 可开放 |
| 3072 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线下元台子分支 2#下元台子台 | 48.06 | 200 | 160 | 63.88 | 可开放 |
| 3073 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线220#陈屯变台 | 22.5 | 200 | 160 | 115.00 | 可开放 |
| 3074 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 10kV东月线月亮山台 | 59.25 | 100 | 80 | 20.75 | 可开放 |
| 3075 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 于屯3号柱上变压器 | 41.85 | 400 | 320 | 152.60 | 可开放 |
| 3076 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线老合3号台 | 31.15 | 400 | 320 | 195.40 | 可开放 |
| 3077 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 10kV东月线月亮山新台 | 27.66 | 200 | 160 | 104.68 | 可开放 |
| 3078 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 东砬村2柱上变压器 | 46.62 | 100 | 80 | 33.38 | 可开放 |
| 3079 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 10kV双树线84右分岐金鸡岭分支 18#韩家沟果树农场台 | 55.8 | 400 | 320 | 96.80 | 可开放 |
| 3080 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线191#五家子河东变台 | 90.42 | 200 | 160 | -20.84 | 负面 |
| 3081 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线双树分歧 58#双树北柱上变 | 36.66 | 200 | 160 | 86.68 | 可开放 |
| 3082 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧聂岭分支 8左2#四方台台区 | 27.29 | 200 | 160 | 105.42 | 可开放 |
| 3083 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线八里分歧 38#八里孙家沟分支2#八里孙家沟变台 | 52.68 | 400 | 320 | 109.28 | 可开放 |
| 3084 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 10kV双树线84右分歧茶棚庵变台分支 17#茶棚庵变台 | 73.23 | 200 | 160 | 13.54 | 可开放 |
| 3085 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线苑屯方塘变压器 | 34.86 | 100 | 80 | 45.14 | 可开放 |
| 3086 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kv双树线小山沟变压器 | 21.24 | 50 | 40 | 29.38 | 可开放 |
| 3087 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧上砟山分支 24#上砟山台 | 61.23 | 100 | 80 | 18.77 | 可开放 |
| 3088 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线苑屯大台分支 6#苑屯大台 | 58.2 | 100 | 80 | 21.80 | 可开放 |
| 3089 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线49#计沟台 | 70.62 | 200 | 160 | 18.76 | 可开放 |
| 3090 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧上砟山分支 2#三合河南台 | 45.27 | 100 | 80 | 34.73 | 可开放 |
| 3091 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 10kV双树线84右分歧干柴分支 47#干柴东台区 | 57.48 | 100 | 80 | 22.52 | 可开放 |
| 3092 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧炭厂沟分支孙家沟里支线 25#孙家沟里台 | 12.21 | 200 | 160 | 135.58 | 可开放 |
| 3093 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 10kV双树线84右分歧干柴分支左分沟屯分支 5#沟屯台区 | 50.55 | 100 | 80 | 29.45 | 可开放 |
| 3094 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 10kV双树线84右分歧冷冻厂分支 1#干柴西台区 | 47.58 | 200 | 160 | 64.84 | 可开放 |
| 3095 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线刘屯分歧刘屯南分支 4#刘屯南台 | 36.12 | 200 | 160 | 87.76 | 可开放 |
| 3096 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线老合7号变压器 | 75.02 | 315 | 252 | 15.69 | 可开放 |
| 3097 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌南屯水利台机井 | 8.25 | 100 | 80 | 71.75 | 可开放 |
| 3098 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线兴北小台 | 51.49 | 160 | 128 | 45.62 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线下砟山水台 | 8.94 | 100 | 80 | 71.06 | 可开放 |
| 3100 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线田屯小台分支6#田屯小台 | 76.11 | 200 | 160 | 7.78 | 可开放 |
| 3101 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线248#灰山大台 | 18.51 | 200 | 160 | 122.98 | 可开放 |
| 3102 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线枣山分歧丁岭台分支 2#丁家岭台 | 12.93 | 200 | 160 | 134.14 | 可开放 |
| 3103 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 恒大物流小区3 | 54.43 | 400 | 320 | 102.28 | 可开放 |
| 3104 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线 老合新村台 | 60.89 | 200 | 160 | 38.22 | 可开放 |
| 3105 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线双树分歧42#双树200变 | 46.2 | 400 | 320 | 135.20 | 可开放 |
| 3106 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 东八里新增 | 82.35 | 200 | 160 | -4.70 | 负面 |
| 3107 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线百伦开发分支3#盖州台 | 44.94 | 100 | 80 | 35.06 | 可开放 |
| 3108 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 灰山水台柱上变压器 | 10.26 | 100 | 80 | 69.74 | 可开放 |
| 3109 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线英昌分歧46#英昌新增台 | 47.9 | 100 | 80 | 32.10 | 可开放 |
| 3110 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线苑屯东台机井 | 16.87 | 200 | 160 | 126.26 | 可开放 |
| 3111 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线王屯分支2#王屯台 | 70.71 | 80 | 64 | 7.43 | 可开放 |
| 3112 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双数线南庄果园新台变压器 | 191.34 | 50 | 40 | -55.67 | 负面 |
| 3113 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线老合5号台 | 48.34 | 80 | 64 | 25.33 | 可开放 |
| 3114 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 10kV东月线韩家沟变压器 | 39.84 | 200 | 160 | 80.32 | 可开放 |
| 3115 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 韩家沟铁路住宅 | 136.32 | 100 | 80 | -56.32 | 负面 |
| 3116 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 韩屯北2号台 | 68.85 | 100 | 80 | 11.15 | 可开放 |
| 3117 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 于屯新台 | 34.62 | 50 | 40 | 22.69 | 可开放 |
| 3118 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV水源线 | 西砬山4号柱上变压器 | 22.17 | 200 | 160 | 115.66 | 可开放 |
| 3119 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线南庄果园村变压器 | 41.22 | 100 | 80 | 38.78 | 可开放 |
| 3120 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV东月线 | 10kV东月线40大岭分歧70贡屯变 | 36.65 | 200 | 160 | 86.70 | 可开放 |
| 3121 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线下砟山2右1#小英昌变台 | 17.7 | 400 | 320 | 249.20 | 可开放 |
| 3122 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线山崴子分支10#蒋洼台 | 61.17 | 200 | 160 | 37.66 | 可开放 |
| 3123 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 韩果新增1 | 32.58 | 200 | 160 | 94.84 | 可开放 |
| 3124 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10KV元台子线白甸子水台 | 6.54 | 100 | 80 | 73.46 | 可开放 |
| 3125 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV元台子线 | 10kV元台子线八里分歧84#半道子变台 | 59.15 | 400 | 320 | 83.40 | 可开放 |
| 3126 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 韩果新生台区 | 35.27 | 400 | 320 | 178.92 | 可开放 |
| 3127 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV工业线 | 10kV工业线南庄老台变压器 | 68.43 | 200 | 160 | 23.14 | 可开放 |
| 3128 | 兴城市 | 兴城元台子供电所 | 10kV双树线 | 10kV双树线双树分歧62#恒大物流小区 | 32.4 | 500 | 400 | 238.00 | 可开放 |
| 3129 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　草沟变压器 | 134.46 | 20 | 16 | -10.89 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　香水外变压器 | 43.56 | 50 | 40 | 18.22 | 可开放 |
| 3131 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　八里变压器 | 21.99 | 200 | 160 | 116.02 | 可开放 |
| 3132 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线模户大屯新变压器 | 36.99 | 50 | 40 | 21.51 | 可开放 |
| 3133 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 小扬沟变压器 | 88.16 | 50 | 40 | -4.08 | 负面 |
| 3134 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　刘屯变压器 | 8.43 | 400 | 320 | 286.28 | 可开放 |
| 3135 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线洪水沟 | 33.18 | 200 | 160 | 93.64 | 可开放 |
| 3136 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线杨河苏屯变压器（新） | 43.79 | 100 | 80 | 36.21 | 可开放 |
| 3137 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 样子沟变压器 | 133.02 | 50 | 40 | -26.51 | 负面 |
| 3138 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　香水里变压器 | 33.68 | 50 | 40 | 23.16 | 可开放 |
| 3139 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线石胡 | 38.49 | 200 | 160 | 83.02 | 可开放 |
| 3140 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线北营子 | 44.77 | 50 | 40 | 17.62 | 可开放 |
| 3141 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　四道沟变压器 | 62.07 | 100 | 80 | 17.93 | 可开放 |
| 3142 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　七八队变压器 | 77.1 | 80 | 64 | 2.32 | 可开放 |
| 3143 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 下石仁变压器 | 8.36 | 200 | 160 | 143.28 | 可开放 |
| 3144 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　陆屯变压器 | 15.02 | 200 | 160 | 129.96 | 可开放 |
| 3145 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线　下汤河子变压器 | 22.06 | 100 | 80 | 57.94 | 可开放 |
| 3146 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线山里东沟新台 | 30.84 | 50 | 40 | 24.58 | 可开放 |
| 3147 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　东门西台变压器 | 21.38 | 200 | 160 | 117.24 | 可开放 |
| 3148 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　三里东变压器 | 34.2 | 100 | 80 | 45.80 | 可开放 |
| 3149 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　娄屯变压器 | 21.23 | 80 | 64 | 47.02 | 可开放 |
| 3150 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 杨新变压器 | 23.21 | 200 | 160 | 113.58 | 可开放 |
| 3151 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线把家梨坡新村 | 14.84 | 200 | 160 | 130.32 | 可开放 |
| 3152 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线　道班变压器 | 15.42 | 100 | 80 | 64.58 | 可开放 |
| 3153 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线前进 | 25.69 | 200 | 160 | 108.62 | 可开放 |
| 3154 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　娄沟变压器 | 45 | 50 | 40 | 17.50 | 可开放 |
| 3155 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线于屯 | 32.7 | 50 | 40 | 23.65 | 可开放 |
| 3156 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 小寺变压器 | 40.81 | 100 | 80 | 39.19 | 可开放 |
| 3157 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线　荣屯变压器 | 13.76 | 400 | 320 | 264.96 | 可开放 |
| 3158 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线德泰分支1变压器 | 38.86 | 200 | 160 | 82.28 | 可开放 |
| 3159 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　北地新村变压器 | 32.7 | 400 | 320 | 189.20 | 可开放 |
| 3160 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　三里西变压器 | 113.56 | 30 | 24 | -10.07 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线小五沟北变压器 | 10.23 | 400 | 320 | 279.08 | 可开放 |
| 3162 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线东门东变压器 | 40.14 | 80 | 64 | 31.89 | 可开放 |
| 3163 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线山根变压器. | 74.67 | 100 | 80 | 5.33 | 可开放 |
| 3164 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　黄泥沟变压器 | 10.89 | 200 | 160 | 138.22 | 可开放 |
| 3165 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线 三里东沟变压器 | 51.28 | 50 | 40 | 14.36 | 可开放 |
| 3166 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线10kV三道线　戏台新村变压器 | 20.58 | 400 | 320 | 237.68 | 可开放 |
| 3167 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线下高家变压器 | 47.06 | 100 | 80 | 32.94 | 可开放 |
| 3168 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 张东变压器 | 21.03 | 200 | 160 | 117.94 | 可开放 |
| 3169 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10kV碱厂线 白庙王屯变压器 | 15.4 | 200 | 160 | 129.20 | 可开放 |
| 3170 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线九组变压器 | 28.95 | 400 | 320 | 204.20 | 可开放 |
| 3171 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　苗屯变压器 | 10.94 | 200 | 160 | 138.12 | 可开放 |
| 3172 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线供销社变压器 | 66.3 | 200 | 160 | 27.40 | 可开放 |
| 3173 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　杨树屯变压器 | 22.72 | 100 | 80 | 57.28 | 可开放 |
| 3174 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线 杜屯变压器 | 15.39 | 200 | 160 | 129.22 | 可开放 |
| 3175 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10KV碱厂线　杨树苏屯变压器 | 34.41 | 200 | 160 | 91.18 | 可开放 |
| 3176 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线北地变压器 | 98.4 | 50 | 40 | -9.20 | 负面 |
| 3177 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　王山新村变压器 | 34.8 | 80 | 64 | 36.16 | 可开放 |
| 3178 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　邱屯变压器 | 28.77 | 200 | 160 | 102.46 | 可开放 |
| 3179 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线白家店变压器 | 61.58 | 400 | 320 | 73.68 | 可开放 |
| 3180 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 上房子变压器 | 64.44 | 200 | 160 | 31.12 | 可开放 |
| 3181 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　大英沟变压器 | 38.82 | 80 | 64 | 32.94 | 可开放 |
| 3182 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　汪家南变压器 | 30.09 | 200 | 160 | 99.82 | 可开放 |
| 3183 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线 代屯变压器 | 21.81 | 200 | 160 | 116.38 | 可开放 |
| 3184 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线　陶屯变压器 | 26.13 | 100 | 80 | 53.87 | 可开放 |
| 3185 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线石梯沟变压器 | 22.5 | 100 | 80 | 57.50 | 可开放 |
| 3186 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线东沟 | 52.36 | 30 | 24 | 8.29 | 可开放 |
| 3187 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线206左14右2右1变压器 | 25.67 | 80 | 64 | 43.46 | 可开放 |
| 3188 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　长岭变压器 | 22.47 | 200 | 160 | 115.06 | 可开放 |
| 3189 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线　戏台二组变压器 | 18.99 | 100 | 80 | 61.01 | 可开放 |
| 3190 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　东门下屯变压器 | 67.17 | 50 | 40 | 6.42 | 可开放 |
| 3191 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线　上黑沟沟里变压器 | 40.46 | 30 | 24 | 11.86 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3192 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线　蒋屯变压器 | 9.18 | 200 | 160 | 141.64 | 可开放 |
| 3193 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线　腰屯变压器 | 25.02 | 100 | 80 | 54.98 | 可开放 |
| 3194 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线达子沟变压器 | 22.51 | 30 | 24 | 17.25 | 可开放 |
| 3195 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 王屯变压器 | 26.76 | 200 | 160 | 106.48 | 可开放 |
| 3196 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　东门市场变压器 | 14.49 | 200 | 160 | 131.02 | 可开放 |
| 3197 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　山嘴子变压器 | 26.64 | 100 | 80 | 53.36 | 可开放 |
| 3198 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线侯李屯 | 9.99 | 200 | 160 | 140.02 | 可开放 |
| 3199 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　东山变压器 | 15.5 | 200 | 160 | 129.00 | 可开放 |
| 3200 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线刘合 | 10.31 | 200 | 160 | 139.38 | 可开放 |
| 3201 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线新立屯变压器 | 20.94 | 200 | 160 | 118.12 | 可开放 |
| 3202 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　小五沟东变压器 | 15.18 | 200 | 160 | 129.64 | 可开放 |
| 3203 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线杨树大屯新台 | 26.46 | 200 | 160 | 107.08 | 可开放 |
| 3204 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　大屯变压器 | 31.47 | 200 | 160 | 97.06 | 可开放 |
| 3205 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 薛屯变压器 | 28.8 | 100 | 80 | 51.20 | 可开放 |
| 3206 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线孙落沟变压器 | 35.85 | 100 | 80 | 44.15 | 可开放 |
| 3207 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　尖山子变压器 | 13.44 | 100 | 80 | 66.56 | 可开放 |
| 3208 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　安屯变压器台 | 43.96 | 50 | 40 | 18.02 | 可开放 |
| 3209 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　后屯变压器 | 32.16 | 50 | 40 | 23.92 | 可开放 |
| 3210 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线柳条新变压器 | 20.4 | 50 | 40 | 29.80 | 可开放 |
| 3211 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线 尚家沟变压器 | 29.97 | 200 | 160 | 100.06 | 可开放 |
| 3212 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 杨河王屯变压器 | 28.59 | 200 | 160 | 102.82 | 可开放 |
| 3213 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　头道新村变压器 | 45.36 | 100 | 80 | 34.64 | 可开放 |
| 3214 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线东门北变压器 | 62.9 | 30 | 24 | 5.13 | 可开放 |
| 3215 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　东门南沟变压器 | 32.04 | 20 | 16 | 9.59 | 可开放 |
| 3216 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线 潘杜变压器 | 53.82 | 50 | 40 | 13.09 | 可开放 |
| 3217 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线 白庙子变压器 | 107.2 | 200 | 160 | -54.40 | 负面 |
| 3218 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　甘棚沟变压器 | 26.89 | 50 | 40 | 26.56 | 可开放 |
| 3219 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　金家沟变压器 | 41.85 | 100 | 80 | 38.15 | 可开放 |
| 3220 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线东门北新变压器 | 29.55 | 50 | 40 | 25.23 | 可开放 |
| 3221 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线戏台一队设施农业台变压器 | 12.98 | 200 | 160 | 134.04 | 可开放 |
| 3222 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 张未变压器 | 14.52 | 200 | 160 | 130.96 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3223 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　上石仁变压器 | 19.55 | 200 | 160 | 120.90 | 可开放 |
| 3224 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　刘屯变压器 | 31.14 | 200 | 160 | 97.72 | 可开放 |
| 3225 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　模户变压器 | 45.32 | 80 | 64 | 27.74 | 可开放 |
| 3226 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　水泉新村变压器 | 31.86 | 200 | 160 | 96.28 | 可开放 |
| 3227 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　上汤河子变压器 | 11.93 | 100 | 80 | 68.07 | 可开放 |
| 3228 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　黑沟村变压器 | 38.4 | 200 | 160 | 83.20 | 可开放 |
| 3229 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线石道沟变压器 | 35 | 30 | 24 | 13.50 | 可开放 |
| 3230 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10kV碱厂线 苏屯变压器 | 15.2 | 400 | 320 | 259.20 | 可开放 |
| 3231 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　东门西地变压器 | 34.02 | 100 | 80 | 45.98 | 可开放 |
| 3232 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　西门新村变压器 | 48.75 | 200 | 160 | 62.50 | 可开放 |
| 3233 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线沟里变压器 | 41.52 | 50 | 40 | 19.24 | 可开放 |
| 3234 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线腰黑沟变压器 | 17.38 | 200 | 160 | 125.24 | 可开放 |
| 3235 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　上高家变压器 | 90.42 | 100 | 80 | -10.42 | 负面 |
| 3236 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　翟屯变压器 | 27.48 | 100 | 80 | 52.52 | 可开放 |
| 3237 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线　市场变压器 | 45.93 | 400 | 320 | 136.28 | 可开放 |
| 3238 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线娄九户变压器 | 26.14 | 80 | 64 | 43.09 | 可开放 |
| 3239 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线上高家新变压器 | 48.15 | 50 | 40 | 15.93 | 可开放 |
| 3240 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　汪家北变压器 | 18.3 | 200 | 160 | 123.40 | 可开放 |
| 3241 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线黄埃子新村变压器 | 64.58 | 80 | 64 | 12.34 | 可开放 |
| 3242 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线灿沟 | 35.52 | 10 | 8 | 4.45 | 可开放 |
| 3243 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10KV三道线10KV三道线　毛头坝变压器 | 22.23 | 200 | 160 | 115.54 | 可开放 |
| 3244 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　柳条变压器 | 29.49 | 200 | 160 | 101.02 | 可开放 |
| 3245 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线和屯变压器 | 27.93 | 200 | 160 | 104.14 | 可开放 |
| 3246 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线汪家北新变压器 | 12.63 | 200 | 160 | 134.74 | 可开放 |
| 3247 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线 杨河苏屯变压器 | 14.59 | 200 | 160 | 130.82 | 可开放 |
| 3248 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　三里设施农业变压器 | 87.03 | 50 | 40 | -3.52 | 负面 |
| 3249 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线　北岭变压器 | 16.27 | 100 | 80 | 63.73 | 可开放 |
| 3250 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线262左1变压器 | 11.77 | 100 | 80 | 68.23 | 可开放 |
| 3251 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV碱厂线 | 10kV碱厂线10KV碱厂线 周孙变压器 | 66.71 | 200 | 160 | 26.58 | 可开放 |
| 3252 | 兴城市 | 兴城碱厂供电所 | 10kV三道线 | 10kV三道线　石棚沟变压器 | 22.44 | 100 | 80 | 57.56 | 可开放 |
| 3253 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线王相村变压器 | 15.51 | 200 | 160 | 128.98 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线吴家变压器 | 55.4 | 100 | 80 | 24.60 | 可开放 |
| 3255 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线新立南 | 72.72 | 200 | 160 | 14.56 | 可开放 |
| 3256 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线大寨八(新) | 16.44 | 200 | 160 | 127.12 | 可开放 |
| 3257 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线周唱北变压器 | 85.41 | 100 | 80 | -5.41 | 负面 |
| 3258 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线李相农业设施台 | 6.83 | 400 | 320 | 292.68 | 可开放 |
| 3259 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线大寨十组变压器 | 22.5 | 200 | 160 | 115.00 | 可开放 |
| 3260 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线大寨十一组变压器 | 23.34 | 100 | 80 | 56.66 | 可开放 |
| 3261 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线郭家西变压器 | 25.62 | 200 | 160 | 108.76 | 可开放 |
| 3262 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线新立一二三变压器 | 62.64 | 50 | 40 | 8.68 | 可开放 |
| 3263 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线卢屯北变压器 | 68.67 | 200 | 160 | 22.66 | 可开放 |
| 3264 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线大寨六(新) | 69.13 | 80 | 64 | 8.70 | 可开放 |
| 3265 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线马圈子 | 40.98 | 200 | 160 | 78.04 | 可开放 |
| 3266 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线王相北沟变压器 | 38 | 50 | 40 | 21.00 | 可开放 |
| 3267 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线兴旺二 | 25.02 | 200 | 160 | 109.96 | 可开放 |
| 3268 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线新立 | 56.78 | 400 | 320 | 92.88 | 可开放 |
| 3269 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线东洼窑变压器 | 27.2 | 100 | 80 | 52.80 | 可开放 |
| 3270 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线王相一三八变压器 | 52.59 | 100 | 80 | 27.41 | 可开放 |
| 3271 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线兴旺新台 | 15.63 | 200 | 160 | 128.74 | 可开放 |
| 3272 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线大寨一二组西变压器 | 30.04 | 200 | 160 | 99.92 | 可开放 |
| 3273 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线罗张分歧兴旺村变压器（机井） | 10.8 | 100 | 80 | 69.20 | 可开放 |
| 3274 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 大寨线1111单元10KV大寨线兴旺一 | 83.52 | 200 | 160 | -7.04 | 负面 |
| 3275 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线罗张分歧沙河村变压器（机井） | 13.17 | 100 | 80 | 66.83 | 可开放 |
| 3276 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线吴家村东变压器 | 24.9 | 200 | 160 | 110.20 | 可开放 |
| 3277 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线新立八 | 20.1 | 200 | 160 | 119.80 | 可开放 |
| 3278 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线王相东(新) | 11.36 | 400 | 320 | 274.56 | 可开放 |
| 3279 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线上锅东变压器 | 39.21 | 200 | 160 | 81.58 | 可开放 |
| 3280 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 大寨线1111单元10KV大寨线吴家西台 | 12.6 | 200 | 160 | 134.80 | 可开放 |
| 3281 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 大寨线1111单元10KV大寨线吴家新台 | 44.37 | 100 | 80 | 35.63 | 可开放 |
| 3282 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线吴家六(新) | 60.77 | 100 | 80 | 19.23 | 可开放 |
| 3283 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线下锅东变压器 | 103.17 | 100 | 80 | -23.17 | 负面 |
| 3284 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线大寨三（新） | 25.26 | 200 | 160 | 109.48 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3285 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线兴旺变压器 | 55.86 | 200 | 160 | 48.28 | 可开放 |
| 3286 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线大寨九 | 24.99 | 100 | 80 | 55.01 | 可开放 |
| 3287 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线郭家变压器 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 3288 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线大寨一二组变压器 | 29.16 | 200 | 160 | 101.68 | 可开放 |
| 3289 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线李相台变压器 | 58.32 | 200 | 160 | 43.36 | 可开放 |
| 3290 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线大寨五(新) | 24.58 | 200 | 160 | 110.84 | 可开放 |
| 3291 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线新立西（新） | 51.6 | 400 | 320 | 113.60 | 可开放 |
| 3292 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线薛屯 | 119.28 | 100 | 80 | -39.28 | 负面 |
| 3293 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线李相南水 | 70.17 | 100 | 80 | 9.83 | 可开放 |
| 3294 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 大寨线1111单元10KV大寨线新立六 | 29.27 | 315 | 252 | 159.80 | 可开放 |
| 3295 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线周唱变压器 | 107.49 | 200 | 160 | -54.98 | 负面 |
| 3296 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10KV大寨线双堆子南变压器 | 28.34 | 200 | 160 | 103.32 | 可开放 |
| 3297 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 大寨线1111单元10KV大寨线大寨（新） | 51.9 | 100 | 80 | 28.10 | 可开放 |
| 3298 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线王相西(新)变压器 | 37.99 | 100 | 80 | 42.01 | 可开放 |
| 3299 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 苏雨坤 | 28.71 | 400 | 320 | 205.16 | 可开放 |
| 3300 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线马圈六 | 35.19 | 100 | 80 | 44.81 | 可开放 |
| 3301 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 大寨线1111单元10KV大寨线兴旺南 | 23.34 | 200 | 160 | 113.32 | 可开放 |
| 3302 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线孙岭后沟变压器 | 58.8 | 30 | 24 | 6.36 | 可开放 |
| 3303 | 兴城市 | 兴城大寨供电所 | 大寨线1111单元 | 10kV大寨线兴旺六七组(新) | 47.73 | 100 | 80 | 32.27 | 可开放 |
| 3304 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线10kV东辛庄线符屯 | 74.93 | 160 | 128 | 8.11 | 可开放 |
| 3305 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线市果家园变压器 | 30.51 | 400 | 320 | 197.96 | 可开放 |
| 3306 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线付家村农业设施 | 20.92 | 315 | 252 | 186.10 | 可开放 |
| 3307 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 东辛庄线付家村三队农业设施 | 58.65 | 80 | 64 | 17.08 | 可开放 |
| 3308 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线田庄机井3变压器 | 58.08 | 100 | 80 | 21.92 | 可开放 |
| 3309 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 微波线1105 | 陈屯村(1)机井 | 19.23 | 100 | 80 | 60.77 | 可开放 |
| 3310 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线西辛北台柱上变压器 | 54.57 | 400 | 320 | 101.72 | 可开放 |
| 3311 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线丁沟 | 52.71 | 200 | 160 | 54.58 | 可开放 |
| 3312 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线井河果山变压器 | 106.56 | 200 | 160 | -53.12 | 负面 |
| 3313 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线下洼 | 43.69 | 100 | 80 | 36.31 | 可开放 |
| 3314 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线人民公社变压器 | 22.98 | 400 | 320 | 228.08 | 可开放 |
| 3315 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线10kV东辛庄线霍山 | 54.18 | 200 | 160 | 51.64 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3316 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线东关新变压器 | 28.8 | 200 | 160 | 102.40 | 可开放 |
| 3317 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线冯屯 | 56.49 | 100 | 80 | 23.51 | 可开放 |
| 3318 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线市场西变压器 | 112.93 | 315 | 252 | -103.73 | 负面 |
| 3319 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线10kV东辛庄线孙岭村 | 18.29 | 315 | 252 | 194.39 | 可开放 |
| 3320 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 东辛庄线海波房产#2间隔配电变压器 | 52.19 | 500 | 400 | 139.05 | 可开放 |
| 3321 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 刘台子线1110 | 10kV刘台子线前刘西变压器 | 85.08 | 50 | 40 | -2.54 | 负面 |
| 3322 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线金阳家园01变压器 | 19.65 | 315 | 252 | 190.10 | 可开放 |
| 3323 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 微波线1105 | 10kV东辛庄线10kV东辛庄线陈屯村 | 16.53 | 400 | 320 | 253.88 | 可开放 |
| 3324 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线电管站 | 58.62 | 100 | 80 | 21.38 | 可开放 |
| 3325 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线新一条街 | 27.92 | 200 | 160 | 104.16 | 可开放 |
| 3326 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄胡坟村2变压器 | 42.22 | 100 | 80 | 37.78 | 可开放 |
| 3327 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线东关站村变压器 | 48.24 | 200 | 160 | 63.52 | 可开放 |
| 3328 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线前兴隆 | 21.12 | 200 | 160 | 117.76 | 可开放 |
| 3329 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线孙岭村机井1变压器 | 65.64 | 50 | 40 | 7.18 | 可开放 |
| 3330 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线10kV东关 | 84.12 | 100 | 80 | -4.12 | 负面 |
| 3331 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线山坡西变压器 | 21.23 | 400 | 320 | 235.08 | 可开放 |
| 3332 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 微波线1105 | 10kV东辛庄线10kV东辛庄线谷屯村一 | 34.5 | 200 | 160 | 91.00 | 可开放 |
| 3333 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线田庄二队变压器 | 29 | 200 | 160 | 102.00 | 可开放 |
| 3334 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 微波线1105 | 10kV微波线东辛庄南2台 | 56.47 | 100 | 80 | 23.53 | 可开放 |
| 3335 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线东小区一 | 63.23 | 200 | 160 | 33.54 | 可开放 |
| 3336 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 刘台子线1110 | 刘台子线1110单元东辛庄一队 | 58.45 | 30 | 24 | 6.47 | 可开放 |
| 3337 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线东辛庄南台一变压器 | 20.57 | 400 | 320 | 237.72 | 可开放 |
| 3338 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线镇北变压器 | 44.97 | 315 | 252 | 110.34 | 可开放 |
| 3339 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线西关南变压器 | 40.14 | 400 | 320 | 159.44 | 可开放 |
| 3340 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线前孙岭 | 22.77 | 200 | 160 | 114.46 | 可开放 |
| 3341 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线东北台变压器 | 16.98 | 400 | 320 | 252.08 | 可开放 |
| 3342 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线山坡子变压器 | 75.69 | 100 | 80 | 4.31 | 可开放 |
| 3343 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 刘台子线1110 | 10kV刘台子线猪场变压器 | 30.94 | 200 | 160 | 98.12 | 可开放 |
| 3344 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线果园家属 | 72.64 | 160 | 128 | 11.78 | 可开放 |
| 3345 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线西辛辛台 | 28.08 | 200 | 160 | 103.84 | 可开放 |
| 3346 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线10kV东辛庄线邱合子 | 24.35 | 200 | 160 | 111.30 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3347 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线杨屯五队 | 73.2 | 400 | 320 | 27.20 | 可开放 |
| 3348 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线长岭子变压器 | 25.41 | 400 | 320 | 218.36 | 可开放 |
| 3349 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线西辛八队变压器 | 34.56 | 200 | 160 | 90.88 | 可开放 |
| 3350 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线10kV东辛庄线兴隆村(新) | 30.93 | 100 | 80 | 49.07 | 可开放 |
| 3351 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线中西台 | 31.86 | 400 | 320 | 192.56 | 可开放 |
| 3352 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 微波线1105 | 10kV东辛庄线10kV东辛庄线大甸子 | 53.55 | 100 | 80 | 26.45 | 可开放 |
| 3353 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 刘台子线1110 | 10kV刘台子线半拉子农业设施 | 16.84 | 80 | 64 | 50.53 | 可开放 |
| 3354 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线一条街变压器 | 60.91 | 630 | 504 | 120.27 | 可开放 |
| 3355 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线关站分歧付家分支付家三队小分支 5副1变压器 | 28.41 | 200 | 160 | 103.18 | 可开放 |
| 3356 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线三里西台（上坡子） | 14.82 | 200 | 160 | 130.36 | 可开放 |
| 3357 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 刘台子线1110 | 10kV刘台子线前刘村 | 48.88 | 160 | 128 | 49.79 | 可开放 |
| 3358 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 微波线1105 | 10kV东辛庄线西地农业设施 | 24.94 | 80 | 64 | 44.05 | 可开放 |
| 3359 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 微波线1105 | 10kV东辛庄线小刘屯 | 49.86 | 200 | 160 | 60.28 | 可开放 |
| 3360 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线东阜家园柱上变压器 | 36.67 | 315 | 252 | 136.49 | 可开放 |
| 3361 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 微波线1105 | 10kV东辛庄线10kV东辛庄线小谷屯 | 12.2 | 200 | 160 | 135.60 | 可开放 |
| 3362 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 粮库线1106 | 10kV粮库线东辛庄东镇二队 | 49.13 | 100 | 80 | 30.87 | 可开放 |
| 3363 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线西关北台 | 39.62 | 200 | 160 | 80.76 | 可开放 |
| 3364 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线付家村 | 19.17 | 400 | 320 | 243.32 | 可开放 |
| 3365 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 东辛庄线海波住宅配电变压器 | 37.12 | 500 | 400 | 214.40 | 可开放 |
| 3366 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线10kV东辛庄线东辛庄西台 | 77.4 | 100 | 80 | 2.60 | 可开放 |
| 3367 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线10kV田庄村 | 18.14 | 400 | 320 | 247.44 | 可开放 |
| 3368 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线后孙岭 | 36.78 | 200 | 160 | 86.44 | 可开放 |
| 3369 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线东关西变压器 | 84.05 | 200 | 160 | -8.10 | 负面 |
| 3370 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线东关东台变压器 | 41.48 | 200 | 160 | 77.04 | 可开放 |
| 3371 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线关站分歧田庄分支山里桥分支啦啦屯小分支 11变压器 | 32.28 | 200 | 160 | 95.44 | 可开放 |
| 3372 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东小区二变压器 | 38.66 | 400 | 320 | 165.36 | 可开放 |
| 3373 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线西辛庄南台 | 32.91 | 400 | 320 | 188.36 | 可开放 |
| 3374 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线胡坟村1 | 38.22 | 200 | 160 | 83.56 | 可开放 |
| 3375 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线西辛庄农业设施 | 34.25 | 200 | 160 | 91.50 | 可开放 |
| 3376 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 10kV东辛庄线 | 10kV东辛庄线三里村变压器 | 32.84 | 400 | 320 | 188.64 | 可开放 |
| 3377 | 兴城市 | 兴城东辛庄供电所 | 东山线1107 | 10kv东山线岛里台区 | 77.4 | 400 | 320 | 10.40 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3378 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线二道小队变压器 | 32.16 | 80 | 64 | 38.27 | 可开放 |
| 3379 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线陈畔村变压器 | 20.7 | 200 | 160 | 118.60 | 可开放 |
| 3380 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线北大七十二队变压器 | 41.64 | 100 | 80 | 38.36 | 可开放 |
| 3381 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线王岳西 | 21.83 | 100 | 80 | 58.17 | 可开放 |
| 3382 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线北英1.2队变压器 | 27.66 | 200 | 160 | 104.68 | 可开放 |
| 3383 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线泉眼变压器 | 13.2 | 100 | 80 | 66.80 | 可开放 |
| 3384 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线张家一二三组西 | 65.44 | 80 | 64 | 11.65 | 可开放 |
| 3385 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线郭家分歧67副1#董家屯台 | 43.88 | 30 | 24 | 10.84 | 可开放 |
| 3386 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线133南岭变压器#1 | 75.99 | 200 | 160 | 8.02 | 可开放 |
| 3387 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线东贝变压器 | 33.54 | 100 | 80 | 46.46 | 可开放 |
| 3388 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线西边4.5队台区 | 62.25 | 100 | 80 | 17.75 | 可开放 |
| 3389 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线王道分歧30右4#西边1队台区 | 58.32 | 100 | 80 | 21.68 | 可开放 |
| 3390 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线牛彦新台 | 65.19 | 100 | 80 | 14.81 | 可开放 |
| 3391 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线上台子变压器 | 23.4 | 200 | 160 | 113.20 | 可开放 |
| 3392 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线沈屯变压器 | 63.24 | 200 | 160 | 33.52 | 可开放 |
| 3393 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线头道小队变压器 | 13.32 | 200 | 160 | 133.36 | 可开放 |
| 3394 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线向阳石材分歧53左2#杜家屯台 | 48.72 | 200 | 160 | 62.56 | 可开放 |
| 3395 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线永和5队台区 | 45.57 | 100 | 80 | 34.43 | 可开放 |
| 3396 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线罗家村 | 57.6 | 200 | 160 | 44.80 | 可开放 |
| 3397 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线红旗沟变压器 | 17.83 | 200 | 160 | 124.34 | 可开放 |
| 3398 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线李家变压器 | 67.56 | 400 | 320 | 49.76 | 可开放 |
| 3399 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线树林洼地分支4#树林洼地台区 | 48.04 | 200 | 160 | 63.92 | 可开放 |
| 3400 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线王岳后坟（新） | 44.51 | 100 | 80 | 35.49 | 可开放 |
| 3401 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线柴屯东变压器 | 74.88 | 200 | 160 | 10.24 | 可开放 |
| 3402 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线花营 | 57.27 | 200 | 160 | 45.46 | 可开放 |
| 3403 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线王岳村 | 25.31 | 200 | 160 | 109.38 | 可开放 |
| 3404 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线大高分歧花营变压器（机井） | 20.85 | 100 | 80 | 59.15 | 可开放 |
| 3405 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线74往西变压器 | 40.59 | 100 | 80 | 39.41 | 可开放 |
| 3406 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线红旗五、七队变压器 | 34.17 | 100 | 80 | 45.83 | 可开放 |
| 3407 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线陈畔2.3队变压器 | 49.64 | 50 | 40 | 15.18 | 可开放 |
| 3408 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10KV南大线后午五队变压器 | 65.52 | 100 | 80 | 14.48 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线王道分歧76#王道村2台区 | 63.03 | 200 | 160 | 33.94 | 可开放 |
| 3410 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线马屯变压器 | 26.31 | 100 | 80 | 53.69 | 可开放 |
| 3411 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线南大中变压器 | 15.06 | 400 | 320 | 259.76 | 可开放 |
| 3412 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线南英村中变压器 | 0 | 400 | 320 | 320.00 | 可开放 |
| 3413 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线北大六队变压器 | 27.78 | 100 | 80 | 52.22 | 可开放 |
| 3414 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线杨树黄屯变压器 | 42.66 | 200 | 160 | 74.68 | 可开放 |
| 3415 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线张家新增台区变压器 | 18.39 | 200 | 160 | 123.22 | 可开放 |
| 3416 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线91康沟分歧庙龙沟变压器 | 17.19 | 100 | 80 | 62.81 | 可开放 |
| 3417 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线后午西台变压器 | 32.94 | 200 | 160 | 94.12 | 可开放 |
| 3418 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线南英北台变压器 | 64.57 | 100 | 80 | 15.43 | 可开放 |
| 3419 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线茶家变压器 | 27.9 | 200 | 160 | 104.20 | 可开放 |
| 3420 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线98宋斗5队变压器 | 45.75 | 400 | 320 | 137.00 | 可开放 |
| 3421 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线佟屯变压器 | 27.25 | 200 | 160 | 105.50 | 可开放 |
| 3422 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线南大东台变压器 | 23.82 | 100 | 80 | 56.18 | 可开放 |
| 3423 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线贝屯变压器 | 12.4 | 400 | 320 | 270.40 | 可开放 |
| 3424 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线拉马分歧41副1#前马村台 | 65.24 | 100 | 80 | 14.76 | 可开放 |
| 3425 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线周屯分歧高上7队分支3#汤上7队 | 47.66 | 100 | 80 | 32.34 | 可开放 |
| 3426 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线姚东变压器 | 40.51 | 200 | 160 | 78.98 | 可开放 |
| 3427 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线后午洪屯变压器 | 26.19 | 200 | 160 | 107.62 | 可开放 |
| 3428 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线岳屯变压器 | 46.21 | 315 | 252 | 106.44 | 可开放 |
| 3429 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线张家四组变压器 | 52.22 | 50 | 40 | 13.89 | 可开放 |
| 3430 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线67左4#靳家村台区 | 33.13 | 400 | 320 | 187.48 | 可开放 |
| 3431 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线83左3#万宝1.2队台区 | 44.57 | 160 | 128 | 56.69 | 可开放 |
| 3432 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线罗家三 | 73.19 | 100 | 80 | 6.81 | 可开放 |
| 3433 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线永和村变压器 | 70.88 | 100 | 80 | 9.12 | 可开放 |
| 3434 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线向阳石材分歧47左7#胡家屯台 | 38.16 | 200 | 160 | 83.68 | 可开放 |
| 3435 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线郭家沈屯分歧5#郭家沈屯台 | 35.88 | 200 | 160 | 88.24 | 可开放 |
| 3436 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线莫户小队变压器 | 68.53 | 100 | 80 | 11.47 | 可开放 |
| 3437 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线牛心分歧368队分支6#牛心3.6.8队台区 | 13.87 | 200 | 160 | 132.26 | 可开放 |
| 3438 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线向阳石材分歧87左5右5#北头子台 | 70.38 | 100 | 80 | 9.62 | 可开放 |
| 3439 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线大高分歧牛彦村变压器（机井） | 28.68 | 100 | 80 | 51.32 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3440 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线牛彦四组 | 31.98 | 200 | 160 | 96.04 | 可开放 |
| 3441 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线树林东屯分歧22#树林东屯2台 | 29.75 | 100 | 80 | 50.25 | 可开放 |
| 3442 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线郭家回屯分歧3#郭家回屯台 | 30.63 | 200 | 160 | 98.74 | 可开放 |
| 3443 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线郭家分歧8#郭家村部台 | 68.25 | 100 | 80 | 11.75 | 可开放 |
| 3444 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 王道线4105 | 10kV王道线29围西(信用社)变压器 | 58.14 | 200 | 160 | 43.72 | 可开放 |
| 3445 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线牛心分歧边壕子分支6#边壕子台区 | 59.22 | 100 | 80 | 20.78 | 可开放 |
| 3446 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线陈粮东南沟变压器 | 18.46 | 100 | 80 | 61.54 | 可开放 |
| 3447 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线靳家分歧11#靳家1队台区 | 38.01 | 200 | 160 | 83.98 | 可开放 |
| 3448 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线王三变压器 | 24.22 | 315 | 252 | 175.71 | 可开放 |
| 3449 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线金店河西变压器 | 19.38 | 200 | 160 | 121.24 | 可开放 |
| 3450 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线张家一二三组 | 31.68 | 200 | 160 | 96.64 | 可开放 |
| 3451 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线才屯变压器 | 22.86 | 50 | 40 | 28.57 | 可开放 |
| 3452 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 王道线4105 | 10kV王道线12围屏南变压器 | 68.24 | 200 | 160 | 23.52 | 可开放 |
| 3453 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线敬老院变压器 | 51.2 | 100 | 80 | 28.80 | 可开放 |
| 3454 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线腰茶变压器 | 45.78 | 50 | 40 | 17.11 | 可开放 |
| 3455 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线石门变压器 | 32.01 | 100 | 80 | 47.99 | 可开放 |
| 3456 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10KV高汤线115左1#变压器 | 82.76 | 200 | 160 | -5.52 | 负面 |
| 3457 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线牛彦三 | 23.67 | 200 | 160 | 112.66 | 可开放 |
| 3458 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线罗家北 | 0 | 160 | 128 | 128.00 | 可开放 |
| 3459 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线小团瓢变压器 | 14.57 | 100 | 80 | 65.43 | 可开放 |
| 3460 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线长垅村变压器 | 33.1 | 100 | 80 | 46.90 | 可开放 |
| 3461 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线125宋斗1、2、3队变压器 | 17.25 | 100 | 80 | 62.75 | 可开放 |
| 3462 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线孙屯东沟变压器 | 38 | 100 | 80 | 42.00 | 可开放 |
| 3463 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线牛彦村 | 23.6 | 200 | 160 | 112.80 | 可开放 |
| 3464 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线温屯变压器 | 13.23 | 200 | 160 | 133.54 | 可开放 |
| 3465 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线76河南(河西)变压器#2 | 15.48 | 100 | 80 | 64.52 | 可开放 |
| 3466 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线茶家潘屯变压器 | 31.62 | 50 | 40 | 24.19 | 可开放 |
| 3467 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线团瓢村变压器 | 24.39 | 200 | 160 | 111.22 | 可开放 |
| 3468 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线陈粮杨屯变压器 | 56.56 | 50 | 40 | 11.72 | 可开放 |
| 3469 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线包东变压器 | 76.5 | 100 | 80 | 3.50 | 可开放 |
| 3470 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线罗一变压器 | 56 | 80 | 64 | 19.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3471 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线云台台沟变压器 | 33.32 | 100 | 80 | 46.68 | 可开放 |
| 3472 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线王道分歧53#王道4队队台区 | 18.38 | 100 | 80 | 61.62 | 可开放 |
| 3473 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线后营一组 | 37.97 | 160 | 128 | 67.25 | 可开放 |
| 3474 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线牛心分歧19左1#满井台区 | 17.45 | 160 | 128 | 100.08 | 可开放 |
| 3475 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线125宋斗10队变压器 | 53.21 | 100 | 80 | 26.79 | 可开放 |
| 3476 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线永和村台 | 14.16 | 400 | 320 | 263.36 | 可开放 |
| 3477 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线119右1#汤上村台区 | 19.18 | 200 | 160 | 121.64 | 可开放 |
| 3478 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线陈畔4队变压器 | 40.11 | 50 | 40 | 19.95 | 可开放 |
| 3479 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线马家沟分歧27左1#马家沟台 | 34.56 | 100 | 80 | 45.44 | 可开放 |
| 3480 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线王道分歧71左2#王道村台区 | 48.3 | 50 | 40 | 15.85 | 可开放 |
| 3481 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV大寨线沙河村西台变压器 | 45.9 | 200 | 160 | 68.20 | 可开放 |
| 3482 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线拉马分歧9副1#拉马杨屯台 | 15.42 | 200 | 160 | 129.16 | 可开放 |
| 3483 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线大高分歧张家变压器 | 38.7 | 200 | 160 | 82.60 | 可开放 |
| 3484 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线东三家变压器 | 38.9 | 100 | 80 | 41.10 | 可开放 |
| 3485 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线丁沟变压器 | 29.4 | 100 | 80 | 50.60 | 可开放 |
| 3486 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线红旗村变压器 | 20.71 | 160 | 128 | 94.86 | 可开放 |
| 3487 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线张屯变压器 | 62.65 | 400 | 320 | 69.40 | 可开放 |
| 3488 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线大高分歧后营变压器 （机井） | 17.34 | 50 | 40 | 31.33 | 可开放 |
| 3489 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线南大乡值北变压器 | 0 | 400 | 320 | 320.00 | 可开放 |
| 3490 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线边西变压器 | 45.42 | 50 | 40 | 17.29 | 可开放 |
| 3491 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线潭屯(杨树)变压器 | 31.86 | 100 | 80 | 48.14 | 可开放 |
| 3492 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10千伏高汤线王岳新增变压器 | 751.2 | 400 | 320 | -2684.80 | 负面 |
| 3493 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线郭家分歧33#山湾子台 | 40.73 | 100 | 80 | 39.27 | 可开放 |
| 3494 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线大高分歧罗家南变压器 （机井） | 56.49 | 100 | 80 | 23.51 | 可开放 |
| 3495 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线柴屯变压器 | 74.88 | 200 | 160 | 10.24 | 可开放 |
| 3496 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线树林村部2台 | 36.15 | 200 | 160 | 87.70 | 可开放 |
| 3497 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线169右3左6右1#汤上8队 | 98.58 | 50 | 40 | -9.29 | 负面 |
| 3498 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线前营 | 20.91 | 200 | 160 | 118.18 | 可开放 |
| 3499 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线前水口变压器 | 39.72 | 100 | 80 | 40.28 | 可开放 |
| 3500 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线150右6#汤上5队 | 72 | 100 | 80 | 8.00 | 可开放 |
| 3501 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线南岭分歧5#南岭台区 | 41.94 | 315 | 252 | 119.89 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线沙河七八 | 68.39 | 200 | 160 | 23.22 | 可开放 |
| 3503 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV大寨线花营村西台 | 49.53 | 100 | 80 | 30.47 | 可开放 |
| 3504 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线树林东屯分歧9#树林村部台 | 51.06 | 100 | 80 | 28.94 | 可开放 |
| 3505 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 贝家村王岳机井台区 | 126.34 | 80 | 64 | -37.07 | 负面 |
| 3506 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线后水口变压器 | 49.32 | 100 | 80 | 30.68 | 可开放 |
| 3507 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线牛心1.2队台区 | 54 | 50 | 40 | 13.00 | 可开放 |
| 3508 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线围屏黄屯变压器 | 40.31 | 200 | 160 | 79.38 | 可开放 |
| 3509 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线赵西沟变压器 | 18.69 | 200 | 160 | 122.62 | 可开放 |
| 3510 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线西南屯变压器 | 16.26 | 160 | 128 | 101.98 | 可开放 |
| 3511 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线贝家东 | 27.9 | 200 | 160 | 104.20 | 可开放 |
| 3512 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线123左1#汤上村3台 | 27.1 | 315 | 252 | 166.64 | 可开放 |
| 3513 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线后营东沟变压器 | 23.96 | 100 | 80 | 56.04 | 可开放 |
| 3514 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线牛心分歧石家沟分支6#石家沟台区 | 41.91 | 100 | 80 | 38.09 | 可开放 |
| 3515 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线罗二 | 78.54 | 100 | 80 | 1.46 | 可开放 |
| 3516 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线边东变压器 | 54.82 | 50 | 40 | 12.59 | 可开放 |
| 3517 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线杨屯(太平)变压器 | 17.25 | 200 | 160 | 125.50 | 可开放 |
| 3518 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线边坡子变压器 | 59.64 | 200 | 160 | 40.72 | 可开放 |
| 3519 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线北岭分歧5#北岭台区 | 86.28 | 200 | 160 | -12.56 | 负面 |
| 3520 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线水关村变压器 | 31.02 | 200 | 160 | 97.96 | 可开放 |
| 3521 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线围屏下铺子变压器 | 42.57 | 200 | 160 | 74.86 | 可开放 |
| 3522 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线125宋斗大屯变压器 | 57.24 | 200 | 160 | 45.52 | 可开放 |
| 3523 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线二台子变压器 | 40.85 | 200 | 160 | 78.30 | 可开放 |
| 3524 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线王四变压器 | 9.34 | 200 | 160 | 141.32 | 可开放 |
| 3525 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线拉马分歧79#东上沟台 | 22.61 | 200 | 160 | 114.78 | 可开放 |
| 3526 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线85右3#万宝3.4队台区 | 75.84 | 400 | 320 | 16.64 | 可开放 |
| 3527 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线西边6.7.8队2台区 | 66.57 | 200 | 160 | 26.86 | 可开放 |
| 3528 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线曹西 变压器 | 43.17 | 100 | 80 | 36.83 | 可开放 |
| 3529 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线拉马分歧51#贾家屯台 | 23 | 100 | 80 | 57.00 | 可开放 |
| 3530 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线沙河后 | 59.67 | 100 | 80 | 20.33 | 可开放 |
| 3531 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 王道线4105 | 10kV王道线24围南(粮库)变压器 | 82.86 | 315 | 252 | -9.01 | 负面 |
| 3532 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10KV南大线10KV南大线围屏东上屯 | 5.26 | 100 | 80 | 74.74 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3533 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线长垅北台变压器 | 18.84 | 250 | 200 | 152.90 | 可开放 |
| 3534 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线陈畔2台变压器 | 55.05 | 315 | 252 | 78.59 | 可开放 |
| 3535 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线牛心分歧满井34队分支5#满井3.4队台区 | 63.63 | 100 | 80 | 16.37 | 可开放 |
| 3536 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线郭家分歧吕屯分支2#吕家屯台 | 26.97 | 100 | 80 | 53.03 | 可开放 |
| 3537 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线黑沟变压器 | 26.45 | 50 | 40 | 26.78 | 可开放 |
| 3538 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线孙屯变压器 | 68.76 | 50 | 40 | 5.62 | 可开放 |
| 3539 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线花营南（新） | 66.69 | 100 | 80 | 13.31 | 可开放 |
| 3540 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线西南屯2变压器 | 13.08 | 100 | 80 | 66.92 | 可开放 |
| 3541 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线128南岭变压器#2 | 48.54 | 200 | 160 | 62.92 | 可开放 |
| 3542 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线贝家 | 78.74 | 100 | 80 | 1.26 | 可开放 |
| 3543 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线136机关变压器 | 50.64 | 100 | 80 | 29.36 | 可开放 |
| 3544 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线后午东2台变压器 | 37.08 | 200 | 160 | 85.84 | 可开放 |
| 3545 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线131裴沟变压器 | 54.09 | 400 | 320 | 103.64 | 可开放 |
| 3546 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线贝家九十组（新） | 35.13 | 200 | 160 | 89.74 | 可开放 |
| 3547 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线长垅南变压器 | 22.38 | 400 | 320 | 230.48 | 可开放 |
| 3548 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线围屏朱屯变压器 | 23.35 | 200 | 160 | 113.30 | 可开放 |
| 3549 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10kV围屏线往东2变压器 | 60.63 | 315 | 252 | 61.02 | 可开放 |
| 3550 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线康南沟变压器 | 23.01 | 100 | 80 | 56.99 | 可开放 |
| 3551 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线红旗六队变压器 | 72.48 | 100 | 80 | 7.52 | 可开放 |
| 3552 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线金家店变压器 | 29.23 | 80 | 64 | 40.62 | 可开放 |
| 3553 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线烧锅屯台 | 57.96 | 50 | 40 | 11.02 | 可开放 |
| 3554 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线拉马分歧19副1#拉马2队台 | 58.86 | 50 | 40 | 10.57 | 可开放 |
| 3555 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线北沟变压器 | 26.25 | 100 | 80 | 53.75 | 可开放 |
| 3556 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线何家店子变压器 | 59.9 | 100 | 80 | 20.10 | 可开放 |
| 3557 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线牛心分歧459队分支5#牛心4.5.9台区 | 53.9 | 50 | 40 | 13.05 | 可开放 |
| 3558 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线树林东屯分歧16右1#树林东屯台 | 25.89 | 100 | 80 | 54.11 | 可开放 |
| 3559 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线北英村2台变压器 | 121.15 | 50 | 40 | -20.58 | 负面 |
| 3560 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线91康沟分歧五谷岭变压器 | 23.78 | 200 | 160 | 112.44 | 可开放 |
| 3561 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线肖家岭变压器 | 33.01 | 100 | 80 | 46.99 | 可开放 |
| 3562 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线125宋斗村部变压器 | 33.45 | 100 | 80 | 46.55 | 可开放 |
| 3563 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线陈畔4.5.6队变压器 | 42.51 | 160 | 128 | 59.98 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3564 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线后午八队变压器 | 88.7 | 100 | 80 | -8.70 | 负面 |
| 3565 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 高石#2线E1009 | 10kV高石线西边6.7.8队 | 72.87 | 200 | 160 | 14.26 | 可开放 |
| 3566 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线沙河变压器 | 70.8 | 100 | 80 | 9.20 | 可开放 |
| 3567 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线后营 | 35.38 | 160 | 128 | 71.39 | 可开放 |
| 3568 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线北大村变压器 | 69.93 | 100 | 80 | 10.07 | 可开放 |
| 3569 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV大寨线沙河北变压器 | 12.66 | 100 | 80 | 67.34 | 可开放 |
| 3570 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线东上沟变压器 | 11.64 | 200 | 160 | 136.72 | 可开放 |
| 3571 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线牛心分歧7队分支12#牛心7队台区 | 6.66 | 200 | 160 | 146.68 | 可开放 |
| 3572 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线北大西台变压器 | 19.71 | 200 | 160 | 120.58 | 可开放 |
| 3573 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线前山黑沟变压器 | 18.39 | 200 | 160 | 123.22 | 可开放 |
| 3574 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线下坡子变压器 | 24.79 | 80 | 64 | 44.17 | 可开放 |
| 3575 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线市场变压器 | 67.94 | 400 | 320 | 48.24 | 可开放 |
| 3576 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线三家变压器 | 45.13 | 80 | 64 | 27.90 | 可开放 |
| 3577 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线往东变压器 | 35.13 | 400 | 320 | 179.48 | 可开放 |
| 3578 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线围屏西贝变压器 | 10.44 | 200 | 160 | 139.12 | 可开放 |
| 3579 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线牛心分歧高汤 4队分支5汤上4队 | 21.33 | 400 | 320 | 234.68 | 可开放 |
| 3580 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线北英村变压器 | 26.21 | 200 | 160 | 107.58 | 可开放 |
| 3581 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV王道线76河南(河西)变压器#1 | 11.61 | 100 | 80 | 68.39 | 可开放 |
| 3582 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线后山村西台变压器 | 86.45 | 200 | 160 | -12.90 | 负面 |
| 3583 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线后山上沟东台变压器 | 14.42 | 200 | 160 | 131.16 | 可开放 |
| 3584 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线西茶变压器 | 35.76 | 100 | 80 | 44.24 | 可开放 |
| 3585 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线北岭台变压器 | 65.01 | 100 | 80 | 14.99 | 可开放 |
| 3586 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线姚西变压器 | 26.74 | 160 | 128 | 85.22 | 可开放 |
| 3587 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10kV高汤线119右2#汤上村2台 | 70.39 | 315 | 252 | 30.27 | 可开放 |
| 3588 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线拉马王屯变压器 | 36.81 | 100 | 80 | 43.19 | 可开放 |
| 3589 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线拉马分歧1队分支4#拉马1队台 | 50.07 | 200 | 160 | 59.86 | 可开放 |
| 3590 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线罗家五 | 45.23 | 100 | 80 | 34.77 | 可开放 |
| 3591 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 大寨线1111单元10KV大寨线罗六 | 18.57 | 315 | 252 | 193.50 | 可开放 |
| 3592 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 王道线4105 | 10kV王道线8围屏北变压器 | 36.06 | 100 | 80 | 43.94 | 可开放 |
| 3593 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线前山西山变压器 | 42.6 | 100 | 80 | 37.40 | 可开放 |
| 3594 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线拉马分歧31副1#拉马3队台 | 23.4 | 100 | 80 | 56.60 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3595 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高汤线 | 10KV高家岭线满井1队变压器 | 15.21 | 160 | 128 | 103.66 | 可开放 |
| 3596 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线后午东台变压器 | 44.61 | 100 | 80 | 35.39 | 可开放 |
| 3597 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线二台子东变压器 | 74.06 | 100 | 80 | 5.94 | 可开放 |
| 3598 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线云台寺变压器 | 30.69 | 200 | 160 | 98.62 | 可开放 |
| 3599 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线向阳寺村台 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 3600 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 南大线4104 | 10kV南大线前山大屯变压器 | 81.46 | 100 | 80 | -1.46 | 负面 |
| 3601 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 围屏线4101 | 10KV围屏线肖岭2变压器 | 22.07 | 160 | 128 | 92.69 | 可开放 |
| 3602 | 兴城市 | 兴城围屏供电所 | 10kV高石线 | 10kV高石线永和6队分支6#永和6队台区 | 48.15 | 100 | 80 | 31.85 | 可开放 |
| 3603 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线立兴店变压器 | 27.6 | 400 | 320 | 209.60 | 可开放 |
| 3604 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线裴屯北沟变压器 | 47.31 | 100 | 80 | 32.69 | 可开放 |
| 3605 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线大石门变压器 | 20.88 | 100 | 80 | 59.12 | 可开放 |
| 3606 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线南庙沟变压器 | 61.29 | 20 | 16 | 3.74 | 可开放 |
| 3607 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线药王主干线177#裴屯西台变压器 | 26.05 | 400 | 320 | 215.80 | 可开放 |
| 3608 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线塔下变压器 | 46.49 | 200 | 160 | 67.02 | 可开放 |
| 3609 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线五股泉变压器#2 | 13.74 | 200 | 160 | 132.52 | 可开放 |
| 3610 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线冯屯分歧25#金家变压器 | 22.2 | 400 | 320 | 231.20 | 可开放 |
| 3611 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线马道岭变压器 | 12.45 | 100 | 80 | 67.55 | 可开放 |
| 3612 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线冯屯南沟分歧07#变压器 | 44.52 | 200 | 160 | 70.96 | 可开放 |
| 3613 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线大伟变压器 | 21.15 | 100 | 80 | 58.85 | 可开放 |
| 3614 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线后莲蓬变压器 | 15.94 | 100 | 80 | 64.06 | 可开放 |
| 3615 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线商屯分歧1#变压器 | 15.83 | 200 | 160 | 128.34 | 可开放 |
| 3616 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线谷屯设施农业变压器 | 72.51 | 100 | 80 | 7.49 | 可开放 |
| 3617 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线葛剌沟变压器 | 25.36 | 100 | 80 | 54.64 | 可开放 |
| 3618 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线榆树林变压器 | 62.22 | 50 | 40 | 8.89 | 可开放 |
| 3619 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线药王主干线135#盘东南变压器 | 51.39 | 50 | 40 | 14.31 | 可开放 |
| 3620 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线小石门变压器 | 7.76 | 200 | 160 | 144.48 | 可开放 |
| 3621 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线三头屯变压器 | 39.12 | 200 | 160 | 81.76 | 可开放 |
| 3622 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线朱屯变压器 | 62.56 | 100 | 80 | 17.44 | 可开放 |
| 3623 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线黄土变压器 | 31.34 | 200 | 160 | 97.32 | 可开放 |
| 3624 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线何六沟分歧03#变压器 | 23.58 | 100 | 80 | 56.42 | 可开放 |
| 3625 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线大徐东分歧04#变压器 | 13.5 | 200 | 160 | 133.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3626 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线铁炉沟变压器 | 15.45 | 100 | 80 | 64.55 | 可开放 |
| 3627 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线大莲蓬变压器 | 21.51 | 200 | 160 | 116.98 | 可开放 |
| 3628 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线榆树沟变压器 | 59.25 | 100 | 80 | 20.75 | 可开放 |
| 3629 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线叶屯变压器 | 23.04 | 400 | 320 | 227.84 | 可开放 |
| 3630 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线汉沟变压器 | 11.28 | 200 | 160 | 137.44 | 可开放 |
| 3631 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线金家村2变压器 | 62.1 | 50 | 40 | 8.95 | 可开放 |
| 3632 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线小赵屯变压器 | 26.45 | 100 | 80 | 53.55 | 可开放 |
| 3633 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线盘西变压器 | 12.39 | 100 | 80 | 67.61 | 可开放 |
| 3634 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线大盘岭分歧02#变压器 | 21.98 | 200 | 160 | 116.04 | 可开放 |
| 3635 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线五股泉变压器#1 | 79.71 | 200 | 160 | 0.58 | 可开放 |
| 3636 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线何屯变压器 | 22.49 | 400 | 320 | 230.04 | 可开放 |
| 3637 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线杜屯变压器 | 37.92 | 200 | 160 | 84.16 | 可开放 |
| 3638 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线药王东分歧22#三家店变压器 | 15.77 | 200 | 160 | 128.46 | 可开放 |
| 3639 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线孟褚沟变压器 | 40.98 | 50 | 40 | 19.51 | 可开放 |
| 3640 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线东沟变压器 | 68.34 | 200 | 160 | 23.32 | 可开放 |
| 3641 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线杜屯东沟分歧18#变压器 | 13.35 | 100 | 80 | 66.65 | 可开放 |
| 3642 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线凉外变压器 | 2.83 | 400 | 320 | 308.68 | 可开放 |
| 3643 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线老岭变压器 | 82.26 | 100 | 80 | -2.26 | 负面 |
| 3644 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线宗沟里变压器 | 23.25 | 200 | 160 | 113.50 | 可开放 |
| 3645 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线荀屯变压器 | 16.05 | 200 | 160 | 127.90 | 可开放 |
| 3646 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线大徐西变压器 | 22.47 | 100 | 80 | 57.53 | 可开放 |
| 3647 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线小伟分歧1#变压器 | 20.97 | 200 | 160 | 118.06 | 可开放 |
| 3648 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线凉里变压器 | 29.61 | 100 | 80 | 50.39 | 可开放 |
| 3649 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线立兴南沟变压器 | 21.72 | 100 | 80 | 58.28 | 可开放 |
| 3650 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线石牛沟变压器 | 54.68 | 100 | 80 | 25.32 | 可开放 |
| 3651 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线盖家变压器 | 23.61 | 200 | 160 | 112.78 | 可开放 |
| 3652 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线汤北沟变压器 | 32.34 | 50 | 40 | 23.83 | 可开放 |
| 3653 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线小黑沟变压器 | 15.09 | 200 | 160 | 129.82 | 可开放 |
| 3654 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线小岭后变压器 | 14.64 | 100 | 80 | 65.36 | 可开放 |
| 3655 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线丁家屯变压器 | 25.31 | 200 | 160 | 109.38 | 可开放 |
| 3656 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线裴屯设施农业变压器 | 5.49 | 100 | 80 | 74.51 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3657 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线小药王变压器 | 19.07 | 400 | 320 | 243.72 | 可开放 |
| 3658 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线谷屯变压器 | 20.01 | 200 | 160 | 119.98 | 可开放 |
| 3659 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线石场沟分歧11#变压器 | 14.37 | 160 | 128 | 105.01 | 可开放 |
| 3660 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线冯屯变压器 | 57.12 | 200 | 160 | 45.76 | 可开放 |
| 3661 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线有钱沟变压器 | 75.05 | 50 | 40 | 2.48 | 可开放 |
| 3662 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线大赵屯变压器 | 23.17 | 400 | 320 | 227.32 | 可开放 |
| 3663 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线夹道沟变压器 | 35.1 | 50 | 40 | 22.45 | 可开放 |
| 3664 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线车站变压器 | 20.73 | 50 | 40 | 29.64 | 可开放 |
| 3665 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线六家东沟变压器 | 42.85 | 30 | 24 | 11.15 | 可开放 |
| 3666 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线药王主干线140#盘东北变压器 | 33.31 | 200 | 160 | 93.38 | 可开放 |
| 3667 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线前屯变压器 | 40.76 | 100 | 80 | 39.24 | 可开放 |
| 3668 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线小莲蓬变压器 | 10.26 | 200 | 160 | 139.48 | 可开放 |
| 3669 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线10kV药王线大头沟分歧18#变压器 | 18.24 | 100 | 80 | 61.76 | 可开放 |
| 3670 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线盖家市场变压器 | 48.84 | 50 | 40 | 15.58 | 可开放 |
| 3671 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线六家屯变压器 | 49.79 | 50 | 40 | 15.11 | 可开放 |
| 3672 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线宗沟外变压器 | 13.46 | 200 | 160 | 133.08 | 可开放 |
| 3673 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线康屯变压器 | 58.42 | 100 | 80 | 21.58 | 可开放 |
| 3674 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线北庙沟变压器 | 17.49 | 200 | 160 | 125.02 | 可开放 |
| 3675 | 兴城市 | 兴城药王供电所 | 药王线E1004 | 10kV药王线小徐屯变压器 | 9.74 | 200 | 160 | 140.52 | 可开放 |
| 3676 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线白塔分歧后沟分支9#白塔后沟台区 | 17.52 | 100 | 80 | 62.48 | 可开放 |
| 3677 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线枣山北变压器 | 30.63 | 100 | 80 | 49.37 | 可开放 |
| 3678 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线柏屯东变压器 | 6.63 | 200 | 160 | 146.74 | 可开放 |
| 3679 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10KV模虎村柱上变压器（机井） | 11.34 | 50 | 40 | 34.33 | 可开放 |
| 3680 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线三家分支9#线三家子台 | 18.42 | 200 | 160 | 123.16 | 可开放 |
| 3681 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线李良北变压器 | 25.08 | 100 | 80 | 54.92 | 可开放 |
| 3682 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线西羊村西台台区 | 24.21 | 200 | 160 | 111.58 | 可开放 |
| 3683 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线朗月分歧78#朗月河北台 | 85.4 | 30 | 24 | -1.62 | 负面 |
| 3684 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线磨盘山台 | 23.52 | 200 | 160 | 112.96 | 可开放 |
| 3685 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线郭屯新西沟台柱上变压器 | 16.22 | 200 | 160 | 127.56 | 可开放 |
| 3686 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线上范分歧58#葛藤沟台 | 15.63 | 200 | 160 | 128.74 | 可开放 |
| 3687 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线白塔分歧56#白塔南2#台区 | 12.21 | 200 | 160 | 135.58 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3688 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线清水分歧55左1#清水南台 | 24.33 | 200 | 160 | 111.34 | 可开放 |
| 3689 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线枣山东变压器 | 38.28 | 100 | 80 | 41.72 | 可开放 |
| 3690 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线王郭屯南台 | 29.76 | 200 | 160 | 100.48 | 可开放 |
| 3691 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线柏屯南变压器 | 31.53 | 200 | 160 | 96.94 | 可开放 |
| 3692 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线赵屯台 | 27.27 | 200 | 160 | 105.46 | 可开放 |
| 3693 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线朗月山西分支9#朗月山西台 | 78.23 | 200 | 160 | 3.54 | 可开放 |
| 3694 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线上范北台变压器 | 35.49 | 200 | 160 | 89.02 | 可开放 |
| 3695 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线白新白塔北柱上变压器 | 27.5 | 400 | 320 | 210.00 | 可开放 |
| 3696 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线南驼分歧西塔村台 | 18.81 | 200 | 160 | 122.38 | 可开放 |
| 3697 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线白塔分歧老边西台分支2#老边西台区 | 19.17 | 200 | 160 | 121.66 | 可开放 |
| 3698 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线郭屯东变压器 | 13.91 | 200 | 160 | 132.18 | 可开放 |
| 3699 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线政府台 | 69.39 | 200 | 160 | 21.22 | 可开放 |
| 3700 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线73东洋南沟台区 | 20.85 | 200 | 160 | 118.30 | 可开放 |
| 3701 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿茂线 | 10kV绿茂线17#下茂南台区 | 52.8 | 200 | 160 | 54.40 | 可开放 |
| 3702 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线张屯北台 | 18.74 | 200 | 160 | 122.52 | 可开放 |
| 3703 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线苏柏分歧9#苏柏水台 | 89.82 | 100 | 80 | -9.82 | 负面 |
| 3704 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线苏柏分歧13#苏柏柏屯台 | 22.95 | 400 | 320 | 228.20 | 可开放 |
| 3705 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿茂线 | 10kV绿茂线75#宅区3台区 | 50.58 | 200 | 160 | 58.84 | 可开放 |
| 3706 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿茂线 | 10kV绿茂线上茂村北台变压器 | 14.13 | 400 | 320 | 263.48 | 可开放 |
| 3707 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线白塔分歧宝柱分支4左1#白塔东台区 | 50.85 | 200 | 160 | 58.30 | 可开放 |
| 3708 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线果园台 | 22.26 | 200 | 160 | 115.48 | 可开放 |
| 3709 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线老边分支3#老边村台 | 38.55 | 200 | 160 | 82.90 | 可开放 |
| 3710 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线上范东台变压器 | 18.09 | 400 | 320 | 247.64 | 可开放 |
| 3711 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿茂线 | 10KV下茂村道边柱上变压器（机井） | 0.12 | 100 | 80 | 79.88 | 可开放 |
| 3712 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线白塔分歧68右5#白塔北台区 | 35.16 | 200 | 160 | 89.68 | 可开放 |
| 3713 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线清水分歧53副1#清水东台 | 41.58 | 200 | 160 | 76.84 | 可开放 |
| 3714 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV老边柱上变压器（机井） | 95.61 | 100 | 80 | -15.61 | 负面 |
| 3715 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线枣山西变压器 | 7.41 | 200 | 160 | 145.18 | 可开放 |
| 3716 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线西羊草村柱上变压器（机井） | 28.44 | 100 | 80 | 51.56 | 可开放 |
| 3717 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线南驼分歧摸虎村变压器 | 23.07 | 400 | 320 | 227.72 | 可开放 |
| 3718 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线广粮北分支2#广粮北台 | 30.33 | 400 | 320 | 198.68 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3719 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线南驼分歧50#塔沟村台 | 57.57 | 200 | 160 | 44.86 | 可开放 |
| 3720 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线王家沟分支王家沟变台 | 14.52 | 200 | 160 | 130.96 | 可开放 |
| 3721 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线桥北台 | 12.66 | 200 | 160 | 134.68 | 可开放 |
| 3722 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线东羊草柱上变压器（机井） | 11.64 | 100 | 80 | 68.36 | 可开放 |
| 3723 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV下茂村砖厂沟变压器（机井） | 12.33 | 100 | 80 | 67.67 | 可开放 |
| 3724 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线白塔分歧50#白塔西台区 | 43.92 | 200 | 160 | 72.16 | 可开放 |
| 3725 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线清水北台分支3#清水北台 | 38.4 | 400 | 320 | 166.40 | 可开放 |
| 3726 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线新摸虎半道子变压器 | 24.96 | 200 | 160 | 110.08 | 可开放 |
| 3727 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线四合村设施农业变压器 | 35.4 | 160 | 128 | 71.36 | 可开放 |
| 3728 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线老边南柱上变压器 | 19.26 | 200 | 160 | 121.48 | 可开放 |
| 3729 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线南驼分歧摸虎半道子台 | 54.3 | 80 | 64 | 20.56 | 可开放 |
| 3730 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线8105单元10kV李良线锦华厂住宅1变压器 | 4.49 | 200 | 160 | 151.02 | 可开放 |
| 3731 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿茂线 | 10kV绿茂线榆树沟南变压器 | 24.45 | 100 | 80 | 55.55 | 可开放 |
| 3732 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿茂线 | 10kV绿茂线新灰山沟变压器 | 9.48 | 200 | 160 | 141.04 | 可开放 |
| 3733 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线朗月分歧68#朗月后山台 | 20.76 | 400 | 320 | 236.96 | 可开放 |
| 3734 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿茂线 | 10KV上茂村柱上变压器(机井) | 63.96 | 100 | 80 | 16.04 | 可开放 |
| 3735 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10绿铅线下茂王家沟柱上变压器（机井） | 9.45 | 100 | 80 | 70.55 | 可开放 |
| 3736 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线张屯南台 | 25.11 | 200 | 160 | 109.78 | 可开放 |
| 3737 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线朗月分歧63#朗月河南台 | 55.5 | 80 | 64 | 19.60 | 可开放 |
| 3738 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线苏家屯台变压器 | 37.35 | 200 | 160 | 85.30 | 可开放 |
| 3739 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线郭屯北台 | 29.42 | 160 | 128 | 80.93 | 可开放 |
| 3740 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿茂线 | 10kV绿茂线文礼白灰厂分歧6#榆树沟西台区 | 20.28 | 200 | 160 | 119.44 | 可开放 |
| 3741 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV白塔线 | 10kV白塔线朗月分歧48#朗月孤家台 | 23.13 | 200 | 160 | 113.74 | 可开放 |
| 3742 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线郭屯南台 | 16.92 | 200 | 160 | 126.16 | 可开放 |
| 3743 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线乔屯台 | 19.08 | 200 | 160 | 121.84 | 可开放 |
| 3744 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线李良西台 | 32.98 | 400 | 320 | 188.08 | 可开放 |
| 3745 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线上范东二台 | 25.62 | 200 | 160 | 108.76 | 可开放 |
| 3746 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV李良线 | 10kV李良线王郭屯北台 | 20.55 | 200 | 160 | 118.90 | 可开放 |
| 3747 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV绿铅线东洋北沟分支13东洋北沟台区 | 22.52 | 200 | 160 | 114.96 | 可开放 |
| 3748 | 兴城市 | 兴城白塔供电所 | 10kV绿铅线 | 10kV白塔线上范分歧9#下范村台 | 34.53 | 200 | 160 | 90.94 | 可开放 |
| 3749 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线西一台 | 27.09 | 200 | 160 | 105.82 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线山西 | 20.58 | 100 | 80 | 59.42 | 可开放 |
| 3751 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线新农村间隔2配电变压器 | 82.02 | 315 | 252 | -6.36 | 负面 |
| 3752 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线雷屯台2 | 48.73 | 315 | 252 | 98.50 | 可开放 |
| 3753 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线1雷屯台 | 60.74 | 315 | 252 | 60.67 | 可开放 |
| 3754 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线山南台 | 13.92 | 50 | 40 | 33.04 | 可开放 |
| 3755 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线西二台 | 31.71 | 200 | 160 | 96.58 | 可开放 |
| 3756 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线吴屯变压器 | 22.14 | 400 | 320 | 231.44 | 可开放 |
| 3757 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线河沟台 | 72 | 80 | 64 | 6.40 | 可开放 |
| 3758 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 步行街间隔2配电变压器 | 37.74 | 630 | 504 | 266.24 | 可开放 |
| 3759 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线南海沿台变压器 | 47.79 | 100 | 80 | 32.21 | 可开放 |
| 3760 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线北山大井 | 9.72 | 200 | 160 | 140.56 | 可开放 |
| 3761 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华龙脖子台 | 19.8 | 160 | 128 | 96.32 | 可开放 |
| 3762 | 兴城市 | 兴城菊花岛供电所 | 兴华线E1025 | 10kV兴华线城东 | 81.54 | 100 | 80 | -1.54 | 负面 |
| 3763 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 徐大堡新村配电变压器 | 68.54 | 500 | 400 | 57.30 | 可开放 |
| 3764 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线上坡(望海)变压器 | 75.93 | 100 | 80 | 4.07 | 可开放 |
| 3765 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙海线烟台村部前变压器 （机井） | 7.5 | 100 | 80 | 72.50 | 可开放 |
| 3766 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线西山变压器 | 75.55 | 30 | 24 | 1.34 | 可开放 |
| 3767 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线 仗房沟变压器 | 78.92 | 100 | 80 | 1.08 | 可开放 |
| 3768 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙西线 朱岭二台变压器 | 28.26 | 100 | 80 | 51.74 | 可开放 |
| 3769 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线凉水泉子变压器 | 74.93 | 400 | 320 | 20.28 | 可开放 |
| 3770 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙海线轴承厂社区变压器 | 61.68 | 200 | 160 | 36.64 | 可开放 |
| 3771 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海沙线E1003 | 10kV沙西线10kV沙西线台里村变压器 | 54.66 | 200 | 160 | 50.68 | 可开放 |
| 3772 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙西线上王屯变压器 | 39.74 | 200 | 160 | 80.52 | 可开放 |
| 3773 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙西线 下王屯变压器 | 16.11 | 200 | 160 | 127.78 | 可开放 |
| 3774 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线黑庄三队变压器(新) | 32.07 | 200 | 160 | 95.86 | 可开放 |
| 3775 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙西线海滨2.3队分台 | 70.22 | 100 | 80 | 9.78 | 可开放 |
| 3776 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线张屯(望海)变压器 | 23.67 | 200 | 160 | 112.66 | 可开放 |
| 3777 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV田家分台柱上变压器 | 18.39 | 200 | 160 | 123.22 | 可开放 |
| 3778 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线牛营子村变压器 | 65.21 | 80 | 64 | 11.83 | 可开放 |
| 3779 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线山根(望海)变压器 | 38.34 | 100 | 80 | 41.66 | 可开放 |
| 3780 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙海线李金3队变压器 | 37.29 | 200 | 160 | 85.42 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线满家洼子变压器 | 51.03 | 100 | 80 | 28.97 | 可开放 |
| 3782 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙西线厂沟二组 | 19.1 | 200 | 160 | 121.80 | 可开放 |
| 3783 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线双堆子村变压器 | 75.6 | 80 | 64 | 3.52 | 可开放 |
| 3784 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线余家河北变压器 | 12.33 | 200 | 160 | 135.34 | 可开放 |
| 3785 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线牛营下坡子变压器 | 18.49 | 315 | 252 | 193.76 | 可开放 |
| 3786 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线黑庄北屯变压器 | 38.04 | 200 | 160 | 83.92 | 可开放 |
| 3787 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线 方安移民变压器 | 25.92 | 200 | 160 | 108.16 | 可开放 |
| 3788 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线10kV沙西线项家南台变压器 | 23.1 | 100 | 80 | 56.90 | 可开放 |
| 3789 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线台里村二台变压器 | 84.6 | 200 | 160 | -9.20 | 负面 |
| 3790 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线南岭 | 49.5 | 100 | 80 | 30.50 | 可开放 |
| 3791 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线后地变压器 | 57.62 | 50 | 40 | 11.19 | 可开放 |
| 3792 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线朱家村1.2队变压器 | 14.46 | 400 | 320 | 262.16 | 可开放 |
| 3793 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙西线朱岭台变压器 | 41.21 | 160 | 128 | 62.06 | 可开放 |
| 3794 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线10kV沙西线项家村分台变压器 | 145.62 | 200 | 160 | -131.24 | 负面 |
| 3795 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线四方村台(望海)变压器 | 32.3 | 100 | 80 | 47.70 | 可开放 |
| 3796 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线前台变压器 | 27.86 | 100 | 80 | 52.14 | 可开放 |
| 3797 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙海线后王孤家子台 | 68.28 | 100 | 80 | 11.72 | 可开放 |
| 3798 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙海线焦家狐狸套 | 29.4 | 200 | 160 | 101.20 | 可开放 |
| 3799 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海沙线E1003 | 10kV沙西线乡政府 | 0 | | 0 | 0.00 | 负面 |
| 3800 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海沙线E1003 | 10kV沙西线台里村变压器（新） | 57.84 | 100 | 80 | 22.16 | 可开放 |
| 3801 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线10kV沙西线刘屯变压器 | 49.56 | 400 | 320 | 121.76 | 可开放 |
| 3802 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙海线史树林变压器 | 64.9 | 315 | 252 | 47.57 | 可开放 |
| 3803 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙农线曲河村东头变压器 | 14.81 | 200 | 160 | 130.38 | 可开放 |
| 3804 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海沙线E1003 | 10kV沙西线 台里山后变压器 | 52.92 | 200 | 160 | 54.16 | 可开放 |
| 3805 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线唱窑 (望海)变压器 | 26.1 | 50 | 40 | 26.95 | 可开放 |
| 3806 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线刘炮屯变压器 | 34.56 | 50 | 40 | 22.72 | 可开放 |
| 3807 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线后李洼子变压器 | 22.71 | 200 | 160 | 114.58 | 可开放 |
| 3808 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线董屯西分支3变压器 | 16.98 | 200 | 160 | 126.04 | 可开放 |
| 3809 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线曲河村台（机井） | 40.38 | 400 | 320 | 158.48 | 可开放 |
| 3810 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线黑庄设施农业 | 66.3 | 100 | 80 | 13.70 | 可开放 |
| 3811 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线田家变压器 | 39.45 | 100 | 80 | 40.55 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3812 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线10kV沙西线大坨子变压器 | 58.32 | 200 | 160 | 43.36 | 可开放 |
| 3813 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线赵家一队(望海)变压器 | 48.48 | 100 | 80 | 31.52 | 可开放 |
| 3814 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV东山线张庄子变压器 | 18.35 | 400 | 320 | 246.60 | 可开放 |
| 3815 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线大沟(望海)变压器 | 17.82 | 100 | 80 | 62.18 | 可开放 |
| 3816 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线北窝棚变压器 | 29.87 | 100 | 80 | 50.13 | 可开放 |
| 3817 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线下甸子变压器 | 42.79 | 200 | 160 | 74.42 | 可开放 |
| 3818 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线中心台变压器 | 28.2 | 400 | 320 | 207.20 | 可开放 |
| 3819 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线柳家一队变压器 | 36.72 | 200 | 160 | 86.56 | 可开放 |
| 3820 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 朱家沟机井1 | 2.21 | 400 | 320 | 311.16 | 可开放 |
| 3821 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线下坡南变压器 | 21.84 | 200 | 160 | 116.32 | 可开放 |
| 3822 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线范罗村变压器 | 13.56 | 400 | 320 | 265.76 | 可开放 |
| 3823 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海沙线E1003 | 10kV沙西线李博台变压器 | 15.39 | 50 | 40 | 32.31 | 可开放 |
| 3824 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线10kV沙西线袁屯变压器 | 59.28 | 100 | 80 | 20.72 | 可开放 |
| 3825 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海沙线E1003 | 10kV沙西线10kV沙西线台里坝头变压器 | 25.3 | 100 | 80 | 54.70 | 可开放 |
| 3826 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线大朱屯变压器 | 18.48 | 315 | 252 | 193.79 | 可开放 |
| 3827 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线曲河西设施农业 | 71.13 | 100 | 80 | 8.87 | 可开放 |
| 3828 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙农线曲河东山变压器 | 47.97 | 200 | 160 | 64.06 | 可开放 |
| 3829 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线10kV沙西线海滨4队李保沟变压器 | 36.98 | 100 | 80 | 43.02 | 可开放 |
| 3830 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线闫秋成变压器 | 65.25 | 200 | 160 | 29.50 | 可开放 |
| 3831 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线下屯变压器 | 20.76 | 100 | 80 | 59.24 | 可开放 |
| 3832 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线10kV沙西线苏屯村变压器 | 43.89 | 100 | 80 | 36.11 | 可开放 |
| 3833 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线曲河村西头变压器(新) | 31.01 | 200 | 160 | 97.98 | 可开放 |
| 3834 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 张屯机井 | 2.97 | 200 | 160 | 154.06 | 可开放 |
| 3835 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线王屯变压器 | 51.18 | 100 | 80 | 28.82 | 可开放 |
| 3836 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV东山线大华养殖分支山东村台小分支 4变压器 | 70.4 | 400 | 320 | 38.40 | 可开放 |
| 3837 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线10kV沙西线义和林变压器 | 59.94 | 200 | 160 | 40.12 | 可开放 |
| 3838 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 小朱屯机井 | 13.47 | 50 | 40 | 33.27 | 可开放 |
| 3839 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线上沟变压器 | 44.9 | 50 | 40 | 17.55 | 可开放 |
| 3840 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线南窝堡变压器 | 10.3 | 400 | 320 | 278.80 | 可开放 |
| 3841 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线望海市场变压器 | 33.05 | 400 | 320 | 187.80 | 可开放 |
| 3842 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线罗川变压器 | 58.89 | 100 | 80 | 21.11 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3843 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线厂子沟变压器 | 16.55 | 200 | 160 | 126.90 | 可开放 |
| 3844 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线下沟变压器 | 56.22 | 100 | 80 | 23.78 | 可开放 |
| 3845 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV东山线山东新台变压器 | 67.47 | 100 | 80 | 12.53 | 可开放 |
| 3846 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线台里南山变压器 | 66.51 | 100 | 80 | 13.49 | 可开放 |
| 3847 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线10kV沙西线史家窝棚变压器 | 43.74 | 50 | 40 | 18.13 | 可开放 |
| 3848 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线大沟北(望海)变压器 | 36.81 | 50 | 40 | 21.60 | 可开放 |
| 3849 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV海西线四方八队分台柱上变压器 | 52.5 | 100 | 80 | 27.50 | 可开放 |
| 3850 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线马屯(望海)变压器 | 33.96 | 100 | 80 | 46.04 | 可开放 |
| 3851 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线新白下坡变压器 | 56.97 | 100 | 80 | 23.03 | 可开放 |
| 3852 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线曲河村变压器 | 21.26 | 400 | 320 | 234.96 | 可开放 |
| 3853 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线佟屯(望海)(新)变压器 | 28.02 | 100 | 80 | 51.98 | 可开放 |
| 3854 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线小朱屯(望海)变压器 | 34.68 | 200 | 160 | 90.64 | 可开放 |
| 3855 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线水口(望海)变压器 | 67.68 | 400 | 320 | 49.28 | 可开放 |
| 3856 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线黑庄村变压器 | 8.45 | 400 | 320 | 286.20 | 可开放 |
| 3857 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线望海西沟变压器 | 73.01 | 100 | 80 | 6.99 | 可开放 |
| 3858 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 柳家1队机井 | 4.92 | 50 | 40 | 37.54 | 可开放 |
| 3859 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙海线烟台尚屯变压器（机井） | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 3860 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线10kV沙西线方安村变压器 | 44.33 | 400 | 320 | 142.68 | 可开放 |
| 3861 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线朱家村三四队(望海)变压器 | 21.05 | 200 | 160 | 117.90 | 可开放 |
| 3862 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙海线李金村变压器 | 29.5 | 200 | 160 | 101.00 | 可开放 |
| 3863 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线荒地(望海)变压器 | 23.84 | 100 | 80 | 56.16 | 可开放 |
| 3864 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kv沙农线石屯变压器 | 32.52 | 100 | 80 | 47.48 | 可开放 |
| 3865 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线四方八队(望海)变压器 | 52.68 | 100 | 80 | 27.32 | 可开放 |
| 3866 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线柳家10队变压器 | 27.06 | 100 | 80 | 52.94 | 可开放 |
| 3867 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线西岭变压器 | 42.99 | 50 | 40 | 18.51 | 可开放 |
| 3868 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线余粮一二队变压器 | 31.72 | 315 | 252 | 152.08 | 可开放 |
| 3869 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV望海黄山果园柱上变压器 | 12.85 | 100 | 80 | 67.15 | 可开放 |
| 3870 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线小东山(望海)变压器 | 24.54 | 200 | 160 | 110.92 | 可开放 |
| 3871 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kv沙农线韩屯变压器 | 49.38 | 200 | 160 | 61.24 | 可开放 |
| 3872 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线10kV沙西线方安新村变压器 | 40.52 | 400 | 320 | 157.92 | 可开放 |
| 3873 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线余粮四队(望海)变压器 | 48.75 | 100 | 80 | 31.25 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3874 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线松林坟变压器 | 41.99 | 50 | 40 | 19.01 | 可开放 |
| 3875 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙海线杨屯变压器 | 31.86 | 400 | 320 | 192.56 | 可开放 |
| 3876 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙海线李金2队变压器 | 73.55 | 200 | 160 | 12.90 | 可开放 |
| 3877 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线李洼子 | 51.48 | 50 | 40 | 14.26 | 可开放 |
| 3878 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线柳家2队变压器 | 19.95 | 200 | 160 | 120.10 | 可开放 |
| 3879 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线项家北变压器 | 47.34 | 200 | 160 | 65.32 | 可开放 |
| 3880 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙西线海滨2、3队（新） | 67.44 | 100 | 80 | 12.56 | 可开放 |
| 3881 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线董屯东分支5变压器 | 50.61 | 100 | 80 | 29.39 | 可开放 |
| 3882 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线黑庄村南台(望海)变压器 | 38.16 | 100 | 80 | 41.84 | 可开放 |
| 3883 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线新白一队北(望海)变压器 | 25.35 | 100 | 80 | 54.65 | 可开放 |
| 3884 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线城后变压器 | 10.11 | 200 | 160 | 139.78 | 可开放 |
| 3885 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线习沟变压器 | 38.9 | 200 | 160 | 82.20 | 可开放 |
| 3886 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线西头(望海)变压器 | 74.76 | 200 | 160 | 10.48 | 可开放 |
| 3887 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线于屯变压器 | 15.65 | 400 | 320 | 257.40 | 可开放 |
| 3888 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 大朱屯机井 | 0.03 | 200 | 160 | 159.94 | 可开放 |
| 3889 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线车站变压器 | 35.22 | 200 | 160 | 89.56 | 可开放 |
| 3890 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线凉水泉子移民新村 | 51.52 | 400 | 320 | 113.92 | 可开放 |
| 3891 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线10kV沙西线义和林西台变压器 | 50.33 | 100 | 80 | 29.67 | 可开放 |
| 3892 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙西线10kV沙西线下坡子变压器 | 34.35 | 100 | 80 | 45.65 | 可开放 |
| 3893 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线新白村变压器 | 48.09 | 100 | 80 | 31.91 | 可开放 |
| 3894 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线北窝棚设施农业台 | 27.67 | 400 | 320 | 209.32 | 可开放 |
| 3895 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线柳家8队变压器 | 27.03 | 200 | 160 | 105.94 | 可开放 |
| 3896 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线曲河南台变压器 | 26 | 200 | 160 | 108.00 | 可开放 |
| 3897 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线10kV沙西线项家村变压器 | 42.86 | 100 | 80 | 37.14 | 可开放 |
| 3898 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线 徐大卜村变压器 | 110.3 | 50 | 40 | -15.15 | 负面 |
| 3899 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 沙海线3115 | 10kV沙西线海滨1队（新） | 78.53 | 100 | 80 | 1.47 | 可开放 |
| 3900 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线望海村变压器 | 39.24 | 400 | 320 | 163.04 | 可开放 |
| 3901 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线大拉屯(望海)变压器 | 42.67 | 100 | 80 | 37.33 | 可开放 |
| 3902 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海西线E1004 | 10kV沙西线10kV沙西线廖河变压器 | 67.31 | 200 | 160 | 25.38 | 可开放 |
| 3903 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线赵家三队分(望海)变压器 | 13.35 | 200 | 160 | 133.30 | 可开放 |
| 3904 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#2线E1018线 | 10kV沙农线陈岭变压器 | 67.37 | 100 | 80 | 12.63 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线余家村变压器 | 20.9 | 100 | 80 | 59.10 | 可开放 |
| 3906 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线前台沟里变压器 | 22.2 | 100 | 80 | 57.80 | 可开放 |
| 3907 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 海东线E1017 | 10kV沙西线徐大卜移民变压器 | 28.68 | 250 | 200 | 128.30 | 可开放 |
| 3908 | 兴城市 | 兴城望海供电所 | 10kV沙望#1线E1004线 | 10kV沙农线余粮3队变压器 | 17.01 | 400 | 320 | 251.96 | 可开放 |
| 3909 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 清华园2号箱站间隔配电变压器 | 2.89 | 630 | 504 | 485.79 | 可开放 |
| 3910 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河曹线4121 | 10kV河曹线四城子南台新增变压器 | 55.2 | 200 | 160 | 49.60 | 可开放 |
| 3911 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 曹庄线3C103 | 10kV曹庄线大卜村供变压器 | 60.04 | 400 | 320 | 79.84 | 可开放 |
| 3912 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴东线E1010 | 10kV兴东线46#变压器 | 58.74 | 200 | 160 | 42.52 | 可开放 |
| 3913 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线头台村市场变压器 | 18.01 | 200 | 160 | 123.98 | 可开放 |
| 3914 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河曹线4121 | 10kV河曹线曹庄庙后台变压器 | 67.18 | 160 | 128 | 20.51 | 可开放 |
| 3915 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 青山移民水库新居C箱站变压器#2 | 40.68 | 400 | 320 | 157.28 | 可开放 |
| 3916 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 青山移民水库新居A箱站变压器#1 | 30.6 | 315 | 252 | 155.61 | 可开放 |
| 3917 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线大甸子分歧二台子分歧 29大豪村变压器 | 28.82 | 200 | 160 | 102.36 | 可开放 |
| 3918 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线大甸子分歧62支10头台大屯变压器 | 56.85 | 160 | 128 | 37.04 | 可开放 |
| 3919 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线安相农业设施变压器 | 18.33 | 315 | 252 | 194.26 | 可开放 |
| 3920 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线七里村部变压器 | 78.63 | 100 | 80 | 1.37 | 可开放 |
| 3921 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线王赵村南变压器 | 26.03 | 200 | 160 | 107.94 | 可开放 |
| 3922 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 水产线3C110 | 10kV水产线70右46杆周屯村新台变压器 | 60.71 | 80 | 64 | 15.43 | 可开放 |
| 3923 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹1号线E1008 | 10kV园区线95右26右5杆杨沟村变压器 | 21.42 | 100 | 80 | 58.58 | 可开放 |
| 3924 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 中和香堤湾2#箱变1#变压器 | 15.43 | 630 | 504 | 406.79 | 可开放 |
| 3925 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴南1号线E1009 | 兴南#2线财贸学院#1箱站间隔配电变压器 | 15.37 | 630 | 504 | 407.17 | 可开放 |
| 3926 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线小学后变压器 | 73.2 | 100 | 80 | 6.80 | 可开放 |
| 3927 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 水产线3C110 | 中兴庆屯新住上变压器 | 75.33 | 200 | 160 | 9.34 | 可开放 |
| 3928 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 曹庄镇大甸子村新增变压器 3（新增） | 0.02 | 200 | 160 | 159.96 | 可开放 |
| 3929 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 曹庄镇上坡村新增变压器 （新增） | 0.09 | 100 | 80 | 79.91 | 可开放 |
| 3930 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 10kV学高线三友圣博轩小区 2#箱变2配变 | 18.63 | 630 | 504 | 386.63 | 可开放 |
| 3931 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 曹庄线3C103 | 10kV曹庄线曹庄南变压器 | 49.02 | 200 | 160 | 61.96 | 可开放 |
| 3932 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线地号农业设施柱上变压器 | 104.79 | 100 | 80 | -24.79 | 负面 |
| 3933 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河高线4113 | 10kV河曹线大河口村变压器 | 63.39 | 400 | 320 | 66.44 | 可开放 |
| 3934 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 水产线3C110 | 10kV水产线中兴海套变压器 | 58.8 | 400 | 320 | 84.80 | 可开放 |
| 3935 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线王家村台变压器 | 88.8 | 100 | 80 | -8.80 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3936 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 曹庄镇大甸子村新增变压器1（新增） | 0.06 | 200 | 160 | 159.88 | 可开放 |
| 3937 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹1号线E1008 | 10kV园区线95右21杆刘沟村变压器 | 110.76 | 200 | 160 | -61.52 | 负面 |
| 3938 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 10kV学高线三友圣博轩小区2#箱变1配变 | 12.67 | 630 | 504 | 424.18 | 可开放 |
| 3939 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 紫金花小区A箱站变压器#2 | 33.02 | 315 | 252 | 147.99 | 可开放 |
| 3940 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河高线4113 | 10kV曹庄线朱家西道边变压器 | 48.18 | 200 | 160 | 63.64 | 可开放 |
| 3941 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 10kV曹园线90左27变压器 | 28.95 | 400 | 320 | 204.20 | 可开放 |
| 3942 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 水产线3C110 | 10kV水产线70右25左2杆中兴村庆屯变压器 | 35.22 | 400 | 320 | 179.12 | 可开放 |
| 3943 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 曹庄线3C103 | 10kV曹庄线曹庄村北变压器 | 57.75 | 400 | 320 | 89.00 | 可开放 |
| 3944 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河曹线4121 | 10kV河曹线四城子东台新增变压器 | 45.54 | 200 | 160 | 68.92 | 可开放 |
| 3945 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河曹线4121 | 10kV河曹线朱家村台变压器 | 40.8 | 200 | 160 | 78.40 | 可开放 |
| 3946 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河曹线4121 | 10kV河曹线四城子#2变压器 | 66.79 | 80 | 64 | 10.57 | 可开放 |
| 3947 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 10kV学高线三友圣博轩小区1#箱2配变 | 17.27 | 630 | 504 | 395.20 | 可开放 |
| 3948 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 10kV河曹线 大河口东变压器 | 59.97 | 200 | 160 | 40.06 | 可开放 |
| 3949 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线大甸子分歧南关十一队变压器 | 47.52 | 200 | 160 | 64.96 | 可开放 |
| 3950 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线头台市场新柱上变压器 | 80.48 | 400 | 320 | -1.92 | 负面 |
| 3951 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 清华园1号箱站间隔配电变压器 | 13.05 | 630 | 504 | 421.79 | 可开放 |
| 3952 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河曹线4121 | 10kV河曹线朱家村内变压器 | 50.73 | 200 | 160 | 58.54 | 可开放 |
| 3953 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 中和香堤湾2#箱变2#变压器 | 14.22 | 630 | 504 | 414.41 | 可开放 |
| 3954 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线大甸子分歧大佟屯变压器 | 56.88 | 400 | 320 | 92.48 | 可开放 |
| 3955 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 曹庄线3C103 | 10kV曹庄线小卜村屯内变压器 | 67.29 | 200 | 160 | 25.42 | 可开放 |
| 3956 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线安相分歧后湖分支16安相村变压器 | 36.42 | 200 | 160 | 87.16 | 可开放 |
| 3957 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河曹线4121 | 10kV河曹线泡河村变压器 | 47.49 | 400 | 320 | 130.04 | 可开放 |
| 3958 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 水产线3C110 | 10kV水产线50#王屯南台（1台） | 34.62 | 200 | 160 | 90.76 | 可开放 |
| 3959 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 菊花线3C105 | 曹庄中新北柱上变压器 | 59.34 | 200 | 160 | 41.32 | 可开放 |
| 3960 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线安相高屯变压器 | 22.21 | 400 | 320 | 231.16 | 可开放 |
| 3961 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 10KV学高线大河口北台柱上变压器 | 79.14 | 200 | 160 | 1.72 | 可开放 |
| 3962 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线大甸子新增变压器 | 55.34 | 400 | 320 | 98.64 | 可开放 |
| 3963 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 清华园1号箱站间隔配电变压器2 | 11.37 | 630 | 504 | 432.37 | 可开放 |
| 3964 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 清华园3号箱站间隔配电变压器2 | 3.62 | 630 | 504 | 481.19 | 可开放 |
| 3965 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 大甸子线大甸子分歧6#柱上变压器 | 33.92 | 50 | 40 | 23.04 | 可开放 |
| 3966 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 10kV兴曹二线临海商业街变电亭变压器2# | 26.19 | 630 | 504 | 339.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3967 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 青山移民水库新居B箱站变压器#1 | 34.62 | 400 | 320 | 181.52 | 可开放 |
| 3968 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴南1号线E1009 | 兴南二线财贸学校#3箱站间隔配电变压器 | 15.84 | 630 | 504 | 404.21 | 可开放 |
| 3969 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 紫金花小区A箱站变压器#1 | 60.9 | 315 | 252 | 60.17 | 可开放 |
| 3970 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河曹线4121 | 10kV河曹线朱家村东变压器 | 54.04 | 160 | 128 | 41.54 | 可开放 |
| 3971 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线七里路南中变压器 | 16.35 | 200 | 160 | 127.30 | 可开放 |
| 3972 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河高线4113 | 10kV曹庄线小佟屯台变压器 | 32.45 | 400 | 320 | 190.20 | 可开放 |
| 3973 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 曹庄镇大甸子村新增变压器2（新增） | 0.09 | 100 | 80 | 79.91 | 可开放 |
| 3974 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹1号线E1008 | 10kV园区线李沟村变压器 | 18.39 | 200 | 160 | 123.22 | 可开放 |
| 3975 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 凯森蒙家园箱站变压器#2 | 28.51 | 500 | 400 | 257.45 | 可开放 |
| 3976 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线七里北变压器 | 45.04 | 160 | 128 | 55.94 | 可开放 |
| 3977 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 曹庄线3C103 | 10kV曹庄线中兴村北柱上变压器 | 27.28 | 315 | 252 | 166.07 | 可开放 |
| 3978 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 10kV学高线三友圣博轩小区1#箱1配变 | 16.83 | 630 | 504 | 397.97 | 可开放 |
| 3979 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 青山移民水库新居C箱站变压器#1 | 32.25 | 400 | 320 | 191.00 | 可开放 |
| 3980 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 青山移民水库新居A箱站变压器#2 | 25.21 | 315 | 252 | 172.59 | 可开放 |
| 3981 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线建材市场变压器 | 59.09 | 200 | 160 | 41.82 | 可开放 |
| 3982 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线上坡村变压器 | 98.97 | 100 | 80 | -18.97 | 负面 |
| 3983 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 10kV曹园线滨海海鲜农贸市场 | 21.24 | 200 | 160 | 117.52 | 可开放 |
| 3984 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线大甸子分歧小甸子分歧3小甸村变压器 | 22.22 | 200 | 160 | 115.56 | 可开放 |
| 3985 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 水产线3C110 | 老滩新村箱站变压器#1 | 88.63 | 250 | 200 | -21.58 | 负面 |
| 3986 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 10kV兴曹二线临海商业街变电亭变压器1# | 34.51 | 630 | 504 | 286.59 | 可开放 |
| 3987 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 曹庄线3C103 | 10kV曹庄线44#王屯北台（3台） | 26.1 | 200 | 160 | 107.80 | 可开放 |
| 3988 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线南关7队变压器 | 16.85 | 200 | 160 | 126.30 | 可开放 |
| 3989 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线大甸子分歧59七零一九变压器 | 15.68 | 315 | 252 | 202.61 | 可开放 |
| 3990 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线上坡村新变压器 | 92.63 | 80 | 64 | -10.10 | 负面 |
| 3991 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河高线4113 | 大河口（新） | 25.38 | 400 | 320 | 218.48 | 可开放 |
| 3992 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 曹庄线3C103 | 10kV曹庄线大卜村设施农业变压器 | 21.99 | 100 | 80 | 58.01 | 可开放 |
| 3993 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线七里路南变压器 | 53.37 | 200 | 160 | 53.26 | 可开放 |
| 3994 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线上坡南变压器 | 26.63 | 200 | 160 | 106.74 | 可开放 |
| 3995 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 大甸子村东台 | 60.88 | 400 | 320 | 76.48 | 可开放 |
| 3996 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 清华园2号箱站间隔配电变压器2 | 5.49 | 630 | 504 | 469.41 | 可开放 |
| 3997 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹2号线E1021 | 凯森蒙家园箱站变压器#1 | 27.39 | 500 | 400 | 263.05 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3998 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kv大甸线头台村南变压器 | 93 | 200 | 160 | -26.00 | 负面 |
| 3999 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线后湖设施农业 | 116.16 | 50 | 40 | -18.08 | 负面 |
| 4000 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 曹庄线3C103 | 曹庄中新东柱上变压器 | 69.12 | 200 | 160 | 21.76 | 可开放 |
| 4001 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 水产线3C110 | 10kV水产线中兴河南变压器 | 37.48 | 100 | 80 | 42.52 | 可开放 |
| 4002 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 学高线E1022 | 清华园3号箱站间隔配电变压器1 | 30.57 | 630 | 504 | 311.41 | 可开放 |
| 4003 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 园区线3C106 | 10kV大甸子线七里南变压器 | 21.11 | 160 | 128 | 94.22 | 可开放 |
| 4004 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10KV大甸子线148#右分支1#杆设施农业台柱上变压器 | 59.49 | 200 | 160 | 41.02 | 可开放 |
| 4005 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 河曹线4121 | 10kV河曹线四城子新变压器 | 113.64 | 200 | 160 | -67.28 | 负面 |
| 4006 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 曹庄线3C103 | 10kV曹庄线大卜村西台变压器 | 39.66 | 200 | 160 | 80.68 | 可开放 |
| 4007 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线小甸子新柱上变压器 | 43.71 | 200 | 160 | 72.58 | 可开放 |
| 4008 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 大甸子线3C104 | 10kV大甸子线头台子村新柱上变压器 | 68.45 | 200 | 160 | 23.10 | 可开放 |
| 4009 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴南1号线E1009 | 兴南一线财贸学院#2箱站间隔配电变压器 | 17.56 | 630 | 504 | 393.37 | 可开放 |
| 4010 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 兴曹1号线E1008 | 曹庄管委会充电桩变压器 | 46.48 | 630 | 504 | 211.18 | 可开放 |
| 4011 | 兴城市 | 兴城曹庄供电所 | 菊花线3C105 | 10kV菊花线曹庄西变压器 | 99.33 | 100 | 80 | -19.33 | 负面 |
| 4012 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线柳蒿1队变压器 | 56.73 | 200 | 160 | 46.54 | 可开放 |
| 4013 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kV工业三线123八斗南变压器 | 52.23 | 630 | 504 | 174.95 | 可开放 |
| 4014 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线芹菜东台变压器 | 90.83 | 200 | 160 | -21.66 | 负面 |
| 4015 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kV羊安线万宝村变压器 | 39.72 | 200 | 160 | 80.56 | 可开放 |
| 4016 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kV羊安线望宝村农业设施台变压器 | 14.29 | 80 | 64 | 52.57 | 可开放 |
| 4017 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线柳蒿村机井台区 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 4018 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线羊安中小学变压器 | 39.23 | 200 | 160 | 81.54 | 可开放 |
| 4019 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线柳蒿3队变压器 | 52.73 | 200 | 160 | 54.54 | 可开放 |
| 4020 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线杨屯西变压器 | 82.42 | 50 | 40 | -1.21 | 负面 |
| 4021 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线羊安分歧7#羊安村北 | 74.01 | 200 | 160 | 11.98 | 可开放 |
| 4022 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kV工业三线125八斗中变压器 | 49.79 | 630 | 504 | 190.32 | 可开放 |
| 4023 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线大佟屯变压器 | 32.34 | 50 | 40 | 23.83 | 可开放 |
| 4024 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线东岭南变压器 | 40.26 | 100 | 80 | 39.74 | 可开放 |
| 4025 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线台后变压器 | 35.07 | 200 | 160 | 89.86 | 可开放 |
| 4026 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 37.9 | 630 | 504 | 265.23 | 可开放 |
| 4027 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线下沟变压器 | 18.45 | 100 | 80 | 61.55 | 可开放 |
| 4028 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kV工业三线八斗新台 | 51.57 | 400 | 320 | 113.72 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4029 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线十八家南变压器 | 78.86 | 400 | 320 | 4.56 | 可开放 |
| 4030 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线辛庄村机井台区 | 0.09 | 100 | 80 | 79.91 | 可开放 |
| 4031 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线小王屯变压器 | 35.28 | 400 | 320 | 178.88 | 可开放 |
| 4032 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线佟屯村变压器 | 42.72 | 400 | 320 | 149.12 | 可开放 |
| 4033 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线羊安村变压器 | 55.68 | 200 | 160 | 48.64 | 可开放 |
| 4034 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线辛庄村变压器 | 61.88 | 160 | 128 | 28.99 | 可开放 |
| 4035 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线杨屯东变压器 | 49.62 | 100 | 80 | 30.38 | 可开放 |
| 4036 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线郭山子南台变压器 | 29.88 | 200 | 160 | 100.24 | 可开放 |
| 4037 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线田相北变压器 | 44.43 | 200 | 160 | 71.14 | 可开放 |
| 4038 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线十八家机井台区 | 0.03 | 100 | 80 | 79.97 | 可开放 |
| 4039 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kv工业三线84#郭山子新台 | 81.03 | 200 | 160 | -2.06 | 负面 |
| 4040 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线杨屯南变压器 | 66.9 | 200 | 160 | 26.20 | 可开放 |
| 4041 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kv工业三线100#周海滨分歧4#周家北台 | 41.1 | 200 | 160 | 77.80 | 可开放 |
| 4042 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线望宝南台变压器 | 8.46 | 200 | 160 | 143.08 | 可开放 |
| 4043 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kV工业三线52柳嵩北变压器 | 63.66 | 200 | 160 | 32.68 | 可开放 |
| 4044 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线伞屯变压器 | 20.78 | 400 | 320 | 236.88 | 可开放 |
| 4045 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线艾屯变压器 | 43.71 | 400 | 320 | 145.16 | 可开放 |
| 4046 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线王屯西变压器 | 39.71 | 315 | 252 | 126.91 | 可开放 |
| 4047 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线王屯南变压器 | 31.83 | 200 | 160 | 96.34 | 可开放 |
| 4048 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线柳蒿2队变压器 | 56.49 | 200 | 160 | 47.02 | 可开放 |
| 4049 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kV工业三线66支1柳嵩农业变压器 | 24.79 | 80 | 64 | 44.17 | 可开放 |
| 4050 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线田相南变压器 | 62.3 | 80 | 64 | 14.16 | 可开放 |
| 4051 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kV工业三线134八斗北变压器 | 61.23 | 200 | 160 | 37.54 | 可开放 |
| 4052 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线西一村变压器 | 31.5 | 200 | 160 | 97.00 | 可开放 |
| 4053 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线西沟变压器 | 16.38 | 200 | 160 | 127.24 | 可开放 |
| 4054 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线王屯东变压器 | 53.76 | 400 | 320 | 104.96 | 可开放 |
| 4055 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 工业#3线3A106 | 10kV工业三线112八斗皮甲变压器 | 27.57 | 400 | 320 | 209.72 | 可开放 |
| 4056 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线辛庄12队变压器 | 34.26 | 400 | 320 | 182.96 | 可开放 |
| 4057 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线杨屯北台变压器 | 42.36 | 400 | 320 | 150.56 | 可开放 |
| 4058 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线服务器分歧14#羊安村南 | 29.47 | 630 | 504 | 318.34 | 可开放 |
| 4059 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线十八家杨屯 | 72 | 200 | 160 | 16.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线张马屯果树地变压器 | 56.49 | 200 | 160 | 47.02 | 可开放 |
| 4061 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线杨屯中变压器 | 33.32 | 400 | 320 | 186.72 | 可开放 |
| 4062 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线潘家变压器 | 48.3 | 200 | 160 | 63.40 | 可开放 |
| 4063 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线龙河村变压器 | 50.34 | 200 | 160 | 59.32 | 可开放 |
| 4064 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线东岭村北变压器 | 32.54 | 100 | 80 | 47.46 | 可开放 |
| 4065 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊安线3C111 | 10kV羊安线羊安边西变压器 | 30.17 | 400 | 320 | 199.32 | 可开放 |
| 4066 | 兴城市 | 兴城羊安供电所 | 羊高线E1005 | 10kV羊安线羊安村设施农业 | 10.47 | 100 | 80 | 69.53 | 可开放 |
| 4067 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 10kV温医线18左25变压器. | 45.03 | 200 | 160 | 69.94 | 可开放 |
| 4068 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 弘熙园D箱站变压器#1 | 30.72 | 400 | 320 | 197.12 | 可开放 |
| 4069 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 10kV温疗二线76左5变压器 | 12.19 | 160 | 128 | 108.50 | 可开放 |
| 4070 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线100左1变压器 | 18.54 | 400 | 320 | 245.84 | 可开放 |
| 4071 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右6变压器 | 43.47 | 200 | 160 | 73.06 | 可开放 |
| 4072 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 馨园小区A箱站变压器#2 | 0 | 400 | 320 | 320.00 | 可开放 |
| 4073 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 温工三线79右12左5变压器 | 37.6 | 250 | 200 | 106.00 | 可开放 |
| 4074 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 温疗2线46右3右1支1A箱站变压器#2 | 17.18 | 500 | 400 | 314.10 | 可开放 |
| 4075 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线46右6左4变压器#1 | 35.87 | 200 | 160 | 88.26 | 可开放 |
| 4076 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线37变压器 | 29.55 | 500 | 400 | 252.25 | 可开放 |
| 4077 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 温馨家园E箱站#2变压器 | 20.09 | 500 | 400 | 299.55 | 可开放 |
| 4078 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线56右3变压器 | 11.27 | 315 | 252 | 216.50 | 可开放 |
| 4079 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线46右6左4变压器 | 11 | 400 | 320 | 276.00 | 可开放 |
| 4080 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 红石湾C组团1#变电亭2#变压器配电变压器 | 24.51 | 630 | 504 | 349.59 | 可开放 |
| 4081 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 万象家园小区C箱站变压器#1 | 27.69 | 400 | 320 | 209.24 | 可开放 |
| 4082 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 温疗二线浩博房地产2号变压器 | 19.23 | 400 | 320 | 243.08 | 可开放 |
| 4083 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 美星花园E箱站变压器#1 | 25.23 | 400 | 320 | 219.08 | 可开放 |
| 4084 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 铂锐府小区#3变电亭1变压器 | 19.29 | 800 | 640 | 485.68 | 可开放 |
| 4085 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 10kV学港一线134左11变压器 | 60.24 | 200 | 160 | 39.52 | 可开放 |
| 4086 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线72右7支1变压器 | 94.79 | 315 | 252 | -46.59 | 负面 |
| 4087 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右10右1柱上变压器 | 25.84 | 400 | 320 | 216.64 | 可开放 |
| 4088 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 10kV温疗一线70变压器 | 9.2 | 250 | 200 | 177.00 | 可开放 |
| 4089 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右23右33右3变压器 | 0 | 400 | 320 | 320.00 | 可开放 |
| 4090 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线73变压器 | 59.5 | 315 | 252 | 64.58 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线33变压器 | 34.06 | 315 | 252 | 144.71 | 可开放 |
| 4092 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 学疗#1线桃源里1#小区1配电变压器 | 27.27 | 400 | 320 | 210.92 | 可开放 |
| 4093 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线96右6变压器 | 30.81 | 200 | 160 | 98.38 | 可开放 |
| 4094 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线46左6变压器 | 33.69 | 200 | 160 | 92.62 | 可开放 |
| 4095 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 水木馨居2#变电亭02变压器间隔配电变压器 | 28.02 | 630 | 504 | 327.47 | 可开放 |
| 4096 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 海天城#2变压器间隔配电变压器 | 10.21 | 630 | 504 | 439.68 | 可开放 |
| 4097 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线60#1变压器 | 23.08 | 315 | 252 | 179.30 | 可开放 |
| 4098 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 葫芦岛市觉华岛兴海海上客运有限公司 | 6.2 | 250 | 200 | 184.50 | 可开放 |
| 4099 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线星河小镇二期配电变压器 2 | 23.68 | 630 | 504 | 354.82 | 可开放 |
| 4100 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 学港二首山湖二期1亭1#配电变压器 | 12.39 | 800 | 640 | 540.88 | 可开放 |
| 4101 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线36左3变压器 | 28.3 | 180 | 144 | 93.06 | 可开放 |
| 4102 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 学南线金天屹二期二标段2#变电亭2#变压器 | 11.84 | 500 | 400 | 340.80 | 可开放 |
| 4103 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 10kV学港二线嘉山墅小区二期02变压器 | 18.34 | 500 | 400 | 308.30 | 可开放 |
| 4104 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 10kV温医线16右1变压器 | 13.65 | 200 | 160 | 132.70 | 可开放 |
| 4105 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 世纪阳光小区A箱站变压器#2 | 0 | | 0 | 0.00 | 负面 |
| 4106 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 香林水岸小区A箱站间隔3配电变压器 | 18.72 | 630 | 504 | 386.06 | 可开放 |
| 4107 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 绿美苑B箱站间隔2配电变压器 | 75.55 | 500 | 400 | 22.25 | 可开放 |
| 4108 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右23右54变压器 | 26.7 | 100 | 80 | 53.30 | 可开放 |
| 4109 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线18右4变压器 | 20.82 | 630 | 504 | 372.83 | 可开放 |
| 4110 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线帝景海岸配电变压器 2 | 18.5 | 500 | 400 | 307.50 | 可开放 |
| 4111 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 东福锦园小区A箱站变压器#2 | 0 | 315 | 252 | 252.00 | 可开放 |
| 4112 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 万象家园小区B箱站变压器#2 | 17.37 | 400 | 320 | 250.52 | 可开放 |
| 4113 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线帝景海岸配电变压器 1 | 28.54 | 500 | 400 | 257.30 | 可开放 |
| 4114 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线29变压器 | 51.85 | 315 | 252 | 88.67 | 可开放 |
| 4115 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港二线E1016 | 温工三线77+1左12右12 | 31.58 | 30 | 24 | 14.53 | 可开放 |
| 4116 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台二期D箱站1号配电变压器 | 10.46 | 630 | 504 | 438.10 | 可开放 |
| 4117 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 水岸绿洲小区A箱站变压器#1 | 35.97 | 630 | 504 | 277.39 | 可开放 |
| 4118 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 弘熙园G箱站变压器#1 | 0 | 500 | 400 | 400.00 | 可开放 |
| 4119 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线46右6左2变压器 | 22.92 | 400 | 320 | 228.32 | 可开放 |
| 4120 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线63变压器 | 15.14 | 250 | 200 | 162.15 | 可开放 |
| 4121 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线57右4变压器 | 22.2 | 160 | 128 | 92.48 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4122 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 温疗2线46右3右1支2A箱站变压器#2 | 42.32 | 400 | 320 | 150.72 | 可开放 |
| 4123 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 10kV温工三线79右9变压器 | 56.44 | 315 | 252 | 74.21 | 可开放 |
| 4124 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 10kV温工三线71右3变压器 | 42.18 | 400 | 320 | 151.28 | 可开放 |
| 4125 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线46右5变压器 | 15.32 | 400 | 320 | 258.72 | 可开放 |
| 4126 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 铂锐府小区#1变电亭1变压器 | 31.83 | 800 | 640 | 385.36 | 可开放 |
| 4127 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 凯森蒙豪邸1号箱站1#配电变压器 | 16.19 | 500 | 400 | 319.05 | 可开放 |
| 4128 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#2线5114 | 铂翔房地产学府雅缘小区箱站配电变压器 02 | 25.84 | 630 | 504 | 341.21 | 可开放 |
| 4129 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右2右3变压器 | 86.19 | 315 | 252 | -19.50 | 负面 |
| 4130 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 学港一线68左11#变压器 | 10.98 | 400 | 320 | 276.08 | 可开放 |
| 4131 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 10kV温工#3线48右2变压器 | 62.4 | 630 | 504 | 110.88 | 可开放 |
| 4132 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 弘熙园C箱站变压器#2 | 28.32 | 400 | 320 | 206.72 | 可开放 |
| 4133 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 学南线金天屹二期二标段 2#变电亭1#变压器 | 18 | 500 | 400 | 310.00 | 可开放 |
| 4134 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线54+1变压器 | 44.79 | 315 | 252 | 110.91 | 可开放 |
| 4135 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线18左7右3变压器 | 26.57 | 315 | 252 | 168.30 | 可开放 |
| 4136 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 10kV学疗二线46#兴运府二期变压器2# | 39.2 | 500 | 400 | 204.00 | 可开放 |
| 4137 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 温港线三合荣郡小区A箱站2#配电变压器 | 23.21 | 630 | 504 | 357.78 | 可开放 |
| 4138 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 学首二线金天屹一期二标段配电变压器 1 | 15.17 | 315 | 252 | 204.21 | 可开放 |
| 4139 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线79左16变压器 | 81.69 | 400 | 320 | -6.76 | 负面 |
| 4140 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 王者之湖2#配电变压器 | 13.89 | 500 | 400 | 330.55 | 可开放 |
| 4141 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 水岸绿洲小区C箱站变压器#1 | 27.01 | 500 | 400 | 264.95 | 可开放 |
| 4142 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 王者之湖配电变压器2# | 28.16 | 500 | 400 | 259.20 | 可开放 |
| 4143 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 绿美苑B箱站变压器#2 | 0 | | 0 | 0.00 | 负面 |
| 4144 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右15右1变压器 | 38.78 | 400 | 320 | 164.88 | 可开放 |
| 4145 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 钓鱼台街道A箱站变压器#1 | 21.18 | 500 | 400 | 294.10 | 可开放 |
| 4146 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#2线5114 | 铂翔房地产学府雅缘小区箱式变电站 2号配电变压器01 | 31.29 | 800 | 640 | 389.68 | 可开放 |
| 4147 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线79左19右8变压器 | 64.47 | 200 | 160 | 31.06 | 可开放 |
| 4148 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 10kV学港一线兴城龙回头海景假日酒店有限公司 | 1.98 | 200 | 160 | 156.04 | 可开放 |
| 4149 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 胜利家园小区A箱站变压器#1 | 25.41 | 500 | 400 | 272.95 | 可开放 |
| 4150 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线39变压器 | 73.52 | 315 | 252 | 20.41 | 可开放 |
| 4151 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 观海国际小区G箱站变压器#1 | 11.46 | 630 | 504 | 431.80 | 可开放 |
| 4152 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线79左19右2变压器 | 83.16 | 200 | 160 | -6.32 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4153 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线10右1变压器 | 4.35 | 315 | 252 | 238.30 | 可开放 |
| 4154 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 万象家园小区A箱站变压器#1 | 28.51 | 315 | 252 | 162.19 | 可开放 |
| 4155 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 温疗二线10左6B箱站变压器#1 | 30.31 | 500 | 400 | 248.45 | 可开放 |
| 4156 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线102变压器 | 26.87 | 200 | 160 | 106.26 | 可开放 |
| 4157 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线96右7变压器 | 58.41 | 200 | 160 | 43.18 | 可开放 |
| 4158 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 东福锦园小区A箱站变压器#1 | 0 | 315 | 252 | 252.00 | 可开放 |
| 4159 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 兴海湾小区A箱站变压器#1 | 15.98 | 500 | 400 | 320.10 | 可开放 |
| 4160 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线32右5变压器. | 74.55 | 200 | 160 | 10.90 | 可开放 |
| 4161 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 馨园小区A箱站变压器#1 | 0 | 500 | 400 | 400.00 | 可开放 |
| 4162 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 绿美苑D箱站#1变压器 | 44.35 | 500 | 400 | 178.25 | 可开放 |
| 4163 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 41.21 | 630 | 504 | 244.38 | 可开放 |
| 4164 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 龙兴家园二期箱站变压器 #1 | 34.4 | 500 | 400 | 228.00 | 可开放 |
| 4165 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 水岸绿洲小区B箱站变压器#2 | 0 | 630 | 504 | 504.00 | 可开放 |
| 4166 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线76变压器 | 20.88 | 250 | 200 | 147.80 | 可开放 |
| 4167 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右8右2变压器 | 50.46 | 400 | 320 | 118.16 | 可开放 |
| 4168 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线18左8变压器 | 14.85 | 400 | 320 | 260.60 | 可开放 |
| 4169 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城29柱上变压器 | 52.95 | 315 | 252 | 85.21 | 可开放 |
| 4170 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右12右2左1弘福家园变压器 | 29.94 | 315 | 252 | 157.69 | 可开放 |
| 4171 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 滨河御景变压器3# | 28.95 | 630 | 504 | 321.62 | 可开放 |
| 4172 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 兴运府B箱站配电变压器01 | 21.03 | 800 | 640 | 471.76 | 可开放 |
| 4173 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 水岸绿洲小区B箱站变压器#1 | 0 | 630 | 504 | 504.00 | 可开放 |
| 4174 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 温城线阳光尚府小区 2#变压器 | 14.94 | 500 | 400 | 325.30 | 可开放 |
| 4175 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 馨园小区B箱站变压器#1 | 0 | 500 | 400 | 400.00 | 可开放 |
| 4176 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 水岸蓝湾A箱站2号变压器 | 40.29 | 500 | 400 | 198.55 | 可开放 |
| 4177 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 万象家园小区C箱站变压器#2 | 17.55 | 400 | 320 | 249.80 | 可开放 |
| 4178 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首三线E1009 | 10kV学首三线君山一品二期 3#变压器 | 12.24 | 800 | 640 | 542.08 | 可开放 |
| 4179 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 10kV学港一线140右3变压器 | 35.68 | 250 | 200 | 110.80 | 可开放 |
| 4180 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台A箱站变压器 | 20.38 | 500 | 400 | 298.10 | 可开放 |
| 4181 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右15变压器 | 28.13 | 400 | 320 | 207.48 | 可开放 |
| 4182 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线64变压器 | 51.6 | 200 | 160 | 56.80 | 可开放 |
| 4183 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 10kV学港二线首山湖2#变电亭2#变压器1# | 9.5 | 500 | 400 | 352.50 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4184 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区二期2#箱站间隔配电变压器2# | 10.11 | 500 | 400 | 349.45 | 可开放 |
| 4185 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 美星花园F箱站变压器#1 | 41.82 | 500 | 400 | 190.90 | 可开放 |
| 4186 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 温工三线53#变台 | 28.06 | 315 | 252 | 163.61 | 可开放 |
| 4187 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线79左9变压器 | 56.13 | 200 | 160 | 47.74 | 可开放 |
| 4188 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 铂锐府小区#3变电亭2变压器 | 22.74 | 800 | 640 | 458.08 | 可开放 |
| 4189 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 弘熙园B箱站变压器#1 | 30.67 | 630 | 504 | 310.78 | 可开放 |
| 4190 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线54变压器 | 40.8 | 315 | 252 | 123.48 | 可开放 |
| 4191 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 铂锐府小区#1变电亭2变压器 | 48.63 | 800 | 640 | 250.96 | 可开放 |
| 4192 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 10kV温医线15+1左1变压器 | 42.68 | 250 | 200 | 93.30 | 可开放 |
| 4193 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线25变压器#1 | 62.13 | 315 | 252 | 56.29 | 可开放 |
| 4194 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 铂锐府小区#2变电亭1变压器 | 38.4 | 500 | 400 | 208.00 | 可开放 |
| 4195 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首一线E1012 | 0kV学首一线丽汤小区3#变电亭2#变压器 | 7.02 | 630 | 504 | 459.77 | 可开放 |
| 4196 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线46支1变压器 | 31.87 | 315 | 252 | 151.61 | 可开放 |
| 4197 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 王者之湖2#配电变压器2 | 14.59 | 500 | 400 | 327.05 | 可开放 |
| 4198 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线62左3变压器 | 47.22 | 200 | 160 | 65.56 | 可开放 |
| 4199 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线57变压器 | 22.85 | 500 | 400 | 285.75 | 可开放 |
| 4200 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线66#变压器 | 16.69 | 80 | 64 | 50.65 | 可开放 |
| 4201 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 欣和园B箱站变压器#1 | 23.66 | 315 | 252 | 177.47 | 可开放 |
| 4202 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 凯森蒙豪邸2号箱站2#配电变压器 | 18.91 | 500 | 400 | 305.45 | 可开放 |
| 4203 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 温疗#2线宸兴园配电变压器1 | 29.78 | 315 | 252 | 158.19 | 可开放 |
| 4204 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 红石湾C组团2#变电亭1#变压器配电变压器 | 37.33 | 630 | 504 | 268.82 | 可开放 |
| 4205 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线26左16支4 | 26.57 | 315 | 252 | 168.30 | 可开放 |
| 4206 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线19右3变压器 | 9.91 | 630 | 504 | 441.57 | 可开放 |
| 4207 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线20左13变压器 | 22.7 | 315 | 252 | 180.50 | 可开放 |
| 4208 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线20左6右1变压器 | 19.28 | 400 | 320 | 242.88 | 可开放 |
| 4209 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 10kV学港一线146右4变压器 | 0.63 | 50 | 40 | 39.69 | 可开放 |
| 4210 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 10kV学港二线首山湖2#变电亭2#变压器2# | 19.58 | 500 | 400 | 302.10 | 可开放 |
| 4211 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 泳装城箱站#2变压器#1 | 27.71 | 500 | 400 | 261.45 | 可开放 |
| 4212 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 10kV学疗一线浪琴湾墅2#变压器 | 15.33 | 500 | 400 | 323.35 | 可开放 |
| 4213 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线42变压器#1 | 49.18 | 315 | 252 | 97.08 | 可开放 |
| 4214 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 10kV温疗二线84左6+1杆红石湾小区1号配电变压器 | 48.29 | 315 | 252 | 99.89 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4215 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线15变压器 | 18.45 | 630 | 504 | 387.77 | 可开放 |
| 4216 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 海天城#2箱站配电变压器1 | 19.04 | 500 | 400 | 304.80 | 可开放 |
| 4217 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温联线55变压器 | 14.36 | 400 | 320 | 262.56 | 可开放 |
| 4218 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 绿美苑A箱站间隔2配电变压器 | 31.68 | 400 | 320 | 193.28 | 可开放 |
| 4219 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区A箱站变压器#2 | 33.17 | 630 | 504 | 295.03 | 可开放 |
| 4220 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 通泰首府A箱站变压器#1 | 8.38 | 500 | 400 | 358.10 | 可开放 |
| 4221 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 10kV学疗二线一里海商业综合楼变压器 1# | 8.76 | 800 | 640 | 569.92 | 可开放 |
| 4222 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 学港二首山湖二期1亭2#配电变压器 | 32.19 | 800 | 640 | 382.48 | 可开放 |
| 4223 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线20左2变压器 | 35.37 | 315 | 252 | 140.58 | 可开放 |
| 4224 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 水木馨居2#变电亭01变压器间隔配电变压器 | 24.8 | 630 | 504 | 347.76 | 可开放 |
| 4225 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线9左3变压器#2 | 0 | 400 | 320 | 320.00 | 可开放 |
| 4226 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线53左5变压器 | 36.25 | 200 | 160 | 87.50 | 可开放 |
| 4227 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 世纪阳光小区A箱站变压器#1 | 66.75 | 500 | 400 | 66.25 | 可开放 |
| 4228 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 塞北佳园箱站变压器#2 | 92.55 | 200 | 160 | -25.10 | 负面 |
| 4229 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 兴城市宜家食品超市 | 11.52 | 630 | 504 | 431.42 | 可开放 |
| 4230 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 温疗2线46右3右1支2A箱站变压器#1 | 28.08 | 400 | 320 | 207.68 | 可开放 |
| 4231 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 海天假日酒店门口充电桩柱上变压器 | 58.57 | 630 | 504 | 135.01 | 可开放 |
| 4232 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 凯悦豪庭B箱站变压器#3 | 18.87 | 400 | 320 | 244.52 | 可开放 |
| 4233 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 10kV学港二线嘉山墅小区二期01变压器 | 14.66 | 500 | 400 | 326.70 | 可开放 |
| 4234 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 金天屹小区A箱站间隔3配电变压器#2 | 28.65 | 400 | 320 | 205.40 | 可开放 |
| 4235 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线43变压器 | 43.14 | 315 | 252 | 116.11 | 可开放 |
| 4236 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 温河线26左18右8变压器 | 55.47 | 200 | 160 | 49.06 | 可开放 |
| 4237 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线96右8变压器 | 55 | 100 | 80 | 25.00 | 可开放 |
| 4238 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台二期C箱站2号配电变压器 | 12.14 | 630 | 504 | 427.52 | 可开放 |
| 4239 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线115右7变压器 | 6.3 | 630 | 504 | 464.31 | 可开放 |
| 4240 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 山海湾小区B箱站变压器#2 | 0 | 500 | 400 | 400.00 | 可开放 |
| 4241 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 兴运府A箱站高压间隔1号配电变压器 | 21.81 | 800 | 640 | 465.52 | 可开放 |
| 4242 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 海上海小区箱站变压器#1 | 45.12 | 400 | 320 | 139.52 | 可开放 |
| 4243 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 10kV温疗一线111左5右4变压器 | 17.16 | 200 | 160 | 125.68 | 可开放 |
| 4244 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港二线E1016 | 10kV学港二线39首山湖小区变电亭1#变压器2号 | 16.37 | 500 | 400 | 318.15 | 可开放 |
| 4245 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右4变压器 | 42.76 | 315 | 252 | 117.31 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4246 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线88支13变压器 | 108 | 250 | 200 | -70.00 | 负面 |
| 4247 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 温河线水岸澜湾二期1#亭1#变 | 43.23 | 400 | 320 | 147.08 | 可开放 |
| 4248 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 晟林水岸名居小区A箱站变压器#1 | 62.79 | 1000 | 800 | 172.10 | 可开放 |
| 4249 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 兴海书苑A箱站H133变压器 | 28.65 | 400 | 320 | 205.40 | 可开放 |
| 4250 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线12+1变压器 | 39.36 | 200 | 160 | 81.28 | 可开放 |
| 4251 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线45变压器 | 37.46 | 315 | 252 | 134.00 | 可开放 |
| 4252 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线6右4左3支2变压器 | 34.29 | 315 | 252 | 143.99 | 可开放 |
| 4253 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右13变压器 | 11 | 400 | 320 | 276.00 | 可开放 |
| 4254 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 10kV温疗一线115右4变压器 | 69.42 | 400 | 320 | 42.32 | 可开放 |
| 4255 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线12右2变压器 | 39.48 | 400 | 320 | 162.08 | 可开放 |
| 4256 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首三线E1009 | 君山一品A箱子站变压器 | 30.43 | 500 | 400 | 247.85 | 可开放 |
| 4257 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 温联线46右6左3变压器 | 89.81 | 315 | 252 | -30.90 | 负面 |
| 4258 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 学疗#1线33#箱式1#间隔配电变压器 | 12.86 | 630 | 504 | 422.98 | 可开放 |
| 4259 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 10kV学疗二线42右1变压器 | 57.75 | 400 | 320 | 89.00 | 可开放 |
| 4260 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线26左13城市之光1#变压器1号 | 23.39 | 500 | 400 | 283.05 | 可开放 |
| 4261 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线26左13城市之光2#变压器1号 | 24.06 | 400 | 320 | 223.76 | 可开放 |
| 4262 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 10kV温医线13变压器 | 0 | 315 | 252 | 252.00 | 可开放 |
| 4263 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 学疗#1线桃园里小区2#配电变压器 | 29.91 | 400 | 320 | 200.36 | 可开放 |
| 4264 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 邴家湾小区B箱站1号变压器 | 4.79 | 630 | 504 | 473.82 | 可开放 |
| 4265 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 凯悦豪庭A箱站变压器 | 12.84 | 400 | 320 | 268.64 | 可开放 |
| 4266 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线60变压器 | 8.41 | 315 | 252 | 225.51 | 可开放 |
| 4267 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区二期1#箱站间隔配电变压器2# | 9.27 | 800 | 640 | 565.84 | 可开放 |
| 4268 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 温港线27左5B箱站变压器#2 | 53.52 | 315 | 252 | 83.41 | 可开放 |
| 4269 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首一线E1012 | 10kV学首一线丽汤小区1#变电亭2#变压器 | 5.84 | 630 | 504 | 467.21 | 可开放 |
| 4270 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线20左3变压器 | 26.7 | 315 | 252 | 167.90 | 可开放 |
| 4271 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 10kV学港一线45左7右6变压器H28 | 27.54 | 400 | 320 | 209.84 | 可开放 |
| 4272 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线46左12变压器 | 13.36 | 200 | 160 | 133.28 | 可开放 |
| 4273 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线43变压器 | 0 | 250 | 200 | 200.00 | 可开放 |
| 4274 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 兴运府B箱站配电变压器02 | 19.47 | 800 | 640 | 484.24 | 可开放 |
| 4275 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线26左16变压器 | 102.1 | 400 | 320 | -88.40 | 负面 |
| 4276 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV学港一线160左2变压器 | 45.33 | 100 | 80 | 34.67 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4277 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右12变压器 | 54.78 | 200 | 160 | 50.44 | 可开放 |
| 4278 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线中海油家属楼配电变压器 | 14.5 | 500 | 400 | 327.50 | 可开放 |
| 4279 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线53左7 变压器 | 30.56 | 400 | 320 | 197.76 | 可开放 |
| 4280 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 温疗一线62左11B箱站变压器#1 | 61.74 | 400 | 320 | 73.04 | 可开放 |
| 4281 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 泳装城箱站#2变压器#2 | 53.47 | 500 | 400 | 132.65 | 可开放 |
| 4282 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线12右13变压器 | 41.94 | 100 | 80 | 38.06 | 可开放 |
| 4283 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台B箱站变压器 | 19.9 | 500 | 400 | 300.50 | 可开放 |
| 4284 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台二期A箱站1号配电变压器 | 13.71 | 630 | 504 | 417.63 | 可开放 |
| 4285 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右23右4左5变压器 | 0 | 315 | 252 | 252.00 | 可开放 |
| 4286 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 万象家园二期配电变压器B | 31.94 | 630 | 504 | 302.78 | 可开放 |
| 4287 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 10kV温港线108变压器#1 | 3.96 | 250 | 200 | 190.10 | 可开放 |
| 4288 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 变压器0612 | 38.22 | 400 | 320 | 167.12 | 可开放 |
| 4289 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线100左7变压器 | 25.59 | 315 | 252 | 171.39 | 可开放 |
| 4290 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 龙江花园B箱站变压器#1 | 33.21 | 315 | 252 | 147.39 | 可开放 |
| 4291 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 龙兴家园小区A箱站变压器#1 | 17.42 | 500 | 400 | 312.90 | 可开放 |
| 4292 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 温医线26左20右6变压器 | 5.76 | 315 | 252 | 233.86 | 可开放 |
| 4293 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 欣和园B箱站变压器#2 | 25.79 | 315 | 252 | 170.76 | 可开放 |
| 4294 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 温工三线77+1左12右8支1 | 1.88 | 250 | 200 | 195.30 | 可开放 |
| 4295 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 温疗#2线宸兴园配电变压器2 | 23.81 | 315 | 252 | 177.00 | 可开放 |
| 4296 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 学疗#1线33#箱式2#间隔配电变压器 | 40.48 | 630 | 504 | 248.98 | 可开放 |
| 4297 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 温馨家园C箱站变压器#1 | 18.85 | 500 | 400 | 305.75 | 可开放 |
| 4298 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 10kV温疗一线111左3变压器 | 29.33 | 315 | 252 | 159.61 | 可开放 |
| 4299 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线40左1变压器 | 84.72 | 250 | 200 | -11.80 | 负面 |
| 4300 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 10kV温疗一线110右2变压器 | 48.4 | 200 | 160 | 63.20 | 可开放 |
| 4301 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港二线E1016 | 钓鱼台街道A箱站变压器#2 | 24.35 | 500 | 400 | 278.25 | 可开放 |
| 4302 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右3变压器 | 18.95 | 200 | 160 | 122.10 | 可开放 |
| 4303 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线57右8变压器 | 45.71 | 400 | 320 | 137.16 | 可开放 |
| 4304 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#2线5114 | 铂翔房地产学府雅缘小区箱站配电变压器 01 | 18.51 | 630 | 504 | 387.39 | 可开放 |
| 4305 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 信苑花园箱站变压器#1 | 11.65 | 500 | 400 | 341.75 | 可开放 |
| 4306 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 弘熙园E箱站变压器#1 | 38.03 | 630 | 504 | 264.41 | 可开放 |
| 4307 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 万象家园小区B箱站变压器#1 | 28.62 | 400 | 320 | 205.52 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4308 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 红石湾C组团1#变电亭1#变压器配电变压器 | 27.46 | 630 | 504 | 331.00 | 可开放 |
| 4309 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线46左4变压器 | 31.46 | 160 | 128 | 77.66 | 可开放 |
| 4310 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线26左15变压器 | 64.03 | 315 | 252 | 50.31 | 可开放 |
| 4311 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 10kV温工三线1变压器 | 0 | 250 | 200 | 200.00 | 可开放 |
| 4312 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 学南线金天屹二期二标段1#变电亭1#变压器 | 16.84 | 630 | 504 | 397.91 | 可开放 |
| 4313 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 10kV学港一线134左8右6变压器 | 72.73 | 315 | 252 | 22.90 | 可开放 |
| 4314 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗二线64变压器 | 19.04 | 160 | 128 | 97.54 | 可开放 |
| 4315 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 10kV学疗一线红石湾B组团变电亭1#变压器 | 21.54 | 800 | 640 | 467.68 | 可开放 |
| 4316 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 10kV学疗二线乐业居变压器 | 11.2 | 500 | 400 | 344.00 | 可开放 |
| 4317 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 10kV学疗二线东福#6楼1#变压器 | 17.56 | 315 | 252 | 196.69 | 可开放 |
| 4318 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 10kV温医线18左8变压器 | 4.74 | 200 | 160 | 150.52 | 可开放 |
| 4319 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 学港二线首山湖二期2亭1#配电变压器 | 29.49 | 800 | 640 | 404.08 | 可开放 |
| 4320 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区二期3#箱站间隔配电变压器1# | 9.03 | 800 | 640 | 567.76 | 可开放 |
| 4321 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台二期C箱站1号配电变压器 | 14.81 | 630 | 504 | 410.70 | 可开放 |
| 4322 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 金天屹小区C箱站间隔2配电变压器#1 | 0 | 500 | 400 | 400.00 | 可开放 |
| 4323 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 温河线水岸澜湾二期2#亭2#变 | 33.21 | 400 | 320 | 187.16 | 可开放 |
| 4324 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首三线E1009 | 10kV学首三线首山俯海2号变电亭1#变压器 | 14.29 | 630 | 504 | 413.97 | 可开放 |
| 4325 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线100左4变压器 | 22.13 | 400 | 320 | 231.48 | 可开放 |
| 4326 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线32右4变压器 | 6.89 | 630 | 504 | 460.59 | 可开放 |
| 4327 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区二期1#箱站间隔配电变压器1# | 37.14 | 800 | 640 | 342.88 | 可开放 |
| 4328 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线22左2变压器 | 48 | 200 | 160 | 64.00 | 可开放 |
| 4329 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 温工#3线48右2变压器#1 | 48.19 | 250 | 200 | 79.53 | 可开放 |
| 4330 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 锦华园B箱站#1变压器 | 0 | | 0 | 0.00 | 负面 |
| 4331 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线26左18左5滨河御景二期变电亭2#变压器 | 27.09 | 800 | 640 | 423.28 | 可开放 |
| 4332 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右13变压器#1 | 26 | 250 | 200 | 135.00 | 可开放 |
| 4333 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 学南线金天屹二期二标段1#变电亭2#变压器 | 16.32 | 630 | 504 | 401.18 | 可开放 |
| 4334 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 香林水岸小区B箱站变压器#1 | 21.34 | 500 | 400 | 293.30 | 可开放 |
| 4335 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 温城线#12右11右1#变压器 | 12.66 | 200 | 160 | 134.68 | 可开放 |
| 4336 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 学疗#1线桃源里2#小区2#配电变压器 | 35.61 | 800 | 640 | 355.12 | 可开放 |
| 4337 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV学港一线158左3变压器 | 30.63 | 200 | 160 | 98.74 | 可开放 |
| 4338 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 滨河御景变压器1# | 29.62 | 630 | 504 | 317.39 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4339 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右12右2 | 29.54 | 200 | 160 | 100.92 | 可开放 |
| 4340 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线11变压器. | 25.9 | 315 | 252 | 170.42 | 可开放 |
| 4341 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 泳装城新建台 | 47.31 | 400 | 320 | 130.76 | 可开放 |
| 4342 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线40右2变压器 | 12.43 | 630 | 504 | 425.69 | 可开放 |
| 4343 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 10kV温港线50左63左8变压器 | 65.18 | 100 | 80 | 14.82 | 可开放 |
| 4344 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区二期4#箱站间隔配电变压器1# | 18.6 | 800 | 640 | 491.20 | 可开放 |
| 4345 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 学疗#1线桃源里2#小区1#配电变压器 | 45.63 | 800 | 640 | 274.96 | 可开放 |
| 4346 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 温疗二线浩博房地产配电变压器 | 21.45 | 400 | 320 | 234.20 | 可开放 |
| 4347 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台二期B箱站2号配电变压器 | 12.39 | 630 | 504 | 425.94 | 可开放 |
| 4348 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 10kV学疗一线红石湾B组团变电亭2#变压器 | 41.82 | 800 | 640 | 305.44 | 可开放 |
| 4349 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 塞北佳园箱站变压器#1 | 69.63 | 400 | 320 | 41.48 | 可开放 |
| 4350 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 万象家园小区A箱站变压器#2 | 37.9 | 315 | 252 | 132.62 | 可开放 |
| 4351 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首三线E1009 | 10kV学首三线首山俯海1号变电亭1#变压器 | 21.9 | 630 | 504 | 366.03 | 可开放 |
| 4352 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 温港线三合荣郡小区A箱站1#配电变压器 | 20.57 | 630 | 504 | 374.41 | 可开放 |
| 4353 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 水岸澜湾B箱站高压间隔1号配电变压器 | 37.96 | 400 | 320 | 168.16 | 可开放 |
| 4354 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 水岸绿洲小区C箱站变压器#2 | 31.3 | 500 | 400 | 243.50 | 可开放 |
| 4355 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 海天城#1变压器间隔配电变压器 | 16.64 | 500 | 400 | 316.80 | 可开放 |
| 4356 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 胜利家园小区A箱站变压器#2 | 23.65 | 500 | 400 | 281.75 | 可开放 |
| 4357 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港二线E1016 | 比基尼小小镇充电桩变压器 | 48.86 | 630 | 504 | 196.18 | 可开放 |
| 4358 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线星河小镇二期配电变压器1 | 27.81 | 630 | 504 | 328.80 | 可开放 |
| 4359 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首三线E1009 | 10kV学首三线首山俯海2号变电亭2#变压器 | 11.97 | 630 | 504 | 428.59 | 可开放 |
| 4360 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 温馨家园C箱站变压器#2 | 26.11 | 500 | 400 | 269.45 | 可开放 |
| 4361 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右23右33右7变压器 | 36.12 | 400 | 320 | 175.52 | 可开放 |
| 4362 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线31左4变压器 | 60.6 | 315 | 252 | 61.11 | 可开放 |
| 4363 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 10kV学港二线39首山湖小区变电亭1#变压器1号 | 24.38 | 500 | 400 | 278.10 | 可开放 |
| 4364 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线26左13城市之光1#变压器2号 | 25.38 | 500 | 400 | 273.10 | 可开放 |
| 4365 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 绿美苑C箱站间隔1配电变压器 | 25.57 | 500 | 400 | 272.15 | 可开放 |
| 4366 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 红石湾C组团2#变电亭2#变压器配电变压器 | 26.76 | 630 | 504 | 335.41 | 可开放 |
| 4367 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 邵家湾C箱站配电变压器2 | 35.94 | 315 | 252 | 138.79 | 可开放 |
| 4368 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 弘熙园综合楼A站变压器 | 67.58 | 315 | 252 | 39.12 | 可开放 |
| 4369 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 海天城#2箱站配电变压器2 | 13.41 | 500 | 400 | 332.95 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4370 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线91变压器 | 37.35 | 80 | 64 | 34.12 | 可开放 |
| 4371 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 四家新村B箱站间隔变压器#1 | 28.5 | 400 | 320 | 206.00 | 可开放 |
| 4372 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 邢家湾C箱站配电变压器 | 13.65 | 315 | 252 | 209.00 | 可开放 |
| 4373 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 水岸澜湾B箱站2变压器间隔 | 33.35 | 630 | 504 | 293.90 | 可开放 |
| 4374 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首一线E1012 | 10kV学首一线丽汤小区2#变电亭2#变压器 | 43.9 | 630 | 504 | 227.43 | 可开放 |
| 4375 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 弘熙园C箱站变压器#1 | 43.59 | 400 | 320 | 145.64 | 可开放 |
| 4376 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区二期3#箱站间隔配电变压器2# | 6.99 | 800 | 640 | 584.08 | 可开放 |
| 4377 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 绿美苑E箱站#1变压器 | 28.24 | 500 | 400 | 258.80 | 可开放 |
| 4378 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线72右3变压器#1 | 37.45 | 400 | 320 | 170.20 | 可开放 |
| 4379 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线40左3变压器 | 39.78 | 100 | 80 | 40.22 | 可开放 |
| 4380 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线34右12变压器 | 51.9 | 315 | 252 | 88.52 | 可开放 |
| 4381 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台二期D箱站2号配电变压器 | 15.26 | 630 | 504 | 407.86 | 可开放 |
| 4382 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 水岸绿洲小区A箱站变压器#2 | 0 | 630 | 504 | 504.00 | 可开放 |
| 4383 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线66左2变压器 | 32.72 | 630 | 504 | 297.86 | 可开放 |
| 4384 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 学港一线盛达一号院2#变压器 | 27.48 | 800 | 640 | 420.16 | 可开放 |
| 4385 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线42变压器#2 | 40.05 | 100 | 80 | 39.95 | 可开放 |
| 4386 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线9左3变压器#1 | 24.36 | 315 | 252 | 175.27 | 可开放 |
| 4387 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 金天屹小区A箱站间隔2配电变压器#1 | 39.57 | 400 | 320 | 161.72 | 可开放 |
| 4388 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#2线5114 | 铂翔房地产学府雅缘小区箱式变电站 2号配电变压器02 | 33.33 | 800 | 640 | 373.36 | 可开放 |
| 4389 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 文澜苑小区A箱站变压器#2 | 21.5 | 500 | 400 | 292.50 | 可开放 |
| 4390 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 核电兴海湾配电变压器 | 7.35 | 800 | 640 | 581.20 | 可开放 |
| 4391 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线52变压器 | 22.22 | 500 | 400 | 288.90 | 可开放 |
| 4392 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 滨海国际花园B箱站#1变压器 | 38.44 | 630 | 504 | 261.83 | 可开放 |
| 4393 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 邢家湾小区B箱站2号变压器 | 9.56 | 630 | 504 | 443.77 | 可开放 |
| 4394 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 10kV学疗一线（温疗二线84左7柱上变压器） | 13.3 | 315 | 252 | 210.11 | 可开放 |
| 4395 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台二期B箱站1号配电变压器 | 8.71 | 630 | 504 | 449.13 | 可开放 |
| 4396 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线96右5变压器 | 94.92 | 100 | 80 | -14.92 | 负面 |
| 4397 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线31变压器 | 35.84 | 200 | 160 | 88.32 | 可开放 |
| 4398 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 香林水岸小区B箱站变压器#2 | 20 | 500 | 400 | 300.00 | 可开放 |
| 4399 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 香林水岸小区A箱站变压器#1 | 19.2 | 630 | 504 | 383.04 | 可开放 |
| 4400 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线9变压器 | 43.83 | 400 | 320 | 144.68 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线105右2 | 5.14 | 315 | 252 | 235.81 | 可开放 |
| 4402 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 林楠逸园A箱站变压器#1 | 14.92 | 315 | 252 | 205.00 | 可开放 |
| 4403 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 温疗2线46右3右1支2B箱站变压器#2 | 27.99 | 400 | 320 | 208.04 | 可开放 |
| 4404 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 弘熙园E箱站变压器#2 | 14.58 | 630 | 504 | 412.15 | 可开放 |
| 4405 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右11变压器#2 | 2.7 | 400 | 320 | 309.20 | 可开放 |
| 4406 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右8变压器 | 65.05 | 400 | 320 | 59.80 | 可开放 |
| 4407 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首三线E1009 | 10kV学首三线君山一品二期1#变压器 | 79.56 | 800 | 640 | 3.52 | 可开放 |
| 4408 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线47变压器 | 20.55 | 400 | 320 | 237.80 | 可开放 |
| 4409 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 10kV温疗二线84左6+1杆红石湾小区2号配电变压器 | 96.63 | 315 | 252 | -52.38 | 负面 |
| 4410 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线26左13城市之光2#变压器2号 | 30.57 | 400 | 320 | 197.72 | 可开放 |
| 4411 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 泳装城箱站#1变压器#1 | 71.33 | 630 | 504 | 54.62 | 可开放 |
| 4412 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线6右5左1变压器 | 66.53 | 250 | 200 | 33.68 | 可开放 |
| 4413 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线34右8左1变压器 | 21.06 | 400 | 320 | 235.76 | 可开放 |
| 4414 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 兴海书苑B箱站H134变压器 | 19.38 | 400 | 320 | 242.48 | 可开放 |
| 4415 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 10kV温疗一线106变压器. | 14.1 | 400 | 320 | 263.60 | 可开放 |
| 4416 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 海上钓鱼台A箱站变压器#2 | 30.91 | 500 | 400 | 245.45 | 可开放 |
| 4417 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 滨海国际花园箱站#1变压器 | 26.34 | 500 | 400 | 268.30 | 可开放 |
| 4418 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 欣和园A箱站变压器#1 | 47.91 | 400 | 320 | 128.36 | 可开放 |
| 4419 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线18+5变压器 | 47.88 | 200 | 160 | 64.24 | 可开放 |
| 4420 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线20左9左2变压器 | 32.98 | 315 | 252 | 148.11 | 可开放 |
| 4421 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 温疗2线46右3右1支2B箱站变压器#1 | 29.4 | 500 | 400 | 253.00 | 可开放 |
| 4422 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右3左1变压器#1 | 10.7 | 400 | 320 | 277.20 | 可开放 |
| 4423 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线46右3变压器 | 23.25 | 400 | 320 | 227.00 | 可开放 |
| 4424 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首三线E1009 | 君山一品B箱子站变压器 | 38.62 | 500 | 400 | 206.90 | 可开放 |
| 4425 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 滨海国际花园箱站#2变压器 | 21.73 | 500 | 400 | 291.35 | 可开放 |
| 4426 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 韩澈 | 36.95 | 630 | 504 | 271.22 | 可开放 |
| 4427 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 海鲜一条街箱站变压器#1 | 64.44 | 315 | 252 | 49.01 | 可开放 |
| 4428 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首三线E1009 | 10kV学首三线君山一品二期2#变压器 | 31.2 | 800 | 640 | 390.40 | 可开放 |
| 4429 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 温馨家园E箱站#1变压器 | 20.11 | 500 | 400 | 299.45 | 可开放 |
| 4430 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 温疗一线62左11B箱站变压器#2 | 28.08 | 400 | 320 | 207.68 | 可开放 |
| 4431 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 文澜苑小区A箱站变压器#1 | 19.1 | 500 | 400 | 304.50 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 嘉山墅小区A箱站变压器#2 | 11.02 | 630 | 504 | 434.57 | 可开放 |
| 4433 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线79左12变压器 | 53.46 | 500 | 400 | 132.70 | 可开放 |
| 4434 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 锦华园A间隔2配电变压器 | 49.69 | 800 | 640 | 242.48 | 可开放 |
| 4435 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温联线3左1变压器 | 29.45 | 250 | 200 | 126.38 | 可开放 |
| 4436 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区二期4#箱站间隔配电变压器2# | 5.49 | 800 | 640 | 596.08 | 可开放 |
| 4437 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 温城线阳光雅居小区箱站#1变压器 | 20.01 | 200 | 160 | 119.98 | 可开放 |
| 4438 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 铂锐府小区#2变电亭2变压器 | 37.86 | 500 | 400 | 210.70 | 可开放 |
| 4439 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 水岸蓝湾A箱站1号变压器 | 39.74 | 500 | 400 | 201.30 | 可开放 |
| 4440 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线46右1变压器 | 28.85 | 400 | 320 | 204.60 | 可开放 |
| 4441 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首一线E1012 | 10kV学首一线丽汤小区1#变电亭1#变压器 | 9.78 | 630 | 504 | 442.39 | 可开放 |
| 4442 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 龙江家园4#箱式变电站02变压器间隔配电变压器 | 28.7 | 630 | 504 | 323.19 | 可开放 |
| 4443 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 10kV学疗二线东福#6楼2#变压器 | 18.67 | 315 | 252 | 193.19 | 可开放 |
| 4444 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 水木馨居1#变电亭02变压器间隔配电变压器 | 32.7 | 630 | 504 | 297.99 | 可开放 |
| 4445 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首一线E1012 | 10kV学首一线丽汤小区2#变电亭1#变压器 | 0 | | 0 | 0.00 | 负面 |
| 4446 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 学港一线155左1支1柱上变压器 | 0 | 315 | 252 | 252.00 | 可开放 |
| 4447 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 10kV温工三线79右17变压器 | 30.2 | 400 | 320 | 199.20 | 可开放 |
| 4448 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 学首二线金天屹一期二标段配电变压器2 | 15.08 | 315 | 252 | 204.50 | 可开放 |
| 4449 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线22右3变压器 | 29.62 | 315 | 252 | 158.70 | 可开放 |
| 4450 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首一线E1012 | 10kV学首一线丽汤小区3#变电亭1#变压器 | 3.21 | 630 | 504 | 483.78 | 可开放 |
| 4451 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 温城线阳光尚府小区1#变压器 | 36.93 | 500 | 400 | 215.35 | 可开放 |
| 4452 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 四家新村A箱站变压器#1 | 25.98 | 400 | 320 | 216.08 | 可开放 |
| 4453 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线6右8变压器 | 78.89 | 315 | 252 | 3.50 | 可开放 |
| 4454 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线34右8左2变压器 | 21.03 | 200 | 160 | 117.94 | 可开放 |
| 4455 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线57右19变压器 | 80.95 | 315 | 252 | -2.99 | 负面 |
| 4456 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 嘉山墅小区A箱站变压器#1 | 24.38 | 630 | 504 | 350.41 | 可开放 |
| 4457 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区二期2#箱站间隔配电变压器1# | 12.38 | 500 | 400 | 338.10 | 可开放 |
| 4458 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 10kV温疗二线70右1变压器 | 11.55 | 160 | 128 | 109.52 | 可开放 |
| 4459 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 弘福家园箱站变压器间隔配电变压器 | 22.98 | 500 | 400 | 285.10 | 可开放 |
| 4460 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线72+1左1变压器 | 49.8 | 100 | 80 | 30.20 | 可开放 |
| 4461 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线18左4变压器 | 26.59 | 315 | 252 | 168.24 | 可开放 |
| 4462 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 温联线59右5右4变压器#1 | 29.36 | 400 | 320 | 202.56 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4463 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台B箱站变压器#2 | 28.58 | 500 | 400 | 257.10 | 可开放 |
| 4464 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 兴运府A箱站高压间隔2号配电变压器 | 14.73 | 800 | 640 | 522.16 | 可开放 |
| 4465 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 山海湾小区A箱站变压器#1 | 0 | 500 | 400 | 400.00 | 可开放 |
| 4466 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 东山市场回迁楼A箱站变压器#1 | 20.93 | 315 | 252 | 186.07 | 可开放 |
| 4467 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 10kV温港线72右8变压器 | 71 | 200 | 160 | 18.00 | 可开放 |
| 4468 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 10kV温工三线79右16变压器 | 27.14 | 315 | 252 | 166.51 | 可开放 |
| 4469 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 邴家湾小区A箱站1号变压器 | 16.22 | 630 | 504 | 401.81 | 可开放 |
| 4470 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线26左18左5滨河御景二期变电亭 1#变压器 | 21.87 | 800 | 640 | 465.04 | 可开放 |
| 4471 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 温城线12右5左1箱站变压器#1 | 34.4 | 500 | 400 | 228.00 | 可开放 |
| 4472 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 美星花园D箱站变压器#1 | 30.28 | 500 | 400 | 248.60 | 可开放 |
| 4473 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 凯森蒙豪邸1号箱站2#配电变压器 | 20 | 500 | 400 | 300.00 | 可开放 |
| 4474 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线19变压器 | 27.3 | 200 | 160 | 105.40 | 可开放 |
| 4475 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 10kV温医线26左3变压器 | 68.35 | 160 | 128 | 18.64 | 可开放 |
| 4476 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 凯悦豪庭B箱站间变压器#1 | 27.09 | 400 | 320 | 211.64 | 可开放 |
| 4477 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区箱站变压器 #1 | 26.03 | 630 | 504 | 340.01 | 可开放 |
| 4478 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线45右27左1变压器 | 2.3 | 315 | 252 | 244.76 | 可开放 |
| 4479 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 美星花园A箱站变压器#1 | 21.62 | 315 | 252 | 183.90 | 可开放 |
| 4480 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 学港一线140右6 | 35.34 | 200 | 160 | 89.32 | 可开放 |
| 4481 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线26左14-1柱上变压器 | 54.63 | 200 | 160 | 50.74 | 可开放 |
| 4482 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 四家新村A箱站变压器#2 | 23.01 | 400 | 320 | 227.96 | 可开放 |
| 4483 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线50变压器 | 23.75 | 400 | 320 | 225.00 | 可开放 |
| 4484 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 龙江花园A箱站变压器#2 | 21.47 | 500 | 400 | 292.65 | 可开放 |
| 4485 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线44变压器 | 3.44 | 630 | 504 | 482.33 | 可开放 |
| 4486 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 10kV学疗二线一里海商业综合楼变压器 2# | 21.12 | 800 | 640 | 471.04 | 可开放 |
| 4487 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线59右11变压器#1 | 66.3 | 200 | 160 | 27.40 | 可开放 |
| 4488 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 水木馨居A箱站#1变压器 | 36.8 | 500 | 400 | 216.00 | 可开放 |
| 4489 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温港线5112 | 四家新村C箱站变压器#1 | 35.04 | 500 | 400 | 224.80 | 可开放 |
| 4490 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 温河线水岸澜湾二期 2#亭1#变 | 40.5 | 400 | 320 | 158.00 | 可开放 |
| 4491 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东一线E1013 | 10kV温港线72右3变压器#2 | 28.71 | 400 | 320 | 205.16 | 可开放 |
| 4492 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 核电兴海湾三期间配电变压器 | 40.89 | 630 | 504 | 246.39 | 可开放 |
| 4493 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 星河小镇A箱站变压器#1 | 35.14 | 630 | 504 | 282.62 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4494 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗二线12杆变压器 | 8.98 | 400 | 320 | 284.08 | 可开放 |
| 4495 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 温河线水岸澜湾二期1#亭2#变 | 43.08 | 400 | 320 | 147.68 | 可开放 |
| 4496 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港#1线E1014 | 嘉山墅小区B箱站变压器#1 | 24.6 | 630 | 504 | 349.02 | 可开放 |
| 4497 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#1线E1010 | 10kV学疗一线浪琴湾墅1#变压器 | 10.46 | 500 | 400 | 347.70 | 可开放 |
| 4498 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 10kV温医线17变压器 | 34.5 | 200 | 160 | 91.00 | 可开放 |
| 4499 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 海上钓鱼台二期A箱站2号配电变压器 | 18.44 | 630 | 504 | 387.83 | 可开放 |
| 4500 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线15变压器 | 21.81 | 630 | 504 | 366.60 | 可开放 |
| 4501 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线26变压器 | 19.7 | 160 | 128 | 96.48 | 可开放 |
| 4502 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首三线E1009 | 10kV学首三线首山俯海1号变电亭2#变压器 | 24.86 | 630 | 504 | 347.38 | 可开放 |
| 4503 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线100左5右3变压器K22 | 42.65 | 400 | 320 | 149.40 | 可开放 |
| 4504 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 10kV温疗二线78右4变压器 | 32.28 | 400 | 320 | 190.88 | 可开放 |
| 4505 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 温疗一线100左8变压器 | 34.73 | 315 | 252 | 142.60 | 可开放 |
| 4506 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 兴运府C箱站配电变压器02 | 26.13 | 800 | 640 | 430.96 | 可开放 |
| 4507 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 东方俪城B箱站变压器#1 | 19.77 | 400 | 320 | 240.92 | 可开放 |
| 4508 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 10kV温医线15变压器 | 26.04 | 250 | 200 | 134.90 | 可开放 |
| 4509 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 龙江花园A箱站变压器#1 | 22.88 | 500 | 400 | 285.60 | 可开放 |
| 4510 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 温联线59右5右5变压器#1 | 20.42 | 500 | 400 | 297.90 | 可开放 |
| 4511 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 红海湾小区箱站变压器#2 | 22.32 | 630 | 504 | 363.38 | 可开放 |
| 4512 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联56右2右1柱上变压器 | 14.95 | 200 | 160 | 130.10 | 可开放 |
| 4513 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 海尚丽景箱站变压器#2 | 20.52 | 400 | 320 | 237.92 | 可开放 |
| 4514 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学首二线E1018 | 万象家园二期配电变压器A | 57.37 | 630 | 504 | 142.57 | 可开放 |
| 4515 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学东二线E1017 | 邢家湾小区A箱站2号变压器 | 27.65 | 630 | 504 | 329.81 | 可开放 |
| 4516 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 海尚丽景箱站变压器#1 | 14.7 | 400 | 320 | 261.20 | 可开放 |
| 4517 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 凯森蒙豪邸2号箱站1#配电变压器 | 19.26 | 500 | 400 | 303.70 | 可开放 |
| 4518 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 龙江家园2#箱式变电站01变压器间隔配电变压器 | 13.68 | 630 | 504 | 417.82 | 可开放 |
| 4519 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线50右5变压器 | 37.66 | 350 | 280 | 148.19 | 可开放 |
| 4520 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 10kV学南线七五〇箱式变电站变压器 | 20.8 | 500 | 400 | 296.00 | 可开放 |
| 4521 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 兴运府C箱站配电变压器 | 23.49 | 800 | 640 | 452.08 | 可开放 |
| 4522 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线34右4左1变压器 | 27.42 | 200 | 160 | 105.16 | 可开放 |
| 4523 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 王者之湖配电变压器 | 29.92 | 500 | 400 | 250.40 | 可开放 |
| 4524 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 10kV温疗一线111左3右1变压器 | 13.76 | 200 | 160 | 132.48 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 嘉兴园A箱站变压器#1 | 54.98 | 315 | 252 | 78.81 | 可开放 |
| 4526 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 凯悦豪庭B箱站变压器#2 | 13.5 | 400 | 320 | 266.00 | 可开放 |
| 4527 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 高中住宅箱站变压器#1 | 37.68 | 400 | 320 | 169.28 | 可开放 |
| 4528 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 水木馨居B箱站#1变压器 | 25.41 | 500 | 400 | 272.95 | 可开放 |
| 4529 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 龙江花园B箱站变压器#2 | 36.38 | 315 | 252 | 137.40 | 可开放 |
| 4530 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温联线5126 | 10kV温联线34右4左5变压器 | 40.23 | 200 | 160 | 79.54 | 可开放 |
| 4531 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线6右4左3支1变压器 | 41.02 | 315 | 252 | 122.79 | 可开放 |
| 4532 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学南二线E1025 | 10kV温疗一线104变压器 | 29.58 | 400 | 320 | 201.68 | 可开放 |
| 4533 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 10kV温疗二线3右1变压器 | 20.35 | 315 | 252 | 187.90 | 可开放 |
| 4534 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 10kV学南线 | 泳装城箱站#1变压器#2 | 44 | 630 | 504 | 226.80 | 可开放 |
| 4535 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温疗#2线5113 | 碧海雅居箱站变压器#1 | 51.52 | 315 | 252 | 89.71 | 可开放 |
| 4536 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线41左1#变压器 | 62.49 | 100 | 80 | 17.51 | 可开放 |
| 4537 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学港二线E1016 | 核电兴海湾间隔配电变压器 | 6.78 | 800 | 640 | 585.76 | 可开放 |
| 4538 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 学疗#2线E1019 | 10kV学疗二线46#兴运府二期变压器1# | 29.92 | 500 | 400 | 250.40 | 可开放 |
| 4539 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 10kV温城线39变压器 | 59.48 | 100 | 80 | 20.52 | 可开放 |
| 4540 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 10kV温港线61右7变压器 | 67.04 | 250 | 200 | 32.40 | 可开放 |
| 4541 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温工#3线5123 | 10kV温工三线77变压器 | 15.68 | 800 | 640 | 514.56 | 可开放 |
| 4542 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温城线5117 | 温城线12右5左2箱站变压器#1 | 27.17 | 500 | 400 | 264.15 | 可开放 |
| 4543 | 兴城市 | 兴城配电一班 | 温河线5124 | 10kV温河线79变压器 | 18.62 | 500 | 400 | 306.90 | 可开放 |
| 4544 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线6右2变压器A03 | 1.35 | 50 | 40 | 39.33 | 可开放 |
| 4545 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10kV机场线东华家属箱站配电变压器2# | 16.41 | 630 | 504 | 400.62 | 可开放 |
| 4546 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线41右1变压器 | 85.41 | 315 | 252 | -17.04 | 负面 |
| 4547 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 骞亿宁府园配电变压器A | 23.62 | 250 | 200 | 140.95 | 可开放 |
| 4548 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 骞亿宁府园配电变压器B | 28.42 | 250 | 200 | 128.95 | 可开放 |
| 4549 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线49右2变压器 | 38.6 | 315 | 252 | 130.41 | 可开放 |
| 4550 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线45变压器 | 63.31 | 315 | 252 | 52.57 | 可开放 |
| 4551 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线28右2变压器#2 | 65.35 | 400 | 320 | 58.60 | 可开放 |
| 4552 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线51左4#柱上变 | 73.4 | 200 | 160 | 13.20 | 可开放 |
| 4553 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线58右8左3#柱上变 | 19.98 | 200 | 160 | 120.04 | 可开放 |
| 4554 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线三友嘉园变电亭变压器2# | 18.06 | 400 | 320 | 247.76 | 可开放 |
| 4555 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线43右16变压器 | 84.05 | 400 | 320 | -16.20 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4556 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线14右9左5变压器 | 53.49 | 400 | 320 | 106.04 | 可开放 |
| 4557 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线42支2变压器A17 | 19.24 | 315 | 252 | 191.39 | 可开放 |
| 4558 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线69右2富达香浦商业街间隔配电变压器 2 | 59.02 | 630 | 504 | 132.17 | 可开放 |
| 4559 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线51左5变压器 | 54.4 | 160 | 128 | 40.96 | 可开放 |
| 4560 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线58左28#柱上变 | 43.17 | 30 | 24 | 11.05 | 可开放 |
| 4561 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线51右5#变压器 | 57.21 | 50 | 40 | 11.40 | 可开放 |
| 4562 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线36右10变压器 | 20.36 | 400 | 320 | 238.56 | 可开放 |
| 4563 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线23变压器 | 86.07 | 200 | 160 | -12.14 | 负面 |
| 4564 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线65右4左1变压器 | 35.76 | 100 | 80 | 44.24 | 可开放 |
| 4565 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 河兴线71D箱站变压器#1 | 17.1 | 315 | 252 | 198.14 | 可开放 |
| 4566 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线42右2变压器 | 96.66 | 50 | 40 | -8.33 | 负面 |
| 4567 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10kV河机线65支2左4副1变压器 | 54.65 | 250 | 200 | 63.38 | 可开放 |
| 4568 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 河兴线41右1副1变压器 | 26.52 | 200 | 160 | 106.96 | 可开放 |
| 4569 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线世纪华府二期配电变压器 01 | 37.97 | 500 | 400 | 210.15 | 可开放 |
| 4570 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 世纪华府小区一期A箱站变压器#2 | 29.61 | 800 | 640 | 403.12 | 可开放 |
| 4571 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 世纪华府小区一期A箱站变压器#1 | 23.82 | 800 | 640 | 449.44 | 可开放 |
| 4572 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线14右1变压器 | 94.62 | 200 | 160 | -29.24 | 负面 |
| 4573 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线37左2变压器 | 20.38 | 315 | 252 | 187.80 | 可开放 |
| 4574 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 103变压器 | 33.54 | 400 | 320 | 185.84 | 可开放 |
| 4575 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 恒大新兴园小区A箱站变压器#2 | 23.67 | 400 | 320 | 225.32 | 可开放 |
| 4576 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线41右1变压器A64 | 50.64 | 315 | 252 | 92.48 | 可开放 |
| 4577 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 温泉线42支3变压器#1 | 99.6 | 100 | 80 | -19.60 | 负面 |
| 4578 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10千伏河机线#69支25左1变压器 | 33.68 | 315 | 252 | 145.91 | 可开放 |
| 4579 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10千伏农机线 | 10kV农机线3左16变压器 | 11.31 | 200 | 160 | 137.38 | 可开放 |
| 4580 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线70支12变压器 | 32.07 | 200 | 160 | 95.86 | 可开放 |
| 4581 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线68左11左2左1 | 61.68 | 315 | 252 | 57.71 | 可开放 |
| 4582 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 金秋园二期A箱站变压器#2 | 62.08 | 200 | 160 | 35.84 | 可开放 |
| 4583 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线59变压器 | 56.31 | 200 | 160 | 47.38 | 可开放 |
| 4584 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线31左3变压器 | 39.39 | 200 | 160 | 81.22 | 可开放 |
| 4585 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 首阳山庄1#变压器 | 33.5 | 500 | 400 | 232.50 | 可开放 |
| 4586 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10kV机场线7019住宅小区配电变压器 1# | 33.78 | 630 | 504 | 291.19 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4587 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10kV机场线38右2左3（五中家属楼） | 14.4 | 200 | 160 | 131.20 | 可开放 |
| 4588 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线36变压器 | 31.56 | 315 | 252 | 152.59 | 可开放 |
| 4589 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线47变压器 | 63.1 | 200 | 160 | 33.80 | 可开放 |
| 4590 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线41左3变压器A11 | 77.94 | 315 | 252 | 6.49 | 可开放 |
| 4591 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线46右8变压器 | 60 | 100 | 80 | 20.00 | 可开放 |
| 4592 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线2变压器 | 43.41 | 100 | 80 | 36.59 | 可开放 |
| 4593 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10kV机场线57右9副1变压器 | 41.22 | 100 | 80 | 38.78 | 可开放 |
| 4594 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 金秋园2号变压器 | 22.53 | 500 | 400 | 287.35 | 可开放 |
| 4595 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线丽景家园小区 1#变压器配电变压器 | 21.18 | 500 | 400 | 294.10 | 可开放 |
| 4596 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 温兴线金秋园2期箱站变压器#1 | 18.84 | 500 | 400 | 305.80 | 可开放 |
| 4597 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 南辛河畔花园箱站变压器 #1 | 30.21 | 315 | 252 | 156.84 | 可开放 |
| 4598 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线68左11左5变压器 | 78.92 | 200 | 160 | 2.16 | 可开放 |
| 4599 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 河畔辛城小区C箱站变压器#2 | 99.87 | 315 | 252 | -62.59 | 负面 |
| 4600 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线65支2柱上变压器 | 8.67 | 315 | 252 | 224.69 | 可开放 |
| 4601 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线69右17变压器 | 13.19 | 200 | 160 | 133.62 | 可开放 |
| 4602 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线70支1左3变压器 | 102.24 | 100 | 80 | -22.24 | 负面 |
| 4603 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线20变压器 | 19.29 | 200 | 160 | 121.42 | 可开放 |
| 4604 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线14右6变压器 | 16.41 | 400 | 320 | 254.36 | 可开放 |
| 4605 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线45左1变压器 | 37.8 | 200 | 160 | 84.40 | 可开放 |
| 4606 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线45右3变压器 | 53.84 | 400 | 320 | 104.64 | 可开放 |
| 4607 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线52变压器 | 25.6 | 500 | 400 | 272.00 | 可开放 |
| 4608 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线33左1变压器#1 | 64.14 | 200 | 160 | 31.72 | 可开放 |
| 4609 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 恒大新兴园B箱站1#配电变压器 | 21.54 | 500 | 400 | 292.30 | 可开放 |
| 4610 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 西域华府小区三期A箱站变压器#2 | 25.32 | 400 | 320 | 218.72 | 可开放 |
| 4611 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 河畔辛城小区C箱站变压器#1 | 50.67 | 315 | 252 | 92.39 | 可开放 |
| 4612 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线46右3变压器 | 41.66 | 200 | 160 | 76.68 | 可开放 |
| 4613 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线70支10变压器 | 40.62 | 200 | 160 | 78.76 | 可开放 |
| 4614 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线70支5变压器 | 50.4 | 100 | 80 | 29.60 | 可开放 |
| 4615 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 福苑山庄3#1号变压器 | 0 | 500 | 400 | 400.00 | 可开放 |
| 4616 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 农机二线E1019 | 10kV农机支线2杆变压器 | 10.65 | 400 | 320 | 277.40 | 可开放 |
| 4617 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线58右8左2#变压器 | 46.44 | 400 | 320 | 134.24 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4618 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线丽景家园小区1#变压器出线间隔102配电变压器 | 17.63 | 500 | 400 | 311.85 | 可开放 |
| 4619 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线42右4左6变压器 | 97.98 | 315 | 252 | -56.64 | 负面 |
| 4620 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线50变压器 | 44.1 | 400 | 320 | 143.60 | 可开放 |
| 4621 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线54变压器 | 17.54 | 315 | 252 | 196.75 | 可开放 |
| 4622 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10千伏河机线#69支13变压器 | 29.82 | 200 | 160 | 100.36 | 可开放 |
| 4623 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线42支1变压器A38 | 59.04 | 200 | 160 | 41.92 | 可开放 |
| 4624 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线河畔新城B组团变压器2# | 18.5 | 500 | 400 | 307.50 | 可开放 |
| 4625 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线24右5变压器 | 77.4 | 400 | 320 | 10.40 | 可开放 |
| 4626 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线43右4变压器 | 25.68 | 100 | 80 | 54.32 | 可开放 |
| 4627 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 福苑山庄1#1号变压器 | 29.4 | 630 | 504 | 318.78 | 可开放 |
| 4628 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线27左4变压器#1 | 46.41 | 315 | 252 | 105.81 | 可开放 |
| 4629 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线14右6+2变压器 | 30.33 | 100 | 80 | 49.67 | 可开放 |
| 4630 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线河畔新城B组团变压器1# | 12.04 | 630 | 504 | 428.15 | 可开放 |
| 4631 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线42支3变压器金城花园小区 | 35.2 | 500 | 400 | 224.00 | 可开放 |
| 4632 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线51左9变压器 | 13.13 | 250 | 200 | 167.18 | 可开放 |
| 4633 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线35变压器A05 | 37.88 | 400 | 320 | 168.48 | 可开放 |
| 4634 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 西域华府六期B箱变2#变压器 | 9.21 | 800 | 640 | 566.32 | 可开放 |
| 4635 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线23右1变压器 | 19.6 | 100 | 80 | 60.40 | 可开放 |
| 4636 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线43左6#变压器 | 21.3 | 200 | 160 | 117.40 | 可开放 |
| 4637 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线14右11变压器 | 86.22 | 200 | 160 | -12.44 | 负面 |
| 4638 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 世纪华府2#高压间隔1#配电变压器 | 17.13 | 800 | 640 | 502.96 | 可开放 |
| 4639 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线世纪华府四期2#配电变压器2# | 11.59 | 630 | 504 | 430.98 | 可开放 |
| 4640 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线65左3左13变压器 | 42.11 | 630 | 504 | 238.71 | 可开放 |
| 4641 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线36右2左3变压器 | 55.54 | 315 | 252 | 77.05 | 可开放 |
| 4642 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 兴城市殡仪馆 | 26.6 | 400 | 320 | 213.60 | 可开放 |
| 4643 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河兴线36右12左1变压器 | 83.9 | 100 | 80 | -3.90 | 负面 |
| 4644 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 农机二线E1019 | 10kV农机支线19杆变压器 | 72.83 | 80 | 64 | 5.74 | 可开放 |
| 4645 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线42右4左2变压器#1 | 80.28 | 200 | 160 | -0.56 | 负面 |
| 4646 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 温兴线金秋园2期箱站变压器#2 | 28 | 315 | 252 | 163.80 | 可开放 |
| 4647 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10kV机场线东华家属箱站配电变压器 1# | 24.19 | 630 | 504 | 351.60 | 可开放 |
| 4648 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线55变压器 | 43.47 | 400 | 320 | 146.12 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4649 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线42支12变压器 | 91.17 | 200 | 160 | -22.34 | 负面 |
| 4650 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10kV河机线65左1变压器 | 19.81 | 315 | 252 | 189.60 | 可开放 |
| 4651 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线69支18变压器 | 30.36 | 200 | 160 | 99.28 | 可开放 |
| 4652 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10KV机场线57右39左2变压器 | 64.65 | 400 | 320 | 61.40 | 可开放 |
| 4653 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 西域华府六期A箱变2#变压器 | 12.44 | 630 | 504 | 425.63 | 可开放 |
| 4654 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线世纪华府二期配电变压器 02 | 34.32 | 500 | 400 | 228.40 | 可开放 |
| 4655 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线43右21变压器 | 30.88 | 400 | 320 | 196.48 | 可开放 |
| 4656 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线14右6右7变压器 | 33.72 | 500 | 400 | 231.40 | 可开放 |
| 4657 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV河兴线71右1右6变压器 | 5.7 | 400 | 320 | 297.20 | 可开放 |
| 4658 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线34左17右32#柱上变 | 59.5 | 400 | 320 | 82.00 | 可开放 |
| 4659 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线43左1变压器 | 86.13 | 200 | 160 | -12.26 | 负面 |
| 4660 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线69右2富达香浦商业街间隔配电变压器 | 36.79 | 630 | 504 | 272.22 | 可开放 |
| 4661 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线34左1右1变压器 | 51.84 | 315 | 252 | 88.70 | 可开放 |
| 4662 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 世纪华府2#高压间隔2#配电变压器 | 11.52 | 800 | 640 | 547.84 | 可开放 |
| 4663 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 城内线39古城A站间隔2配电变压器 | 51.4 | 200 | 160 | 57.20 | 可开放 |
| 4664 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线世纪华府四期 1#配电变压器1# | 15.52 | 630 | 504 | 406.22 | 可开放 |
| 4665 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10kV机场线50右1变压器 | 2.64 | 250 | 200 | 193.40 | 可开放 |
| 4666 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 世纪华府1#高压间隔1#配电变压器 | 18.69 | 800 | 640 | 490.48 | 可开放 |
| 4667 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线69支6右2变压器 | 40.05 | 200 | 160 | 79.90 | 可开放 |
| 4668 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线41右3变压器 | 49.9 | 315 | 252 | 94.82 | 可开放 |
| 4669 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线世纪华府四期 1#配电变压器2# | 19.33 | 630 | 504 | 382.22 | 可开放 |
| 4670 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10KV河机线65支3变压器 | 63.09 | 400 | 320 | 67.64 | 可开放 |
| 4671 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线68左1变压器 | 44.91 | 200 | 160 | 70.18 | 可开放 |
| 4672 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线34左17右2#柱上变 | 19.24 | 50 | 40 | 30.38 | 可开放 |
| 4673 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线顺鼎盛商贸住宅小区 01变压器 | 12.16 | 630 | 504 | 427.39 | 可开放 |
| 4674 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线69右5右3柱上变压器 | 99.12 | 100 | 80 | -19.12 | 负面 |
| 4675 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 世纪华府1#高压间隔2#配电变压器 | 35.79 | 800 | 640 | 353.68 | 可开放 |
| 4676 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 河畔辛城小区B箱站变压器#2 | 12.42 | 630 | 504 | 425.75 | 可开放 |
| 4677 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线34左10左7#柱上变#1 | 71.7 | 100 | 80 | 8.30 | 可开放 |
| 4678 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线顺鼎盛商贸住宅小区 02变压器 | 17.33 | 630 | 504 | 394.82 | 可开放 |
| 4679 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线70支1左6变压器 | 75.54 | 400 | 320 | 17.84 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 恒大新兴园B箱站1#2配电变压器 | 21.79 | 500 | 400 | 291.05 | 可开放 |
| 4681 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线42支5左3变压器 | 58.92 | 200 | 160 | 42.16 | 可开放 |
| 4682 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 河畔辛城小区B箱站变压器#1 | 27.24 | 400 | 320 | 211.04 | 可开放 |
| 4683 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线43右3变压器 | 57.15 | 200 | 160 | 45.70 | 可开放 |
| 4684 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线51变压器 | 20.54 | 315 | 252 | 187.30 | 可开放 |
| 4685 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线33左1变压器#2 | 56.01 | 200 | 160 | 47.98 | 可开放 |
| 4686 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线21右2左3变压器 | 85.11 | 50 | 40 | -2.56 | 负面 |
| 4687 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线三友嘉园变电亭变压器 1# | 24.27 | 400 | 320 | 222.92 | 可开放 |
| 4688 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线世纪华府四期 2#配电变压器 1# | 11.84 | 630 | 504 | 429.41 | 可开放 |
| 4689 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线42右2右6变压器 | 77.25 | 200 | 160 | 5.50 | 可开放 |
| 4690 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 福苑山庄2#1号变压器 | 0 | 400 | 320 | 320.00 | 可开放 |
| 4691 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线41右7变压器 | 37.95 | 400 | 320 | 168.20 | 可开放 |
| 4692 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线48右1变压器 | 21.18 | 100 | 80 | 58.82 | 可开放 |
| 4693 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线#69支28变压器 | 5.55 | 100 | 80 | 74.45 | 可开放 |
| 4694 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线51左10变压器#2 | 93.93 | 200 | 160 | -27.86 | 负面 |
| 4695 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 农机二线E1019 | 10kV农机支线21杆变压器C07 | 81.54 | 200 | 160 | -3.08 | 负面 |
| 4696 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线62左1变压器 | 51.69 | 200 | 160 | 56.62 | 可开放 |
| 4697 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 古城G站间隔3配电变压器 | 49.45 | 200 | 160 | 61.10 | 可开放 |
| 4698 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线51右7左7#柱上变 | 50.33 | 400 | 320 | 118.68 | 可开放 |
| 4699 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 河兴线36右7右2电业#1变变压器#1 | 20.84 | 400 | 320 | 236.64 | 可开放 |
| 4700 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线51右7左16#柱上变 | 24.92 | 200 | 160 | 110.16 | 可开放 |
| 4701 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线65左3左2右4负1变压器 | 9.28 | 250 | 200 | 176.80 | 可开放 |
| 4702 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线20左3号变压器 | 30.39 | 100 | 80 | 49.61 | 可开放 |
| 4703 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10KV机场线57右17变压器 | 54.03 | 200 | 160 | 51.94 | 可开放 |
| 4704 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线42右4左7变压器 | 66.94 | 400 | 320 | 52.24 | 可开放 |
| 4705 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 福苑山庄3#2号变压器 | 0 | 500 | 400 | 400.00 | 可开放 |
| 4706 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 西域华府六期A箱变1#变压器 | 14.44 | 630 | 504 | 413.03 | 可开放 |
| 4707 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 宁远驿栈配电变压器 | 39.07 | 500 | 400 | 204.65 | 可开放 |
| 4708 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线34右6右2变压器 | 28.83 | 200 | 160 | 102.34 | 可开放 |
| 4709 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线51左10变压器#1 | 35.12 | 200 | 160 | 89.76 | 可开放 |
| 4710 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 69右2支4支3号变压器（原城东办事处） | 18.59 | 250 | 200 | 153.53 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4711 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线42右4右5变压器 | 56.19 | 400 | 320 | 95.24 | 可开放 |
| 4712 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 金秋园箱变变压器#1 | 27.92 | 500 | 400 | 260.40 | 可开放 |
| 4713 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线43变压器 | 28.62 | 50 | 40 | 25.69 | 可开放 |
| 4714 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 西域华府小区三期A箱站变压器#1 | 15.07 | 500 | 400 | 324.65 | 可开放 |
| 4715 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线41右8变压器 | 37.17 | 200 | 160 | 85.66 | 可开放 |
| 4716 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线24右4#柱上变压器 | 83.46 | 400 | 320 | -13.84 | 负面 |
| 4717 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线34左28右13 | 37.89 | 200 | 160 | 84.22 | 可开放 |
| 4718 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线67变压器 | 78.81 | 200 | 160 | 2.38 | 可开放 |
| 4719 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线45右4变压器 | 32.42 | 250 | 200 | 118.95 | 可开放 |
| 4720 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线46右11变压器 | 98.22 | 200 | 160 | -36.44 | 负面 |
| 4721 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线51右7右1#变压器 | 21.35 | 200 | 160 | 117.30 | 可开放 |
| 4722 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线34右7变压器 | 35.67 | 100 | 80 | 44.33 | 可开放 |
| 4723 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线51右8#柱上变 | 67.38 | 315 | 252 | 39.75 | 可开放 |
| 4724 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线43右7变压器 | 65.81 | 160 | 128 | 22.70 | 可开放 |
| 4725 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 10kV城内线49左3变压器 | 74.45 | 200 | 160 | 11.10 | 可开放 |
| 4726 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线19变压器 | 45.42 | 400 | 320 | 138.32 | 可开放 |
| 4727 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线70支1左1左6变压器 | 44.23 | 315 | 252 | 112.68 | 可开放 |
| 4728 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线37左3变压器A10 | 74.43 | 400 | 320 | 22.28 | 可开放 |
| 4729 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线43左4变压器 | 11.58 | | 0 | 0.00 | 负面 |
| 4730 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线68左11左7柱上变 | 62.73 | 315 | 252 | 54.40 | 可开放 |
| 4731 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线55变压器 | 62.55 | 160 | 128 | 27.92 | 可开放 |
| 4732 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 城内线2318 | 城内线42右4箱式变电站间隔2配电变压器 | 56.16 | 800 | 640 | 190.72 | 可开放 |
| 4733 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线49变压器 | 67.68 | 400 | 320 | 49.28 | 可开放 |
| 4734 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河机线4119 | 10kV河机线68左11左4左3变压器 | 55.16 | 200 | 160 | 49.68 | 可开放 |
| 4735 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 西域华府六期B箱变1#变压器 | 9.69 | 800 | 640 | 562.48 | 可开放 |
| 4736 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线55变压器#1 | 59.31 | 630 | 504 | 130.35 | 可开放 |
| 4737 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 机场线4124 | 10kV机场线57右39右2副1变压器 | 78.3 | 400 | 320 | 6.80 | 可开放 |
| 4738 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 恒大新兴园小区A箱站变压器#1 | 28.11 | 400 | 320 | 207.56 | 可开放 |
| 4739 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 河兴线2312 | 10kV河兴线25右2变压器 | 52.11 | 400 | 320 | 111.56 | 可开放 |
| 4740 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线51右3#变压器 | 66.4 | 100 | 80 | 13.60 | 可开放 |
| 4741 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线82左7#柱上变 | 16.71 | 315 | 252 | 199.36 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4742 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 10kV温兴线34左10左13变压器 | 71.33 | 315 | 252 | 27.31 | 可开放 |
| 4743 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10kV温兴线 | 温兴线58左7左1变压器 | 84.6 | 100 | 80 | -4.60 | 负面 |
| 4744 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 10千伏农机线 | 10千伏农机线3左8右5变压器 | 14.64 | 100 | 80 | 65.36 | 可开放 |
| 4745 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 温泉线2316 | 10kV温泉线6右1变压器A02 | 19.68 | 100 | 80 | 60.32 | 可开放 |
| 4746 | 兴城市 | 兴城配电二班 | 车站线2319 | 10kV车站线43右7左1变压器 | 74.15 | 400 | 320 | 23.40 | 可开放 |
| 4747 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官堡南线羊草分81#杆才屯变压器 | 52.32 | 50 | 40 | 13.84 | 可开放 |
| 4748 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官堡线长南分歧12#杆变压器 | 33.69 | 200 | 160 | 92.62 | 可开放 |
| 4749 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔山东线红旗三队分歧4#杆变压器 | 41.79 | 100 | 80 | 38.21 | 可开放 |
| 4750 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线翻信北山 | 39.46 | 20 | 16 | 8.11 | 可开放 |
| 4751 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线李窝卜分支线49#台区 | 33.58 | 80 | 64 | 37.14 | 可开放 |
| 4752 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 改造办公室4台区配电变压器 | 70.48 | 315 | 252 | 29.99 | 可开放 |
| 4753 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线沈屯设施农业 | 47.13 | 50 | 40 | 16.44 | 可开放 |
| 4754 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔三线A1006 | 葫芦岛卫华起重机有限公司. | 58.43 | 80 | 64 | 17.26 | 可开放 |
| 4755 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 渔山C区1#箱变1号配电变压器 | 25.02 | 500 | 400 | 274.90 | 可开放 |
| 4756 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线杨洼子6#杆变压器 | 70.41 | 100 | 80 | 9.59 | 可开放 |
| 4757 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 物流台区 | 14.67 | 200 | 160 | 130.66 | 可开放 |
| 4758 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线老官卜设施农业2#(赵智会） | 30.48 | 50 | 40 | 24.76 | 可开放 |
| 4759 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线红旗果树 | 84.54 | 50 | 40 | -2.27 | 负面 |
| 4760 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线田屯台区 | 59.7 | 50 | 40 | 10.15 | 可开放 |
| 4761 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线小台林厂 | 35.18 | 20 | 16 | 8.96 | 可开放 |
| 4762 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线羊草分歧沈椴支线椴西线7#台区 | 32.82 | 200 | 160 | 94.36 | 可开放 |
| 4763 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线盘道沟西台 | 84.24 | 50 | 40 | -2.12 | 负面 |
| 4764 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线塔山猪场 | 23.52 | 315 | 252 | 177.91 | 可开放 |
| 4765 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线西孟屯分支线8#台区 | 27.78 | 100 | 80 | 52.22 | 可开放 |
| 4766 | 郊区 | 塔山供电所 | 官塔线 | 老官卜南线石颜分歧颜屯分支线2#台区 | 27.15 | 200 | 160 | 105.70 | 可开放 |
| 4767 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 首开2期2箱1变1#主变 | 26.53 | 500 | 400 | 267.35 | 可开放 |
| 4768 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜南线潘屯设施农业3# | 75.36 | 100 | 80 | 4.64 | 可开放 |
| 4769 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线西孟屯分支线3#台区 | 56.83 | 80 | 64 | 18.54 | 可开放 |
| 4770 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线王屯台区 | 21.54 | 200 | 160 | 116.92 | 可开放 |
| 4771 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜南线老官卜五队 | 88.5 | 80 | 64 | -6.80 | 负面 |
| 4772 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔山南片2台区 | 31.73 | 80 | 64 | 38.62 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4773 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜南线老官卜河南台区 | 34.59 | 200 | 160 | 90.82 | 可开放 |
| 4774 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 首开国风海岸住宅小区一期 1#变亭2#台变压器 | 40.79 | 630 | 504 | 247.02 | 可开放 |
| 4775 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔三线A1006 | 首开别墅区3#箱变1#变压器 | 3.81 | 630 | 504 | 480.00 | 可开放 |
| 4776 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜南线老官卜四队 | 36.39 | 200 | 160 | 87.22 | 可开放 |
| 4777 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 改造小区E区2#箱变1#台变压器 | 19.17 | 630 | 504 | 383.23 | 可开放 |
| 4778 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线盘道沟分台 | 41.7 | 100 | 80 | 38.30 | 可开放 |
| 4779 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔山东线西片分歧3#台区 | 29.13 | 200 | 160 | 101.74 | 可开放 |
| 4780 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线孟屯2#台区 | 49.32 | 100 | 80 | 30.68 | 可开放 |
| 4781 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线靳家沟分支线 8#台区 | 44.54 | 30 | 24 | 10.64 | 可开放 |
| 4782 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线大四台东台 | 74.47 | 30 | 24 | 1.66 | 可开放 |
| 4783 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线小南分歧1#杆变压器 | 91.32 | 50 | 40 | -5.66 | 负面 |
| 4784 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线常沟2#台区 | 39.75 | 100 | 80 | 40.25 | 可开放 |
| 4785 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 改造小区D区2#箱变变压器间隔配电变压器 | 50.28 | 400 | 320 | 118.88 | 可开放 |
| 4786 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线大连泡分支线 85#台区 | 112.5 | 80 | 64 | -26.00 | 负面 |
| 4787 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 打渔山A区3#箱站1#配电变压器 | 36.19 | 500 | 400 | 219.05 | 可开放 |
| 4788 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线羊草分歧西盘支线李屯线 6#台区 | 99.66 | 100 | 80 | -19.66 | 负面 |
| 4789 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线塔山新地号 | 33.03 | 200 | 160 | 93.94 | 可开放 |
| 4790 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | pms_周流果蔬农业变压器 | 59.25 | 50 | 40 | 10.38 | 可开放 |
| 4791 | 郊区 | 塔山供电所 | 官塔线 | 老官卜南线老官卜4#设施农业(王廷水） | 28.11 | 100 | 80 | 51.89 | 可开放 |
| 4792 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 渔山C区2#箱变2号配电变压器 | 0 | 630 | 504 | 504.00 | 可开放 |
| 4793 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔三线A1006 | 葫芦岛市南票煤矿棚户区改造办公室 6#1#主变 | 60.06 | 315 | 252 | 62.81 | 可开放 |
| 4794 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线塔山南片台区 | 26.73 | 200 | 160 | 106.54 | 可开放 |
| 4795 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线翻身沟北台区 | 66 | 100 | 80 | 14.00 | 可开放 |
| 4796 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 首开一期二号箱1#变台 | 20.7 | 315 | 252 | 186.80 | 可开放 |
| 4797 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线西卜子东台 | 50.88 | 100 | 80 | 29.12 | 可开放 |
| 4798 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线大台分台台区 | 58.44 | 100 | 80 | 21.56 | 可开放 |
| 4799 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 改造小区D区1#箱变2#台配电变压器 | 77.7 | 400 | 320 | 9.20 | 可开放 |
| 4800 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线椴木丛分台 | 48.3 | 80 | 64 | 25.36 | 可开放 |
| 4801 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线塔山东片 | 27.3 | 200 | 160 | 105.40 | 可开放 |
| 4802 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线林业队 2 | 21.78 | 100 | 80 | 58.22 | 可开放 |
| 4803 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜南线老官卜五队分台 | 47.88 | 200 | 160 | 64.24 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4804 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜南线潘屯1#设施农业小区 | 39.42 | 50 | 40 | 20.29 | 可开放 |
| 4805 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 塔渔二线G区5#箱站1#配电变压器 | 47.88 | 400 | 320 | 128.48 | 可开放 |
| 4806 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 塔渔二线G区5#箱站变1#配电变压器 | 35.64 | 500 | 400 | 221.80 | 可开放 |
| 4807 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线泉眼沟分支线23#杆变压器 | 42.86 | 80 | 64 | 29.71 | 可开放 |
| 4808 | 郊区 | 塔山供电所 | 官塔线 | 老官堡南线61右2#杆变压器 | 60.41 | 80 | 64 | 15.67 | 可开放 |
| 4809 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔山西片分台 | 23.67 | 200 | 160 | 112.66 | 可开放 |
| 4810 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线周四二支线4#杆变压器 | 55.02 | 100 | 80 | 24.98 | 可开放 |
| 4811 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 打渔山B区1#箱站1#配电变压器 | 28.29 | 630 | 504 | 325.77 | 可开放 |
| 4812 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 首开2期1箱1变配电变压器 | 25.02 | 315 | 252 | 173.19 | 可开放 |
| 4813 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜南线老官卜方塘 | 78.9 | 50 | 40 | 0.55 | 可开放 |
| 4814 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线岭下分歧1#杆变压器 | 62.31 | 50 | 40 | 8.85 | 可开放 |
| 4815 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线周流二队 | 36.04 | 50 | 40 | 21.98 | 可开放 |
| 4816 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线西卜子西 | 53.18 | 80 | 64 | 21.46 | 可开放 |
| 4817 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官堡南线羊草分西盘支15#杆变压器 | 34.32 | 100 | 80 | 45.68 | 可开放 |
| 4818 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线69#杆变压器 | 33.15 | 200 | 160 | 93.70 | 可开放 |
| 4819 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线盘道沟北山台区 | 50.54 | 50 | 40 | 14.73 | 可开放 |
| 4820 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔三线A1006 | 首开别墅区2#箱变1#变压器 | 7.27 | 630 | 504 | 458.20 | 可开放 |
| 4821 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 刘屯台区 | 45.9 | 80 | 64 | 27.28 | 可开放 |
| 4822 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线孟屯2支5#杆变压器 | 61.26 | 100 | 80 | 18.74 | 可开放 |
| 4823 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 渔山C区3#箱变1号配电变压器 | 46.27 | 500 | 400 | 168.65 | 可开放 |
| 4824 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 改造小区D区3#箱变1#台配电变压器 | 54.9 | 400 | 320 | 100.40 | 可开放 |
| 4825 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 塔渔二线G区1#箱站1#变压器 | 32.58 | 400 | 320 | 189.68 | 可开放 |
| 4826 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线大连泡分支线72#杆变压器 | 40.24 | 80 | 64 | 31.81 | 可开放 |
| 4827 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线红旗大队 | 62.73 | 100 | 80 | 17.27 | 可开放 |
| 4828 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜南线老官卜七队 | 46.95 | 80 | 64 | 26.44 | 可开放 |
| 4829 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 渔山C区4#箱变1号配电变压器 | 22.38 | 400 | 320 | 230.48 | 可开放 |
| 4830 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 沈屯南A | 27.75 | 200 | 160 | 104.50 | 可开放 |
| 4831 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 塔渔二线G区3#箱站1#变压器 | 38.98 | 500 | 400 | 205.10 | 可开放 |
| 4832 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 葫芦岛市南票煤矿棚户区改造办公室2变压器 | 44.23 | 400 | 320 | 143.08 | 可开放 |
| 4833 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线大台西 | 48.3 | 80 | 64 | 25.36 | 可开放 |
| 4834 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 改造小区E区1#箱变1#台变压器 | 63.9 | 400 | 320 | 64.40 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4835 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔渔#1线4B105 | 市种畜场. | 48.84 | 50 | 40 | 15.58 | 可开放 |
| 4836 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官堡南线羊草分沈锻支17左12#杆变压器 | 15.75 | 200 | 160 | 128.50 | 可开放 |
| 4837 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔一线A1005 | 打渔山静海蓝湾小区配电变压器 | 22.89 | 630 | 504 | 359.79 | 可开放 |
| 4838 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔一线A1005 | 静海蓝湾2期1#箱站间隔配电变压器 | 11.28 | 500 | 400 | 343.60 | 可开放 |
| 4839 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 打渔山A区1#箱站1#配电变压器 | 15.87 | 500 | 400 | 320.65 | 可开放 |
| 4840 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线靠山屯台区 | 24.06 | 100 | 80 | 55.94 | 可开放 |
| 4841 | 郊区 | 塔山供电所 | 官塔线 | 老官堡南线石颜分歧邬屯分支线4#杆变压器 | 54.24 | 50 | 40 | 12.88 | 可开放 |
| 4842 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线信屯设施农业2#小区 | 90.66 | 50 | 40 | -5.33 | 负面 |
| 4843 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山西线69#杆变压器 | 109.62 | 100 | 80 | -29.62 | 负面 |
| 4844 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线塔山西片2台区 | 31.65 | 200 | 160 | 96.70 | 可开放 |
| 4845 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 孟屯设施农业 | 12.99 | 50 | 40 | 33.51 | 可开放 |
| 4846 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线周流二队分台 | 29.28 | 200 | 160 | 101.44 | 可开放 |
| 4847 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线翻身沟东台 | 100.35 | 20 | 16 | -4.07 | 负面 |
| 4848 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线周流大队2 | 96.78 | 100 | 80 | -16.78 | 负面 |
| 4849 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线羊草甸台区 | 30.39 | 200 | 160 | 99.22 | 可开放 |
| 4850 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线塔山村 | 29.13 | 200 | 160 | 101.74 | 可开放 |
| 4851 | 郊区 | 塔山供电所 | 官塔线 | 老官卜南线石股屯台区 | 20.88 | 200 | 160 | 118.24 | 可开放 |
| 4852 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜南线老官卜河南分台（二队） | 51.48 | 50 | 40 | 14.26 | 可开放 |
| 4853 | 郊区 | 塔山供电所 | 官塔线 | 老官卜南线石股屯南台区 | 21.26 | 200 | 160 | 117.48 | 可开放 |
| 4854 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜南线老官卜六队 | 40.13 | 80 | 64 | 31.90 | 可开放 |
| 4855 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 渔山C区2#箱变1号配电变压器 | 33.43 | 630 | 504 | 293.39 | 可开放 |
| 4856 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 打渔山B区2#箱站1#配电变压器 | 36.35 | 630 | 504 | 275.00 | 可开放 |
| 4857 | 郊区 | 塔山供电所 | 官塔线 | 老官卜南线徐屯台区 | 90.15 | 80 | 64 | -8.12 | 负面 |
| 4858 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔三线A1006 | 葫芦岛华新机械设备有限公司. | 71.7 | 80 | 64 | 6.64 | 可开放 |
| 4859 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线信屯台区 | 38.13 | 200 | 160 | 83.74 | 可开放 |
| 4860 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线周流三队2 | 35.76 | 100 | 80 | 44.24 | 可开放 |
| 4861 | 郊区 | 塔山供电所 | 上盛线A1018 | 城网配套电力承装工程有限公司. | 22.01 | 80 | 64 | 46.39 | 可开放 |
| 4862 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线周流一队 | 26.94 | 200 | 160 | 106.12 | 可开放 |
| 4863 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔山东线28#杆变压器 | 115.11 | 100 | 80 | -35.11 | 负面 |
| 4864 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 打渔山A区2#箱站1#配电变压器 | 41.48 | 500 | 400 | 192.60 | 可开放 |
| 4865 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 塔渔二线G区2#箱站1#变压器 | 31.95 | 400 | 320 | 192.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4866 | 郊区 | 塔山供电所 | 上盛线A1018 | 塔渔三线H区1#箱变1#变压器间隔配电变压器 | 31.14 | 500 | 400 | 244.30 | 可开放 |
| 4867 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线塔山大队 | 53.64 | 200 | 160 | 52.72 | 可开放 |
| 4868 | 郊区 | 塔山供电所 | 官塔线 | 老官卜南线潘屯台区 | 64.5 | 200 | 160 | 31.00 | 可开放 |
| 4869 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线周流三队 | 36.84 | 100 | 80 | 43.16 | 可开放 |
| 4870 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线小寺台北 | 70.44 | 100 | 80 | 9.56 | 可开放 |
| 4871 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 天凯家园公寓楼变压器 | 9.21 | 315 | 252 | 222.99 | 可开放 |
| 4872 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔东线 | 塔东线塔山九队台区 | 29.4 | 200 | 160 | 101.20 | 可开放 |
| 4873 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线常沟大队 | 36.42 | 200 | 160 | 87.16 | 可开放 |
| 4874 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔二线A1014 | 塔渔二线G区4#箱站1#变压器 | 39.84 | 500 | 400 | 200.80 | 可开放 |
| 4875 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线椴木丛设施农业 1#台区 | 215.63 | 80 | 64 | -108.50 | 负面 |
| 4876 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线小台果厂 | 15.6 | 50 | 40 | 32.20 | 可开放 |
| 4877 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线西卜子水台区 | 91.78 | 50 | 40 | -5.89 | 负面 |
| 4878 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔#4线A1015 | 改造小区E区3#箱变1#台配电变压器 | 74.19 | 400 | 320 | 23.24 | 可开放 |
| 4879 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线翻身沟南台 | 42.21 | 50 | 40 | 18.90 | 可开放 |
| 4880 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线长岭上林地 | 33.1 | 20 | 16 | 9.38 | 可开放 |
| 4881 | 郊区 | 塔山供电所 | 官沙线 | 老官卜线翻西沟 | 36.54 | 100 | 80 | 43.46 | 可开放 |
| 4882 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线盘道沟中 | 79.68 | 100 | 80 | 0.32 | 可开放 |
| 4883 | 郊区 | 塔山供电所 | 上渔三线A1006 | 首开别墅区4#箱变1#变压器 | 3.36 | 500 | 400 | 383.20 | 可开放 |
| 4884 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 椴木丛设施农业2#台区 | 62.91 | 50 | 40 | 8.55 | 可开放 |
| 4885 | 郊区 | 塔山供电所 | 官塔线 | 老官卜设施农业（王秀芝） | 63.87 | 50 | 40 | 8.07 | 可开放 |
| 4886 | 郊区 | 塔山供电所 | 官羊线 | 老官卜南线西卜子设施农业 | 18.18 | 50 | 40 | 30.91 | 可开放 |
| 4887 | 郊区 | 塔山供电所 | 塔西线 | 塔山线常沟设施农业台区 | 12.64 | 50 | 40 | 33.68 | 可开放 |
| 4888 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线小苏屯(2) | 76.64 | 50 | 40 | 1.68 | 可开放 |
| 4889 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线兴西 | 72.37 | 30 | 24 | 2.29 | 可开放 |
| 4890 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线果树农场 | 5.88 | 100 | 80 | 74.12 | 可开放 |
| 4891 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 关北（2） | 13.94 | 400 | 320 | 264.24 | 可开放 |
| 4892 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 海河机井 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 4893 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 乌北2 | 51.78 | 200 | 160 | 56.44 | 可开放 |
| 4894 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北主干线73#变压器 | 95.26 | 50 | 40 | -7.63 | 负面 |
| 4895 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 达子门（2） | 80.25 | 400 | 320 | -1.00 | 负面 |
| 4896 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沈屯后机井 | 42.72 | 50 | 40 | 18.64 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4897 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 赵屯2机井 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 4898 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 大地寺西2柱上变压器 | 75.66 | 100 | 80 | 4.34 | 可开放 |
| 4899 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 沙河营河南机井 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 4900 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 小地寺 | 30.78 | 100 | 80 | 49.22 | 可开放 |
| 4901 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线乌南三台 | 88.8 | 50 | 40 | -4.40 | 负面 |
| 4902 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 大台沟水利机井 | 53.4 | 100 | 80 | 26.60 | 可开放 |
| 4903 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线上马道 | 40.26 | 50 | 40 | 19.87 | 可开放 |
| 4904 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线地寺东 | 32.37 | 100 | 80 | 47.63 | 可开放 |
| 4905 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线91#台区 | 33.35 | 200 | 160 | 93.30 | 可开放 |
| 4906 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沈屯 | 64.5 | 100 | 80 | 15.50 | 可开放 |
| 4907 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线上喂大队(2) | 52.98 | 100 | 80 | 27.02 | 可开放 |
| 4908 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 王屯村 | 37.05 | 100 | 80 | 42.95 | 可开放 |
| 4909 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线沙大队 | 42.66 | 200 | 160 | 74.68 | 可开放 |
| 4910 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线上喂南 | 19.71 | 200 | 160 | 120.58 | 可开放 |
| 4911 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 王屯(2) | 23.01 | 200 | 160 | 113.98 | 可开放 |
| 4912 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线乌南（2） | 15.2 | 400 | 320 | 259.20 | 可开放 |
| 4913 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线石灰村线04#台区 | 46.32 | 100 | 80 | 33.68 | 可开放 |
| 4914 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 黄土坎设施农业 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 4915 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 上喂二队2柱上变压器 | 12.39 | 200 | 160 | 135.22 | 可开放 |
| 4916 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线乌朝屯（2） | 22.86 | 80 | 64 | 45.71 | 可开放 |
| 4917 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 中马道机井 | 16.94 | 100 | 80 | 63.06 | 可开放 |
| 4918 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 关北（1） | 24 | 400 | 320 | 224.00 | 可开放 |
| 4919 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 沙河营河南2 | 33.78 | 100 | 80 | 46.22 | 可开放 |
| 4920 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线上喂一队 | 29.25 | 100 | 80 | 50.75 | 可开放 |
| 4921 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线乡政府住宅 | 34 | 100 | 80 | 46.00 | 可开放 |
| 4922 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线乌朝屯北 | 46.52 | 200 | 160 | 66.96 | 可开放 |
| 4923 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线沙西 | 72.23 | 100 | 80 | 7.77 | 可开放 |
| 4924 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线王虎屯 | 63.79 | 50 | 40 | 8.11 | 可开放 |
| 4925 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线邢屯大队 | 13.98 | 400 | 320 | 264.08 | 可开放 |
| 4926 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线关南 | 58.2 | 200 | 160 | 43.60 | 可开放 |
| 4927 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 大台沟 | 18.09 | 100 | 80 | 61.91 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4928 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北主干线126#台区 | 85.1 | 30 | 24 | -1.53 | 负面 |
| 4929 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 乌朝屯 | 31.23 | 100 | 80 | 48.77 | 可开放 |
| 4930 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线中马道 | 38.79 | 100 | 80 | 41.21 | 可开放 |
| 4931 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 西官沟 | 61.38 | 50 | 40 | 9.31 | 可开放 |
| 4932 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线水口子（1） | 32.82 | 50 | 40 | 23.59 | 可开放 |
| 4933 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 二道沟线45#台区 | 72.84 | 50 | 40 | 3.58 | 可开放 |
| 4934 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 乌南3柱上变压器 | 102.09 | 50 | 40 | -11.05 | 负面 |
| 4935 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 城郊线王屯庙头棚菜小区 | 21.78 | 200 | 160 | 116.44 | 可开放 |
| 4936 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线下味 | 16.8 | 200 | 160 | 126.40 | 可开放 |
| 4937 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 上喂大队 | 22.74 | 200 | 160 | 114.52 | 可开放 |
| 4938 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 城郊线赵屯南 | 54.36 | 100 | 80 | 25.64 | 可开放 |
| 4939 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 乌北大棚-2.0 | 23.13 | 200 | 160 | 113.74 | 可开放 |
| 4940 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 黄土坎 | 30.15 | 200 | 160 | 99.70 | 可开放 |
| 4941 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线沙五队(2) | 28.61 | 200 | 160 | 102.78 | 可开放 |
| 4942 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 水口子（3） | 112.74 | 50 | 40 | -16.37 | 负面 |
| 4943 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 钟屯 | 17.79 | 200 | 160 | 124.42 | 可开放 |
| 4944 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 大地寺 | 11.96 | 200 | 160 | 136.08 | 可开放 |
| 4945 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 田屯 | 48.9 | 100 | 80 | 31.10 | 可开放 |
| 4946 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 城郊线开发区 | 16.68 | 400 | 320 | 253.28 | 可开放 |
| 4947 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 开发区机井 | 23.31 | 50 | 40 | 28.35 | 可开放 |
| 4948 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线小台沟 | 54.1 | 30 | 24 | 7.77 | 可开放 |
| 4949 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线沙五队(1) | 12.02 | 400 | 320 | 271.92 | 可开放 |
| 4950 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 城郊线世利 | 30.75 | 200 | 160 | 98.50 | 可开放 |
| 4951 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 上喂东沟 | 34.53 | 50 | 40 | 22.74 | 可开放 |
| 4952 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 邢大队2柱上变压器 | 18.15 | 400 | 320 | 247.40 | 可开放 |
| 4953 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 上坡子（1） | 41.88 | 200 | 160 | 76.24 | 可开放 |
| 4954 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 大苏屯2柱上变压器 | 29.34 | 100 | 80 | 50.66 | 可开放 |
| 4955 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 石灰机井 | 20.97 | 50 | 40 | 29.52 | 可开放 |
| 4956 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 金屯 | 23.8 | 200 | 160 | 112.40 | 可开放 |
| 4957 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线福屯 | 16.45 | 400 | 320 | 254.20 | 可开放 |
| 4958 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线兴东 | 97.97 | 30 | 24 | -5.39 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4959 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 赵屯北 | 42.74 | 100 | 80 | 37.26 | 可开放 |
| 4960 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 北钟赵屯2机井 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 4961 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线石灰西 | 43.82 | 100 | 80 | 36.18 | 可开放 |
| 4962 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 上马道东山 | 7.14 | 200 | 160 | 145.72 | 可开放 |
| 4963 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沈屯（２） | 20.58 | 200 | 160 | 118.84 | 可开放 |
| 4964 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 二道沟线47#台区 | 27.81 | 100 | 80 | 52.19 | 可开放 |
| 4965 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线马道分歧31#台区 | 61.62 | 50 | 40 | 9.19 | 可开放 |
| 4966 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线高屯 | 35.91 | 100 | 80 | 44.09 | 可开放 |
| 4967 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 城郊线钟赵屯住宅楼 | 23.61 | 400 | 320 | 225.56 | 可开放 |
| 4968 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沈屯机井 | 4.67 | 100 | 80 | 75.33 | 可开放 |
| 4969 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 北钟屯 | 55.65 | 100 | 80 | 24.35 | 可开放 |
| 4970 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沙南线苗屯 | 22.59 | 200 | 160 | 114.82 | 可开放 |
| 4971 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 北钟屯机井 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 4972 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线水口子4左3#台区 | 36.94 | 80 | 64 | 34.45 | 可开放 |
| 4973 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 上坡子（2） | 31.01 | 400 | 320 | 195.96 | 可开放 |
| 4974 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北主干线119#台区 | 11.74 | 200 | 160 | 136.52 | 可开放 |
| 4975 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 沈屯2机井 | 10.04 | 100 | 80 | 69.96 | 可开放 |
| 4976 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线谷屯线10#台区 | 74.28 | 50 | 40 | 2.86 | 可开放 |
| 4977 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 福屯机井 | 109.08 | 50 | 40 | -14.54 | 负面 |
| 4978 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 小苏屯机井 | 45.87 | 50 | 40 | 17.07 | 可开放 |
| 4979 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 下喂2柱上变压器 | 16.23 | 200 | 160 | 127.54 | 可开放 |
| 4980 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线海木沟 | 28.02 | 100 | 80 | 51.98 | 可开放 |
| 4981 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 永宁沟 | 48.24 | 50 | 40 | 15.88 | 可开放 |
| 4982 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线槐南 | 18.9 | 100 | 80 | 61.10 | 可开放 |
| 4983 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线槐北 | 18.15 | 200 | 160 | 123.70 | 可开放 |
| 4984 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线水口子线39#台区 | 27.81 | 100 | 80 | 52.19 | 可开放 |
| 4985 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 大台沟机井 | 19.46 | 100 | 80 | 60.54 | 可开放 |
| 4986 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线上喂二队 | 14.82 | 200 | 160 | 130.36 | 可开放 |
| 4987 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 沙北线地寺设施农业 | 35.58 | 50 | 40 | 22.21 | 可开放 |
| 4988 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 上马道水利2柱上变压器 | 60.03 | 100 | 80 | 19.97 | 可开放 |
| 4989 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙南线 | 关沟机井 | 86.4 | 100 | 80 | -6.40 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4990 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 谷屯机井 | 5.88 | 200 | 160 | 148.24 | 可开放 |
| 4991 | 郊区 | 沙河营供电所 | 城郊线 | 赵屯机井 | 3.48 | 50 | 40 | 38.26 | 可开放 |
| 4992 | 郊区 | 沙河营供电所 | 沙北线 | 大苏屯1#台区 | 24.96 | 200 | 160 | 110.08 | 可开放 |
| 4993 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营农1号线 | 10kV营农一线营农一线电视分歧 18#变压器 | 37.77 | 200 | 160 | 84.46 | 可开放 |
| 4994 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 营农二线20左14兴盛2#变亭2#主变 | 16.89 | 400 | 320 | 252.44 | 可开放 |
| 4995 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营农1号线 | 10kV营农一线营农一线电视分歧 12#变压器 | 69.19 | 80 | 64 | 8.65 | 可开放 |
| 4996 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线寺北北2 | 55.64 | 100 | 80 | 24.36 | 可开放 |
| 4997 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达线志达公司2变压器 | 55.68 | 100 | 80 | 24.32 | 可开放 |
| 4998 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 营农二线20左9+1兴圆变亭1#主变 | 20.49 | 400 | 320 | 238.04 | 可开放 |
| 4999 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线杨屯北台 | 123.66 | 200 | 160 | -87.32 | 负面 |
| 5000 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线跃进二队 | 26.77 | 100 | 80 | 53.23 | 可开放 |
| 5001 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线40# | 63.33 | 315 | 252 | 52.51 | 可开放 |
| 5002 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线36右4 | 20.18 | 160 | 128 | 95.71 | 可开放 |
| 5003 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 滨生线36#金昌华盛园箱站2#变压器 | 27.81 | 500 | 400 | 260.95 | 可开放 |
| 5004 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营机二线 | 营机二线27#光明3#变亭1#主变 | 19.29 | 1000 | 800 | 607.10 | 可开放 |
| 5005 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线寺前西街 | 65.25 | 200 | 160 | 29.50 | 可开放 |
| 5006 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 杨郊线老庙分歧39#杆 | 27.74 | 50 | 40 | 26.13 | 可开放 |
| 5007 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左9右6化工十一区2#箱站1#主变 | 34.92 | 630 | 504 | 284.00 | 可开放 |
| 5008 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线30右2支1# | 13.43 | 315 | 252 | 209.70 | 可开放 |
| 5009 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线寺前西山 | 57.42 | 100 | 80 | 22.58 | 可开放 |
| 5010 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左8化工十一区4#箱站1#主变 | 17.71 | 630 | 504 | 392.43 | 可开放 |
| 5011 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线杨屯东台（2） | 54.3 | 160 | 128 | 41.12 | 可开放 |
| 5012 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线团北中台2 | 41.18 | 400 | 320 | 155.28 | 可开放 |
| 5013 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达5（2） | 43.86 | 200 | 160 | 72.28 | 可开放 |
| 5014 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 滨生线31左1#变压器. | 33.36 | 200 | 160 | 93.28 | 可开放 |
| 5015 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线营机三线30# | 42.41 | 315 | 252 | 118.41 | 可开放 |
| 5016 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线寺北西台（2） | 14.62 | 200 | 160 | 130.76 | 可开放 |
| 5017 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 杨郊线叶屯南台变压器 | 79.85 | 200 | 160 | 0.30 | 可开放 |
| 5018 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线营机三线19# | 46.95 | 315 | 252 | 104.11 | 可开放 |
| 5019 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线农机家属变压器 | 70.58 | 200 | 160 | 18.84 | 可开放 |
| 5020 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线团北西台 | 36.77 | 400 | 320 | 172.92 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 滨生线滨生线TK1电缆分支箱滨生线TK1电缆终端头滨生线33支1#变压器 | 89.58 | 200 | 160 | -19.16 | 负面 |
| 5022 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营机二线 | 营机二线18#光明1#变亭2#主变 | 20.4 | 800 | 640 | 476.80 | 可开放 |
| 5023 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线棉丰北变压器 | 25.28 | 200 | 160 | 109.44 | 可开放 |
| 5024 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 后峪东沟 | 68.1 | 50 | 40 | 5.95 | 可开放 |
| 5025 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线9左1# | 46.26 | 200 | 160 | 67.48 | 可开放 |
| 5026 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线寺儿卜镇政府变压器 | 50.69 | 200 | 160 | 58.62 | 可开放 |
| 5027 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线30右3# | 37.44 | 100 | 80 | 42.56 | 可开放 |
| 5028 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左9右5左2化工十一区1#箱站1#变压器 | 20.57 | 630 | 504 | 374.41 | 可开放 |
| 5029 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 10kV营农二线营农二线20左7#变压器 | 34.47 | 400 | 320 | 182.12 | 可开放 |
| 5030 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达公司7变压器 | 41.93 | 200 | 160 | 76.14 | 可开放 |
| 5031 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线老边铁路南 | 60.06 | 200 | 160 | 39.88 | 可开放 |
| 5032 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 杨郊线六道沟变压器 | 53.72 | 100 | 80 | 26.28 | 可开放 |
| 5033 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 高河沟2 | 61.68 | 50 | 40 | 9.16 | 可开放 |
| 5034 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 10kV营农二线营农二线20左分歧15# | 65.68 | 315 | 252 | 45.11 | 可开放 |
| 5035 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5-TKF化工三区2#箱站2#主变 | 17.52 | 630 | 504 | 393.62 | 可开放 |
| 5036 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营农1号线 | 10kV营农一线营农一线主干11# | 70.41 | 315 | 252 | 30.21 | 可开放 |
| 5037 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线3#化工十区变亭1#主变 | 32.76 | 800 | 640 | 377.92 | 可开放 |
| 5038 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线团南果园 | 12.01 | 400 | 320 | 271.96 | 可开放 |
| 5039 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 10kV营农二线营农二线20左分歧8# | 58.8 | 315 | 252 | 66.78 | 可开放 |
| 5040 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺水分歧149#杆台区 | 111.96 | 200 | 160 | -63.92 | 负面 |
| 5041 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营农1号线 | 10kV营农一线营农一线电视分歧16右分歧1 | 27.72 | 100 | 80 | 52.28 | 可开放 |
| 5042 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线15左11# | 1.4 | 250 | 200 | 196.50 | 可开放 |
| 5043 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线1左3右1化工十区1#箱站1#主变间隔配电变压器 | 29 | 630 | 504 | 321.30 | 可开放 |
| 5044 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺前南沟柱上变压器 | 41.58 | 30 | 24 | 11.53 | 可开放 |
| 5045 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线13右5左3# | 31.24 | 315 | 252 | 153.59 | 可开放 |
| 5046 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺儿卜镇前峪村设施农业 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 5047 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线团北东台区 | 53.7 | 400 | 320 | 105.20 | 可开放 |
| 5048 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 东兴物业2变压器 | 15.62 | 630 | 504 | 405.59 | 可开放 |
| 5049 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线10# | 20.94 | 200 | 160 | 118.12 | 可开放 |
| 5050 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达线志达公司大棚 | 46.79 | 200 | 160 | 66.42 | 可开放 |
| 5051 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线季家沟 | 65.58 | 100 | 80 | 14.42 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5052 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 纺织线45#变压器 | 1.27 | 250 | 200 | 196.83 | 可开放 |
| 5053 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线营机三线34左1# | 48 | 315 | 252 | 100.80 | 可开放 |
| 5054 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营机二线 | 营机二线18#光明1#变亭1#主变 | 18.78 | 800 | 640 | 489.76 | 可开放 |
| 5055 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线柳屯东台 | 59.64 | 200 | 160 | 40.72 | 可开放 |
| 5056 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 滨生线36#金昌华盛园箱站1#变压器 | 36.93 | 500 | 400 | 215.35 | 可开放 |
| 5057 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 团北东台2 | 57.42 | 100 | 80 | 22.58 | 可开放 |
| 5058 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 志达线A1015 | 绿野山庄箱式变电站2#主变 | 9.71 | 630 | 504 | 442.83 | 可开放 |
| 5059 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右10化工十一区5#箱站1#主变 | 29.02 | 500 | 400 | 254.90 | 可开放 |
| 5060 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线团南西台 | 55.89 | 400 | 320 | 96.44 | 可开放 |
| 5061 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5-TKF化工三区1#箱站1#主变 | 31.71 | 630 | 504 | 304.23 | 可开放 |
| 5062 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5左3化工十一区变亭2#主变 | 11.75 | 630 | 504 | 429.98 | 可开放 |
| 5063 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 营农二线20左5辽西4#变亭1#主变 | 44.1 | 500 | 400 | 179.50 | 可开放 |
| 5064 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线37# | 45.36 | 200 | 160 | 69.28 | 可开放 |
| 5065 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线15左3# | 2.42 | 200 | 160 | 155.16 | 可开放 |
| 5066 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 10kV营农二线营农二线主干16# | 78.51 | 315 | 252 | 4.69 | 可开放 |
| 5067 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线寺北街 | 55.65 | 200 | 160 | 48.70 | 可开放 |
| 5068 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达线志达北楼变压器 | 55.85 | 315 | 252 | 76.07 | 可开放 |
| 5069 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线营盘东台 | 66.05 | 200 | 160 | 27.90 | 可开放 |
| 5070 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线团南东台2 | 52.68 | 200 | 160 | 54.64 | 可开放 |
| 5071 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线地藏寺三家子 | 46.55 | 100 | 80 | 33.45 | 可开放 |
| 5072 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线7#化工十区2#箱站1#主变 | 24.25 | 630 | 504 | 351.23 | 可开放 |
| 5073 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线9左2# | 20.52 | 200 | 160 | 118.96 | 可开放 |
| 5074 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 10kV营农二线营农二线20左分歧2# | 51.65 | 315 | 252 | 89.30 | 可开放 |
| 5075 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营农1号线 | 10kV营农一线营农一线电视分歧22#变压器 | 21.78 | 100 | 80 | 58.22 | 可开放 |
| 5076 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线营机三线20# | 27.46 | 315 | 252 | 165.50 | 可开放 |
| 5077 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达线木屯变压器 | 17.4 | 400 | 320 | 250.40 | 可开放 |
| 5078 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达线东兴物业变压器 | 62.13 | 315 | 252 | 56.29 | 可开放 |
| 5079 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线柳屯西 | 53.91 | 200 | 160 | 52.18 | 可开放 |
| 5080 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 下老庙分支2#杆台区 | 95.7 | 50 | 40 | -7.85 | 负面 |
| 5081 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线南丰2变压器 | 60.99 | 50 | 40 | 9.51 | 可开放 |
| 5082 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 红代刘沟北山 | 11.18 | 30 | 24 | 20.65 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5083 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5-TKF化工三区3#箱站2#主变 | 20.06 | 630 | 504 | 377.62 | 可开放 |
| 5084 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 滨生线化工九区变亭 1#主变 | 30.76 | 630 | 504 | 310.21 | 可开放 |
| 5085 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线红代刘沟 | 61.88 | 80 | 64 | 14.50 | 可开放 |
| 5086 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营滨线32#化工十区6#箱站1#主变 | 26.84 | 400 | 320 | 212.64 | 可开放 |
| 5087 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 杨郊线齐沟变压器 | 62.94 | 100 | 80 | 17.06 | 可开放 |
| 5088 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线6右3化工十区3#箱站1#主变 | 35.52 | 500 | 400 | 222.40 | 可开放 |
| 5089 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5-TKF化工三区4#箱站1#主变 | 19.37 | 630 | 504 | 381.97 | 可开放 |
| 5090 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 杨郊线叶屯北台变压器 | 56.78 | 50 | 40 | 11.61 | 可开放 |
| 5091 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5-TKF化工三区4#箱站2#主变 | 13.17 | 630 | 504 | 421.03 | 可开放 |
| 5092 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线13支5# | 33.72 | 100 | 80 | 46.28 | 可开放 |
| 5093 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线杨屯西台 | 42.32 | 400 | 320 | 150.72 | 可开放 |
| 5094 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线红代分24#杆变压器 | 40.34 | 100 | 80 | 39.66 | 可开放 |
| 5095 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 滨生线33右4左33TK2山河半岛4#箱站1#主变 | 37.7 | 500 | 400 | 211.50 | 可开放 |
| 5096 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 后峪六队23#台区 | 20.94 | 200 | 160 | 118.12 | 可开放 |
| 5097 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线红代畜牧小区 | 147 | 80 | 64 | -53.60 | 负面 |
| 5098 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线宋沟 | 30.33 | 200 | 160 | 99.34 | 可开放 |
| 5099 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线15# | 23.27 | 315 | 252 | 178.70 | 可开放 |
| 5100 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线跃进大队 | 55.47 | 30 | 24 | 7.36 | 可开放 |
| 5101 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线10支1# | 27.24 | 315 | 252 | 166.19 | 可开放 |
| 5102 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 寺前南街 | 25.33 | 400 | 320 | 218.68 | 可开放 |
| 5103 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | D..东兴物业管理有限公司配电变压器 | 44.96 | 500 | 400 | 175.20 | 可开放 |
| 5104 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 10kV营农二线营农二线20支分歧2# | 13.71 | 200 | 160 | 132.58 | 可开放 |
| 5105 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线前瓦北台区 | 55.82 | 315 | 252 | 76.17 | 可开放 |
| 5106 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线南丰 | 52.91 | 200 | 160 | 54.18 | 可开放 |
| 5107 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 地藏寺北台 | 100.74 | 100 | 80 | -20.74 | 负面 |
| 5108 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线前瓦南台（2） | 19.64 | 100 | 80 | 60.36 | 可开放 |
| 5109 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线18右2二号台 | 27.6 | 50 | 40 | 26.20 | 可开放 |
| 5110 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线营机三线17左12# | 26.51 | 315 | 252 | 168.49 | 可开放 |
| 5111 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线老边花园 | 65 | 200 | 160 | 30.00 | 可开放 |
| 5112 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线前玉西台 | 20.69 | 100 | 80 | 59.31 | 可开放 |
| 5113 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 杨郊线上老庙变压器台 | 82.44 | 100 | 80 | -2.44 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 碾盘分歧40#杆 | 54.87 | 50 | 40 | 12.57 | 可开放 |
| 5115 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营机一线 | 营农一线5-TKF1双兴六月天箱站2#主变 | 30.92 | 630 | 504 | 309.20 | 可开放 |
| 5116 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 团北中台区 | 10.25 | 400 | 320 | 279.00 | 可开放 |
| 5117 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 滨生线33右4左33TK2山河半岛4#箱站2#主变 | 40.38 | 500 | 400 | 198.10 | 可开放 |
| 5118 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线13右10右1# | 47.21 | 315 | 252 | 103.29 | 可开放 |
| 5119 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 杨郊线老庙村设施农业 | 45.06 | 80 | 64 | 27.95 | 可开放 |
| 5120 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营机一线 | 营农一线5-TKF1双兴六月天箱站1#主变 | 29.9 | 630 | 504 | 315.63 | 可开放 |
| 5121 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 千亩梨园6#杆台区 | 49.92 | 50 | 40 | 15.04 | 可开放 |
| 5122 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 东兴物业4箱变 | 68.62 | 315 | 252 | 35.85 | 可开放 |
| 5123 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线3#化工十区变亭2#主变 | 0 | 800 | 640 | 640.00 | 可开放 |
| 5124 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5-TKF化工三区5#箱站1#主变 | 28.35 | 630 | 504 | 325.40 | 可开放 |
| 5125 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5-TKF化工三区1#箱站2#主变 | 19.08 | 630 | 504 | 383.80 | 可开放 |
| 5126 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左9右5左2化工十一区1#箱站2#变压器 | 20.32 | 630 | 504 | 375.98 | 可开放 |
| 5127 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营机二线 | 营机二线18#光明2#变亭1#主变 | 25.95 | 800 | 640 | 432.40 | 可开放 |
| 5128 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线13右10右2化工十一区3#箱站1#主变 | 21.34 | 500 | 400 | 293.30 | 可开放 |
| 5129 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 滨生线滨生线TK1电缆分支箱滨生线TK1电缆终端头滨生线33右4左#1变压器 | 34.86 | 200 | 160 | 90.28 | 可开放 |
| 5130 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 洪水沟变压器 | 92.8 | 30 | 24 | -3.84 | 负面 |
| 5131 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达公司1变压器 | 59.65 | 315 | 252 | 64.10 | 可开放 |
| 5132 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达线志达平房变压器 | 47.24 | 200 | 160 | 65.52 | 可开放 |
| 5133 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 老边南台2变压器 | 82.32 | 200 | 160 | -4.64 | 负面 |
| 5134 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线6右2化工棚户区5#变亭2#主变 | 39.68 | 400 | 320 | 161.28 | 可开放 |
| 5135 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 杨屯东台 | 42.92 | 400 | 320 | 148.32 | 可开放 |
| 5136 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 营农二线20左14兴盛2#变亭1#主变 | 6.18 | 400 | 320 | 295.28 | 可开放 |
| 5137 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 后峪六队2 | 36.33 | 200 | 160 | 87.34 | 可开放 |
| 5138 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线营机三线34左6# | 46.6 | 315 | 252 | 105.21 | 可开放 |
| 5139 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线碾盘大队 | 65.48 | 200 | 160 | 29.04 | 可开放 |
| 5140 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线寺北西台 | 67.45 | 50 | 40 | 6.28 | 可开放 |
| 5141 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线6右4# | 22.2 | 200 | 160 | 115.60 | 可开放 |
| 5142 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线17左10右2化工八区仓库变亭1#主变 | 35.32 | 400 | 320 | 178.72 | 可开放 |
| 5143 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线寺北中街 | 54.69 | 80 | 64 | 20.25 | 可开放 |
| 5144 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线17左7化工十区4#箱站1#主变 | 23.94 | 500 | 400 | 280.30 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5145 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 志达线A1015 | 农机#2线#153变压器 | 28.05 | 400 | 320 | 207.80 | 可开放 |
| 5146 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线14#惠民雅居变亭1#主变 | 26.67 | 400 | 320 | 213.32 | 可开放 |
| 5147 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线后峪六队 | 43.66 | 50 | 40 | 18.17 | 可开放 |
| 5148 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线营盘西台 | 80.19 | 315 | 252 | -0.60 | 负面 |
| 5149 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 北老边 | 60.53 | 100 | 80 | 19.47 | 可开放 |
| 5150 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 10kV营农二线营农二线20左分歧10# | 44.48 | 315 | 252 | 111.89 | 可开放 |
| 5151 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺水分歧张沟台2#杆台区 | 42.2 | 50 | 40 | 18.90 | 可开放 |
| 5152 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线碾盘东台分歧10#杆台区 | 89.15 | 200 | 160 | -18.30 | 负面 |
| 5153 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 志达线A1015 | 志达线后瓦 | 70.82 | 200 | 160 | 18.36 | 可开放 |
| 5154 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线后瓦大棚 | 64.36 | 50 | 40 | 7.82 | 可开放 |
| 5155 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线营机三线17左4# | 71.61 | 100 | 80 | 8.39 | 可开放 |
| 5156 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线后瓦靠山屯 | 72.12 | 80 | 64 | 6.30 | 可开放 |
| 5157 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 滨生线33右4左2化工八区变亭1#主变 | 25.83 | 400 | 320 | 216.68 | 可开放 |
| 5158 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 10kV营农二线营农二线主干17# | 67.56 | 315 | 252 | 39.19 | 可开放 |
| 5159 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线18右2# | 74.7 | 80 | 64 | 4.24 | 可开放 |
| 5160 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线17左10右2化工八区仓库变亭2#主变 | 34 | 400 | 320 | 184.00 | 可开放 |
| 5161 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营机二线 | 营机二线18#光明2#变亭2#主变 | 17.34 | 800 | 640 | 501.28 | 可开放 |
| 5162 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 高河沟2变压器 | 63.5 | 100 | 80 | 16.50 | 可开放 |
| 5163 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达线志达公司3 | 37.05 | 630 | 504 | 270.59 | 可开放 |
| 5164 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线36右2# | 33.5 | 315 | 252 | 146.48 | 可开放 |
| 5165 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线6右2化工棚户区5#变亭1#主变 | 18.65 | 400 | 320 | 245.40 | 可开放 |
| 5166 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线团南中台1 | 24.46 | 400 | 320 | 222.16 | 可开放 |
| 5167 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营农1号线 | 10kV营农一线营农一线电视分歧16右2变压器 | 30.96 | 200 | 160 | 98.08 | 可开放 |
| 5168 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营农1号线 | 营农一线电视分歧16右2变压器 | 31.78 | 315 | 252 | 151.89 | 可开放 |
| 5169 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 杨郊线刘地沟分支23#杆台区 | 17.07 | 200 | 160 | 125.86 | 可开放 |
| 5170 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线26左1化肥厂箱站1#主变 | 11.84 | 630 | 504 | 429.41 | 可开放 |
| 5171 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 营农二线20左9+1兴圆变亭2#主变 | 20.52 | 400 | 320 | 237.92 | 可开放 |
| 5172 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线14#惠民雅居变亭2#主变 | 18.03 | 400 | 320 | 247.88 | 可开放 |
| 5173 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线后峪大队 | 53.54 | 100 | 80 | 26.46 | 可开放 |
| 5174 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 志达线A1015 | 绿野山庄箱式变电站1#主变 | 56.25 | 630 | 504 | 149.63 | 可开放 |
| 5175 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线前玉西台 | 64.33 | 100 | 80 | 15.67 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线13右15右2# | 46.19 | 315 | 252 | 106.50 | 可开放 |
| 5177 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5左3化工十一区变亭1#变压器 | 24.35 | 630 | 504 | 350.60 | 可开放 |
| 5178 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 笙管屯2 | 6.54 | 100 | 80 | 73.46 | 可开放 |
| 5179 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 志达线A1015 | 木屯张沟变压器 | 109.2 | 80 | 64 | -23.36 | 负面 |
| 5180 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线红代三队 | 67.35 | 200 | 160 | 25.30 | 可开放 |
| 5181 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 10kV营农二线营农二线20左分歧4# | 61.43 | 315 | 252 | 58.50 | 可开放 |
| 5182 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线大孔沟变压器 | 54.87 | 100 | 80 | 25.13 | 可开放 |
| 5183 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 杨郊线主干188#台区 | 63.27 | 30 | 24 | 5.02 | 可开放 |
| 5184 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线汇美家园 | 22.75 | 250 | 200 | 143.13 | 可开放 |
| 5185 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线28右2化工九区2#变亭1#主变 | 28.63 | 630 | 504 | 323.63 | 可开放 |
| 5186 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 志达线A1015 | 志达线未岭 | 74.36 | 30 | 24 | 1.69 | 可开放 |
| 5187 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 碾盘西沟2柱上变压器 | 17.42 | 100 | 80 | 62.58 | 可开放 |
| 5188 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线笙管屯 | 69.33 | 100 | 80 | 10.67 | 可开放 |
| 5189 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 寺北线南老边 | 65.36 | 100 | 80 | 14.64 | 可开放 |
| 5190 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5-TKF化工三区5#箱站2#主变 | 20.13 | 630 | 504 | 377.18 | 可开放 |
| 5191 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线19新四区1#箱站1#主变 | 34.08 | 1250 | 1000 | 574.00 | 可开放 |
| 5192 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5-TKF化工三区3#箱站1#主变 | 22.32 | 630 | 504 | 363.38 | 可开放 |
| 5193 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线前瓦设施农业 | 14.82 | 50 | 40 | 32.59 | 可开放 |
| 5194 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营达线 | 志达公司5 | 66.79 | 315 | 252 | 41.61 | 可开放 |
| 5195 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线1左4# | 102.36 | 100 | 80 | -22.36 | 负面 |
| 5196 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 寺南线寺儿卜大棚 | 63.36 | 200 | 160 | 33.28 | 可开放 |
| 5197 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 团北北台 | 67.23 | 200 | 160 | 25.54 | 可开放 |
| 5198 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营农二线 | 营农二线20左3辽西3#变亭1#主变 | 48.84 | 400 | 320 | 124.64 | 可开放 |
| 5199 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线13右10左1化工十一区2#变亭1#主变 | 41.3 | 630 | 504 | 243.81 | 可开放 |
| 5200 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线营生线15左9右11# | 70.2 | 50 | 40 | 4.90 | 可开放 |
| 5201 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线13支2+1支1# | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 5202 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左10右5-TKF化工三区2#箱站1#主变 | 26.38 | 630 | 504 | 337.81 | 可开放 |
| 5203 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线团南东台 | 70.35 | 100 | 80 | 9.65 | 可开放 |
| 5204 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺北线A1008 | 后峪分歧72# | 41.88 | 100 | 80 | 38.12 | 可开放 |
| 5205 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 10kV营机一线 | 10kV营机一线营机一线28# | 82.76 | 315 | 252 | -8.69 | 负面 |
| 5206 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营生线15左7#变压器 | 0 | 315 | 252 | 252.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5207 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺水线A1012 | 寺北线西峰 | 31.62 | 400 | 320 | 193.52 | 可开放 |
| 5208 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线前瓦南台 | 46.18 | 315 | 252 | 106.53 | 可开放 |
| 5209 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 杨郊线A1009 | 叶屯水利变压器 | 177.4 | 20 | 16 | -19.48 | 负面 |
| 5210 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线17左7化工十区5#箱站1#主变 | 23.23 | 500 | 400 | 283.85 | 可开放 |
| 5211 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线13支3# | 43.24 | 250 | 200 | 91.90 | 可开放 |
| 5212 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营生线 | 营滨线13右16支1# | 13.34 | 500 | 400 | 333.30 | 可开放 |
| 5213 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 团南西台2 | 67.44 | 100 | 80 | 12.56 | 可开放 |
| 5214 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营机三线 | 营机三线营机三线17左2左1# | 32.07 | 200 | 160 | 95.86 | 可开放 |
| 5215 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 寺南线 | 寺南线地藏寺西台 | 33.54 | 200 | 160 | 92.92 | 可开放 |
| 5216 | 郊区 | 寺儿卜供电所 | 营滨线 | 营滨线营滨线13右14# | 91.68 | 315 | 252 | -36.79 | 负面 |
| 5217 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)老庙七队（公用） | 13.98 | 200 | 160 | 132.04 | 可开放 |
| 5218 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7120向阳线(农网) | 老庙二队分台 | 8.4 | 200 | 160 | 143.20 | 可开放 |
| 5219 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7120向阳线(农网) | 老庙五队 | 20.64 | 200 | 160 | 118.72 | 可开放 |
| 5220 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7112富兰三线(农网) | 7119白马线(农网)张家沟设施农业 | 7.65 | 50 | 40 | 36.18 | 可开放 |
| 5221 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)钢东一队 | 64.59 | 200 | 160 | 30.82 | 可开放 |
| 5222 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)下湾沟 | 21.61 | 100 | 80 | 58.39 | 可开放 |
| 5223 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 张家沟机井 | 11.55 | 50 | 40 | 34.23 | 可开放 |
| 5224 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)拉屯新房号 | 19.74 | 100 | 80 | 60.26 | 可开放 |
| 5225 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢棉线 | 银行楼 | 20.48 | 50 | 40 | 29.76 | 可开放 |
| 5226 | 郊区 | 钢屯供电所 | 84126水纺线(农网) | 钢南五队分歧3#台区 | 17.91 | 400 | 320 | 248.36 | 可开放 |
| 5227 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢屯线 | 7114钢材线(农网)仁屯大队 | 12.57 | 400 | 320 | 269.72 | 可开放 |
| 5228 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7112富兰三线(农网) | 7112富兰三线(农网)兰家沟村 | 44.13 | 30 | 24 | 10.76 | 可开放 |
| 5229 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 崔刘屯六队 | 16.23 | 400 | 320 | 255.08 | 可开放 |
| 5230 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)偏道子村 | 12.38 | 200 | 160 | 135.24 | 可开放 |
| 5231 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)老庙三队（公用） | 25.43 | 100 | 80 | 54.57 | 可开放 |
| 5232 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)钢西八队 | 23.67 | 200 | 160 | 112.66 | 可开放 |
| 5233 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢屯线 | 7114钢材线(农网)赵屯一队 | 16.23 | 400 | 320 | 255.08 | 可开放 |
| 5234 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 商贸街1配电变压器 | 14.88 | 1000 | 800 | 651.20 | 可开放 |
| 5235 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)龙庙5队 | 18.6 | 100 | 80 | 61.40 | 可开放 |
| 5236 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)卧龙泉 | 11.8 | 100 | 80 | 68.20 | 可开放 |
| 5237 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)北地三家子 | 12.9 | 200 | 160 | 134.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5238 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7122富兰二线(农网) | 赵屯农业设施 | 14.84 | 200 | 160 | 130.32 | 可开放 |
| 5239 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 付屯设施农业变压器 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 5240 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 龙楼分歧拉屯分支23#台区 | 26.13 | 100 | 80 | 53.87 | 可开放 |
| 5241 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7112富兰三线(农网) | 兰家沟设施农业4 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 5242 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7120向阳线(农网) | 老爷庙分台 | 130.6 | 30 | 24 | -15.18 | 负面 |
| 5243 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 商贸街2#台区配电变压器 | 10.1 | 1000 | 800 | 699.00 | 可开放 |
| 5244 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 白庙子大队 | 30.68 | 80 | 64 | 39.46 | 可开放 |
| 5245 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)pms_龙王庙设施农业2 | 2.28 | 100 | 80 | 77.72 | 可开放 |
| 5246 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)龙庙一队 | 28.89 | 160 | 128 | 81.78 | 可开放 |
| 5247 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)龙庙6队 | 13.58 | 400 | 320 | 265.68 | 可开放 |
| 5248 | 郊区 | 钢屯供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)龙庙子新房号（公用） | 30.54 | 50 | 40 | 24.73 | 可开放 |
| 5249 | 郊区 | 钢屯供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)钢南四队(公用) | 19.59 | 200 | 160 | 120.82 | 可开放 |
| 5250 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)龙庙大棚 | 20.75 | 50 | 40 | 29.63 | 可开放 |
| 5251 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 7115棉机线(农网)钢东设施农业2 | 15.54 | 200 | 160 | 128.92 | 可开放 |
| 5252 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7122富兰二线(农网) | 兰家沟设施农业2 | 9.03 | 100 | 80 | 70.97 | 可开放 |
| 5253 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 7115棉机线(农网)郭树民别墅 | 40.89 | 20 | 16 | 7.82 | 可开放 |
| 5254 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)马沟村 | 9.84 | 200 | 160 | 140.32 | 可开放 |
| 5255 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 王屯机井 | 23.4 | 50 | 40 | 28.30 | 可开放 |
| 5256 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)郭屯 | 10.74 | 200 | 160 | 138.52 | 可开放 |
| 5257 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)钢南三队 | 20.18 | 400 | 320 | 239.28 | 可开放 |
| 5258 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7122富兰二线(农网) | 7122富兰二线(农网)兰家沟设施农业（4） | 26.04 | 50 | 40 | 26.98 | 可开放 |
| 5259 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 7115棉机线(农网)钢东设施农业4 | 10.95 | 200 | 160 | 138.10 | 可开放 |
| 5260 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)钢南村台区 | 70.54 | 160 | 128 | 15.14 | 可开放 |
| 5261 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 崔刘屯六队分台 | 14.85 | 200 | 160 | 130.30 | 可开放 |
| 5262 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 楼房大队分台 | 19.32 | 200 | 160 | 121.36 | 可开放 |
| 5263 | 郊区 | 钢屯供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)钢西农业设施二 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 5264 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)付屯一队 | 21.21 | 100 | 80 | 58.79 | 可开放 |
| 5265 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)石灰南沟 | 17.23 | 100 | 80 | 62.77 | 可开放 |
| 5266 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 白庙子九队 | 45.84 | 50 | 40 | 17.08 | 可开放 |
| 5267 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 龙王庙六队分台 | 15.54 | 200 | 160 | 128.92 | 可开放 |
| 5268 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)付屯三队 | 31.8 | 50 | 40 | 24.10 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5269 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 兰家沟新村1#配电变压器 | 29.89 | 500 | 400 | 250.55 | 可开放 |
| 5270 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)楼房设施农业（一） | 6.94 | 100 | 80 | 73.06 | 可开放 |
| 5271 | 郊区 | 钢屯供电所 | 棉机线 | 7115棉机线(农网)赵货郎沟照明 | 32.37 | 30 | 24 | 14.29 | 可开放 |
| 5272 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢棉线 | 农行 | 25.38 | 50 | 40 | 27.31 | 可开放 |
| 5273 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢屯线 | 7115棉机线(农网)仁屯一队分台 | 9.74 | 400 | 320 | 281.04 | 可开放 |
| 5274 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)北地设施农业2 | 121.11 | 100 | 80 | -41.11 | 负面 |
| 5275 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)富屯七队 | 52.53 | 20 | 16 | 5.49 | 可开放 |
| 5276 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢屯线 | 7114钢材线(农网)小马沟照明 | 194 | 30 | 24 | -34.20 | 负面 |
| 5277 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)pms_王屯设施农业 | 36.93 | 100 | 80 | 43.07 | 可开放 |
| 5278 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)老庙六队（公用） | 27 | 200 | 160 | 106.00 | 可开放 |
| 5279 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)付屯六队 | 25.86 | 100 | 80 | 54.14 | 可开放 |
| 5280 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 7115棉机线(农网)钢东后街1（公用） | 21.04 | 160 | 128 | 94.34 | 可开放 |
| 5281 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)钢西新房号 | 16.99 | 315 | 252 | 198.48 | 可开放 |
| 5282 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 钢西五队 | 51.08 | 50 | 40 | 14.46 | 可开放 |
| 5283 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢屯线 | 7114钢材线(农网)赵屯南头 | 19.76 | 80 | 64 | 48.19 | 可开放 |
| 5284 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7122富兰二线(农网) | 7112富兰三线(农网)兰家沟六队 | 7.32 | 200 | 160 | 145.36 | 可开放 |
| 5285 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7122富兰二线(农网) | 7122富兰二线(农网)兰家沟市场一（动迁） | 22.2 | 100 | 80 | 57.80 | 可开放 |
| 5286 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)马家沟设施农业 | 8.49 | 100 | 80 | 71.51 | 可开放 |
| 5287 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)北地三队 | 37.52 | 100 | 80 | 42.48 | 可开放 |
| 5288 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)龙楼六队 | 7.77 | 200 | 160 | 144.46 | 可开放 |
| 5289 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 7115棉机线(农网)钢东后街2 | 72.27 | 200 | 160 | 15.46 | 可开放 |
| 5290 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 二队腰节 | 80.7 | 200 | 160 | -1.40 | 负面 |
| 5291 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 7115棉机线(农网)钢东新区3（公用） | 15.38 | 200 | 160 | 129.24 | 可开放 |
| 5292 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)钢西设施农业3 | 8.43 | 200 | 160 | 143.14 | 可开放 |
| 5293 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)pms_南地北头 | 11.24 | 400 | 320 | 275.04 | 可开放 |
| 5294 | 郊区 | 钢屯供电所 | 棉机线 | 7115棉机线(农网)仁屯设施农业 | 8.7 | 100 | 80 | 71.30 | 可开放 |
| 5295 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 付屯八队分台 | 18.96 | 200 | 160 | 122.08 | 可开放 |
| 5296 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)仁屯楼 | 16.37 | 100 | 80 | 63.63 | 可开放 |
| 5297 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 北地机井 | 12.81 | 50 | 40 | 33.60 | 可开放 |
| 5298 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 7119白马线(农网)刑屯 | 8.91 | 200 | 160 | 142.18 | 可开放 |
| 5299 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)拉屯上坡子 | 15.75 | 200 | 160 | 128.50 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 铁合金仁屯设施农业 | 16.77 | 100 | 80 | 63.23 | 可开放 |
| 5301 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 龙王庙设施农业3 | 7.41 | 100 | 80 | 72.59 | 可开放 |
| 5302 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)pms_龙王庙设施农业 | 50.16 | 100 | 80 | 29.84 | 可开放 |
| 5303 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)pms_安屯分台 | 39.09 | 50 | 40 | 20.46 | 可开放 |
| 5304 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)市场大棚 | 38.73 | 200 | 160 | 82.54 | 可开放 |
| 5305 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 崔刘屯机井 | 38.34 | 50 | 40 | 20.83 | 可开放 |
| 5306 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)拉屯小岭东 | 35.13 | 100 | 80 | 44.87 | 可开放 |
| 5307 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 付屯八队 | 40.8 | 50 | 40 | 19.60 | 可开放 |
| 5308 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)北地大队 | 9.62 | 400 | 320 | 281.52 | 可开放 |
| 5309 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)南地村 | 11.45 | 400 | 320 | 274.20 | 可开放 |
| 5310 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)龙庙8队 | 23.29 | 100 | 80 | 56.71 | 可开放 |
| 5311 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 7115棉机线(农网)钢东新区1（公用） | 21.11 | 400 | 320 | 235.56 | 可开放 |
| 5312 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢屯线 | 7114钢材线(农网)赵屯新房号 | 13.97 | 100 | 80 | 66.03 | 可开放 |
| 5313 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)楼房设施农业 | 0.66 | 100 | 80 | 79.34 | 可开放 |
| 5314 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)贾沟 | 27.87 | 315 | 252 | 164.21 | 可开放 |
| 5315 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)钢东南头 | 37.92 | 200 | 160 | 84.16 | 可开放 |
| 5316 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 7115棉机线(农网)钢东设施农业5 | 5.64 | 50 | 40 | 37.18 | 可开放 |
| 5317 | 郊区 | 钢屯供电所 | 7119白马线(农网) | 马家沟村分台 | 47.94 | 100 | 80 | 32.06 | 可开放 |
| 5318 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 崔刘屯大队分台 | 7.17 | 200 | 160 | 145.66 | 可开放 |
| 5319 | 郊区 | 钢屯供电所 | 钢材线 | 7114钢材线(农网)王屯分台 | 68.75 | 100 | 80 | 11.25 | 可开放 |
| 5320 | 郊区 | 钢屯供电所 | 铁合金线 | 7115棉机线(农网)钢东设施农业 | 38.07 | 100 | 80 | 41.93 | 可开放 |
| 5321 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 边里柱上变压器 | 108 | 50 | 40 | -14.00 | 负面 |
| 5322 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线山西村柱上变压器 | 44 | 100 | 80 | 36.00 | 可开放 |
| 5323 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线南竹沟柱上变压器 | 31.13 | 10 | 8 | 4.89 | 可开放 |
| 5324 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)下三家柱上变压器 | 112.05 | 20 | 16 | -6.41 | 负面 |
| 5325 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线王屯柱上变压器 | 26.25 | 100 | 80 | 53.75 | 可开放 |
| 5326 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 白北沟柱上变压器 | 14.2 | 30 | 24 | 19.74 | 可开放 |
| 5327 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线金卜沟柱上变压器 | 14.35 | 30 | 24 | 19.70 | 可开放 |
| 5328 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 朱沟柱上变压器柱上变压器 | 47.94 | 100 | 80 | 32.06 | 可开放 |
| 5329 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)青龙沟分台 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 5330 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 林凤沟台区 | 29.58 | 100 | 80 | 50.42 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5331 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线东古山村设施农业 | 5.25 | 50 | 40 | 37.38 | 可开放 |
| 5332 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线武岭柱上变压器 | 46.54 | 50 | 40 | 16.73 | 可开放 |
| 5333 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线赫屯柱上变压器 | 32.23 | 100 | 80 | 47.77 | 可开放 |
| 5334 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线大道沟柱上变压器 | 31.4 | 30 | 24 | 14.58 | 可开放 |
| 5335 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)陈屯柱上变压器 | 22.08 | 100 | 80 | 57.92 | 可开放 |
| 5336 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线三股哨柱上变压器 | 41.91 | 100 | 80 | 38.09 | 可开放 |
| 5337 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线曹屯柱上变压器 | 15.09 | 100 | 80 | 64.91 | 可开放 |
| 5338 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 田屯柱上变压器 | 78.45 | 10 | 8 | 0.16 | 可开放 |
| 5339 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线砟窑柱上变压器 | 30.27 | 100 | 80 | 49.73 | 可开放 |
| 5340 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)西北沟柱上变压器 | 60.72 | 50 | 40 | 9.64 | 可开放 |
| 5341 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)韩屯南沟柱上变压器 | 34.48 | 30 | 24 | 13.66 | 可开放 |
| 5342 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)塔西沟柱上变压器 | 134.55 | 20 | 16 | -10.91 | 负面 |
| 5343 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 凉水1#机井2 | 30.69 | 50 | 40 | 24.66 | 可开放 |
| 5344 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线砟窑 2 柱上变压器 | 56.18 | 50 | 40 | 11.91 | 可开放 |
| 5345 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线琉西沟柱上变压器 | 9.5 | 50 | 40 | 35.25 | 可开放 |
| 5346 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)青龙沟柱上变压器 | 82.66 | 30 | 24 | -0.80 | 负面 |
| 5347 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)东北沟柱上变压器 | 162.59 | 10 | 8 | -8.26 | 负面 |
| 5348 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 马沟柱上变压器 | 151.1 | 30 | 24 | -21.33 | 负面 |
| 5349 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线大刘瓦柱上变压器 | 84.6 | 50 | 40 | -2.30 | 负面 |
| 5350 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)腰道子柱上变压器 | 64.3 | 30 | 24 | 4.71 | 可开放 |
| 5351 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)腰屯柱上变压器 | 32.76 | 100 | 80 | 47.24 | 可开放 |
| 5352 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线东古山柱上变压器 | 89.53 | 30 | 24 | -2.86 | 负面 |
| 5353 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线大石洞柱上变压器 | 32.3 | 30 | 24 | 14.31 | 可开放 |
| 5354 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)围屏山大屯柱上变压器 | 70.1 | 30 | 24 | 2.97 | 可开放 |
| 5355 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 凉水井1#机井 | 13.17 | 50 | 40 | 33.42 | 可开放 |
| 5356 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线三股哨村设施农业 | 0.06 | 50 | 40 | 39.97 | 可开放 |
| 5357 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 边外2台区 | 74.07 | 50 | 40 | 2.97 | 可开放 |
| 5358 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 杨树沟柱上变压器 | 29.71 | 50 | 40 | 25.15 | 可开放 |
| 5359 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线刘瓦陈屯柱上变压器 | 19.06 | 100 | 80 | 60.94 | 可开放 |
| 5360 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙农商行公用台区 | 52.95 | 30 | 24 | 8.12 | 可开放 |
| 5361 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线山东村柱上变压器 | 82.59 | 200 | 160 | -5.18 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5362 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线乡政府住宅柱上变压器 | 29.36 | 50 | 40 | 25.32 | 可开放 |
| 5363 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线大道沟村分台 | 24.81 | 50 | 40 | 27.60 | 可开放 |
| 5364 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线铁炉沟柱上变压器 | 24.74 | 30 | 24 | 16.58 | 可开放 |
| 5365 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线白石头村东设施农业 2 | 4.41 | 200 | 160 | 151.18 | 可开放 |
| 5366 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)凉水一队柱上变压器 | 48.72 | 100 | 80 | 31.28 | 可开放 |
| 5367 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)边外柱上变压器 | 115.5 | 30 | 24 | -10.65 | 负面 |
| 5368 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线尖山子柱上变压器 | 12.87 | 50 | 40 | 33.57 | 可开放 |
| 5369 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线刘瓦汉沟柱上变压器 | 57.37 | 10 | 8 | 2.26 | 可开放 |
| 5370 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)下塔南沟柱上变压器 | 10.7 | 50 | 40 | 34.65 | 可开放 |
| 5371 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 庆吉沟柱上变压器 | 28.38 | 30 | 24 | 15.49 | 可开放 |
| 5372 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线胡颜屯 | 62.97 | 200 | 160 | 34.06 | 可开放 |
| 5373 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)下塔沟柱上变压器 | 101.7 | 100 | 80 | -21.70 | 负面 |
| 5374 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 韩屯2 | 32.17 | 30 | 24 | 14.35 | 可开放 |
| 5375 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 梨树沟柱上变压器 | 46.41 | 50 | 40 | 16.80 | 可开放 |
| 5376 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线小边外柱上变压器 | 6.15 | 400 | 320 | 295.40 | 可开放 |
| 5377 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线郭屯柱上变压器 | 29.22 | 100 | 80 | 50.78 | 可开放 |
| 5378 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线西古山村设施农业 | 22.38 | 50 | 40 | 28.81 | 可开放 |
| 5379 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线西孤山柱上变压器 | 23.46 | 400 | 320 | 226.16 | 可开放 |
| 5380 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线山神庙王屯村设施农业 | 6.73 | 30 | 24 | 21.98 | 可开放 |
| 5381 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)上塔西屯柱上变压器 | 21.24 | 100 | 80 | 58.76 | 可开放 |
| 5382 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线郭屯柱上变压器 | 50.7 | 30 | 24 | 8.79 | 可开放 |
| 5383 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)上塔东屯柱上变压器 | 34.48 | 100 | 80 | 45.52 | 可开放 |
| 5384 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)凉水大队柱上变压器 | 87.72 | 100 | 80 | -7.72 | 负面 |
| 5385 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)下边柱上变压器 | 58.84 | 30 | 24 | 6.35 | 可开放 |
| 5386 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)汉沟柱上变压器 | 91.2 | 50 | 40 | -5.60 | 负面 |
| 5387 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 白石头村大棚 | 129.72 | 50 | 40 | -24.86 | 负面 |
| 5388 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线石佛柱上变压器 | 56.3 | 50 | 40 | 11.85 | 可开放 |
| 5389 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)凉水三队柱上变压器 | 64.44 | 50 | 40 | 7.78 | 可开放 |
| 5390 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线黄岭子柱上变压器 | 33.43 | 100 | 80 | 46.57 | 可开放 |
| 5391 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线方屯柱上变压器 | 33.66 | 50 | 40 | 23.17 | 可开放 |
| 5392 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线小刘瓦柱上变压器 | 59.96 | 50 | 40 | 10.02 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5393 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 赵沟柱上变压器 | 8.76 | 200 | 160 | 142.48 | 可开放 |
| 5394 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 庙沟柱上变压器 | 123.1 | 30 | 24 | -12.93 | 负面 |
| 5395 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线石湖柱上变压器 | 4.17 | 200 | 160 | 151.66 | 可开放 |
| 5396 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 双庙柱上变压器 | 22.05 | 50 | 40 | 28.98 | 可开放 |
| 5397 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线郭西沟柱上变压器 | 50.82 | 20 | 16 | 5.84 | 可开放 |
| 5398 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)雅肃沟柱上变压器 | 81.7 | 30 | 24 | -0.51 | 负面 |
| 5399 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线邢屯柱上变压器 | 34.86 | 100 | 80 | 45.14 | 可开放 |
| 5400 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线石门柱上变压器 | 14.27 | 50 | 40 | 32.87 | 可开放 |
| 5401 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)黄东沟柱上变压器 | 106.8 | 30 | 24 | -8.04 | 负面 |
| 5402 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 腰道子设施农业 | 14.01 | 50 | 40 | 33.00 | 可开放 |
| 5403 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线人古沟柱上变压器 | 38.1 | 30 | 24 | 12.57 | 可开放 |
| 5404 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线二道沟柱上变压器 | 58.3 | 30 | 24 | 6.51 | 可开放 |
| 5405 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线白石头村柱上变压器 | 14.46 | 200 | 160 | 131.08 | 可开放 |
| 5406 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线乡政府住宅 2 柱上变压器 | 41.22 | 100 | 80 | 38.78 | 可开放 |
| 5407 | 郊区 | 山神庙供电所 | 84126水纺线(农网) | 84126水纺线(农网)韩屯柱上变压器 | 19.2 | 100 | 80 | 60.80 | 可开放 |
| 5408 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 山神庙线双山柱上变压器 | 58.25 | 10 | 8 | 2.18 | 可开放 |
| 5409 | 郊区 | 山神庙供电所 | 山神庙线 | 白南沟柱上变压器 | 71.28 | 10 | 8 | 0.87 | 可开放 |
| 5410 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线姑女坟变压器台 | 34.16 | 100 | 80 | 45.84 | 可开放 |
| 5411 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线孤花沟变压器台 | 43.52 | 30 | 24 | 10.94 | 可开放 |
| 5412 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 柳荆沟西台 | 99.3 | 200 | 160 | -38.60 | 负面 |
| 5413 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线柴前变压器台 | 41 | 100 | 80 | 39.00 | 可开放 |
| 5414 | 郊区 | 新台门供电所 | 钼矿线1107 | 新台门线罗屯变压器台 | 50.63 | 30 | 24 | 8.81 | 可开放 |
| 5415 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线香炉山变压器台 | 58.76 | 80 | 64 | 16.99 | 可开放 |
| 5416 | 郊区 | 新台门供电所 | 钼矿线1107 | 甸子小区 | 28.9 | 30 | 24 | 15.33 | 可开放 |
| 5417 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线上哑变压器台 | 7.94 | 400 | 320 | 288.24 | 可开放 |
| 5418 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线香东变压器台 | 37.44 | 200 | 160 | 85.12 | 可开放 |
| 5419 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线简保沟北变压器 | 79.76 | 30 | 24 | 0.07 | 可开放 |
| 5420 | 郊区 | 新台门供电所 | 钼矿线1107 | 新台门线熊沟变压器台 | 7.9 | 400 | 320 | 288.40 | 可开放 |
| 5421 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线骆驼山西变压器台 | 25.98 | 250 | 200 | 135.05 | 可开放 |
| 5422 | 郊区 | 新台门供电所 | 钼矿线1107 | 新台门线平岭子东台 | 27.12 | 100 | 80 | 52.88 | 可开放 |
| 5423 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线八九队变压器 | 29.73 | 200 | 160 | 100.54 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5424 | 郊区 | 新台门供电所 | 钼矿线1107 | 新台门线 四家子变压器台 | 64.93 | 30 | 24 | 4.52 | 可开放 |
| 5425 | 郊区 | 新台门供电所 | 钼矿线1107 | 新台门线白碳沟变压器台 | 0 | 10 | 8 | 8.00 | 可开放 |
| 5426 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线张沟小区变压器台 | 23.67 | 100 | 80 | 56.33 | 可开放 |
| 5427 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线孟湾变压器台 | 193.93 | 30 | 24 | -34.18 | 负面 |
| 5428 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线涂窝卜水利变压器 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 5429 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线望宝村变压器台 | 118.11 | 50 | 40 | -19.06 | 负面 |
| 5430 | 郊区 | 新台门供电所 | 钼矿线1107 | 新台门线廖沟变压器台 | 3.75 | 400 | 320 | 305.00 | 可开放 |
| 5431 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线西菜园西变压器台 | 16.26 | 200 | 160 | 127.48 | 可开放 |
| 5432 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线新区变压器台 | 29.19 | 100 | 80 | 50.81 | 可开放 |
| 5433 | 郊区 | 新台门供电所 | 钼矿线1107 | 新台门线佟一队变压器台 | 72.25 | 80 | 64 | 6.20 | 可开放 |
| 5434 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线简屯变压器 | 83.8 | 100 | 80 | -3.80 | 负面 |
| 5435 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 哑鹿沟分台 | 3.48 | 400 | 320 | 306.08 | 可开放 |
| 5436 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线简保沟村变压器 | 79.6 | 30 | 24 | 0.12 | 可开放 |
| 5437 | 郊区 | 新台门供电所 | 钼矿线1107 | 新台门线夹山变压器台 | 34.77 | 200 | 160 | 90.46 | 可开放 |
| 5438 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线夹道沟变压器 | 69.54 | 20 | 16 | 2.09 | 可开放 |
| 5439 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线半东队变压器台 | 17.15 | 200 | 160 | 125.70 | 可开放 |
| 5440 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线新二队变压器台 | 45.18 | 100 | 80 | 34.82 | 可开放 |
| 5441 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线西菜园子变压器台 | 74.34 | 100 | 80 | 5.66 | 可开放 |
| 5442 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线孤一队变压器台 | 100.75 | 50 | 40 | -10.38 | 负面 |
| 5443 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线下窝铺变压器台 | 34.08 | 100 | 80 | 45.92 | 可开放 |
| 5444 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线水口子水利变压器 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 5445 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线简屯小学变压器 | 22.44 | 200 | 160 | 115.12 | 可开放 |
| 5446 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线哑鹿沟变压器台 | 13.02 | 400 | 320 | 267.92 | 可开放 |
| 5447 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线望小队变压器台 | 44.79 | 100 | 80 | 35.21 | 可开放 |
| 5448 | 郊区 | 新台门供电所 | 钼矿线1107 | 新台门线下边西变压器台 | 14.6 | 200 | 160 | 130.80 | 可开放 |
| 5449 | 郊区 | 新台门供电所 | 新台门线 | 新台门线涂窝铺变压器台 | 13.26 | 200 | 160 | 133.48 | 可开放 |
| 5450 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线小门家沟变压器 | 10.39 | 315 | 252 | 219.27 | 可开放 |
| 5451 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线涂屯变压器 | 79.25 | 30 | 24 | 0.23 | 可开放 |
| 5452 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线王货郎沟变压器 | 24.75 | 100 | 80 | 55.25 | 可开放 |
| 5453 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线杨屯变压器 | 46.73 | 100 | 80 | 33.27 | 可开放 |
| 5454 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线侯杖子设施农业 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5455 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线狮子岭变压器 | 21.33 | 200 | 160 | 117.34 | 可开放 |
| 5456 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白马石机井1 | 40.65 | 50 | 40 | 19.68 | 可开放 |
| 5457 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线杨水泉变压器 | 24.55 | 50 | 40 | 27.73 | 可开放 |
| 5458 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线新蒿子沟变压器 | 41.21 | 50 | 40 | 19.40 | 可开放 |
| 5459 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 上三角机井2 | 8.3 | 100 | 80 | 71.70 | 可开放 |
| 5460 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线牛二变压器 | 29.53 | 50 | 40 | 25.24 | 可开放 |
| 5461 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 上三角机井1 | 0.06 | 50 | 40 | 39.97 | 可开放 |
| 5462 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 杨家沟分台 | 11 | 50 | 40 | 34.50 | 可开放 |
| 5463 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线乱石窖变压器 | 17.67 | 50 | 40 | 31.17 | 可开放 |
| 5464 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线二道岭子设施农业变压器 | 17.41 | 50 | 40 | 31.30 | 可开放 |
| 5465 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线大门家沟北台变压器 | 3.84 | 315 | 252 | 239.90 | 可开放 |
| 5466 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线杨屯北地变压器 | 54.13 | 80 | 64 | 20.70 | 可开放 |
| 5467 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线水泉沟变压器 | 44.92 | 50 | 40 | 17.54 | 可开放 |
| 5468 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线大岭一队变压器 | 1.98 | 400 | 320 | 312.08 | 可开放 |
| 5469 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线孤竹营子东变压器 | 27.91 | 100 | 80 | 52.09 | 可开放 |
| 5470 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线头道沟变压器 | 11.98 | 100 | 80 | 68.02 | 可开放 |
| 5471 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线牛三队变压器 | 11.25 | 100 | 80 | 68.75 | 可开放 |
| 5472 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线吴家窝铺变压器 | 15.75 | 100 | 80 | 64.25 | 可开放 |
| 5473 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线青三道沟变压器 | 12.93 | 100 | 80 | 67.07 | 可开放 |
| 5474 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线上沟变压器 | 5.34 | 200 | 160 | 149.32 | 可开放 |
| 5475 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 三道沟技改 | 87.65 | 30 | 24 | -2.30 | 负面 |
| 5476 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 上三角机井3 | 6.38 | 100 | 80 | 73.62 | 可开放 |
| 5477 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 河西分台 | 34.29 | 100 | 80 | 45.71 | 可开放 |
| 5478 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线侯杖子变压器 | 20.64 | 400 | 320 | 237.44 | 可开放 |
| 5479 | 郊区 | 白马石供电所 | 白竹线 | 白竹线东山变压器 | 31.55 | 100 | 80 | 48.45 | 可开放 |
| 5480 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线85#右1# | 38.22 | 100 | 80 | 41.78 | 可开放 |
| 5481 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线13#变压器 | 18.3 | 315 | 252 | 194.36 | 可开放 |
| 5482 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线107右2#杆变压器 | 52.9 | 160 | 128 | 43.36 | 可开放 |
| 5483 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期5#箱2#变压器 | 17.64 | 800 | 640 | 498.88 | 可开放 |
| 5484 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连铸线 | 连铸线21#法院小区变亭1#主变 | 23.71 | 630 | 504 | 354.63 | 可开放 |
| 5485 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期5#箱变1#变压器 | 15.06 | 800 | 640 | 519.52 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5486 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线88右5#-副本 | 113.34 | 400 | 320 | -133.36 | 负面 |
| 5487 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东钢线 | 连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左12左1# | 19.32 | 100 | 80 | 60.68 | 可开放 |
| 5488 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线17右8左6# | 73.58 | 160 | 128 | 10.27 | 可开放 |
| 5489 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 巴塞罗娜.风情3#变亭1号配电变压器 | 23.37 | 630 | 504 | 356.77 | 可开放 |
| 5490 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线49+1#杆变压器 | 17.05 | 315 | 252 | 198.29 | 可开放 |
| 5491 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线23左2-TKF河畔花园1#变亭1#主变 | 37.62 | 630 | 504 | 266.99 | 可开放 |
| 5492 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 水源线TK14支1# | 33.15 | 100 | 80 | 46.85 | 可开放 |
| 5493 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线7# | 29.87 | 315 | 252 | 157.91 | 可开放 |
| 5494 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线35-TKF1宏运新城5#变亭1#主变 | 22.95 | 630 | 504 | 359.42 | 可开放 |
| 5495 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线41#杆变压器 | 72.26 | 200 | 160 | 15.48 | 可开放 |
| 5496 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线51右6# | 66.45 | 200 | 160 | 27.10 | 可开放 |
| 5497 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜103电缆终端头连化线TK1左2# | 53.65 | 200 | 160 | 52.70 | 可开放 |
| 5498 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 格林小镇1#变亭1#配电变压器 | 8.95 | 630 | 504 | 447.62 | 可开放 |
| 5499 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连西线 | 虹京国际小区二期1#2号配电变压器 | 31.98 | 800 | 640 | 384.16 | 可开放 |
| 5500 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 格林小镇1#变亭2#配电变压器 | 8.83 | 630 | 504 | 448.37 | 可开放 |
| 5501 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧TK3电缆分支箱武警分歧TK3电缆分支箱103返线柜电缆头武警分歧TK3右1# | 22.48 | 315 | 252 | 181.19 | 可开放 |
| 5502 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 巴塞罗娜.风情2#变亭1配电变压器 | 30.54 | 630 | 504 | 311.60 | 可开放 |
| 5503 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 巴塞罗娜.风情4#变亭2号配电变压器 | 27.54 | 1000 | 800 | 524.60 | 可开放 |
| 5504 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线26-TKF2绿景小区3#变亭2#主变 | 36.06 | 630 | 504 | 276.82 | 可开放 |
| 5505 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城一期回迁A2变1#变压器 | 27.02 | 630 | 504 | 333.77 | 可开放 |
| 5506 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 欧洲城2#箱变4#配电变压器 | 27.62 | 630 | 504 | 329.99 | 可开放 |
| 5507 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线46#杆变压器 | 67.73 | 400 | 320 | 49.08 | 可开放 |
| 5508 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线13-TKF6新东方B区箱站2#配电变压器 | 31.84 | 630 | 504 | 303.41 | 可开放 |
| 5509 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线46左6# | 51.87 | 315 | 252 | 88.61 | 可开放 |
| 5510 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线种子分歧10右7#变压器 | 33.24 | 100 | 80 | 46.76 | 可开放 |
| 5511 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线38#杆变压器 | 44.48 | 200 | 160 | 71.04 | 可开放 |
| 5512 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机#2线#112变压器 | 70.29 | 400 | 320 | 38.84 | 可开放 |
| 5513 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期2#变压器 | 30.96 | 800 | 640 | 392.32 | 可开放 |
| 5514 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 巴塞罗娜.风情2号配电变压器 | 35.51 | 800 | 640 | 355.92 | 可开放 |
| 5515 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧TK6电缆分支箱武警分歧TK6电缆分支箱103返线柜电缆头武警TK6左3# | 42.72 | 50 | 40 | 18.64 | 可开放 |
| 5516 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 欧洲城2#箱变1#配电变压器 | 8.35 | 630 | 504 | 451.40 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5517 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东钢线 | 连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左21# | 17.65 | 315 | 252 | 196.40 | 可开放 |
| 5518 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线26# - 副本 | 53.01 | 200 | 160 | 53.98 | 可开放 |
| 5519 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线35-TKF1宏运新城5#变亭2#主变 | 17.02 | 630 | 504 | 396.77 | 可开放 |
| 5520 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机#2线#142变压器 | 0 | 20 | 16 | 16.00 | 可开放 |
| 5521 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 富贵园1#箱变1#变压器 | 22.57 | 630 | 504 | 361.81 | 可开放 |
| 5522 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线农机二线上坡子分歧 31#-副本 | 44.65 | 200 | 160 | 70.70 | 可开放 |
| 5523 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城一期回迁A2变2#变压器 | 19.21 | 630 | 504 | 382.98 | 可开放 |
| 5524 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园三期1#配电变压器2号 | 24.18 | 800 | 640 | 446.56 | 可开放 |
| 5525 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线23左10-TKF2财富公馆箱站1#主变 | 30.21 | 500 | 400 | 248.95 | 可开放 |
| 5526 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线上坡子分歧 13左分歧#13变压器 | 72.72 | 200 | 160 | 14.56 | 可开放 |
| 5527 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线17右15# | 61.59 | 100 | 80 | 18.41 | 可开放 |
| 5528 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线51右20+1# | 8.89 | 80 | 64 | 56.89 | 可开放 |
| 5529 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东钢线 | 富东景苑一期1#配电变压器 | 25.44 | 800 | 640 | 436.48 | 可开放 |
| 5530 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线61左27# | 8.88 | 400 | 320 | 284.48 | 可开放 |
| 5531 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线13-TKF6新东方B区箱站1#配电变压器 | 33.62 | 630 | 504 | 292.19 | 可开放 |
| 5532 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜102电缆终端头连化线53# | 61.41 | 50 | 40 | 9.30 | 可开放 |
| 5533 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线26-TKF2绿景小区3#变亭1#主变 | 32.86 | 630 | 504 | 296.98 | 可开放 |
| 5534 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 欧洲城二期1亭1变 | 19.02 | 800 | 640 | 487.84 | 可开放 |
| 5535 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线73# - 副本 | 126.96 | 200 | 160 | -93.92 | 负面 |
| 5536 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 巴塞罗娜.风情3#变亭2号配电变压器 | 16.32 | 630 | 504 | 401.18 | 可开放 |
| 5537 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线13#新河畔花园箱站2#主变 | 37.75 | 630 | 504 | 266.18 | 可开放 |
| 5538 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线65右4支1钢管变亭1#主变 | 32.19 | 630 | 504 | 301.20 | 可开放 |
| 5539 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线上坡子分歧 #2变压器 | 21.75 | 200 | 160 | 116.50 | 可开放 |
| 5540 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线23支1# | 23.27 | 315 | 252 | 178.70 | 可开放 |
| 5541 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线137右分歧#3变压器 | 112.41 | 50 | 40 | -16.21 | 负面 |
| 5542 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线50# | 136.44 | 50 | 40 | -28.22 | 负面 |
| 5543 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线84# | 33.7 | 315 | 252 | 145.85 | 可开放 |
| 5544 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线61左11右2# | 46.72 | 160 | 128 | 53.25 | 可开放 |
| 5545 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线粮库分歧 14+1变压器 | 16.88 | 80 | 64 | 50.50 | 可开放 |
| 5546 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连铸线 | 连铸线TK2锦华佳苑1#变亭1#主变 | 17.28 | 500 | 400 | 313.60 | 可开放 |
| 5547 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线部队分歧 7#变压器 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5548 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线32左9#变压器 | 33.89 | 250 | 200 | 115.28 | 可开放 |
| 5549 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线73左1# | 53.88 | 50 | 40 | 13.06 | 可开放 |
| 5550 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线61#-副本 | 73.08 | 200 | 160 | 13.84 | 可开放 |
| 5551 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 武警分歧TK7右9#变压器 | 14.07 | 400 | 320 | 263.72 | 可开放 |
| 5552 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线32左1+1支1#变压器 | 27.33 | 315 | 252 | 165.91 | 可开放 |
| 5553 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线143右分歧#2变压器 | 58.89 | 100 | 80 | 21.11 | 可开放 |
| 5554 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线61左48# | 44.43 | 200 | 160 | 71.14 | 可开放 |
| 5555 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 宏运新城DF块2#变电所2#变压器隔离配电变压器 | 18.9 | 400 | 320 | 244.40 | 可开放 |
| 5556 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期2#变压器 | 24.69 | 800 | 640 | 442.48 | 可开放 |
| 5557 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线61左42# | 38.94 | 200 | 160 | 82.12 | 可开放 |
| 5558 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期6#箱变2#变压器 | 13.32 | 800 | 640 | 533.44 | 可开放 |
| 5559 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期1#变压器 | 23.97 | 800 | 640 | 448.24 | 可开放 |
| 5560 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线102左8# | 2.14 | 315 | 252 | 245.26 | 可开放 |
| 5561 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园一期A区2#变1#变压器间隔配电变压器 | 31.62 | 630 | 504 | 304.79 | 可开放 |
| 5562 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线61左30# | 9.41 | 200 | 160 | 141.18 | 可开放 |
| 5563 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连西线 | 宝顺青年城2右1#TK1支（青年城2亭1变） | 16.38 | 400 | 320 | 254.48 | 可开放 |
| 5564 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 宏运中央公园二期1#箱站间隔2#配电变压器 | 20.1 | 630 | 504 | 377.37 | 可开放 |
| 5565 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园小区（东门）1#配电变压器 | 29.52 | 630 | 504 | 318.02 | 可开放 |
| 5566 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园一期A区1#变2#变压器间隔配电变压器 | 23.46 | 630 | 504 | 356.20 | 可开放 |
| 5567 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线125右5#杆变压器 | 58.4 | 160 | 128 | 34.56 | 可开放 |
| 5568 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线91# | 145.47 | 100 | 80 | -65.47 | 负面 |
| 5569 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园三期2#配电变压器 | 28.86 | 800 | 640 | 409.12 | 可开放 |
| 5570 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线86支3# | 69.54 | 200 | 160 | 20.92 | 可开放 |
| 5571 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 巴塞罗那小区2#变亭1#变压器 | 32.28 | 800 | 640 | 381.76 | 可开放 |
| 5572 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线31# | 35.99 | 315 | 252 | 138.63 | 可开放 |
| 5573 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 武警分歧TKF1右1# | 0 | 80 | 64 | 64.00 | 可开放 |
| 5574 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线17右4# | 37.82 | 200 | 160 | 84.36 | 可开放 |
| 5575 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线85左6# | 59.18 | 100 | 80 | 20.82 | 可开放 |
| 5576 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 水源线TK10支1# | 22.74 | 200 | 160 | 114.52 | 可开放 |
| 5577 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线17右8左4# | 51.4 | 315 | 252 | 90.09 | 可开放 |
| 5578 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线16#锦北变亭2#主变 | 41.56 | 630 | 504 | 242.17 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5579 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线72#龙泽苑变亭1#主变 | 38.95 | 630 | 504 | 258.62 | 可开放 |
| 5580 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园二期3#配电变压器2号 | 38.03 | 630 | 504 | 264.41 | 可开放 |
| 5581 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线32左3-TKF5亿达馨园2#箱站1#主变 | 67.11 | 630 | 504 | 81.21 | 可开放 |
| 5582 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园二期3#配电变压器1号 | 33.24 | 630 | 504 | 294.59 | 可开放 |
| 5583 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机#2线#138+1 | 77.76 | 50 | 40 | 1.12 | 可开放 |
| 5584 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线粮库分歧#10变压器 | 54.48 | 250 | 200 | 63.80 | 可开放 |
| 5585 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线18# | 14.82 | 50 | 40 | 32.59 | 可开放 |
| 5586 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧TK9电缆分支箱武警分歧TK9电缆分支箱103返线柜电缆头武警分歧TK9右1# | 123.42 | 50 | 40 | -21.71 | 负面 |
| 5587 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线83# | 38.44 | 315 | 252 | 130.91 | 可开放 |
| 5588 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 水源线TK15右1# | 49.68 | 100 | 80 | 30.32 | 可开放 |
| 5589 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线88支7# | 53.44 | 200 | 160 | 53.12 | 可开放 |
| 5590 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园二期2#配电变压器1号 | 23.08 | 630 | 504 | 358.60 | 可开放 |
| 5591 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 格林小镇2#变亭2#配电变压器 | 24.32 | 630 | 504 | 350.78 | 可开放 |
| 5592 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线23左10-TKF4北岸龙庭变亭2#主变间隔配电变压器 | 42.89 | 630 | 504 | 233.79 | 可开放 |
| 5593 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧TK7电缆分支箱武警分歧TK7电缆分支箱103返线柜电缆头武警TK7左10# | 24.97 | 30 | 24 | 16.51 | 可开放 |
| 5594 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线连东一线TKF3电缆分支箱连东一线TKF3电缆分支箱102电缆终端头连东一线23左11# | 56.88 | 400 | 320 | 92.48 | 可开放 |
| 5595 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 学子嘉园1#1#变压器间隔配电变压器 | 20.01 | 800 | 640 | 479.92 | 可开放 |
| 5596 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 水源线60左9# | 11.34 | 200 | 160 | 137.32 | 可开放 |
| 5597 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线上坡子分歧7右分歧#4变压器01 | 85.32 | 50 | 40 | -2.66 | 负面 |
| 5598 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机#2线#14701 | 8.64 | 315 | 252 | 224.78 | 可开放 |
| 5599 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连铸线 | 水源线TKF2支1# | 7.65 | 400 | 320 | 289.40 | 可开放 |
| 5600 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 水源线TK15左1# | 49.15 | 250 | 200 | 77.13 | 可开放 |
| 5601 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 巴塞罗娜.风情4#变亭1号配电变压器 | 27.18 | 1000 | 800 | 528.20 | 可开放 |
| 5602 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连铸线 | 水原线TKF2右7东城佳园箱站1#主变 | 57.78 | 630 | 504 | 139.99 | 可开放 |
| 5603 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | TK9支3# | 44.25 | 200 | 160 | 71.50 | 可开放 |
| 5604 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园三期2#箱站1#变压器 | 28.95 | 800 | 640 | 408.40 | 可开放 |
| 5605 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线23左10-TKF4北岸龙庭变亭1#变压器间隔配电变压器 | 25.84 | 630 | 504 | 341.21 | 可开放 |
| 5606 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线TK1左2#变压器 | 22.01 | 400 | 320 | 231.96 | 可开放 |
| 5607 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线种子分歧20#柱上变压器 | 95.04 | 50 | 40 | -7.52 | 负面 |
| 5608 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线17右10# | 36.36 | 50 | 40 | 21.82 | 可开放 |
| 5609 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线上坡子分歧34支分歧#8变压器 | 72.6 | 160 | 128 | 11.84 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5610 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线32左4光明4#变亭2#主变 | 28.83 | 1000 | 800 | 511.70 | 可开放 |
| 5611 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线51右2右1# | 50.06 | 80 | 64 | 23.95 | 可开放 |
| 5612 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园一期A区1#变1#变压器间隔配电变压器 | 24 | 630 | 504 | 352.80 | 可开放 |
| 5613 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期4#箱变1#变压器 | 12.66 | 800 | 640 | 538.72 | 可开放 |
| 5614 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线39# | 56.67 | 30 | 24 | 7.00 | 可开放 |
| 5615 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线53#变压器 | 47.37 | 200 | 160 | 65.26 | 可开放 |
| 5616 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线粮库分歧#21变压器 | 23.11 | 200 | 160 | 113.78 | 可开放 |
| 5617 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线粮库分歧16支1# | 10.73 | 80 | 64 | 55.42 | 可开放 |
| 5618 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线23左2-TKF河畔花园2#变亭1#主变 | 52.73 | 630 | 504 | 171.80 | 可开放 |
| 5619 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜102电缆终端头连化线58# | 35.61 | 200 | 160 | 88.78 | 可开放 |
| 5620 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线46左5# | 23.3 | 315 | 252 | 178.61 | 可开放 |
| 5621 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 格林小镇2#变亭1#配电变压器 | 28.38 | 630 | 504 | 325.21 | 可开放 |
| 5622 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线116右4# | 33.84 | 200 | 160 | 92.32 | 可开放 |
| 5623 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 宏运新城DF块1#变压器 | 18.61 | 630 | 504 | 386.76 | 可开放 |
| 5624 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 水源线TK13左1# | 58.2 | 100 | 80 | 21.80 | 可开放 |
| 5625 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园一期A区3#变1#变压器间隔配电变压器 | 29.4 | 800 | 640 | 404.80 | 可开放 |
| 5626 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线85#右1# | 122.76 | 100 | 80 | -42.76 | 负面 |
| 5627 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线114# | 37.72 | 50 | 40 | 21.14 | 可开放 |
| 5628 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连铸线 | 连铸线TK2锦华佳苑2#变亭1#主变 | 15.04 | 500 | 400 | 324.80 | 可开放 |
| 5629 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线上坡子分歧13左分歧#19变压器 | 30.36 | 200 | 160 | 99.28 | 可开放 |
| 5630 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 水源线TK13右1# | 31.02 | 200 | 160 | 97.96 | 可开放 |
| 5631 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线39#宏运新城1#变亭1#主变 | 14.63 | 630 | 504 | 411.83 | 可开放 |
| 5632 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线29# | 20.03 | 80 | 64 | 47.98 | 可开放 |
| 5633 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线77#杆变压器 | 37.7 | 200 | 160 | 84.60 | 可开放 |
| 5634 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线36# | 64.9 | 315 | 252 | 47.57 | 可开放 |
| 5635 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连西线 | 宝顺青年城2右1#TK1支3（青年城2亭2变） | 19.2 | 400 | 320 | 243.20 | 可开放 |
| 5636 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 欧洲城1#箱变1#配电变压器 | 26.73 | 800 | 640 | 426.16 | 可开放 |
| 5637 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线39# | 37.27 | 315 | 252 | 134.60 | 可开放 |
| 5638 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线90# | 117.23 | 30 | 24 | -11.17 | 负面 |
| 5639 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线32左4光明4#变亭1#主变 | 24.06 | 1000 | 800 | 559.40 | 可开放 |
| 5640 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线65右2# | 34.92 | 315 | 252 | 142.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 葫芦岛市兴宫农副产品交易市场配电变压器 | 21.94 | 630 | 504 | 365.78 | 可开放 |
| 5642 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 豪阁盛苑配电变压器 | 27.75 | 630 | 504 | 329.18 | 可开放 |
| 5643 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 学子嘉园1#2#变压器间隔配电变压器 | 16.59 | 800 | 640 | 507.28 | 可开放 |
| 5644 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线37左4# | 90.12 | 50 | 40 | -5.06 | 负面 |
| 5645 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东钢线 | 连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左26# | 13.8 | 200 | 160 | 132.40 | 可开放 |
| 5646 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线23左2-TKF河畔花园2#变亭2#主变 | 18.7 | 630 | 504 | 386.19 | 可开放 |
| 5647 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 巴塞罗那小区1#变亭1#变压器 | 33.93 | 800 | 640 | 368.56 | 可开放 |
| 5648 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连西线 | 虹京国际小区一期2号变压器 | 17.22 | 800 | 640 | 502.24 | 可开放 |
| 5649 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 连东一线23左9-TKF1星河湾1#变亭2#主变 | 26.13 | 630 | 504 | 339.38 | 可开放 |
| 5650 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 宏运中央公园二期2#箱站2#变压器配电变压器 | 25.49 | 630 | 504 | 343.41 | 可开放 |
| 5651 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线上坡子分歧29支分歧#6变压器 | 47.85 | 200 | 160 | 64.30 | 可开放 |
| 5652 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧TK5电缆分支箱武警分歧TK5电缆分支箱103返线柜电缆头武警分歧TK5左1#变压器 | 50.7 | 50 | 40 | 14.65 | 可开放 |
| 5653 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期4#箱变2#变压器 | 20.97 | 800 | 640 | 472.24 | 可开放 |
| 5654 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线49# | 19.26 | 50 | 40 | 30.37 | 可开放 |
| 5655 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东铸线 | 水源线41左分歧8#杆柱上变压器 | 21.21 | 100 | 80 | 58.79 | 可开放 |
| 5656 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线23左2-TKF河畔花园1#变亭2#主变 | 24.57 | 630 | 504 | 349.21 | 可开放 |
| 5657 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园三期1#配电变压器1号 | 26.43 | 800 | 640 | 428.56 | 可开放 |
| 5658 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机一线26-TKF2绿景小区1#变亭2#主变 | 35.08 | 630 | 504 | 283.00 | 可开放 |
| 5659 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期3#箱变2#变压器 | 11.65 | 630 | 504 | 430.61 | 可开放 |
| 5660 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线32左3-TKF5亿达馨园1#箱站1#主变 | 26.16 | 630 | 504 | 339.19 | 可开放 |
| 5661 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连铸线 | 连铸线TK2锦华佳苑4#变亭1#主变 | 24.83 | 500 | 400 | 275.85 | 可开放 |
| 5662 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线61#变压器 | 51.12 | 200 | 160 | 57.76 | 可开放 |
| 5663 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧TKF1电缆分支箱武警分歧TKF1电缆分支箱103返线柜电缆头武警分歧TKF1左1# | 9.08 | 200 | 160 | 141.84 | 可开放 |
| 5664 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线部队分歧TKF4电缆分支箱连化线部队分歧TK2柜102电缆终端头连化线部队分歧14# | 17.39 | 200 | 160 | 125.22 | 可开放 |
| 5665 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园小区（东门）2#配电变压器 | 37.11 | 630 | 504 | 270.21 | 可开放 |
| 5666 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧TK7电缆分支箱武警分歧TK7电缆分支箱104返线柜电缆头武警分歧TK7右15右2# | 44.6 | 30 | 24 | 10.62 | 可开放 |
| 5667 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线31左9# | 172.5 | 50 | 40 | -46.25 | 负面 |
| 5668 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期6#箱变1#变压器 | 17.94 | 800 | 640 | 496.48 | 可开放 |
| 5669 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线39-TKF宏运新城3#变亭1#主变 | 23.01 | 500 | 400 | 284.95 | 可开放 |
| 5670 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 巴塞罗那小区3#变亭2#变压器 | 25.27 | 630 | 504 | 344.80 | 可开放 |
| 5671 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线26-TKF2绿景小区2#变亭2#主变 | 36.22 | 630 | 504 | 275.81 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5672 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连铸线 | 水源线TKF2右1# | 27.98 | 160 | 128 | 83.23 | 可开放 |
| 5673 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线上坡子分歧29支分歧#3变压器 | 85.91 | 80 | 64 | -4.73 | 负面 |
| 5674 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线部队分歧5支2#变压器 | 102 | 50 | 40 | -11.00 | 负面 |
| 5675 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线部队分歧TKF4电缆分支箱连化线部队分歧 TK2柜102电缆终端头连化线部队分歧10# | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 5676 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期3#箱变1#变压器 | 17.49 | 630 | 504 | 393.81 | 可开放 |
| 5677 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线61左11右4# | 109.32 | 100 | 80 | -29.32 | 负面 |
| 5678 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线102左1# | 59.8 | 100 | 80 | 20.20 | 可开放 |
| 5679 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线27# | 25.87 | 30 | 24 | 16.24 | 可开放 |
| 5680 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线7右1# | 0 | 80 | 64 | 64.00 | 可开放 |
| 5681 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线上坡子分歧#39变压器 | 57.87 | 200 | 160 | 44.26 | 可开放 |
| 5682 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东钢线 | 连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左19# | 5.46 | 100 | 80 | 74.54 | 可开放 |
| 5683 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线23左9-TKF1星河湾2#变亭1#主变 | 39.12 | 800 | 640 | 327.04 | 可开放 |
| 5684 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线26-TKF2绿景小区2#变亭1#主变 | 21.78 | 630 | 504 | 366.79 | 可开放 |
| 5685 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园二期2#配电变压器2号 | 43.52 | 630 | 504 | 229.82 | 可开放 |
| 5686 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线61何氏食品 | 53.52 | 100 | 80 | 26.48 | 可开放 |
| 5687 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线13# | 84.83 | 315 | 252 | -15.21 | 负面 |
| 5688 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线51#杆变压器 | 34.95 | 400 | 320 | 180.20 | 可开放 |
| 5689 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧TK4右2#变压器 | 77.85 | 80 | 64 | 1.72 | 可开放 |
| 5690 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线11# | 5.94 | 200 | 160 | 148.12 | 可开放 |
| 5691 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线99右4#杆变压器 | 31.67 | 400 | 320 | 193.32 | 可开放 |
| 5692 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线23左12# | 24.76 | 315 | 252 | 174.01 | 可开放 |
| 5693 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 22.92 | 630 | 504 | 359.60 | 可开放 |
| 5694 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线90#-副本 | 63.45 | 100 | 80 | 16.55 | 可开放 |
| 5695 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线66#变压器1 | 8.63 | 315 | 252 | 224.82 | 可开放 |
| 5696 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线连化线17右12左1# | 36.39 | 200 | 160 | 87.22 | 可开放 |
| 5697 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连铸线 | 连铸线TK2锦华佳苑3#变亭1#主变 | 21.86 | 500 | 400 | 290.70 | 可开放 |
| 5698 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线72#龙泽苑变亭2#主变 | 11.71 | 630 | 504 | 430.23 | 可开放 |
| 5699 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东钢线 | 连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左12左8# | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 5700 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 欧洲城2#箱变3#配电变压器 | 9.9 | 630 | 504 | 441.63 | 可开放 |
| 5701 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线26-TKF2绿景小区1#变亭1#主变 | 40.76 | 630 | 504 | 247.21 | 可开放 |
| 5702 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线65右3# | 35.78 | 315 | 252 | 139.29 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5703 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 巴塞罗娜.风情1号配电变压器 | 37.76 | 800 | 640 | 337.92 | 可开放 |
| 5704 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 新东方C区箱站1#变压器配电变压器 | 39.24 | 200 | 160 | 81.52 | 可开放 |
| 5705 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线87# | 36.75 | 200 | 160 | 86.50 | 可开放 |
| 5706 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线79# | 41.52 | 200 | 160 | 76.96 | 可开放 |
| 5707 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 欧洲城2#箱变2#配电变压器 | 24.16 | 630 | 504 | 351.79 | 可开放 |
| 5708 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线34#杆变压器 | 132.3 | 100 | 80 | -52.30 | 负面 |
| 5709 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线39-TKF宏运新城3#变亭2#主变 | 18.37 | 500 | 400 | 308.15 | 可开放 |
| 5710 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 水源线60左分歧8#杆柱上变压器 | 17.43 | 200 | 160 | 125.14 | 可开放 |
| 5711 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线26#东方雅苑变亭1#主变 | 44.73 | 800 | 640 | 282.16 | 可开放 |
| 5712 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线51左4# | 28.61 | 80 | 64 | 41.11 | 可开放 |
| 5713 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连西线 | 宝顺青年城2右1#TK1支2（青年城1亭2变） | 28.95 | 400 | 320 | 204.20 | 可开放 |
| 5714 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线上坡子分歧8右分歧#4变压器 | 60.04 | 100 | 80 | 19.96 | 可开放 |
| 5715 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 水源线57#杆柱上变压器 | 55.4 | 50 | 40 | 12.30 | 可开放 |
| 5716 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线35-TKF1宏运新城4#变亭1#主变. | 13.49 | 630 | 504 | 419.01 | 可开放 |
| 5717 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线35-TKF1宏运新城6#变亭1#主变 | 30.06 | 400 | 320 | 199.76 | 可开放 |
| 5718 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园二期1#配电变压器1号 | 18.33 | 800 | 640 | 493.36 | 可开放 |
| 5719 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线88支8# | 44.48 | 250 | 200 | 88.80 | 可开放 |
| 5720 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连铸线 | 水原线TKF2右7东城佳园箱站2#主变 | 16.22 | 630 | 504 | 401.81 | 可开放 |
| 5721 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连西线 | 虹京国际二期2#1号配电变压器 | 21.06 | 800 | 640 | 471.52 | 可开放 |
| 5722 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 巴塞罗娜.风情2#变亭2号配电变压器 | 22.95 | 630 | 504 | 359.42 | 可开放 |
| 5723 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连西线 | 宝顺青年城2右1#TK1支2(青年城1亭1变） | 29.1 | 400 | 320 | 203.60 | 可开放 |
| 5724 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线99左1#杆 | 48.68 | 160 | 128 | 50.11 | 可开放 |
| 5725 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线51左4# | 42.48 | 315 | 252 | 118.19 | 可开放 |
| 5726 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 农机一线种子分歧10右4#变压器 | 32.58 | 100 | 80 | 47.42 | 可开放 |
| 5727 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 金璟家园一期A区3#变2#变压器间隔配电变压器 | 21.36 | 800 | 640 | 469.12 | 可开放 |
| 5728 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 宏运中央公园二期1#箱站间隔1#配电变压器 | 31.43 | 630 | 504 | 305.99 | 可开放 |
| 5729 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连西线 | 虹京国际二期2#2号配电变压器 | 35.19 | 800 | 640 | 358.48 | 可开放 |
| 5730 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线55#杆变压器 | 30.54 | 50 | 40 | 24.73 | 可开放 |
| 5731 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机一线 | 宏运中央公园二期2#箱站1#变压器配电变压器 | 29.84 | 630 | 504 | 316.01 | 可开放 |
| 5732 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线64右4# | 43.95 | 400 | 320 | 144.20 | 可开放 |
| 5733 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线15# | 11.65 | 315 | 252 | 215.30 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5734 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线35-TKF1宏运新城6#变亭2#主变 | 23.49 | 400 | 320 | 226.04 | 可开放 |
| 5735 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧TK4电缆分支箱武警分歧TK4电缆分支箱104返线柜电缆头武警分歧TK4右3# | 64.8 | 80 | 64 | 12.16 | 可开放 |
| 5736 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧TK7电缆分支箱武警分歧TK7电缆分支箱104返线柜电缆头武警分歧TK7右17# | 2.15 | 200 | 160 | 155.70 | 可开放 |
| 5737 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线23左9-TKF1星河湾1#变亭1#主变 | 33.21 | 630 | 504 | 294.78 | 可开放 |
| 5738 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线农机二线121#杆变压器 | 48.69 | 200 | 160 | 62.62 | 可开放 |
| 5739 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 营机二线145右1# | 19.11 | 100 | 80 | 60.89 | 可开放 |
| 5740 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连西线 | 虹京国际小区二期1#1号配电变压器 | 28.95 | 800 | 640 | 408.40 | 可开放 |
| 5741 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东钢线 | 富东景苑一期2#配电变压器 | 20.04 | 800 | 640 | 479.68 | 可开放 |
| 5742 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连化线 | 连化线武警分歧7右2# | 6.36 | 200 | 160 | 147.28 | 可开放 |
| 5743 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连西线 | 虹京国际小区一期1号变压器 | 14.91 | 800 | 640 | 520.72 | 可开放 |
| 5744 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线上坡子分歧#3变压器 | 75 | 250 | 200 | 12.50 | 可开放 |
| 5745 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线13#新河畔花园箱站1#主变 | 33.62 | 630 | 504 | 292.19 | 可开放 |
| 5746 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线63右3# | 38.01 | 200 | 160 | 83.98 | 可开放 |
| 5747 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线51左1# | 59.4 | 100 | 80 | 20.60 | 可开放 |
| 5748 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 10kV营机二线 | 农机二线39#宏运新城2#变亭1#变压器. | 23.75 | 630 | 504 | 354.38 | 可开放 |
| 5749 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东连一线 | 连东一线28#锦郊乡变亭1#主变 | 55.46 | 630 | 504 | 154.60 | 可开放 |
| 5750 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城一期回迁A变2#变压器 | 23.56 | 630 | 504 | 355.57 | 可开放 |
| 5751 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农二线 | 连农二线连农二线51右12# | 92.76 | 200 | 160 | -25.52 | 负面 |
| 5752 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连农一线 | 连农一线连农一线7右15# | 30.24 | 200 | 160 | 99.52 | 可开放 |
| 5753 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 连金线 | 富贵园1#箱变2#变压器 | 53.46 | 630 | 504 | 167.20 | 可开放 |
| 5754 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东金线 | 北岸金城小区一期1#变压器 | 21.6 | 800 | 640 | 467.20 | 可开放 |
| 5755 | 郊区 | 锦郊街道供电所 | 东水线 | 水源线65右分歧6#杆柱上变压器 | 105.73 | 160 | 128 | -41.17 | 负面 |
| 5756 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线104右31变压器 | 26.31 | 100 | 80 | 53.69 | 可开放 |
| 5757 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧17变压器 | 86.37 | 50 | 40 | -3.19 | 负面 |
| 5758 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻一线104右29#变压器 | 25.49 | 200 | 160 | 109.02 | 可开放 |
| 5759 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线独树沟分歧89左15右2变压器 | 15.57 | 50 | 40 | 32.22 | 可开放 |
| 5760 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻#1线131右6变压器 | 51.03 | 100 | 80 | 28.97 | 可开放 |
| 5761 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧#78变压器 | 33.06 | 50 | 40 | 23.47 | 可开放 |
| 5762 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻二线 | 北稻二线65左3台区（变亭）1号配电变压器 | 38.43 | 500 | 400 | 207.85 | 可开放 |
| 5763 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线145变压器 | 38.54 | 315 | 252 | 130.60 | 可开放 |
| 5764 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻二线 | 北稻二线63左6变压器 | 31.08 | 100 | 80 | 48.92 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5765 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻二线 | 北稻二线北稻二线主干112#变压器 | 34.77 | 200 | 160 | 90.46 | 可开放 |
| 5766 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧11左15变压器 | 29.21 | 100 | 80 | 50.79 | 可开放 |
| 5767 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧67右16左9左4变压器 | 67.05 | 100 | 80 | 12.95 | 可开放 |
| 5768 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧11左1左1#变压器 | 78.72 | 50 | 40 | 0.64 | 可开放 |
| 5769 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线136右4变压器 | 87.78 | 100 | 80 | -7.78 | 负面 |
| 5770 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线独树沟分歧67右10右7# | 10.74 | 400 | 320 | 277.04 | 可开放 |
| 5771 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线104右36变压器 | 25.23 | 100 | 80 | 54.77 | 可开放 |
| 5772 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线126变压器 | 68.91 | 100 | 80 | 11.09 | 可开放 |
| 5773 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧97#变压器 | 13.09 | 80 | 64 | 53.53 | 可开放 |
| 5774 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧35变压器 | 84.36 | 50 | 40 | -2.18 | 负面 |
| 5775 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线独树沟分歧69# | 77.76 | 100 | 80 | 2.24 | 可开放 |
| 5776 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线121左7变压器 | 125.01 | 100 | 80 | -45.01 | 负面 |
| 5777 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧62左11变压器 | 15.11 | 200 | 160 | 129.78 | 可开放 |
| 5778 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线131右6变压器 | 73.95 | 100 | 80 | 6.05 | 可开放 |
| 5779 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻二线 | 北稻二线北稻二线72右1#变压器 | 56.89 | 80 | 64 | 18.49 | 可开放 |
| 5780 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻一线104右7右5# | 73.65 | 100 | 80 | 6.35 | 可开放 |
| 5781 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线134变压器 | 64.44 | 200 | 160 | 31.12 | 可开放 |
| 5782 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线131左11变压器 | 46.05 | 200 | 160 | 67.90 | 可开放 |
| 5783 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻二线 | 北稻二线北稻二线主干32#变压器 | 35.45 | 400 | 320 | 178.20 | 可开放 |
| 5784 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线165左1变压器 | 27.93 | 100 | 80 | 52.07 | 可开放 |
| 5785 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线161变压器 | 29.12 | 200 | 160 | 101.76 | 可开放 |
| 5786 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧21变压器 | 87.49 | 80 | 64 | -5.99 | 负面 |
| 5787 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧5右1变压器 | 72.57 | 50 | 40 | 3.72 | 可开放 |
| 5788 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧27右4变压器 | 94.38 | 50 | 40 | -7.19 | 负面 |
| 5789 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线90右26变压器 | 28.08 | 100 | 80 | 51.92 | 可开放 |
| 5790 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻二线 | 北稻一线北稻二线主干125#变压器 | 187.89 | 200 | 160 | -215.78 | 负面 |
| 5791 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线160变压器 | 25.48 | 50 | 40 | 27.26 | 可开放 |
| 5792 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻二线 | 北稻二线主干36左1#变压器 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 5793 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧89左11变压器 | 17.79 | 100 | 80 | 62.21 | 可开放 |
| 5794 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线独树沟分歧91#变压器 | 35.94 | 50 | 40 | 22.03 | 可开放 |
| 5795 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线151右2变压器 | 85.32 | 100 | 80 | -5.32 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5796 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线137左16变压器 | 46.89 | 400 | 320 | 132.44 | 可开放 |
| 5797 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧 43右4变压器 | 28.54 | 80 | 64 | 41.17 | 可开放 |
| 5798 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线北稻一线独树沟分歧 62左24变压器 | 16.3 | 200 | 160 | 127.40 | 可开放 |
| 5799 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线69变压器 | 61.62 | 100 | 80 | 18.38 | 可开放 |
| 5800 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线104右30左4变压器 | 18.38 | 30 | 24 | 18.49 | 可开放 |
| 5801 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线140变压器 | 28.86 | 315 | 252 | 161.09 | 可开放 |
| 5802 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻二线 | 北稻二线91左分歧10#变压器 | 47.95 | 50 | 40 | 16.03 | 可开放 |
| 5803 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线独树沟分歧67右2右1# | 98.46 | 50 | 40 | -9.23 | 负面 |
| 5804 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻一线北稻#1线131左8左1变压器 | 59.43 | 100 | 80 | 20.57 | 可开放 |
| 5805 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻二线 | 北稻二线北稻二线 58右分歧6#变压器 | 6.38 | 200 | 160 | 147.24 | 可开放 |
| 5806 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北钢一线 | 北稻#1线62右10变压器 | 53.1 | 100 | 80 | 26.90 | 可开放 |
| 5807 | 郊区 | 北港街道供电所 | 北稻一线 | 北稻一线独树沟分歧 11左4变压器 | 48.84 | 50 | 40 | 15.58 | 可开放 |
| 5808 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线 1#环网柜马化一线 1#环网柜左分歧电缆马化一线1#环网柜左 1# | 30.84 | 200 | 160 | 98.32 | 可开放 |
| 5809 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线 8#电缆分支箱右分歧 3#变压器 | 26.92 | 315 | 252 | 167.20 | 可开放 |
| 5810 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线马南二线 5#分支箱马南二线 5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#52右#5变压器 | 28.38 | 200 | 160 | 103.24 | 可开放 |
| 5811 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 翡翠城2#变亭 1#配电变压器 | 37.71 | 800 | 640 | 338.32 | 可开放 |
| 5812 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化四线4112 | 马化一线马化一线 2#环网柜马化一线 2#环网柜出线电缆_右分歧马化#1线#2环网柜右1左2#变压器 | 37.4 | 250 | 200 | 106.50 | 可开放 |
| 5813 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马望三线一条街东侧变压器 | 15.49 | 315 | 252 | 203.21 | 可开放 |
| 5814 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马望三线11#台区 | 84.87 | 200 | 160 | -9.74 | 负面 |
| 5815 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 西山坡7#变台 | 15.97 | 315 | 252 | 201.69 | 可开放 |
| 5816 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线 #7电缆分支箱右分歧03#变压器 | 29.33 | 315 | 252 | 159.61 | 可开放 |
| 5817 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 锌厂西区13#台区 | 14.79 | 315 | 252 | 205.41 | 可开放 |
| 5818 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化三线4111 | 玉墅湾一期1#箱变1#配电变压器 | 22.47 | 800 | 640 | 460.24 | 可开放 |
| 5819 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化三线4111 | 丽水阳光2#配电变压器 | 29.94 | 800 | 640 | 400.48 | 可开放 |
| 5820 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线 8#电缆分支箱右分歧 7#右8#变压器 | 22.22 | 315 | 252 | 182.01 | 可开放 |
| 5821 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线金宇箱站 2#主变间隔配电变压器 | 15.07 | 1000 | 800 | 649.30 | 可开放 |
| 5822 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线5#分支箱右32右11右1#变压器 | 44.31 | 160 | 128 | 57.10 | 可开放 |
| 5823 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线 1#环网柜马化一线 1#环网柜左分歧电缆马化 #1线#1环网柜左 #5变压器 | 5.97 | 315 | 252 | 233.19 | 可开放 |
| 5824 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线 9#电缆分支箱右分歧 13#左分歧02#变压器 | 60.33 | 200 | 160 | 39.34 | 可开放 |
| 5825 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 望南二线望南二线 #9电缆分支箱7#左分歧03+1#变压器 | 15.83 | 80 | 64 | 51.34 | 可开放 |
| 5826 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线 9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜左分歧出线电缆马化#1线#9分支箱左1左1#变压器 | 30.81 | 200 | 160 | 98.38 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5827 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧15#左分歧02#变压器 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 5828 | 郊区 | 西街道供电所 | 马玉一线 | 帝泊湾西箱站1#配电变压器 | 43.37 | 630 | 504 | 230.77 | 可开放 |
| 5829 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线9分支箱16右4变压器 | 16.63 | 315 | 252 | 199.62 | 可开放 |
| 5830 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 望南二线望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧05#变压器 | 39.69 | 200 | 160 | 80.62 | 可开放 |
| 5831 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南二线马南二线4#电缆分支箱左15# | 32.93 | 315 | 252 | 148.27 | 可开放 |
| 5832 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左12#变压器 | 47.97 | 315 | 252 | 100.89 | 可开放 |
| 5833 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化#1线#10右#2变压器 | 58.98 | 50 | 40 | 10.51 | 可开放 |
| 5834 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#1分支箱左#1变压器 | 16.32 | 200 | 160 | 127.36 | 可开放 |
| 5835 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 东山1号台区 | 27.97 | 315 | 252 | 163.89 | 可开放 |
| 5836 | 郊区 | 西街道供电所 | 马玉二线 | 马玉二线64# | 10.22 | 400 | 320 | 279.12 | 可开放 |
| 5837 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧07#变压器 | 15.92 | 250 | 200 | 160.20 | 可开放 |
| 5838 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 西山坡10#变台 | 30.22 | 315 | 252 | 156.81 | 可开放 |
| 5839 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线马龙线46# | 92.94 | 100 | 80 | -12.94 | 负面 |
| 5840 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 阳光新城5#箱站配电变压器 | 21.66 | 500 | 400 | 291.70 | 可开放 |
| 5841 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 东山4号台区 | 24.67 | 315 | 252 | 174.29 | 可开放 |
| 5842 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南二线马南二线2#变压器(右) | 38.88 | 100 | 80 | 41.12 | 可开放 |
| 5843 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左4#变压器 | 34.35 | 315 | 252 | 143.80 | 可开放 |
| 5844 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化四线4112 | 金色河畔-315变压器 | 20.7 | 315 | 252 | 186.80 | 可开放 |
| 5845 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南二线马南#2线#1电缆分支箱右#11支#1变压器 | 48.55 | 200 | 160 | 62.90 | 可开放 |
| 5846 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线9#分支箱12右1左5号变压器 | 19.49 | 315 | 252 | 190.61 | 可开放 |
| 5847 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线93# | 45.62 | 315 | 252 | 108.30 | 可开放 |
| 5848 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线齐屯分歧2#变压器（高已） | 11.07 | 200 | 160 | 137.86 | 可开放 |
| 5849 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 西山坡6#变台 | 30.19 | 315 | 252 | 156.90 | 可开放 |
| 5850 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线马龙线荒地分歧30右1# | 26.64 | 200 | 160 | 106.72 | 可开放 |
| 5851 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 翡翠城1#变亭1#主变配电变压器 | 23.13 | 800 | 640 | 454.96 | 可开放 |
| 5852 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化#1线#10变压器 | 30.57 | 200 | 160 | 98.86 | 可开放 |
| 5853 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南#2线#1环网柜左分歧#5变压器 | 54.51 | 315 | 252 | 80.29 | 可开放 |
| 5854 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线金宇箱站1#主变间隔配电变压器 | 23.45 | 1000 | 800 | 565.50 | 可开放 |
| 5855 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧10#变压器 | 21.49 | 315 | 252 | 184.31 | 可开放 |
| 5856 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线9#分支箱左3左1变压器. | 29.56 | 315 | 252 | 158.89 | 可开放 |
| 5857 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化三线4111 | 玉墅湾二期箱变配电变压器1 | 51.33 | 800 | 640 | 229.36 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5858 | 郊区 | 西街道供电所 | 马玉一线 | 印象江南一期小区箱变2变压器2配电变压器 | 24.29 | 630 | 504 | 350.97 | 可开放 |
| 5859 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜左分歧出线电缆马化#1线#9分支箱左1左2#变压器 | 65.58 | 200 | 160 | 28.84 | 可开放 |
| 5860 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 处长楼台区柱上变压器 | 9.65 | 315 | 252 | 221.60 | 可开放 |
| 5861 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线2#环网柜左5右2#变压器 | 35.81 | 315 | 252 | 139.20 | 可开放 |
| 5862 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_左分歧马南#2线#2环网柜左分歧#3变压器(左) | 40.71 | 200 | 160 | 78.58 | 可开放 |
| 5863 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧03#变压器 | 31.53 | 400 | 320 | 193.88 | 可开放 |
| 5864 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线8#分支箱右7左5 | 24.41 | 315 | 252 | 175.11 | 可开放 |
| 5865 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 山海龙城C区（1亭2变） | 16.83 | 500 | 400 | 315.85 | 可开放 |
| 5866 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 东山2号台区 | 22.54 | 315 | 252 | 181.00 | 可开放 |
| 5867 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#12左#3变压器 | 37.83 | 200 | 160 | 84.34 | 可开放 |
| 5868 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线#46变压器 | 81.06 | 50 | 40 | -0.53 | 负面 |
| 5869 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线82#变压器 | 4.22 | 250 | 200 | 189.45 | 可开放 |
| 5870 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#10变压器 | 34.15 | 315 | 252 | 144.43 | 可开放 |
| 5871 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#6分支箱左#8变压器 | 14.04 | 100 | 80 | 65.96 | 可开放 |
| 5872 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线金宇2#箱站1#主变间隔配电变压器 | 26.88 | 1000 | 800 | 531.20 | 可开放 |
| 5873 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧02#变压器 | 27.14 | 315 | 252 | 166.51 | 可开放 |
| 5874 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 西山坡5#变台 | 24.92 | 315 | 252 | 173.50 | 可开放 |
| 5875 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线马龙线#95变压器（高已） | 72.73 | 315 | 252 | 22.90 | 可开放 |
| 5876 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 阳光新城3#箱站配电变压器 | 45.27 | 630 | 504 | 218.80 | 可开放 |
| 5877 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧04#变压器1 | 42.2 | 100 | 80 | 37.80 | 可开放 |
| 5878 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线马龙线#59变压器 | 30.26 | 400 | 320 | 198.96 | 可开放 |
| 5879 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 一条街西侧变压器 | 23.27 | 315 | 252 | 178.70 | 可开放 |
| 5880 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧12#变压器2 | 54.3 | 200 | 160 | 51.40 | 可开放 |
| 5881 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左6#变压器 | 29.43 | 315 | 252 | 159.30 | 可开放 |
| 5882 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南#2线#5分支箱右#47右#5变压器 | 28.73 | 160 | 128 | 82.03 | 可开放 |
| 5883 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右5#变压器 | 29.37 | 315 | 252 | 159.48 | 可开放 |
| 5884 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱支分歧1#变压器 | 14.35 | 315 | 252 | 206.80 | 可开放 |
| 5885 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线山海龙城2#箱站一次母线间隔配电变压器 | 21.21 | 630 | 504 | 370.38 | 可开放 |
| 5886 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧08#变压器 | 7.62 | 50 | 40 | 36.19 | 可开放 |
| 5887 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线二线9#分支箱16左3 | 17.81 | 315 | 252 | 195.90 | 可开放 |
| 5888 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左2右1#变压器 | 41.25 | 200 | 160 | 77.50 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5889 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线9#电缆分支箱右分歧27#变压器 | 35.7 | 200 | 160 | 88.60 | 可开放 |
| 5890 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南二线1#分支箱右27 | 44.76 | 200 | 160 | 70.48 | 可开放 |
| 5891 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线#7电缆分支箱右分歧01#变压器 | 46.54 | 315 | 252 | 105.40 | 可开放 |
| 5892 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 南山住宅1号配电变压器 | 38.53 | 630 | 504 | 261.26 | 可开放 |
| 5893 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_左分岐马南#2线#2环网柜左分歧#3变压器(右) | 42.38 | 160 | 128 | 60.19 | 可开放 |
| 5894 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 西山坡3#变台 | 39.78 | 315 | 252 | 126.69 | 可开放 |
| 5895 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左7#变压器 | 24.73 | 315 | 252 | 174.10 | 可开放 |
| 5896 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化二线 | 碧波花园2号箱站1号主变 | 38.32 | 630 | 504 | 262.58 | 可开放 |
| 5897 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线#5分支箱右26左14左1变压器 | 29.7 | 200 | 160 | 100.60 | 可开放 |
| 5898 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南二线马南#2线4#电缆分支箱左#3变压器 | 43.35 | 200 | 160 | 73.30 | 可开放 |
| 5899 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线#5分支箱分歧02变压器 | 46.68 | 200 | 160 | 66.64 | 可开放 |
| 5900 | 郊区 | 西街道供电所 | 马玉一线 | 印象江南一期小区箱变3变压器2.配电变压器 | 22.73 | 630 | 504 | 360.80 | 可开放 |
| 5901 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧08#变压器 | 88.75 | 160 | 128 | -14.00 | 负面 |
| 5902 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧22#变压器 | 21.24 | 200 | 160 | 117.52 | 可开放 |
| 5903 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化三线4111 | 玉墅湾一期1#箱变2#配电变压器 | 14.61 | 800 | 640 | 523.12 | 可开放 |
| 5904 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线6#电缆分支箱右分歧2#变压器 | 54.84 | 200 | 160 | 50.32 | 可开放 |
| 5905 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右6#变压器 | 22.25 | 315 | 252 | 181.91 | 可开放 |
| 5906 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 18#台区 | 24.6 | 315 | 252 | 174.51 | 可开放 |
| 5907 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧16#变压器 | 9.63 | 400 | 320 | 281.48 | 可开放 |
| 5908 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 茨安山居6#箱站1#主变间隔配电变压器 | 17.25 | 500 | 400 | 313.75 | 可开放 |
| 5909 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 茨安山居2#箱站间隔2配电变压器 | 24.51 | 500 | 400 | 277.45 | 可开放 |
| 5910 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 锌厂西区15#台区 | 16.83 | 315 | 252 | 198.99 | 可开放 |
| 5911 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 东山3号台区 | 22.89 | 315 | 252 | 179.90 | 可开放 |
| 5912 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南#2线4#电缆分支箱左#5支#1#变压器 | 12.13 | 315 | 252 | 213.79 | 可开放 |
| 5913 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化四线4112 | 马化二线稻池路西#1变压器 | 18.54 | 200 | 160 | 122.92 | 可开放 |
| 5914 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线马龙线荒地分歧30#左2#变压器（高已） | 60.27 | 100 | 80 | 19.73 | 可开放 |
| 5915 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 望南二线望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧09#变压器 | 31.18 | 315 | 252 | 153.78 | 可开放 |
| 5916 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左8#变压器 | 27.75 | 315 | 252 | 164.59 | 可开放 |
| 5917 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧2#变压器 | 24.86 | 315 | 252 | 173.69 | 可开放 |
| 5918 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马望三线实业三公司变压器 | 39.78 | 200 | 160 | 80.44 | 可开放 |
| 5919 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 阳光新城4#箱站配电变压器 | 44.73 | 400 | 320 | 141.08 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5920 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 西山坡1#变台 | 17.02 | 315 | 252 | 198.39 | 可开放 |
| 5921 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化三线4111 | 丽水阳光1#配电变压器 | 26.91 | 800 | 640 | 424.72 | 可开放 |
| 5922 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 厂长楼变压器 | 21.81 | 200 | 160 | 116.38 | 可开放 |
| 5923 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南二线马南#2线4#电缆分支箱左#4支#1变压器 | 14.86 | 315 | 252 | 205.19 | 可开放 |
| 5924 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 宝顺东方红房地产2号配电变压器 | 24.51 | 630 | 504 | 349.59 | 可开放 |
| 5925 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南二线5#电缆分支箱右27# | 37.25 | 160 | 128 | 68.40 | 可开放 |
| 5926 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#56右#2 | 29.7 | 200 | 160 | 100.60 | 可开放 |
| 5927 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线马化一线8#分支箱马化一线8#分支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#11分支箱左3#变压器 | 8.12 | 250 | 200 | 179.70 | 可开放 |
| 5928 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线#2环网柜左分歧左3左#3变压器 | 29.82 | 100 | 80 | 50.18 | 可开放 |
| 5929 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧3左分歧02#变压器 | 28.16 | 315 | 252 | 163.30 | 可开放 |
| 5930 | 郊区 | 西街道供电所 | 马玉一线 | 印象江南一期小区箱变1变压器1配电变压器 | 19.52 | 630 | 504 | 381.02 | 可开放 |
| 5931 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧04#变压器3 | 34.13 | 315 | 252 | 144.49 | 可开放 |
| 5932 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线9#电缆分支箱右2# | 88.32 | 200 | 160 | -16.64 | 负面 |
| 5933 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南#2线#5分支箱右#32右#6变压器 | 19.11 | 315 | 252 | 191.80 | 可开放 |
| 5934 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南#2线#1分支箱右16#变压器 | 24.66 | 50 | 40 | 27.67 | 可开放 |
| 5935 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化四线4112 | 马化二线稻池路西#2变压器 | 20.07 | 200 | 160 | 119.86 | 可开放 |
| 5936 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧6#变压器 | 28.79 | 315 | 252 | 161.31 | 可开放 |
| 5937 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南#2线#5电缆分支箱右#32右#2支#1变压器 | 26.35 | 315 | 252 | 169.00 | 可开放 |
| 5938 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线右32右2#变压器 | 69.9 | 100 | 80 | 10.10 | 可开放 |
| 5939 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线马龙线#62变压器 | 35.34 | 400 | 320 | 178.64 | 可开放 |
| 5940 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 茨安山居4#箱站变压器配电变压器 | 12.83 | 630 | 504 | 423.17 | 可开放 |
| 5941 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 翡翠城2#变亭2#配电变压器 | 31.29 | 800 | 640 | 389.68 | 可开放 |
| 5942 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧13#变压器 | 48.12 | 100 | 80 | 31.88 | 可开放 |
| 5943 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线二线9#分支箱16左4 | 31.95 | 200 | 160 | 96.10 | 可开放 |
| 5944 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南#2线#1分支箱右37#变压器 | 105.95 | 315 | 252 | -81.74 | 负面 |
| 5945 | 郊区 | 西街道供电所 | 马玉一线 | 印象江南一期小区箱变3变压器1.配电变压器 | 21.17 | 630 | 504 | 370.63 | 可开放 |
| 5946 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 山海龙城C区（2亭1变） | 40.35 | 500 | 400 | 198.25 | 可开放 |
| 5947 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右7#变压器 | 29.87 | 315 | 252 | 157.91 | 可开放 |
| 5948 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 山海龙城C区（1亭1变） | 29.54 | 500 | 400 | 252.30 | 可开放 |
| 5949 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 2#环网柜左5左2#变压器 | 33.37 | 315 | 252 | 146.88 | 可开放 |
| 5950 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线5#分支箱右32右11支1#变压器 | 4.73 | 1200 | 960 | 903.24 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5951 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南一线8#箱站2号配电变压器 | 14.92 | 630 | 504 | 410.00 | 可开放 |
| 5952 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线2#环网柜左5左3#变压器 | 43.05 | 200 | 160 | 73.90 | 可开放 |
| 5953 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧09#变压器 | 81.12 | 100 | 80 | -1.12 | 负面 |
| 5954 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线马龙线荒地分歧3左1#变压器（高己） | 49.73 | 160 | 128 | 48.43 | 可开放 |
| 5955 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线8分支箱右分歧1变压器 | 28.57 | 630 | 504 | 324.01 | 可开放 |
| 5956 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 龙港区东街道扬帆（高压箱站）1号配电变压器 | 27.43 | 630 | 504 | 331.19 | 可开放 |
| 5957 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南二线马南二线4分支箱左2变压器 | 61.75 | 200 | 160 | 36.50 | 可开放 |
| 5958 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线5#分支箱右32右9#变压器 | 16.76 | 315 | 252 | 199.21 | 可开放 |
| 5959 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化三线4111 | 玉墅湾二期箱变配电变压器2 | 0 | 800 | 640 | 640.00 | 可开放 |
| 5960 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线72# | 61.86 | 100 | 80 | 18.14 | 可开放 |
| 5961 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线二线9#分支箱16左6 | 26.4 | 200 | 160 | 107.20 | 可开放 |
| 5962 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 阳光新城2#箱站配电变压器 | 56.55 | 400 | 320 | 93.80 | 可开放 |
| 5963 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#52右#2变压器 | 40.1 | 200 | 160 | 79.80 | 可开放 |
| 5964 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 翡翠城1#变亭2#主变配电变压器 | 22.14 | 800 | 640 | 462.88 | 可开放 |
| 5965 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#支1变压器 | 32.58 | 315 | 252 | 149.37 | 可开放 |
| 5966 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 铁路平房柱上变压器 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 5967 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧16#变压器 | 34.41 | 315 | 252 | 143.61 | 可开放 |
| 5968 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线9#电缆分支箱右3# | 19.83 | 200 | 160 | 120.34 | 可开放 |
| 5969 | 郊区 | 西街道供电所 | 马玉一线 | 帝泊湾箱东箱站1#配电变压器 | 41.97 | 630 | 504 | 239.59 | 可开放 |
| 5970 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 锌厂西区14#台区 | 19.4 | 315 | 252 | 190.89 | 可开放 |
| 5971 | 郊区 | 西街道供电所 | 马玉一线 | 印象江南一期小区箱变间隔单元配电变压器 | 20.6 | 630 | 504 | 374.22 | 可开放 |
| 5972 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线5分支箱右47支3# | 5.06 | 160 | 128 | 119.90 | 可开放 |
| 5973 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧10#右分歧07#变压器 | 27.15 | 200 | 160 | 105.70 | 可开放 |
| 5974 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧08#变压器 | 59.4 | 315 | 252 | 64.89 | 可开放 |
| 5975 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线6#电缆分支箱支分歧1#变压器 | 29.85 | 400 | 320 | 200.60 | 可开放 |
| 5976 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧10#右分歧2#左分歧05#变压器 | 21.15 | 100 | 80 | 58.85 | 可开放 |
| 5977 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线荒地分歧11右6变压器 | 33.6 | 250 | 200 | 116.00 | 可开放 |
| 5978 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化三线4111 | 玉树湾三期箱式变电站配电变压器1 | 18.45 | 800 | 640 | 492.40 | 可开放 |
| 5979 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 东山新20#楼配电变压器 | 21.97 | 630 | 504 | 365.59 | 可开放 |
| 5980 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化一线 | 马化一线9#分支箱左5左1变压器 | 40.44 | 315 | 252 | 124.61 | 可开放 |
| 5981 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 西山坡8#变台 | 18.06 | 315 | 252 | 195.11 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5982 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 山海龙城箱站配电变压器 | 26.38 | 630 | 504 | 337.81 | 可开放 |
| 5983 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 锌厂西区11#台区 | 23.4 | 315 | 252 | 178.29 | 可开放 |
| 5984 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 西山坡2#变台 | 15.56 | 315 | 252 | 202.99 | 可开放 |
| 5985 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南一线2#低压台区 | 29.24 | 315 | 252 | 159.89 | 可开放 |
| 5986 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 锌厂西区12#台区 | 23.21 | 315 | 252 | 178.89 | 可开放 |
| 5987 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 16#台区 | 31.65 | 315 | 252 | 152.30 | 可开放 |
| 5988 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧5#变压器 | 24.03 | 315 | 252 | 176.31 | 可开放 |
| 5989 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南一线 | 马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左3#变压器 | 21.52 | 315 | 252 | 184.21 | 可开放 |
| 5990 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化四线4112 | 马化#1线#14分支箱左5#变压器 | 96.3 | 100 | 80 | -16.30 | 负面 |
| 5991 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧15#变压器 | 29.8 | 400 | 320 | 200.80 | 可开放 |
| 5992 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南二线马南二线4#电缆分支箱左5支3变压器 | 66.57 | 200 | 160 | 26.86 | 可开放 |
| 5993 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 茨安山居1#箱站间隔2配电变压器 | 16.74 | 500 | 400 | 316.30 | 可开放 |
| 5994 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马南二线9#分支箱左9支2#变压器 | 43.12 | 315 | 252 | 116.17 | 可开放 |
| 5995 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化四线4112 | 马化#1线#14分支箱左9#变压器 | 37.3 | 315 | 252 | 134.51 | 可开放 |
| 5996 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 望南二线望南二线6#电缆分接箱左分歧3#右7左分歧03#变压器 | 27.61 | 315 | 252 | 165.03 | 可开放 |
| 5997 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 阳光新城1#箱站配电变压器 | 24.35 | 630 | 504 | 350.60 | 可开放 |
| 5998 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化三线4111 | 玉树湾三期箱式变电站配电变压器 2 | 14.91 | 800 | 640 | 520.72 | 可开放 |
| 5999 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线50#左分歧18#变压器 | 43.74 | 400 | 320 | 145.04 | 可开放 |
| 6000 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 茨安山局5#箱站变压器配电变压器 | 18.72 | 500 | 400 | 306.40 | 可开放 |
| 6001 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望三线 | 马望三线粮食科住宅变压器 | 158.01 | 200 | 160 | -156.02 | 负面 |
| 6002 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 西山坡9#变台 | 16.79 | 315 | 252 | 199.11 | 可开放 |
| 6003 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化二线 | 碧波花园1号箱站2号主变 | 15.3 | 630 | 504 | 407.61 | 可开放 |
| 6004 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望二线 | 马望二线38#右12右4变压器 | 33.3 | 315 | 252 | 147.11 | 可开放 |
| 6005 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线5#分支箱右12左2分支箱支2变压器 | 33.21 | 315 | 252 | 147.39 | 可开放 |
| 6006 | 郊区 | 西街道供电所 | 马化二线 | 碧波花园1号箱站1号主变 | 16.73 | 630 | 504 | 398.60 | 可开放 |
| 6007 | 郊区 | 西街道供电所 | 望南二线 | 马南二线16右2变压器 | 18.25 | 315 | 252 | 194.51 | 可开放 |
| 6008 | 郊区 | 西街道供电所 | 马南二线 | 马南二线马南二线4分支箱左10 | 82.88 | 100 | 80 | -2.88 | 负面 |
| 6009 | 郊区 | 西街道供电所 | 马望一线 | 马南二线5分支箱右12左2#变压器 | 40.13 | 160 | 128 | 63.79 | 可开放 |
| 6010 | 郊区 | 西街道供电所 | 马龙线 | 马龙线马龙线#36变压器（高已） | 32.28 | 100 | 80 | 47.72 | 可开放 |
| 6011 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海一线 | 望海一线望海#1线37#变压器 | 37.49 | 315 | 252 | 133.91 | 可开放 |
| 6012 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港#1线88#右分歧5#变压器 | 61.84 | 200 | 160 | 36.32 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6013 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海二线 | 丽景国际二期小区1号台 | 24.25 | 630 | 504 | 351.23 | 可开放 |
| 6014 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港二线 | 山城露园三号变电站2#变压器间隔配电变压器 | 16.29 | 1000 | 800 | 637.10 | 可开放 |
| 6015 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港1线76#变压器 | 24.6 | 100 | 80 | 55.40 | 可开放 |
| 6016 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港二线 | 山城露园三号变电站1#变压器间隔配电变压器 | 12.99 | 1000 | 800 | 670.10 | 可开放 |
| 6017 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港二线 | 望港二线望港#2线9#变压器 | 3.59 | 315 | 252 | 240.69 | 可开放 |
| 6018 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港#1线88#右2左8#变压器 | 23.65 | 315 | 252 | 177.50 | 可开放 |
| 6019 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港#1线88#右2左17#变压器 | 77.94 | 200 | 160 | 4.12 | 可开放 |
| 6020 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海一线 | 望海一线望海#1线54#变压器 | 23.11 | 315 | 252 | 179.20 | 可开放 |
| 6021 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 船望#2线 | 船望#2线10KV船望二线灯塔山分歧29#变压器 | 3.22 | 100 | 80 | 76.78 | 可开放 |
| 6022 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海一线 | 望海一线望海#1线53#变压器 | 26.83 | 315 | 252 | 167.49 | 可开放 |
| 6023 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港#1线88#右2左12#变压器 | 59.27 | 315 | 252 | 65.30 | 可开放 |
| 6024 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港一线88右2左10变压器 | 39.1 | 200 | 160 | 81.80 | 可开放 |
| 6025 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港#1线1#分支箱支分歧#6变压器 | 25.06 | 250 | 200 | 137.35 | 可开放 |
| 6026 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海二线 | 望海二线望海#2线33右分歧3#变压器 | 44.38 | 315 | 252 | 112.20 | 可开放 |
| 6027 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港1线96#变压器 | 32.76 | 315 | 252 | 148.81 | 可开放 |
| 6028 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港1线92#变压器 | 33.05 | 315 | 252 | 147.89 | 可开放 |
| 6029 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港#1线7右10#变压器 | 67.78 | 315 | 252 | 38.49 | 可开放 |
| 6030 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港#1线17左1#变压器 | 84.63 | 200 | 160 | -9.26 | 负面 |
| 6031 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港二线 | 山城露园一号变电站1号配电变压器 | 24.63 | 800 | 640 | 442.96 | 可开放 |
| 6032 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海二线 | 望海二线望海二线7# | 42.51 | 200 | 160 | 74.98 | 可开放 |
| 6033 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港1线79#变压器 | 23.64 | 200 | 160 | 112.72 | 可开放 |
| 6034 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 船望#2线 | 船望二线33左10变压器 | 29.98 | 315 | 252 | 157.56 | 可开放 |
| 6035 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港#1线7左1#变压器 | 40.05 | 200 | 160 | 79.90 | 可开放 |
| 6036 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港二线 | 山城露园一号变电站2号配电变压器 | 17.49 | 800 | 640 | 500.08 | 可开放 |
| 6037 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海二线 | 望海二线望海#2线32#变压器 | 37.27 | 315 | 252 | 134.60 | 可开放 |
| 6038 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海一线 | 望海一线望海#1线44左分歧5#变压器 | 39.59 | 315 | 252 | 127.29 | 可开放 |
| 6039 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海二线 | 丽景国际2#箱站2#主变配电变压器 | 28.48 | 630 | 504 | 324.58 | 可开放 |
| 6040 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港1线89#变压器 | 36.86 | 315 | 252 | 135.89 | 可开放 |
| 6041 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 船望#2线 | 船望#2线10KV船望二线33左分歧17#变压器 | 34.69 | 315 | 252 | 142.73 | 可开放 |
| 6042 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港#1线7右7支2#变压器 | 26.74 | 315 | 252 | 167.77 | 可开放 |
| 6043 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港1线91#变压器 | 31.78 | 315 | 252 | 151.89 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6044 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港二线 | 望港二线31右2变压器 | 19.95 | 50 | 40 | 30.03 | 可开放 |
| 6045 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海一线 | 望海一线望海#1线44左分歧7#变压器 | 39.4 | 315 | 252 | 127.89 | 可开放 |
| 6046 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港二线 | 山城露园二号变电站1号配电变压器 | 18.36 | 1000 | 800 | 616.40 | 可开放 |
| 6047 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海二线 | 望海二线望海二线6# | 41.49 | 315 | 252 | 121.31 | 可开放 |
| 6048 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港二线 | 山城露园二号变电站2号配电变压器 | 14.37 | 1000 | 800 | 656.30 | 可开放 |
| 6049 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海一线 | 望海一线望海#1线16#变压器 | 35.4 | 315 | 252 | 140.49 | 可开放 |
| 6050 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港1线79#变压器 | 18.57 | 200 | 160 | 122.86 | 可开放 |
| 6051 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海一线 | 望海一线望海#1线32#右分歧10#变压器 | 25.33 | 315 | 252 | 172.21 | 可开放 |
| 6052 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港二线 | 望港二线望港二线34右11# | 28.98 | 50 | 40 | 25.51 | 可开放 |
| 6053 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港一线 | 望港一线望港#1线88#右2左11#变压器 | 42.83 | 200 | 160 | 74.34 | 可开放 |
| 6054 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海二线 | 丽景国际二期小区2号台 | 19.49 | 630 | 504 | 381.21 | 可开放 |
| 6055 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 船望#2线 | 船望#2线10KV船望二线33左分歧05#变压器 | 52.35 | 315 | 252 | 87.10 | 可开放 |
| 6056 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望港二线 | 望港二线望港#2线60右分歧5#变压器 | 4.44 | 315 | 252 | 238.01 | 可开放 |
| 6057 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海一线 | 望海一线望海#1线32#右分歧6#变压器 | 32.25 | 315 | 252 | 150.41 | 可开放 |
| 6058 | 郊区 | 望海寺街道供电所 | 望海一线 | 船厂住宅楼配电变压器 | 22.3 | 315 | 252 | 181.76 | 可开放 |
| 6059 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线26#杆变压器 | 76.05 | 160 | 128 | 6.32 | 可开放 |
| 6060 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线7右1左5右1#杆变压器 | 20.16 | 200 | 160 | 119.68 | 可开放 |
| 6061 | 郊区 | 杨杖子 | 81124-10kV新炼一线 | 10kV新炼一线玉麟苑3#变电亭1#变压器 | 13.59 | 630 | 504 | 418.38 | 可开放 |
| 6062 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线54#杆变压器 | 1.46 | 160 | 128 | 125.66 | 可开放 |
| 6063 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 新区一线78右2 | 48.8 | 250 | 200 | 78.00 | 可开放 |
| 6064 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 苗圃1#箱变2#变压器 | 21.06 | 500 | 400 | 294.70 | 可开放 |
| 6065 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 温馨小区2#箱变变压器 | 22.41 | 400 | 320 | 230.36 | 可开放 |
| 6066 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线33左1#杆变压器 | 33.42 | 50 | 40 | 23.29 | 可开放 |
| 6067 | 郊区 | 杨杖子 | 81111-10kV新水一线 | 新水一线玉麟苑2#变电亭1#变压器 | 22.27 | 500 | 400 | 288.65 | 可开放 |
| 6068 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线6#杆变压器 | 15.72 | 200 | 160 | 128.56 | 可开放 |
| 6069 | 郊区 | 杨杖子 | 81115-10kV新炼二线 | 10kV新炼二线玉麟苑2#变电亭1#变压器 | 13.26 | 630 | 504 | 420.46 | 可开放 |
| 6070 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 苗圃2#箱变2#变压器 | 12.7 | 500 | 400 | 336.50 | 可开放 |
| 6071 | 郊区 | 杨杖子 | 81112-10V工业线 | 叶屯火车站 | 31.88 | 20 | 16 | 9.62 | 可开放 |
| 6072 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线46#杆变压器 | 48.17 | 200 | 160 | 63.66 | 可开放 |
| 6073 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 书香苑1号箱变1#配电变压器 | 19.62 | 630 | 504 | 380.39 | 可开放 |
| 6074 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线35左12#杆变压器 | 0 | 160 | 128 | 128.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6075 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线95左2#杆变压器 | 24.1 | 30 | 24 | 16.77 | 可开放 |
| 6076 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线3左1#杆变压器 | 5.52 | 100 | 80 | 74.48 | 可开放 |
| 6077 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线118左62#杆变压器 | 31.18 | 50 | 40 | 24.41 | 可开放 |
| 6078 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 苗圃2#箱变1#变压器 | 16.64 | 500 | 400 | 316.80 | 可开放 |
| 6079 | 郊区 | 杨杖子 | 81111-10kV新水一线 | 玉麟苑3#箱变102间隔2#配电变压器 | 17.62 | 630 | 504 | 392.99 | 可开放 |
| 6080 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 新区一线一0五2#箱变配电变压器 | 26.07 | 400 | 320 | 215.72 | 可开放 |
| 6081 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线11左A1#杆变压器 | 28.44 | 100 | 80 | 51.56 | 可开放 |
| 6082 | 郊区 | 杨杖子 | 81125-10kV新农二线 | 81125-10kV新农二线新农二线58右1#杆变压器 | 28.65 | 100 | 80 | 51.35 | 可开放 |
| 6083 | 郊区 | 杨杖子 | 81111-10kV新水一线 | 玉麟苑3#箱变103间隔1#配电变压器 | 15.27 | 630 | 504 | 407.80 | 可开放 |
| 6084 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 温馨小区4#箱变变压器 | 32.19 | 500 | 400 | 239.05 | 可开放 |
| 6085 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 新区一线53右13右1#杆变压器 | 38.91 | 50 | 40 | 20.55 | 可开放 |
| 6086 | 郊区 | 杨杖子 | 81126-10kV新水二线 | 81126-10kV新水二线新水二线16右2#杆变压器 | 59.94 | 315 | 252 | 63.19 | 可开放 |
| 6087 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线57右2#杆变压器 | 54.7 | 250 | 200 | 63.25 | 可开放 |
| 6088 | 郊区 | 杨杖子 | 81111-10kV新水一线 | 新水一线玉麟苑4#变电亭2#配电变压器 | 15.02 | 500 | 400 | 324.90 | 可开放 |
| 6089 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 书香苑2号箱变1号配电变压器 | 27.49 | 500 | 400 | 262.55 | 可开放 |
| 6090 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线18#杆变压器 | 42.38 | 160 | 128 | 60.19 | 可开放 |
| 6091 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 东山1#箱变2#变压器 | 18.85 | 500 | 400 | 305.75 | 可开放 |
| 6092 | 郊区 | 杨杖子 | 81124-10kV新炼一线 | 10kV新炼一线玉麟苑2#变电亭1#变压器 | 16.38 | 500 | 400 | 318.10 | 可开放 |
| 6093 | 郊区 | 杨杖子 | 81126-10kV新水二线 | 新水二线16右2左1#杆变压器 | 21.78 | 200 | 160 | 116.44 | 可开放 |
| 6094 | 郊区 | 杨杖子 | 81115-10kV新炼二线 | 书香苑3号2#配电变压器 | 12.19 | 630 | 504 | 427.20 | 可开放 |
| 6095 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线61左1#杆变压器 | 96.45 | 80 | 64 | -13.16 | 负面 |
| 6096 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线27左2#杆变压器 | 35.52 | 200 | 160 | 88.96 | 可开放 |
| 6097 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 新区二线8右1#杆变压器 | 32.72 | 100 | 80 | 47.28 | 可开放 |
| 6098 | 郊区 | 杨杖子 | 81125-10kV新农二线 | 81125-10kV新农二线新农二线39右2#杆变压器 | 41.79 | 50 | 40 | 19.11 | 可开放 |
| 6099 | 郊区 | 杨杖子 | 81115-10kV新炼二线 | 10kV新炼二线玉麟苑1#变电亭2#变压器 | 16.61 | 500 | 400 | 316.95 | 可开放 |
| 6100 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线61#杆变压器 | 10.54 | 250 | 200 | 173.65 | 可开放 |
| 6101 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线31右26#杆变压器 | 26.06 | 80 | 64 | 43.15 | 可开放 |
| 6102 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线53右2-1#杆变压器 | 15.5 | 250 | 200 | 161.25 | 可开放 |
| 6103 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线22右3#杆变压器 | 19.53 | 200 | 160 | 120.94 | 可开放 |
| 6104 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线27#杆变压器 | 21.69 | 200 | 160 | 116.62 | 可开放 |
| 6105 | 郊区 | 杨杖子 | 81125-10kV新农二线 | 81121-10kV新农一线新农一线111左A27#杆变压器 | 39.03 | 30 | 24 | 12.29 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6106 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线20#杆变压器 | 49.5 | 160 | 128 | 48.80 | 可开放 |
| 6107 | 郊区 | 杨杖子 | 81121-10kV新农一线 | 81121-10kV新农一线新农一线89右1#杆变压器 | 55.5 | 80 | 64 | 19.60 | 可开放 |
| 6108 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线13左1#杆变压器 | 35.22 | 100 | 80 | 44.78 | 可开放 |
| 6109 | 郊区 | 杨杖子 | 81112-10V工业线 | 工业线83右6右2支2号高压分接箱左1 | 23.36 | 250 | 200 | 141.60 | 可开放 |
| 6110 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线11左A2#杆变压器 | 42.63 | 100 | 80 | 37.37 | 可开放 |
| 6111 | 郊区 | 杨杖子 | 81121-10kV新农一线 | 81121-10kV新农一线新农一线127右17#杆变压器 | 53.1 | 50 | 40 | 13.45 | 可开放 |
| 6112 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线5右8+1左2#杆变压器 | 59.94 | 315 | 252 | 63.19 | 可开放 |
| 6113 | 郊区 | 杨杖子 | 81124-10kV新炼一线 | 10kV新炼一线玉麟苑1#变电亭2#变压器 | 16.13 | 500 | 400 | 319.35 | 可开放 |
| 6114 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 金龙苑小区箱变2#主变变压器 | 21.81 | 315 | 252 | 183.30 | 可开放 |
| 6115 | 郊区 | 杨杖子 | 81111-10kV新水一线 | 新水一线玉麟苑1#变电亭1#变压器 | 33.7 | 500 | 400 | 231.50 | 可开放 |
| 6116 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线19#杆变压器 | 20.64 | 200 | 160 | 118.72 | 可开放 |
| 6117 | 郊区 | 杨杖子 | 81121-10kV新农一线 | 新农一线84左8#杆变压器 | 42.06 | 100 | 80 | 37.94 | 可开放 |
| 6118 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线16#杆变压器 | 36.72 | 100 | 80 | 43.28 | 可开放 |
| 6119 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线29左1#杆变压器 | 26.29 | 160 | 128 | 85.94 | 可开放 |
| 6120 | 郊区 | 杨杖子 | 81111-10kV新水一线 | 新水一线玉麟苑2#变电亭2#变压器 | 24.93 | 500 | 400 | 275.35 | 可开放 |
| 6121 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线35左18#杆变压器 | 3.39 | 200 | 160 | 153.22 | 可开放 |
| 6122 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线37#杆变压器 | 34.29 | 200 | 160 | 91.42 | 可开放 |
| 6123 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线31#杆变压器 | 30.88 | 250 | 200 | 122.80 | 可开放 |
| 6124 | 郊区 | 杨杖子 | 81121-10kV新农一线 | 81121-10kV新农一线新农一线131#杆变压器 | 27.98 | 100 | 80 | 52.02 | 可开放 |
| 6125 | 郊区 | 杨杖子 | 81124-10kV新炼一线 | 10kV新炼一线玉麟苑4#变电亭1#配电变压器 | 15.46 | 500 | 400 | 322.70 | 可开放 |
| 6126 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线35左3左2#杆变压器 | 14.16 | 250 | 200 | 164.60 | 可开放 |
| 6127 | 郊区 | 杨杖子 | 81124-10kV新炼一线 | 10kV新炼一线玉麟苑4#变电亭2#配电变压器 | 17.02 | 500 | 400 | 314.90 | 可开放 |
| 6128 | 郊区 | 杨杖子 | 81111-10kV新水一线 | 新水一线玉麟苑1#变电亭2#变压器 | 25.98 | 500 | 400 | 270.10 | 可开放 |
| 6129 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线29#杆变压器 | 34.68 | 100 | 80 | 45.32 | 可开放 |
| 6130 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线34#杆变压器 | 16.07 | 160 | 128 | 102.29 | 可开放 |
| 6131 | 郊区 | 杨杖子 | 81125-10kV新农二线 | 81125-10kV新农二线新农二线21左7#杆变压器 | 62.85 | 50 | 40 | 8.58 | 可开放 |
| 6132 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线21左4右1#杆变压器 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 6133 | 郊区 | 杨杖子 | 81115-10kV新炼二线 | 10kV新炼二线玉麟苑1#变电亭1#变压器 | 7.9 | 500 | 400 | 360.50 | 可开放 |
| 6134 | 郊区 | 杨杖子 | 81121-10kV新农一线 | 81121-10kV新农一线新农一线153#杆变压器 | 50.49 | 100 | 80 | 29.51 | 可开放 |
| 6135 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线12#杆变压器 | 45.99 | 200 | 160 | 68.02 | 可开放 |
| 6136 | 郊区 | 杨杖子 | 81111-10kV新水一线 | 新水一线玉麟苑4#变电亭1#配电变压器 | 24.67 | 500 | 400 | 276.65 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6137 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线56左1右1#杆变压器 | 32.48 | 160 | 128 | 76.03 | 可开放 |
| 6138 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线21左2#杆变压器 | 52.67 | 160 | 128 | 43.73 | 可开放 |
| 6139 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线17左11#杆变压器 | 21.45 | 100 | 80 | 58.55 | 可开放 |
| 6140 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线24右1#杆变压器 | 26.1 | 100 | 80 | 53.90 | 可开放 |
| 6141 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线37右6#杆变压器 | 25.8 | 100 | 80 | 54.20 | 可开放 |
| 6142 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线39左1#杆变压器 | 47.31 | 400 | 320 | 130.76 | 可开放 |
| 6143 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 温馨小区1#箱变变压器 | 22.08 | 400 | 320 | 231.68 | 可开放 |
| 6144 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线22左3#杆变压器 | 69.75 | 50 | 40 | 5.13 | 可开放 |
| 6145 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 东山2#箱变1#变压器 | 15.84 | 500 | 400 | 320.80 | 可开放 |
| 6146 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线11左A3#杆变压器 | 35.21 | 160 | 128 | 71.66 | 可开放 |
| 6147 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线35#杆变压器 | 77.37 | 315 | 252 | 8.28 | 可开放 |
| 6148 | 郊区 | 杨杖子 | 81115-10kV新炼二线 | 书香苑1号箱变2#配电变压器 | 19.49 | 630 | 504 | 381.21 | 可开放 |
| 6149 | 郊区 | 杨杖子 | 81124-10kV新炼一线 | 10kV新炼一线玉麟苑3#变电亭2#变压器 | 9.93 | 630 | 504 | 441.44 | 可开放 |
| 6150 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线17左2#杆变压器 | 12.28 | 250 | 200 | 169.30 | 可开放 |
| 6151 | 郊区 | 杨杖子 | 81126-10kV新水二线 | 81126-10kV新水二线新水二线15左1#杆变压器 | 52.32 | 100 | 80 | 27.68 | 可开放 |
| 6152 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线183#杆变压器 | 23.1 | 30 | 24 | 17.07 | 可开放 |
| 6153 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 东山3#箱变2#变压器 | 18.78 | 500 | 400 | 306.10 | 可开放 |
| 6154 | 郊区 | 杨杖子 | 81111-10kV新水一线 | 81111-10kV新水一线新水一线29右2#杆变压器 | 54.03 | 200 | 160 | 51.94 | 可开放 |
| 6155 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线106#杆变压器 | 29.43 | 100 | 80 | 50.57 | 可开放 |
| 6156 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线48#杆变压器 | 4.89 | 160 | 128 | 120.18 | 可开放 |
| 6157 | 郊区 | 杨杖子 | 81111-10kV新水一线 | 新水一线29右3右3#杆变压器 | 38.23 | 250 | 200 | 104.43 | 可开放 |
| 6158 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线24#杆变压器 | 32.4 | 250 | 200 | 119.00 | 可开放 |
| 6159 | 郊区 | 杨杖子 | 81124-10kV新炼一线 | 10kV新炼一线玉麟苑2#变电亭2#变压器 | 14.24 | 500 | 400 | 328.80 | 可开放 |
| 6160 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 金龙苑小区箱变1#主变变压器 | 7.33 | 315 | 252 | 228.91 | 可开放 |
| 6161 | 郊区 | 杨杖子 | 81115-10kV新炼二线 | 书香苑3号1#配电变压器 | 11.65 | 630 | 504 | 430.61 | 可开放 |
| 6162 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 新区一线一0五1#箱变2#主变配电变压器 | 11.79 | 630 | 504 | 429.72 | 可开放 |
| 6163 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线7左8#杆变压器 | 14.45 | 160 | 128 | 104.88 | 可开放 |
| 6164 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线49左1#杆变压器 | 30.04 | 160 | 128 | 79.94 | 可开放 |
| 6165 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线35左8#杆变压器 | 32.64 | 250 | 200 | 118.40 | 可开放 |
| 6166 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线35左10#杆变压器 | 5.04 | 160 | 128 | 119.94 | 可开放 |
| 6167 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 书香苑2号箱变2号配电变压器 | 18.3 | 500 | 400 | 308.50 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6168 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 新区一线85左1柱上变压器 | 132.15 | 50 | 40 | -26.08 | 负面 |
| 6169 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 31右1#杆中心小区箱变变压器 | 29.01 | 400 | 320 | 203.96 | 可开放 |
| 6170 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 第四大2#箱变2#变压器 | 22.14 | 500 | 400 | 289.30 | 可开放 |
| 6171 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线39#杆变压器 | 30.86 | 250 | 200 | 122.85 | 可开放 |
| 6172 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 苗圃1#箱变1#变压器 | 17.5 | 500 | 400 | 312.50 | 可开放 |
| 6173 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 新区一线一0五1#箱变变压器 | 12.32 | 630 | 504 | 426.38 | 可开放 |
| 6174 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线5右6左1#杆变压器 | 56.33 | 160 | 128 | 37.87 | 可开放 |
| 6175 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线22左7#杆变压器 | 18.12 | 250 | 200 | 154.70 | 可开放 |
| 6176 | 郊区 | 杨杖子 | 81125-10kV新农二线 | 81125-10kV新农二线新农二线9#杆变压器 | 35.55 | 50 | 40 | 22.23 | 可开放 |
| 6177 | 郊区 | 杨杖子 | 81121-10kV新农一线 | 81121-10kV新农一线新农一线71#杆变压器 | 24.75 | 50 | 40 | 27.63 | 可开放 |
| 6178 | 郊区 | 杨杖子 | 81124-10kV新炼一线 | 10kV新炼一线玉麟苑1#变电亭1#变压器 | 19.58 | 500 | 400 | 302.10 | 可开放 |
| 6179 | 郊区 | 杨杖子 | 81125-10kV新农二线 | 81125-10kV新农二线新农二线28左8#杆变压器 | 26.58 | 50 | 40 | 26.71 | 可开放 |
| 6180 | 郊区 | 杨杖子 | 81121-10kV新农一线 | 新农一线162#分台柱上变压器 | 13.71 | 200 | 160 | 132.58 | 可开放 |
| 6181 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线22左4左2#杆变压器 | 27.07 | 250 | 200 | 132.33 | 可开放 |
| 6182 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线10#杆变压器 | 21.09 | 200 | 160 | 117.82 | 可开放 |
| 6183 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 温馨小区3#箱变变压器 | 20.32 | 500 | 400 | 298.40 | 可开放 |
| 6184 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线38左1#杆变压器 | 24.77 | 250 | 200 | 138.08 | 可开放 |
| 6185 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线18左1#杆变压器 | 25.4 | 100 | 80 | 54.60 | 可开放 |
| 6186 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线16左5#杆变压器 | 45.12 | 100 | 80 | 34.88 | 可开放 |
| 6187 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 东山1#箱变1#变压器 | 20.45 | 500 | 400 | 297.75 | 可开放 |
| 6188 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线56#杆变压器 | 104.64 | 50 | 40 | -12.32 | 负面 |
| 6189 | 郊区 | 杨杖子 | 81121-10kV新农一线 | 81121-10kV新农一线新农一线162#杆变压器 | 12.15 | 100 | 80 | 67.85 | 可开放 |
| 6190 | 郊区 | 杨杖子 | 81121-10kV新农一线 | 新农一线138左17#杆变压器 | 44.91 | 100 | 80 | 35.09 | 可开放 |
| 6191 | 郊区 | 杨杖子 | 81125-10kV新农二线 | 白杨北沟2#台区 | 20.01 | 100 | 80 | 59.99 | 可开放 |
| 6192 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线44右1#杆变压器 | 29.51 | 200 | 160 | 100.98 | 可开放 |
| 6193 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 新区三线21左9杆变压器 | 3.84 | 160 | 128 | 121.86 | 可开放 |
| 6194 | 郊区 | 杨杖子 | 81121-10kV新农一线 | 新农一线111左8右2#杆变压器 | 57.45 | 100 | 80 | 22.55 | 可开放 |
| 6195 | 郊区 | 杨杖子 | 81115-10kV新炼二线 | 10kV新炼二线玉麟苑2#变电亭2#变压器 | 14.55 | 630 | 504 | 412.34 | 可开放 |
| 6196 | 郊区 | 杨杖子 | 83122-10kV松南线 | 83122-10kV松南线松南线7左22#杆变压器 | 25.65 | 50 | 40 | 27.18 | 可开放 |
| 6197 | 郊区 | 杨杖子 | 81123-10kV新区三线 | 17右1#杆安居箱变变压器 | 13.64 | 500 | 400 | 331.80 | 可开放 |
| 6198 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 81114-10kV新区一线新区一线24#杆变压器 | 34.01 | 160 | 128 | 73.58 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6199 | 郊区 | 杨杖子 | 81125-10kV新农二线 | 81125-10kV新农二线新农二线50右3#杆变压器 | 55.6 | 30 | 24 | 7.32 | 可开放 |
| 6200 | 郊区 | 杨杖子 | 81112-10V工业线 | 工业线83右6右2支2号高压分接箱右3 | 41.89 | 250 | 200 | 95.28 | 可开放 |
| 6201 | 郊区 | 杨杖子 | 81122-10kV新区二线 | 81122-10kV新区二线新区二线60右1#杆变压器 | 10.73 | 160 | 128 | 110.83 | 可开放 |
| 6202 | 郊区 | 杨杖子 | 81114-10kV新区一线 | 东山3#箱变1#变压器 | 15.87 | 500 | 400 | 320.65 | 可开放 |
| 6203 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 坝上东洼柱上变压器 | 13.11 | 200 | 160 | 133.78 | 可开放 |
| 6204 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 榆北 | 9.8 | 200 | 160 | 140.40 | 可开放 |
| 6205 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 上河南六组 | 25.29 | 100 | 80 | 54.71 | 可开放 |
| 6206 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 西簸箕西 | 69.54 | 100 | 80 | 10.46 | 可开放 |
| 6207 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 二大北沟东梁D | 104.28 | 50 | 40 | -12.14 | 负面 |
| 6208 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 沟腰里台区 | 15.74 | 200 | 160 | 128.52 | 可开放 |
| 6209 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 冯杖子2台区 | 22.7 | 200 | 160 | 114.60 | 可开放 |
| 6210 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 郎纪沟二组 | 72.53 | 30 | 24 | 2.24 | 可开放 |
| 6211 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 郭杖子 | 54.28 | 100 | 80 | 25.72 | 可开放 |
| 6212 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 后营子2 | 38.49 | 100 | 80 | 41.51 | 可开放 |
| 6213 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 二头道弯西台区 | 45.27 | 100 | 80 | 34.73 | 可开放 |
| 6214 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 10KV二道湾子线西沟台区 | 67.26 | 50 | 40 | 6.37 | 可开放 |
| 6215 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 陈杖子大棚 | 3.82 | 160 | 128 | 121.89 | 可开放 |
| 6216 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 高家沟 | 176.43 | 20 | 16 | -19.29 | 负面 |
| 6217 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 付家沟 | 32.57 | 100 | 80 | 47.43 | 可开放 |
| 6218 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 小朱屯台区D | 79.53 | 50 | 40 | 0.23 | 可开放 |
| 6219 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 雷前 | 42.51 | 200 | 160 | 74.98 | 可开放 |
| 6220 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 东簸箕村 | 34.96 | 200 | 160 | 90.08 | 可开放 |
| 6221 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 北下 | 105.4 | 30 | 24 | -7.62 | 负面 |
| 6222 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 南大洼 | 18.9 | 200 | 160 | 122.20 | 可开放 |
| 6223 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 雷东东沟 | 23.41 | 200 | 160 | 113.18 | 可开放 |
| 6224 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大北沟2 | 69.72 | 50 | 40 | 5.14 | 可开放 |
| 6225 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 大石桥 | 28.85 | 200 | 160 | 102.30 | 可开放 |
| 6226 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 东营子 | 33.15 | 200 | 160 | 93.70 | 可开放 |
| 6227 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 前城子 | 20.78 | 100 | 80 | 59.22 | 可开放 |
| 6228 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大庙南沟 | 25.92 | 200 | 160 | 108.16 | 可开放 |
| 6229 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 山湾子 | 68.32 | 50 | 40 | 5.84 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6230 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 杨家窝铺北 | 20.04 | 200 | 160 | 119.92 | 可开放 |
| 6231 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 雷东南沟台区 | 25.37 | 200 | 160 | 109.26 | 可开放 |
| 6232 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 10KV二道湾子线刘南山 | 55.5 | 50 | 40 | 12.25 | 可开放 |
| 6233 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 小西山沟里 | 46.15 | 20 | 16 | 6.77 | 可开放 |
| 6234 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 山南 | 7.8 | 200 | 160 | 144.40 | 可开放 |
| 6235 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 单家沟外 | 45.99 | 50 | 40 | 17.01 | 可开放 |
| 6236 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 黄杖子水利变压器 | 7.6 | 50 | 40 | 36.20 | 可开放 |
| 6237 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 后五队 | 16.44 | 200 | 160 | 127.12 | 可开放 |
| 6238 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 庙沟台区变压器 | 38.06 | 100 | 80 | 41.94 | 可开放 |
| 6239 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 刘东沟 | 38.58 | 100 | 80 | 41.42 | 可开放 |
| 6240 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 本街南 | 63.6 | 200 | 160 | 32.80 | 可开放 |
| 6241 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 黄杖子村 | 36.01 | 100 | 80 | 43.99 | 可开放 |
| 6242 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 二间楼东 | 59.25 | 50 | 40 | 10.38 | 可开放 |
| 6243 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 崔屯 | 30.82 | 200 | 160 | 98.36 | 可开放 |
| 6244 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 一间楼 | 76.98 | 100 | 80 | 3.02 | 可开放 |
| 6245 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 小西山 | 35.04 | 100 | 80 | 44.96 | 可开放 |
| 6246 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 林家沟 | 39.3 | 100 | 80 | 40.70 | 可开放 |
| 6247 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 西山根台区变压器 | 44.36 | 100 | 80 | 35.64 | 可开放 |
| 6248 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 一间楼后街变压器 | 87.9 | 50 | 40 | -3.95 | 负面 |
| 6249 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 小西山东梁台区 | 118.59 | 20 | 16 | -7.72 | 负面 |
| 6250 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 10KV二道湾子线腾北沟村 | 13.09 | 200 | 160 | 133.82 | 可开放 |
| 6251 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 公立亨水利变压器 | 47.48 | 50 | 40 | 16.26 | 可开放 |
| 6252 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 坝上村 | 32.78 | 200 | 160 | 94.44 | 可开放 |
| 6253 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 冷家店大棚 | 52.02 | 50 | 40 | 13.99 | 可开放 |
| 6254 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 下东山沟里 | 103.98 | 50 | 40 | -11.99 | 负面 |
| 6255 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 郎纪沟 | 32.88 | 315 | 252 | 148.43 | 可开放 |
| 6256 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 西簸箕 | 98.34 | 100 | 80 | -18.34 | 负面 |
| 6257 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 10KV二道湾子线本街村 | 59.42 | 200 | 160 | 41.16 | 可开放 |
| 6258 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大庙河西 | 27.84 | 200 | 160 | 104.32 | 可开放 |
| 6259 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 公立亨北 | 24.81 | 200 | 160 | 110.38 | 可开放 |
| 6260 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 北大洼 | 60.33 | 100 | 80 | 19.67 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 冀杖子2 | 25.87 | 200 | 160 | 108.26 | 可开放 |
| 6262 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 二大北沟河西D | 50.6 | 50 | 40 | 14.70 | 可开放 |
| 6263 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 冀东山七八组 | 60.5 | 50 | 40 | 9.75 | 可开放 |
| 6264 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 捌子沟 | 22.77 | 100 | 80 | 57.23 | 可开放 |
| 6265 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 两间楼三组 | 49.68 | 200 | 160 | 60.64 | 可开放 |
| 6266 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 冀东山九十组 | 15.89 | 200 | 160 | 128.22 | 可开放 |
| 6267 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 东簸箕北 | 91.34 | 200 | 160 | -22.68 | 负面 |
| 6268 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 二间楼 | 66.72 | 50 | 40 | 6.64 | 可开放 |
| 6269 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 后营子村 | 13.23 | 200 | 160 | 133.54 | 可开放 |
| 6270 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 后山根2柱上变压器 | 23.73 | 400 | 320 | 225.08 | 可开放 |
| 6271 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 李八家 | 41.5 | 200 | 160 | 77.00 | 可开放 |
| 6272 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 刘质彬沟村 | 49.5 | 100 | 80 | 30.50 | 可开放 |
| 6273 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 西良 | 89.14 | 50 | 40 | -4.57 | 负面 |
| 6274 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 达子沟 | 58.12 | 30 | 24 | 6.56 | 可开放 |
| 6275 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 四队 | 46.82 | 100 | 80 | 33.18 | 可开放 |
| 6276 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 马杖子2变压器 | 279010.77 | 50 | 40 | -139465.39 | 负面 |
| 6277 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 杨家窝铺 | 28.28 | 100 | 80 | 51.72 | 可开放 |
| 6278 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 甘中 | 41.57 | 100 | 80 | 38.43 | 可开放 |
| 6279 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 杜杖子1 | 34.71 | 100 | 80 | 45.29 | 可开放 |
| 6280 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 高家沟里 | 32.82 | 20 | 16 | 9.44 | 可开放 |
| 6281 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 代前 | 67.68 | 50 | 40 | 6.16 | 可开放 |
| 6282 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 菜园子 | 88.46 | 50 | 40 | -4.23 | 负面 |
| 6283 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大北沟周队 | 77.39 | 50 | 40 | 1.31 | 可开放 |
| 6284 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 新立屯大棚 | 53.67 | 50 | 40 | 13.17 | 可开放 |
| 6285 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 后营子西 | 13.27 | 200 | 160 | 133.46 | 可开放 |
| 6286 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大庙村 | 64.44 | 100 | 80 | 15.56 | 可开放 |
| 6287 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 高油房 | 19.03 | 200 | 160 | 121.94 | 可开放 |
| 6288 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 郭西 | 102.48 | 50 | 40 | -11.24 | 负面 |
| 6289 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 欢喜岭1变压器 | 17.46 | 200 | 160 | 125.08 | 可开放 |
| 6290 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 宋队 | 39.31 | 50 | 40 | 20.35 | 可开放 |
| 6291 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 贾屯村水利变压器 | 31.83 | 100 | 80 | 48.17 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6292 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 兴龙沟 | 54.96 | 50 | 40 | 12.52 | 可开放 |
| 6293 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 水泉 | 34.16 | 100 | 80 | 45.84 | 可开放 |
| 6294 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 马强沟 | 13.54 | 100 | 80 | 66.46 | 可开放 |
| 6295 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 小西山大沟里 | 14.76 | 50 | 40 | 32.62 | 可开放 |
| 6296 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 大石桥北沟 | 20.4 | 100 | 80 | 59.60 | 可开放 |
| 6297 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 松树底下 | 59.1 | 100 | 80 | 20.90 | 可开放 |
| 6298 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 山咀子 | 28.76 | 200 | 160 | 102.48 | 可开放 |
| 6299 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 移民小区台区 | 84.4 | 30 | 24 | -1.32 | 负面 |
| 6300 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 刘质彬沟后街台区 | 36.45 | 100 | 80 | 43.55 | 可开放 |
| 6301 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 10KV二道湾子线祁家沟 | 9.98 | 200 | 160 | 140.04 | 可开放 |
| 6302 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 下东山台区 | 19 | 200 | 160 | 122.00 | 可开放 |
| 6303 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 头道湾子村 | 23.1 | 200 | 160 | 113.80 | 可开放 |
| 6304 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 杜后 | 53.97 | 50 | 40 | 13.02 | 可开放 |
| 6305 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 单家沟里 | 31.47 | 100 | 80 | 48.53 | 可开放 |
| 6306 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 小冷九队S | 45.83 | 100 | 80 | 34.17 | 可开放 |
| 6307 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 双东台区 | 18.63 | 200 | 160 | 122.74 | 可开放 |
| 6308 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 头道湾子大棚 | 25.02 | 100 | 80 | 54.98 | 可开放 |
| 6309 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 贾屯 | 22.56 | 315 | 252 | 180.94 | 可开放 |
| 6310 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 二刘家沟台区 | 55.05 | 50 | 40 | 12.48 | 可开放 |
| 6311 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 东沟五组 | 67.71 | 100 | 80 | 12.29 | 可开放 |
| 6312 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 小后卜 | 34.74 | 50 | 40 | 22.63 | 可开放 |
| 6313 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 马强沟沟里变压器 | 48.36 | 100 | 80 | 31.64 | 可开放 |
| 6314 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 棉里 | 38.52 | 50 | 40 | 20.74 | 可开放 |
| 6315 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 二刘后街台区 | 94.8 | 50 | 40 | -7.40 | 负面 |
| 6316 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 吕屯 | 26.16 | 200 | 160 | 107.68 | 可开放 |
| 6317 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 大石桥西沟台区变压器 | 20.85 | 200 | 160 | 118.30 | 可开放 |
| 6318 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 头道湾子东沟台区 | 82.37 | 100 | 80 | -2.37 | 负面 |
| 6319 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大庙村水利变压器 | 58.1 | 100 | 80 | 21.90 | 可开放 |
| 6320 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 杜东2柱上变压器 | 29.52 | 100 | 80 | 50.48 | 可开放 |
| 6321 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 东荒 | 56.08 | 50 | 40 | 11.96 | 可开放 |
| 6322 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 东二湾子 | 37.11 | 200 | 160 | 85.78 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6323 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 冷家店 | 17.98 | 200 | 160 | 124.04 | 可开放 |
| 6324 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 冷八队 | 67.62 | 50 | 40 | 6.19 | 可开放 |
| 6325 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 欢喜岭 | 40.6 | 50 | 40 | 19.70 | 可开放 |
| 6326 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 东簸箕农业小区 | 33006.69 | 50 | 40 | -16463.35 | 负面 |
| 6327 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 东荒大棚 | 39.9 | 50 | 40 | 20.05 | 可开放 |
| 6328 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 平台沟台区 | 22.97 | 200 | 160 | 114.06 | 可开放 |
| 6329 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 赵中 | 60.12 | 20 | 16 | 3.98 | 可开放 |
| 6330 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 李八家水利 | 37.3 | 100 | 80 | 42.70 | 可开放 |
| 6331 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 高杖子台区 | 60.9 | 100 | 80 | 19.10 | 可开放 |
| 6332 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 北山 | 26.74 | 100 | 80 | 53.26 | 可开放 |
| 6333 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大后铺 | 87.16 | 30 | 24 | -2.15 | 负面 |
| 6334 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 10KV二道湾子线胡家沟 | 25.44 | 100 | 80 | 54.56 | 可开放 |
| 6335 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 刘东沟2 | 15.68 | 100 | 80 | 64.32 | 可开放 |
| 6336 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 公立亨 | 33.39 | 200 | 160 | 93.22 | 可开放 |
| 6337 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 下河 | 26.53 | 200 | 160 | 106.94 | 可开放 |
| 6338 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 冷店三组 | 85.54 | 50 | 40 | -2.77 | 负面 |
| 6339 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 后城子 | 37.41 | 200 | 160 | 85.18 | 可开放 |
| 6340 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 河北台区 | 32.47 | 200 | 160 | 95.06 | 可开放 |
| 6341 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 腾北沟沟里变压器 | 30.24 | 100 | 80 | 49.76 | 可开放 |
| 6342 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 上河南村 | 83.42 | 50 | 40 | -1.71 | 负面 |
| 6343 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 东北沟 | 105.72 | 50 | 40 | -12.86 | 负面 |
| 6344 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 代后 | 23.13 | 100 | 80 | 56.87 | 可开放 |
| 6345 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 雷东新 | 52.67 | 50 | 40 | 13.67 | 可开放 |
| 6346 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 本街西 | 78.04 | 160 | 128 | 3.14 | 可开放 |
| 6347 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大东沟村 | 31.91 | 200 | 160 | 96.18 | 可开放 |
| 6348 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 南沟台区 | 41.71 | 100 | 80 | 38.29 | 可开放 |
| 6349 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 河北 | 89.38 | 100 | 80 | -9.38 | 负面 |
| 6350 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 河后 | 71.52 | 50 | 40 | 4.24 | 可开放 |
| 6351 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大北沟卜队 | 50.32 | 30 | 24 | 8.90 | 可开放 |
| 6352 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 喇嘛山 | 38.13 | 50 | 40 | 20.94 | 可开放 |
| 6353 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 小沟外 | 56.83 | 50 | 40 | 11.59 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6354 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 东大门 | 50.5 | 50 | 40 | 14.75 | 可开放 |
| 6355 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 北上 | 55.2 | 200 | 160 | 49.60 | 可开放 |
| 6356 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 莲花山大棚 | 12.27 | 100 | 80 | 67.73 | 可开放 |
| 6357 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 冀杖子村 | 21.79 | 200 | 160 | 116.42 | 可开放 |
| 6358 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 小新立屯 | 87.18 | 50 | 40 | -3.59 | 负面 |
| 6359 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 上东山 | 19.65 | 200 | 160 | 120.70 | 可开放 |
| 6360 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大东沟河南变压器 | 86.5 | 30 | 24 | -1.95 | 负面 |
| 6361 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 陈杖子 | 19.47 | 200 | 160 | 121.06 | 可开放 |
| 6362 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 西簸箕机井台区 | 55.29 | 50 | 40 | 12.36 | 可开放 |
| 6363 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 一间楼东沟 | 75.15 | 50 | 40 | 2.43 | 可开放 |
| 6364 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 杜杖子 | 20.04 | 200 | 160 | 119.92 | 可开放 |
| 6365 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 小西沟 | 71.24 | 50 | 40 | 4.38 | 可开放 |
| 6366 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 沟腰 | 41.15 | 30 | 24 | 11.66 | 可开放 |
| 6367 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 老虎洞沟 | 37.3 | 20 | 16 | 8.54 | 可开放 |
| 6368 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 杜东 | 10.7 | 200 | 160 | 138.60 | 可开放 |
| 6369 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 双西 | 39.53 | 200 | 160 | 80.94 | 可开放 |
| 6370 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 喇叭山后 | 29.49 | 50 | 40 | 25.26 | 可开放 |
| 6371 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 荒地 | 16.92 | 200 | 160 | 126.16 | 可开放 |
| 6372 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 西营子 | 38.21 | 100 | 80 | 41.79 | 可开放 |
| 6373 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 棉外 | 39.51 | 50 | 40 | 20.25 | 可开放 |
| 6374 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大北沟村 | 24.51 | 200 | 160 | 110.98 | 可开放 |
| 6375 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 高西沟 | 15.44 | 200 | 160 | 129.12 | 可开放 |
| 6376 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 甘下台区 | 23.93 | 200 | 160 | 112.14 | 可开放 |
| 6377 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 小马杖子台区 | 20.04 | 200 | 160 | 119.92 | 可开放 |
| 6378 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 河后2 | 48.33 | 50 | 40 | 15.84 | 可开放 |
| 6379 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 后城子东 | 62250.74 | 200 | 160 | -124341.48 | 负面 |
| 6380 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大北沟水利变压器 | 40.52 | 50 | 40 | 19.74 | 可开放 |
| 6381 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 冯前变压器 | 25.02 | 100 | 80 | 54.98 | 可开放 |
| 6382 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 东台子台区 | 43.49 | 100 | 80 | 36.51 | 可开放 |
| 6383 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 北屯 | 71.79 | 50 | 40 | 4.11 | 可开放 |
| 6384 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 楼东队 | 38.48 | 100 | 80 | 41.52 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6385 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 小东沟台区 | 55.73 | 100 | 80 | 24.27 | 可开放 |
| 6386 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 坝上后街 | 17.88 | 200 | 160 | 124.24 | 可开放 |
| 6387 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 山中新变压器 | 14.07 | 200 | 160 | 131.86 | 可开放 |
| 6388 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 冯杖子 | 7.74 | 200 | 160 | 144.52 | 可开放 |
| 6389 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 郎纪沟新区 | 86.97 | 20 | 16 | -1.39 | 负面 |
| 6390 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 后五队西柱上变压器 | 19.47 | 200 | 160 | 121.06 | 可开放 |
| 6391 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 香厂 | 51.42 | 200 | 160 | 57.16 | 可开放 |
| 6392 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 郎纪沟水利变压器 | 5.76 | 100 | 80 | 74.24 | 可开放 |
| 6393 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 南沟 | 62.35 | 50 | 40 | 8.83 | 可开放 |
| 6394 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 平台子 | 62.66 | 50 | 40 | 8.67 | 可开放 |
| 6395 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 水沟 | 42.89 | 50 | 40 | 18.56 | 可开放 |
| 6396 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大北沟贺李队 | 40.35 | 30 | 24 | 11.90 | 可开放 |
| 6397 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 后山根 | 21.4 | 100 | 80 | 58.60 | 可开放 |
| 6398 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 小北沟台区 | 30.8 | 100 | 80 | 49.20 | 可开放 |
| 6399 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 一间楼东沟沟里变压器 | 17.01 | 100 | 80 | 62.99 | 可开放 |
| 6400 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 综合厂 | 40.59 | 400 | 320 | 157.64 | 可开放 |
| 6401 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV二道湾子线 | 大东沟西沟 | 23.72 | 100 | 80 | 56.28 | 可开放 |
| 6402 | 建昌县 | 小德营子供电营业所 | 10kV小德营子线 | 西营子水利台区 | 140.97 | 50 | 40 | -30.49 | 负面 |
| 6403 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷喇嘛洞沟台区 | 41.73 | 50 | 40 | 19.14 | 可开放 |
| 6404 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘杨家店台区 | 31.94 | 200 | 160 | 96.12 | 可开放 |
| 6405 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘吕杖子台区 | 11.54 | 200 | 160 | 136.92 | 可开放 |
| 6406 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘石北组台区 | 20.69 | 200 | 160 | 118.62 | 可开放 |
| 6407 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷谷北台区 | 50.6 | 100 | 80 | 29.40 | 可开放 |
| 6408 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷窑沟台区 | 18.56 | 200 | 160 | 122.88 | 可开放 |
| 6409 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷荣保地沟台区 | 41.52 | 100 | 80 | 38.48 | 可开放 |
| 6410 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘梁杖子台区 | 46.45 | 100 | 80 | 33.55 | 可开放 |
| 6411 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷下柳杖子台区 | 21.98 | 200 | 160 | 116.04 | 可开放 |
| 6412 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 常家恩台区机井 | 2.88 | 100 | 80 | 77.12 | 可开放 |
| 6413 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷小腿蓬沟外台区 | 61.7 | 30 | 24 | 5.49 | 可开放 |
| 6414 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷七八组台区 | 3.52 | 400 | 320 | 305.92 | 可开放 |
| 6415 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘平南台区 | 20.74 | 200 | 160 | 118.52 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6416 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘东山外台区 | 74.72 | 30 | 24 | 1.58 | 可开放 |
| 6417 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 腿蓬沟东台区机井 | 0.02 | 100 | 80 | 79.98 | 可开放 |
| 6418 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷姚西沟台区机井 | 12.99 | 100 | 80 | 67.01 | 可开放 |
| 6419 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘山后台区 | 53.04 | 50 | 40 | 13.48 | 可开放 |
| 6420 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘孟松沟台区 | 52.58 | 100 | 80 | 27.42 | 可开放 |
| 6421 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘迟杖子台区 | 16.14 | 400 | 320 | 255.44 | 可开放 |
| 6422 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘下平方子东 | 13.5 | 200 | 160 | 133.00 | 可开放 |
| 6423 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 杨树沟东台区 | 7.71 | 200 | 160 | 144.58 | 可开放 |
| 6424 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷杨西台区 | 65.04 | 100 | 80 | 14.96 | 可开放 |
| 6425 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷苇子沟台区 | 20.47 | 50 | 40 | 29.77 | 可开放 |
| 6426 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘小杨树沟里台区机井 | 0.03 | 100 | 80 | 79.97 | 可开放 |
| 6427 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷安杖子大棚台 | 17.27 | 100 | 80 | 62.73 | 可开放 |
| 6428 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷尹南台区 | 30.59 | 200 | 160 | 98.82 | 可开放 |
| 6429 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷坝沟台区 | 53.44 | 50 | 40 | 13.28 | 可开放 |
| 6430 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘迟杖子西台区 | 16.97 | 200 | 160 | 126.06 | 可开放 |
| 6431 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷一二四组东台区 | 36.06 | 100 | 80 | 43.94 | 可开放 |
| 6432 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘娘北台区 | 98.4 | 50 | 40 | -9.20 | 负面 |
| 6433 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷安北台区 | 4.32 | 100 | 80 | 75.68 | 可开放 |
| 6434 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘庙沟台区 | 17.39 | 100 | 80 | 62.61 | 可开放 |
| 6435 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷吉杖子台区 | 76.9 | 100 | 80 | 3.10 | 可开放 |
| 6436 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷四道沟台区 | 43.78 | 30 | 24 | 10.87 | 可开放 |
| 6437 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷姚二组台区 | 123.13 | 20 | 16 | -8.63 | 负面 |
| 6438 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷雹南北台区 | 11.95 | 200 | 160 | 136.10 | 可开放 |
| 6439 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷小草楼台区 | 43.53 | 100 | 80 | 36.47 | 可开放 |
| 6440 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘东山里台区 | 23.87 | 200 | 160 | 112.26 | 可开放 |
| 6441 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷杨南台区 | 26.28 | 200 | 160 | 107.44 | 可开放 |
| 6442 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘党杖子台区 | 18.41 | 200 | 160 | 123.18 | 可开放 |
| 6443 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘南山顶台区 | 91.21 | 20 | 16 | -2.24 | 负面 |
| 6444 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘龙凤沟里台区D | 19.43 | 30 | 24 | 18.17 | 可开放 |
| 6445 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷尹东小台区 | 31.13 | 100 | 80 | 48.87 | 可开放 |
| 6446 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷下柳杖子南台区S | 53.19 | 50 | 40 | 13.41 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6447 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘石桥子台区 | 26.65 | 100 | 80 | 53.35 | 可开放 |
| 6448 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘川新店东台区 | 13.89 | 200 | 160 | 132.22 | 可开放 |
| 6449 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷三五组台区 | 23.04 | 400 | 320 | 227.84 | 可开放 |
| 6450 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷姚北甸子台区 | 43.61 | 30 | 24 | 10.92 | 可开放 |
| 6451 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘老西沟南台区D | 46.73 | 30 | 24 | 9.98 | 可开放 |
| 6452 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘甘草沟台区 | 124.73 | 20 | 16 | -8.95 | 负面 |
| 6453 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷尹西沟台区 | 18.57 | 100 | 80 | 61.43 | 可开放 |
| 6454 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 小草楼台区机井 | 32.79 | 100 | 80 | 47.21 | 可开放 |
| 6455 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘王东台区 | 22.32 | 315 | 252 | 181.69 | 可开放 |
| 6456 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 安家沟西地台区机井 | 3.6 | 100 | 80 | 76.40 | 可开放 |
| 6457 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘八里杖子西台区 | 68.49 | 50 | 40 | 5.76 | 可开放 |
| 6458 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷王家沟台区 | 27.59 | 50 | 40 | 26.21 | 可开放 |
| 6459 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷王杖子台区 | 23.78 | 200 | 160 | 112.44 | 可开放 |
| 6460 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷河西台区 | 38.71 | 100 | 80 | 41.29 | 可开放 |
| 6461 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 东台子台区机井 | 36.39 | 100 | 80 | 43.61 | 可开放 |
| 6462 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷杖子西地台区机井 | 46.82 | 100 | 80 | 33.18 | 可开放 |
| 6463 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷二道沟台区 | 26.46 | 50 | 40 | 26.77 | 可开放 |
| 6464 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷下甸子北山台区 | 40.56 | 400 | 320 | 157.76 | 可开放 |
| 6465 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷小腿蓬沟西 | 35.57 | 50 | 40 | 22.22 | 可开放 |
| 6466 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷兴隆沟台区 | 39.25 | 100 | 80 | 40.75 | 可开放 |
| 6467 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷杨南东 | 14.73 | 100 | 80 | 65.27 | 可开放 |
| 6468 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV锰矿线 | 下雹神庙北台区 | 26.76 | 50 | 40 | 26.62 | 可开放 |
| 6469 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷兴隆沟里台区 | 27.79 | 10 | 8 | 5.22 | 可开放 |
| 6470 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘小东沟台区 | 28.02 | 200 | 160 | 103.96 | 可开放 |
| 6471 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 党杖子台区机井 | 9.82 | 100 | 80 | 70.18 | 可开放 |
| 6472 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷一二四组台区 | 40.34 | 200 | 160 | 79.32 | 可开放 |
| 6473 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷下甸子南山台区 | 104.85 | 30 | 24 | -7.46 | 负面 |
| 6474 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘八里杖子台区 | 30.03 | 100 | 80 | 49.97 | 可开放 |
| 6475 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV锰矿线 | 谷杖子东地台区机井 | 25.68 | 100 | 80 | 54.32 | 可开放 |
| 6476 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷草西沟台区 | 17.97 | 200 | 160 | 124.06 | 可开放 |
| 6477 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘下窝铺台区 | 5.32 | 200 | 160 | 149.36 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6478 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷山咀子台区 | 17.22 | 200 | 160 | 125.56 | 可开放 |
| 6479 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷东沟 | 40.78 | 100 | 80 | 39.22 | 可开放 |
| 6480 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘下盘龙沟台区 | 58.36 | 50 | 40 | 10.82 | 可开放 |
| 6481 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 荣宝地沟台区机井 | 5.68 | 100 | 80 | 74.32 | 可开放 |
| 6482 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷姚七台区 | 45.81 | 100 | 80 | 34.19 | 可开放 |
| 6483 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷杨东台区 | 22.85 | 100 | 80 | 57.15 | 可开放 |
| 6484 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘代杖子台区 | 31.19 | 200 | 160 | 97.62 | 可开放 |
| 6485 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷下甸子台区 | 31.05 | 200 | 160 | 97.90 | 可开放 |
| 6486 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷大草楼台区 | 53.44 | 100 | 80 | 26.56 | 可开放 |
| 6487 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷安家沟台区 | 90.52 | 20 | 16 | -2.10 | 负面 |
| 6488 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷尹北沟台区 | 15.4 | 100 | 80 | 64.60 | 可开放 |
| 6489 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘盘西台区 | 12.84 | 200 | 160 | 134.32 | 可开放 |
| 6490 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘丛南沟台区 | 18.68 | 200 | 160 | 122.64 | 可开放 |
| 6491 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷林场台区 | 24.46 | 200 | 160 | 111.08 | 可开放 |
| 6492 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘潭杖子台区 | 23.67 | 200 | 160 | 112.66 | 可开放 |
| 6493 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘上平方台区 | 55.7 | 50 | 40 | 12.15 | 可开放 |
| 6494 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘东山坡台区 | 109.9 | 5 | 4 | -1.50 | 负面 |
| 6495 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷姚北沟台区 | 45.78 | 50 | 40 | 17.11 | 可开放 |
| 6496 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘学校东台区机井 | 54.33 | 100 | 80 | 25.67 | 可开放 |
| 6497 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘娘南台区 | 63.65 | 200 | 160 | 32.70 | 可开放 |
| 6498 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘吕杖子西台区S | 61.56 | 100 | 80 | 18.44 | 可开放 |
| 6499 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷上柳杖子台区 | 64.8 | 50 | 40 | 7.60 | 可开放 |
| 6500 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷包杖子台区 | 32.64 | 100 | 80 | 47.36 | 可开放 |
| 6501 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷沟门子台区 | 79.96 | 50 | 40 | 0.02 | 可开放 |
| 6502 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘川新店台区 | 56.67 | 50 | 40 | 11.67 | 可开放 |
| 6503 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 三五组台区机井 | 46.54 | 100 | 80 | 33.46 | 可开放 |
| 6504 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘娘庙后台区机井 | 52.38 | 100 | 80 | 27.62 | 可开放 |
| 6505 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷松树底下台区 | 19.47 | 200 | 160 | 121.06 | 可开放 |
| 6506 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘半截沟台区 | 32.45 | 50 | 40 | 23.78 | 可开放 |
| 6507 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷谷西台区 | 69.3 | 50 | 40 | 5.35 | 可开放 |
| 6508 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘常家沟台区 | 16.31 | 100 | 80 | 63.69 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6509 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 吉杖子东变压器 | 3.93 | 200 | 160 | 152.14 | 可开放 |
| 6510 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 杨树沟北山变压器 | 43.72 | 10 | 8 | 3.63 | 可开放 |
| 6511 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘二道沟台区 | 47.13 | 30 | 24 | 9.86 | 可开放 |
| 6512 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘杨树沟北台区 | 82.56 | 50 | 40 | -1.28 | 负面 |
| 6513 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘迟杖子东沟台区D | 61.12 | 30 | 24 | 5.66 | 可开放 |
| 6514 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘下平方台区 | 95.52 | 50 | 40 | -7.76 | 负面 |
| 6515 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷王砬沟台区 | 71.71 | 30 | 24 | 2.49 | 可开放 |
| 6516 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘石北沟台区 | 70.72 | 20 | 16 | 1.86 | 可开放 |
| 6517 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷谷东台区 | 53.79 | 200 | 160 | 52.42 | 可开放 |
| 6518 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 兴隆沟西地台区机井 | 0.05 | 100 | 80 | 79.95 | 可开放 |
| 6519 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘东台子台区 | 26.69 | 200 | 160 | 106.62 | 可开放 |
| 6520 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV锰矿线 | 谷下雹神庙东台区 | 9.15 | 200 | 160 | 141.70 | 可开放 |
| 6521 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷双庙台区 | 83.04 | 50 | 40 | -1.52 | 负面 |
| 6522 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷水泉 | 20.3 | 100 | 80 | 59.70 | 可开放 |
| 6523 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘李家店台区 | 14.13 | 400 | 320 | 263.48 | 可开放 |
| 6524 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷菜园子南台区M | 31.19 | 100 | 80 | 48.81 | 可开放 |
| 6525 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 山后台区机井 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 6526 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷安杖子台区 | 45.07 | 200 | 160 | 69.86 | 可开放 |
| 6527 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘龙凤沟台区 | 82.35 | 30 | 24 | -0.70 | 负面 |
| 6528 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷菜园子台区 | 70.68 | 100 | 80 | 9.32 | 可开放 |
| 6529 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷邱家台区 | 63.84 | 100 | 80 | 16.16 | 可开放 |
| 6530 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘曹家沟台区 | 50.82 | 50 | 40 | 14.59 | 可开放 |
| 6531 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷松树底下东台区 | 13.8 | 200 | 160 | 132.40 | 可开放 |
| 6532 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 安杖子西地台区机井 | 0.02 | 100 | 80 | 79.98 | 可开放 |
| 6533 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘后营子台区 | 54.09 | 50 | 40 | 12.96 | 可开放 |
| 6534 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘平东台区 | 15.37 | 200 | 160 | 129.26 | 可开放 |
| 6535 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘盘东台区 | 21.14 | 200 | 160 | 117.72 | 可开放 |
| 6536 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘丛杖子台区 | 30.94 | 200 | 160 | 98.12 | 可开放 |
| 6537 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷老爷庙台区 | 44.7 | 50 | 40 | 17.65 | 可开放 |
| 6538 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 菜园子台区机井 | 72.33 | 100 | 80 | 7.67 | 可开放 |
| 6539 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷小腿蓬沟里台区 | 21.34 | 100 | 80 | 58.66 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6540 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 林场台区机井 | 8.39 | 100 | 80 | 71.61 | 可开放 |
| 6541 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘杨树沟南台区 | 51.85 | 50 | 40 | 14.08 | 可开放 |
| 6542 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷张才沟台区 | 15.9 | 200 | 160 | 128.20 | 可开放 |
| 6543 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘三家台区 | 82.46 | 100 | 80 | -2.46 | 负面 |
| 6544 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘平北台区 | 80.49 | 50 | 40 | -0.24 | 负面 |
| 6545 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘解家沟台区 | 34.54 | 10 | 8 | 4.55 | 可开放 |
| 6546 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷尹东台区 | 32.34 | 200 | 160 | 95.32 | 可开放 |
| 6547 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘小杨树沟台区 | 96.89 | 20 | 16 | -3.38 | 负面 |
| 6548 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘王西台区 | 49.66 | 50 | 40 | 15.17 | 可开放 |
| 6549 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 逯杖子台区机井 | 0.03 | 100 | 80 | 79.97 | 可开放 |
| 6550 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘东二道沟台区 | 52.4 | 50 | 40 | 13.80 | 可开放 |
| 6551 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 希望小学台区机井 | 64.8 | 100 | 80 | 15.20 | 可开放 |
| 6552 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷姚西沟台区 | 23.42 | 100 | 80 | 56.58 | 可开放 |
| 6553 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘大盘岭台区 | 44.57 | 50 | 40 | 17.72 | 可开放 |
| 6554 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 草西沟东台区 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 6555 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 姚路沟外台区机井 | 1.06 | 100 | 80 | 78.94 | 可开放 |
| 6556 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷坝沟里台区 | 15.18 | 50 | 40 | 32.41 | 可开放 |
| 6557 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘王东南变压器 | 22.8 | 200 | 160 | 114.40 | 可开放 |
| 6558 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷腿蓬沟大棚台 | 12.26 | 100 | 80 | 67.74 | 可开放 |
| 6559 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘逯杖子台区 | 69.42 | 100 | 80 | 10.58 | 可开放 |
| 6560 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷姚五台区 | 44.66 | 100 | 80 | 35.34 | 可开放 |
| 6561 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV下甸线G1018 | 谷姚六台区 | 25.18 | 200 | 160 | 109.64 | 可开放 |
| 6562 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV娘娘庙线 | 娘羚羊沟台区 | 4.01 | 100 | 80 | 75.99 | 可开放 |
| 6563 | 建昌县 | 谷杖子供电营业所 | 10kV谷杖子线 | 谷南沟台区 | 57.54 | 20 | 16 | 4.49 | 可开放 |
| 6564 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 大汪沟变压器 | 9.45 | 200 | 160 | 141.10 | 可开放 |
| 6565 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 和尚房子杨树沟变压器 | 90.5 | 5 | 4 | -0.53 | 负面 |
| 6566 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 下房子变压器 | 21.06 | 200 | 160 | 117.88 | 可开放 |
| 6567 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 和尚房子乡腰节地大棚变压器 | 17.07 | 200 | 160 | 125.86 | 可开放 |
| 6568 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 正西沟里变压器 | 41.89 | 100 | 80 | 38.11 | 可开放 |
| 6569 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 房胜沟大棚变压器 | 35.77 | 200 | 160 | 88.46 | 可开放 |
| 6570 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 西沟口外变压器 | 52.38 | 100 | 80 | 27.62 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6571 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 英武沟河东 | 36.6 | 200 | 160 | 86.80 | 可开放 |
| 6572 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 查计沟变压器 | 20.22 | 200 | 160 | 119.56 | 可开放 |
| 6573 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 三股水里变压器 | 71.85 | 100 | 80 | 8.15 | 可开放 |
| 6574 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 东山变压器 | 65.7 | 30 | 24 | 4.29 | 可开放 |
| 6575 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 强黄沟变压器 | 65.19 | 30 | 24 | 4.44 | 可开放 |
| 6576 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 苇外变压器 | 11.7 | 200 | 160 | 136.60 | 可开放 |
| 6577 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 李家店2变压器 | 31.05 | 100 | 80 | 48.95 | 可开放 |
| 6578 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 大庄变压器 | 30.44 | 100 | 80 | 49.56 | 可开放 |
| 6579 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 小汪沟变压器 | 20.73 | 100 | 80 | 59.27 | 可开放 |
| 6580 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 北沟变压器 | 11.12 | 200 | 160 | 137.76 | 可开放 |
| 6581 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 乡值（2）变压器 | 24.47 | 400 | 320 | 222.12 | 可开放 |
| 6582 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 曼计沟台区 | 14.86 | 200 | 160 | 130.28 | 可开放 |
| 6583 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 龚杖子变压器 | 14.31 | 200 | 160 | 131.38 | 可开放 |
| 6584 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 杨东 | 34.17 | 100 | 80 | 45.83 | 可开放 |
| 6585 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 小桃变压器 | 26.79 | 200 | 160 | 106.42 | 可开放 |
| 6586 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 乔杖子西变压器 | 48.12 | 100 | 80 | 31.88 | 可开放 |
| 6587 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 大车店2变压器 | 41.95 | 630 | 504 | 239.72 | 可开放 |
| 6588 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 青顶子 | 60.51 | 20 | 16 | 3.90 | 可开放 |
| 6589 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 喜鹊沟外 | 13.65 | 200 | 160 | 132.70 | 可开放 |
| 6590 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 三道盘变压器 | 14.55 | 200 | 160 | 130.90 | 可开放 |
| 6591 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 白松变压器 | 12.24 | 200 | 160 | 135.52 | 可开放 |
| 6592 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 黄岩沟 | 30.15 | 30 | 24 | 14.96 | 可开放 |
| 6593 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 黄土坡子变压器 | 3.83 | 100 | 80 | 76.17 | 可开放 |
| 6594 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 正上台子变压器 | 30.18 | 100 | 80 | 49.82 | 可开放 |
| 6595 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 查计沟新台变压器 | 13.05 | 200 | 160 | 133.90 | 可开放 |
| 6596 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 西南沟变压器 | 40.21 | 50 | 40 | 19.90 | 可开放 |
| 6597 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 养马电子本街西 | 47.61 | 100 | 80 | 32.39 | 可开放 |
| 6598 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 马家组变压器 | 15.11 | 200 | 160 | 129.78 | 可开放 |
| 6599 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 石葫沟台区变压器 | 48.08 | 50 | 40 | 15.96 | 可开放 |
| 6600 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 蒲拐下变压器 | 6.06 | 100 | 80 | 73.94 | 可开放 |
| 6601 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 和尚房子乡人民政府（梅房子大棚）变压器 | 52.95 | 50 | 40 | 13.53 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6602 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 和尚房子乡人民政府（施丈子大棚）变压器 | 7.29 | 200 | 160 | 145.42 | 可开放 |
| 6603 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 木先沟变压器 | 35.77 | 100 | 80 | 44.23 | 可开放 |
| 6604 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 小东山 | 42.4 | 30 | 24 | 11.28 | 可开放 |
| 6605 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 正沟里3变压器 | 20.76 | 200 | 160 | 118.48 | 可开放 |
| 6606 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 北窖变压器 | 40.34 | 400 | 320 | 158.64 | 可开放 |
| 6607 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 房新变压器 | 73.28 | 160 | 128 | 10.75 | 可开放 |
| 6608 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 平坊子变压器 | 24.65 | 100 | 80 | 55.35 | 可开放 |
| 6609 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 稗子沟变压器 | 35.29 | 315 | 252 | 140.84 | 可开放 |
| 6610 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 锈水汀子 | 72.93 | 100 | 80 | 7.07 | 可开放 |
| 6611 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 白庙子里变压器 | 35.31 | 100 | 80 | 44.69 | 可开放 |
| 6612 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 三股水大棚（1）变压器 | 13.9 | 200 | 160 | 132.20 | 可开放 |
| 6613 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 白庙子变压器 | 141.87 | 400 | 320 | -247.48 | 负面 |
| 6614 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 枣湾子变压器 | 85.2 | 30 | 24 | -1.56 | 负面 |
| 6615 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 大车店变压器 | 40.47 | 400 | 320 | 158.12 | 可开放 |
| 6616 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 仓上大棚台区变压器 | 24.63 | 200 | 160 | 110.74 | 可开放 |
| 6617 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 马里变压器 | 63.12 | 100 | 80 | 16.88 | 可开放 |
| 6618 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 董里变压器 | 71.6 | 100 | 80 | 8.40 | 可开放 |
| 6619 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 麻外变压器 | 52.05 | 80 | 64 | 22.36 | 可开放 |
| 6620 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 水路沟大东沟 | 39.86 | 200 | 160 | 80.28 | 可开放 |
| 6621 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 双柳树东变压器 | 47.52 | 200 | 160 | 64.96 | 可开放 |
| 6622 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 水腰变压器 | 25.68 | 200 | 160 | 108.64 | 可开放 |
| 6623 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 五指山西 | 51.08 | 200 | 160 | 57.84 | 可开放 |
| 6624 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 胡杖子变压器 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 6625 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 房南变压器 | 96.12 | 100 | 80 | -16.12 | 负面 |
| 6626 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 和尚房子乡（本街大棚）变压器 | 27.99 | 400 | 320 | 208.04 | 可开放 |
| 6627 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 北东沟里变压器 | 12.93 | 200 | 160 | 134.14 | 可开放 |
| 6628 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 养万亩梨园果树灌水台区变压器 | 23.71 | 100 | 80 | 56.29 | 可开放 |
| 6629 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 周丈子东台区 | 24.3 | 200 | 160 | 111.40 | 可开放 |
| 6630 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 西沟外变压器 | 43.39 | 50 | 40 | 18.31 | 可开放 |
| 6631 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 喜鹊沟口变压器 | 52.56 | 200 | 160 | 54.88 | 可开放 |
| 6632 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 回流水大冰沟变压器 | 8.25 | 100 | 80 | 71.75 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6633 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 周杖子南 | 26.88 | 200 | 160 | 106.24 | 可开放 |
| 6634 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 英武沟山上变压器 | 18.06 | 200 | 160 | 123.88 | 可开放 |
| 6635 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 虞岭西沟变压器 | 35.95 | 100 | 80 | 44.05 | 可开放 |
| 6636 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 和医院变压器 | 75.04 | 30 | 24 | 1.49 | 可开放 |
| 6637 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 肘沟变压器 | 47.82 | 30 | 24 | 9.65 | 可开放 |
| 6638 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 喜鹊沟变压器 | 54.75 | 100 | 80 | 25.25 | 可开放 |
| 6639 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 杨外变压器 | 67.7 | 30 | 24 | 3.69 | 可开放 |
| 6640 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 庙沟变压器 | 40.97 | 30 | 24 | 11.71 | 可开放 |
| 6641 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 三叉 | 31.8 | 100 | 80 | 48.20 | 可开放 |
| 6642 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 乔北 | 59.88 | 50 | 40 | 10.06 | 可开放 |
| 6643 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 小梨变压器 | 27.11 | 100 | 80 | 52.89 | 可开放 |
| 6644 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 腰庄子台区 | 18.07 | 200 | 160 | 123.86 | 可开放 |
| 6645 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 马外台区 | 20.15 | 200 | 160 | 119.70 | 可开放 |
| 6646 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 松岭子河东变压器 | 25.92 | 100 | 80 | 54.08 | 可开放 |
| 6647 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 水泉变压器 | 24.39 | 100 | 80 | 55.61 | 可开放 |
| 6648 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 景沟 | 18.12 | 100 | 80 | 61.88 | 可开放 |
| 6649 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 和尚房子乡人民政府（五指山蔬菜大棚2）变压器 | 14.97 | 200 | 160 | 130.06 | 可开放 |
| 6650 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 新庄子2变压器 | 17.01 | 200 | 160 | 125.98 | 可开放 |
| 6651 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 蒲塘沟外变压器 | 85.05 | 100 | 80 | -5.05 | 负面 |
| 6652 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 五指山道边大棚变压器 | 41.33 | 100 | 80 | 38.67 | 可开放 |
| 6653 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 国网辽宁省电力有限公司建昌供电公司变压器 | 41.9 | 400 | 320 | 152.40 | 可开放 |
| 6654 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 冰沟 | 31.29 | 50 | 40 | 24.36 | 可开放 |
| 6655 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 河西台区 | 34.92 | 200 | 160 | 90.16 | 可开放 |
| 6656 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 董腰变压器 | 22.17 | 200 | 160 | 115.66 | 可开放 |
| 6657 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 房北变压器 | 46.74 | 100 | 80 | 33.26 | 可开放 |
| 6658 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 苇外河西变压器 | 34.14 | 200 | 160 | 91.72 | 可开放 |
| 6659 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 小媳妇沟变压器 | 0.24 | 50 | 40 | 39.88 | 可开放 |
| 6660 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 石盆 | 32.7 | 50 | 40 | 23.65 | 可开放 |
| 6661 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 大杨树沟西变压器 | 35.97 | 100 | 80 | 44.03 | 可开放 |
| 6662 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 腰西沟变压器 | 6.09 | 100 | 80 | 73.91 | 可开放 |
| 6663 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 八间房变压器 | 82.1 | 200 | 160 | -4.20 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6664 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 养马甸子回流水东台区变压器 | 60.99 | 100 | 80 | 19.01 | 可开放 |
| 6665 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 和尚房子乡直3变压器 | 38.39 | 400 | 320 | 166.44 | 可开放 |
| 6666 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 腰庄子里变压器 | 55.86 | 100 | 80 | 24.14 | 可开放 |
| 6667 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 小干沟变压器 | 48.68 | 100 | 80 | 31.32 | 可开放 |
| 6668 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 蒲陈家沟 | 31.8 | 30 | 24 | 14.46 | 可开放 |
| 6669 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 本街大棚台区变压器 | 50.86 | 200 | 160 | 58.28 | 可开放 |
| 6670 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 炮石沟变压器 | 26.91 | 200 | 160 | 106.18 | 可开放 |
| 6671 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 五指山东 | 70.98 | 100 | 80 | 9.02 | 可开放 |
| 6672 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 蒲里变压器 | 18.56 | 100 | 80 | 61.44 | 可开放 |
| 6673 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 新庄子东变压器 | 37.77 | 200 | 160 | 84.46 | 可开放 |
| 6674 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 温乡直变压器 | 25.49 | 200 | 160 | 109.02 | 可开放 |
| 6675 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 水泉方塘大棚2 | 17.58 | 200 | 160 | 124.84 | 可开放 |
| 6676 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 和尚房子乡直 | 29.48 | 800 | 640 | 404.16 | 可开放 |
| 6677 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 二道沟机井台区 | 37.29 | 50 | 40 | 21.36 | 可开放 |
| 6678 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 杨计沟大棚 | 62.85 | 50 | 40 | 8.58 | 可开放 |
| 6679 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 刘屯 | 45 | 50 | 40 | 17.50 | 可开放 |
| 6680 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 梅房子村变压器 | 67.5 | 100 | 80 | 12.50 | 可开放 |
| 6681 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 北山变压器 | 37.72 | 50 | 40 | 21.14 | 可开放 |
| 6682 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 马道沟大棚变压器 | 38.04 | 50 | 40 | 20.98 | 可开放 |
| 6683 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 水路沟西沟东 | 58.89 | 50 | 40 | 10.56 | 可开放 |
| 6684 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 三家 | 65.16 | 50 | 40 | 7.42 | 可开放 |
| 6685 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 二道河子变压器 | 6.72 | 200 | 160 | 146.56 | 可开放 |
| 6686 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 浦坎上变压器 | 20.37 | 200 | 160 | 119.26 | 可开放 |
| 6687 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 三股水外台区 | 27.63 | 200 | 160 | 104.74 | 可开放 |
| 6688 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 王家组变压器 | 17.12 | 100 | 80 | 62.88 | 可开放 |
| 6689 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 二河子变压器 | 50.04 | 100 | 80 | 29.96 | 可开放 |
| 6690 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 李家店变压器 | 18.06 | 200 | 160 | 123.88 | 可开放 |
| 6691 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 大杨树沟变压器 | 52.72 | 100 | 80 | 27.28 | 可开放 |
| 6692 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 房新大棚2变压器 | 48.63 | 200 | 160 | 62.74 | 可开放 |
| 6693 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 王太沟里 | 26.46 | 50 | 40 | 26.77 | 可开放 |
| 6694 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 杨里台区变压器 | 11.23 | 200 | 160 | 137.54 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6695 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 英武沟变压器 | 21.6 | 400 | 320 | 233.60 | 可开放 |
| 6696 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 金三角大棚3 | 27.93 | 200 | 160 | 104.14 | 可开放 |
| 6697 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 松岭子台区变压器 | 72006.15 | 200 | 160 | -143852.30 | 负面 |
| 6698 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 下房子道边变压器 | 63.68 | 50 | 40 | 8.16 | 可开放 |
| 6699 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 果树灌溉变压器 | 24.16 | 50 | 40 | 27.92 | 可开放 |
| 6700 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 杨北沟变压器 | 61.56 | 30 | 24 | 5.53 | 可开放 |
| 6701 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 大台地变压器 | 7.82 | 200 | 160 | 144.36 | 可开放 |
| 6702 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 双柳树变压器 | 34.03 | 200 | 160 | 91.94 | 可开放 |
| 6703 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 回流水大棚台区变压器 | 76.77 | 50 | 40 | 1.62 | 可开放 |
| 6704 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 水外变压器 | 56.06 | 100 | 80 | 23.94 | 可开放 |
| 6705 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 周屯变压器 | 10.87 | 200 | 160 | 138.26 | 可开放 |
| 6706 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 胡杖子东变压器 | 37.17 | 200 | 160 | 85.66 | 可开放 |
| 6707 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 周丈子台区 | 20.51 | 200 | 160 | 118.98 | 可开放 |
| 6708 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 小黑沟上变压器 | 25.62 | 200 | 160 | 108.76 | 可开放 |
| 6709 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 上虞岭机井变压器 | 1.26 | 50 | 40 | 39.37 | 可开放 |
| 6710 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 鸭子沟变压器 | 13.23 | 200 | 160 | 133.54 | 可开放 |
| 6711 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 苇里变压器 | 146.79 | 50 | 40 | -33.40 | 负面 |
| 6712 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 蒲南 | 26.73 | 50 | 40 | 26.64 | 可开放 |
| 6713 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 团瓢变压器 | 9.52 | 200 | 160 | 140.96 | 可开放 |
| 6714 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 施外南变压器 | 58.23 | 100 | 80 | 21.77 | 可开放 |
| 6715 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 冰沟变压器 | 33.42 | 30 | 24 | 13.97 | 可开放 |
| 6716 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 温水泉沟变压器 | 54 | 20 | 16 | 5.20 | 可开放 |
| 6717 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 和尚房子乡大丈子东沟外大棚变压器 | 32.82 | 100 | 80 | 47.18 | 可开放 |
| 6718 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 大杖子机井变压器 | 152.79 | 50 | 40 | -36.40 | 负面 |
| 6719 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 五指山大桥变压器 | 24.69 | 200 | 160 | 110.62 | 可开放 |
| 6720 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 红旗杆变压器 | 13.32 | 200 | 160 | 133.36 | 可开放 |
| 6721 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 养马甸子乡人民政府（养马甸子本街村2型大棚）变压器 | 57.97 | 30 | 24 | 6.61 | 可开放 |
| 6722 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 养马甸子乡本街村庙西大棚变压器 | 27.49 | 200 | 160 | 105.02 | 可开放 |
| 6723 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 大杖子西变压器 | 53.88 | 200 | 160 | 52.24 | 可开放 |
| 6724 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 西沟里变压器 | 8.4 | 200 | 160 | 143.20 | 可开放 |
| 6725 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 二道沟台区变压器 | 26.52 | 200 | 160 | 106.96 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6726 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 王太沟变压器 | 24.34 | 200 | 160 | 111.32 | 可开放 |
| 6727 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 金三角大棚4 | 80.46 | 200 | 160 | -0.92 | 负面 |
| 6728 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 宫福堂变压器 | 51.81 | 100 | 80 | 28.19 | 可开放 |
| 6729 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 查家店变压器 | 25.46 | 200 | 160 | 109.08 | 可开放 |
| 6730 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 三道沟下 | 66.81 | 50 | 40 | 6.60 | 可开放 |
| 6731 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 下甸变压器 | 11.82 | 200 | 160 | 136.36 | 可开放 |
| 6732 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 卡路房子变压器 | 46.22 | 200 | 160 | 67.56 | 可开放 |
| 6733 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 水泉方塘变压器 | 18.72 | 200 | 160 | 122.56 | 可开放 |
| 6734 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 萝卜地沟 | 20.14 | 100 | 80 | 59.86 | 可开放 |
| 6735 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 水路沟南变压器 | 17.31 | 200 | 160 | 125.38 | 可开放 |
| 6736 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 水泉方塘3变压器 | 65.25 | 200 | 160 | 29.50 | 可开放 |
| 6737 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 正西沟口变压器 | 46.07 | 100 | 80 | 33.93 | 可开放 |
| 6738 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 八间房子东变压器 | 9.64 | 200 | 160 | 140.72 | 可开放 |
| 6739 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 三股水水泉变压器 | 81.56 | 50 | 40 | -0.78 | 负面 |
| 6740 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 网里变压器 | 17.25 | 200 | 160 | 125.50 | 可开放 |
| 6741 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 房胜沟大棚2 | 39.45 | 200 | 160 | 81.10 | 可开放 |
| 6742 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 田屯变压器 | 24.36 | 50 | 40 | 27.82 | 可开放 |
| 6743 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 松岭沟里变压器 | 30.33 | 200 | 160 | 99.34 | 可开放 |
| 6744 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 东地变压器 | 24.23 | 200 | 160 | 111.54 | 可开放 |
| 6745 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 双柳树南沟变压器 | 11.16 | 100 | 80 | 68.84 | 可开放 |
| 6746 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 腰庄子大棚变压器 | 9.83 | 200 | 160 | 140.34 | 可开放 |
| 6747 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 三股水南 | 50.04 | 50 | 40 | 14.98 | 可开放 |
| 6748 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 五指山上沟变压器 | 63.92 | 30 | 24 | 4.82 | 可开放 |
| 6749 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 上仓东变压器 | 15.42 | 200 | 160 | 129.16 | 可开放 |
| 6750 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 双柳树方塘变压器 | 24.83 | 200 | 160 | 110.34 | 可开放 |
| 6751 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 房胜沟新房子 | 28.9 | 200 | 160 | 102.20 | 可开放 |
| 6752 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 山湾子 | 42.69 | 100 | 80 | 37.31 | 可开放 |
| 6753 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 二河子新区 | 16.23 | 100 | 80 | 63.77 | 可开放 |
| 6754 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 英武沟2变压器 | 46.2 | 100 | 80 | 33.80 | 可开放 |
| 6755 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 五指山蔬菜大棚3 | 75.27 | 50 | 40 | 2.37 | 可开放 |
| 6756 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 和乡值4变压器 | 54.24 | 200 | 160 | 51.52 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6757 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 下仓北变压器 | 17.97 | 200 | 160 | 124.06 | 可开放 |
| 6758 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 虞岭2变压器 | 71.25 | 100 | 80 | 8.75 | 可开放 |
| 6759 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 小杨树沟 | 62.12 | 100 | 80 | 17.88 | 可开放 |
| 6760 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 刘杖子大棚变压器 | 6.84 | 200 | 160 | 146.32 | 可开放 |
| 6761 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 网外变压器 | 17.13 | 200 | 160 | 125.74 | 可开放 |
| 6762 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 正沟里2变压器 | 22.24 | 200 | 160 | 115.52 | 可开放 |
| 6763 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 和尚房子乡人民政府（三股水大棚）变压器 | 57.77 | 30 | 24 | 6.67 | 可开放 |
| 6764 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 东沟台区 | 19.85 | 200 | 160 | 120.30 | 可开放 |
| 6765 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 董外变压器 | 21.56 | 200 | 160 | 116.88 | 可开放 |
| 6766 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 房胜沟村房新大棚变压器 | 53.75 | 100 | 80 | 26.25 | 可开放 |
| 6767 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 三道沟变压器 | 42.19 | 100 | 80 | 37.81 | 可开放 |
| 6768 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 上仓台区 | 7.38 | 200 | 160 | 145.24 | 可开放 |
| 6769 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 腰下 | 40.31 | 100 | 80 | 39.69 | 可开放 |
| 6770 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 查西台区变压器 | 197.84 | 200 | 160 | -235.68 | 负面 |
| 6771 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 水路沟里变压器 | 33.92 | 100 | 80 | 46.08 | 可开放 |
| 6772 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 大杖子东沟外变压器 | 54.36 | 50 | 40 | 12.82 | 可开放 |
| 6773 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 和尚房子乡水路沟大棚变压器 | 27.69 | 400 | 320 | 209.24 | 可开放 |
| 6774 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 苇子沟二博 | 20.4 | 200 | 160 | 119.20 | 可开放 |
| 6775 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 和尚房子乡八间房子大棚台区 | 23.25 | 200 | 160 | 113.50 | 可开放 |
| 6776 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 大杖子南变压器 | 32.43 | 200 | 160 | 95.14 | 可开放 |
| 6777 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 养乡直变压器 | 53.57 | 200 | 160 | 52.86 | 可开放 |
| 6778 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 正沟里变压器 | 78.89 | 100 | 80 | 1.11 | 可开放 |
| 6779 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 施里变压器 | 39.71 | 100 | 80 | 40.29 | 可开放 |
| 6780 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 庙西变压器 | 34.5 | 200 | 160 | 91.00 | 可开放 |
| 6781 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 大梨变压器 | 22.99 | 200 | 160 | 114.02 | 可开放 |
| 6782 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 拐脖沟变压器 | 49.54 | 100 | 80 | 30.46 | 可开放 |
| 6783 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 影壁沟变压器 | 33.98 | 30 | 24 | 13.81 | 可开放 |
| 6784 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 下仓西 | 22.35 | 200 | 160 | 115.30 | 可开放 |
| 6785 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 大杖子变压器 | 47.13 | 100 | 80 | 32.87 | 可开放 |
| 6786 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 董家沟变压器 | 42.56 | 50 | 40 | 18.72 | 可开放 |
| 6787 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 棚菜新区变压器 | 107.22 | 200 | 160 | -54.44 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6788 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 鹰嘴砬台区 | 29.13 | 50 | 40 | 25.44 | 可开放 |
| 6789 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 大台地东变压器 | 6.93 | 200 | 160 | 146.14 | 可开放 |
| 6790 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 色树林子变压器 | 94 | 30 | 24 | -4.20 | 负面 |
| 6791 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 蒲腰变压器 | 26.98 | 200 | 160 | 106.04 | 可开放 |
| 6792 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 金三角大棚（2）变压器 | 34.67 | 400 | 320 | 181.32 | 可开放 |
| 6793 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 朱丈子台区变压器 | 42.06 | 200 | 160 | 75.88 | 可开放 |
| 6794 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 老范小沟变压器 | 25.8 | 50 | 40 | 27.10 | 可开放 |
| 6795 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 杜杖子变压器 | 46.18 | 100 | 80 | 33.82 | 可开放 |
| 6796 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 上河变压器 | 53.9 | 100 | 80 | 26.10 | 可开放 |
| 6797 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 鹤岭沟变压器 | 22.05 | 100 | 80 | 57.95 | 可开放 |
| 6798 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 大杨树沟道边变压器 | 6.69 | 100 | 80 | 73.31 | 可开放 |
| 6799 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 杨树底下 | 33.06 | 100 | 80 | 46.94 | 可开放 |
| 6800 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 大桃变压器 | 46.9 | 30 | 24 | 9.93 | 可开放 |
| 6801 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 施杖子外变压器 | 24.73 | 200 | 160 | 110.54 | 可开放 |
| 6802 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 平房子大棚台区变压器 | 7.43 | 315 | 252 | 228.60 | 可开放 |
| 6803 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 梅家房子东变压器 | 40.88 | 50 | 40 | 19.56 | 可开放 |
| 6804 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 上房子 | 40.32 | 100 | 80 | 39.68 | 可开放 |
| 6805 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 周杨树沟变压器 | 9.54 | 200 | 160 | 140.92 | 可开放 |
| 6806 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 水西沟变压器 | 30.23 | 200 | 160 | 99.54 | 可开放 |
| 6807 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 上虞岭变压器 | 74.4 | 50 | 40 | 2.80 | 可开放 |
| 6808 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 养马甸子乡人民政府（仓上村下仓蔬菜大棚）变压器 | 67.57 | 30 | 24 | 3.73 | 可开放 |
| 6809 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 五指山变压器 | 17.34 | 400 | 320 | 250.64 | 可开放 |
| 6810 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 和尚房子乡五指山根大棚 | 18.47 | 50 | 40 | 30.77 | 可开放 |
| 6811 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 色树林子东 | 36.57 | 50 | 40 | 21.72 | 可开放 |
| 6812 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 小黑沟大棚变压器 | 48.77 | 100 | 80 | 31.23 | 可开放 |
| 6813 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 大杨树沟2变压器 | 70.32 | 100 | 80 | 9.68 | 可开放 |
| 6814 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 曼计沟上变压器 | 5.82 | 200 | 160 | 148.36 | 可开放 |
| 6815 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 金三角大棚变压器 | 40.56 | 200 | 160 | 78.88 | 可开放 |
| 6816 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 杨外大棚台区变压器 | 38.43 | 50 | 40 | 20.79 | 可开放 |
| 6817 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 刘杖子变压器 | 13.91 | 200 | 160 | 132.18 | 可开放 |
| 6818 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV白马线G1003 | 养东变压器 | 59.52 | 200 | 160 | 40.96 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6819 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 大东沟变压器 | 11.81 | 200 | 160 | 136.38 | 可开放 |
| 6820 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 北东沟变压器 | 17.03 | 100 | 80 | 62.97 | 可开放 |
| 6821 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV温杖子线 | 陈家变压器 | 30.5 | 50 | 40 | 24.75 | 可开放 |
| 6822 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 回流水变压器 | 63.9 | 100 | 80 | 16.10 | 可开放 |
| 6823 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 四道河子变压器 | 66.56 | 20 | 16 | 2.69 | 可开放 |
| 6824 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和南线 | 小苇沟变压器 | 16.22 | 200 | 160 | 127.56 | 可开放 |
| 6825 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 张起沟变压器 | 31.35 | 100 | 80 | 48.65 | 可开放 |
| 6826 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 麻里 | 10.32 | 200 | 160 | 139.36 | 可开放 |
| 6827 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV养马甸子线 | 新庄子变压器 | 42.81 | 200 | 160 | 74.38 | 可开放 |
| 6828 | 建昌县 | 和尚房供电营业所 | 10kV和北线 | 大桃里变压器 | 17.7 | 200 | 160 | 124.60 | 可开放 |
| 6829 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 吕冰沟 | 75.91 | 50 | 40 | 2.05 | 可开放 |
| 6830 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 岔路沟 | 27.85 | 200 | 160 | 104.30 | 可开放 |
| 6831 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 10kV岭根南变压器 | 23.07 | 50 | 40 | 28.47 | 可开放 |
| 6832 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 雷西 | 21.66 | 200 | 160 | 116.68 | 可开放 |
| 6833 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 三道河子 | 15.63 | 100 | 80 | 64.37 | 可开放 |
| 6834 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 石门 | 157.15 | 20 | 16 | -15.43 | 负面 |
| 6835 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 朱杖子 | 47.35 | 200 | 160 | 65.30 | 可开放 |
| 6836 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 王政 | 13.73 | 100 | 80 | 66.27 | 可开放 |
| 6837 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 小北沟提水 | 30.82 | 100 | 80 | 49.18 | 可开放 |
| 6838 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 大风口 | 21.33 | 50 | 40 | 29.34 | 可开放 |
| 6839 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 上杖子台区 | 39.64 | 80 | 64 | 32.29 | 可开放 |
| 6840 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 闫八家子北 | 37.98 | 50 | 40 | 21.01 | 可开放 |
| 6841 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 盖杖子 | 27.53 | 200 | 160 | 104.94 | 可开放 |
| 6842 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 刘沟 | 65.25 | 20 | 16 | 2.95 | 可开放 |
| 6843 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 白杖子小区 | 42.45 | 100 | 80 | 37.55 | 可开放 |
| 6844 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 北桥 | 21.05 | 200 | 160 | 117.90 | 可开放 |
| 6845 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 雷东 | 41.76 | 100 | 80 | 38.24 | 可开放 |
| 6846 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 陈移民 | 23.22 | 100 | 80 | 56.78 | 可开放 |
| 6847 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 马尾沟外 | 71.09 | 20 | 16 | 1.78 | 可开放 |
| 6848 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 郭后 | 45.36 | 100 | 80 | 34.64 | 可开放 |
| 6849 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 太平杖子 | 44.03 | 100 | 80 | 35.97 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6850 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 大马沟 | 18.42 | 200 | 160 | 123.16 | 可开放 |
| 6851 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 李杨沟 | 62.89 | 20 | 16 | 3.42 | 可开放 |
| 6852 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 卡大棚 | 29.37 | 50 | 40 | 25.32 | 可开放 |
| 6853 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 周洼子 | 26.98 | 200 | 160 | 106.04 | 可开放 |
| 6854 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 韩屯西 | 32.31 | 200 | 160 | 95.38 | 可开放 |
| 6855 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 山嘴子台区 | 34.35 | 50 | 40 | 22.83 | 可开放 |
| 6856 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 英武台子 | 36.84 | 100 | 80 | 43.16 | 可开放 |
| 6857 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 薛杖子 | 48.68 | 50 | 40 | 15.66 | 可开放 |
| 6858 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 上台子 | 29.79 | 200 | 160 | 100.42 | 可开放 |
| 6859 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 北二河外 | 36.23 | 50 | 40 | 21.89 | 可开放 |
| 6860 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 骆东上台子 | 26.61 | 200 | 160 | 106.78 | 可开放 |
| 6861 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 彭北东 | 28.14 | 200 | 160 | 103.72 | 可开放 |
| 6862 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 松北 | 46.32 | 100 | 80 | 33.68 | 可开放 |
| 6863 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 龙外 | 21.51 | 200 | 160 | 116.98 | 可开放 |
| 6864 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 石桥子 | 17.59 | 200 | 160 | 124.82 | 可开放 |
| 6865 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 汗沟提水台区 | 27.21 | 50 | 40 | 26.40 | 可开放 |
| 6866 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 西地 | 64.53 | 100 | 80 | 15.47 | 可开放 |
| 6867 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 卡北山 | 28.05 | 100 | 80 | 51.95 | 可开放 |
| 6868 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 瓦房南 | 75.36 | 50 | 40 | 2.32 | 可开放 |
| 6869 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 新立屯 | 16.01 | 200 | 160 | 127.98 | 可开放 |
| 6870 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 葡萄园提水 | 31.86 | 50 | 40 | 24.07 | 可开放 |
| 6871 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 湾地沟变压器 | 3.21 | 200 | 160 | 153.58 | 可开放 |
| 6872 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 瓦房岭小区 | 5 | 100 | 80 | 75.00 | 可开放 |
| 6873 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 吕北 | 49.47 | 100 | 80 | 30.53 | 可开放 |
| 6874 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 上台子南变压器 | 14.07 | 200 | 160 | 131.86 | 可开放 |
| 6875 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 大屯马道沟 | 44.88 | 20 | 16 | 7.02 | 可开放 |
| 6876 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 四家子大棚 | 16.56 | 50 | 40 | 31.72 | 可开放 |
| 6877 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 南桥车站 | 44.33 | 100 | 80 | 35.67 | 可开放 |
| 6878 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 大屯白道岭 | 25.6 | 50 | 40 | 27.20 | 可开放 |
| 6879 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 杨三队 | 29.6 | 200 | 160 | 100.80 | 可开放 |
| 6880 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 杨树西沟里大棚 | 53.73 | 50 | 40 | 13.14 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6881 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 上地 | 49.53 | 200 | 160 | 60.94 | 可开放 |
| 6882 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 姜后南 | 80.58 | 50 | 40 | -0.29 | 负面 |
| 6883 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 梁杖子 | 79.19 | 50 | 40 | 0.41 | 可开放 |
| 6884 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 孙台子 | 14.97 | 200 | 160 | 130.06 | 可开放 |
| 6885 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 大地提水台区 | 29.75 | 100 | 80 | 50.25 | 可开放 |
| 6886 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 小北沟 | 13.19 | 200 | 160 | 133.62 | 可开放 |
| 6887 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 灰北山南 | 7.26 | 200 | 160 | 145.48 | 可开放 |
| 6888 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 松五 | 19.01 | 100 | 80 | 60.99 | 可开放 |
| 6889 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 马东沟 | 32.95 | 50 | 40 | 23.53 | 可开放 |
| 6890 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 杨西 | 53.91 | 100 | 80 | 26.09 | 可开放 |
| 6891 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 岭根 | 23.06 | 80 | 64 | 45.55 | 可开放 |
| 6892 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 冰沟 | 50.76 | 20 | 16 | 5.85 | 可开放 |
| 6893 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 罗外 | 19.79 | 200 | 160 | 120.42 | 可开放 |
| 6894 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 南桥大棚 | 7.94 | 200 | 160 | 144.12 | 可开放 |
| 6895 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 雷二石门 | 42.32 | 30 | 24 | 11.30 | 可开放 |
| 6896 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 烧丈子 | 71.46 | 50 | 40 | 4.27 | 可开放 |
| 6897 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 庙岭 | 20.86 | 200 | 160 | 118.28 | 可开放 |
| 6898 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 闫家店 | 45.78 | 200 | 160 | 68.44 | 可开放 |
| 6899 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 二丈子 | 72.58 | 100 | 80 | 7.42 | 可开放 |
| 6900 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 袁杖子 | 39.68 | 80 | 64 | 32.26 | 可开放 |
| 6901 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 双庙里台区变压器 | 18.48 | 50 | 40 | 30.76 | 可开放 |
| 6902 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 棒槌沟 | 45.86 | 10 | 8 | 3.41 | 可开放 |
| 6903 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 下洼子 | 48.72 | 100 | 80 | 31.28 | 可开放 |
| 6904 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 王丈子 | 26.45 | 200 | 160 | 107.10 | 可开放 |
| 6905 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 万草沟 | 29.29 | 30 | 24 | 15.21 | 可开放 |
| 6906 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 雷中 | 11.94 | 200 | 160 | 136.12 | 可开放 |
| 6907 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 二道河子沟腰变压器 | 35.8 | 50 | 40 | 22.10 | 可开放 |
| 6908 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 朱杖子提水 | 16.29 | 100 | 80 | 63.71 | 可开放 |
| 6909 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 孟丈子 | 40.1 | 100 | 80 | 39.90 | 可开放 |
| 6910 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 黑新立屯 | 72.03 | 200 | 160 | 15.94 | 可开放 |
| 6911 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 松七 | 37.11 | 100 | 80 | 42.89 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6912 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 松南 | 75.85 | 30 | 24 | 1.25 | 可开放 |
| 6913 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 杨一队 | 25.53 | 100 | 80 | 54.47 | 可开放 |
| 6914 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 石洞移民小区 | 35.92 | 50 | 40 | 22.04 | 可开放 |
| 6915 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 野鸡沟 | 23.74 | 100 | 80 | 56.26 | 可开放 |
| 6916 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 柳前 | 18.24 | 200 | 160 | 123.52 | 可开放 |
| 6917 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 西地南 | 91.71 | 100 | 80 | -11.71 | 负面 |
| 6918 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 朱杖子南 | 15.48 | 100 | 80 | 64.52 | 可开放 |
| 6919 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 黑下坡子北 | 23.04 | 200 | 160 | 113.92 | 可开放 |
| 6920 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 锥子山北 | 14.28 | 100 | 80 | 65.72 | 可开放 |
| 6921 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 黑综合厂 | 73.46 | 315 | 252 | 20.60 | 可开放 |
| 6922 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 太平沟 | 60.92 | 20 | 16 | 3.82 | 可开放 |
| 6923 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 龙里 | 81.94 | 20 | 16 | -0.39 | 负面 |
| 6924 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 芹菜沟提水 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 6925 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 锥山 | 47.57 | 100 | 80 | 32.43 | 可开放 |
| 6926 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 大西 | 18.13 | 200 | 160 | 123.74 | 可开放 |
| 6927 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 庙岭西 | 39.63 | 100 | 80 | 40.37 | 可开放 |
| 6928 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 柳后 | 71.07 | 100 | 80 | 8.93 | 可开放 |
| 6929 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 小杖北沟 | 18.04 | 200 | 160 | 123.92 | 可开放 |
| 6930 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 姜后 | 61.47 | 50 | 40 | 9.27 | 可开放 |
| 6931 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 小东山 | 56.61 | 50 | 40 | 11.70 | 可开放 |
| 6932 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 小石门水井 | 108.48 | 50 | 40 | -14.24 | 负面 |
| 6933 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 大甸子变压器 | 36.42 | 50 | 40 | 21.79 | 可开放 |
| 6934 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 河东一八队 | 81.18 | 100 | 80 | -1.18 | 负面 |
| 6935 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 陈屯西 | 51.72 | 100 | 80 | 28.28 | 可开放 |
| 6936 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 刑丈子 | 25.43 | 100 | 80 | 54.57 | 可开放 |
| 6937 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 下坎子西沟变压器 | 16.88 | 200 | 160 | 126.24 | 可开放 |
| 6938 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 大杨沟 | 31.87 | 20 | 16 | 9.63 | 可开放 |
| 6939 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 郭前 | 28.31 | 50 | 40 | 25.85 | 可开放 |
| 6940 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 莲花池南 | 33.97 | 315 | 252 | 144.99 | 可开放 |
| 6941 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 小岭大棚 | 1.71 | 50 | 40 | 39.15 | 可开放 |
| 6942 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 大卜 | 17.33 | 200 | 160 | 125.34 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6943 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 冷屯 | 66.06 | 50 | 40 | 6.97 | 可开放 |
| 6944 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 莲花池 | 8.19 | 200 | 160 | 143.62 | 可开放 |
| 6945 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 小马里 | 42.66 | 30 | 24 | 11.20 | 可开放 |
| 6946 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 大湾龙沟 | 47.52 | 30 | 24 | 9.74 | 可开放 |
| 6947 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 莲北山 | 19.06 | 100 | 80 | 60.94 | 可开放 |
| 6948 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 小黑山变压器 | 1.5 | 200 | 160 | 157.00 | 可开放 |
| 6949 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 松四 | 22.68 | 50 | 40 | 28.66 | 可开放 |
| 6950 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 骆西北沟 | 154.54 | 10 | 8 | -7.45 | 负面 |
| 6951 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 雷家沟 | 34.5 | 200 | 160 | 91.00 | 可开放 |
| 6952 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 下坎子腰队 | 23.4 | 200 | 160 | 113.20 | 可开放 |
| 6953 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 杨家店 | 24.6 | 100 | 80 | 55.40 | 可开放 |
| 6954 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 商杖子 | 37.05 | 100 | 80 | 42.95 | 可开放 |
| 6955 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 旧烧锅 | 46.8 | 100 | 80 | 33.20 | 可开放 |
| 6956 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 玉带湾 | 0.06 | 50 | 40 | 39.97 | 可开放 |
| 6957 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 老牛沟提水 | 50.67 | 50 | 40 | 14.67 | 可开放 |
| 6958 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 弓家沟里 | 34.98 | 50 | 40 | 22.51 | 可开放 |
| 6959 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV黑山科线 | 西河套 | 21.87 | 100 | 80 | 58.13 | 可开放 |
| 6960 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV雷家店线 | 南桥 | 47.73 | 200 | 160 | 64.54 | 可开放 |
| 6961 | 建昌县 | 黑山科供电营业所 | 10kV杨树湾子线 | 陈屯北 | 2.46 | 200 | 160 | 155.08 | 可开放 |
| 6962 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头坎村 | 30.09 | 200 | 160 | 99.82 | 可开放 |
| 6963 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什三机井 | 9.6 | 100 | 80 | 70.40 | 可开放 |
| 6964 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂妈村 | 81.03 | 50 | 40 | -0.52 | 负面 |
| 6965 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头道营子本街大棚 | 0.06 | 50 | 40 | 39.97 | 可开放 |
| 6966 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头站 | 75.12 | 100 | 80 | 4.88 | 可开放 |
| 6967 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头五家子 | 12.14 | 100 | 80 | 67.86 | 可开放 |
| 6968 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂付台子机井 | 0.09 | 50 | 40 | 39.96 | 可开放 |
| 6969 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头坎九 | 30.36 | 100 | 80 | 49.64 | 可开放 |
| 6970 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂妈五 | 60.42 | 50 | 40 | 9.79 | 可开放 |
| 6971 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什五八机井 | 0.02 | 100 | 80 | 79.98 | 可开放 |
| 6972 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂妈二台区 | 61.58 | 50 | 40 | 9.21 | 可开放 |
| 6973 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什七 | 26.9 | 200 | 160 | 106.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6974 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂横山怀 | 20.2 | 100 | 80 | 59.80 | 可开放 |
| 6975 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂沈五台区 | 61.44 | 30 | 24 | 5.57 | 可开放 |
| 6976 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头小营子 | 39.36 | 50 | 40 | 20.32 | 可开放 |
| 6977 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头坎六队 | 12.13 | 200 | 160 | 135.74 | 可开放 |
| 6978 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头一队 | 297004.17 | 200 | 160 | -593848.34 | 负面 |
| 6979 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什八 | 48.9 | 50 | 40 | 15.55 | 可开放 |
| 6980 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂古三台区 | 57.11 | 100 | 80 | 22.89 | 可开放 |
| 6981 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 魏家岭新区 | 44.34 | 50 | 40 | 17.83 | 可开放 |
| 6982 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头三六西台区 | 16.95 | 200 | 160 | 126.10 | 可开放 |
| 6983 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂小窑沟台区 | 56.11 | 100 | 80 | 23.89 | 可开放 |
| 6984 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂东四台区 | 25.7 | 200 | 160 | 108.60 | 可开放 |
| 6985 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头下甸子 | 56.88 | 50 | 40 | 11.56 | 可开放 |
| 6986 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂东洼机井 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 6987 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头移民小区 | 39.06 | 100 | 80 | 40.94 | 可开放 |
| 6988 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头下坡子 | 58.42 | 50 | 40 | 10.79 | 可开放 |
| 6989 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂沈二 | 50.49 | 50 | 40 | 14.76 | 可开放 |
| 6990 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂北山 | 25.33 | 50 | 40 | 27.34 | 可开放 |
| 6991 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂碱一 | 41.45 | 200 | 160 | 77.10 | 可开放 |
| 6992 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头水河东 | 54.35 | 100 | 80 | 25.65 | 可开放 |
| 6993 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头五水利 | 6.39 | 80 | 64 | 58.89 | 可开放 |
| 6994 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头后村三队 | 31.77 | 100 | 80 | 48.23 | 可开放 |
| 6995 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头后一队 | 55.38 | 100 | 80 | 24.62 | 可开放 |
| 6996 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头三小队 | 31.59 | 200 | 160 | 96.82 | 可开放 |
| 6997 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什三 | 17426.76 | 50 | 40 | -8673.38 | 负面 |
| 6998 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂牛二 | 46.57 | 50 | 40 | 16.72 | 可开放 |
| 6999 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头务村 | 10.77 | 400 | 320 | 276.92 | 可开放 |
| 7000 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂郭杖子 | 35.61 | 30 | 24 | 13.32 | 可开放 |
| 7001 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头段杖子台区 | 35 | 30 | 24 | 13.50 | 可开放 |
| 7002 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂磨二台区 | 81.42 | 50 | 40 | -0.71 | 负面 |
| 7003 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头小南沟 | 29.71 | 100 | 80 | 50.29 | 可开放 |
| 7004 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头乡直2 | 9.99 | 200 | 160 | 140.02 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7005 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什一 | 19.22 | 200 | 160 | 121.56 | 可开放 |
| 7006 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂磨五机井 | 40.96 | 50 | 40 | 19.52 | 可开放 |
| 7007 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头什三队 | 34.74 | 100 | 80 | 45.26 | 可开放 |
| 7008 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂碱二机井 | 70.32 | 100 | 80 | 9.68 | 可开放 |
| 7009 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头后村二四队 | 68.91 | 100 | 80 | 11.09 | 可开放 |
| 7010 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头碾一队 | 38.57 | 100 | 80 | 41.43 | 可开放 |
| 7011 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 什村九组台区 | 24.18 | 50 | 40 | 27.91 | 可开放 |
| 7012 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂碱四 | 18.93 | 200 | 160 | 122.14 | 可开放 |
| 7013 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头三五队 | 12.92 | 200 | 160 | 134.16 | 可开放 |
| 7014 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头草莓基地 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 7015 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头碾村三组 | 16.95 | 100 | 80 | 63.05 | 可开放 |
| 7016 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头坎四队 | 22.66 | 200 | 160 | 114.68 | 可开放 |
| 7017 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头葡萄园一 | 23.33 | 200 | 160 | 113.34 | 可开放 |
| 7018 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头前营子 | 36.56 | 100 | 80 | 43.44 | 可开放 |
| 7019 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱东村大棚台区 | 18.84 | 100 | 80 | 61.16 | 可开放 |
| 7020 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂牛三 | 24.72 | 100 | 80 | 55.28 | 可开放 |
| 7021 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂牛一 | 49.06 | 200 | 160 | 61.88 | 可开放 |
| 7022 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂古四五台区 | 18.63 | 315 | 252 | 193.32 | 可开放 |
| 7023 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头四队 | 19.32 | 200 | 160 | 121.36 | 可开放 |
| 7024 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂牛里下 | 30.59 | 20 | 16 | 9.88 | 可开放 |
| 7025 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂东村 | 48.78 | 200 | 160 | 62.44 | 可开放 |
| 7026 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | pms_碱厂碱七 | 13.1 | 200 | 160 | 133.80 | 可开放 |
| 7027 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头道营子草莓基地 | 27.21 | 50 | 40 | 26.40 | 可开放 |
| 7028 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂乡直 | 72.83 | 200 | 160 | 14.34 | 可开放 |
| 7029 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头前狮沟 | 59.97 | 100 | 80 | 20.03 | 可开放 |
| 7030 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头小梨树 | 123.2 | 10 | 8 | -4.32 | 负面 |
| 7031 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头七队 | 27.56 | 100 | 80 | 52.44 | 可开放 |
| 7032 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂碱六 | 60.48 | 100 | 80 | 19.52 | 可开放 |
| 7033 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂南营子机井 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 7034 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂黑山水利 | 31.83 | 50 | 40 | 24.09 | 可开放 |
| 7035 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂二丈子台区 | 26.79 | 100 | 80 | 53.21 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7036 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂碱二 | 29.32 | 200 | 160 | 101.36 | 可开放 |
| 7037 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂磨七 | 14.88 | 100 | 80 | 65.12 | 可开放 |
| 7038 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头坎七队 | 16.03 | 100 | 80 | 63.97 | 可开放 |
| 7039 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂磨六 | 15.41 | 50 | 40 | 32.30 | 可开放 |
| 7040 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂沈一 | 31.12 | 50 | 40 | 24.44 | 可开放 |
| 7041 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂古二 | 35.55 | 200 | 160 | 88.90 | 可开放 |
| 7042 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头碾四台区（分台） | 73.74 | 50 | 40 | 3.13 | 可开放 |
| 7043 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头什五 | 12.34 | 200 | 160 | 135.32 | 可开放 |
| 7044 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂石门子 | 14.08 | 100 | 80 | 65.92 | 可开放 |
| 7045 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂磨一 | 15.79 | 200 | 160 | 128.42 | 可开放 |
| 7046 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头水河西 | 45.88 | 200 | 160 | 68.24 | 可开放 |
| 7047 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 什家子温室小区台区 | 6.31 | 200 | 160 | 147.38 | 可开放 |
| 7048 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头水四队 | 60.68 | 50 | 40 | 9.66 | 可开放 |
| 7049 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头山湾子东庄 | 21.86 | 200 | 160 | 116.28 | 可开放 |
| 7050 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头陈洪久 | 34.61 | 30 | 24 | 13.62 | 可开放 |
| 7051 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 10kV头道营子线头后营子变压器 | 69.36 | 50 | 40 | 5.32 | 可开放 |
| 7052 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂磨五 | 43.52 | 100 | 80 | 36.48 | 可开放 |
| 7053 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什二 | 15.13 | 200 | 160 | 129.74 | 可开放 |
| 7054 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什五 | 84023.4 | 50 | 40 | -41971.70 | 负面 |
| 7055 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂磨石沟村果园 | 40.7 | 200 | 160 | 78.60 | 可开放 |
| 7056 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂东洼 | 26.02 | 200 | 160 | 107.96 | 可开放 |
| 7057 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头二队 | 27.52 | 200 | 160 | 104.96 | 可开放 |
| 7058 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂大窑沟 | 59.25 | 160 | 128 | 33.20 | 可开放 |
| 7059 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头前营子水利台区 | 0.21 | 200 | 160 | 159.58 | 可开放 |
| 7060 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂牛角沟东机井 | 15.21 | 100 | 80 | 64.79 | 可开放 |
| 7061 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂鸽八台区 | 30.64 | 100 | 80 | 49.36 | 可开放 |
| 7062 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂北洼台区 | 19607.73 | 50 | 40 | -9763.87 | 负面 |
| 7063 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂潘杖子 | 28.35 | 200 | 160 | 103.30 | 可开放 |
| 7064 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头碾村 | 52.61 | 160 | 128 | 43.82 | 可开放 |
| 7065 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂磨三 | 40.54 | 50 | 40 | 19.73 | 可开放 |
| 7066 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头乡直 | 42.86 | 200 | 160 | 74.28 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7067 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂小南沟 | 32.93 | 30 | 24 | 14.12 | 可开放 |
| 7068 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂妈一 | 73.19 | 50 | 40 | 3.41 | 可开放 |
| 7069 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头郎家店 | 7.3 | 200 | 160 | 145.40 | 可开放 |
| 7070 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂史台子台区 | 23.54 | 200 | 160 | 112.92 | 可开放 |
| 7071 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什村 | 56.21 | 100 | 80 | 23.79 | 可开放 |
| 7072 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂石油矿台区 | 32.51 | 50 | 40 | 23.75 | 可开放 |
| 7073 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂古一 | 33.47 | 200 | 160 | 93.06 | 可开放 |
| 7074 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂上北山 | 29.58 | 50 | 40 | 25.21 | 可开放 |
| 7075 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 厉家窝铺温室小区 | 33.84 | 100 | 80 | 46.16 | 可开放 |
| 7076 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂碱九 | 19210.88 | 50 | 40 | -9565.44 | 负面 |
| 7077 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂鸽西台区 | 37.89 | 100 | 80 | 42.11 | 可开放 |
| 7078 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂妈四 | 24.83 | 100 | 80 | 55.17 | 可开放 |
| 7079 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头什四队 | 38.29 | 100 | 80 | 41.71 | 可开放 |
| 7080 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂下店 | 0 | 80 | 64 | 64.00 | 可开放 |
| 7081 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂磨四 | 21.13 | 200 | 160 | 117.74 | 可开放 |
| 7082 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什六台区 | 24.31 | 200 | 160 | 111.38 | 可开放 |
| 7083 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头什一队 | 20.17 | 200 | 160 | 119.66 | 可开放 |
| 7084 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂东地 | 73.07 | 50 | 40 | 3.47 | 可开放 |
| 7085 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头六队 | 9702.38 | 100 | 80 | -9622.38 | 负面 |
| 7086 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂鸽东台区 | 41.2 | 100 | 80 | 38.80 | 可开放 |
| 7087 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂东三台区 | 84.72 | 50 | 40 | -2.36 | 负面 |
| 7088 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头崔杖子台区 | 22.71 | 100 | 80 | 57.29 | 可开放 |
| 7089 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头山湾子 | 45.24 | 100 | 80 | 34.76 | 可开放 |
| 7090 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂什四九 | 43.29 | 100 | 80 | 36.71 | 可开放 |
| 7091 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂碱三五 | 45.7 | 200 | 160 | 68.60 | 可开放 |
| 7092 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂果山排灌 | 39.6 | 50 | 40 | 20.20 | 可开放 |
| 7093 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头陈三队 | 14.76 | 200 | 160 | 130.48 | 可开放 |
| 7094 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头什二队 | 20.27 | 200 | 160 | 119.46 | 可开放 |
| 7095 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 10kV头道营子线坎一队变压器 | 36.84 | 100 | 80 | 43.16 | 可开放 |
| 7096 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头水一队 | 48.32 | 100 | 80 | 31.68 | 可开放 |
| 7097 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头陈五组 | 36.58 | 50 | 40 | 21.71 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7098 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头养殖基地 | 12.74 | 800 | 640 | 538.08 | 可开放 |
| 7099 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头三六队 | 14 | 200 | 160 | 132.00 | 可开放 |
| 7100 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂沟口子 | 39.31 | 50 | 40 | 20.35 | 可开放 |
| 7101 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头八队 | 62.7 | 20 | 16 | 3.46 | 可开放 |
| 7102 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂查树合 | 38.61 | 50 | 40 | 20.70 | 可开放 |
| 7103 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV头道营子线 | 头小六队 | 14.17 | 100 | 80 | 65.83 | 可开放 |
| 7104 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂王良沟 | 25.17 | 200 | 160 | 109.66 | 可开放 |
| 7105 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂鸽九台区 | 58.45 | 50 | 40 | 10.78 | 可开放 |
| 7106 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | 碱厂妈三台区 | 63.29 | 20 | 16 | 3.34 | 可开放 |
| 7107 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂2线 | pms_碱厂碱八 | 13614.5 | 50 | 40 | -6767.25 | 负面 |
| 7108 | 建昌县 | 碱厂供电营业所 | 10kV碱厂线 | 碱厂东洼河边机井 | 16.77 | 50 | 40 | 31.62 | 可开放 |
| 7109 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊洞底下新村 | 17.61 | 200 | 160 | 124.78 | 可开放 |
| 7110 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫西山北台区变压器 | 22.19 | 200 | 160 | 115.62 | 可开放 |
| 7111 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊天齐庙 | 51.81 | 100 | 80 | 28.19 | 可开放 |
| 7112 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊洞底下小学 | 12.36 | 200 | 160 | 135.28 | 可开放 |
| 7113 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 月亮湖住宅小区二号 | 78.29 | 630 | 504 | 10.77 | 可开放 |
| 7114 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊扎村机井 | 12.98 | 200 | 160 | 134.04 | 可开放 |
| 7115 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊前街 | 76.04 | 400 | 320 | 15.84 | 可开放 |
| 7116 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫桃花园 | 99.78 | 200 | 160 | -39.56 | 负面 |
| 7117 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊大庙三组 | 9.51 | 400 | 320 | 281.96 | 可开放 |
| 7118 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊井龙沟三组 | 10 | 200 | 160 | 140.00 | 可开放 |
| 7119 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊贾三井春 | 15.66 | 50 | 40 | 32.17 | 可开放 |
| 7120 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫台子屯 | 39.6 | 100 | 80 | 40.40 | 可开放 |
| 7121 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊什村五家 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 7122 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫东山四五组 | 23.49 | 200 | 160 | 113.02 | 可开放 |
| 7123 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊杨达沟 | 15.89 | 50 | 40 | 32.06 | 可开放 |
| 7124 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊贾三组（2） | 20.43 | 200 | 160 | 119.14 | 可开放 |
| 7125 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊韩村三组台区 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 7126 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫蒿子沟二组 | 27.35 | 100 | 80 | 52.65 | 可开放 |
| 7127 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊杨树沟 | 24.15 | 100 | 80 | 55.85 | 可开放 |
| 7128 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 康鑫小区1#变压器 | 16.63 | 250 | 200 | 158.43 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7129 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫蒿子沟3.5南 | 12.68 | 200 | 160 | 134.64 | 可开放 |
| 7130 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊老双沟一二组南 | 23.96 | 400 | 320 | 224.16 | 可开放 |
| 7131 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 兴源住宅1 | 37.73 | 250 | 200 | 105.68 | 可开放 |
| 7132 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊什村一二组 | 38.82 | 200 | 160 | 82.36 | 可开放 |
| 7133 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊农业中心家属院台区 | 70.2 | 200 | 160 | 19.60 | 可开放 |
| 7134 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫碾子沟四五组 | 75.07 | 20 | 16 | 0.99 | 可开放 |
| 7135 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊井二组（2） | 72.45 | 50 | 40 | 3.78 | 可开放 |
| 7136 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫大沟 | 17.34 | 100 | 80 | 62.66 | 可开放 |
| 7137 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊扎村大棚 | 23.06 | 100 | 80 | 56.94 | 可开放 |
| 7138 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 康鑫小区2#变压器 | 17.88 | 250 | 200 | 155.30 | 可开放 |
| 7139 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊扎村市场 | 46.89 | 200 | 160 | 66.22 | 可开放 |
| 7140 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫独石 | 8.04 | 200 | 160 | 143.92 | 可开放 |
| 7141 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊冰沟北沟 | 19.08 | 200 | 160 | 121.84 | 可开放 |
| 7142 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊樱村五六组 | 60.2 | 200 | 160 | 39.60 | 可开放 |
| 7143 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊箭四组 | 50.75 | 100 | 80 | 29.25 | 可开放 |
| 7144 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫东杖子台区 | 43.58 | 315 | 252 | 114.72 | 可开放 |
| 7145 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫老双沟3.4组 | 44.84 | 200 | 160 | 70.32 | 可开放 |
| 7146 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫山咀乡政府 | 49.16 | 100 | 80 | 30.84 | 可开放 |
| 7147 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫东山村 | 22.1 | 200 | 160 | 115.80 | 可开放 |
| 7148 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊箭村四组2台区 | 12.18 | 200 | 160 | 135.64 | 可开放 |
| 7149 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊贾三井春（2） | 47.55 | 200 | 160 | 64.90 | 可开放 |
| 7150 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 碧水豪园1#变压器 | 79.11 | 400 | 320 | 3.56 | 可开放 |
| 7151 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊梨村一组 | 37.5 | 200 | 160 | 85.00 | 可开放 |
| 7152 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 碧水豪园3-2#变压器 | 53.13 | 400 | 320 | 107.48 | 可开放 |
| 7153 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫东山六组 | 16.04 | 200 | 160 | 127.92 | 可开放 |
| 7154 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊什大营子八九组 | 36.75 | 200 | 160 | 86.50 | 可开放 |
| 7155 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 碧水豪园2#变压器 | 74.25 | 630 | 504 | 36.23 | 可开放 |
| 7156 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊北营子大棚 | 35.2 | 100 | 80 | 44.80 | 可开放 |
| 7157 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线井龙沟养殖小区 | 19.67 | 200 | 160 | 120.66 | 可开放 |
| 7158 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊窑石门 | 18.9 | 100 | 80 | 61.10 | 可开放 |
| 7159 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 隆昌家园小区箱变2#配电变压器 | 53.38 | 500 | 400 | 133.10 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7160 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫洞底下五组 | 28.08 | 50 | 40 | 25.96 | 可开放 |
| 7161 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊大庙二组 | 15.86 | 200 | 160 | 128.28 | 可开放 |
| 7162 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫西山南 | 18.84 | 200 | 160 | 122.32 | 可开放 |
| 7163 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 碧水豪园2-1 | 71.42 | 250 | 200 | 21.45 | 可开放 |
| 7164 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊康杖子 | 13.77 | 200 | 160 | 132.46 | 可开放 |
| 7165 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊三家路西 | 72.11 | 200 | 160 | 15.78 | 可开放 |
| 7166 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊梅力营子（2） | 36.21 | 200 | 160 | 87.58 | 可开放 |
| 7167 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 富都花园变压器 | 25.55 | 800 | 640 | 435.60 | 可开放 |
| 7168 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线荆条沟大棚2 | 20.85 | 50 | 40 | 29.58 | 可开放 |
| 7169 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊扎村大屯 | 17.73 | 315 | 252 | 196.15 | 可开放 |
| 7170 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊夏家沟 | 19.98 | 100 | 80 | 60.02 | 可开放 |
| 7171 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊三家南地（2）台区 | 29.45 | 200 | 160 | 101.10 | 可开放 |
| 7172 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫三道杖子一二组 | 106.13 | 20 | 16 | -5.23 | 负面 |
| 7173 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊冰沟五组 | 11.54 | 200 | 160 | 136.92 | 可开放 |
| 7174 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 10kV工业线城郊窑后山 | 63.27 | 100 | 80 | 16.73 | 可开放 |
| 7175 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊三家村南地 | 38.85 | 400 | 320 | 164.60 | 可开放 |
| 7176 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫洞底下六七组 | 79.41 | 50 | 40 | 0.30 | 可开放 |
| 7177 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫章京营子北 | 19.86 | 630 | 504 | 378.88 | 可开放 |
| 7178 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 丽水春城1#配电变压器 | 46.24 | 500 | 400 | 168.80 | 可开放 |
| 7179 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊姜杖子一组 | 26.53 | 100 | 80 | 53.47 | 可开放 |
| 7180 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊箭五组 | 52.59 | 50 | 40 | 13.71 | 可开放 |
| 7181 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫梅力沟 | 18.18 | 200 | 160 | 123.64 | 可开放 |
| 7182 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊荆村大屯2台区 | 35.14 | 200 | 160 | 89.72 | 可开放 |
| 7183 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊窑村台区 | 32.34 | 200 | 160 | 95.32 | 可开放 |
| 7184 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线什大营子八九组大棚2 | 35.81 | 200 | 160 | 88.38 | 可开放 |
| 7185 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊贾三组台区 | 18.71 | 200 | 160 | 122.58 | 可开放 |
| 7186 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊贾窑西台区 | 35.9 | 200 | 160 | 88.20 | 可开放 |
| 7187 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊扎村三十 | 25.34 | 315 | 252 | 172.18 | 可开放 |
| 7188 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊梅力营子1.2组(2) | 39.24 | 100 | 80 | 40.76 | 可开放 |
| 7189 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊贾窑村 | 33.48 | 200 | 160 | 93.04 | 可开放 |
| 7190 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊东山 | 37.38 | 200 | 160 | 85.24 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7191 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊农电局家属楼 | 17.54 | 400 | 320 | 249.84 | 可开放 |
| 7192 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫碾子沟二三组 | 13.59 | 200 | 160 | 132.82 | 可开放 |
| 7193 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊樱桃沟3.4组北 | 19.73 | 400 | 320 | 241.08 | 可开放 |
| 7194 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊何杖子 | 25.57 | 200 | 160 | 108.86 | 可开放 |
| 7195 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊龙潭外 | 24.8 | 30 | 24 | 16.56 | 可开放 |
| 7196 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊林场家属院 | 41.01 | 200 | 160 | 77.98 | 可开放 |
| 7197 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 马家店2# | 22.62 | 200 | 160 | 114.76 | 可开放 |
| 7198 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫东山村一组 | 13.52 | 200 | 160 | 132.96 | 可开放 |
| 7199 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫洞底下二组 | 8.6 | 200 | 160 | 142.80 | 可开放 |
| 7200 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊范杖子 | 21.02 | 100 | 80 | 58.98 | 可开放 |
| 7201 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊尤杖子 | 43.22 | 50 | 40 | 18.39 | 可开放 |
| 7202 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫工程队 | 31.44 | 200 | 160 | 97.12 | 可开放 |
| 7203 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊三家大屯 | 39.19 | 400 | 320 | 163.24 | 可开放 |
| 7204 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊梅力营子村 | 26.74 | 400 | 320 | 213.04 | 可开放 |
| 7205 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊农业开发井五 | 52.92 | 400 | 320 | 108.32 | 可开放 |
| 7206 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫老双沟5.6组台区 | 14.21 | 200 | 160 | 131.58 | 可开放 |
| 7207 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 10kV工业线城郊冰沟煤矿家属院 | 24.11 | 80 | 64 | 44.71 | 可开放 |
| 7208 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊章东南 | 66.47 | 200 | 160 | 27.06 | 可开放 |
| 7209 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊富都家园 | 40.74 | 250 | 200 | 98.15 | 可开放 |
| 7210 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 碧水豪园2-2 | 30.69 | 250 | 200 | 123.28 | 可开放 |
| 7211 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊井二组 | 26.16 | 100 | 80 | 53.84 | 可开放 |
| 7212 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 凌河新区箱变2#变压器 | 6.09 | 400 | 320 | 295.64 | 可开放 |
| 7213 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊南山东 | 55.43 | 30 | 24 | 7.37 | 可开放 |
| 7214 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊柳条沟 | 22.72 | 50 | 40 | 28.64 | 可开放 |
| 7215 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 10kV工业线城郊镇南南地 | 35.91 | 100 | 80 | 44.09 | 可开放 |
| 7216 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊道西2 | 41.94 | 400 | 320 | 152.24 | 可开放 |
| 7217 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊屠杖子 | 39.14 | 200 | 160 | 81.72 | 可开放 |
| 7218 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊大庙四组台区变压器 | 25.65 | 200 | 160 | 108.70 | 可开放 |
| 7219 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊扎村六组 | 23.64 | 50 | 40 | 28.18 | 可开放 |
| 7220 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 南营新村变压器 | 34.95 | 315 | 252 | 141.91 | 可开放 |
| 7221 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 兴源住宅2 | 65.63 | 250 | 200 | 35.93 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫章京营子南 | 29.49 | 315 | 252 | 159.11 | 可开放 |
| 7223 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊箭养殖照明 | 25.13 | 30 | 24 | 16.46 | 可开放 |
| 7224 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫三道杖子村 | 14.6 | 200 | 160 | 130.80 | 可开放 |
| 7225 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊窑八九组台区 | 36.87 | 100 | 80 | 43.13 | 可开放 |
| 7226 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊箭一二组 | 20.21 | 200 | 160 | 119.58 | 可开放 |
| 7227 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊八十亩地 | 45.48 | 400 | 320 | 138.08 | 可开放 |
| 7228 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊山咀南山西台区 | 20.96 | 20 | 16 | 11.81 | 可开放 |
| 7229 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫碾子沟一组 | 21.33 | 100 | 80 | 58.67 | 可开放 |
| 7230 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫山咀一 | 27.12 | 200 | 160 | 105.76 | 可开放 |
| 7231 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊梅村一二组 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 7232 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊韩村二组台区变压器 | 24.68 | 200 | 160 | 110.64 | 可开放 |
| 7233 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊扎六九南 | 27.62 | 200 | 160 | 104.76 | 可开放 |
| 7234 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊南山屯台区变压器 | 19.26 | 200 | 160 | 121.48 | 可开放 |
| 7235 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫蒿子沟3.5北 | 16.84 | 100 | 80 | 63.16 | 可开放 |
| 7236 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 10KV宫山咀线宫一路顺加油站 | 30.14 | 100 | 80 | 49.86 | 可开放 |
| 7237 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊交通家属院 | 26.87 | 400 | 320 | 212.52 | 可开放 |
| 7238 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊扎村一组 | 70.1 | 200 | 160 | 19.80 | 可开放 |
| 7239 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊大庙五组 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 7240 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫河南 | 29.89 | 100 | 80 | 50.11 | 可开放 |
| 7241 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊荆村大屯 | 35.66 | 200 | 160 | 88.68 | 可开放 |
| 7242 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊韩村一组 | 16.33 | 200 | 160 | 127.34 | 可开放 |
| 7243 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊西沟大庙新村 | 66.9 | 100 | 80 | 13.10 | 可开放 |
| 7244 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊富都家园（2） | 17.63 | 250 | 200 | 155.93 | 可开放 |
| 7245 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫蒿子沟一组 | 18.54 | 200 | 160 | 122.92 | 可开放 |
| 7246 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊姜杖子村台区变压器 | 17.97 | 200 | 160 | 124.06 | 可开放 |
| 7247 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊樱村一二组 | 36.66 | 400 | 320 | 173.36 | 可开放 |
| 7248 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊樱村三六组 | 22.64 | 400 | 320 | 229.44 | 可开放 |
| 7249 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊井一组 | 29.33 | 200 | 160 | 101.34 | 可开放 |
| 7250 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊水库家属院 | 17.07 | 200 | 160 | 125.86 | 可开放 |
| 7251 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊梅力沟（2） | 34.47 | 200 | 160 | 91.06 | 可开放 |
| 7252 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊荆条沟大棚 | 36.39 | 100 | 80 | 43.61 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7253 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊窑二组 | 40.44 | 100 | 80 | 39.56 | 可开放 |
| 7254 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊南营粮店台区 | 19.24 | 400 | 320 | 243.04 | 可开放 |
| 7255 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 马家店1# | 26.9 | 400 | 320 | 212.40 | 可开放 |
| 7256 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊道西 | 32.07 | 400 | 320 | 191.72 | 可开放 |
| 7257 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊章京营子西北 | 39.3 | 200 | 160 | 81.40 | 可开放 |
| 7258 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫黄台子 | 0 | 20 | 16 | 16.00 | 可开放 |
| 7259 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 扎王家窝铺大棚二 | 36.58 | 80 | 64 | 34.74 | 可开放 |
| 7260 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊姜杖子二组 | 18 | 100 | 80 | 62.00 | 可开放 |
| 7261 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊冰沟村七组 | 21.72 | 200 | 160 | 116.56 | 可开放 |
| 7262 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊三家大棚 | 39.81 | 200 | 160 | 80.38 | 可开放 |
| 7263 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊大庙二组（2） | 49.68 | 100 | 80 | 30.32 | 可开放 |
| 7264 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊三道梁子台区 | 30.93 | 400 | 320 | 196.28 | 可开放 |
| 7265 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 凌河新区箱变1#变压器 | 40.92 | 400 | 320 | 156.32 | 可开放 |
| 7266 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊姜杖子三组 | 18.02 | 200 | 160 | 123.96 | 可开放 |
| 7267 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊赵家店村台区 | 22.58 | 200 | 160 | 114.84 | 可开放 |
| 7268 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊康杖子（2） | 16.26 | 100 | 80 | 63.74 | 可开放 |
| 7269 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 丽水春城2#配电变压器 | 33.57 | 500 | 400 | 232.15 | 可开放 |
| 7270 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊荆村四组 | 42.86 | 100 | 80 | 37.14 | 可开放 |
| 7271 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊立龙山庙 | 31.08 | 100 | 80 | 48.92 | 可开放 |
| 7272 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊什大营子6.7组南 | 28.44 | 200 | 160 | 103.12 | 可开放 |
| 7273 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊道东台区 | 44.93 | 400 | 320 | 140.28 | 可开放 |
| 7274 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 10kV工业线城郊消防队台区2次台区 | 45.93 | 400 | 320 | 136.28 | 可开放 |
| 7275 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊上马杖子 | 28.78 | 100 | 80 | 51.22 | 可开放 |
| 7276 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 月亮湖住宅小区一号 | 76.16 | 630 | 504 | 24.19 | 可开放 |
| 7277 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊井龙沟七组 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 7278 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 10kV工业线城郊龙潭沟里 | 39.93 | 30 | 24 | 12.02 | 可开放 |
| 7279 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫章京营子东 | 46.98 | 400 | 320 | 132.08 | 可开放 |
| 7280 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 10kV工业线城郊河东 | 65.09 | 200 | 160 | 29.82 | 可开放 |
| 7281 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊扎六九北 | 29.52 | 200 | 160 | 100.96 | 可开放 |
| 7282 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊箭三六组台区 | 35.3 | 200 | 160 | 89.40 | 可开放 |
| 7283 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊梨村二组台区变压器 | 11.07 | 200 | 160 | 137.86 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7284 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫洞底下四组 | 73.55 | 10 | 8 | 0.65 | 可开放 |
| 7285 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 碧水豪园3-1#变压器 | 32.31 | 400 | 320 | 190.76 | 可开放 |
| 7286 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊窑五组 | 41.43 | 200 | 160 | 77.14 | 可开放 |
| 7287 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊新立屯 | 47.96 | 315 | 252 | 100.93 | 可开放 |
| 7288 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊马场大井 | 36.81 | 100 | 80 | 43.19 | 可开放 |
| 7289 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊梅村三组 | 35.81 | 200 | 160 | 88.38 | 可开放 |
| 7290 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊梅村五组 | 31.17 | 200 | 160 | 97.66 | 可开放 |
| 7291 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊冰沟四组 | 53.15 | 100 | 80 | 26.85 | 可开放 |
| 7292 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊冰沟七组（2） | 58.59 | 200 | 160 | 42.82 | 可开放 |
| 7293 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊交警队家属楼（2） | 46.72 | 630 | 504 | 209.66 | 可开放 |
| 7294 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫老双沟1.2组 | 56.55 | 200 | 160 | 46.90 | 可开放 |
| 7295 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊什大营子铁东台区变压器 | 39.97 | 400 | 320 | 160.12 | 可开放 |
| 7296 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 扎村道东大棚一 | 31.77 | 100 | 80 | 48.23 | 可开放 |
| 7297 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊樱村皮毛厂 | 22.83 | 400 | 320 | 228.68 | 可开放 |
| 7298 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊狼洞沟 | 73.52 | 50 | 40 | 3.24 | 可开放 |
| 7299 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊冰沟二组 | 7.43 | 200 | 160 | 145.14 | 可开放 |
| 7300 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV城西线 | 城郊荆村三组 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 7301 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊贾窑东 | 8.43 | 200 | 160 | 143.14 | 可开放 |
| 7302 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊养路段家属院 | 27.26 | 200 | 160 | 105.48 | 可开放 |
| 7303 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫洞底下一组 | 9.02 | 250 | 200 | 177.45 | 可开放 |
| 7304 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫东杖子2台区 | 26.7 | 200 | 160 | 106.60 | 可开放 |
| 7305 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 宫洞底下三组 | 13.19 | 100 | 80 | 66.81 | 可开放 |
| 7306 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊道东（2） | 65.49 | 315 | 252 | 45.71 | 可开放 |
| 7307 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊什大营子六七组 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 7308 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊什大营子学校前 | 35.11 | 400 | 320 | 179.56 | 可开放 |
| 7309 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 10kV牤牛营子线城郊镇八组 | 72.05 | 100 | 80 | 7.95 | 可开放 |
| 7310 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV宫山咀线 | 城郊南梅村三组 | 12.3 | 200 | 160 | 135.40 | 可开放 |
| 7311 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV工业线 | 城郊窑一组 | 45.3 | 200 | 160 | 69.40 | 可开放 |
| 7312 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 隆昌家园小区箱变1#配电变压器 | 25.28 | 500 | 400 | 273.60 | 可开放 |
| 7313 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊镇六组 | 41.72 | 200 | 160 | 76.56 | 可开放 |
| 7314 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV牤牛营子线 | 城郊忙乡中学 | 41.16 | 400 | 320 | 155.36 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7315 | 建昌县 | 建昌供电营业所 | 10kV蟒电线G1018 | 城郊农机家属院 | 48.33 | 50 | 40 | 15.84 | 可开放 |
| 7316 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 朱杖子变压器 | 73.24 | 30 | 24 | 2.03 | 可开放 |
| 7317 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 大八二变压器 | 68.5 | 30 | 24 | 3.45 | 可开放 |
| 7318 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 喇肖西S | 63.33 | 50 | 40 | 8.34 | 可开放 |
| 7319 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇嘛洞镇人民政府(马厂村棚菜小区)变压器 | 9.57 | 30 | 24 | 21.13 | 可开放 |
| 7320 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇水泉 | 35.61 | 100 | 80 | 44.39 | 可开放 |
| 7321 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 化杖子变台 | 64.39 | 50 | 40 | 7.81 | 可开放 |
| 7322 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 石柱沟变压器 | 18.01 | 100 | 80 | 61.99 | 可开放 |
| 7323 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 郝村变压器 | 44.7 | 100 | 80 | 35.30 | 可开放 |
| 7324 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 北风沟变压器 | 44.36 | 30 | 24 | 10.69 | 可开放 |
| 7325 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 坤村变压器 | 51.68 | 315 | 252 | 89.21 | 可开放 |
| 7326 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 西台子变压器 | 33.52 | 200 | 160 | 92.96 | 可开放 |
| 7327 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 大村变压器 | 25.78 | 200 | 160 | 108.44 | 可开放 |
| 7328 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 果园1变压器 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 7329 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 袁十2变压器 | 10.62 | 200 | 160 | 138.76 | 可开放 |
| 7330 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇一南头变压器 | 38.1 | 200 | 160 | 83.80 | 可开放 |
| 7331 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 冰沟南变压器 | 54.35 | 100 | 80 | 25.65 | 可开放 |
| 7332 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 闫外变压器 | 42.92 | 100 | 80 | 37.08 | 可开放 |
| 7333 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 小营子变压器 | 31.93 | 200 | 160 | 96.14 | 可开放 |
| 7334 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 河洼北变压器 | 60.17 | 80 | 64 | 15.86 | 可开放 |
| 7335 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇市场变压器 | 70.76 | 315 | 252 | 29.11 | 可开放 |
| 7336 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 冰北台区 | 60.66 | 100 | 80 | 19.34 | 可开放 |
| 7337 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 小三变压器 | 32.03 | 100 | 80 | 47.97 | 可开放 |
| 7338 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 汤北变压器 | 36.78 | 100 | 80 | 43.22 | 可开放 |
| 7339 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 郝一变压器 | 47.1 | 50 | 40 | 16.45 | 可开放 |
| 7340 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 汤北二台区 | 31.8 | 200 | 160 | 96.40 | 可开放 |
| 7341 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 必村大棚变压器 | 10.47 | 50 | 40 | 34.77 | 可开放 |
| 7342 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇本街西头D | 45.93 | 100 | 80 | 34.07 | 可开放 |
| 7343 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 大庙沟台区 | 25.74 | 100 | 80 | 54.26 | 可开放 |
| 7344 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 喇贺屯沟里S | 51.93 | 100 | 80 | 28.07 | 可开放 |
| 7345 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 大六台区 | 14.55 | 200 | 160 | 130.90 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7346 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 青山变压器 | 18.8 | 100 | 80 | 61.20 | 可开放 |
| 7347 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇嘛洞镇人民政府(肖杖子养殖小区)变压器 | 45.57 | 30 | 24 | 10.33 | 可开放 |
| 7348 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇郝台子果园变压器 | 12.93 | 400 | 320 | 268.28 | 可开放 |
| 7349 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 必村南变压器 | 36.74 | 200 | 160 | 86.52 | 可开放 |
| 7350 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 郝台子蔬菜大棚 | 15.39 | 50 | 40 | 32.31 | 可开放 |
| 7351 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇河北头变压器 | 36.19 | 100 | 80 | 43.81 | 可开放 |
| 7352 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 后沟北岭台区 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 7353 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇二院家属院变压器 | 30.69 | 50 | 40 | 24.66 | 可开放 |
| 7354 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 水泉南头 | 72.54 | 100 | 80 | 7.46 | 可开放 |
| 7355 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 马六变压器 | 36.84 | 200 | 160 | 86.32 | 可开放 |
| 7356 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 袁杖子变压器 | 28.62 | 100 | 80 | 51.38 | 可开放 |
| 7357 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 全胜店变压器 | 15.81 | 200 | 160 | 128.38 | 可开放 |
| 7358 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 综合厂变压器 | 40.21 | 150 | 120 | 59.69 | 可开放 |
| 7359 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 押保山变压器 | 47.24 | 100 | 80 | 32.76 | 可开放 |
| 7360 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 蔡屯变压器 | 45.8 | 30 | 24 | 10.26 | 可开放 |
| 7361 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 腰玲子变压器 | 8.15 | 100 | 80 | 71.85 | 可开放 |
| 7362 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 远东种植牧业小区台区 | 107.07 | 50 | 40 | -13.54 | 负面 |
| 7363 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 喇必村变压器 | 48.51 | 200 | 160 | 62.98 | 可开放 |
| 7364 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 大本屯变压器 | 38.82 | 200 | 160 | 82.36 | 可开放 |
| 7365 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 喇北湾子D变压器 | 28.62 | 50 | 40 | 25.69 | 可开放 |
| 7366 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 下火石山变压器 | 15.06 | 200 | 160 | 129.88 | 可开放 |
| 7367 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 庙台沟变压器 | 11.34 | 100 | 80 | 68.66 | 可开放 |
| 7368 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 袁八变压器 | 17.58 | 200 | 160 | 124.84 | 可开放 |
| 7369 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 家属院变压器 | 48.21 | 50 | 40 | 15.90 | 可开放 |
| 7370 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 六北头变压器 | 22.73 | 100 | 80 | 57.27 | 可开放 |
| 7371 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 老邱家 | 12.33 | 200 | 160 | 135.34 | 可开放 |
| 7372 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 马台子变台 | 47.3 | 30 | 24 | 9.81 | 可开放 |
| 7373 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 坤一变压器 | 29.31 | 200 | 160 | 101.38 | 可开放 |
| 7374 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 肖南变压器 | 30.42 | 200 | 160 | 99.16 | 可开放 |
| 7375 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 喇张杖子沟里S | 46.77 | 100 | 80 | 33.23 | 可开放 |
| 7376 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 化匠沟变压器 | 55.96 | 50 | 40 | 12.02 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7377 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 老刘台子变压器 | 15.04 | 50 | 40 | 32.48 | 可开放 |
| 7378 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇北沟子 | 57.4 | 30 | 24 | 6.78 | 可开放 |
| 7379 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 肖村变压器 | 17.88 | 200 | 160 | 124.24 | 可开放 |
| 7380 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 贺屯变压器 | 70.94 | 30 | 24 | 2.72 | 可开放 |
| 7381 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 贺杖子屯1变压器 | 42.38 | 20 | 16 | 7.52 | 可开放 |
| 7382 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 喇押保山北头S变压器 | 12.15 | 200 | 160 | 135.70 | 可开放 |
| 7383 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 石门沟变压器 | 19.17 | 100 | 80 | 60.83 | 可开放 |
| 7384 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 喇麻地沟S | 38.13 | 50 | 40 | 20.94 | 可开放 |
| 7385 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 东沟变压器 | 8.07 | 100 | 80 | 71.93 | 可开放 |
| 7386 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 马五变压器 | 22.73 | 315 | 252 | 180.40 | 可开放 |
| 7387 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇嘛洞镇人民政府(汤泉子蔬菜大棚)变压器 | 16.11 | 200 | 160 | 127.78 | 可开放 |
| 7388 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇嘛洞镇人民政府(坤都营子河洼棚菜小区)变压器 | 36.84 | 50 | 40 | 21.58 | 可开放 |
| 7389 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 大三家子变压器 | 39.47 | 200 | 160 | 81.06 | 可开放 |
| 7390 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 坤一西台区 | 45.63 | 50 | 40 | 17.19 | 可开放 |
| 7391 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 上十八变压器 | 29.08 | 200 | 160 | 101.84 | 可开放 |
| 7392 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 西山根台区 | 26.52 | 100 | 80 | 53.48 | 可开放 |
| 7393 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 盆窑村台区 | 27.1 | 200 | 160 | 105.80 | 可开放 |
| 7394 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 木头沟变压器 | 38.85 | 30 | 24 | 12.35 | 可开放 |
| 7395 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 周家店变压器 | 46.09 | 100 | 80 | 33.91 | 可开放 |
| 7396 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 果园2变压器 | 11.34 | 100 | 80 | 68.66 | 可开放 |
| 7397 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 喇小三家子东S | 39.68 | 100 | 80 | 40.32 | 可开放 |
| 7398 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 汤南变压器 | 25.29 | 200 | 160 | 109.42 | 可开放 |
| 7399 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 杨窝卜变压器 | 28.35 | 200 | 160 | 103.30 | 可开放 |
| 7400 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 西台子大棚变压器 | 38.34 | 50 | 40 | 20.83 | 可开放 |
| 7401 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇河东变压器 | 17.15 | 200 | 160 | 125.70 | 可开放 |
| 7402 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 马三变压器 | 68.01 | 50 | 40 | 6.00 | 可开放 |
| 7403 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 喇嘛洞镇人民政府(盆窑村畜牧小区) | 78.47 | 30 | 24 | 0.46 | 可开放 |
| 7404 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇杨北变压器 | 25.53 | 200 | 160 | 108.94 | 可开放 |
| 7405 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 贺乡直二#台区变压器 | 37.97 | 30 | 24 | 12.61 | 可开放 |
| 7406 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 王北变压器 | 45.27 | 200 | 160 | 69.46 | 可开放 |
| 7407 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 张杖子变压器 | 28.2 | 100 | 80 | 51.80 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7408 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 王姓沟变压器 | 52.28 | 100 | 80 | 27.72 | 可开放 |
| 7409 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 六南头变压器 | 34.82 | 100 | 80 | 45.18 | 可开放 |
| 7410 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 后沟变压器 | 17.42 | 50 | 40 | 31.29 | 可开放 |
| 7411 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 大三变压器 | 15.35 | 200 | 160 | 129.30 | 可开放 |
| 7412 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 大七台区 | 16.92 | 200 | 160 | 126.16 | 可开放 |
| 7413 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇汤南二 | 65.88 | 100 | 80 | 14.12 | 可开放 |
| 7414 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇一变压器 | 68.88 | 100 | 80 | 11.12 | 可开放 |
| 7415 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 小庙沟变压器 | 76.33 | 200 | 160 | 7.34 | 可开放 |
| 7416 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 必村小区变压器 | 42.12 | 50 | 40 | 18.94 | 可开放 |
| 7417 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 喇乡直变压器 | 65 | 200 | 160 | 30.00 | 可开放 |
| 7418 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 下十八变压器 | 22.49 | 200 | 160 | 115.02 | 可开放 |
| 7419 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 北山根大棚变压器 | 19.11 | 50 | 40 | 30.45 | 可开放 |
| 7420 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 碾房台区 | 20.75 | 200 | 160 | 118.50 | 可开放 |
| 7421 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 下二变压器 | 32.71 | 100 | 80 | 47.29 | 可开放 |
| 7422 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 肖二变压器 | 69.56 | 200 | 160 | 20.88 | 可开放 |
| 7423 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇河南变压器 | 19.98 | 200 | 160 | 120.04 | 可开放 |
| 7424 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 磨扇沟变压器 | 108.39 | 10 | 8 | -2.84 | 负面 |
| 7425 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 松树沟变压器 | 39.86 | 80 | 64 | 32.11 | 可开放 |
| 7426 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 供销社台区 | 25.8 | 200 | 160 | 108.40 | 可开放 |
| 7427 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 上火石山变台 | 20.97 | 100 | 80 | 59.03 | 可开放 |
| 7428 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 火石山大棚变压器 | 7.89 | 50 | 40 | 36.06 | 可开放 |
| 7429 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 张家湾变压器 | 26.46 | 100 | 80 | 53.54 | 可开放 |
| 7430 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 喇嘛洞镇人民政府（小三家子村蔬菜大棚） | 25.44 | 200 | 160 | 109.12 | 可开放 |
| 7431 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 王窝铺东变压器 | 15.69 | 50 | 40 | 32.16 | 可开放 |
| 7432 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 石堆沟变压器 | 73.32 | 20 | 16 | 1.34 | 可开放 |
| 7433 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 大村排灌变压器 | 1.14 | 100 | 80 | 78.86 | 可开放 |
| 7434 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 王窝卜变台 | 27.78 | 30 | 24 | 15.67 | 可开放 |
| 7435 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 老爷庙变压器 | 59.13 | 30 | 24 | 6.26 | 可开放 |
| 7436 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 大石节子变压器 | 27.78 | 200 | 160 | 104.44 | 可开放 |
| 7437 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 肖三变压器 | 18612.44 | 50 | 40 | -9266.22 | 负面 |
| 7438 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 大岭沟变压器 | 46.42 | 30 | 24 | 10.07 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7439 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 必村桃园变压器 | 0 | 20 | 16 | 16.00 | 可开放 |
| 7440 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇大六2#台区D | 28.98 | 100 | 80 | 51.02 | 可开放 |
| 7441 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 袁十变压器 | 19015.24 | 50 | 40 | -9467.62 | 负面 |
| 7442 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 杨南台区 | 25.5 | 315 | 252 | 171.68 | 可开放 |
| 7443 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 王南变压器 | 37.9 | 100 | 80 | 42.10 | 可开放 |
| 7444 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇嘛洞八家子 | 49.47 | 30 | 24 | 9.16 | 可开放 |
| 7445 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 贺无河沟 | 26.18 | 30 | 24 | 16.15 | 可开放 |
| 7446 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 上五家子变压器 | 14.96 | 400 | 320 | 260.16 | 可开放 |
| 7447 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 圣宗庙台区 | 19.23 | 200 | 160 | 121.54 | 可开放 |
| 7448 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 老坡岭变压器 | 44.03 | 80 | 64 | 28.78 | 可开放 |
| 7449 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 大八变压器 | 15.93 | 200 | 160 | 128.14 | 可开放 |
| 7450 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 火石山变压器 | 51.54 | 100 | 80 | 28.46 | 可开放 |
| 7451 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 岱王山变压器 | 282.88 | 20 | 16 | -40.58 | 负面 |
| 7452 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇嘛洞镇小学开发区变压器 | 30.78 | 200 | 160 | 98.44 | 可开放 |
| 7453 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 河洼北2#台区变压器 | 41.58 | 50 | 40 | 19.21 | 可开放 |
| 7454 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 喇嘛沟变压器 | 22.22 | 100 | 80 | 57.78 | 可开放 |
| 7455 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇四八台区 | 13.53 | 315 | 252 | 209.38 | 可开放 |
| 7456 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 必五变压器 | 28.77 | 200 | 160 | 102.46 | 可开放 |
| 7457 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | pms_喇嘛洞供电所台区 | 59.11 | 200 | 160 | 41.78 | 可开放 |
| 7458 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 高丽房子变压器 | 35.98 | 100 | 80 | 44.02 | 可开放 |
| 7459 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 河洼排灌变压器 | 67.3 | 50 | 40 | 6.35 | 可开放 |
| 7460 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇四八2#台区D | 32.73 | 100 | 80 | 47.27 | 可开放 |
| 7461 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 郝一北变压器 | 61.95 | 100 | 80 | 18.05 | 可开放 |
| 7462 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 东杖子变压器 | 45.38 | 200 | 160 | 69.24 | 可开放 |
| 7463 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 张家窑变压器 | 42.81 | 100 | 80 | 37.19 | 可开放 |
| 7464 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇嘛洞镇人民政府变压器 | 60.87 | 100 | 80 | 19.13 | 可开放 |
| 7465 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 肖北变压器 | 25.03 | 200 | 160 | 109.94 | 可开放 |
| 7466 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 西山根2#变压器 | 20.19 | 100 | 80 | 59.81 | 可开放 |
| 7467 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇一北机井变压器 | 22.53 | 50 | 40 | 28.74 | 可开放 |
| 7468 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 闫里变压器 | 26.95 | 200 | 160 | 106.10 | 可开放 |
| 7469 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 河洼南西变压器 | 15.03 | 200 | 160 | 129.94 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7470 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 杨杖子变压器 | 29.42 | 200 | 160 | 101.16 | 可开放 |
| 7471 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 喇六南头砖窑S | 55.15 | 10 | 8 | 2.49 | 可开放 |
| 7472 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇本街变压器 | 51.02 | 100 | 80 | 28.98 | 可开放 |
| 7473 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 喇贺庙台沟2D变压器 | 23.79 | 10 | 8 | 5.62 | 可开放 |
| 7474 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 下一南变压器 | 25.68 | 100 | 80 | 54.32 | 可开放 |
| 7475 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 北山根南变压器 | 31.56 | 200 | 160 | 96.88 | 可开放 |
| 7476 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 北山根变压器 | 32.34 | 200 | 160 | 95.32 | 可开放 |
| 7477 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞2线G1013 | 下一北变压器 | 37.15 | 50 | 40 | 21.43 | 可开放 |
| 7478 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 松树沟排灌台区 | 75.48 | 30 | 24 | 1.36 | 可开放 |
| 7479 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 汤北东头变压器 | 21.48 | 200 | 160 | 117.04 | 可开放 |
| 7480 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 马四变压器 | 17.79 | 200 | 160 | 124.42 | 可开放 |
| 7481 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇六台区 | 29.37 | 100 | 80 | 50.63 | 可开放 |
| 7482 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇村变压器 | 44.96 | 400 | 320 | 140.16 | 可开放 |
| 7483 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV喇嘛洞1线 | 喇坤一南S | 81.15 | 10 | 8 | -0.12 | 负面 |
| 7484 | 建昌县 | 喇嘛洞供电营业所 | 10kV碱贺线 | 墙子岭变压器 | 32.34 | 100 | 80 | 47.66 | 可开放 |
| 7485 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 梁东 | 12.1 | 200 | 160 | 135.80 | 可开放 |
| 7486 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 炉上水利 | 52.26 | 50 | 40 | 13.87 | 可开放 |
| 7487 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 山岔西 | 70.65 | 100 | 80 | 9.35 | 可开放 |
| 7488 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 老四台子S | 20.33 | 100 | 80 | 59.67 | 可开放 |
| 7489 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 才外 | 48.09 | 50 | 40 | 15.96 | 可开放 |
| 7490 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 西沟里 | 55.17 | 50 | 40 | 12.42 | 可开放 |
| 7491 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 北头沟 | 35.21 | 100 | 80 | 44.79 | 可开放 |
| 7492 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 板桥 | 60.62 | 100 | 80 | 19.38 | 可开放 |
| 7493 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 张台子 | 74.86 | 50 | 40 | 2.57 | 可开放 |
| 7494 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 东庄北变压器 | 36.21 | 200 | 160 | 87.58 | 可开放 |
| 7495 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 村部 | 35.2 | 30 | 24 | 13.44 | 可开放 |
| 7496 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 刘家沟台区 | 50.19 | 50 | 40 | 14.91 | 可开放 |
| 7497 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 贾东沟 | 29.76 | 50 | 40 | 25.12 | 可开放 |
| 7498 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 台子 | 32.15 | 100 | 80 | 47.85 | 可开放 |
| 7499 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 龙外台区 | 106.42 | 20 | 16 | -5.28 | 负面 |
| 7500 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 才里 | 48.95 | 30 | 24 | 9.32 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 西二道沟南变压器 | 57.72 | 50 | 40 | 11.14 | 可开放 |
| 7502 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 片外 | 91.05 | 20 | 16 | -2.21 | 负面 |
| 7503 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 北地台区 | 22.72 | 200 | 160 | 114.56 | 可开放 |
| 7504 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 贾道西 | 38.42 | 200 | 160 | 83.16 | 可开放 |
| 7505 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 贾道东 | 43.06 | 100 | 80 | 36.94 | 可开放 |
| 7506 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 西二道沟2 | 44.97 | 50 | 40 | 17.52 | 可开放 |
| 7507 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 吴杖子河东变压器 | 51.75 | 50 | 40 | 14.13 | 可开放 |
| 7508 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 周西沟 | 67.58 | 50 | 40 | 6.21 | 可开放 |
| 7509 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 南山里 | 38.51 | 50 | 40 | 20.75 | 可开放 |
| 7510 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 任杖子 | 84.84 | 50 | 40 | -2.42 | 负面 |
| 7511 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 马山沟 | 31.92 | 50 | 40 | 24.04 | 可开放 |
| 7512 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 周西王 | 80.57 | 100 | 80 | -0.57 | 负面 |
| 7513 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 范东沟 | 30.06 | 200 | 160 | 99.88 | 可开放 |
| 7514 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 老后街 | 47.85 | 400 | 320 | 128.60 | 可开放 |
| 7515 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 老大杖子水利 | 12.42 | 50 | 40 | 33.79 | 可开放 |
| 7516 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 台子沟 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 7517 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 洞中 | 100.6 | 10 | 8 | -2.06 | 负面 |
| 7518 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 道房沟 | 21.28 | 100 | 80 | 58.72 | 可开放 |
| 7519 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 东沟里台区 | 13.49 | 200 | 160 | 133.02 | 可开放 |
| 7520 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 老南山 | 105.57 | 30 | 24 | -7.67 | 负面 |
| 7521 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 牛大庄南 | 47.39 | 100 | 80 | 32.61 | 可开放 |
| 7522 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 化杖子西 | 24.03 | 100 | 80 | 55.97 | 可开放 |
| 7523 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 二岭沟外 | 19.65 | 200 | 160 | 120.70 | 可开放 |
| 7524 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 蒋家沟 | 11.76 | 100 | 80 | 68.24 | 可开放 |
| 7525 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 东南沟里 | 45.89 | 100 | 80 | 34.11 | 可开放 |
| 7526 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 四道沟 | 25.01 | 200 | 160 | 109.98 | 可开放 |
| 7527 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 西三道沟 | 51.5 | 80 | 64 | 22.80 | 可开放 |
| 7528 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 四胡台子 | 136.17 | 20 | 16 | -11.23 | 负面 |
| 7529 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 岔沟门 | 71.08 | 20 | 16 | 1.78 | 可开放 |
| 7530 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 乡政府 | 30.5 | 800 | 640 | 396.00 | 可开放 |
| 7531 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 汉潭岭 | 17.48 | 200 | 160 | 125.04 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 山弯子 | 17.99 | 200 | 160 | 124.02 | 可开放 |
| 7533 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 上明 | 15.08 | 200 | 160 | 129.84 | 可开放 |
| 7534 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 东南沟外 | 60 | 50 | 40 | 10.00 | 可开放 |
| 7535 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 老南岭2 | 11.22 | 100 | 80 | 68.78 | 可开放 |
| 7536 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 岔沟门2 | 29.19 | 100 | 80 | 50.81 | 可开放 |
| 7537 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 老片中S | 49.56 | 50 | 40 | 15.22 | 可开放 |
| 7538 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 马家沟 | 35.16 | 100 | 80 | 44.84 | 可开放 |
| 7539 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 牛大庄东 | 35.46 | 100 | 80 | 44.54 | 可开放 |
| 7540 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 道中 | 41.03 | 200 | 160 | 77.94 | 可开放 |
| 7541 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 老水泉沟 | 18.93 | 200 | 160 | 122.14 | 可开放 |
| 7542 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 李家庄 | 70.62 | 50 | 40 | 4.69 | 可开放 |
| 7543 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 庙沟水利 | 31.23 | 50 | 40 | 24.39 | 可开放 |
| 7544 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 片里 | 20.91 | 100 | 80 | 59.09 | 可开放 |
| 7545 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 甸子台区 | 29.49 | 200 | 160 | 101.02 | 可开放 |
| 7546 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 松西沟 | 16.59 | 100 | 80 | 63.41 | 可开放 |
| 7547 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 化树沟 | 103.41 | 20 | 16 | -4.68 | 负面 |
| 7548 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 东三道沟 | 68.82 | 20 | 16 | 2.24 | 可开放 |
| 7549 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 牛大棚 | 6.72 | 50 | 40 | 36.64 | 可开放 |
| 7550 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 牛大庄西 | 41.94 | 100 | 80 | 38.06 | 可开放 |
| 7551 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 化杖子 | 34.17 | 100 | 80 | 45.83 | 可开放 |
| 7552 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 东岔沟 | 49.32 | 50 | 40 | 15.34 | 可开放 |
| 7553 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 老榆树外D | 74.04 | 20 | 16 | 1.19 | 可开放 |
| 7554 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 老前街 | 51.72 | 200 | 160 | 56.56 | 可开放 |
| 7555 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 黄外 | 47.61 | 100 | 80 | 32.39 | 可开放 |
| 7556 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 老大杖子乡张家湾变压器 | 16.47 | 50 | 40 | 31.77 | 可开放 |
| 7557 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 马杖子 | 30.23 | 200 | 160 | 99.54 | 可开放 |
| 7558 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 炉上 | 29.91 | 200 | 160 | 100.18 | 可开放 |
| 7559 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 马褂沟 | 34.42 | 50 | 40 | 22.79 | 可开放 |
| 7560 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 吴杖子 | 17.67 | 200 | 160 | 124.66 | 可开放 |
| 7561 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 正沟 | 115.8 | 30 | 24 | -10.74 | 负面 |
| 7562 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 老大杖子化杖子1水利 | 89.43 | 50 | 40 | -4.72 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7563 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 南岭台区 | 25.37 | 200 | 160 | 109.26 | 可开放 |
| 7564 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 贾道南 | 0 | 80 | 64 | 64.00 | 可开放 |
| 7565 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 南边 | 86.5 | 50 | 40 | -3.25 | 负面 |
| 7566 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 平西沟 | 45.89 | 30 | 24 | 10.23 | 可开放 |
| 7567 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 周西刘 | 43.01 | 200 | 160 | 73.98 | 可开放 |
| 7568 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 东南沟南沟 | 52.38 | 50 | 40 | 13.81 | 可开放 |
| 7569 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 东三道沟里 | 15.33 | 100 | 80 | 64.67 | 可开放 |
| 7570 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 榆树底 | 95.74 | 20 | 16 | -3.15 | 负面 |
| 7571 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 山岔东 | 25.81 | 200 | 160 | 108.38 | 可开放 |
| 7572 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 明塘子下庄 | 46.59 | 30 | 24 | 10.02 | 可开放 |
| 7573 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 东二道沟2 | 96.39 | 50 | 40 | -8.20 | 负面 |
| 7574 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 南二道沟 | 16.1 | 200 | 160 | 127.80 | 可开放 |
| 7575 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 黄里 | 79.2 | 50 | 40 | 0.40 | 可开放 |
| 7576 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 歪沟变压器 | 49.32 | 100 | 80 | 30.68 | 可开放 |
| 7577 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 西二道沟 | 97.9 | 30 | 24 | -5.37 | 负面 |
| 7578 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 上草碾 | 23.13 | 100 | 80 | 56.87 | 可开放 |
| 7579 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 中明 | 43.59 | 50 | 40 | 18.21 | 可开放 |
| 7580 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 10kV老达杖子线南沟 | 62.08 | 50 | 40 | 8.96 | 可开放 |
| 7581 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 庙沟台区 | 115.24 | 20 | 16 | -7.05 | 负面 |
| 7582 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 南三道沟 | 32.88 | 50 | 40 | 23.56 | 可开放 |
| 7583 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 范东 | 21.66 | 200 | 160 | 116.68 | 可开放 |
| 7584 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 下明 | 31.66 | 50 | 40 | 24.17 | 可开放 |
| 7585 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 小米洞子 | 20.99 | 100 | 80 | 59.01 | 可开放 |
| 7586 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 范西 | 24.98 | 200 | 160 | 110.04 | 可开放 |
| 7587 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 老马山沟里S | 36.85 | 50 | 40 | 21.58 | 可开放 |
| 7588 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 西沟外 | 20.75 | 200 | 160 | 118.50 | 可开放 |
| 7589 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 甸子东 | 89.94 | 50 | 40 | -4.97 | 负面 |
| 7590 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 老大杖子供电所 | 61.35 | 50 | 40 | 9.33 | 可开放 |
| 7591 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 洞外 | 116.08 | 5 | 4 | -1.80 | 负面 |
| 7592 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 南西 | 30.31 | 200 | 160 | 99.38 | 可开放 |
| 7593 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 东庄 | 75.45 | 160 | 128 | 7.28 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7594 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 义杖子 | 64.62 | 100 | 80 | 15.38 | 可开放 |
| 7595 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 南东 | 38.01 | 100 | 80 | 41.99 | 可开放 |
| 7596 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 龙里台区 | 93.18 | 20 | 16 | -2.64 | 负面 |
| 7597 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 山岔南 | 73.6 | 20 | 16 | 1.28 | 可开放 |
| 7598 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 老道北S | 55.11 | 100 | 80 | 24.89 | 可开放 |
| 7599 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 东南沟西沟 | 73.29 | 50 | 40 | 3.36 | 可开放 |
| 7600 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 东石片子 | 80.28 | 30 | 24 | -0.08 | 负面 |
| 7601 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 化杖子东变压器 | 20.1 | 400 | 320 | 239.60 | 可开放 |
| 7602 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 大西沟 | 54.38 | 30 | 24 | 7.69 | 可开放 |
| 7603 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV要成线 | 陈家店变压器 | 53.94 | 50 | 40 | 13.03 | 可开放 |
| 7604 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 中明塘子 | 45.56 | 100 | 80 | 34.44 | 可开放 |
| 7605 | 建昌县 | 老大杖子供电营业所 | 10kV老大杖子线 | 下草碾 | 64.82 | 30 | 24 | 4.55 | 可开放 |
| 7606 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 下东梁变压器 | 40.56 | 200 | 160 | 78.88 | 可开放 |
| 7607 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 小河东变压器 | 59.01 | 100 | 80 | 20.99 | 可开放 |
| 7608 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 东沟里变压器 | 41.91 | 50 | 40 | 19.05 | 可开放 |
| 7609 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 毛杖子大棚变压器 | 25.14 | 200 | 160 | 109.72 | 可开放 |
| 7610 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 小灰窑子变压器 | 12.12 | 100 | 80 | 67.88 | 可开放 |
| 7611 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 杨屯变压器 | 14.85 | 100 | 80 | 65.15 | 可开放 |
| 7612 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 土后地变压器 | 18.54 | 200 | 160 | 122.92 | 可开放 |
| 7613 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 白东沟变压器 | 14.24 | 100 | 80 | 65.76 | 可开放 |
| 7614 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 偏道子外台区 | 11.67 | 200 | 160 | 136.66 | 可开放 |
| 7615 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 房五变压器 | 16.32 | 200 | 160 | 127.36 | 可开放 |
| 7616 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 白塔子西大棚变压器 | 63 | 100 | 80 | 17.00 | 可开放 |
| 7617 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 苇子沟变压器 | 36.33 | 50 | 40 | 21.84 | 可开放 |
| 7618 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 皮匠沟变压器 | 24.15 | 200 | 160 | 111.70 | 可开放 |
| 7619 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴松树底下道北水利台区 | 56.69 | 200 | 160 | 46.62 | 可开放 |
| 7620 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 榆树底下变压器 | 25.32 | 200 | 160 | 109.36 | 可开放 |
| 7621 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 土城子变压器 | 43.97 | 200 | 160 | 72.06 | 可开放 |
| 7622 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 后杖子南变压器 | 102.09 | 100 | 80 | -22.09 | 负面 |
| 7623 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴北泉北台区D | 69.45 | 50 | 40 | 5.28 | 可开放 |
| 7624 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 水泉沟变压器 | 83.36 | 100 | 80 | -3.36 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7625 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 香瓜沟变压器 | 77 | 30 | 24 | 0.90 | 可开放 |
| 7626 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 太阳沟里 | 12.27 | 100 | 80 | 67.73 | 可开放 |
| 7627 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 虎头沟里变压器 | 14.33 | 100 | 80 | 65.67 | 可开放 |
| 7628 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 北山口水利台区 | 60 | 100 | 80 | 20.00 | 可开放 |
| 7629 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 歪脖山变压器 | 45.8 | 30 | 24 | 10.26 | 可开放 |
| 7630 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 大西山东水利台区 | 44.88 | 100 | 80 | 35.12 | 可开放 |
| 7631 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 南汤里台区 | 11.07 | 200 | 160 | 137.86 | 可开放 |
| 7632 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴南台区 | 21.3 | 200 | 160 | 117.40 | 可开放 |
| 7633 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 平方大棚变压器 | 5.87 | 100 | 80 | 74.13 | 可开放 |
| 7634 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 小杖子变压器 | 44.49 | 100 | 80 | 35.51 | 可开放 |
| 7635 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 黄杖子大棚变压器 | 46.71 | 50 | 40 | 16.65 | 可开放 |
| 7636 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 松西变压器 | 79.16 | 100 | 80 | 0.84 | 可开放 |
| 7637 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 毛河南变压器 | 39.07 | 200 | 160 | 81.86 | 可开放 |
| 7638 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 天增隆变压器 | 16.08 | 200 | 160 | 127.84 | 可开放 |
| 7639 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 白河北变压器 | 37.47 | 400 | 320 | 170.12 | 可开放 |
| 7640 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 娘东变压器 | 52.29 | 100 | 80 | 27.71 | 可开放 |
| 7641 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 包杖子变压器 | 80.46 | 100 | 80 | -0.46 | 负面 |
| 7642 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 娘西变压器 | 28.65 | 200 | 160 | 102.70 | 可开放 |
| 7643 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 红东变压器 | 19.56 | 400 | 320 | 241.76 | 可开放 |
| 7644 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 大河东北台区 | 19.29 | 200 | 160 | 121.42 | 可开放 |
| 7645 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 太阳沟变压器 | 65.13 | 30 | 24 | 4.46 | 可开放 |
| 7646 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 兴隆山变压器 | 51.21 | 200 | 160 | 57.58 | 可开放 |
| 7647 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 东梁变压器 | 33.09 | 200 | 160 | 93.82 | 可开放 |
| 7648 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 桃园变压器 | 48.57 | 30 | 24 | 9.43 | 可开放 |
| 7649 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 李家沟变压器 | 35.61 | 200 | 160 | 88.78 | 可开放 |
| 7650 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 野鸡沟新村变压器 | 52.29 | 100 | 80 | 27.71 | 可开放 |
| 7651 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 胜六变压器 | 28.55 | 200 | 160 | 102.90 | 可开放 |
| 7652 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 南营子变压器 | 60.06 | 50 | 40 | 9.97 | 可开放 |
| 7653 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 小杖子大棚变压器 | 27.41 | 100 | 80 | 52.59 | 可开放 |
| 7654 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 韩杖子台区 | 23.97 | 200 | 160 | 112.06 | 可开放 |
| 7655 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 胜利大队变压器 | 45.96 | 100 | 80 | 34.04 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7656 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 野鸡沟变压器 | 79.77 | 50 | 40 | 0.12 | 可开放 |
| 7657 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 房申沟变压器 | 11.34 | 200 | 160 | 137.32 | 可开放 |
| 7658 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 偏上东变压器 | 54.6 | 50 | 40 | 12.70 | 可开放 |
| 7659 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 陈北沟南 | 14.31 | 200 | 160 | 131.38 | 可开放 |
| 7660 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 东梁南山变压器 | 31.26 | 100 | 80 | 48.74 | 可开放 |
| 7661 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 偏道子变压器 | 78.42 | 100 | 80 | 1.58 | 可开放 |
| 7662 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 西洼子变压器 | 25.2 | 200 | 160 | 109.60 | 可开放 |
| 7663 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 哑巴沟变压器 | 10.77 | 200 | 160 | 138.46 | 可开放 |
| 7664 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 房一变压器 | 23.7 | 200 | 160 | 112.60 | 可开放 |
| 7665 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 房申东梁变压器 | 28.25 | 30 | 24 | 15.53 | 可开放 |
| 7666 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 南台子变压器 | 53.94 | 100 | 80 | 26.06 | 可开放 |
| 7667 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 新立屯变压器 | 22.4 | 200 | 160 | 115.20 | 可开放 |
| 7668 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 黄北沟变压器 | 69.68 | 80 | 64 | 8.26 | 可开放 |
| 7669 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 邹前变压器 | 20.73 | 315 | 252 | 186.70 | 可开放 |
| 7670 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 河南变压器 | 41.25 | 100 | 80 | 38.75 | 可开放 |
| 7671 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 北水泉变压器 | 48.63 | 50 | 40 | 15.69 | 可开放 |
| 7672 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 回屯变压器 | 55.95 | 80 | 64 | 19.24 | 可开放 |
| 7673 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 西山根变压器 | 24.51 | 200 | 160 | 110.98 | 可开放 |
| 7674 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 歪脖沟变压器 | 66.2 | 30 | 24 | 4.14 | 可开放 |
| 7675 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 苗油坊大棚变压器 | 39.24 | 50 | 40 | 20.38 | 可开放 |
| 7676 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 天庆永变压器 | 14.03 | 200 | 160 | 131.94 | 可开放 |
| 7677 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 黄土梁子台区 | 42.14 | 100 | 80 | 37.86 | 可开放 |
| 7678 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 西北山台区 | 21.69 | 200 | 160 | 116.62 | 可开放 |
| 7679 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 榆树底下大棚变压器 | 24.39 | 50 | 40 | 27.81 | 可开放 |
| 7680 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 大西山大棚变压器 | 54.51 | 50 | 40 | 12.75 | 可开放 |
| 7681 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 水泉沟北台区 | 16.35 | 200 | 160 | 127.30 | 可开放 |
| 7682 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 戴南山变压器 | 29.76 | 50 | 40 | 25.12 | 可开放 |
| 7683 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 魏杖子变压器 | 102.75 | 400 | 320 | -91.00 | 负面 |
| 7684 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 西北沟台区 | 18.11 | 200 | 160 | 123.78 | 可开放 |
| 7685 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 范家沟变压器 | 27.83 | 200 | 160 | 104.34 | 可开放 |
| 7686 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 头道沟变压器 | 3.03 | 100 | 80 | 76.97 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7687 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 中学变压器 | 22.38 | 400 | 320 | 230.48 | 可开放 |
| 7688 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 虎头沟变压器 | 38.91 | 100 | 80 | 41.09 | 可开放 |
| 7689 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 西梁变压器 | 75.55 | 30 | 24 | 1.34 | 可开放 |
| 7690 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 纪杖子变压器 | 35.67 | 200 | 160 | 88.66 | 可开放 |
| 7691 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 丁甲沟变压器 | 68.28 | 50 | 40 | 5.86 | 可开放 |
| 7692 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 水泉沟东山变压器 | 17.03 | 160 | 128 | 100.75 | 可开放 |
| 7693 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 平一变压器 | 62.04 | 100 | 80 | 17.96 | 可开放 |
| 7694 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 土城子东台区 | 41.64 | 100 | 80 | 38.36 | 可开放 |
| 7695 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 榆西北沟变压器 | 34.92 | 50 | 40 | 22.54 | 可开放 |
| 7696 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 蔡南变压器 | 26.79 | 200 | 160 | 106.42 | 可开放 |
| 7697 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 红西变压器 | 9.21 | 200 | 160 | 141.58 | 可开放 |
| 7698 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 西窝铺北台区 | 21.33 | 200 | 160 | 117.34 | 可开放 |
| 7699 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 田家沟变压器 | 14.05 | 100 | 80 | 65.95 | 可开放 |
| 7700 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 邹西变压器 | 29.94 | 200 | 160 | 100.12 | 可开放 |
| 7701 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 黑二变压器 | 21.83 | 80 | 64 | 46.54 | 可开放 |
| 7702 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 房二变压器 | 32.28 | 50 | 40 | 23.86 | 可开放 |
| 7703 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 南湾子变压器 | 44.37 | 50 | 40 | 17.82 | 可开放 |
| 7704 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 南岭变压器 | 7.11 | 200 | 160 | 145.78 | 可开放 |
| 7705 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 大西山西变压器 | 46.23 | 200 | 160 | 67.54 | 可开放 |
| 7706 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 北山口台区 | 26.36 | 200 | 160 | 107.28 | 可开放 |
| 7707 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴北变压器 | 39.1 | 250 | 200 | 102.25 | 可开放 |
| 7708 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 龙合店大棚变压器 | 17.66 | 315 | 252 | 196.37 | 可开放 |
| 7709 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴乡直变压器 | 46.71 | 400 | 320 | 133.16 | 可开放 |
| 7710 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 榆东沟外台区 | 22.61 | 200 | 160 | 114.78 | 可开放 |
| 7711 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 栾北沟变压器 | 15.93 | 200 | 160 | 128.14 | 可开放 |
| 7712 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 松东变压器 | 45.66 | 100 | 80 | 34.34 | 可开放 |
| 7713 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 龙合店东变压器 | 15.03 | 400 | 320 | 259.88 | 可开放 |
| 7714 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 胜利台区 | 33.84 | 100 | 80 | 46.16 | 可开放 |
| 7715 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 马营子变压器 | 27.59 | 200 | 160 | 104.82 | 可开放 |
| 7716 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 安家沟变压器 | 82.47 | 50 | 40 | -1.24 | 负面 |
| 7717 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 马杖子变压器 | 37.26 | 100 | 80 | 42.74 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7718 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 白北沟变压器 | 16.02 | 100 | 80 | 63.98 | 可开放 |
| 7719 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 毛大屯变压器 | 59.96 | 200 | 160 | 40.08 | 可开放 |
| 7720 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 新开岭变压器 | 49.56 | 50 | 40 | 15.22 | 可开放 |
| 7721 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 桃园水利台区 | 9.06 | 100 | 80 | 70.94 | 可开放 |
| 7722 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴什罕 | 33.65 | 400 | 320 | 185.40 | 可开放 |
| 7723 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴邹西南台区 | 13.23 | 200 | 160 | 133.54 | 可开放 |
| 7724 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 玲珑塔 | 81.57 | 200 | 160 | -3.14 | 负面 |
| 7725 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 偏上西变压器 | 37.95 | 50 | 40 | 21.03 | 可开放 |
| 7726 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 汇源万亩桃园示范基地2 | 36.51 | 100 | 80 | 43.49 | 可开放 |
| 7727 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴杨屯2台区 | 12.55 | 200 | 160 | 134.90 | 可开放 |
| 7728 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 陈四台区 | 28.68 | 200 | 160 | 102.64 | 可开放 |
| 7729 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 玲珑塔线212单元平二变压器 | 64.88 | 50 | 40 | 7.56 | 可开放 |
| 7730 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 龙义堂变压器 | 13.26 | 200 | 160 | 133.48 | 可开放 |
| 7731 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 河北变压器 | 40.4 | 100 | 80 | 39.60 | 可开放 |
| 7732 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 松树底下西水利台区 | 14.76 | 100 | 80 | 65.24 | 可开放 |
| 7733 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 白河南变压器 | 38.02 | 200 | 160 | 83.96 | 可开放 |
| 7734 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 红烟花厂变压器 | 18.42 | 100 | 80 | 61.58 | 可开放 |
| 7735 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 榆下沟北 | 25.56 | 250 | 200 | 136.10 | 可开放 |
| 7736 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 供销社变压器 | 64.53 | 400 | 320 | 61.88 | 可开放 |
| 7737 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴西后队台区S | 33.9 | 100 | 80 | 46.10 | 可开放 |
| 7738 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 二道岭子变压器 | 8.68 | 100 | 80 | 71.32 | 可开放 |
| 7739 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 陈北沟变压器 | 14.88 | 400 | 320 | 260.48 | 可开放 |
| 7740 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 下柳水利 | 12.21 | 100 | 80 | 67.79 | 可开放 |
| 7741 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 毛方井变压器 | 39.11 | 200 | 160 | 81.78 | 可开放 |
| 7742 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 毛杖子变压器 | 79.17 | 100 | 80 | 0.83 | 可开放 |
| 7743 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 酒厂变压器 | 33.81 | 200 | 160 | 92.38 | 可开放 |
| 7744 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴陈五台区 | 22.74 | 200 | 160 | 114.52 | 可开放 |
| 7745 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 杨北变压器 | 21.04 | 200 | 160 | 117.92 | 可开放 |
| 7746 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 大西山南大棚变压器 | 36.33 | 100 | 80 | 43.67 | 可开放 |
| 7747 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 下河套变压器 | 26.42 | 200 | 160 | 107.16 | 可开放 |
| 7748 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 羊鼻子变压器 | 62.67 | 30 | 24 | 5.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7749 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 龙王庙变压器 | 45.3 | 100 | 80 | 34.70 | 可开放 |
| 7750 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 高杖子变压器 | 16.44 | 200 | 160 | 127.12 | 可开放 |
| 7751 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 大河东变压器 | 53.3 | 200 | 160 | 53.40 | 可开放 |
| 7752 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 榆东沟里变压器 | 34.86 | 50 | 40 | 22.57 | 可开放 |
| 7753 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 黄西变压器 | 30.14 | 200 | 160 | 99.72 | 可开放 |
| 7754 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 回屯北台区 | 15.36 | 200 | 160 | 129.28 | 可开放 |
| 7755 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 黑一变压器 | 17.07 | 200 | 160 | 125.86 | 可开放 |
| 7756 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 陈六2台区 | 22.97 | 200 | 160 | 114.06 | 可开放 |
| 7757 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 天增龙水利 | 68.55 | 200 | 160 | 22.90 | 可开放 |
| 7758 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 邹杖子台区 | 24.25 | 200 | 160 | 111.50 | 可开放 |
| 7759 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴洞子沟台区 | 22.38 | 400 | 320 | 230.48 | 可开放 |
| 7760 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 河北2台区 | 25.77 | 200 | 160 | 108.46 | 可开放 |
| 7761 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 胜六东台区D | 25.2 | 100 | 80 | 54.80 | 可开放 |
| 7762 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 老岭沟变压器 | 29.43 | 50 | 40 | 25.29 | 可开放 |
| 7763 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 大西山东变压器 | 38.49 | 200 | 160 | 83.02 | 可开放 |
| 7764 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 头东沟变压器 | 65.88 | 50 | 40 | 7.06 | 可开放 |
| 7765 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 天增龙北变压器 | 25.22 | 200 | 160 | 109.56 | 可开放 |
| 7766 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴大河东变压器 | 16.9 | 200 | 160 | 126.20 | 可开放 |
| 7767 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 于家沟变压器 | 29.25 | 50 | 40 | 25.38 | 可开放 |
| 7768 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 徐屯变压器 | 77.19 | 50 | 40 | 1.41 | 可开放 |
| 7769 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 下窝铺变压器 | 59.52 | 50 | 40 | 10.24 | 可开放 |
| 7770 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 西窝铺台区 | 12.27 | 200 | 160 | 135.46 | 可开放 |
| 7771 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 本街变压器 | 51.71 | 250 | 200 | 70.73 | 可开放 |
| 7772 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 棒槌山变压器 | 59.25 | 20 | 16 | 4.15 | 可开放 |
| 7773 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 南台子水利台区 | 13.26 | 100 | 80 | 66.74 | 可开放 |
| 7774 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 太阳沟大棚变压器 | 16.98 | 50 | 40 | 31.51 | 可开放 |
| 7775 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 杨南变压器 | 20.03 | 200 | 160 | 119.94 | 可开放 |
| 7776 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 下豆沟南变压器 | 22.69 | 200 | 160 | 114.62 | 可开放 |
| 7777 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 兴隆沟2变压器 | 11.28 | 200 | 160 | 137.44 | 可开放 |
| 7778 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 冯杖子变压器 | 17.69 | 200 | 160 | 124.62 | 可开放 |
| 7779 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 玲本街东台区D | 49.05 | 200 | 160 | 61.90 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7780 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 瓦盆窑变压器 | 22.95 | 200 | 160 | 114.10 | 可开放 |
| 7781 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 上柳变压器 | 63.93 | 100 | 80 | 16.07 | 可开放 |
| 7782 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 下柳变压器 | 58.23 | 100 | 80 | 21.77 | 可开放 |
| 7783 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 小河东台区 | 30.17 | 200 | 160 | 99.66 | 可开放 |
| 7784 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 肖东变压器 | 22.98 | 200 | 160 | 114.04 | 可开放 |
| 7785 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 后杖子变压器 | 40.92 | 50 | 40 | 19.54 | 可开放 |
| 7786 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 玲小河东水利 | 32.43 | 50 | 40 | 23.79 | 可开放 |
| 7787 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 陈二台区 | 27.28 | 200 | 160 | 105.44 | 可开放 |
| 7788 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 纪杖子西 | 24.2 | 400 | 320 | 223.20 | 可开放 |
| 7789 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 苗油坊变压器 | 56.73 | 100 | 80 | 23.27 | 可开放 |
| 7790 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 南汤变压器 | 51.11 | 100 | 80 | 28.89 | 可开放 |
| 7791 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 南岭西 | 15.39 | 100 | 80 | 64.61 | 可开放 |
| 7792 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 龙合店变压器 | 21.9 | 200 | 160 | 116.20 | 可开放 |
| 7793 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 山庙沟台区 | 24.36 | 200 | 160 | 111.28 | 可开放 |
| 7794 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 郭杖子变压器 | 60.39 | 50 | 40 | 9.81 | 可开放 |
| 7795 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 红东西北山变压器 | 57.84 | 50 | 40 | 11.08 | 可开放 |
| 7796 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 胜北沟变压器 | 19.35 | 200 | 160 | 121.30 | 可开放 |
| 7797 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 蔡北变压器 | 22.8 | 200 | 160 | 114.40 | 可开放 |
| 7798 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 芦家店变压器 | 57.03 | 50 | 40 | 11.49 | 可开放 |
| 7799 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 房五2变压器 | 53.76 | 50 | 40 | 13.12 | 可开放 |
| 7800 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 高东西北山变压器 | 23.7 | 50 | 40 | 28.15 | 可开放 |
| 7801 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 南伙房变压器 | 29.42 | 100 | 80 | 50.58 | 可开放 |
| 7802 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 西湾子变压器 | 22.84 | 400 | 320 | 228.64 | 可开放 |
| 7803 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 冯杖子西湾子 | 11.13 | 200 | 160 | 137.74 | 可开放 |
| 7804 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴龙义堂水利2变压器 | 11.01 | 100 | 80 | 68.99 | 可开放 |
| 7805 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 巴北水利台区 | 4.65 | 100 | 80 | 75.35 | 可开放 |
| 7806 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 戴杖子变压器 | 19.98 | 400 | 320 | 240.08 | 可开放 |
| 7807 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 胜利大队2变压器 | 23.96 | 100 | 80 | 56.04 | 可开放 |
| 7808 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 榆下沟变压器 | 37.41 | 100 | 80 | 42.59 | 可开放 |
| 7809 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔镇干线 | 西湾子2变压器 | 36.06 | 160 | 128 | 70.30 | 可开放 |
| 7810 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 上豆沟变压器 | 20.9 | 200 | 160 | 118.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7811 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV巴什罕线 | 水泉沟水利 | 20.61 | 200 | 160 | 118.78 | 可开放 |
| 7812 | 建昌县 | 玲珑塔供电营业所 | 10kV玲珑塔线 | 黄东变压器 | 29.28 | 200 | 160 | 101.44 | 可开放 |
| 7813 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 局杆厂居民台区 | 81.12 | 50 | 40 | -0.56 | 负面 |
| 7814 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 张东岭台区 | 46.44 | 50 | 40 | 16.78 | 可开放 |
| 7815 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 宋河沟北变压器 | 68.6 | 100 | 80 | 11.40 | 可开放 |
| 7816 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 金杖子二组台区 | 12.93 | 200 | 160 | 134.14 | 可开放 |
| 7817 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 大仗子石门台区 | 15.74 | 200 | 160 | 128.52 | 可开放 |
| 7818 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 马场南外环变压器 | 24.36 | 100 | 80 | 55.64 | 可开放 |
| 7819 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 素毛杖子北台区S | 42.18 | 50 | 40 | 18.91 | 可开放 |
| 7820 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 素南岭沟里台区 | 50.42 | 30 | 24 | 8.87 | 可开放 |
| 7821 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 小杨树沟外变压器 | 21.9 | 100 | 80 | 58.10 | 可开放 |
| 7822 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 张七组西台区 | 36.18 | 50 | 40 | 21.91 | 可开放 |
| 7823 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 地灵沟台区 | 73.52 | 20 | 16 | 1.30 | 可开放 |
| 7824 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 蒋山嘴北台区 | 38.93 | 200 | 160 | 82.14 | 可开放 |
| 7825 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 南台子台区 | 52.35 | 200 | 160 | 55.30 | 可开放 |
| 7826 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV农贸线 | 灰新立屯台区 | 23.58 | 200 | 160 | 112.84 | 可开放 |
| 7827 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 大仗子西沟叉台区 | 54.74 | 20 | 16 | 5.05 | 可开放 |
| 7828 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 蟒六组台区 | 25.42 | 200 | 160 | 109.16 | 可开放 |
| 7829 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 平方子台区 | 68.06 | 200 | 160 | 23.88 | 可开放 |
| 7830 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 白庙子七组台区 | 35.16 | 100 | 80 | 44.84 | 可开放 |
| 7831 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 高杖子台区 | 68.25 | 100 | 80 | 11.75 | 可开放 |
| 7832 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 张九组台区 | 21.87 | 200 | 160 | 116.26 | 可开放 |
| 7833 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 汤1-4组台区 | 31.32 | 400 | 320 | 194.72 | 可开放 |
| 7834 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 宋杖子台区 | 13.65 | 200 | 160 | 132.70 | 可开放 |
| 7835 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 于杖子台区 | 15.42 | 100 | 80 | 64.58 | 可开放 |
| 7836 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 武松岗台区 | 21.09 | 50 | 40 | 29.46 | 可开放 |
| 7837 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 素二杖子1台区 | 52.87 | 50 | 40 | 13.57 | 可开放 |
| 7838 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 佟庄4组北台区 | 44.28 | 50 | 40 | 17.86 | 可开放 |
| 7839 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 柳二组台区 | 56.19 | 200 | 160 | 47.62 | 可开放 |
| 7840 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 马场大屯台区 | 39.03 | 200 | 160 | 81.94 | 可开放 |
| 7841 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 佟庄五组台区 | 36.39 | 100 | 80 | 43.61 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7842 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 侉一组台区 | 40.56 | 100 | 80 | 39.44 | 可开放 |
| 7843 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素二杖子台区 | 48.86 | 50 | 40 | 15.57 | 可开放 |
| 7844 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 徐杖子台区 | 32.71 | 200 | 160 | 94.58 | 可开放 |
| 7845 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 王君杖子东变压器 | 57.64 | 50 | 40 | 11.18 | 可开放 |
| 7846 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 马场六八组外台区 | 53.25 | 100 | 80 | 26.75 | 可开放 |
| 7847 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 张七组台区 | 84.6 | 100 | 80 | -4.60 | 负面 |
| 7848 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 石杖子台区 | 26.25 | 200 | 160 | 107.50 | 可开放 |
| 7849 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 石佛本屯台区 | 29.31 | 200 | 160 | 101.38 | 可开放 |
| 7850 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 史家窝铺台区 | 75.45 | 100 | 80 | 4.55 | 可开放 |
| 7851 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素本屯井井通 | 73.02 | 50 | 40 | 3.49 | 可开放 |
| 7852 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 石佛王力沟南台区 | 55.49 | 30 | 24 | 7.35 | 可开放 |
| 7853 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 侉六组台区 | 26.9 | 50 | 40 | 26.55 | 可开放 |
| 7854 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 张4.5.11本屯分台区 | 40.55 | 400 | 320 | 157.80 | 可开放 |
| 7855 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 大石沟台区 | 55.76 | 100 | 80 | 24.24 | 可开放 |
| 7856 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 吴杖子台区 | 53.62 | 100 | 80 | 26.38 | 可开放 |
| 7857 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 姜杖子台区 | 62.5 | 30 | 24 | 5.25 | 可开放 |
| 7858 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 谢杖子台区 | 52.78 | 200 | 160 | 54.44 | 可开放 |
| 7859 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 汤南地沟台区 | 19.11 | 100 | 80 | 60.89 | 可开放 |
| 7860 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 侉庄三组西台区 | 18.97 | 200 | 160 | 122.06 | 可开放 |
| 7861 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 柳二组湾子台区 | 76.44 | 400 | 320 | 14.24 | 可开放 |
| 7862 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 梅二九组台区 | 46.42 | 100 | 80 | 33.58 | 可开放 |
| 7863 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 王力沟台区 | 44.27 | 30 | 24 | 10.72 | 可开放 |
| 7864 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 10KV素珠营子线西山台区 | 43.36 | 100 | 80 | 36.64 | 可开放 |
| 7865 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 大杖子四组台区 | 20.26 | 100 | 80 | 59.74 | 可开放 |
| 7866 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 王杖子北 | 38.7 | 200 | 160 | 82.60 | 可开放 |
| 7867 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素西窑台区 | 69.36 | 200 | 160 | 21.28 | 可开放 |
| 7868 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 大杖子四组东 | 57.36 | 20 | 16 | 4.53 | 可开放 |
| 7869 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 铁路沟台区 | 43.7 | 50 | 40 | 18.15 | 可开放 |
| 7870 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 素石二杖子东台区 | 74.66 | 50 | 40 | 2.67 | 可开放 |
| 7871 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 葛杖子台区 | 26.22 | 100 | 80 | 53.78 | 可开放 |
| 7872 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 张八组台区 | 19.05 | 200 | 160 | 121.90 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7873 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素提水台区 | 41.54 | 200 | 160 | 76.92 | 可开放 |
| 7874 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素医院变压器 | 22.53 | 200 | 160 | 114.94 | 可开放 |
| 7875 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 佟庄二组东台区 | 55.77 | 100 | 80 | 24.23 | 可开放 |
| 7876 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 佟庄一组东变压器 | 18.43 | 200 | 160 | 123.14 | 可开放 |
| 7877 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素东窑台区 | 29.57 | 200 | 160 | 100.86 | 可开放 |
| 7878 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 祁沟变压器 | 79.11 | 200 | 160 | 1.78 | 可开放 |
| 7879 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素安子沟台区 | 36.65 | 100 | 80 | 43.35 | 可开放 |
| 7880 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 白庙子南台区 | 39.84 | 200 | 160 | 80.32 | 可开放 |
| 7881 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 大杖子五组东变压器 | 40.33 | 30 | 24 | 11.90 | 可开放 |
| 7882 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 南岭台区 | 60.24 | 100 | 80 | 19.76 | 可开放 |
| 7883 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素马厂沟屯台区 | 25.45 | 200 | 160 | 109.10 | 可开放 |
| 7884 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 张杖子台区 | 15.87 | 200 | 160 | 128.26 | 可开放 |
| 7885 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 车厂沟台区 | 28.47 | 30 | 24 | 15.46 | 可开放 |
| 7886 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 双庙台区 | 72.22 | 100 | 80 | 7.78 | 可开放 |
| 7887 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 邱杖子后沟变压器 | 16.29 | 200 | 160 | 127.42 | 可开放 |
| 7888 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 刘朋飞大棚台区 | 19.53 | 200 | 160 | 120.94 | 可开放 |
| 7889 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 马场六八组里台区 | 10.98 | 200 | 160 | 138.04 | 可开放 |
| 7890 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV农贸线 | 北电池台区 | 53.16 | 100 | 80 | 26.84 | 可开放 |
| 7891 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 祁沟沟里变压器 | 28.14 | 100 | 80 | 51.86 | 可开放 |
| 7892 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素耿杖子东台区S | 49.95 | 50 | 40 | 15.03 | 可开放 |
| 7893 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 大仗子二组台区 | 22.21 | 50 | 40 | 28.90 | 可开放 |
| 7894 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 小窝铺台区 | 33.25 | 200 | 160 | 93.50 | 可开放 |
| 7895 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 陈良沟变压器 | 48 | 100 | 80 | 32.00 | 可开放 |
| 7896 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 立新南变压器 | 71.97 | 50 | 40 | 4.02 | 可开放 |
| 7897 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 杜龙沟台区 | 33.37 | 100 | 80 | 46.63 | 可开放 |
| 7898 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素白营子一组台区 | 44.39 | 200 | 160 | 71.22 | 可开放 |
| 7899 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 王君杖子台区 | 72.92 | 30 | 24 | 2.12 | 可开放 |
| 7900 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 小杨树沟台区 | 16.17 | 100 | 80 | 63.83 | 可开放 |
| 7901 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 红石砬台区 | 71.7 | 200 | 160 | 16.60 | 可开放 |
| 7902 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 水沟台区 | 51.17 | 20 | 16 | 5.77 | 可开放 |
| 7903 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 沟口子台区 | 74.17 | 50 | 40 | 2.92 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7904 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV农贸线 | 柳河南台区 | 65.13 | 100 | 80 | 14.87 | 可开放 |
| 7905 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 三家台区 | 103.81 | 20 | 16 | -4.76 | 负面 |
| 7906 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素乡转经洞台区 | 27.56 | 100 | 80 | 52.44 | 可开放 |
| 7907 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素提水北 | 45.57 | 100 | 80 | 34.43 | 可开放 |
| 7908 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 立新北变压器 | 17.1 | 200 | 160 | 125.80 | 可开放 |
| 7909 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 毛杖子台区 | 41.55 | 50 | 40 | 19.23 | 可开放 |
| 7910 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV农贸线 | 灰上沟台区 | 57.35 | 30 | 24 | 6.80 | 可开放 |
| 7911 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV农贸线 | 灰本屯台区 | 15.83 | 200 | 160 | 128.34 | 可开放 |
| 7912 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 白庙子八组台区 | 21.82 | 200 | 160 | 116.36 | 可开放 |
| 7913 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 汤土沟果园变压器 | 22.47 | 100 | 80 | 57.53 | 可开放 |
| 7914 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 丁杖子台区 | 44.46 | 100 | 80 | 35.54 | 可开放 |
| 7915 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 大仗子二组大棚台区 | 73.65 | 10 | 8 | 0.63 | 可开放 |
| 7916 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素宋河沟台区 | 43.13 | 100 | 80 | 36.87 | 可开放 |
| 7917 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素蒋山咀台区 | 43.8 | 100 | 80 | 36.20 | 可开放 |
| 7918 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 侉庄四组台区 | 54.51 | 100 | 80 | 25.49 | 可开放 |
| 7919 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 城郊樱村北地 | 40.74 | 100 | 80 | 39.26 | 可开放 |
| 7920 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素二杖子东台区S | 12.56 | 200 | 160 | 134.88 | 可开放 |
| 7921 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 梅二九组东变压器 | 62.25 | 100 | 80 | 17.75 | 可开放 |
| 7922 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 汤7组台区 | 57.84 | 400 | 320 | 88.64 | 可开放 |
| 7923 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 梁杖子台区 | 75.24 | 200 | 160 | 9.52 | 可开放 |
| 7924 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 果品家属院台区 | 85.65 | 20 | 16 | -1.13 | 负面 |
| 7925 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素耿杖子台区 | 94.94 | 30 | 24 | -4.48 | 负面 |
| 7926 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 邱杖子南台区 | 21.13 | 200 | 160 | 117.74 | 可开放 |
| 7927 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 有道物流变压器 | 41.88 | 400 | 320 | 152.48 | 可开放 |
| 7928 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素马厂沟一组台区 | 79.19 | 200 | 160 | 1.62 | 可开放 |
| 7929 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 素石乡政府台区 | 65.19 | 100 | 80 | 14.81 | 可开放 |
| 7930 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 大仗子本屯台区 | 87.06 | 100 | 80 | -7.06 | 负面 |
| 7931 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 10kV沟脑北台区 | 47.22 | 50 | 40 | 16.39 | 可开放 |
| 7932 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 石灰窑子西台区 | 27.16 | 200 | 160 | 105.68 | 可开放 |
| 7933 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 张六组台区 | 27.18 | 100 | 80 | 52.82 | 可开放 |
| 7934 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 张杖子北台区 | 69.37 | 200 | 160 | 21.26 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7935 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 大仗子一组大棚变压器 | 9.36 | 100 | 80 | 70.64 | 可开放 |
| 7936 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 李杖子台区 | 52.47 | 30 | 24 | 8.26 | 可开放 |
| 7937 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 蟒三组台区 | 86.38 | 50 | 40 | -3.19 | 负面 |
| 7938 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 金杖子一组台区 | 46.74 | 100 | 80 | 33.26 | 可开放 |
| 7939 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 白庙子九组台区 | 105.4 | 200 | 160 | -50.80 | 负面 |
| 7940 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 大仗子立新台区 | 56.37 | 50 | 40 | 11.82 | 可开放 |
| 7941 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 汤5，6组变压器 | 59.22 | 200 | 160 | 41.56 | 可开放 |
| 7942 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 张二组台区 | 10.28 | 400 | 320 | 278.88 | 可开放 |
| 7943 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素乡梅立沟台区 | 35.93 | 50 | 40 | 22.04 | 可开放 |
| 7944 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 蟒七组南变压器 | 87.06 | 50 | 40 | -3.53 | 负面 |
| 7945 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 10KV素珠营子线邱杖子大棚台区 | 75.84 | 50 | 40 | 2.08 | 可开放 |
| 7946 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV农贸线 | 老牛沟变压器 | 37.5 | 30 | 24 | 12.75 | 可开放 |
| 7947 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 蟒本屯北变压器 | 90.84 | 200 | 160 | -21.68 | 负面 |
| 7948 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 大屁沟台区 | 10.83 | 50 | 40 | 34.59 | 可开放 |
| 7949 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 姚杖子台区 | 16.42 | 100 | 80 | 63.58 | 可开放 |
| 7950 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 蟒本屯台区 | 47.09 | 200 | 160 | 65.82 | 可开放 |
| 7951 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 佟庄二组西台区 | 37.65 | 200 | 160 | 84.70 | 可开放 |
| 7952 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 小王杖台区 | 46.62 | 50 | 40 | 16.69 | 可开放 |
| 7953 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 石佛东变压器 | 15.63 | 200 | 160 | 128.74 | 可开放 |
| 7954 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素本屯台区 | 24.31 | 400 | 320 | 222.76 | 可开放 |
| 7955 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素三四组台区 | 40.65 | 200 | 160 | 78.70 | 可开放 |
| 7956 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 佟三组东台区 | 37.46 | 30 | 24 | 12.76 | 可开放 |
| 7957 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素提水南台区 | 59.42 | 100 | 80 | 20.58 | 可开放 |
| 7958 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV农贸线 | 柳上沟台区 | 24.71 | 200 | 160 | 110.58 | 可开放 |
| 7959 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 蒋山咀南台区 | 27.78 | 100 | 80 | 52.22 | 可开放 |
| 7960 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 梅二九组南变压器 | 54.48 | 200 | 160 | 51.04 | 可开放 |
| 7961 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 白庙子北台区 | 38.9 | 200 | 160 | 82.20 | 可开放 |
| 7962 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 梅杖子台区 | 19.77 | 200 | 160 | 120.46 | 可开放 |
| 7963 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV农贸线 | 柳三组台区 | 28.85 | 200 | 160 | 102.30 | 可开放 |
| 7964 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 北梁台区 | 9.73 | 100 | 80 | 70.27 | 可开放 |
| 7965 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 蟒四五台区 | 47.93 | 80 | 64 | 25.66 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7966 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 挡中沟东台区 | 45.53 | 20 | 16 | 6.89 | 可开放 |
| 7967 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 李仙洞台区 | 24.01 | 100 | 80 | 55.99 | 可开放 |
| 7968 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 张三组台区 | 36.48 | 200 | 160 | 87.04 | 可开放 |
| 7969 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 道北台区(2522000010) | 40.77 | 200 | 160 | 78.46 | 可开放 |
| 7970 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 蟒四五组北变压器 | 43.6 | 200 | 160 | 72.80 | 可开放 |
| 7971 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV蟒石线 | 石本屯台区 | 67.44 | 100 | 80 | 12.56 | 可开放 |
| 7972 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 蟒七组台区 | 61.86 | 50 | 40 | 9.07 | 可开放 |
| 7973 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素白营子二组台区 | 44.61 | 200 | 160 | 70.78 | 可开放 |
| 7974 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 石佛张杖子台区 | 87.45 | 200 | 160 | -14.90 | 负面 |
| 7975 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV农贸线 | 北电池东台区 | 25.55 | 200 | 160 | 108.90 | 可开放 |
| 7976 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 白庙子一二组台区 | 58.5 | 100 | 80 | 21.50 | 可开放 |
| 7977 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV煤矿线 | 城郊马场六八组二台区 | 12.36 | 200 | 160 | 135.28 | 可开放 |
| 7978 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 素乡佟杖子屯台区 | 47.01 | 100 | 80 | 32.99 | 可开放 |
| 7979 | 建昌县 | 石佛供电营业所 | 10kV素珠营子线 | 佟杖子西台区 | 38.88 | 100 | 80 | 41.12 | 可开放 |
| 7980 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 白庙子村民组 | 46.38 | 200 | 160 | 67.24 | 可开放 |
| 7981 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 大禹杯节水灌溉台区 | 15.66 | 100 | 80 | 64.34 | 可开放 |
| 7982 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 腰下组 | 32.3 | 30 | 24 | 14.31 | 可开放 |
| 7983 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤神庙镇人民政府两家子村刘丙干棚菜小区 | 6.96 | 50 | 40 | 36.52 | 可开放 |
| 7984 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 兴盛永节水灌溉台区 | 11.09 | 200 | 160 | 137.82 | 可开放 |
| 7985 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 建昌县王宝营子乡人民政府（安子沟大棚） | 32.19 | 50 | 40 | 23.91 | 可开放 |
| 7986 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤小杨家窝卜S | 14.97 | 200 | 160 | 130.06 | 可开放 |
| 7987 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 赵麻沟 | 25.5 | 400 | 320 | 218.00 | 可开放 |
| 7988 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 两家子村红庙十三组机井台区 | 80.22 | 100 | 80 | -0.22 | 负面 |
| 7989 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 朱家店西 | 110.19 | 200 | 160 | -60.38 | 负面 |
| 7990 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 东山 | 39.16 | 200 | 160 | 81.68 | 可开放 |
| 7991 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 马营子村后山 | 19.08 | 100 | 80 | 60.92 | 可开放 |
| 7992 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 黄土坡子 | 10.77 | 200 | 160 | 138.46 | 可开放 |
| 7993 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 叠水泉沟大棚台区 | 46.35 | 100 | 80 | 33.65 | 可开放 |
| 7994 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 葡萄洼 | 18.05 | 100 | 80 | 61.95 | 可开放 |
| 7995 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 陈家沟 | 86.4 | 50 | 40 | -3.20 | 负面 |
| 7996 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 小冯杖子 | 25.79 | 80 | 64 | 43.37 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7997 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 高台子西 | 85.11 | 100 | 80 | -5.11 | 负面 |
| 7998 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤北井上台区 | 36.12 | 200 | 160 | 87.76 | 可开放 |
| 7999 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 头龙潭岭下 | 23.46 | 100 | 80 | 56.54 | 可开放 |
| 8000 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 南房子 | 13.11 | 200 | 160 | 133.78 | 可开放 |
| 8001 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 芹菜沟 | 88.92 | 20 | 16 | -1.78 | 负面 |
| 8002 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 倚子庄下组 | 44.49 | 100 | 80 | 35.51 | 可开放 |
| 8003 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 汤道房子上台区D | 43.05 | 50 | 40 | 18.48 | 可开放 |
| 8004 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 马家店五组机井台区 | 5.61 | 100 | 80 | 74.39 | 可开放 |
| 8005 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王宝营子乡人民政府（田家窝铺大棚1、2、3、7区） | 9.13 | 200 | 160 | 141.74 | 可开放 |
| 8006 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤于道沟北 | 16.17 | 200 | 160 | 127.66 | 可开放 |
| 8007 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王宝营子乡人民政府（田家窝铺大棚4、5、6区） | 47.7 | 160 | 128 | 51.68 | 可开放 |
| 8008 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 大道沟 | 28.26 | 100 | 80 | 51.74 | 可开放 |
| 8009 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 姚厂沟 | 35.73 | 100 | 80 | 44.27 | 可开放 |
| 8010 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 建昌县汤神庙镇人民政府（三家子村五组棚菜小区） | 69.09 | 50 | 40 | 5.46 | 可开放 |
| 8011 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 芭兰沟北 | 28.61 | 200 | 160 | 102.78 | 可开放 |
| 8012 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 小宝地县组 | 92.5 | 20 | 16 | -2.50 | 负面 |
| 8013 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 后街西 | 89.36 | 50 | 40 | -4.68 | 负面 |
| 8014 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 庄户沟 | 23.82 | 200 | 160 | 112.36 | 可开放 |
| 8015 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 马营子北 | 21.6 | 400 | 320 | 233.60 | 可开放 |
| 8016 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤神庙农贸市场D | 10.98 | 400 | 320 | 276.08 | 可开放 |
| 8017 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 松村 | 70.92 | 100 | 80 | 9.08 | 可开放 |
| 8018 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王东组 | 54.11 | 200 | 160 | 51.78 | 可开放 |
| 8019 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 三块地 | 60.29 | 20 | 16 | 3.94 | 可开放 |
| 8020 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 古西沟 | 15.39 | 200 | 160 | 129.22 | 可开放 |
| 8021 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王西组 | 54.86 | 100 | 80 | 25.14 | 可开放 |
| 8022 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 金宝营子 | 32.27 | 200 | 160 | 95.46 | 可开放 |
| 8023 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 汤西北杖子西台区D | 79.47 | 50 | 40 | 0.27 | 可开放 |
| 8024 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 朱家店 | 49.41 | 200 | 160 | 61.18 | 可开放 |
| 8025 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 杨树湾 | 40.75 | 50 | 40 | 19.63 | 可开放 |
| 8026 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 建昌县王宝营子乡人民政府（水泉沟大棚） | 26.84 | 200 | 160 | 106.32 | 可开放 |
| 8027 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 邓杖子 | 34.46 | 200 | 160 | 91.08 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8028 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤神庙镇人民政府（松村门前大棚） | 22.67 | 200 | 160 | 114.66 | 可开放 |
| 8029 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 叠八 | 31.84 | 80 | 64 | 38.53 | 可开放 |
| 8030 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 喇嘛沟 | 23.36 | 30 | 24 | 16.99 | 可开放 |
| 8031 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 马营子村南 | 83.22 | 100 | 80 | -3.22 | 负面 |
| 8032 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 南天门沟 | 34.24 | 30 | 24 | 13.73 | 可开放 |
| 8033 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 塘坊西节水灌溉 | 61.44 | 100 | 80 | 18.56 | 可开放 |
| 8034 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | （兴隆庄、东台子、王东）节水灌溉台区 | 18.6 | 160 | 128 | 98.24 | 可开放 |
| 8035 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 郑印宝棚菜 | 31.2 | 30 | 24 | 14.64 | 可开放 |
| 8036 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 东沟 | 42.09 | 100 | 80 | 37.91 | 可开放 |
| 8037 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 瓜地杖子 | 26.94 | 200 | 160 | 106.12 | 可开放 |
| 8038 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 小两家 | 20.72 | 200 | 160 | 118.56 | 可开放 |
| 8039 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 古桥子 | 28.35 | 200 | 160 | 103.30 | 可开放 |
| 8040 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 宝地县 | 78.64 | 50 | 40 | 0.68 | 可开放 |
| 8041 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 树态沟大棚台区 | 18.78 | 50 | 40 | 30.61 | 可开放 |
| 8042 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 侉下东台区 | 21.88 | 100 | 80 | 58.12 | 可开放 |
| 8043 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 西台子北组 | 34.71 | 50 | 40 | 22.65 | 可开放 |
| 8044 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 侉子庄上组 | 31.32 | 100 | 80 | 48.68 | 可开放 |
| 8045 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 东山东台区 | 78.24 | 30 | 24 | 0.53 | 可开放 |
| 8046 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 三家子村双杨树九组机井台区 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 8047 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 红庙节水灌溉台区 | 2.98 | 200 | 160 | 154.04 | 可开放 |
| 8048 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 榆树底下 | 80.97 | 50 | 40 | -0.48 | 负面 |
| 8049 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 冯家沟 | 50.34 | 20 | 16 | 5.93 | 可开放 |
| 8050 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王兴龙沟 | 53.19 | 30 | 24 | 8.04 | 可开放 |
| 8051 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 榛子沟大棚台区 | 49.17 | 50 | 40 | 15.42 | 可开放 |
| 8052 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 马营子中 | 49.71 | 100 | 80 | 30.29 | 可开放 |
| 8053 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 兴隆庄南组 | 25.95 | 200 | 160 | 108.10 | 可开放 |
| 8054 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 道房子 | 82.1 | 50 | 40 | -1.05 | 负面 |
| 8055 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 铁十五组 | 24.38 | 80 | 64 | 44.50 | 可开放 |
| 8056 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤马营子村一组 | 34.44 | 200 | 160 | 91.12 | 可开放 |
| 8057 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 树良子村塘房西南地机井台区 | 31.68 | 50 | 40 | 24.16 | 可开放 |
| 8058 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 大三家子葡萄基地台区 | 23.79 | 50 | 40 | 28.11 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 油房杖子节水灌溉台区 | 16.95 | 200 | 160 | 126.10 | 可开放 |
| 8060 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 黑沟 | 10.42 | 200 | 160 | 139.16 | 可开放 |
| 8061 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 四十亩地 | 25.85 | 50 | 40 | 27.08 | 可开放 |
| 8062 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 京杖子村南房子机井台区 | 14.64 | 100 | 80 | 65.36 | 可开放 |
| 8063 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 宣一二组 | 26.46 | 200 | 160 | 107.08 | 可开放 |
| 8064 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 老爷庙北台区D | 40.23 | 50 | 40 | 19.89 | 可开放 |
| 8065 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 榛子沟 | 63.58 | 50 | 40 | 8.21 | 可开放 |
| 8066 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 黄土坎子 | 25.86 | 100 | 80 | 54.14 | 可开放 |
| 8067 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 厂子沟大棚台区 | 51.15 | 50 | 40 | 14.43 | 可开放 |
| 8068 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 宋匣沟 | 188.1 | 30 | 24 | -32.43 | 负面 |
| 8069 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 青松村西杖子五组机井台区 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 8070 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 下杖子 | 28.65 | 100 | 80 | 51.35 | 可开放 |
| 8071 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 汤南三家东台区D | 49.68 | 50 | 40 | 15.16 | 可开放 |
| 8072 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 石门沟 | 68.98 | 20 | 16 | 2.20 | 可开放 |
| 8073 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 党家沟 | 24.24 | 100 | 80 | 55.76 | 可开放 |
| 8074 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 鸭子沟台区 | 25.2 | 100 | 80 | 54.80 | 可开放 |
| 8075 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 冯三四 | 70.68 | 80 | 64 | 7.46 | 可开放 |
| 8076 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤镇西台区D | 45.54 | 100 | 80 | 34.46 | 可开放 |
| 8077 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤葡萄种植专业合作社S | 2.28 | 50 | 40 | 38.86 | 可开放 |
| 8078 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 河南节水灌溉台区 | 18.18 | 100 | 80 | 61.82 | 可开放 |
| 8079 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 碾子沟上台区 | 12.03 | 200 | 160 | 135.94 | 可开放 |
| 8080 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 流水沟北2台区 | 51.03 | 30 | 24 | 8.69 | 可开放 |
| 8081 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 树态沟 | 57 | 100 | 80 | 23.00 | 可开放 |
| 8082 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 古迹沟 | 12.76 | 200 | 160 | 134.48 | 可开放 |
| 8083 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 京三 | 13.71 | 200 | 160 | 132.58 | 可开放 |
| 8084 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 厂子沟 | 26.03 | 200 | 160 | 107.94 | 可开放 |
| 8085 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 东杖子 | 15.18 | 200 | 160 | 129.64 | 可开放 |
| 8086 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 芭兰沟南 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 8087 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 榆树底下上 | 42.73 | 30 | 24 | 11.18 | 可开放 |
| 8088 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 兴盛永田家窝铺机井台区 | 11.52 | 50 | 40 | 34.24 | 可开放 |
| 8089 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤后街西台区 | 36.63 | 100 | 80 | 43.37 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8090 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 建昌县王宝营子乡人民政府（青松村白庙子大棚） | 60.6 | 30 | 24 | 5.82 | 可开放 |
| 8091 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤神庙镇人民政府两家子村平顶山棚菜小区 | 19.54 | 20 | 16 | 12.09 | 可开放 |
| 8092 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤神庙镇人民政府（大三家子村棚菜小区） | 49.71 | 80 | 64 | 24.23 | 可开放 |
| 8093 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 古北沟 | 51.86 | 50 | 40 | 14.07 | 可开放 |
| 8094 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 孤山子村六七组机井台区 | 2.01 | 50 | 40 | 39.00 | 可开放 |
| 8095 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 汤神庙镇人民政府（南杖子村棚菜小区） | 66.24 | 50 | 40 | 6.88 | 可开放 |
| 8096 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 于道沟南 | 50.85 | 100 | 80 | 29.15 | 可开放 |
| 8097 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王新洞子沟 | 27.45 | 20 | 16 | 10.51 | 可开放 |
| 8098 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 党于沟台区 | 14.55 | 200 | 160 | 130.90 | 可开放 |
| 8099 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 红庙 | 40.34 | 200 | 160 | 79.32 | 可开放 |
| 8100 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 三四五组节水灌溉台区 | 14.78 | 100 | 80 | 65.22 | 可开放 |
| 8101 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 大道沟里 | 16.46 | 100 | 80 | 63.54 | 可开放 |
| 8102 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 孤六七 | 46.9 | 50 | 40 | 16.55 | 可开放 |
| 8103 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王宝营子乡人民政府（山咀营子棚菜小区） | 38.64 | 50 | 40 | 20.68 | 可开放 |
| 8104 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 叠七台区 | 94.34 | 20 | 16 | -2.87 | 负面 |
| 8105 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 兴东 | 50.49 | 100 | 80 | 29.51 | 可开放 |
| 8106 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 二龙潭 | 13.68 | 200 | 160 | 132.64 | 可开放 |
| 8107 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 原子沟 | 29.43 | 100 | 80 | 50.57 | 可开放 |
| 8108 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 奎子沟 | 19.95 | 100 | 80 | 60.05 | 可开放 |
| 8109 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 叠一 | 54.12 | 100 | 80 | 25.88 | 可开放 |
| 8110 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 抄道子 | 20.54 | 200 | 160 | 118.92 | 可开放 |
| 8111 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 叠保土沟村二、九 | 21.49 | 200 | 160 | 117.02 | 可开放 |
| 8112 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 乡直 | 60.93 | 400 | 320 | 76.28 | 可开放 |
| 8113 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 流八家子 | 19.68 | 315 | 252 | 190.01 | 可开放 |
| 8114 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 腰中队 | 34.7 | 30 | 24 | 13.59 | 可开放 |
| 8115 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 兴隆庄 | 42.51 | 200 | 160 | 74.98 | 可开放 |
| 8116 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 洞子沟台区 | 33.99 | 50 | 40 | 23.01 | 可开放 |
| 8117 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 马营子村五组坎下机井台区 | 5.1 | 100 | 80 | 74.90 | 可开放 |
| 8118 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 京四 | 17.37 | 100 | 80 | 62.63 | 可开放 |
| 8119 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 酒七组台区 | 67.08 | 50 | 40 | 6.46 | 可开放 |
| 8120 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 汤神庙镇人民政府（流水沟村棚菜小区） | 36.48 | 200 | 160 | 87.04 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 巴兰沟节水灌溉台区 | 2.25 | 100 | 80 | 77.75 | 可开放 |
| 8122 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 流七 | 25.81 | 200 | 160 | 108.38 | 可开放 |
| 8123 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 兴隆庄节水灌溉台区 | 13.5 | 100 | 80 | 66.50 | 可开放 |
| 8124 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 油东 | 17.94 | 200 | 160 | 124.12 | 可开放 |
| 8125 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王河南台区 | 19.17 | 200 | 160 | 121.66 | 可开放 |
| 8126 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 叠五七组 | 50.28 | 100 | 80 | 29.72 | 可开放 |
| 8127 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 谷东沟台区 | 7.29 | 200 | 160 | 145.42 | 可开放 |
| 8128 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 安北 | 69.01 | 50 | 40 | 5.50 | 可开放 |
| 8129 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 京杖子大棚台区 | 9.15 | 20 | 16 | 14.17 | 可开放 |
| 8130 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 孤山子村六组 | 12.36 | 200 | 160 | 135.28 | 可开放 |
| 8131 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 山根 | 17.28 | 200 | 160 | 125.44 | 可开放 |
| 8132 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤村 | 48.54 | 400 | 320 | 125.84 | 可开放 |
| 8133 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 汤杨树湾 | 19.11 | 200 | 160 | 121.78 | 可开放 |
| 8134 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 大梨树沟 | 8.52 | 200 | 160 | 142.96 | 可开放 |
| 8135 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 两三四 | 61.58 | 160 | 128 | 29.47 | 可开放 |
| 8136 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 北台子 | 86.56 | 50 | 40 | -3.28 | 负面 |
| 8137 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | pms_汤南岭一组 | 39.7 | 30 | 24 | 12.09 | 可开放 |
| 8138 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 小于道沟台区 | 28.24 | 100 | 80 | 51.76 | 可开放 |
| 8139 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 南后街 | 31.17 | 200 | 160 | 97.66 | 可开放 |
| 8140 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 西营西 | 64.65 | 100 | 80 | 15.35 | 可开放 |
| 8141 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 吴家庄 | 32.65 | 50 | 40 | 23.68 | 可开放 |
| 8142 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 高台子东 | 31.37 | 200 | 160 | 97.26 | 可开放 |
| 8143 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 苗圃 | 38.97 | 200 | 160 | 82.06 | 可开放 |
| 8144 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 南前街 | 51.51 | 100 | 80 | 28.49 | 可开放 |
| 8145 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 曹子地 | 24.33 | 100 | 80 | 55.67 | 可开放 |
| 8146 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 阳坡 | 39.52 | 100 | 80 | 40.48 | 可开放 |
| 8147 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 流水沟五六台区 | 62.04 | 30 | 24 | 5.39 | 可开放 |
| 8148 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 古西沟上 | 49.53 | 100 | 80 | 30.47 | 可开放 |
| 8149 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 流水沟四台区 | 71.37 | 50 | 40 | 4.32 | 可开放 |
| 8150 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 闫台子 | 19.86 | 200 | 160 | 120.28 | 可开放 |
| 8151 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 南岭 | 9.84 | 200 | 160 | 140.32 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8152 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 南三家 | 77.78 | 50 | 40 | 1.11 | 可开放 |
| 8153 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 西营东 | 24.51 | 200 | 160 | 110.98 | 可开放 |
| 8154 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 丁杖子 | 55.1 | 50 | 40 | 12.45 | 可开放 |
| 8155 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 山上 | 34.09 | 100 | 80 | 45.91 | 可开放 |
| 8156 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 肖丈子东组 | 60.3 | 200 | 160 | 39.40 | 可开放 |
| 8157 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 建昌县汤神庙镇人民政府（汤神庙村前街东组棚菜小区） | 43.64 | 200 | 160 | 72.72 | 可开放 |
| 8158 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 田家窝铺 | 93.44 | 50 | 40 | -6.72 | 负面 |
| 8159 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 小松树良子 | 20.21 | 200 | 160 | 119.58 | 可开放 |
| 8160 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 安子沟移民新村 | 103.5 | 30 | 24 | -7.05 | 负面 |
| 8161 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 西杖子 | 44.31 | 100 | 80 | 35.69 | 可开放 |
| 8162 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 下营子 | 47.85 | 200 | 160 | 64.30 | 可开放 |
| 8163 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 康南 | 52.8 | 100 | 80 | 27.20 | 可开放 |
| 8164 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 双杨树 | 19.14 | 200 | 160 | 121.72 | 可开放 |
| 8165 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 胡家窝铺 | 38.79 | 50 | 40 | 20.61 | 可开放 |
| 8166 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 叠四 | 23.99 | 200 | 160 | 112.02 | 可开放 |
| 8167 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 朱河南 | 58.86 | 50 | 40 | 10.57 | 可开放 |
| 8168 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 孤四 | 45.27 | 100 | 80 | 34.73 | 可开放 |
| 8169 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 肖家窝铺 | 14.21 | 200 | 160 | 131.58 | 可开放 |
| 8170 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤神庙镇人民政府（马营子棚菜小区） | 42.21 | 100 | 80 | 37.79 | 可开放 |
| 8171 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 建昌县汤神庙镇人民政府（永和窝铺棚菜小区） | 51.53 | 80 | 64 | 22.78 | 可开放 |
| 8172 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 水泉沟 | 35.79 | 200 | 160 | 88.42 | 可开放 |
| 8173 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 叠三台区 | 51.57 | 200 | 160 | 56.86 | 可开放 |
| 8174 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 大梨树沟方塘台区 | 41.49 | 50 | 40 | 19.26 | 可开放 |
| 8175 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 汤小店台区D | 33.78 | 50 | 40 | 23.11 | 可开放 |
| 8176 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 兴西 | 50.79 | 100 | 80 | 29.21 | 可开放 |
| 8177 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 汤南杖子北 | 16.14 | 200 | 160 | 127.72 | 可开放 |
| 8178 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 碾子沟 | 29.43 | 100 | 80 | 50.57 | 可开放 |
| 8179 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 榛子沟下台区 | 61.38 | 50 | 40 | 9.31 | 可开放 |
| 8180 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 塘房 | 42.21 | 100 | 80 | 37.79 | 可开放 |
| 8181 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 抄道子2台区 | 19.88 | 80 | 64 | 48.10 | 可开放 |
| 8182 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤杨家窝铺 | 18.69 | 200 | 160 | 122.62 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8183 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 黄杖子组 | 8.56 | 200 | 160 | 142.88 | 可开放 |
| 8184 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 汤八家子 | 25.48 | 200 | 160 | 109.04 | 可开放 |
| 8185 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 三家子小北沟 | 42.32 | 50 | 40 | 18.84 | 可开放 |
| 8186 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 铁十四 | 22.97 | 100 | 80 | 57.03 | 可开放 |
| 8187 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 安中 | 14.68 | 200 | 160 | 130.64 | 可开放 |
| 8188 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 城子沟节水灌溉台区 | 26.37 | 50 | 40 | 26.82 | 可开放 |
| 8189 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 宋匣子沟下台区 | 32.44 | 100 | 80 | 47.56 | 可开放 |
| 8190 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 刘台子 | 20.31 | 100 | 80 | 59.69 | 可开放 |
| 8191 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 康杖子 | 51.86 | 80 | 64 | 22.51 | 可开放 |
| 8192 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 小东沟 | 67.72 | 20 | 16 | 2.46 | 可开放 |
| 8193 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤神庙镇人民政府（孤山子五六组棚菜小区） | 64.86 | 50 | 40 | 7.57 | 可开放 |
| 8194 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 冯一二 | 29.37 | 200 | 160 | 101.26 | 可开放 |
| 8195 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤神庙镇人民政府（汤神庙村马北棚菜小区） | 46.83 | 200 | 160 | 66.34 | 可开放 |
| 8196 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 古桥子小区 | 29.22 | 100 | 80 | 50.78 | 可开放 |
| 8197 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 小南三家台区 | 43.07 | 100 | 80 | 36.93 | 可开放 |
| 8198 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王宝营子乡人民政府（小东沟棚菜小区） | 45.84 | 50 | 40 | 17.08 | 可开放 |
| 8199 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 平顶山 | 21.52 | 200 | 160 | 116.96 | 可开放 |
| 8200 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王宝营子乡人民政府（城子沟村棚菜小区） | 56.06 | 100 | 80 | 23.94 | 可开放 |
| 8201 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 酒局杖子 | 46.89 | 200 | 160 | 66.22 | 可开放 |
| 8202 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 兴隆庄大棚台区 | 41.18 | 50 | 40 | 19.41 | 可开放 |
| 8203 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 肖丈子西组 | 17.22 | 200 | 160 | 125.56 | 可开放 |
| 8204 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 后街东组 | 47.67 | 100 | 80 | 32.33 | 可开放 |
| 8205 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 铁杖子葡萄园 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 8206 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 京杖子节水灌溉台区 | 1.29 | 100 | 80 | 78.71 | 可开放 |
| 8207 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 三家村北井 | 56.7 | 160 | 128 | 37.28 | 可开放 |
| 8208 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 京一二 | 19.65 | 400 | 320 | 241.40 | 可开放 |
| 8209 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 瓜地杖子下组台区 | 84.38 | 50 | 40 | -2.19 | 负面 |
| 8210 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 康西台区 | 25.14 | 200 | 160 | 109.72 | 可开放 |
| 8211 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 头龙潭 | 23.65 | 100 | 80 | 56.35 | 可开放 |
| 8212 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 柳条沟 | 62.67 | 30 | 24 | 5.20 | 可开放 |
| 8213 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 马北 | 26.11 | 200 | 160 | 107.78 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8214 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 东台子 | 34.6 | 100 | 80 | 45.40 | 可开放 |
| 8215 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 建昌县汤神庙镇人民政府（孤山子村于道沟棚菜小区） | 64.7 | 30 | 24 | 4.59 | 可开放 |
| 8216 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 安南 | 18.63 | 200 | 160 | 122.74 | 可开放 |
| 8217 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 流南组 | 72.86 | 30 | 24 | 2.14 | 可开放 |
| 8218 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 于道沟 | 71.37 | 50 | 40 | 4.32 | 可开放 |
| 8219 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 宫杖子 | 37.76 | 50 | 40 | 21.12 | 可开放 |
| 8220 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 西台子 | 116.96 | 30 | 24 | -11.09 | 负面 |
| 8221 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 姜宇果树上水台区 | 0.36 | 50 | 40 | 39.82 | 可开放 |
| 8222 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王乡值 | 30.05 | 200 | 160 | 99.90 | 可开放 |
| 8223 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 刘杖子 | 28.77 | 200 | 160 | 102.46 | 可开放 |
| 8224 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 洞底下台区 | 81.47 | 50 | 40 | -0.73 | 负面 |
| 8225 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 王河北台区 | 14.94 | 200 | 160 | 130.12 | 可开放 |
| 8226 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 南河西 | 24.09 | 200 | 160 | 111.82 | 可开放 |
| 8227 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 薛家沟 | 17.19 | 200 | 160 | 125.62 | 可开放 |
| 8228 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 建昌县汤神庙镇人民政府（酒局杖子棚菜小区） | 64.95 | 50 | 40 | 7.53 | 可开放 |
| 8229 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 宣三四组 | 59.37 | 100 | 80 | 20.63 | 可开放 |
| 8230 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 西炉 | 47.13 | 100 | 80 | 32.87 | 可开放 |
| 8231 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 国玉小区 | 91.04 | 50 | 40 | -5.52 | 负面 |
| 8232 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 许家窝铺 | 157.37 | 30 | 24 | -23.21 | 负面 |
| 8233 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 老爷庙台区 | 66.28 | 50 | 40 | 6.86 | 可开放 |
| 8234 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤神庙镇人民政府（松树良子棚菜小区） | 105.32 | 50 | 40 | -12.66 | 负面 |
| 8235 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 两家子大棚台区 | 14.82 | 50 | 40 | 32.59 | 可开放 |
| 8236 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 城子沟 | 58.08 | 100 | 80 | 21.92 | 可开放 |
| 8237 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 孤五组 | 79.35 | 50 | 40 | 0.33 | 可开放 |
| 8238 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 油西 | 18.15 | 200 | 160 | 123.70 | 可开放 |
| 8239 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 建昌县汤神庙镇人民政府（孤山子棚菜小区） | 9.49 | 200 | 160 | 141.02 | 可开放 |
| 8240 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 西北杖子 | 30.72 | 200 | 160 | 98.56 | 可开放 |
| 8241 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 南大地节水灌溉台区 | 7.23 | 100 | 80 | 72.77 | 可开放 |
| 8242 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 北山根 | 8.97 | 200 | 160 | 142.06 | 可开放 |
| 8243 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 小腰岭沟 | 50.17 | 30 | 24 | 8.95 | 可开放 |
| 8244 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV王宝营子线 | 西杖子南台区 | 12.03 | 200 | 160 | 135.94 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 刘丙干 | 16.14 | 200 | 160 | 127.72 | 可开放 |
| 8246 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 叠宝土沟节水灌溉台区 | 0.06 | 50 | 40 | 39.97 | 可开放 |
| 8247 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 马营子养殖小区 | 33.09 | 50 | 40 | 23.46 | 可开放 |
| 8248 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 汤本街一组十四组机井台区 | 7.32 | 100 | 80 | 72.68 | 可开放 |
| 8249 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙工业线 | 汤神庙镇人民政府（孤山子村七组大棚） | 28.8 | 200 | 160 | 102.40 | 可开放 |
| 8250 | 建昌县 | 汤神庙供电营业所 | 10kV汤神庙线 | 南杖子果园台区 | 8.58 | 400 | 320 | 285.68 | 可开放 |
| 8251 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 瓦二队 | 37.3 | 80 | 64 | 34.16 | 可开放 |
| 8252 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 八家子棚户区1-2配电变压器 | 27.4 | 630 | 504 | 331.38 | 可开放 |
| 8253 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯屯南 | 87 | 100 | 80 | -7.00 | 负面 |
| 8254 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子前石门岳屯 | 19.63 | 200 | 160 | 120.74 | 可开放 |
| 8255 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子沙河哨西 | 12.14 | 200 | 160 | 135.72 | 可开放 |
| 8256 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯上地 | 32.76 | 100 | 80 | 47.24 | 可开放 |
| 8257 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子沙河哨东 | 11.2 | 100 | 80 | 68.80 | 可开放 |
| 8258 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 煤沟 | 21.9 | 200 | 160 | 116.20 | 可开放 |
| 8259 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯二道沟 | 58.36 | 50 | 40 | 10.82 | 可开放 |
| 8260 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯西 | 14.29 | 315 | 252 | 206.99 | 可开放 |
| 8261 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 综合楼2配电室2#变压器 | 38.06 | 630 | 504 | 264.22 | 可开放 |
| 8262 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯碾房西 | 43.62 | 50 | 40 | 18.19 | 可开放 |
| 8263 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯头道沟 | 41.45 | 100 | 80 | 38.55 | 可开放 |
| 8264 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯郑杖子 | 31.98 | 50 | 40 | 24.01 | 可开放 |
| 8265 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子青石岭大队 | 14.33 | 200 | 160 | 131.34 | 可开放 |
| 8266 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 老沟口北大棚 | 22.69 | 80 | 64 | 45.85 | 可开放 |
| 8267 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 东山台区 | 26.94 | 200 | 160 | 106.12 | 可开放 |
| 8268 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯本街大棚 | 44.16 | 200 | 160 | 71.68 | 可开放 |
| 8269 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 瓦四队 | 10.86 | 200 | 160 | 138.28 | 可开放 |
| 8270 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯下马道子西 | 32.06 | 200 | 160 | 95.88 | 可开放 |
| 8271 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯夏杖子 | 65.97 | 30 | 24 | 4.21 | 可开放 |
| 8272 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯上地南沟 | 50.5 | 30 | 24 | 8.85 | 可开放 |
| 8273 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 6.3kV镇内二线 | 韩家沟 | 6.19 | 250 | 200 | 184.53 | 可开放 |
| 8274 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯三道沟六队 | 56.43 | 50 | 40 | 11.79 | 可开放 |
| 8275 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯西道南 | 21.84 | 315 | 252 | 183.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 张屯 | 17.94 | 200 | 160 | 124.12 | 可开放 |
| 8277 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 综合楼1配电室1#变压器 | 35.33 | 630 | 504 | 281.42 | 可开放 |
| 8278 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大冷屯 | 26.49 | 200 | 160 | 107.02 | 可开放 |
| 8279 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯曹碾北 | 18.93 | 50 | 40 | 30.54 | 可开放 |
| 8280 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子青石岭芹菜沟 | 54.27 | 30 | 24 | 7.72 | 可开放 |
| 8281 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯南台子 | 11.37 | 100 | 80 | 68.63 | 可开放 |
| 8282 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯腰屯 | 39.88 | 50 | 40 | 20.06 | 可开放 |
| 8283 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯贺吉沟南 | 28.97 | 200 | 160 | 102.06 | 可开放 |
| 8284 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子青石岭六八队 | 26.61 | 200 | 160 | 106.78 | 可开放 |
| 8285 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 供电所门前西大棚 | 23.52 | 100 | 80 | 56.48 | 可开放 |
| 8286 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 瓦五队 | 53.8 | 30 | 24 | 7.86 | 可开放 |
| 8287 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯鸽子洞东 | 53.1 | 30 | 24 | 8.07 | 可开放 |
| 8288 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 董屯 | 19.41 | 200 | 160 | 121.18 | 可开放 |
| 8289 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯河南 | 21.58 | 200 | 160 | 116.84 | 可开放 |
| 8290 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯四道沟口机井 | 9.87 | 100 | 80 | 70.13 | 可开放 |
| 8291 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯东市场 | 41.1 | 80 | 64 | 31.12 | 可开放 |
| 8292 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八裴屯 | 0.05 | 20 | 16 | 15.99 | 可开放 |
| 8293 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯贾杖子东 | 6.63 | 200 | 160 | 146.74 | 可开放 |
| 8294 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 瓦三队 | 40.98 | 100 | 80 | 39.02 | 可开放 |
| 8295 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯皇宿沟 | 51.62 | 5 | 4 | 1.42 | 可开放 |
| 8296 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯王杖子石门 | 77.97 | 20 | 16 | 0.41 | 可开放 |
| 8297 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 濂屯 | 22.92 | 20 | 16 | 11.42 | 可开放 |
| 8298 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子沙河哨骆岭 | 9.55 | 200 | 160 | 140.90 | 可开放 |
| 8299 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯苇子沟东 | 91.32 | 50 | 40 | -5.66 | 负面 |
| 8300 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 6.3kV镇内二线 | 八家子检斤站 | 0.03 | 10 | 8 | 8.00 | 可开放 |
| 8301 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯贺吉沟里 | 31.71 | 50 | 40 | 24.15 | 可开放 |
| 8302 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子青石岭二队 | 18.66 | 400 | 320 | 245.36 | 可开放 |
| 8303 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子沙河哨新村 | 29.05 | 315 | 252 | 160.49 | 可开放 |
| 8304 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯哈巴气 | 15.08 | 200 | 160 | 129.84 | 可开放 |
| 8305 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子高屯狼洞子 | 22.59 | 100 | 80 | 57.41 | 可开放 |
| 8306 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子沙河哨旱沟 | 0 | 5 | 4 | 4.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8307 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 瓦七队 | 15 | 50 | 40 | 32.50 | 可开放 |
| 8308 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯上马道子 | 25.52 | 100 | 80 | 54.48 | 可开放 |
| 8309 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯小苇子沟 | 109.3 | 30 | 24 | -8.79 | 负面 |
| 8310 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 家子综合楼配电变压器 | 20.16 | 315 | 252 | 188.50 | 可开放 |
| 8311 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯张屯东 | 14.37 | 100 | 80 | 65.63 | 可开放 |
| 8312 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯刘杖子 | 22.96 | 50 | 40 | 28.52 | 可开放 |
| 8313 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 草沟 | 36.01 | 30 | 24 | 13.20 | 可开放 |
| 8314 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯王杖子屯 | 19.4 | 200 | 160 | 121.20 | 可开放 |
| 8315 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯下洼西 | 14.12 | 100 | 80 | 65.88 | 可开放 |
| 8316 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯老沟口南 | 35.72 | 200 | 160 | 88.56 | 可开放 |
| 8317 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子青石岭新立屯 | 90.3 | 20 | 16 | -2.06 | 负面 |
| 8318 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯碾房东大棚 | 22.22 | 200 | 160 | 115.56 | 可开放 |
| 8319 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 郑杖子水井 | 11.46 | 50 | 40 | 34.27 | 可开放 |
| 8320 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 八家子镇政府 | 61.89 | 200 | 160 | 36.22 | 可开放 |
| 8321 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 马道子南 | 42.9 | 100 | 80 | 37.10 | 可开放 |
| 8322 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 八家子棚户区1-1配电变压器 | 47.33 | 630 | 504 | 205.82 | 可开放 |
| 8323 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯碾房 | 65.6 | 100 | 80 | 14.40 | 可开放 |
| 8324 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯宁屯 | 56.48 | 200 | 160 | 47.04 | 可开放 |
| 8325 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯头道沟麦田 | 15.18 | 30 | 24 | 19.45 | 可开放 |
| 8326 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 综合楼2配电室1#变压器 | 34.51 | 630 | 504 | 286.59 | 可开放 |
| 8327 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 木材厂 | 17.4 | 100 | 80 | 62.60 | 可开放 |
| 8328 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯小新屯 | 101.74 | 50 | 40 | -10.87 | 负面 |
| 8329 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯老沟口麦田 | 73.59 | 200 | 160 | 12.82 | 可开放 |
| 8330 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯山根 | 17.81 | 200 | 160 | 124.38 | 可开放 |
| 8331 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 鹿叫二队 | 17.66 | 200 | 160 | 124.68 | 可开放 |
| 8332 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯山西 | 21.58 | 200 | 160 | 116.84 | 可开放 |
| 8333 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 医院 | 74.43 | 200 | 160 | 11.14 | 可开放 |
| 8334 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯综合厂 | 45.77 | 400 | 320 | 136.92 | 可开放 |
| 8335 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯新市场 | 63.19 | 200 | 160 | 33.62 | 可开放 |
| 8336 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 瓦房沟蔬菜大棚 | 19.01 | 80 | 64 | 48.79 | 可开放 |
| 8337 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯贺吉沟水井 | 11.13 | 50 | 40 | 34.44 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8338 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯姜刘二家北 | 136.26 | 50 | 40 | -28.13 | 负面 |
| 8339 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯河南机井 | 55.38 | 50 | 40 | 12.31 | 可开放 |
| 8340 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 瓦八队 | 24.64 | 200 | 160 | 110.72 | 可开放 |
| 8341 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子青石岭冰沟 | 56.91 | 50 | 40 | 11.55 | 可开放 |
| 8342 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯马道沟口 | 24.76 | 100 | 80 | 55.24 | 可开放 |
| 8343 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯苇子沟北 | 23.7 | 100 | 80 | 56.30 | 可开放 |
| 8344 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 大屯宁屯东 | 20.85 | 200 | 160 | 118.30 | 可开放 |
| 8345 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯贺吉沟北 | 29.47 | 200 | 160 | 101.06 | 可开放 |
| 8346 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯贾杖子 | 19.8 | 100 | 80 | 60.20 | 可开放 |
| 8347 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子王屯 | 94.44 | 20 | 16 | -2.89 | 负面 |
| 8348 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯李屯 | 16.14 | 200 | 160 | 127.72 | 可开放 |
| 8349 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子沙河哨苏屯 | 80.46 | 20 | 16 | -0.09 | 负面 |
| 8350 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯东升南 | 10.06 | 200 | 160 | 139.88 | 可开放 |
| 8351 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯鸽子洞西 | 43.59 | 50 | 40 | 18.21 | 可开放 |
| 8352 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯苇子沟 | 11.67 | 315 | 252 | 215.24 | 可开放 |
| 8353 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯胡杖子 | 20.98 | 200 | 160 | 118.04 | 可开放 |
| 8354 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯蔡屯 | 23.49 | 100 | 80 | 56.51 | 可开放 |
| 8355 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯云山洞西岭 | 38.94 | 100 | 80 | 41.06 | 可开放 |
| 8356 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯焦屯 | 26.66 | 100 | 80 | 53.34 | 可开放 |
| 8357 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 丁家沟 | 5.1 | 200 | 160 | 149.80 | 可开放 |
| 8358 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯四道沟口 | 29.46 | 200 | 160 | 101.08 | 可开放 |
| 8359 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯云山洞东后 | 100.32 | 50 | 40 | -10.16 | 负面 |
| 8360 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 鹿叫一队 | 12.63 | 200 | 160 | 134.74 | 可开放 |
| 8361 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯郑屯 | 43.06 | 50 | 40 | 18.47 | 可开放 |
| 8362 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 综合楼1配电室2#变压器 | 40.6 | 630 | 504 | 248.22 | 可开放 |
| 8363 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯东团山 | 20.56 | 200 | 160 | 118.88 | 可开放 |
| 8364 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯三道沟四五队 | 58.61 | 100 | 80 | 21.39 | 可开放 |
| 8365 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯下洼地 | 10.71 | 50 | 40 | 34.65 | 可开放 |
| 8366 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 上坎 | 60.56 | 30 | 24 | 5.83 | 可开放 |
| 8367 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯下吴家沟 | 33.24 | 200 | 160 | 93.52 | 可开放 |
| 8368 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯下洼子 | 25.41 | 200 | 160 | 109.18 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8369 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯云山洞西 | 38.02 | 200 | 160 | 83.96 | 可开放 |
| 8370 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯老沟口北 | 47.37 | 200 | 160 | 65.26 | 可开放 |
| 8371 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子高屯北湾子 | 29.25 | 200 | 160 | 101.50 | 可开放 |
| 8372 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 敬老院 | 20.37 | 200 | 160 | 119.26 | 可开放 |
| 8373 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 芦沟 | 30.5 | 200 | 160 | 99.00 | 可开放 |
| 8374 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 棚户A区变压器 | 32.52 | 400 | 320 | 189.92 | 可开放 |
| 8375 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 青东沟 | 49.89 | 100 | 80 | 30.11 | 可开放 |
| 8376 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯姜刘二家 | 27.48 | 100 | 80 | 52.52 | 可开放 |
| 8377 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯上吴家沟 | 18.92 | 200 | 160 | 122.16 | 可开放 |
| 8378 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 平山子新村 | 37.71 | 315 | 252 | 133.21 | 可开放 |
| 8379 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯东 | 40.97 | 400 | 320 | 156.12 | 可开放 |
| 8380 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯刘宝沟 | 34.37 | 50 | 40 | 22.82 | 可开放 |
| 8381 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 头道沟西 | 33.71 | 200 | 160 | 92.58 | 可开放 |
| 8382 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 贺吉沟口 | 36.6 | 200 | 160 | 86.80 | 可开放 |
| 8383 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯桃花坞大棚 | 26.37 | 100 | 80 | 53.63 | 可开放 |
| 8384 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 瓦一队 | 25.2 | 100 | 80 | 54.80 | 可开放 |
| 8385 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 油库 | 27.68 | 400 | 320 | 209.28 | 可开放 |
| 8386 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯哈巴气2 | 8.56 | 200 | 160 | 142.88 | 可开放 |
| 8387 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯东道南 | 4.62 | 200 | 160 | 150.76 | 可开放 |
| 8388 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯赵屯 | 40.77 | 50 | 40 | 19.62 | 可开放 |
| 8389 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 大屯西后 | 57.41 | 100 | 80 | 22.59 | 可开放 |
| 8390 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子高屯南沟 | 56.21 | 20 | 16 | 4.76 | 可开放 |
| 8391 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子吴屯 | 68.93 | 30 | 24 | 3.32 | 可开放 |
| 8392 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子平山子 | 11.57 | 200 | 160 | 136.86 | 可开放 |
| 8393 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯赵屯机井 | 16.26 | 200 | 160 | 127.48 | 可开放 |
| 8394 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯东升 | 52.26 | 50 | 40 | 13.87 | 可开放 |
| 8395 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 大屯曹碾 | 24.08 | 200 | 160 | 111.84 | 可开放 |
| 8396 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内一线 | 煤沟南 | 20.1 | 200 | 160 | 119.80 | 可开放 |
| 8397 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子青石岭柏屯 | 26.34 | 200 | 160 | 107.32 | 可开放 |
| 8398 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV大屯线 | 供电所门前东大棚 | 9.24 | 100 | 80 | 70.76 | 可开放 |
| 8399 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV镇内三线 | 高工楼 | 16.94 | 400 | 320 | 252.24 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8400 | 建昌县 | 大屯供电营业所 | 10kV八家子线 | 八家子平山子薛屯 | 44.88 | 50 | 40 | 17.56 | 可开放 |
| 8401 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新李家庄 | 64.41 | 20 | 16 | 3.12 | 可开放 |
| 8402 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新三间房 | 67.39 | 100 | 80 | 12.61 | 可开放 |
| 8403 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新柳树沟台区 | 18.57 | 50 | 40 | 30.72 | 可开放 |
| 8404 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新岭北台区 | 34.44 | 50 | 40 | 22.78 | 可开放 |
| 8405 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新楞楞树 | 20.03 | 200 | 160 | 119.94 | 可开放 |
| 8406 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新房下组 | 68.44 | 30 | 24 | 3.47 | 可开放 |
| 8407 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新洞子沟 | 11.17 | 200 | 160 | 137.66 | 可开放 |
| 8408 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新商杖子台区 | 22.16 | 200 | 160 | 115.68 | 可开放 |
| 8409 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新老裴队 | 47.35 | 30 | 24 | 9.80 | 可开放 |
| 8410 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新许杖子 | 30.47 | 200 | 160 | 99.06 | 可开放 |
| 8411 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 鲍台子 | 22.83 | 50 | 40 | 28.59 | 可开放 |
| 8412 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 白杖子村高标准农田台区 | 12.33 | 200 | 160 | 135.34 | 可开放 |
| 8413 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新东白杖子台区 | 19.71 | 200 | 160 | 120.58 | 可开放 |
| 8414 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 老岭沟东 | 56.28 | 50 | 40 | 11.86 | 可开放 |
| 8415 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新蒋家湾 | 16.61 | 200 | 160 | 126.78 | 可开放 |
| 8416 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新王杖子 | 29.25 | 50 | 40 | 25.38 | 可开放 |
| 8417 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新榉树沟 | 58.03 | 50 | 40 | 10.99 | 可开放 |
| 8418 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新庙沟 | 26.47 | 100 | 80 | 53.53 | 可开放 |
| 8419 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新北头子 | 30.64 | 50 | 40 | 24.68 | 可开放 |
| 8420 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新上坡子 | 41.65 | 50 | 40 | 19.18 | 可开放 |
| 8421 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新大北沟 | 10.87 | 200 | 160 | 138.26 | 可开放 |
| 8422 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新杨木柴沟 | 11.27 | 100 | 80 | 68.73 | 可开放 |
| 8423 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 孔台子机井变压器 | 0.03 | 100 | 80 | 79.97 | 可开放 |
| 8424 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新孤山子 | 68.71 | 50 | 40 | 5.65 | 可开放 |
| 8425 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新鲍台子 | 14.86 | 50 | 40 | 32.57 | 可开放 |
| 8426 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新袁家店 | 19.33 | 200 | 160 | 121.34 | 可开放 |
| 8427 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新房上组 | 67.21 | 30 | 24 | 3.84 | 可开放 |
| 8428 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 叉沟台区 | 37.25 | 20 | 16 | 8.55 | 可开放 |
| 8429 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新大新 | 57.81 | 100 | 80 | 22.19 | 可开放 |
| 8430 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新朱杖子南变压器 | 37.44 | 50 | 40 | 21.28 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8431 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新大石上 | 12.61 | 100 | 80 | 67.39 | 可开放 |
| 8432 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新白杖子 | 53.94 | 100 | 80 | 26.06 | 可开放 |
| 8433 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新三湾子台区 | 43.6 | 100 | 80 | 36.40 | 可开放 |
| 8434 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 菠椤树村西沟组台区 | 30.54 | 100 | 80 | 49.46 | 可开放 |
| 8435 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新黄砬沟 | 58.15 | 50 | 40 | 10.93 | 可开放 |
| 8436 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新胡家沟 | 62.64 | 50 | 40 | 8.68 | 可开放 |
| 8437 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新邹家窝铺 | 5.41 | 100 | 80 | 74.59 | 可开放 |
| 8438 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新黄杖子 | 33.44 | 400 | 320 | 186.24 | 可开放 |
| 8439 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新碱厂沟 | 18.79 | 200 | 160 | 122.42 | 可开放 |
| 8440 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新大杖子 | 32.84 | 200 | 160 | 94.32 | 可开放 |
| 8441 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新红一组 | 59.85 | 50 | 40 | 10.08 | 可开放 |
| 8442 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新小新南组台区S | 93.21 | 50 | 40 | -6.61 | 负面 |
| 8443 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新东南杖子 | 36.38 | 200 | 160 | 87.24 | 可开放 |
| 8444 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新三兴机井台区 | 22.5 | 100 | 80 | 57.50 | 可开放 |
| 8445 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新小北沟 | 44.97 | 30 | 24 | 10.51 | 可开放 |
| 8446 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新朱杖子 | 23.87 | 100 | 80 | 56.13 | 可开放 |
| 8447 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 青山台区变压器 | 6.07 | 200 | 160 | 147.86 | 可开放 |
| 8448 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新乡直 | 41.04 | 100 | 80 | 38.96 | 可开放 |
| 8449 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 孤山子机井变压器 | 21.75 | 50 | 40 | 29.13 | 可开放 |
| 8450 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新马杖子 | 48.89 | 100 | 80 | 31.11 | 可开放 |
| 8451 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新三间房东 | 40.41 | 50 | 40 | 19.80 | 可开放 |
| 8452 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新小新北台区 | 20.26 | 200 | 160 | 119.48 | 可开放 |
| 8453 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新范杖子 | 34.44 | 200 | 160 | 91.12 | 可开放 |
| 8454 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新大石下 | 100.26 | 20 | 16 | -4.05 | 负面 |
| 8455 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新九菜沟 | 58.87 | 50 | 40 | 10.57 | 可开放 |
| 8456 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新大安 | 28.72 | 30 | 24 | 15.38 | 可开放 |
| 8457 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新开岭村高标准农田台区 | 2.01 | 200 | 160 | 155.98 | 可开放 |
| 8458 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新小新 | 53.93 | 100 | 80 | 26.07 | 可开放 |
| 8459 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新孔台子西变压器 | 11.73 | 400 | 320 | 273.08 | 可开放 |
| 8460 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新西叉沟 | 28.15 | 50 | 40 | 25.93 | 可开放 |
| 8461 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新郭杖子 | 56.16 | 100 | 80 | 23.84 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8462 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新车道岭 | 31.2 | 50 | 40 | 24.40 | 可开放 |
| 8463 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新雹神庙 | 59.85 | 20 | 16 | 4.03 | 可开放 |
| 8464 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新红二组 | 67.65 | 50 | 40 | 6.18 | 可开放 |
| 8465 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 北头子北台区 | 43.56 | 50 | 40 | 18.22 | 可开放 |
| 8466 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新南大棚 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 8467 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新西沟果园台区S | 6.81 | 100 | 80 | 73.19 | 可开放 |
| 8468 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 小王杖子西 | 11.54 | 200 | 160 | 136.92 | 可开放 |
| 8469 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新大新西台区 | 24.32 | 200 | 160 | 111.36 | 可开放 |
| 8470 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新碱东沟 | 79.59 | 50 | 40 | 0.20 | 可开放 |
| 8471 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新黄杖子东台区 | 23.47 | 200 | 160 | 113.06 | 可开放 |
| 8472 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新西沟 | 66.87 | 100 | 80 | 13.13 | 可开放 |
| 8473 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新范杖子西 | 37.53 | 50 | 40 | 21.24 | 可开放 |
| 8474 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新雹神庙上台区 | 74.7 | 50 | 40 | 2.65 | 可开放 |
| 8475 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新石门沟台区 | 45.3 | 30 | 24 | 10.41 | 可开放 |
| 8476 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新小王杖子 | 25.87 | 200 | 160 | 108.26 | 可开放 |
| 8477 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新碱西沟 | 40.82 | 50 | 40 | 19.59 | 可开放 |
| 8478 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新老岭沟 | 38.3 | 50 | 40 | 20.85 | 可开放 |
| 8479 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新东山 | 15.99 | 100 | 80 | 64.01 | 可开放 |
| 8480 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新老爷庙 | 53.76 | 50 | 40 | 13.12 | 可开放 |
| 8481 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 老裴南 | 27.28 | 50 | 40 | 26.36 | 可开放 |
| 8482 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 三湾子西台区 | 45.64 | 30 | 24 | 10.31 | 可开放 |
| 8483 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新孔台子 | 22.48 | 200 | 160 | 115.04 | 可开放 |
| 8484 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新南白杖子 | 68.26 | 50 | 40 | 5.87 | 可开放 |
| 8485 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新东叉沟 | 33.72 | 30 | 24 | 13.88 | 可开放 |
| 8486 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新周杖子 | 46.68 | 100 | 80 | 33.32 | 可开放 |
| 8487 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新信用社 | 34.21 | 50 | 40 | 22.90 | 可开放 |
| 8488 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新郭杖子西 | 11 | 200 | 160 | 138.00 | 可开放 |
| 8489 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新岭头 | 28.32 | 100 | 80 | 51.68 | 可开放 |
| 8490 | 建昌县 | 新开岭供电营业所 | 10kV新开岭线 | 新烟组 | 43.96 | 100 | 80 | 36.04 | 可开放 |
| 8491 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 杨树沟棚菜基地变压器 | 15.21 | 50 | 40 | 32.40 | 可开放 |
| 8492 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药王庙水一机井 | 42.3 | 50 | 40 | 18.85 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8493 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药王庙水二机井 | 40.77 | 200 | 160 | 78.46 | 可开放 |
| 8494 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药北2台区 | 47.46 | 100 | 80 | 32.54 | 可开放 |
| 8495 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽三道沟变压器 | 27.02 | 200 | 160 | 105.96 | 可开放 |
| 8496 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药磨石沟台区S | 41.04 | 50 | 40 | 19.48 | 可开放 |
| 8497 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 药红旗庙前台区 | 18.39 | 100 | 80 | 61.61 | 可开放 |
| 8498 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽曹屯台区变压器 | 31.91 | 100 | 80 | 48.09 | 可开放 |
| 8499 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药红西台区变压器 | 45.41 | 200 | 160 | 69.18 | 可开放 |
| 8500 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 兴铺村水 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 8501 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽河北二组台区变压器 | 62.14 | 80 | 64 | 14.29 | 可开放 |
| 8502 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药王石机井 | 29.76 | 50 | 40 | 25.12 | 可开放 |
| 8503 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽铁路沟台区变压器 | 50.52 | 50 | 40 | 14.74 | 可开放 |
| 8504 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽杨屯台区变压器 | 18.41 | 200 | 160 | 123.18 | 可开放 |
| 8505 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药湾沟台区变压器 | 90.42 | 50 | 40 | -5.21 | 负面 |
| 8506 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽老岭二台区 | 20.07 | 100 | 80 | 59.93 | 可开放 |
| 8507 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽刘屯二台区 | 11.55 | 200 | 160 | 136.90 | 可开放 |
| 8508 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 苗圃二台区 | 73.44 | 100 | 80 | 6.56 | 可开放 |
| 8509 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 药大宁屯2台区 | 48.77 | 200 | 160 | 62.46 | 可开放 |
| 8510 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽黑沟台区变压器 | 44.04 | 100 | 80 | 35.96 | 可开放 |
| 8511 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药桦树沟台区D | 51.99 | 50 | 40 | 14.01 | 可开放 |
| 8512 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药北台区变压器 | 36.45 | 100 | 80 | 43.55 | 可开放 |
| 8513 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 施杖子二台区变压器 | 21.43 | 400 | 320 | 234.28 | 可开放 |
| 8514 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 胡屯水 | 18.4 | 200 | 160 | 123.20 | 可开放 |
| 8515 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 邱西山二水 | 36.87 | 50 | 40 | 21.57 | 可开放 |
| 8516 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 龙王庙二台区变压器 | 7.89 | 200 | 160 | 144.22 | 可开放 |
| 8517 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 唐屯水 | 55.83 | 50 | 40 | 12.09 | 可开放 |
| 8518 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药马蹄沟台区变压器 | 15.66 | 200 | 160 | 128.68 | 可开放 |
| 8519 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 邱营子棚菜小区变压器 | 40.16 | 100 | 80 | 39.84 | 可开放 |
| 8520 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 西山机井台区 | 35.04 | 100 | 80 | 44.96 | 可开放 |
| 8521 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药邱店台区变压器 | 55.37 | 80 | 64 | 19.70 | 可开放 |
| 8522 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽黄东沟台区变压器 | 24.48 | 50 | 40 | 27.76 | 可开放 |
| 8523 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽龙王庙变压器 | 22.48 | 200 | 160 | 115.04 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 响鸡村一组水 | 8.46 | 50 | 40 | 35.77 | 可开放 |
| 8525 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药上岗子二台区变压器 | 10.71 | 100 | 80 | 69.29 | 可开放 |
| 8526 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 八仙沟台区变压器 | 34.55 | 20 | 16 | 9.09 | 可开放 |
| 8527 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 药下铺台区 | 7.77 | 200 | 160 | 144.46 | 可开放 |
| 8528 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 庙前二台区变压器 | 32.34 | 100 | 80 | 47.66 | 可开放 |
| 8529 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽西沟台区变压器 | 36.57 | 50 | 40 | 21.72 | 可开放 |
| 8530 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 药林家店棚菜小区变压器 | 55.23 | 100 | 80 | 24.77 | 可开放 |
| 8531 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药磨石沟二 | 3.72 | 200 | 160 | 152.56 | 可开放 |
| 8532 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 曹屯水 | 47.28 | 50 | 40 | 16.36 | 可开放 |
| 8533 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药城子二台区D | 77.73 | 50 | 40 | 1.14 | 可开放 |
| 8534 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药响外二台区 | 20.58 | 50 | 40 | 29.71 | 可开放 |
| 8535 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药杨东台区变压器 | 38.24 | 50 | 40 | 20.88 | 可开放 |
| 8536 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药龙宫台区变压器 | 55.38 | 100 | 80 | 24.62 | 可开放 |
| 8537 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药田丈子台区变压器 | 19.84 | 400 | 320 | 240.64 | 可开放 |
| 8538 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 安杖子2台区 | 34.29 | 50 | 40 | 22.86 | 可开放 |
| 8539 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药八仙沟机井台区 | 0.06 | 50 | 40 | 39.97 | 可开放 |
| 8540 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽云集屯台区变压器 | 15.12 | 200 | 160 | 129.76 | 可开放 |
| 8541 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药甘家沟台区变压器 | 29.92 | 100 | 80 | 50.08 | 可开放 |
| 8542 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽黄杖子台区变压器 | 38.34 | 30 | 24 | 12.50 | 可开放 |
| 8543 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 十一组水 | 45.74 | 100 | 80 | 34.26 | 可开放 |
| 8544 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 药庙前二台区 | 38.68 | 100 | 80 | 41.32 | 可开放 |
| 8545 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 杨树沟棚菜小区变压器 | 33.14 | 50 | 40 | 23.43 | 可开放 |
| 8546 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药王庙杨树沟机井 | 3.6 | 50 | 40 | 38.20 | 可开放 |
| 8547 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽西良二台区 | 14.7 | 100 | 80 | 65.30 | 可开放 |
| 8548 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 响西组水 | 41.76 | 100 | 80 | 38.24 | 可开放 |
| 8549 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽下四家子台区变压器 | 23.61 | 200 | 160 | 112.78 | 可开放 |
| 8550 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药六2台区 | 30.24 | 200 | 160 | 99.52 | 可开放 |
| 8551 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药杨东二 | 11.67 | 200 | 160 | 136.66 | 可开放 |
| 8552 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药邱河西二台区 | 29.22 | 200 | 160 | 101.56 | 可开放 |
| 8553 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽汪口子台区变压器 | 16.33 | 200 | 160 | 127.34 | 可开放 |
| 8554 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药镇北开发小区变压器 | 41.75 | 200 | 160 | 76.50 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8555 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽兴隆沟2台区变压器 | 13.23 | 400 | 320 | 267.08 | 可开放 |
| 8556 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽云西台区变压器 | 65.29 | 50 | 40 | 7.36 | 可开放 |
| 8557 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药南二台区 | 60.57 | 200 | 160 | 38.86 | 可开放 |
| 8558 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽本街水 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 8559 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 庙前机井台区 | 22.73 | 100 | 80 | 57.27 | 可开放 |
| 8560 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽唐屯台区变压器 | 14.22 | 200 | 160 | 131.56 | 可开放 |
| 8561 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 响东组水 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 8562 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 马杖子二台区 | 0.15 | 50 | 40 | 39.93 | 可开放 |
| 8563 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药黄丈子台区变压器 | 21.27 | 100 | 80 | 58.73 | 可开放 |
| 8564 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药田杖子二台区 | 21.96 | 200 | 160 | 116.08 | 可开放 |
| 8565 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药弯沟二台区 | 52.26 | 50 | 40 | 13.87 | 可开放 |
| 8566 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽云东二台区 | 61.36 | 50 | 40 | 9.32 | 可开放 |
| 8567 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药沈里台区变压器 | 31.13 | 100 | 80 | 48.87 | 可开放 |
| 8568 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 邱营子村水 | 1.8 | 50 | 40 | 39.10 | 可开放 |
| 8569 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽八仙沟水台区 | 14.85 | 100 | 80 | 65.15 | 可开放 |
| 8570 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 马蹄沟2台区变压器 | 13.16 | 200 | 160 | 133.68 | 可开放 |
| 8571 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV药王庙线 | 药大鸡关山台区变压器 | 61.59 | 50 | 40 | 9.21 | 可开放 |
| 8572 | 建昌县 | 药王庙供电营业所 | 10kV鸽子洞线 | 鸽兴龙沟三 | 26.25 | 200 | 160 | 107.50 | 可开放 |
| 8573 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭乡赵杖子大棚 | 29.22 | 50 | 40 | 25.39 | 可开放 |
| 8574 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏黑山后南沟 | 5.1 | 200 | 160 | 149.80 | 可开放 |
| 8575 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡姜家沟里 | 84.44 | 20 | 16 | -0.89 | 负面 |
| 8576 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡万草沟 | 76.06 | 50 | 40 | 1.97 | 可开放 |
| 8577 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭下东沟 | 19.43 | 50 | 40 | 30.29 | 可开放 |
| 8578 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭欧立沟 | 44.63 | 50 | 40 | 17.69 | 可开放 |
| 8579 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要天桥子台区 | 47.34 | 50 | 40 | 16.33 | 可开放 |
| 8580 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡小郎家沟里 | 13.65 | 200 | 160 | 132.70 | 可开放 |
| 8581 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏赵西 | 86.15 | 50 | 40 | -3.08 | 负面 |
| 8582 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡东山 | 23.21 | 400 | 320 | 227.16 | 可开放 |
| 8583 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏罗杖子 | 26.27 | 100 | 80 | 53.73 | 可开放 |
| 8584 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡郎家沟 | 30.55 | 200 | 160 | 98.90 | 可开放 |
| 8585 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡庙沟里 | 52.47 | 50 | 40 | 13.77 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8586 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡小道岭 | 20.25 | 200 | 160 | 119.50 | 可开放 |
| 8587 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡闫杖子 | 32.31 | 200 | 160 | 95.38 | 可开放 |
| 8588 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡西洼 | 73.54 | 20 | 16 | 1.29 | 可开放 |
| 8589 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏田组 | 16.07 | 200 | 160 | 127.86 | 可开放 |
| 8590 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭四道沟 | 36.36 | 50 | 40 | 21.82 | 可开放 |
| 8591 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡双庙岭 | 5.56 | 315 | 252 | 234.49 | 可开放 |
| 8592 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭小西湾 | 135.41 | 10 | 8 | -5.54 | 负面 |
| 8593 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 赵杖子东组 | 52.98 | 100 | 80 | 27.02 | 可开放 |
| 8594 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡要路沟本街 | 50.88 | 500 | 400 | 145.60 | 可开放 |
| 8595 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏榆树沟门 | 82.34 | 20 | 16 | -0.47 | 负面 |
| 8596 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡西白庙子 | 59.66 | 200 | 160 | 40.68 | 可开放 |
| 8597 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭山梨红 | 120.32 | 20 | 16 | -8.06 | 负面 |
| 8598 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭孤山子 | 92.32 | 50 | 40 | -6.16 | 负面 |
| 8599 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏南北沟 | 28.15 | 100 | 80 | 51.85 | 可开放 |
| 8600 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡六柱沟 | 0 | 200 | 160 | 160.00 | 可开放 |
| 8601 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏酒烧锅大棚 | 0.06 | 100 | 80 | 79.94 | 可开放 |
| 8602 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭学下组 | 122.01 | 30 | 24 | -12.60 | 负面 |
| 8603 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 宁杖子大棚 | 58.83 | 30 | 24 | 6.35 | 可开放 |
| 8604 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡会合沟里 | 45.41 | 100 | 80 | 34.59 | 可开放 |
| 8605 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡北沟里 | 49.86 | 50 | 40 | 15.07 | 可开放 |
| 8606 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏朱杖子 | 15.89 | 200 | 160 | 128.22 | 可开放 |
| 8607 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡麻家沟 | 29.02 | 200 | 160 | 101.96 | 可开放 |
| 8608 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 北地大棚 | 14.5 | 30 | 24 | 19.65 | 可开放 |
| 8609 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭大杖子 | 55.93 | 50 | 40 | 12.04 | 可开放 |
| 8610 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要于台子里台区 | 66.43 | 50 | 40 | 6.79 | 可开放 |
| 8611 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 孤山子南沟 | 73.43 | 30 | 24 | 1.97 | 可开放 |
| 8612 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏茶地 | 25.48 | 100 | 80 | 54.52 | 可开放 |
| 8613 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡邱家沟 | 16.48 | 200 | 160 | 127.04 | 可开放 |
| 8614 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要寇家队台区 | 47.06 | 100 | 80 | 32.94 | 可开放 |
| 8615 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡邓台子 | 18.28 | 100 | 80 | 61.72 | 可开放 |
| 8616 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭乡西大杖子大棚 | 22.37 | 80 | 64 | 46.10 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8617 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 土城沟台区D | 40.98 | 50 | 40 | 19.51 | 可开放 |
| 8618 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡窝棚场 | 84.25 | 50 | 40 | -2.13 | 负面 |
| 8619 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏宁杖子 | 48.97 | 100 | 80 | 31.03 | 可开放 |
| 8620 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏南场前组 | 82.5 | 30 | 24 | -0.75 | 负面 |
| 8621 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭立新 | 57.32 | 50 | 40 | 11.34 | 可开放 |
| 8622 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要下坎子台区 | 26.17 | 50 | 40 | 26.92 | 可开放 |
| 8623 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏张颜沟 | 53.86 | 50 | 40 | 13.07 | 可开放 |
| 8624 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭本街大棚 | 22.88 | 50 | 40 | 28.56 | 可开放 |
| 8625 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 西大杖子大棚2 | 35.18 | 50 | 40 | 22.41 | 可开放 |
| 8626 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏综合厂 | 65.31 | 100 | 80 | 14.69 | 可开放 |
| 8627 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡医院 | 23.64 | 200 | 160 | 112.72 | 可开放 |
| 8628 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡石门子 | 29.05 | 200 | 160 | 101.90 | 可开放 |
| 8629 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏乡小杨杖子 | 29.74 | 50 | 40 | 25.13 | 可开放 |
| 8630 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏松树沟门 | 40.29 | 30 | 24 | 11.91 | 可开放 |
| 8631 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭响水 | 70.19 | 20 | 16 | 1.96 | 可开放 |
| 8632 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡朝阳庄 | 21.9 | 100 | 80 | 58.10 | 可开放 |
| 8633 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡罗家沟 | 31.41 | 100 | 80 | 48.59 | 可开放 |
| 8634 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏三道沟台区 | 15.81 | 200 | 160 | 128.38 | 可开放 |
| 8635 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡周杖子 | 28.85 | 100 | 80 | 51.15 | 可开放 |
| 8636 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏纪杖子 | 65.34 | 100 | 80 | 14.66 | 可开放 |
| 8637 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡窝棚场外台区 | 52.47 | 50 | 40 | 13.77 | 可开放 |
| 8638 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭黑沟里 | 44.59 | 30 | 24 | 10.62 | 可开放 |
| 8639 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡小姜杖子 | 27.27 | 100 | 80 | 52.73 | 可开放 |
| 8640 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡赵杖子 | 27.57 | 100 | 80 | 52.43 | 可开放 |
| 8641 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要上平方子里 | 41.22 | 100 | 80 | 38.78 | 可开放 |
| 8642 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡于台子 | 22.67 | 200 | 160 | 114.66 | 可开放 |
| 8643 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 南场北大棚 | 0 | 30 | 24 | 24.00 | 可开放 |
| 8644 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭沟门子 | 51.91 | 30 | 24 | 8.43 | 可开放 |
| 8645 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏黑山后前组 | 52.24 | 50 | 40 | 13.88 | 可开放 |
| 8646 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要王家窝棚台区 | 72.98 | 20 | 16 | 1.40 | 可开放 |
| 8647 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭下窝铺 | 27.81 | 30 | 24 | 15.66 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8648 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要西山台区 | 38.23 | 315 | 252 | 131.58 | 可开放 |
| 8649 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏大杨杖子 | 15.12 | 200 | 160 | 129.76 | 可开放 |
| 8650 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡南台子 | 18.5 | 200 | 160 | 123.00 | 可开放 |
| 8651 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏乡茶计沟1 | 54.17 | 100 | 80 | 25.83 | 可开放 |
| 8652 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏北地 | 30.77 | 100 | 80 | 49.23 | 可开放 |
| 8653 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 山根子台区S | 38.91 | 200 | 160 | 82.18 | 可开放 |
| 8654 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡姜杖子东 | 96.6 | 50 | 40 | -8.30 | 负面 |
| 8655 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要桦树沟台区D | 49.29 | 50 | 40 | 15.36 | 可开放 |
| 8656 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭学上组 | 26.43 | 50 | 40 | 26.79 | 可开放 |
| 8657 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡土金塔东 | 6.15 | 200 | 160 | 147.70 | 可开放 |
| 8658 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏西大杖子 | 65.19 | 100 | 80 | 14.81 | 可开放 |
| 8659 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要马台子台区 | 62.02 | 50 | 40 | 8.99 | 可开放 |
| 8660 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏东沟 | 17.5 | 200 | 160 | 125.00 | 可开放 |
| 8661 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡张家湾 | 25.47 | 200 | 160 | 109.06 | 可开放 |
| 8662 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭河东 | 38.57 | 100 | 80 | 41.43 | 可开放 |
| 8663 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要小东沟台区 | 60.6 | 100 | 80 | 19.40 | 可开放 |
| 8664 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏邢杖子 | 37.85 | 200 | 160 | 84.30 | 可开放 |
| 8665 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡大马沟 | 15.52 | 100 | 80 | 64.48 | 可开放 |
| 8666 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡姜杖子西 | 39.84 | 200 | 160 | 80.32 | 可开放 |
| 8667 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要南杖子 | 55.02 | 50 | 40 | 12.49 | 可开放 |
| 8668 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏姜杖子外台区S | 24.83 | 200 | 160 | 110.34 | 可开放 |
| 8669 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏社值 | 60.84 | 160 | 128 | 30.66 | 可开放 |
| 8670 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡水泉 | 55.05 | 100 | 80 | 24.95 | 可开放 |
| 8671 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏四道沟中队 | 35.81 | 50 | 40 | 22.10 | 可开放 |
| 8672 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭乔组 | 62.98 | 30 | 24 | 5.11 | 可开放 |
| 8673 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏四道沟里 | 27.76 | 50 | 40 | 26.12 | 可开放 |
| 8674 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭柴七组 | 134.61 | 10 | 8 | -5.46 | 负面 |
| 8675 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡东白庙子 | 38.73 | 200 | 160 | 82.54 | 可开放 |
| 8676 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭汪组 | 53.48 | 30 | 24 | 7.96 | 可开放 |
| 8677 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭查地2 | 30.75 | 100 | 80 | 49.25 | 可开放 |
| 8678 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 小郎家沟外台区D | 55.89 | 50 | 40 | 12.06 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8679 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭孟杖子 | 75.29 | 20 | 16 | 0.94 | 可开放 |
| 8680 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡西沈台子机井 | 29.49 | 50 | 40 | 25.26 | 可开放 |
| 8681 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭松树沟里 | 5.67 | 200 | 160 | 148.66 | 可开放 |
| 8682 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡中平方子 | 18.9 | 200 | 160 | 122.20 | 可开放 |
| 8683 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭董杖子 | 39.57 | 50 | 40 | 20.22 | 可开放 |
| 8684 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡二大杖子 | 35.48 | 100 | 80 | 44.52 | 可开放 |
| 8685 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡双庙岭南沟 | 69.66 | 50 | 40 | 5.17 | 可开放 |
| 8686 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要山家村台区S | 40.56 | 50 | 40 | 19.72 | 可开放 |
| 8687 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭线赵杖子养羊厂 | 10.76 | 50 | 40 | 34.62 | 可开放 |
| 8688 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡徐杖子 | 17.86 | 200 | 160 | 124.28 | 可开放 |
| 8689 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要路沟北头 | 54.36 | 200 | 160 | 51.28 | 可开放 |
| 8690 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要北沟1队台区D | 17.11 | 200 | 160 | 125.78 | 可开放 |
| 8691 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡吴坤杖子东 | 94.26 | 100 | 80 | -14.26 | 负面 |
| 8692 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡汪家队 | 34.4 | 200 | 160 | 91.20 | 可开放 |
| 8693 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡东沟 | 41.95 | 50 | 40 | 19.03 | 可开放 |
| 8694 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡吴坤杖子西 | 54.23 | 200 | 160 | 51.54 | 可开放 |
| 8695 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭湾沟 | 96.06 | 20 | 16 | -3.21 | 负面 |
| 8696 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡会河沟西 | 31.77 | 200 | 160 | 96.46 | 可开放 |
| 8697 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要北沟三队 | 34.25 | 200 | 160 | 91.50 | 可开放 |
| 8698 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡周杖子北 | 20.28 | 200 | 160 | 119.44 | 可开放 |
| 8699 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要山西台区 | 42.21 | 50 | 40 | 18.90 | 可开放 |
| 8700 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡上坡子 | 27.44 | 200 | 160 | 105.12 | 可开放 |
| 8701 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏黑山后后组 | 72.18 | 50 | 40 | 3.91 | 可开放 |
| 8702 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡老虎沟 | 39.97 | 50 | 40 | 20.02 | 可开放 |
| 8703 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏二道沟里 | 19.16 | 50 | 40 | 30.42 | 可开放 |
| 8704 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡会合沟 | 23.72 | 200 | 160 | 112.56 | 可开放 |
| 8705 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡王杖子 | 62.95 | 100 | 80 | 17.05 | 可开放 |
| 8706 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要楼杖子S | 76.17 | 50 | 40 | 1.92 | 可开放 |
| 8707 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏南坎子 | 26.2 | 200 | 160 | 107.60 | 可开放 |
| 8708 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡河南 | 15.85 | 200 | 160 | 128.30 | 可开放 |
| 8709 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡庙沟 | 52.11 | 50 | 40 | 13.95 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8710 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭二台子上组 | 29.99 | 50 | 40 | 25.01 | 可开放 |
| 8711 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭二上组 | 33.68 | 50 | 40 | 23.16 | 可开放 |
| 8712 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭二台子下组 | 19.48 | 50 | 40 | 30.26 | 可开放 |
| 8713 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡潘杖子 | 36.28 | 200 | 160 | 87.44 | 可开放 |
| 8714 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭老王庄 | 45.57 | 30 | 24 | 10.33 | 可开放 |
| 8715 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡西沈台子 | 23.18 | 200 | 160 | 113.64 | 可开放 |
| 8716 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭黑沟门 | 29.9 | 50 | 40 | 25.05 | 可开放 |
| 8717 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要东沟里 | 44.69 | 100 | 80 | 35.31 | 可开放 |
| 8718 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡东沈台子 | 18.51 | 200 | 160 | 122.98 | 可开放 |
| 8719 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏酒烧锅 | 23.77 | 200 | 160 | 112.46 | 可开放 |
| 8720 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡土金塔 | 29.46 | 315 | 252 | 159.20 | 可开放 |
| 8721 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要乡王杖子东 | 31.23 | 100 | 80 | 48.77 | 可开放 |
| 8722 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏南场北组 | 30.6 | 100 | 80 | 49.40 | 可开放 |
| 8723 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡上平方子 | 23.18 | 200 | 160 | 113.64 | 可开放 |
| 8724 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡谷台子 | 10.93 | 200 | 160 | 138.14 | 可开放 |
| 8725 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要路沟线 | 要乡张台子 | 9.12 | 200 | 160 | 141.76 | 可开放 |
| 8726 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要南山台区S | 61.2 | 100 | 80 | 18.80 | 可开放 |
| 8727 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏冯家窝棚 | 81.78 | 100 | 80 | -1.78 | 负面 |
| 8728 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏二道沟外 | 84.17 | 20 | 16 | -0.83 | 负面 |
| 8729 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭贾前 | 22.24 | 50 | 40 | 28.88 | 可开放 |
| 8730 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV要石线 | 要路沟南头 | 29.43 | 200 | 160 | 101.14 | 可开放 |
| 8731 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏赵东 | 50.88 | 100 | 80 | 29.12 | 可开放 |
| 8732 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭郭家庄 | 82.02 | 20 | 16 | -0.40 | 负面 |
| 8733 | 建昌县 | 要路沟供电营业所 | 10kV魏家岭线 | 魏家岭山弯子 | 35.31 | 50 | 40 | 22.35 | 可开放 |
| 8734 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 10kV五一线镇政府 | 52.11 | 200 | 160 | 55.78 | 可开放 |
| 8735 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV兴隆线 | 东盈畜牧养殖场 | 4.44 | 200 | 160 | 151.12 | 可开放 |
| 8736 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 瑞馨家园1-1 | 39.68 | 400 | 320 | 161.28 | 可开放 |
| 8737 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 城建佳苑1-1 | 39.98 | 400 | 320 | 160.08 | 可开放 |
| 8738 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 农机 | 72.39 | 400 | 320 | 30.44 | 可开放 |
| 8739 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 北山台区 | 18.08 | 400 | 320 | 247.68 | 可开放 |
| 8740 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 砖厂 | 44.1 | 200 | 160 | 71.80 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8741 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 机械厂2台区 | 30.6 | 315 | 252 | 155.61 | 可开放 |
| 8742 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 养路段台区 | 60.02 | 400 | 320 | 79.92 | 可开放 |
| 8743 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 文广变压器 | 52.8 | 500 | 400 | 136.00 | 可开放 |
| 8744 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 完中台区 | 51.46 | 500 | 400 | 142.70 | 可开放 |
| 8745 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 上园子台区 | 53.78 | 315 | 252 | 82.59 | 可开放 |
| 8746 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 国税2# | 34.5 | 200 | 160 | 91.00 | 可开放 |
| 8747 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 中医院台区 | 49.1 | 400 | 320 | 123.60 | 可开放 |
| 8748 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV天星二线 | 天星花园1#变电亭2#变压器间隔配电变压器 | 54.29 | 630 | 504 | 161.97 | 可开放 |
| 8749 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 北山政府住宅台区 | 14.91 | 400 | 320 | 260.36 | 可开放 |
| 8750 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区二线 | 东城首府2#配电室1#配电变压器 | 18.27 | 800 | 640 | 493.84 | 可开放 |
| 8751 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 脑科医院公变 | 20.76 | 400 | 320 | 236.96 | 可开放 |
| 8752 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区二线 | 东城首府1#配电室1#配电变压器 | 27 | 800 | 640 | 424.00 | 可开放 |
| 8753 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 华丰住宅变压器 | 12.81 | 200 | 160 | 134.38 | 可开放 |
| 8754 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 商厦台区 | 34.59 | 630 | 504 | 286.08 | 可开放 |
| 8755 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 矿建 | 24.19 | 200 | 160 | 111.62 | 可开放 |
| 8756 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 劳动住宅台区 | 56.23 | 400 | 320 | 95.08 | 可开放 |
| 8757 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 粮食局家属院台区 | 30 | 400 | 320 | 200.00 | 可开放 |
| 8758 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 宏大家园变压器间隔配电变压器 | 20.73 | 630 | 504 | 373.40 | 可开放 |
| 8759 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV石佛线 | 一品花园2#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 35.4 | 630 | 504 | 280.98 | 可开放 |
| 8760 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 金水湾北区1变压器 | 37.11 | 400 | 320 | 171.56 | 可开放 |
| 8761 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 县政府台区 | 62.25 | 400 | 320 | 71.00 | 可开放 |
| 8762 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 供电局家属院 | 13.1 | 250 | 200 | 167.25 | 可开放 |
| 8763 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区二线 | 市政路灯 | 39.96 | 100 | 80 | 40.04 | 可开放 |
| 8764 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 瑞丽家园1#变压器 | 23.98 | 500 | 400 | 280.10 | 可开放 |
| 8765 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 君豪 | 27.68 | 250 | 200 | 130.80 | 可开放 |
| 8766 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV天星三线 | 民馨佳苑1#变电亭1#变压器 | 6.33 | 800 | 640 | 589.36 | 可开放 |
| 8767 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 10kV医院线恒富箱变变压器间隔配电变压器 | 34.47 | 400 | 320 | 182.12 | 可开放 |
| 8768 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 新城佳苑5-1变电亭配电变压器 | 51.6 | 800 | 640 | 227.20 | 可开放 |
| 8769 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 丰乐园台区2# | 59.94 | 315 | 252 | 63.19 | 可开放 |
| 8770 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 康复医院箱变1#变压器 | 59.3 | 630 | 504 | 130.41 | 可开放 |
| 8771 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 正兴#1变压器 | 21.18 | 500 | 400 | 294.10 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8772 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 静宜变电亭变压器 | 52.5 | 400 | 320 | 110.00 | 可开放 |
| 8773 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV天星二线 | 天星花园1#变电亭1#变压器间隔配电变压器 | 35.11 | 630 | 504 | 282.81 | 可开放 |
| 8774 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区二线 | 书香家苑1-1 | 45.78 | 1200 | 960 | 410.64 | 可开放 |
| 8775 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 水塔 | 29.58 | 400 | 320 | 201.68 | 可开放 |
| 8776 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 粮食局 | 53.62 | 315 | 252 | 83.10 | 可开放 |
| 8777 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 凉水泉台区 | 50.7 | 200 | 160 | 58.60 | 可开放 |
| 8778 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区二线 | 东城首府1#配电室2#配电变压器 | 22.29 | 800 | 640 | 461.68 | 可开放 |
| 8779 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 紫荆园变压器 | 39.49 | 630 | 504 | 255.21 | 可开放 |
| 8780 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 冶炼 | 51.14 | 315 | 252 | 90.91 | 可开放 |
| 8781 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 红旗 | 63.4 | 315 | 252 | 52.29 | 可开放 |
| 8782 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 加油站 | 63.05 | 315 | 252 | 53.39 | 可开放 |
| 8783 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 武装部变压器 | 63.23 | 250 | 200 | 41.93 | 可开放 |
| 8784 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 市场变压器 | 53.94 | 630 | 504 | 164.18 | 可开放 |
| 8785 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 财税箱变变压器 | 58.32 | 500 | 400 | 108.40 | 可开放 |
| 8786 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 饲料台区 | 58.29 | 315 | 252 | 68.39 | 可开放 |
| 8787 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 金海变电亭1#变压器 | 63.05 | 630 | 504 | 106.79 | 可开放 |
| 8788 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 瑞馨家园1-2 | 30.32 | 400 | 320 | 198.72 | 可开放 |
| 8789 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV兴隆线 | 城郊梅村五组（2） | 16.03 | 315 | 252 | 201.51 | 可开放 |
| 8790 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 邮局 | 65.98 | 250 | 200 | 35.05 | 可开放 |
| 8791 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区二线 | 书香家苑3-1 | 81.94 | 630 | 504 | -12.22 | 负面 |
| 8792 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 库里台区 | 29.72 | 200 | 160 | 100.56 | 可开放 |
| 8793 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 自来水台区 | 58.17 | 400 | 320 | 87.32 | 可开放 |
| 8794 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区线 | 馨苑1#变电亭1#变压器 | 70.44 | 500 | 400 | 47.80 | 可开放 |
| 8795 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | PMS_天星变压器 | 44.08 | 400 | 320 | 143.68 | 可开放 |
| 8796 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 新城佳苑3-1变电亭 | 39.98 | 500 | 400 | 200.10 | 可开放 |
| 8797 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 新城佳苑6-1变电亭 | 75.05 | 630 | 504 | 31.19 | 可开放 |
| 8798 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 兴业丽景家苑1-2变压器02配电变压器 | 41.46 | 630 | 504 | 242.80 | 可开放 |
| 8799 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV石佛线 | 新客运站家属楼 | 51.12 | 250 | 200 | 72.20 | 可开放 |
| 8800 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 工程公司台区 | 33.58 | 400 | 320 | 185.68 | 可开放 |
| 8801 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 石油 | 69.28 | 400 | 320 | 42.88 | 可开放 |
| 8802 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 房产箱变变压器配电变压器 | 40.38 | 250 | 200 | 99.05 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8803 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区线 | 馨苑4#变电亭2#变压器 | 32.5 | 1000 | 800 | 475.00 | 可开放 |
| 8804 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 西沟变压器 | 14.8 | 400 | 320 | 260.80 | 可开放 |
| 8805 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 云峰2#变电亭1#变压器 | 38.32 | 1000 | 800 | 416.80 | 可开放 |
| 8806 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 新城佳苑2-2变电亭 | 43.82 | 500 | 400 | 180.90 | 可开放 |
| 8807 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV天星三线 | 铁路1 | 12.75 | 200 | 160 | 134.50 | 可开放 |
| 8808 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 花果山 | 46.48 | 400 | 320 | 134.08 | 可开放 |
| 8809 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 赵家沟变压器 | 8.84 | 400 | 320 | 284.64 | 可开放 |
| 8810 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV兴隆线 | 水岸明珠1#变电亭1#变压器 | 52.46 | 630 | 504 | 173.50 | 可开放 |
| 8811 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 水岸丽都1#变压器 | 78.32 | 800 | 640 | 13.44 | 可开放 |
| 8812 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 本街大队台区 | 62.1 | 400 | 320 | 71.60 | 可开放 |
| 8813 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 宝都变电亭1#变压器 | 41.55 | 400 | 320 | 153.80 | 可开放 |
| 8814 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区线 | 馨苑2#变电亭2#变压器 | 65.79 | 500 | 400 | 71.05 | 可开放 |
| 8815 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV天星三线 | 天星三线纺织2 | 9.2 | 500 | 400 | 354.00 | 可开放 |
| 8816 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 商业家属院台区 | 16.55 | 400 | 320 | 253.80 | 可开放 |
| 8817 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 梨树沟台区 | 28.44 | 400 | 320 | 206.24 | 可开放 |
| 8818 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 财政台区 | 18.84 | 400 | 320 | 244.64 | 可开放 |
| 8819 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV蟒古线 | 采摘园变压器 | 31.26 | 200 | 160 | 97.48 | 可开放 |
| 8820 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV天星三线 | 冶炼厂2 | 47.1 | 50 | 40 | 16.45 | 可开放 |
| 8821 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 废品台区 | 39.53 | 400 | 320 | 161.88 | 可开放 |
| 8822 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 工商局台区 | 26.78 | 630 | 504 | 335.29 | 可开放 |
| 8823 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 三八街台区 | 37.37 | 400 | 320 | 170.52 | 可开放 |
| 8824 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 城市建设 | 15.71 | 250 | 200 | 160.73 | 可开放 |
| 8825 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 金地佳苑小区1#配电变压器 | 54.72 | 400 | 320 | 101.12 | 可开放 |
| 8826 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 金海变电亭2#变压器 | 61.9 | 630 | 504 | 114.03 | 可开放 |
| 8827 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 机械厂台区 | 57.59 | 630 | 504 | 141.18 | 可开放 |
| 8828 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV兴隆线 | 安居2#变电亭1#变压器 | 64.56 | 400 | 320 | 61.76 | 可开放 |
| 8829 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 毛巾 | 58.41 | 315 | 252 | 68.01 | 可开放 |
| 8830 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 南营台区 | 43.68 | 630 | 504 | 228.82 | 可开放 |
| 8831 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 建筑公司开发住宅 | 40.19 | 315 | 252 | 125.40 | 可开放 |
| 8832 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 六队台区 | 47.95 | 400 | 320 | 128.20 | 可开放 |
| 8833 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV天星三线 | 民馨佳苑2#变电亭1#变压器 | 22.08 | 800 | 640 | 463.36 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8834 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 建筑变压器 | 32.93 | 800 | 640 | 376.56 | 可开放 |
| 8835 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 三信平安城箱变配电变压器 | 22.82 | 500 | 400 | 285.90 | 可开放 |
| 8836 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 针织住宅 | 45.49 | 315 | 252 | 108.71 | 可开放 |
| 8837 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 10kV镇内线电影院箱变变压器间隔配电变压器 | 76.45 | 400 | 320 | 14.20 | 可开放 |
| 8838 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 北大园子台区 | 56.07 | 200 | 160 | 47.86 | 可开放 |
| 8839 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区线 | 三道沟2# | 33.35 | 400 | 320 | 186.60 | 可开放 |
| 8840 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 果品变电亭2#变压器 | 73.85 | 1000 | 800 | 61.50 | 可开放 |
| 8841 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 木材 | 56.73 | 400 | 320 | 93.08 | 可开放 |
| 8842 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 恒富变压器 | 28.32 | 315 | 252 | 162.79 | 可开放 |
| 8843 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 城建佳苑1-2 | 32.24 | 400 | 320 | 191.04 | 可开放 |
| 8844 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 勃宇3变电亭1#变压器 | 64.32 | 1000 | 800 | 156.80 | 可开放 |
| 8845 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 有线箱变1#变压器 | 71.75 | 315 | 252 | 25.99 | 可开放 |
| 8846 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 丽水怡园1变压器间隔配电变压器 | 37.8 | 500 | 400 | 211.00 | 可开放 |
| 8847 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 森保站台区 | 52.44 | 200 | 160 | 55.12 | 可开放 |
| 8848 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV天星二线 | 天星花园2#变电亭2#变压器间隔配电变压器 | 14.76 | 630 | 504 | 411.01 | 可开放 |
| 8849 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 吉祥家园变压器 | 44.41 | 315 | 252 | 112.11 | 可开放 |
| 8850 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 与丰开发台区 | 42.92 | 315 | 252 | 116.80 | 可开放 |
| 8851 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 看守所台区 | 43.16 | 630 | 504 | 232.09 | 可开放 |
| 8852 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 凌河花园变压器 | 42.5 | 250 | 200 | 93.75 | 可开放 |
| 8853 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 新城佳苑4-1变电亭 | 64.1 | 500 | 400 | 79.50 | 可开放 |
| 8854 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 正兴地下亭1-1 | 57.15 | 400 | 320 | 91.40 | 可开放 |
| 8855 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 君盛园#1变压器 | 31.09 | 800 | 640 | 391.28 | 可开放 |
| 8856 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 烟草台区 | 42.06 | 315 | 252 | 119.51 | 可开放 |
| 8857 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 南大桥 | 37.89 | 100 | 80 | 42.11 | 可开放 |
| 8858 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 中医院2变压器 | 74.1 | 315 | 252 | 18.59 | 可开放 |
| 8859 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 大庙台区 | 43.82 | 200 | 160 | 72.36 | 可开放 |
| 8860 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 10kV水源线古城1#变电亭2#变压器 | 35.94 | 500 | 400 | 220.30 | 可开放 |
| 8861 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV建井线 | 白狼山道口用户台区 | 96.51 | 200 | 160 | -33.02 | 负面 |
| 8862 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 食品台区 | 42.13 | 315 | 252 | 119.29 | 可开放 |
| 8863 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 老公安局 | 24.57 | 315 | 252 | 174.60 | 可开放 |
| 8864 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 北营台区 | 50.79 | 315 | 252 | 92.01 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8865 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV兴隆线 | 凌河加油站 | 106.47 | 100 | 80 | -26.47 | 负面 |
| 8866 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV兴隆线 | 才子家园 | 43.77 | 400 | 320 | 144.92 | 可开放 |
| 8867 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 国税 | 33.14 | 400 | 320 | 187.44 | 可开放 |
| 8868 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 房产 | 30.89 | 315 | 252 | 154.70 | 可开放 |
| 8869 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 市场2 | 0 | 630 | 504 | 504.00 | 可开放 |
| 8870 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 承装部台区 | 31.03 | 400 | 320 | 195.88 | 可开放 |
| 8871 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 凌东高中台区 | 52.73 | 315 | 252 | 85.90 | 可开放 |
| 8872 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 金水湾南区变电亭2#变压器 | 48.99 | 400 | 320 | 124.04 | 可开放 |
| 8873 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区线 | 城建变压器 | 53.16 | 630 | 504 | 169.09 | 可开放 |
| 8874 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 正兴#2变压器 | 50.85 | 500 | 400 | 145.75 | 可开放 |
| 8875 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV蟒古线 | 凌河安轩变压器 | 0.03 | 100 | 80 | 79.97 | 可开放 |
| 8876 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 南苑住宅2# | 36.51 | 315 | 252 | 136.99 | 可开放 |
| 8877 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区线 | 民检变压器 | 40.9 | 1000 | 800 | 391.00 | 可开放 |
| 8878 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 金地佳苑小区2#配电变压器 | 40.77 | 400 | 320 | 156.92 | 可开放 |
| 8879 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 人民医院住宅1# | 54.36 | 500 | 400 | 128.20 | 可开放 |
| 8880 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 10kV水源线古城1#变电亭1#变压器 | 78.84 | 500 | 400 | 5.80 | 可开放 |
| 8881 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 泰和家园变压器 | 47.81 | 250 | 200 | 80.48 | 可开放 |
| 8882 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 党校台区 | 27.53 | 400 | 320 | 209.88 | 可开放 |
| 8883 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 苗圃台区 | 40.95 | 315 | 252 | 123.01 | 可开放 |
| 8884 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 正兴地下亭1-2 | 36.66 | 400 | 320 | 173.36 | 可开放 |
| 8885 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 君豪小区箱变1#变压器 | 18.59 | 500 | 400 | 307.05 | 可开放 |
| 8886 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 凌河花园2# | 49.49 | 1000 | 800 | 305.10 | 可开放 |
| 8887 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 佳客隆台区 | 36.16 | 315 | 252 | 138.10 | 可开放 |
| 8888 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区二线 | 东城首府2#配电室2#配电变压器 | 35.52 | 800 | 640 | 355.84 | 可开放 |
| 8889 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 宝都变电亭2#变压器 | 40.11 | 400 | 320 | 159.56 | 可开放 |
| 8890 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV兴隆线 | 水岸明珠2#变电亭2#变压器 | 56.91 | 630 | 504 | 145.47 | 可开放 |
| 8891 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 晶程花园1-1 | 38.3 | 500 | 400 | 208.50 | 可开放 |
| 8892 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 兴业台区1# | 67.03 | 800 | 640 | 103.76 | 可开放 |
| 8893 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 金水湾北区2变压器 | 25.62 | 400 | 320 | 217.52 | 可开放 |
| 8894 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 福利敬老院 | 60.1 | 315 | 252 | 62.69 | 可开放 |
| 8895 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 金马台区 | 29.49 | 400 | 320 | 202.04 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8896 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 康复医院2#变压器 | 93.48 | 100 | 80 | -13.48 | 负面 |
| 8897 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 粮油住宅台区 | 18.39 | 400 | 320 | 246.44 | 可开放 |
| 8898 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 云峰变压器 | 26.78 | 250 | 200 | 133.05 | 可开放 |
| 8899 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 再生资源 | 69.72 | 400 | 320 | 41.12 | 可开放 |
| 8900 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 运输公司台区 | 22.62 | 1000 | 800 | 573.80 | 可开放 |
| 8901 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区线 | 馨苑5#变电亭2#变压器 | 45.82 | 630 | 504 | 215.33 | 可开放 |
| 8902 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV天星二线 | 天星花园2#变电亭1#变压器间隔配电变压器 | 6.83 | 630 | 504 | 460.97 | 可开放 |
| 8903 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV石佛线 | 一品花园1#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 33.75 | 630 | 504 | 291.38 | 可开放 |
| 8904 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 大菜窖 | 29.42 | 400 | 320 | 202.32 | 可开放 |
| 8905 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 勃宇#1箱变01配电变压器 | 32.83 | 500 | 400 | 235.85 | 可开放 |
| 8906 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 河畔花园台区 | 43.14 | 400 | 320 | 147.44 | 可开放 |
| 8907 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 水利局台区 | 24.2 | 400 | 320 | 223.20 | 可开放 |
| 8908 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区线 | 馨苑3#变电亭1#变压器 | 34.88 | 500 | 400 | 225.60 | 可开放 |
| 8909 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 修试所台区 | 48.4 | 500 | 400 | 158.00 | 可开放 |
| 8910 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV石佛线 | 一品花园3#配电室1#变压器间隔配电变压器 | 33.56 | 630 | 504 | 292.57 | 可开放 |
| 8911 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 纺织1 | 28.42 | 250 | 200 | 128.95 | 可开放 |
| 8912 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 南营二台区 | 72.19 | 315 | 252 | 24.60 | 可开放 |
| 8913 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 农行住宅台区 | 24.86 | 315 | 252 | 173.69 | 可开放 |
| 8914 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 育红台区 | 10.7 | 400 | 320 | 277.20 | 可开放 |
| 8915 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 丽水怡园2变压器间隔配电变压器 | 70.36 | 500 | 400 | 48.20 | 可开放 |
| 8916 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 云峰1#变电亭1#变压器 | 62.69 | 500 | 400 | 86.55 | 可开放 |
| 8917 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 南山新区 | 19.56 | 400 | 320 | 241.76 | 可开放 |
| 8918 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 本街村台区 | 42.47 | 400 | 320 | 150.12 | 可开放 |
| 8919 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区二线 | 书香家苑2-1 | 84.92 | 1000 | 800 | -49.20 | 负面 |
| 8920 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 新城佳苑1号变电亭 | 25.86 | 500 | 400 | 270.70 | 可开放 |
| 8921 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 南苑住宅1# | 36.89 | 315 | 252 | 135.80 | 可开放 |
| 8922 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV天星三线 | 铁路2 | 30.78 | 400 | 320 | 196.88 | 可开放 |
| 8923 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 天宇变压器 | 21.62 | 630 | 504 | 367.79 | 可开放 |
| 8924 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 丰宏家园 | 71.6 | 400 | 320 | 33.60 | 可开放 |
| 8925 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 南山台区 | 38.31 | 400 | 320 | 166.76 | 可开放 |
| 8926 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV水源线 | 金水湾南区变电亭1#变压器 | 44.49 | 400 | 320 | 142.04 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8927 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 晶程花园1-2 | 47.14 | 500 | 400 | 164.30 | 可开放 |
| 8928 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 老法院 | 17.13 | 200 | 160 | 125.74 | 可开放 |
| 8929 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区线 | 三道沟1# | 30.89 | 400 | 320 | 196.44 | 可开放 |
| 8930 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 贸易货站台区 | 72.98 | 400 | 320 | 28.08 | 可开放 |
| 8931 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 计生委台区 | 55 | 630 | 504 | 157.50 | 可开放 |
| 8932 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 兴业丽景家苑1-1变压器01配电变压器 | 40.89 | 630 | 504 | 246.39 | 可开放 |
| 8933 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区二线 | 书香家苑3-2 | 83.59 | 630 | 504 | -22.62 | 负面 |
| 8934 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 高中院 | 66.65 | 400 | 320 | 53.40 | 可开放 |
| 8935 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV五一线 | 瑞丽家园2#变压器 | 68.42 | 500 | 400 | 57.90 | 可开放 |
| 8936 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 种蓄场台区 | 49.8 | 250 | 200 | 75.50 | 可开放 |
| 8937 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇干线 | 绿合苑2#变压器 | 43.6 | 630 | 504 | 229.32 | 可开放 |
| 8938 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 邮政局台区 | 48.89 | 315 | 252 | 98.00 | 可开放 |
| 8939 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV兴隆线 | 安居1#变电亭1#变压器 | 54.18 | 400 | 320 | 103.28 | 可开放 |
| 8940 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 首府箱变01配电变压器 | 35.58 | 500 | 400 | 222.10 | 可开放 |
| 8941 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV医院线 | 刃具台区 | 41.08 | 315 | 252 | 122.60 | 可开放 |
| 8942 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 宾馆台区 | 84.03 | 630 | 504 | -25.39 | 负面 |
| 8943 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV建库线 | 陈三养殖厂 | 2.46 | 100 | 80 | 77.54 | 可开放 |
| 8944 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇北线 | 小北营 | 15.65 | 400 | 320 | 257.40 | 可开放 |
| 8945 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 国税三 | 35.78 | 250 | 200 | 110.55 | 可开放 |
| 8946 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇凌线 | 财政开发配电变压器 | 29.14 | 315 | 252 | 160.21 | 可开放 |
| 8947 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV镇内线 | 宏升地产变压器 | 27 | 200 | 160 | 106.00 | 可开放 |
| 8948 | 建昌县 | 配电运检班 | 10kV新区线 | 凌河新都配电室1#变压器 | 40.56 | 800 | 640 | 315.52 | 可开放 |
| 8949 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右8#杆变压器 | 60.57 | 315 | 252 | 61.20 | 可开放 |
| 8950 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线20左1#杆变压器 | 37.65 | 100 | 80 | 42.35 | 可开放 |
| 8951 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK1化北一线TK1柜102出线化北一线6#变压器 | 18.19 | 315 | 252 | 194.70 | 可开放 |
| 8952 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨农二线 | 滨农二线18+1左2右1变压器 | 40.22 | 315 | 252 | 125.31 | 可开放 |
| 8953 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线21右2# | 20.63 | 315 | 252 | 187.02 | 可开放 |
| 8954 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼三线 | 高炼三线莲花三村变亭2#主变间隔配电变压器 | 12.51 | 630 | 504 | 425.19 | 可开放 |
| 8955 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线TK4右11富都变亭1#主变 | 20.6 | 630 | 504 | 374.22 | 可开放 |
| 8956 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨生线TKF右1# | 11.49 | 200 | 160 | 137.02 | 可开放 |
| 8957 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线32右4#变压器 | 21.14 | 315 | 252 | 185.41 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8958 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水源线 | 水源线TKF4上东盛景A区3#变亭1#主变间隔配电变压器 | 40.83 | 500 | 400 | 195.85 | 可开放 |
| 8959 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线12左6右2#变压器大 | 17.3 | 315 | 252 | 197.51 | 可开放 |
| 8960 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线滨化一线高把屯分歧28左1# | 12.53 | 315 | 252 | 212.53 | 可开放 |
| 8961 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼二线72125 | 高炼二线南山暂设变亭1#主变间隔配电变压器 | 44.82 | 400 | 320 | 140.72 | 可开放 |
| 8962 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 水稻一线39#永昌花园变亭1#主变 | 24.24 | 400 | 320 | 223.04 | 可开放 |
| 8963 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线TK4右6福隆箱站1#主变 | 44.45 | 500 | 400 | 177.75 | 可开放 |
| 8964 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK3左4#变压器 | 52.35 | 160 | 128 | 44.24 | 可开放 |
| 8965 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线液化分歧12#变压器 | 52.83 | 315 | 252 | 85.59 | 可开放 |
| 8966 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线主干线27#变压器 | 55.45 | 400 | 320 | 98.20 | 可开放 |
| 8967 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 纺织线7# | 54.36 | 200 | 160 | 51.28 | 可开放 |
| 8968 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线9#兴达雅居变亭1#主变 | 30.63 | 315 | 252 | 155.52 | 可开放 |
| 8969 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK3左1#变压器 | 43.48 | 400 | 320 | 146.08 | 可开放 |
| 8970 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线35#新大陆2#箱站1#主变 | 15.25 | 800 | 640 | 518.00 | 可开放 |
| 8971 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 滨化一线铁路箱站1#主变 | 23.64 | 500 | 400 | 281.80 | 可开放 |
| 8972 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线罗马假日配电站2#主变间隔配电变压器 | 54.94 | 500 | 400 | 125.30 | 可开放 |
| 8973 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线25#东府花园3#箱站2#主变 | 16.89 | 630 | 504 | 397.59 | 可开放 |
| 8974 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线19左#3变压器 | 51.33 | 400 | 320 | 114.68 | 可开放 |
| 8975 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线20右1#杆变压器 | 27.68 | 400 | 320 | 209.28 | 可开放 |
| 8976 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线15右2变压器 | 49.8 | 200 | 160 | 60.40 | 可开放 |
| 8977 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线33# | 37.17 | 200 | 160 | 85.66 | 可开放 |
| 8978 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线TK4左2#变压器 | 68.03 | 400 | 320 | 47.88 | 可开放 |
| 8979 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水源线 | 水源线TKF4上东盛景A区3#变亭2#主变间隔配电变压器 | 39.1 | 500 | 400 | 204.50 | 可开放 |
| 8980 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK1化机厂4#箱站1#主变 | 45.41 | 500 | 400 | 172.95 | 可开放 |
| 8981 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线金河小区1#箱站1#主变 | 18.25 | 630 | 504 | 389.03 | 可开放 |
| 8982 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜102返线头水稻二线TK1右1变压器 | 34.28 | 400 | 320 | 182.88 | 可开放 |
| 8983 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右3#杆变压器 | 41 | 400 | 320 | 156.00 | 可开放 |
| 8984 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左5#变压器 | 34.25 | 315 | 252 | 144.11 | 可开放 |
| 8985 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨街线 | 滨街线创元大厦变亭1#主变 | 28.99 | 500 | 400 | 255.05 | 可开放 |
| 8986 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK3左6#变压器 | 31.37 | 315 | 252 | 153.18 | 可开放 |
| 8987 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨生线TKF4右2# | 37.77 | 200 | 160 | 84.46 | 可开放 |
| 8988 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨农二线 | 滨农二线滨农二线21#变压器 | 67.23 | 100 | 80 | 12.77 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8989 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨街线 | 滨街线TK5步行街5#变亭1#主变 | 26.79 | 630 | 504 | 335.22 | 可开放 |
| 8990 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线25#杆主变压器 | 2.1 | 80 | 64 | 62.32 | 可开放 |
| 8991 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线主干线22#变压器 | 76.98 | 400 | 320 | 12.08 | 可开放 |
| 8992 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK2右18# | 50.37 | 50 | 40 | 14.82 | 可开放 |
| 8993 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线主干线21#变压器 | 57.3 | 315 | 252 | 71.51 | 可开放 |
| 8994 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线水稻二线TK3柜水稻二线TK3柜102返线头水稻二线TK3右分歧3#杆变压器 | 26.64 | 315 | 252 | 168.08 | 可开放 |
| 8995 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线液化分歧5支1滨河2#变亭1#主变 | 57.45 | 400 | 320 | 90.20 | 可开放 |
| 8996 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼一线 | 10kV高炼一线TK8八三泵站箱站1#主一次间隔配电变压器 | 9.24 | 400 | 320 | 283.04 | 可开放 |
| 8997 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK3左3#变压器2 | 17.94 | 315 | 252 | 195.49 | 可开放 |
| 8998 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK1化机厂3#箱站2#主变 | 2.22 | 400 | 320 | 311.12 | 可开放 |
| 8999 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK5左1#变压器 | 57.21 | 315 | 252 | 71.79 | 可开放 |
| 9000 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线12左6右1# | 17.35 | 400 | 320 | 250.60 | 可开放 |
| 9001 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线#19 | 33.2 | 200 | 160 | 93.60 | 可开放 |
| 9002 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线#19变压器 | 47.3 | 200 | 160 | 65.40 | 可开放 |
| 9003 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线12左2#变压器 | 62.25 | 400 | 320 | 71.00 | 可开放 |
| 9004 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线22-TKF3东府花园2#箱站1#主变 | 26.35 | 630 | 504 | 338.00 | 可开放 |
| 9005 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线2#杆主变压器 | 96.32 | 315 | 252 | -51.41 | 负面 |
| 9006 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线TK5步行街2#变亭1#主变 | 71.17 | 500 | 400 | 44.15 | 可开放 |
| 9007 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左4#变压器 | 15.56 | 315 | 252 | 202.99 | 可开放 |
| 9008 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 中业箱站2#主变 | 32.24 | 800 | 640 | 382.08 | 可开放 |
| 9009 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 锦山佳苑3号箱站2号主变 | 31.3 | 630 | 504 | 306.81 | 可开放 |
| 9010 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线35-TK2河畔丽景1#箱站2#主变 | 24.67 | 500 | 400 | 276.65 | 可开放 |
| 9011 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 恒丰尚品1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 17.02 | 630 | 504 | 396.77 | 可开放 |
| 9012 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线20左2#杆变压器 | 56.79 | 315 | 252 | 73.11 | 可开放 |
| 9013 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右2#杆变压器 | 46.19 | 315 | 252 | 106.50 | 可开放 |
| 9014 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线15# | 73.45 | 315 | 252 | 20.63 | 可开放 |
| 9015 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线12左12支1-TK2中大变亭1#主变 | 19.36 | 500 | 400 | 303.20 | 可开放 |
| 9016 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线4-TKF1东方国际花园6#箱站1#主变 | 21.43 | 630 | 504 | 368.99 | 可开放 |
| 9017 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 纺织线18#变压器 | 21.12 | 200 | 160 | 117.76 | 可开放 |
| 9018 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线锦绣园箱站2#主变 | 37.68 | 500 | 400 | 211.60 | 可开放 |
| 9019 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线49#变压器 | 39.12 | 200 | 160 | 81.76 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机一线农机一线2# - 副本 | 43.92 | 200 | 160 | 72.16 | 可开放 |
| 9021 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 10kV纺织线10号柱上变 | 31.84 | 250 | 200 | 120.40 | 可开放 |
| 9022 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机一线11右6#变压器 | 35.9 | 315 | 252 | 138.92 | 可开放 |
| 9023 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线3右1#杆变压器 | 50.57 | 315 | 252 | 92.70 | 可开放 |
| 9024 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线20左5 | 15.69 | 400 | 320 | 257.24 | 可开放 |
| 9025 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线TKF2山河文苑2#变亭2#主变间隔配电变压器 | 21.57 | 800 | 640 | 467.44 | 可开放 |
| 9026 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线TKF1尚东盛景1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 40.32 | 500 | 400 | 198.40 | 可开放 |
| 9027 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线15#变压器 | 21.27 | 315 | 252 | 185.00 | 可开放 |
| 9028 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线#12变压器 | 82.12 | 200 | 160 | -4.24 | 负面 |
| 9029 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线TKF3右1#杆变压器 | 0.13 | 80 | 64 | 63.90 | 可开放 |
| 9030 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线20左3 | 37.02 | 400 | 320 | 171.92 | 可开放 |
| 9031 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨机线化工棚户区4#箱站1#主变 | 23.39 | 500 | 400 | 283.05 | 可开放 |
| 9032 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼三线 | 高炼三线莲花家园变亭2#主变间隔配电变压器 | 29.78 | 630 | 504 | 316.39 | 可开放 |
| 9033 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线TK4左1#变压器 | 36.42 | 315 | 252 | 137.28 | 可开放 |
| 9034 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线28-TK1山河半岛2#箱站2#主变 | 37.49 | 630 | 504 | 267.81 | 可开放 |
| 9035 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线14左6#变压器 | 32.19 | 315 | 252 | 150.60 | 可开放 |
| 9036 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线TKF1尚东盛景1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 42.96 | 500 | 400 | 185.20 | 可开放 |
| 9037 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK2右2金石花园变亭1#主变 | 22.96 | 500 | 400 | 285.20 | 可开放 |
| 9038 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线35#新大陆1#箱站1#主变 | 29.98 | 800 | 640 | 400.16 | 可开放 |
| 9039 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线3#杆主变压器 | 29.8 | 200 | 160 | 100.40 | 可开放 |
| 9040 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK2金昌变亭1#主变 | 51.94 | 500 | 400 | 140.30 | 可开放 |
| 9041 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线TK4右11富都变亭2#主变 | 36.7 | 630 | 504 | 272.79 | 可开放 |
| 9042 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4右1#变压器 | 43 | 400 | 320 | 148.00 | 可开放 |
| 9043 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼二线72125 | 高炼二线莲花馨苑2#箱站1#主变间隔配电变压器 | 22.68 | 800 | 640 | 458.56 | 可开放 |
| 9044 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线28左3#变压器 | 14.98 | 400 | 320 | 260.08 | 可开放 |
| 9045 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线28# | 70.92 | 315 | 252 | 28.60 | 可开放 |
| 9046 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK2右2#变压器 | 27.4 | 400 | 320 | 210.40 | 可开放 |
| 9047 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线28-TK1山河半岛3#箱站1#主变 | 37.71 | 630 | 504 | 266.43 | 可开放 |
| 9048 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨营线 | 滨营线TKF1金汇广厦1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 20.67 | 630 | 504 | 373.78 | 可开放 |
| 9049 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线12左4#变压器 | 26.67 | 400 | 320 | 213.32 | 可开放 |
| 9050 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线主干线29#变压器 | 42.16 | 315 | 252 | 119.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9051 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 辽西2#箱站1#主变间隔配电变压器 | 47.95 | 500 | 400 | 160.25 | 可开放 |
| 9052 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线高把屯分歧18#铁馨园2#箱站1#主变 | 40.03 | 630 | 504 | 251.81 | 可开放 |
| 9053 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK1化机厂3#箱站1#主变 | 17.88 | 400 | 320 | 248.48 | 可开放 |
| 9054 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线21#变压器 | 42.3 | 200 | 160 | 75.40 | 可开放 |
| 9055 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨达线 | 滨街线TKF1嘉晟阳光城3#变亭2#主变间隔配电变压器 | 23.04 | 500 | 400 | 284.80 | 可开放 |
| 9056 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左3#变压器 | 24.09 | 400 | 320 | 223.64 | 可开放 |
| 9057 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK1右1#变压器 | 78.83 | 315 | 252 | 3.69 | 可开放 |
| 9058 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线TKF8爱琴海岸2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 16.04 | 800 | 640 | 511.68 | 可开放 |
| 9059 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机一线农机一线7#变压器 | 10.32 | 50 | 40 | 34.84 | 可开放 |
| 9060 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼二线72125 | 高炼二线莲花一村2#箱站1#主变间隔配电变压器 | 28.22 | 630 | 504 | 326.21 | 可开放 |
| 9061 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线滨机线5左3左1#变压器 | 56.4 | 200 | 160 | 47.20 | 可开放 |
| 9062 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线主干线28#变压器大号侧 | 60.48 | 250 | 200 | 48.80 | 可开放 |
| 9063 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水源线 | 水源线水源线TK1柜水源线TK1柜102返线水源线#7变压器 | 14.16 | 315 | 252 | 207.40 | 可开放 |
| 9064 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线3右3#杆变压器 | 21.2 | 200 | 160 | 117.60 | 可开放 |
| 9065 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线24右4玉麟1#箱站1#主变 | 22.79 | 630 | 504 | 360.42 | 可开放 |
| 9066 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线高把屯分歧18#铁馨园1#箱站1#主变 | 18.21 | 500 | 400 | 308.95 | 可开放 |
| 9067 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨生线TKF2左1 | 44.05 | 400 | 320 | 143.80 | 可开放 |
| 9068 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线化北二线TK3华北二线TK1柜101出线化北二线TK4右10变压器 | 4.8 | 315 | 252 | 236.88 | 可开放 |
| 9069 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线8#变压器 | 14.42 | 80 | 64 | 52.46 | 可开放 |
| 9070 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线4-TKF1东方国际花园2#箱站1#主变 | 47.8 | 400 | 320 | 128.80 | 可开放 |
| 9071 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 罗马假日变亭2#主变间隔配电变压器 | 15.81 | 800 | 640 | 513.52 | 可开放 |
| 9072 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线17#钢管厂箱站1#主变 | 15.48 | 400 | 320 | 258.08 | 可开放 |
| 9073 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线3右4#杆变压器 | 20.22 | 315 | 252 | 188.31 | 可开放 |
| 9074 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线28-TK1山河半岛1#箱站1#主变 | 47.01 | 500 | 400 | 164.95 | 可开放 |
| 9075 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线荟萃园变亭1#主变 | 16.92 | 630 | 504 | 397.40 | 可开放 |
| 9076 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线07右4#变压器 | 64.08 | 200 | 160 | 31.84 | 可开放 |
| 9077 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 锦山佳苑4号箱站2号主变 | 11.24 | 630 | 504 | 433.19 | 可开放 |
| 9078 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线19右1变压器 | 16.86 | 50 | 40 | 31.57 | 可开放 |
| 9079 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线25#东府花园3#箱站1#主变 | 18.03 | 630 | 504 | 390.41 | 可开放 |
| 9080 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨西线高把屯分歧13右1# | 62.82 | 200 | 160 | 34.36 | 可开放 |
| 9081 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线佳成变亭2#主变 | 17.01 | 400 | 320 | 251.96 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9082 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线滨机线#4变压器 | 78.24 | 200 | 160 | 3.52 | 可开放 |
| 9083 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右7#杆变压器 | 30.89 | 315 | 252 | 154.70 | 可开放 |
| 9084 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 滨化一线华龙1#箱站1#主变 | 31.82 | 500 | 400 | 240.90 | 可开放 |
| 9085 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线19右5#（大） | 19.97 | 250 | 200 | 150.08 | 可开放 |
| 9086 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线33#变压器 | 2.37 | 200 | 160 | 155.26 | 可开放 |
| 9087 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线23左2变压器 | 83.48 | 630 | 504 | -21.92 | 负面 |
| 9088 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线TKF3左1 | 12.19 | 315 | 252 | 213.60 | 可开放 |
| 9089 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线步行街3#变亭1#主变 | 57.68 | 630 | 504 | 140.62 | 可开放 |
| 9090 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨农二线 | 滨农二线14#变压器大 | 50.66 | 50 | 40 | 14.67 | 可开放 |
| 9091 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线21右1#变压器 | 24.76 | 315 | 252 | 174.01 | 可开放 |
| 9092 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线安宁1#变亭1#主变 | 61.75 | 630 | 504 | 114.98 | 可开放 |
| 9093 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨机线香榭水岸2#变亭1#主变 | 23.65 | 630 | 504 | 355.01 | 可开放 |
| 9094 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线金河小区4#箱站1#变压器 | 22.59 | 500 | 400 | 287.05 | 可开放 |
| 9095 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线#15变压器 | 31.84 | 315 | 252 | 151.70 | 可开放 |
| 9096 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线12左3房屋3#箱站1#主变 | 40.2 | 400 | 320 | 159.20 | 可开放 |
| 9097 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 锦山佳苑2号箱站2号主变 | 22.25 | 630 | 504 | 363.83 | 可开放 |
| 9098 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 滨化一线11右8铁路2#箱站1#主变间隔配电变压器 | 16.61 | 500 | 400 | 316.95 | 可开放 |
| 9099 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK4翰林院1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 28.29 | 800 | 640 | 413.68 | 可开放 |
| 9100 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线21# | 14.94 | 400 | 320 | 260.24 | 可开放 |
| 9101 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24左3# | 19.61 | 315 | 252 | 190.23 | 可开放 |
| 9102 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线香提左岸1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 35.97 | 500 | 400 | 220.15 | 可开放 |
| 9103 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK2右6右8# | 28.23 | 400 | 320 | 207.08 | 可开放 |
| 9104 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线4-TKF1房屋1#箱站2#主变 | 18.05 | 500 | 400 | 309.75 | 可开放 |
| 9105 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4左3#变压器 | 55.15 | 400 | 320 | 99.40 | 可开放 |
| 9106 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 恒丰尚品2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 17.52 | 630 | 504 | 393.62 | 可开放 |
| 9107 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线34右#11变压器 | 10.23 | 50 | 40 | 34.89 | 可开放 |
| 9108 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线26#小天鹅箱站1#主变 | 15.9 | 500 | 400 | 320.50 | 可开放 |
| 9109 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 法兰香颂变亭1#主变间隔配电变压器 | 50.1 | 800 | 640 | 239.20 | 可开放 |
| 9110 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线19#杆变压器 | 44.44 | 315 | 252 | 112.01 | 可开放 |
| 9111 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线TK4左4#变压器 | 30.45 | 315 | 252 | 156.08 | 可开放 |
| 9112 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线11右6#杆变压器 | 22.16 | 315 | 252 | 182.20 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9113 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK4兰花广场变亭2#主变 | 20.4 | 800 | 640 | 476.80 | 可开放 |
| 9114 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨农二线 | 滨农二线8#九星1#箱站2#主变 | 17.49 | 800 | 640 | 500.08 | 可开放 |
| 9115 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线1右1#变压器（左） | 27.08 | 160 | 128 | 84.67 | 可开放 |
| 9116 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK3左3#变压器1 | 26.97 | 200 | 160 | 106.06 | 可开放 |
| 9117 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK3左7#变压器 | 106.4 | 250 | 200 | -66.00 | 负面 |
| 9118 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线24# | 46.35 | 200 | 160 | 67.30 | 可开放 |
| 9119 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼一线 | 10kV高炼一线TK8八三泵站箱站2#主一次间隔配电变压器 | 11.91 | 400 | 320 | 272.36 | 可开放 |
| 9120 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK2右6右4# | 21.2 | 400 | 320 | 235.20 | 可开放 |
| 9121 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨农二线 | 滨农二线滨农二线7#变压器 | 16.73 | 315 | 252 | 199.30 | 可开放 |
| 9122 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线TKF8爱琴海岸2#变亭2#主变间隔配电变压器 | 13.16 | 800 | 640 | 534.72 | 可开放 |
| 9123 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线TK5小食品箱站1#变压器间隔配电变压器 | 38.03 | 630 | 504 | 264.41 | 可开放 |
| 9124 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线金河小区1#箱站2#主变 | 12.83 | 630 | 504 | 423.17 | 可开放 |
| 9125 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 纺织线11# | 19.75 | 315 | 252 | 189.79 | 可开放 |
| 9126 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线28右3#杆变压器 | 11.89 | 315 | 252 | 214.55 | 可开放 |
| 9127 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线23#变压器 | 45.93 | 100 | 80 | 34.07 | 可开放 |
| 9128 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线2# | 18.41 | 315 | 252 | 194.01 | 可开放 |
| 9129 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机一线11右3#变压器 | 22.6 | 315 | 252 | 180.81 | 可开放 |
| 9130 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线5#九龙园1#变亭1#主变 | 31.33 | 630 | 504 | 306.62 | 可开放 |
| 9131 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线高把屯分歧4右8滨河4#箱站1#主变 | 42.2 | 400 | 320 | 151.20 | 可开放 |
| 9132 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线德胜园变亭1#主变 | 15.71 | 630 | 504 | 405.03 | 可开放 |
| 9133 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼二线72125 | 高炼二线莲花馨苑1#箱站2#主变间隔配电变压器 | 33.72 | 800 | 640 | 370.24 | 可开放 |
| 9134 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线主干线26#变压器 | 18 | 315 | 252 | 195.30 | 可开放 |
| 9135 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼一线 | 大南门变亭主变间隔1#配电变压器 | 32.01 | 800 | 640 | 383.92 | 可开放 |
| 9136 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线高把屯分歧4右8滨河4#箱站2#主变 | 36.63 | 400 | 320 | 173.48 | 可开放 |
| 9137 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线TKF4尚东盛景3#变亭2#主变间隔配电变压器 | 19.23 | 800 | 640 | 486.16 | 可开放 |
| 9138 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线28左2# | 4.03 | 400 | 320 | 303.88 | 可开放 |
| 9139 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线高把屯分歧4右5滨河5#箱站1#主变 | 54.6 | 630 | 504 | 160.02 | 可开放 |
| 9140 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 锦山佳苑4号箱站1号主变 | 16.29 | 630 | 504 | 401.37 | 可开放 |
| 9141 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线8#杆变压器 | 30.3 | 200 | 160 | 99.40 | 可开放 |
| 9142 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 锦山佳苑2号变亭1号主变 | 22.32 | 630 | 504 | 363.38 | 可开放 |
| 9143 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线13右1#变压器 | 20.58 | 200 | 160 | 118.84 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9144 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线15# - 副本 | 63 | 200 | 160 | 34.00 | 可开放 |
| 9145 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线12左12支1-TK2新大陆4#箱站2#主变 | 47.82 | 800 | 640 | 257.44 | 可开放 |
| 9146 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线24右4玉麟2#箱站2#主变 | 20.19 | 630 | 504 | 376.80 | 可开放 |
| 9147 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 滨化一线滨化一线3# | 30.09 | 200 | 160 | 99.82 | 可开放 |
| 9148 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线22-TKF3东府花园1#箱站1#主变 | 43.05 | 630 | 504 | 232.79 | 可开放 |
| 9149 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线7右6海业1#箱站1#主变 | 26.73 | 630 | 504 | 335.60 | 可开放 |
| 9150 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线7左1#杆变压器 | 23.05 | 315 | 252 | 179.39 | 可开放 |
| 9151 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线3右6#杆变压器 | 23.75 | 315 | 252 | 177.19 | 可开放 |
| 9152 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机一线11右8#变压器 | 25.46 | 200 | 160 | 109.08 | 可开放 |
| 9153 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高园二线 | 高园二线06左04#变压器 | 76.08 | 200 | 160 | 7.84 | 可开放 |
| 9154 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线滨化二线TK2环网柜滨化二线TK2柜104返线滨化二线TK2右6右3支#1变压器 | 1.83 | 400 | 320 | 312.68 | 可开放 |
| 9155 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线44#变压器 | 61.85 | 315 | 252 | 57.17 | 可开放 |
| 9156 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线12左1#变压器 | 59.43 | 315 | 252 | 64.80 | 可开放 |
| 9157 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线12左9# | 42.18 | 400 | 320 | 151.28 | 可开放 |
| 9158 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线TK3步行街1#变亭2#主变 | 41.75 | 630 | 504 | 240.98 | 可开放 |
| 9159 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 海业2#箱站1#主变 | 25.49 | 630 | 504 | 343.41 | 可开放 |
| 9160 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线16#杆主变压器 | 42.29 | 315 | 252 | 118.79 | 可开放 |
| 9161 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼二线72125 | 高炼二线莲花馨苑2-13#变亭1#主变间隔配电变压器 | 11.07 | 400 | 320 | 275.72 | 可开放 |
| 9162 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线19右6# | 31.43 | 315 | 252 | 153.00 | 可开放 |
| 9163 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨西线高把屯分歧37# | 47.82 | 200 | 160 | 64.36 | 可开放 |
| 9164 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4支1#变压器 | 28.69 | 315 | 252 | 161.63 | 可开放 |
| 9165 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线4#变压器 | 26.64 | 200 | 160 | 106.72 | 可开放 |
| 9166 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨机线香榭水岸2#变亭2#主变 | 17.65 | 630 | 504 | 392.81 | 可开放 |
| 9167 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨营线 | 滨营线TKF1金汇广厦2#变亭2#主变间隔配电变压器 | 13.37 | 630 | 504 | 419.77 | 可开放 |
| 9168 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨街线 | 滨街线创元大厦变亭2#主变 | 20.19 | 500 | 400 | 299.05 | 可开放 |
| 9169 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线20左8 | 48.38 | 315 | 252 | 99.60 | 可开放 |
| 9170 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线14-TKF2东方国际花园1#箱站1#主变 | 55.08 | 630 | 504 | 157.00 | 可开放 |
| 9171 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 滨化一线TKF2计量所箱站1#变压器间隔配电变压器 | 86.32 | 630 | 504 | -39.82 | 负面 |
| 9172 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4左2#变压器 | 38.32 | 250 | 200 | 104.20 | 可开放 |
| 9173 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线TK5东兴楼箱站1号主变 | 45.46 | 630 | 504 | 217.60 | 可开放 |
| 9174 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK3左5#变压器 | 31.37 | 315 | 252 | 153.18 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9175 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨达线 | 滨街线TKF1嘉晟阳光城2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 21.52 | 630 | 504 | 368.42 | 可开放 |
| 9176 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右7# | 30.69 | 200 | 160 | 98.62 | 可开放 |
| 9177 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线华龙3#箱站1#主变 | 18.28 | 800 | 640 | 493.76 | 可开放 |
| 9178 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线17#变压器 | 55.2 | 200 | 160 | 49.60 | 可开放 |
| 9179 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线12左5#变压器 | 21.51 | 400 | 320 | 233.96 | 可开放 |
| 9180 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 纺织线26左1文萃佳苑变亭2#主变间隔配电变压器 | 16.48 | 500 | 400 | 317.60 | 可开放 |
| 9181 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左2#变压器 | 33.12 | 400 | 320 | 187.52 | 可开放 |
| 9182 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线丰乐变亭2#主变 | 60 | 500 | 400 | 100.00 | 可开放 |
| 9183 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右5# | 13.92 | 50 | 40 | 33.04 | 可开放 |
| 9184 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线16#东方国际花园3#箱站1#主变 | 53.94 | 630 | 504 | 164.18 | 可开放 |
| 9185 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右1# | 42.77 | 200 | 160 | 74.46 | 可开放 |
| 9186 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线10支1# | 17.3 | 315 | 252 | 197.51 | 可开放 |
| 9187 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线3右11#杆变压器 | 46.98 | 315 | 252 | 104.01 | 可开放 |
| 9188 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线液化分歧11#变压器 | 2.01 | 50 | 40 | 39.00 | 可开放 |
| 9189 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线电港箱站2#主变 | 28.96 | 500 | 400 | 255.20 | 可开放 |
| 9190 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线金河小区2#箱站1#主变 | 24.13 | 630 | 504 | 351.98 | 可开放 |
| 9191 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线28-TK1山河半岛2#箱站1#主变 | 42.7 | 630 | 504 | 234.99 | 可开放 |
| 9192 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨达线 | 滨街线TKF1嘉晟阳光城2#变亭2#主变间隔配电变压器 | 18.19 | 630 | 504 | 389.40 | 可开放 |
| 9193 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼三线 | 高炼三线三村一区箱站 1#主变间隔配电变压器 | 22.68 | 500 | 400 | 286.60 | 可开放 |
| 9194 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 恒丰尚品1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 14.06 | 630 | 504 | 415.42 | 可开放 |
| 9195 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线TK4右7金盛变亭1#主变 | 9.45 | 800 | 640 | 564.40 | 可开放 |
| 9196 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK2右6右9 | 23.57 | 200 | 160 | 112.86 | 可开放 |
| 9197 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线主干线24#变压器 | 68.94 | 400 | 320 | 44.24 | 可开放 |
| 9198 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 中心商厦变亭1#主变 | 0.45 | 500 | 400 | 397.75 | 可开放 |
| 9199 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨生线14左17# | 39.4 | 400 | 320 | 162.40 | 可开放 |
| 9200 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线35-TK2河畔丽景 2#箱站1#主变 | 32.45 | 500 | 400 | 237.75 | 可开放 |
| 9201 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线58#变压器 | 13.02 | 315 | 252 | 210.99 | 可开放 |
| 9202 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线3右9#杆变压器 | 48.28 | 100 | 80 | 31.72 | 可开放 |
| 9203 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线滨化一线高把屯分歧24支6# | 61.44 | 200 | 160 | 37.12 | 可开放 |
| 9204 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 水稻一线30#华怡园1#箱站1#主变间隔配电变压器 | 34.89 | 630 | 504 | 284.19 | 可开放 |
| 9205 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨农二线 | 滨农二线滨农二线18+1#左3变压器 | 40.86 | 315 | 252 | 123.29 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9206 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水源线 | 尚东盛景A区1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 27.66 | 800 | 640 | 418.72 | 可开放 |
| 9207 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨达线 | 滨街线TKF1嘉晟阳光城3#变亭1#主变间隔配电变压器 | 26.72 | 500 | 400 | 266.40 | 可开放 |
| 9208 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线罗马假日配电站 1#主变间隔配电变压器 | 35.33 | 500 | 400 | 223.35 | 可开放 |
| 9209 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线TKF4尚东盛景2#变亭2#主变间隔配电变压器 | 21.54 | 800 | 640 | 467.68 | 可开放 |
| 9210 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜103电缆头铁机一线TK2左2#变压器 | 78.6 | 200 | 160 | 2.80 | 可开放 |
| 9211 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 锦山佳苑3号箱站1号主变 | 36.67 | 630 | 504 | 272.98 | 可开放 |
| 9212 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨农二线 | 滨农二线滨农二线15#左1变压器 | 77.58 | 630 | 504 | 15.25 | 可开放 |
| 9213 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机二线11右2永顺变亭2#主变 | 14.79 | 800 | 640 | 521.68 | 可开放 |
| 9214 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨达线 | 滨街线TKF1嘉晟阳光城1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 32.48 | 500 | 400 | 237.60 | 可开放 |
| 9215 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨西线高把屯分歧6# | 11.61 | 100 | 80 | 68.39 | 可开放 |
| 9216 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右5# | 33.06 | 200 | 160 | 93.88 | 可开放 |
| 9217 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线2#变压器 | 66.33 | 400 | 320 | 54.68 | 可开放 |
| 9218 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线高把屯分歧19#铁馨园3#箱站1#主变 | 32.73 | 630 | 504 | 297.80 | 可开放 |
| 9219 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线12左12支1-TK2新大陆5#箱站1#主变 | 30.45 | 800 | 640 | 396.40 | 可开放 |
| 9220 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机一线11右9#变压器 | 19.1 | 200 | 160 | 121.80 | 可开放 |
| 9221 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线化北二线TK3华北二线TK1柜101出线化北二线TK4右分歧#1变压器 | 38.13 | 315 | 252 | 131.89 | 可开放 |
| 9222 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线#13变压器 | 45.33 | 315 | 252 | 109.21 | 可开放 |
| 9223 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4支1#变压器 | 63.9 | 315 | 252 | 50.72 | 可开放 |
| 9224 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线化北二线TK5化北二线TK5柜103出线头化北二线TK5左1变压器 | 74.79 | 315 | 252 | 16.41 | 可开放 |
| 9225 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线糖酒箱站 1#主变 | 13.49 | 630 | 504 | 419.01 | 可开放 |
| 9226 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线3右7#杆变压器 | 27.08 | 315 | 252 | 166.70 | 可开放 |
| 9227 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线11右8辽锦箱站1#主变 | 50.54 | 630 | 504 | 185.60 | 可开放 |
| 9228 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 纺织线1+2#变压器 | 62.78 | 200 | 160 | 34.44 | 可开放 |
| 9229 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 滨化一线滨化一线6# | 28.6 | 315 | 252 | 161.91 | 可开放 |
| 9230 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 水稻一线34#华怡园2#箱站1#主变间隔配电变压器 | 30.57 | 630 | 504 | 311.41 | 可开放 |
| 9231 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK4右1#变压器 | 19.65 | 315 | 252 | 190.10 | 可开放 |
| 9232 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线TK3三中住宅楼箱站1号主变 | 38.7 | 630 | 504 | 260.19 | 可开放 |
| 9233 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线28-TK1山河半岛1#箱站2#主变 | 39.14 | 500 | 400 | 204.30 | 可开放 |
| 9234 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右7# | 22.92 | 200 | 160 | 114.16 | 可开放 |
| 9235 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼二线72125 | 高炼二线莲花馨苑3#箱站1#主变间隔配电变压器 | 16.35 | 800 | 640 | 509.20 | 可开放 |
| 9236 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机#1线TK1铁机一线TK1电缆头铁机一线14# | 46.98 | 315 | 252 | 104.01 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9237 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线16支1#变压器 | 14.96 | 80 | 64 | 52.03 | 可开放 |
| 9238 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线TK4左3#变压器 | 10.06 | 315 | 252 | 220.31 | 可开放 |
| 9239 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线23左3杆变压器 | 10.78 | 315 | 252 | 218.04 | 可开放 |
| 9240 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机#1线TK1铁机一线TK1电缆头铁机一线12左4# | 35.07 | 200 | 160 | 89.86 | 可开放 |
| 9241 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨营线 | 滨营线TKF1金汇广厦1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 15.3 | 630 | 504 | 407.61 | 可开放 |
| 9242 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 铁龙变亭2#主变 | 36.19 | 500 | 400 | 219.05 | 可开放 |
| 9243 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线3#杆变压器 | 26.16 | 250 | 200 | 134.60 | 可开放 |
| 9244 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK2右2电大变亭1#主变 | 12.06 | 400 | 320 | 271.76 | 可开放 |
| 9245 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线液化分歧3支1#变压器 | 64.32 | 100 | 80 | 15.68 | 可开放 |
| 9246 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线19支2# | 30.57 | 315 | 252 | 155.70 | 可开放 |
| 9247 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线7#房屋2#箱站2#主变 | 65.1 | 400 | 320 | 59.60 | 可开放 |
| 9248 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线35-TK2河畔丽景 2#箱站2#主变 | 34.34 | 500 | 400 | 228.30 | 可开放 |
| 9249 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线化北二线TK3化北二线TK3柜102出线化北二线TK3左2#变压器 | 7.12 | 315 | 252 | 229.57 | 可开放 |
| 9250 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨生线14左20# | 42.25 | 400 | 320 | 151.00 | 可开放 |
| 9251 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右6#杆变压器 | 26.25 | 315 | 252 | 169.31 | 可开放 |
| 9252 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线TKF4尚东盛景2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 48.15 | 800 | 640 | 254.80 | 可开放 |
| 9253 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 滨化一线滨化一线11右9# | 38 | 315 | 252 | 132.30 | 可开放 |
| 9254 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 罗马假日1#变亭主变间隔配电变压器 | 27 | 800 | 640 | 424.00 | 可开放 |
| 9255 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 滨化一线滨化一线11左3# | 32.43 | 200 | 160 | 95.14 | 可开放 |
| 9256 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 纺织线35#金荷家园箱站1#主变间隔配电变压器 | 6.98 | 630 | 504 | 460.03 | 可开放 |
| 9257 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK1右1#变压器 | 47.17 | 315 | 252 | 103.41 | 可开放 |
| 9258 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线液化分歧10#滨河1#变亭1#主变 | 51.37 | 630 | 504 | 180.37 | 可开放 |
| 9259 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线滨化一线高把屯分歧24# | 36.78 | 315 | 252 | 136.14 | 可开放 |
| 9260 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线14左8#变压器 | 63.3 | 315 | 252 | 52.61 | 可开放 |
| 9261 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 法兰香颂变亭2#主变间隔配电变压器 | 30.93 | 800 | 640 | 392.56 | 可开放 |
| 9262 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水源线 | 尚东盛景A区2#变亭1#主变一次配电变压器 | 32.22 | 800 | 640 | 382.24 | 可开放 |
| 9263 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线化北二线TK3华北二线TK1柜101出线化北二线TK4右8变压器 | 34.77 | 100 | 80 | 45.23 | 可开放 |
| 9264 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右5#杆变压器 | 56.57 | 315 | 252 | 73.80 | 可开放 |
| 9265 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼二线72125 | 高炼二线热电厂变亭1#主变间隔配电变压器 | 18.32 | 630 | 504 | 388.58 | 可开放 |
| 9266 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线20左7 | 0 | 315 | 252 | 252.00 | 可开放 |
| 9267 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 纺织线9# | 27.11 | 315 | 252 | 166.60 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9268 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线14左3#变压器 | 54.76 | 315 | 252 | 79.51 | 可开放 |
| 9269 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 锦山佳苑1号变亭2号主变 | 25.68 | 630 | 504 | 342.22 | 可开放 |
| 9270 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 中物变亭1#主变 | 41.75 | 630 | 504 | 240.98 | 可开放 |
| 9271 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线滨化一线高把屯分歧 4右2# | 12.96 | 200 | 160 | 134.08 | 可开放 |
| 9272 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线20右3#变压器 | 44.16 | 400 | 320 | 143.36 | 可开放 |
| 9273 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线金河小区 3#箱站2#变压器 | 16.19 | 500 | 400 | 319.05 | 可开放 |
| 9274 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK3左7#变压器 | 4.79 | 315 | 252 | 236.91 | 可开放 |
| 9275 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线1#（右）变压器 | 51.43 | 315 | 252 | 90.00 | 可开放 |
| 9276 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 纺织线18#变压器 | 44.35 | 400 | 320 | 142.60 | 可开放 |
| 9277 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线 4#杆变压器 | 51.84 | 315 | 252 | 88.70 | 可开放 |
| 9278 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线TKF8爱琴海岸1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 69.22 | 500 | 400 | 53.90 | 可开放 |
| 9279 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线TK2左1#变压器 | 1.58 | 315 | 252 | 247.02 | 可开放 |
| 9280 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机二线11右2永顺变亭1#主变 | 18.18 | 800 | 640 | 494.56 | 可开放 |
| 9281 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左1#变压器 | 29.46 | 315 | 252 | 159.20 | 可开放 |
| 9282 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼三线 | 高炼三线三村六区箱站 1#主变间隔配电变压器 | 26.32 | 500 | 400 | 268.40 | 可开放 |
| 9283 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 锦山佳苑1号箱站1号主变 | 26.51 | 630 | 504 | 336.99 | 可开放 |
| 9284 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线44#华怡园3#箱站1#主变间隔配电变压器 | 37.78 | 630 | 504 | 265.99 | 可开放 |
| 9285 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线31# | 44.5 | 250 | 200 | 88.75 | 可开放 |
| 9286 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨街线 | 滨街线连山变亭1#主变 | 26.68 | 800 | 640 | 426.56 | 可开放 |
| 9287 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线7右2# | 36.74 | 315 | 252 | 136.27 | 可开放 |
| 9288 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线化机1#变亭1#主变 | 29.36 | 630 | 504 | 319.03 | 可开放 |
| 9289 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨生线TKF4右1# | 23.98 | 400 | 320 | 224.08 | 可开放 |
| 9290 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 滨河6#箱站1#主变 | 35.71 | 630 | 504 | 279.03 | 可开放 |
| 9291 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 金河小区4#箱站2#变压器 | 29.76 | 500 | 400 | 251.20 | 可开放 |
| 9292 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线6#杆变压器 | 27.04 | 200 | 160 | 105.92 | 可开放 |
| 9293 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线5#九龙园2#变亭1#主变 | 47.43 | 630 | 504 | 205.19 | 可开放 |
| 9294 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线35-TK2河畔丽景1#箱站1#变压器 | 24.96 | 500 | 400 | 275.20 | 可开放 |
| 9295 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线6#幸福变亭1#主变 | 20.54 | 630 | 504 | 374.60 | 可开放 |
| 9296 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线19#东方国际花园4#箱站1#主变 | 25.74 | 800 | 640 | 434.08 | 可开放 |
| 9297 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨机线化工棚户区 3#箱站2#主变 | 40.29 | 500 | 400 | 198.55 | 可开放 |
| 9298 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨机线化工棚户区 2#箱站2#主变 | 41.95 | 500 | 400 | 190.25 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9299 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西购线 | 西购线TK1乐都汇变亭1#主变 | 29.4 | 630 | 504 | 318.78 | 可开放 |
| 9300 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水源线 | 尚东盛景A区1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 23.22 | 800 | 640 | 454.24 | 可开放 |
| 9301 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北二线 | 化北二线化北二线TK3化北二线TK3柜102出线化北二线TK3左2#变压器 | 46.37 | 315 | 252 | 105.93 | 可开放 |
| 9302 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 化机厂2#箱站1#主变 | 30.42 | 400 | 320 | 198.32 | 可开放 |
| 9303 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线19右2变压器 | 29.52 | 315 | 252 | 159.01 | 可开放 |
| 9304 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼二线72125 | 高炼二线莲花一村1#箱站2#主变间隔配电变压器 | 30.92 | 630 | 504 | 309.20 | 可开放 |
| 9305 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线22左1安宁2#变亭1#变压器间隔配电变压器 | 60.72 | 400 | 320 | 77.12 | 可开放 |
| 9306 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 金昌二期变亭1#主变 | 39.3 | 500 | 400 | 203.50 | 可开放 |
| 9307 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨机线化工棚户区1#箱站2#主变 | 34.57 | 630 | 504 | 286.21 | 可开放 |
| 9308 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线水稻二线TK3柜水稻二线TK3柜102返线头水稻二线TK3右分歧1#杆变压器 | 34.03 | 315 | 252 | 144.81 | 可开放 |
| 9309 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 高化四线世纪雅居1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 21.98 | 500 | 400 | 290.10 | 可开放 |
| 9310 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线TKF4尚东盛景3#变亭1#主变间隔配电变压器 | 18.45 | 800 | 640 | 492.40 | 可开放 |
| 9311 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线滨机线5左#3变压器 | 27.84 | 315 | 252 | 164.30 | 可开放 |
| 9312 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线丰乐变亭1#主变 | 56.04 | 500 | 400 | 119.80 | 可开放 |
| 9313 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线主干线30#变压器 | 35.84 | 315 | 252 | 139.10 | 可开放 |
| 9314 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 华龙2#箱站1#主变 | 18.92 | 630 | 504 | 384.80 | 可开放 |
| 9315 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线39变压器 | 12.76 | 315 | 252 | 211.81 | 可开放 |
| 9316 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK1左1#变压器 | 61.02 | 200 | 160 | 37.96 | 可开放 |
| 9317 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线07右2右#2杆变压器 | 19.53 | 200 | 160 | 120.94 | 可开放 |
| 9318 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨营线 | 滨营线TKF1金汇广厦2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 24.38 | 630 | 504 | 350.41 | 可开放 |
| 9319 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线14支4# | 37.54 | 315 | 252 | 133.75 | 可开放 |
| 9320 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线42支#1变压器 | 85.02 | 100 | 80 | -5.02 | 负面 |
| 9321 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线20左6 | 6.2 | 315 | 252 | 232.47 | 可开放 |
| 9322 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线佳成变亭1#主变 | 12.33 | 400 | 320 | 270.68 | 可开放 |
| 9323 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻一线 | 新大陆3#箱站1#主变 | 58.79 | 630 | 504 | 133.62 | 可开放 |
| 9324 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线21支3兴盛1#变亭2#主变 | 36.63 | 800 | 640 | 346.96 | 可开放 |
| 9325 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线19右5变压器 | 35.84 | 250 | 200 | 110.40 | 可开放 |
| 9326 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线TK6步行街4#变亭2#主变 | 51.46 | 630 | 504 | 179.80 | 可开放 |
| 9327 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线滨化一线高把屯分歧24支7# | 65.01 | 315 | 252 | 47.22 | 可开放 |
| 9328 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线电港箱站1#主变 | 31.14 | 500 | 400 | 244.30 | 可开放 |
| 9329 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线20左2支3#变压器 | 64.99 | 315 | 252 | 47.28 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9330 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 铸钢线铸钢线50支2变压器 | 41.84 | 315 | 252 | 120.20 | 可开放 |
| 9331 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨农二线 | 滨农二线6#金伦箱站2#主变 | 34.92 | 630 | 504 | 284.00 | 可开放 |
| 9332 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线香提左岸2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 56.89 | 630 | 504 | 145.59 | 可开放 |
| 9333 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高化四线 | 世纪雅苑一期箱站变压器 | 80.05 | 630 | 504 | -0.31 | 负面 |
| 9334 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线化机厂1#箱站1#主变 | 40.32 | 500 | 400 | 198.40 | 可开放 |
| 9335 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨农二线 | 滨农二线滨农二线16#变压器 | 56.82 | 100 | 80 | 23.18 | 可开放 |
| 9336 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机二线11右2永顺变亭3#主变 | 9.87 | 800 | 640 | 561.04 | 可开放 |
| 9337 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨机线香榭水岸1#变亭1#主变 | 51.14 | 630 | 504 | 181.82 | 可开放 |
| 9338 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线12左12支2 | 20.1 | 80 | 64 | 47.92 | 可开放 |
| 9339 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 纺织线26左1文萃佳苑变亭1#主变间隔配电变压器 | 27.65 | 500 | 400 | 261.75 | 可开放 |
| 9340 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 纺织线 | 纺织线13#变压器 | 25.45 | 200 | 160 | 109.10 | 可开放 |
| 9341 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁二线 | 滨铁二线TK1右2#柱上变压器 | 0 | 315 | 252 | 252.00 | 可开放 |
| 9342 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线12左6右2#杆变压器 | 19.63 | 160 | 128 | 96.59 | 可开放 |
| 9343 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨生线 | 滨机线化工棚户区4#箱站2#主变 | 19.62 | 500 | 400 | 301.90 | 可开放 |
| 9344 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨机线 | 滨机线金河小区3#箱站1#变压器 | 25.38 | 500 | 400 | 273.10 | 可开放 |
| 9345 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 西连线13#杆主变压器 | 10.23 | 100 | 80 | 69.77 | 可开放 |
| 9346 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼三线 | 莲花三村五区箱站1#主变间隔配电变压器 | 17.72 | 500 | 400 | 311.40 | 可开放 |
| 9347 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线16#变压器 | 25.21 | 315 | 252 | 172.59 | 可开放 |
| 9348 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜103电缆头铁机一线TK2左1#变压器 | 50.46 | 400 | 320 | 118.16 | 可开放 |
| 9349 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西购线 | 西购线TK1乐都汇变亭2#主变 | 5.21 | 630 | 504 | 471.18 | 可开放 |
| 9350 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线农机二线3右2#杆变压器 | 24.29 | 315 | 252 | 175.49 | 可开放 |
| 9351 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 晟宇天玺小区2#变亭1#变 | 23.97 | 800 | 640 | 448.24 | 可开放 |
| 9352 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线12左12-TK4永昌箱站1#主变 | 42.44 | 800 | 640 | 300.48 | 可开放 |
| 9353 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 锦北线 | 锦北线14-TKF2东方国际花园5#箱站2#主变 | 41.37 | 630 | 504 | 243.37 | 可开放 |
| 9354 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西河线 | 西河线TKF8爱琴海岸1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 42.43 | 500 | 400 | 187.85 | 可开放 |
| 9355 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线23左1变压器 | 49.56 | 400 | 320 | 121.76 | 可开放 |
| 9356 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线高把屯分歧20#铁馨园4#箱站1#主变 | 31.71 | 400 | 320 | 193.16 | 可开放 |
| 9357 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线高把屯分歧18#铁馨园1#箱站2#主变 | 22.56 | 500 | 400 | 287.20 | 可开放 |
| 9358 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨农二线 | 滨农二线滨农二线19#变压器 | 32.76 | 200 | 160 | 94.48 | 可开放 |
| 9359 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK2右6右3支2# | 12.22 | 315 | 252 | 213.51 | 可开放 |
| 9360 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨铁一线1#（左）变压器 | 62.38 | 315 | 252 | 55.50 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9361 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 高炼三线 | 莲花三村四区箱站2#主变间隔配电变压器 | 54.51 | 400 | 320 | 101.96 | 可开放 |
| 9362 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线滨化一线高把屯分歧5左1# | 25.21 | 315 | 252 | 172.59 | 可开放 |
| 9363 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨西线高把屯分歧10# | 41.97 | 315 | 252 | 119.79 | 可开放 |
| 9364 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线12左10# | 57.14 | 315 | 252 | 72.01 | 可开放 |
| 9365 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机一线农机一线2#变压器 | 3.72 | 50 | 40 | 38.14 | 可开放 |
| 9366 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻二线 | 水稻二线20右2#变压器 | 46.54 | 315 | 252 | 105.40 | 可开放 |
| 9367 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机二线 | 农机二线5#三维家园变亭2#主变 | 33.33 | 630 | 504 | 294.02 | 可开放 |
| 9368 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机三线 | 农机三线21支3兴盛1#变亭1#主变 | 33.27 | 800 | 640 | 373.84 | 可开放 |
| 9369 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨西线 | 滨化一线高把屯分歧5左2#变压器 | 42.51 | 315 | 252 | 118.09 | 可开放 |
| 9370 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铁机一线 | 铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜103电缆头铁机一线TK2左2#变压器 | 21.03 | 100 | 80 | 58.97 | 可开放 |
| 9371 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK2右6右3支3#变压器 | 0 | 315 | 252 | 252.00 | 可开放 |
| 9372 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化一线 | 滨化一线滨化一线11右10# | 20.83 | 315 | 252 | 186.39 | 可开放 |
| 9373 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 化北一线 | 化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线31# | 41.4 | 200 | 160 | 77.20 | 可开放 |
| 9374 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 西连线 | 10kV西连线7左2#变压器（小） | 15 | 50 | 40 | 32.50 | 可开放 |
| 9375 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨达线 | 滨街线TKF1嘉晟阳光城1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 36.13 | 500 | 400 | 219.35 | 可开放 |
| 9376 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 滨化二线TK2右7# | 4.55 | 200 | 160 | 150.90 | 可开放 |
| 9377 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 农机一线 | 农机一线11右7#变压器 | 58.44 | 100 | 80 | 21.56 | 可开放 |
| 9378 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线12左12支1-TK2昌盛园箱站1#主变 | 42.24 | 500 | 400 | 188.80 | 可开放 |
| 9379 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 水稻#3线 | 水稻三线14支#1 | 29.3 | 400 | 320 | 202.80 | 可开放 |
| 9380 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨化二线 | 中业箱站变压器 | 17.12 | 800 | 640 | 503.04 | 可开放 |
| 9381 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 滨铁一线 | 滨河3#箱站1#主变 | 56.04 | 630 | 504 | 150.95 | 可开放 |
| 9382 | 龙港区 | 龙港配电一班 | 铸钢线 | 晟宇天玺小区1#变亭1#变 | 18.41 | 630 | 504 | 388.02 | 可开放 |
| 9383 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线凯旋城1#箱站1#变 | 35.05 | 630 | 504 | 283.19 | 可开放 |
| 9384 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线10#高压环网柜右40#变压器 | 26.3 | 400 | 320 | 214.80 | 可开放 |
| 9385 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线TKF4兴宫2#变亭2#主变间隔配电变压器 | 32.49 | 800 | 640 | 380.08 | 可开放 |
| 9386 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 玉教二线TK4分TKF6金域华城三组团变亭2#主变间隔配电变压器 | 26.46 | 800 | 640 | 428.32 | 可开放 |
| 9387 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线山水倾城1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 37.29 | 800 | 640 | 341.68 | 可开放 |
| 9388 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 海飞1#变电亭2#主变 | 23.01 | 400 | 320 | 227.96 | 可开放 |
| 9389 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东体1号线 | 领航国际1#变电亭2#配电变压器 | 25.94 | 630 | 504 | 340.58 | 可开放 |
| 9390 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线21-T三星花园2#箱站1#主变 | 74.69 | 500 | 400 | 26.55 | 可开放 |
| 9391 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 新化二线新空间1#变电亭1#主变间隔配电变压器 | 27.69 | 800 | 640 | 418.48 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9392 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉奥线 | 玉教三线奥园4#变亭1#主变间隔配电变压器 | 23.4 | 1000 | 800 | 566.00 | 可开放 |
| 9393 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海三线75左2#变压器 | 35.37 | 315 | 252 | 140.58 | 可开放 |
| 9394 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东园#1线 | 东园一线泰达书院1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 21.02 | 630 | 504 | 371.57 | 可开放 |
| 9395 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新三线 | 静园箱变主变 | 14.81 | 630 | 504 | 410.70 | 可开放 |
| 9396 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 安居园2#箱站主变 | 20.85 | 1250 | 1000 | 739.38 | 可开放 |
| 9397 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 八大家1#箱变2#主变 | 34.73 | 630 | 504 | 285.20 | 可开放 |
| 9398 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海3号线 | 新海三线51右5左1平山2#箱站1#主变间隔配电变压器 | 19.71 | 630 | 504 | 379.83 | 可开放 |
| 9399 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线38发达公寓配电站1#变压器 | 25.84 | 630 | 504 | 341.21 | 可开放 |
| 9400 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 10kV玉新二线渤船2#箱站变压器 | 54.25 | 630 | 504 | 162.23 | 可开放 |
| 9401 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线#34变压器 | 26.27 | 315 | 252 | 169.25 | 可开放 |
| 9402 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线73变压器 | 7.71 | 100 | 80 | 72.29 | 可开放 |
| 9403 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 10kV玉新二线12#变压器 | 21.81 | 315 | 252 | 183.30 | 可开放 |
| 9404 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 玉新二线32#渤船5#箱站2#主变 | 21.08 | 630 | 504 | 371.20 | 可开放 |
| 9405 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线水岸帝景3#箱站2#变 | 42.41 | 630 | 504 | 236.82 | 可开放 |
| 9406 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线#9变压器 | 19.77 | 200 | 160 | 120.46 | 可开放 |
| 9407 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线TKF2左13左1变压器 | 18.5 | 160 | 128 | 98.40 | 可开放 |
| 9408 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 首创龙湾2变亭2#变压器间隔配电变压器 | 38.06 | 630 | 504 | 264.22 | 可开放 |
| 9409 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67右分歧右3#变压器 | 25.17 | 200 | 160 | 109.66 | 可开放 |
| 9410 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 东海二线TK2恒大御景湾6#变亭2#主变间隔配电变压器 | 19.23 | 800 | 640 | 486.16 | 可开放 |
| 9411 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东泰线 | 东泰线坤泰云著2号变亭2号主变 | 7.23 | 800 | 640 | 582.16 | 可开放 |
| 9412 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线77右4# | 50.68 | 400 | 320 | 117.28 | 可开放 |
| 9413 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线59#变压器 | 35.46 | 315 | 252 | 140.30 | 可开放 |
| 9414 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44#左分歧28#变压器 | 21.07 | 315 | 252 | 185.63 | 可开放 |
| 9415 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东体1号线 | 东窑回迁1#变亭1主变 | 14.48 | 630 | 504 | 412.78 | 可开放 |
| 9416 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 金域华城二期变亭2#主变间隔配电变压器 | 33.3 | 630 | 504 | 294.21 | 可开放 |
| 9417 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左15右分歧右3#变压器 | 32.61 | 200 | 160 | 94.78 | 可开放 |
| 9418 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 金域华城1#变亭2#变压器配电变压器 | 32.04 | 400 | 320 | 191.84 | 可开放 |
| 9419 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线香漫花都1#变亭2#主变 | 29.08 | 630 | 504 | 320.80 | 可开放 |
| 9420 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海5号线 | 新海5#线TK2支1碧桂园2#变亭2#主变间隔配电变压器 | 69.59 | 630 | 504 | 65.58 | 可开放 |
| 9421 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 恒大御景湾4#变亭1#变压器间隔配电变压器 | 41.82 | 500 | 400 | 190.90 | 可开放 |
| 9422 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左2右2#（左）变压器 | 33.39 | 200 | 160 | 93.22 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9423 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东城#1线 | 首创龙湾二期3号变亭2号变压器 | 19.11 | 800 | 640 | 487.12 | 可开放 |
| 9424 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新三线 | 新马线70右分歧静园箱站支1变压器 | 7.73 | 160 | 128 | 115.63 | 可开放 |
| 9425 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 新化一线海日分歧39#朝修1#箱站-2 | 24.2 | 500 | 400 | 279.00 | 可开放 |
| 9426 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东泰线 | 东泰线坤泰云著1号变亭2号主变 | 27.24 | 630 | 504 | 332.39 | 可开放 |
| 9427 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44#左分歧19#变压器 | 18.87 | 315 | 252 | 192.56 | 可开放 |
| 9428 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左17#变压器左 | 28.44 | 200 | 160 | 103.12 | 可开放 |
| 9429 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉奥线 | 玉教三线奥园5#变亭1#主变间隔配电变压器 | 21 | 1000 | 800 | 590.00 | 可开放 |
| 9430 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44#左分歧11#变压器 | 33.94 | 315 | 252 | 145.09 | 可开放 |
| 9431 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线63变压器 | 12.29 | 315 | 252 | 213.29 | 可开放 |
| 9432 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF3山水倾城2#箱站1#主变 | 38.83 | 630 | 504 | 259.37 | 可开放 |
| 9433 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海2线84宏运三期箱变-1 | 30.73 | 630 | 504 | 310.40 | 可开放 |
| 9434 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线TKF4兴宫1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 27.48 | 800 | 640 | 420.16 | 可开放 |
| 9435 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新三线 | 玉新三线青青家园箱站 2#主变 | 43.05 | 1000 | 800 | 369.50 | 可开放 |
| 9436 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线凯旋城2#箱站2#变 | 35.91 | 1000 | 800 | 440.90 | 可开放 |
| 9437 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东泰线 | 东泰线坤泰云著3号变亭1号主变 | 7.38 | 800 | 640 | 580.96 | 可开放 |
| 9438 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线香漫花都1#变亭1#主变 | 28.95 | 630 | 504 | 321.62 | 可开放 |
| 9439 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67右3变压器1 | 17.94 | 200 | 160 | 124.12 | 可开放 |
| 9440 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线72左3变压器 | 35.27 | 315 | 252 | 140.90 | 可开放 |
| 9441 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海3号线 | 新海三线富达园2#箱站2#主变 | 19.27 | 630 | 504 | 382.60 | 可开放 |
| 9442 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 滨农二线 | 滨农二线8#九星2#箱站1#主变 | 11.33 | 1250 | 1000 | 858.38 | 可开放 |
| 9443 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 翠海2#箱站2#主变 | 33.14 | 630 | 504 | 295.22 | 可开放 |
| 9444 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线89#右分歧#10变压器 | 19.71 | 315 | 252 | 189.91 | 可开放 |
| 9445 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线41变压器 | 73.15 | 400 | 320 | 27.40 | 可开放 |
| 9446 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线三和8#箱站1#主变 | 70.95 | 800 | 640 | 72.40 | 可开放 |
| 9447 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧#8变压器 | 36.03 | 400 | 320 | 175.88 | 可开放 |
| 9448 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线12左曹屯分歧06#左分歧03#变压器 | 23.75 | 315 | 252 | 177.19 | 可开放 |
| 9449 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 海飞2#变电亭1#主变 | 27.06 | 400 | 320 | 211.76 | 可开放 |
| 9450 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF3山水倾城1#箱站1#主变 | 23.56 | 630 | 504 | 355.57 | 可开放 |
| 9451 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左2右分歧右8右4#变压器 | 27.46 | 315 | 252 | 165.50 | 可开放 |
| 9452 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线10#环网柜右3#变压器 | 44.51 | 315 | 252 | 111.79 | 可开放 |
| 9453 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 海晨家园2#变亭2#变压器 | 37.5 | 800 | 640 | 340.00 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9454 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 乾源山庄箱变2#主变 | 43.36 | 500 | 400 | 183.20 | 可开放 |
| 9455 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线TKF1香漫花都一期1#变亭2#主变 | 35.71 | 630 | 504 | 279.03 | 可开放 |
| 9456 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 乾源金街1#箱站1#主变 | 44.67 | 630 | 504 | 222.58 | 可开放 |
| 9457 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左10变压器左 | 35.3 | 315 | 252 | 140.81 | 可开放 |
| 9458 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线水岸帝景1箱式变电站1#变 | 61.46 | 315 | 252 | 58.40 | 可开放 |
| 9459 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线新海二线#38变压器左 | 30.6 | 315 | 252 | 155.61 | 可开放 |
| 9460 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线水岸帝景2箱式变电站2#变 | 81.21 | 315 | 252 | -3.81 | 负面 |
| 9461 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东城#1线 | 首创龙湾二期3号变亭1号变压器 | 7.23 | 800 | 640 | 582.16 | 可开放 |
| 9462 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线#5变压器 | 20.67 | 315 | 252 | 186.89 | 可开放 |
| 9463 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 渤船1#箱变1#主变 | 46.32 | 630 | 504 | 212.18 | 可开放 |
| 9464 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左8左5左分歧左3#变压器左 | 56.58 | 100 | 80 | 23.42 | 可开放 |
| 9465 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 恒大御景湾2#变亭2#主变 | 28.67 | 630 | 504 | 323.38 | 可开放 |
| 9466 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线53变压器 | 33.21 | 315 | 252 | 147.39 | 可开放 |
| 9467 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海#4线44#左分歧6#变压器 | 35.08 | 315 | 252 | 141.50 | 可开放 |
| 9468 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧17右7#变压器 | 24.03 | 315 | 252 | 176.31 | 可开放 |
| 9469 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 海飞3#变亭1#主变 | 20.03 | 315 | 252 | 188.91 | 可开放 |
| 9470 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉奥线 | 玉教三线奥园1#箱站2#主变间隔配电变压器 | 36.38 | 1000 | 800 | 436.20 | 可开放 |
| 9471 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 三和6#箱站1#主变 | 66.44 | 630 | 504 | 85.43 | 可开放 |
| 9472 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东园#1线 | 东园一线TKF4支1紫苑豪庭1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 31.53 | 800 | 640 | 387.76 | 可开放 |
| 9473 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线TKF4兴宫2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 42.24 | 800 | 640 | 302.08 | 可开放 |
| 9474 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 31.89 | 630 | 504 | 303.09 | 可开放 |
| 9475 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东泰线 | 东泰线坤泰云著1号变亭1号主变 | 18.19 | 630 | 504 | 389.40 | 可开放 |
| 9476 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教四线 | 玉教四线TKF2富都花园1#变亭2#主变 | 33.05 | 630 | 504 | 295.79 | 可开放 |
| 9477 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 10kV玉新二线11#变压器 | 30.56 | 100 | 80 | 49.44 | 可开放 |
| 9478 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 玉新二线32#渤船7#箱站1#变压器 | 35.9 | 630 | 504 | 277.83 | 可开放 |
| 9479 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线都市花园2#箱站1#变 | 79.11 | 1000 | 800 | 8.90 | 可开放 |
| 9480 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 恒大御景湾2#变亭1#主变 | 27.56 | 630 | 504 | 330.37 | 可开放 |
| 9481 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线68左3#变压器 | 42.34 | 200 | 160 | 75.32 | 可开放 |
| 9482 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左分歧左4#变压器 | 19.56 | 100 | 80 | 60.44 | 可开放 |
| 9483 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线#6变压器左 | 32.07 | 100 | 80 | 47.93 | 可开放 |
| 9484 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线康庭美墅小区2#箱变1#变 | 57.49 | 630 | 504 | 141.81 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9485 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教四线 | 玉教四线TKF2富都花园2#变亭1#主变 | 37.46 | 630 | 504 | 268.00 | 可开放 |
| 9486 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线53右分歧右7#变压器 | 38.6 | 315 | 252 | 130.41 | 可开放 |
| 9487 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东园#1线 | 东园一线TKF4支1紫苑豪庭3#变亭1#主变间隔配电变压器 | 31.87 | 630 | 504 | 303.22 | 可开放 |
| 9488 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左分歧左5#变压器 | 34.56 | 200 | 160 | 90.88 | 可开放 |
| 9489 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线三和5#箱站1#主变 | 51.87 | 630 | 504 | 177.22 | 可开放 |
| 9490 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 玉教#2线凌云1#箱站1#主变 | 70.22 | 630 | 504 | 61.61 | 可开放 |
| 9491 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 凌云2#箱变2#主变(备用) | 43.78 | 630 | 504 | 228.19 | 可开放 |
| 9492 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线79#宏运四期变亭2#主变 | 35.17 | 500 | 400 | 224.15 | 可开放 |
| 9493 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 绣园1#变电亭2#主变 | 0 | 500 | 400 | 400.00 | 可开放 |
| 9494 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教一线 | 三和4#箱站1#主变 | 47.34 | 800 | 640 | 261.28 | 可开放 |
| 9495 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线41-TKF玉皇佳苑1#箱站1#主变间隔配电变压器 | 62.57 | 630 | 504 | 109.81 | 可开放 |
| 9496 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左2右12左分歧2#变压器(左) | 59.97 | 200 | 160 | 40.06 | 可开放 |
| 9497 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左16#变压器 | 19.89 | 200 | 160 | 120.22 | 可开放 |
| 9498 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线34-TKF水木清华2#箱站1#主变间隔配电变压器 | 30.21 | 500 | 400 | 248.95 | 可开放 |
| 9499 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左8左分歧左3#变压器 | 66.92 | 100 | 80 | 13.08 | 可开放 |
| 9500 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线89#右分歧3#变压器 | 28.19 | 315 | 252 | 163.20 | 可开放 |
| 9501 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 乾源金街1#箱站2#主变 | 29.05 | 630 | 504 | 320.99 | 可开放 |
| 9502 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线5#高压环网柜望海3#箱变2#变 | 44.29 | 630 | 504 | 224.97 | 可开放 |
| 9503 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 38.78 | 630 | 504 | 259.69 | 可开放 |
| 9504 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海三线市公司充电桩箱站 1#主变间隔配电变压器 | 30.73 | 630 | 504 | 310.40 | 可开放 |
| 9505 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线79变压器 | 85.84 | 250 | 200 | -14.60 | 负面 |
| 9506 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东学1号线 | 东学线海洋绿洲1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 24.44 | 630 | 504 | 350.03 | 可开放 |
| 9507 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线68右2#变压器 | 30.67 | 315 | 252 | 155.39 | 可开放 |
| 9508 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44#左分歧33#变压器 | 31.58 | 315 | 252 | 152.52 | 可开放 |
| 9509 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 莲花二村妇联楼变亭1#主变间隔配电变压器 | 29.56 | 630 | 504 | 317.77 | 可开放 |
| 9510 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海5号线 | 新海五线山河澜湾1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 23.01 | 800 | 640 | 455.92 | 可开放 |
| 9511 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左8右4变压器 | 26.27 | 250 | 200 | 134.33 | 可开放 |
| 9512 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东学1号线 | 东学线海洋绿洲3#变亭1#主变间隔配电变压器 | 9.9 | 630 | 504 | 441.63 | 可开放 |
| 9513 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 龙程家园变电亭1#主变 | 44.76 | 630 | 504 | 222.01 | 可开放 |
| 9514 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线77右4#－1 | 21.94 | 315 | 252 | 182.89 | 可开放 |
| 9515 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 望海2#箱变2#主变 | 46.29 | 630 | 504 | 212.37 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9516 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 香漫花都2#箱站2#变压器 | 25.43 | 630 | 504 | 343.79 | 可开放 |
| 9517 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线80右2变压器 | 14.32 | 315 | 252 | 206.89 | 可开放 |
| 9518 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线香漫花都2#变亭2#主变 | 30.3 | 630 | 504 | 313.11 | 可开放 |
| 9519 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新三线 | 中学箱变 | 29.88 | 500 | 400 | 250.60 | 可开放 |
| 9520 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线64左分歧2#变压器 | 30.92 | 315 | 252 | 154.60 | 可开放 |
| 9521 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 凯地盛堡变亭1#变压器间隔配电变压器 | 28.89 | 630 | 504 | 321.99 | 可开放 |
| 9522 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新一线 | 玉新一线TKF龙湾恬园变亭1#变压器 | 34.22 | 500 | 400 | 228.90 | 可开放 |
| 9523 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 海飞2#变电亭2#主变 | 14.97 | 400 | 320 | 260.12 | 可开放 |
| 9524 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 香漫花都1#箱站1#变压器 | 31.43 | 630 | 504 | 305.99 | 可开放 |
| 9525 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线71#变压器 | 23.78 | 315 | 252 | 177.09 | 可开放 |
| 9526 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44#左分歧20#变压器 | 17.14 | 315 | 252 | 198.01 | 可开放 |
| 9527 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教一线 | 玉教一线TK4书芳苑七期箱站1#主变 | 26.63 | 630 | 504 | 336.23 | 可开放 |
| 9528 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左8左5右分歧右2#变压器 | 32.6 | 315 | 252 | 149.31 | 可开放 |
| 9529 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF3山水倾城3#箱站1#主变 | 24.95 | 630 | 504 | 346.82 | 可开放 |
| 9530 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左8右4右分歧1#变压器 | 22.89 | 200 | 160 | 114.22 | 可开放 |
| 9531 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线6#双龙变亭1#主变 | 48.67 | 500 | 400 | 156.65 | 可开放 |
| 9532 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 金域华城三组团二期2#主变间隔配电变压器 | 47.79 | 400 | 320 | 128.84 | 可开放 |
| 9533 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东园#1线 | 东园一线TKF4支1紫苑豪庭3#变亭3#主变间隔配电变压器 | 31.56 | 630 | 504 | 305.17 | 可开放 |
| 9534 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海5号线 | 新海5线TK2支1碧桂园1#变亭1#主变 | 38.28 | 800 | 640 | 333.76 | 可开放 |
| 9535 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 10kV玉新二线14左2#变压器 | 46.8 | 100 | 80 | 33.20 | 可开放 |
| 9536 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 财政高层1#变 | 20.01 | 1000 | 800 | 599.90 | 可开放 |
| 9537 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左8左分歧左7#变压器 | 31.13 | 400 | 320 | 195.48 | 可开放 |
| 9538 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 玉新二线32#渤船5#箱站1#主变 | 31.24 | 630 | 504 | 307.19 | 可开放 |
| 9539 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 金域华城三组团二期1#主变间隔配电变压器 | 33 | 400 | 320 | 188.00 | 可开放 |
| 9540 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 海晨家园1#变亭2#变压器 | 31.26 | 800 | 640 | 389.92 | 可开放 |
| 9541 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海5号线 | 东海五线TK8分4支1三和恬园6#变亭1#主变间隔配电变压器 | 70.27 | 500 | 400 | 48.65 | 可开放 |
| 9542 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 滨农二线 | 滨农二线13#玫瑰园1#箱站1#主变 | 38.94 | 800 | 640 | 328.48 | 可开放 |
| 9543 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线TKF4兴宫1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 23.28 | 800 | 640 | 453.76 | 可开放 |
| 9544 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 玉新二线TKF3富亿达2#配电站1#主变 | 12.42 | 800 | 640 | 540.64 | 可开放 |
| 9545 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线#43变压器 | 5.4 | 315 | 252 | 234.99 | 可开放 |
| 9546 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 10kV玉新二线14右11#富亿达高乙-1#变压器 | 35.31 | 800 | 640 | 357.52 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9547 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 玉新二线27-TKF富尔沃1#变亭1#主变 | 62.54 | 630 | 504 | 110.00 | 可开放 |
| 9548 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线53右分歧右12#变压器 | 69.9 | 315 | 252 | 31.82 | 可开放 |
| 9549 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 首创龙湾1变亭1#变压器间隔配电变压器 | 36.22 | 500 | 400 | 218.90 | 可开放 |
| 9550 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东城#2线 | 东城二线首创龙湾二期1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 35.49 | 800 | 640 | 356.08 | 可开放 |
| 9551 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线34-TKF水木清华1#箱站2#主变间隔配电变压器 | 42.24 | 500 | 400 | 188.80 | 可开放 |
| 9552 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线72左4左1#变压器 | 27.63 | 315 | 252 | 164.97 | 可开放 |
| 9553 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 玉教二线TK4分TKF4支1变压器（待改造） | 5.26 | 315 | 252 | 235.43 | 可开放 |
| 9554 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 芙蓉园变电亭2#主变 | 36.57 | 630 | 504 | 273.61 | 可开放 |
| 9555 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 滨农二线 | 滨农二线13#玫瑰园2#箱站1#主变 | 32.89 | 630 | 504 | 296.79 | 可开放 |
| 9556 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF1支6首创象墅2#箱站1#变压器配电变压器 | 28.24 | 800 | 640 | 414.08 | 可开放 |
| 9557 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线8#高压环网柜右分歧右2#变压器 | 33.9 | 315 | 252 | 145.22 | 可开放 |
| 9558 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左2#变压器 | 29.27 | 315 | 252 | 159.80 | 可开放 |
| 9559 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 玉教二线清华苑箱站变压器 | 29.8 | 500 | 400 | 251.00 | 可开放 |
| 9560 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线12左曹屯分歧9#变压器 | 58.2 | 400 | 320 | 87.20 | 可开放 |
| 9561 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF1支6首创象墅2#箱站2#变压器配电变压器 | 31.88 | 800 | 640 | 384.96 | 可开放 |
| 9562 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东园#2线 | 东园二线龙湾悦府1#变亭1#主变间隔配电变压器 | 34.62 | 500 | 400 | 226.90 | 可开放 |
| 9563 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左17#变压器右 | 25.08 | 250 | 200 | 137.30 | 可开放 |
| 9564 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉奥线 | 玉教三线奥园3#箱站1#主变间隔配电变压器 | 36.35 | 630 | 504 | 275.00 | 可开放 |
| 9565 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线33右1#广电箱站1#主变间隔配电变压器 | 19.59 | 630 | 504 | 380.58 | 可开放 |
| 9566 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线#44变压器左 | 68.74 | 500 | 400 | 56.30 | 可开放 |
| 9567 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 玉教二线清华苑二期箱站1#主变 | 15.46 | 500 | 400 | 322.70 | 可开放 |
| 9568 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 中大变电亭1#主变 | 64.12 | 500 | 400 | 79.40 | 可开放 |
| 9569 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 玉新二线17#变压器 | 45.46 | 315 | 252 | 108.80 | 可开放 |
| 9570 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海5号线 | 东海五线TK8分4支1三和恬园5#变亭1#主变间隔配电变压器 | 31.87 | 500 | 400 | 240.65 | 可开放 |
| 9571 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线4#环网柜左1# | 17.65 | 315 | 252 | 196.40 | 可开放 |
| 9572 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教一线 | 三和2#箱站1#主变 | 47.88 | 800 | 640 | 256.96 | 可开放 |
| 9573 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧#11变压器（200） | 24.92 | 160 | 128 | 88.13 | 可开放 |
| 9574 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 新化二线新空间3#箱站1#主变 | 36.7 | 630 | 504 | 272.79 | 可开放 |
| 9575 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧17右14#变压器 | 12.42 | 200 | 160 | 135.16 | 可开放 |
| 9576 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线#39变压器左 | 66.95 | 200 | 160 | 26.10 | 可开放 |
| 9577 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东园#1线 | 东园一线TKF4支1紫苑豪庭2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 33.48 | 800 | 640 | 372.16 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9578 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 恒大御景湾1#变亭2#主变 | 38.43 | 800 | 640 | 332.56 | 可开放 |
| 9579 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 凯地家园二期箱站2#主变 | 31.68 | 630 | 504 | 304.42 | 可开放 |
| 9580 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线44变压器 | 27.18 | 200 | 160 | 105.64 | 可开放 |
| 9581 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左分歧左7#变压器 | 35.84 | 315 | 252 | 139.10 | 可开放 |
| 9582 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 碧海家园箱变1#变压器 | 38 | 630 | 504 | 264.60 | 可开放 |
| 9583 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 金域华苑变亭2#主变间隔配电变压器 | 46.98 | 630 | 504 | 208.03 | 可开放 |
| 9584 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 乾源金街2号箱站1#主变 | 49.09 | 630 | 504 | 194.73 | 可开放 |
| 9585 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线TKF1香漫花都一期1#变亭1#主变 | 35.3 | 630 | 504 | 281.61 | 可开放 |
| 9586 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 公安局2#箱站变压器 | 16.1 | 500 | 400 | 319.50 | 可开放 |
| 9587 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 玉教二线TK4分TKF5金域华城三期变亭1#主变间隔配电变压器 | 29.62 | 630 | 504 | 317.39 | 可开放 |
| 9588 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 玉新二线32#渤船6#箱站2#变压器 | 37.97 | 630 | 504 | 264.79 | 可开放 |
| 9589 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左15右分歧右3变压器（315） | 15.62 | 315 | 252 | 202.80 | 可开放 |
| 9590 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧#3变压器 | 51.93 | 200 | 160 | 56.14 | 可开放 |
| 9591 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 玉教二线TK4分TKF6金域华城五组团变亭1#主变间隔配电变压器 | 22.89 | 400 | 320 | 228.44 | 可开放 |
| 9592 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 玉教二线TK4分TKF6金域华城五组团变亭2#主变间隔配电变压器 | 15.93 | 400 | 320 | 256.28 | 可开放 |
| 9593 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉奥线 | 玉教三线奥园2#箱站1#主变间隔配电变压器 | 16.14 | 1000 | 800 | 638.60 | 可开放 |
| 9594 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44#左分歧12#变压器 | 23.84 | 315 | 252 | 176.90 | 可开放 |
| 9595 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新三线 | 玉新三线依维柯小区箱站1#主变间隔配电变压器 | 33.65 | 315 | 252 | 146.00 | 可开放 |
| 9596 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左4#变压器2 | 30.3 | 200 | 160 | 99.40 | 可开放 |
| 9597 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海5号线 | 新海五线山河澜湾4#变亭1#主变间隔配电变压器 | 31.74 | 500 | 400 | 241.30 | 可开放 |
| 9598 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海5号线 | 新海五线山河澜湾2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 44.01 | 800 | 640 | 287.92 | 可开放 |
| 9599 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 恒大御景湾3#变亭1#主变间隔配电变压器 | 25.18 | 400 | 320 | 219.28 | 可开放 |
| 9600 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左19#变压器 | 32.79 | 315 | 252 | 148.71 | 可开放 |
| 9601 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线41-TKF玉皇佳苑2#箱站2#主变间隔配电变压器 | 33.59 | 630 | 504 | 292.38 | 可开放 |
| 9602 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线百莲花园箱站2#主变 | 36.19 | 630 | 504 | 276.00 | 可开放 |
| 9603 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海4号线 | 新海四线60左4金鑫A区箱站1主变配电变压器 | 23.14 | 500 | 400 | 284.30 | 可开放 |
| 9604 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海4号线 | 新海四线52右4#变压器 | 35.08 | 315 | 252 | 141.50 | 可开放 |
| 9605 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 安居箱变1#主变 | 43.49 | 630 | 504 | 230.01 | 可开放 |
| 9606 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化一线 | 玉化一线9#都市华庭变亭2#主变配电变压器 | 0 | 800 | 640 | 640.00 | 可开放 |
| 9607 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左2右分歧右17#变压器左 | 69.56 | 100 | 80 | 10.44 | 可开放 |
| 9608 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线80右3变压器 | 9.55 | 250 | 200 | 176.13 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9609 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线34-TKF水木清华1#箱站1#主变间隔配电变压器 | 17.92 | 500 | 400 | 310.40 | 可开放 |
| 9610 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教四线 | 玉教四线TKF2富都花园1#变亭1#主变 | 28.67 | 630 | 504 | 323.38 | 可开放 |
| 9611 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧莲花二村七区箱站 2#主变间隔配电变压器 | 18.84 | 500 | 400 | 305.80 | 可开放 |
| 9612 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海4号线 | 新海四线60左分歧左5变压器 | 78.87 | 100 | 80 | 1.13 | 可开放 |
| 9613 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线水岸帝景1箱式变电站2#变 | 59.56 | 315 | 252 | 64.39 | 可开放 |
| 9614 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海4号线 | 供电局箱变1#主变 | 81.92 | 500 | 400 | -9.60 | 负面 |
| 9615 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧#10变压器 | 65.33 | 315 | 252 | 46.21 | 可开放 |
| 9616 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线海景豪苑1#箱站2#主变 | 23.56 | 500 | 400 | 282.20 | 可开放 |
| 9617 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 东海二线TK2恒大御景湾5#变亭1#主变间隔配电变压器 | 33.03 | 400 | 320 | 187.88 | 可开放 |
| 9618 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线都市花园1#箱站1#变 | 73.71 | 1000 | 800 | 62.90 | 可开放 |
| 9619 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线53右分歧右16#变压器 | 62.06 | 315 | 252 | 56.51 | 可开放 |
| 9620 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧#左10变压器 | 58.67 | 315 | 252 | 67.19 | 可开放 |
| 9621 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 八大家2#箱变1#主变 | 22.62 | 630 | 504 | 361.49 | 可开放 |
| 9622 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 10KV玉龙线首创花溪箱站主变 | 20.79 | 630 | 504 | 373.02 | 可开放 |
| 9623 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 玉教三线香漫花都2#变亭1#主变 | 23.73 | 630 | 504 | 354.50 | 可开放 |
| 9624 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 金域华城1#变亭1#变压器配电变压器 | 33.12 | 400 | 320 | 187.52 | 可开放 |
| 9625 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 三和3#箱站1#主变 | 0 | 800 | 640 | 640.00 | 可开放 |
| 9626 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海#4线44#左分歧4#变压器 | 46.03 | 315 | 252 | 107.01 | 可开放 |
| 9627 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左7#变压器 | 49.25 | 200 | 160 | 61.50 | 可开放 |
| 9628 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线7#环网柜右2# | 0.01 | 400 | 320 | 319.96 | 可开放 |
| 9629 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左8左分歧左8#富亿达-1#变压器 | 14.79 | 630 | 504 | 410.82 | 可开放 |
| 9630 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新炼线 | 新炼线莲花二村九区箱站 1#主变间隔配电变压器 | 22.16 | 500 | 400 | 289.20 | 可开放 |
| 9631 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海3号线 | 新海三线51右5左1平山1#箱站1#主变间隔配电变压器 | 19.14 | 630 | 504 | 383.42 | 可开放 |
| 9632 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线63#左分歧#2变压器 | 24.35 | 315 | 252 | 175.30 | 可开放 |
| 9633 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 金域华城二期变亭 1#主变间隔配电变压器 | 30.32 | 630 | 504 | 312.98 | 可开放 |
| 9634 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧20#大化肥箱站1#主变间隔配电变压器 | 26.13 | 400 | 320 | 215.48 | 可开放 |
| 9635 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东园#1线 | 东园一线TKF4支1紫苑豪庭1#变亭3#主变间隔配电变压器 | 29.31 | 800 | 640 | 405.52 | 可开放 |
| 9636 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉奥线 | 玉教三线奥园6#变亭1#主变间隔配电变压器 | 63.43 | 630 | 504 | 104.39 | 可开放 |
| 9637 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海3号线 | 新海三线富达园1箱站#1主变 | 20.76 | 630 | 504 | 373.21 | 可开放 |
| 9638 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线#14变压器 | 19.27 | 315 | 252 | 191.30 | 可开放 |
| 9639 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧#13变压器 | 20.76 | 315 | 252 | 186.61 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9640 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线7#高压环网柜右分歧右1支1变压器 | 55.75 | 315 | 252 | 76.39 | 可开放 |
| 9641 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东城#2线 | 东城二线首创龙湾二期2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 34.2 | 800 | 640 | 366.40 | 可开放 |
| 9642 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线22右分歧3#变压器 | 20.68 | 100 | 80 | 59.32 | 可开放 |
| 9643 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东泰线 | 东泰线坤泰云著4号变亭2号主变 | 20.96 | 500 | 400 | 295.20 | 可开放 |
| 9644 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海5号线 | 新海五线TK2分2碧桂园4#变亭2#主变间隔配电变压器 | 14.04 | 800 | 640 | 527.68 | 可开放 |
| 9645 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左2右12左分歧2#变压器(右) | 33.57 | 200 | 160 | 92.86 | 可开放 |
| 9646 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左15右分歧右5#左变压器 | 19.02 | 315 | 252 | 192.09 | 可开放 |
| 9647 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左15右分歧右5#右变压器 | 11.73 | 315 | 252 | 215.05 | 可开放 |
| 9648 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 10kV东海二线恒大御景湾7#变亭1#主变间隔配电变压器 | 22.38 | 1000 | 800 | 576.20 | 可开放 |
| 9649 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东学1号线 | 东学线海洋绿洲2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 20.86 | 630 | 504 | 372.58 | 可开放 |
| 9650 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左分歧左3#变压器 | 25.65 | 315 | 252 | 171.20 | 可开放 |
| 9651 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线39变压器 | 39.68 | 315 | 252 | 127.01 | 可开放 |
| 9652 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 恒大御景湾3#变亭2#主变间隔配电变压器 | 29.5 | 400 | 320 | 202.00 | 可开放 |
| 9653 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海5号线 | 新海五线TK2分2碧桂园3#变亭2#主变间隔配电变压器 | 32.85 | 400 | 320 | 188.60 | 可开放 |
| 9654 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左18#变压器 | 22.05 | 160 | 128 | 92.72 | 可开放 |
| 9655 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 首创龙湾2变亭1#变压器间隔配电变压器 | 45.37 | 630 | 504 | 218.17 | 可开放 |
| 9656 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线4#环网柜左3# | 66.76 | 315 | 252 | 41.71 | 可开放 |
| 9657 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF3山水倾城4#箱站1#主变 | 30.19 | 630 | 504 | 313.80 | 可开放 |
| 9658 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线#10变压器 | 34.86 | 315 | 252 | 142.19 | 可开放 |
| 9659 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东体1号线 | 东窑回迁2#变亭1主变 | 23.59 | 630 | 504 | 355.38 | 可开放 |
| 9660 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 香漫花都2#箱站1#变压器 | 23.9 | 630 | 504 | 353.43 | 可开放 |
| 9661 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左12#变压器 | 38.2 | 200 | 160 | 83.60 | 可开放 |
| 9662 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线41-TKF玉皇佳苑2#箱站1#主变间隔配电变压器 | 29.59 | 630 | 504 | 317.58 | 可开放 |
| 9663 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海5号线 | 新海五线山河澜湾3#变亭1#主变间隔配电变压器 | 36.15 | 800 | 640 | 350.80 | 可开放 |
| 9664 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线10#高压环网柜右34#变压器 | 15.54 | 100 | 80 | 64.46 | 可开放 |
| 9665 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44#左分歧2#变压器 | 26.32 | 315 | 252 | 169.09 | 可开放 |
| 9666 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧17右3#变压器 | 23.65 | 315 | 252 | 177.50 | 可开放 |
| 9667 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 东海二线TK2恒大御景湾6#变亭1#主变间隔配电变压器 | 25.02 | 800 | 640 | 439.84 | 可开放 |
| 9668 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线#13变压器 | 27.3 | 315 | 252 | 166.01 | 可开放 |
| 9669 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 凯地盛堡变亭2#变压器间隔配电变压器 | 28.63 | 630 | 504 | 323.63 | 可开放 |
| 9670 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线水岸帝景4#箱站1#主变间隔配电变压器 | 60.12 | 500 | 400 | 99.40 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9671 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东体1号线 | 东窑回迁1#变亭2主变 | 23.87 | 630 | 504 | 353.62 | 可开放 |
| 9672 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 10kV玉新二线1#高压分接箱路灯（高乙） | 7.12 | 400 | 320 | 291.52 | 可开放 |
| 9673 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线89#右分歧12#左变压器 | 14.04 | 200 | 160 | 131.92 | 可开放 |
| 9674 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线68左1变压器 | 38.73 | 100 | 80 | 41.27 | 可开放 |
| 9675 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线40#政府安居箱站2#主变 | 0.06 | 400 | 320 | 319.76 | 可开放 |
| 9676 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 绣园2#变电亭1#主变 | 51.55 | 500 | 400 | 142.25 | 可开放 |
| 9677 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左4#变压器1 | 27.6 | 200 | 160 | 104.80 | 可开放 |
| 9678 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线翠海3#箱站101变压器 | 28.83 | 630 | 504 | 322.37 | 可开放 |
| 9679 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44#左分歧23#变压器 | 42.1 | 315 | 252 | 119.39 | 可开放 |
| 9680 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左13#变压器 | 28.76 | 315 | 252 | 161.41 | 可开放 |
| 9681 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线60变压器 | 7.32 | 100 | 80 | 72.68 | 可开放 |
| 9682 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44#左分歧8#变压器 | 34.13 | 315 | 252 | 144.49 | 可开放 |
| 9683 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线61左分歧2#变压器 | 50.51 | 315 | 252 | 92.89 | 可开放 |
| 9684 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东体1号线 | 东窑回迁2#变亭2主变 | 12.92 | 630 | 504 | 422.60 | 可开放 |
| 9685 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 朝修1#箱站1#变压器 | 24.56 | 500 | 400 | 277.20 | 可开放 |
| 9686 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 工会大厦变电亭1#主变 | 29.5 | 500 | 400 | 252.50 | 可开放 |
| 9687 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 公安局1#箱站变压器 | 17.08 | 630 | 504 | 396.40 | 可开放 |
| 9688 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线#6变压器右 | 17.35 | 250 | 200 | 156.63 | 可开放 |
| 9689 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左23#龙兴家园箱站2#主变 | 43.21 | 630 | 504 | 231.78 | 可开放 |
| 9690 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧#5变压器 | 63.51 | 200 | 160 | 32.98 | 可开放 |
| 9691 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧左3#变压器 | 37.83 | 400 | 320 | 168.68 | 可开放 |
| 9692 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线29#变压器 | 38.6 | 315 | 252 | 130.41 | 可开放 |
| 9693 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线朝修2#箱站1#主变 | 34.29 | 630 | 504 | 287.97 | 可开放 |
| 9694 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线#51变压器 | 32.46 | 100 | 80 | 47.54 | 可开放 |
| 9695 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 恒大御景湾1#变亭1#主变 | 23.04 | 800 | 640 | 455.68 | 可开放 |
| 9696 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新一线 | 玉新一线海天银座2#变 | 24.98 | 315 | 252 | 173.31 | 可开放 |
| 9697 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左8左分歧左10#变压器 | 57.66 | 315 | 252 | 70.37 | 可开放 |
| 9698 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东泰线 | 东泰线坤泰云著2号变亭1号主变 | 3.9 | 800 | 640 | 608.80 | 可开放 |
| 9699 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左分歧22#变压器 | 19.81 | 315 | 252 | 189.60 | 可开放 |
| 9700 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线12左曹屯分歧06#左分歧04#变压器 | 37.17 | 315 | 252 | 134.91 | 可开放 |
| 9701 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线53右分歧右10#变压器 | 27.52 | 315 | 252 | 165.31 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9702 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线37变压器 | 48.92 | 315 | 252 | 97.90 | 可开放 |
| 9703 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东城#2线 | 东城二线首创龙湾二期2#变亭2#主变间隔配电变压器 | 40.77 | 800 | 640 | 313.84 | 可开放 |
| 9704 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 申海箱站1#主变 | 39.49 | 630 | 504 | 255.21 | 可开放 |
| 9705 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 首创龙湾1变亭2#变压器间隔配电变压器 | 31.42 | 500 | 400 | 242.90 | 可开放 |
| 9706 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线#37变压器 | 33.63 | 400 | 320 | 185.48 | 可开放 |
| 9707 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 香漫花都东区变亭2#主变间隔配电变压器 | 34.7 | 630 | 504 | 285.39 | 可开放 |
| 9708 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 乾源山庄箱变1#主变 | 27.32 | 500 | 400 | 263.40 | 可开放 |
| 9709 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东体1号线 | 领航国际2#变电亭2#配电变压器 | 22.03 | 630 | 504 | 365.21 | 可开放 |
| 9710 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线57变压器 | 20.64 | 200 | 160 | 118.72 | 可开放 |
| 9711 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教一线 | 三和10#箱站1#主变 | 49.41 | 400 | 320 | 122.36 | 可开放 |
| 9712 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线12左曹屯分歧03#右分歧05#变压器 | 46.29 | 200 | 160 | 67.42 | 可开放 |
| 9713 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 新空间2#变电亭1#主变 | 30.04 | 630 | 504 | 314.75 | 可开放 |
| 9714 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海3号线 | 新海三线富达园1箱站#2主变 | 1784.6 | 630 | 504 | -10738.98 | 负面 |
| 9715 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东泰线 | 东泰线坤泰云著4号变亭1号主变 | 11.17 | 500 | 400 | 344.15 | 可开放 |
| 9716 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东园#2线 | 东园二线龙湾悦府2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 35.75 | 630 | 504 | 278.78 | 可开放 |
| 9717 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线72#变压器 | 36.06 | 315 | 252 | 138.41 | 可开放 |
| 9718 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东体1号线 | 领航国际2#变电亭1#配电变压器 | 18.54 | 630 | 504 | 387.20 | 可开放 |
| 9719 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线34-TKF华维佳园箱站1#主变间隔配电变压器 | 60.83 | 500 | 400 | 95.85 | 可开放 |
| 9720 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 首创象墅1#箱站1#变压器配电变压器 | 27.45 | 800 | 640 | 420.40 | 可开放 |
| 9721 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线4#环网柜左2# | 32.54 | 315 | 252 | 149.50 | 可开放 |
| 9722 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 滨农二线 | 滨农2线18+1#右分歧3#王字楼变厅1#主变 | 16.42 | 500 | 400 | 317.90 | 可开放 |
| 9723 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧17右11#变压器 | 37.05 | 315 | 252 | 135.29 | 可开放 |
| 9724 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东园#1线 | 东园一线泰达书院2#变亭2#主变间隔配电变压器 | 43.11 | 400 | 320 | 147.56 | 可开放 |
| 9725 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海4号线 | 新海四线60左分歧左2变压器315 | 34.57 | 315 | 252 | 143.10 | 可开放 |
| 9726 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 凯地家园二期箱站1#主变 | 35.02 | 630 | 504 | 283.37 | 可开放 |
| 9727 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教一线 | 三和7#箱站1#主变 | 60.15 | 630 | 504 | 125.06 | 可开放 |
| 9728 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左2右2#（右）变压器 | 49.56 | 200 | 160 | 60.88 | 可开放 |
| 9729 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线76#变压器右 | 47.64 | 200 | 160 | 64.72 | 可开放 |
| 9730 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线#15变压器 | 27.98 | 400 | 320 | 208.08 | 可开放 |
| 9731 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线71变压器 | 66.86 | 315 | 252 | 41.39 | 可开放 |
| 9732 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 恒大御景湾4#变亭2#变压器间隔配电变压器 | 37.09 | 500 | 400 | 214.55 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9733 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线53右分歧右4#变压器 | 65.3 | 400 | 320 | 58.80 | 可开放 |
| 9734 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 10kV东海二线恒大御景湾 7#变亭2#主变间隔配电变压器 | 24.78 | 1000 | 800 | 552.20 | 可开放 |
| 9735 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 香漫花都3#箱站1#变压器 | 46.73 | 630 | 504 | 209.60 | 可开放 |
| 9736 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF2首创花溪1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 38.95 | 630 | 504 | 258.62 | 可开放 |
| 9737 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线22右分歧2支1变压器 | 37.94 | 315 | 252 | 132.49 | 可开放 |
| 9738 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左8右分歧右6#变压器 | 31.94 | 400 | 320 | 192.24 | 可开放 |
| 9739 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线康庭美墅小区 1#箱变1#变 | 48.86 | 630 | 504 | 196.18 | 可开放 |
| 9740 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东城#2线 | 东城二线首创龙湾二期 1#变亭2#主变间隔配电变压器 | 32.61 | 800 | 640 | 379.12 | 可开放 |
| 9741 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧#12变压器1 | 60.45 | 200 | 160 | 39.10 | 可开放 |
| 9742 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线94#变压器 | 32.8 | 200 | 160 | 94.40 | 可开放 |
| 9743 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉奥线 | 玉教三线TK2奥园四期变亭变压器 | 36.02 | 500 | 400 | 219.90 | 可开放 |
| 9744 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线海景豪苑 2#箱站1#主变 | 25.28 | 500 | 400 | 273.60 | 可开放 |
| 9745 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44#左分歧10#变压器 | 14.45 | 160 | 128 | 104.88 | 可开放 |
| 9746 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线93#变压器 | 29.84 | 315 | 252 | 158.00 | 可开放 |
| 9747 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 玉新二线27-TKF富尔沃2#变亭1#主变 | 38.86 | 630 | 504 | 259.18 | 可开放 |
| 9748 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左2右15右2#变压器 | 29.43 | 200 | 160 | 101.14 | 可开放 |
| 9749 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海4号线 | 新海四线52左2望海发达1#箱站主变 | 44.56 | 500 | 400 | 177.20 | 可开放 |
| 9750 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新三线 | 龙程箱站2#主变 | 85.68 | 500 | 400 | -28.40 | 负面 |
| 9751 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海4号线 | 望海2#箱变变压器 | 28.42 | 630 | 504 | 324.95 | 可开放 |
| 9752 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线40变压器 | 42.79 | 315 | 252 | 117.21 | 可开放 |
| 9753 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线76#变压器左 | 26.91 | 315 | 252 | 167.23 | 可开放 |
| 9754 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线12左曹屯分歧06#左分歧01#变压器 | 44.96 | 160 | 128 | 56.06 | 可开放 |
| 9755 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新马线 | 新马线67左8左5左分歧左3#变压器右 | 50.76 | 315 | 252 | 92.11 | 可开放 |
| 9756 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线40#政府安居箱站1#主变 | 28.32 | 800 | 640 | 413.44 | 可开放 |
| 9757 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左2右分歧右17#变压器右 | 21.14 | 315 | 252 | 185.41 | 可开放 |
| 9758 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 海晨家园1#变亭1#变压器 | 30.03 | 800 | 640 | 399.76 | 可开放 |
| 9759 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化一线 | 10kV玉化一线5#凯地家园箱站102变压器 | 39.57 | 630 | 504 | 254.71 | 可开放 |
| 9760 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教三线 | 香漫花都3#箱站2#主变 | 44.16 | 630 | 504 | 225.79 | 可开放 |
| 9761 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教一线 | 三和1#箱站1#主变 | 57.06 | 800 | 640 | 183.52 | 可开放 |
| 9762 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化二线 | 凌云安居箱变1#主变 | 36.57 | 630 | 504 | 273.61 | 可开放 |
| 9763 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海3线70#变压器 | 38.32 | 315 | 252 | 131.29 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9764 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线水岸帝景5#箱站1#变 | 41.97 | 315 | 252 | 119.79 | 可开放 |
| 9765 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 新海一线10#高压环网柜右12#变压器 | 55.32 | 50 | 40 | 12.34 | 可开放 |
| 9766 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 新化一线海日分歧17右16#变压器 | 20.13 | 315 | 252 | 188.59 | 可开放 |
| 9767 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东体1号线 | 领航国际3#变电亭2#配电变压器 | 18 | 630 | 504 | 390.60 | 可开放 |
| 9768 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海三线 | 新海三线63#左分歧#3变压器 | 60.6 | 315 | 252 | 61.11 | 可开放 |
| 9769 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海二线 | 新海二线53右分歧右17#变压器 | 45.68 | 315 | 252 | 108.11 | 可开放 |
| 9770 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东窑变东海2线 | 东海二线TK2恒大御景湾5#变亭2#主变间隔配电变压器 | 32.76 | 400 | 320 | 188.96 | 可开放 |
| 9771 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左2右6右分歧右3#变压器右 | 28.33 | 400 | 320 | 206.68 | 可开放 |
| 9772 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化二线 | 玉化二线21-T三星花园1#箱站1#主变 | 48.45 | 500 | 400 | 157.75 | 可开放 |
| 9773 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 东海3号线 | 新海三线富达园2#箱站1#主变 | 32.48 | 630 | 504 | 299.38 | 可开放 |
| 9774 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 金域华苑变亭1#主变间隔配电变压器 | 17.43 | 630 | 504 | 394.19 | 可开放 |
| 9775 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左分歧左6#变压器 | 1.77 | 100 | 80 | 78.23 | 可开放 |
| 9776 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线志达配变站2#主变 | 28.83 | 500 | 400 | 255.85 | 可开放 |
| 9777 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海四线 | 玉海四线44左13#变压器 | 7.28 | 400 | 320 | 290.88 | 可开放 |
| 9778 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 首创象墅1#箱站2#变压器配电变压器 | 27.45 | 800 | 640 | 420.40 | 可开放 |
| 9779 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 10kV玉学线 | 玉教一线三和9#箱站1#变 | 71.04 | 500 | 400 | 44.80 | 可开放 |
| 9780 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF2首创花溪2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 29.65 | 630 | 504 | 317.21 | 可开放 |
| 9781 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居2#变亭1#主变间隔配电变压器 | 18.03 | 800 | 640 | 495.76 | 可开放 |
| 9782 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教四线 | 玉教四线TKF2富都花园2#变亭2#主变 | 36.48 | 630 | 504 | 274.18 | 可开放 |
| 9783 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉龙线 | 玉龙线TKF2首创花溪2#变亭2#主变间隔配电变压器 | 16.95 | 630 | 504 | 397.22 | 可开放 |
| 9784 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉化一线 | 玉化一线9#都市华庭箱站1#主变 | 17.6 | 800 | 640 | 499.20 | 可开放 |
| 9785 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海四线 | 新海四线46左2右6右分歧右3#变压器左 | 22.83 | 315 | 252 | 180.09 | 可开放 |
| 9786 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新炼线 | 新炼一线莲花二村变亭 2#主变间隔配电变压器 | 33.11 | 630 | 504 | 295.41 | 可开放 |
| 9787 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新二线 | 凌云变电亭1#主变 | 50.08 | 400 | 320 | 119.68 | 可开放 |
| 9788 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉海二线 | 玉海二线42变压器 | 31.78 | 315 | 252 | 151.89 | 可开放 |
| 9789 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉教二线 | 玉教二线TK4分TKF5金域华城三期变亭2#主变间隔配电变压器 | 34.25 | 630 | 504 | 288.23 | 可开放 |
| 9790 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新海一线 | 翠海1#箱站1#主变 | 51.37 | 630 | 504 | 180.37 | 可开放 |
| 9791 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 新化一线 | 公安局3#箱站变压器 | 20.11 | 630 | 504 | 377.31 | 可开放 |
| 9792 | 龙港区 | 龙港配电二班 | 玉新一线 | 玉新一线海天银座1#变 | 41.37 | 315 | 252 | 121.68 | 可开放 |
| 9793 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼一线 | 南山佳苑1#箱站1#主变 | 17.28 | 800 | 640 | 501.76 | 可开放 |
| 9794 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼二线 | 营炼二线南山佳苑6#箱站1#主变间隔配电变压器 | 17.97 | 800 | 640 | 496.24 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9795 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼一线 | 营炼一线南山佳苑4#箱站1#主变间隔配电变压器 | 11.34 | 800 | 640 | 549.28 | 可开放 |
| 9796 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼一线 | 营炼一线TK10支1东门21#楼变亭1#主变间隔配电变压器 | 26.36 | 500 | 400 | 268.20 | 可开放 |
| 9797 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼二线 | 营炼二线铁北17#变亭1#主变间隔配电变压器 | 16.8 | 800 | 640 | 505.60 | 可开放 |
| 9798 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼一线 | 南山佳苑1#配电变压器 | 13.75 | 630 | 504 | 417.38 | 可开放 |
| 9799 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼一线 | 营炼一线东门新区1#箱站2#主一次间隔配电变压器 | 29.4 | 800 | 640 | 404.80 | 可开放 |
| 9800 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼一线 | 南山佳苑3#箱站1主一次配电变压器 | 11.9 | 630 | 504 | 429.03 | 可开放 |
| 9801 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼一线 | 营炼一线东门新区2#箱站2#主变间隔配电变压器 | 28.23 | 800 | 640 | 414.16 | 可开放 |
| 9802 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼二线 | 铁北26#楼箱站1#变压器 | 17.4 | 630 | 504 | 394.38 | 可开放 |
| 9803 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼二线 | 营炼二线铁北9#箱站1#主变间隔配电变压器 | 19.59 | 630 | 504 | 380.58 | 可开放 |
| 9804 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼一线 | 东门新区3#箱站1#主一次间隔1#配电变压器 | 28.11 | 800 | 640 | 415.12 | 可开放 |
| 9805 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼二线 | 营炼二线南山佳苑9#箱站2#主变间隔配电变压器 | 12.13 | 630 | 504 | 427.58 | 可开放 |
| 9806 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼二线 | 营炼二线南山佳苑8#箱站2#主变间隔配电变压器 | 14.92 | 630 | 504 | 410.00 | 可开放 |
| 9807 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼一线 | 营炼一线东门12#变亭1#主变间隔配电变压器 | 23.33 | 630 | 504 | 357.02 | 可开放 |
| 9808 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼一线 | 南山佳苑5#箱站1#配电变压器 | 9.21 | 800 | 640 | 566.32 | 可开放 |
| 9809 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼二线 | 营炼二线南山佳苑7#箱站2#主变间隔配电变压器 | 14.91 | 800 | 640 | 520.72 | 可开放 |
| 9810 | 龙港区 | 龙港配电三班 | 营炼二线 | 营炼二线南山佳苑10#箱站1#主变间隔配电变压器 | 13.33 | 630 | 504 | 420.02 | 可开放 |
| 9811 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线孤家子西水利变压器 | 7.83 | 160 | 128 | 115.47 | 可开放 |
| 9812 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线南票饭店台区变压器 | 18.84 | 100 | 80 | 61.16 | 可开放 |
| 9813 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线申南水利变压器 | 10.46 | 100 | 80 | 69.54 | 可开放 |
| 9814 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线高东2#台区变压器 | 103.82 | 200 | 160 | -47.64 | 负面 |
| 9815 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | 沙钢线沙城分歧兰甲南台区变压器 | 22.01 | 200 | 160 | 115.98 | 可开放 |
| 9816 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申黄一线 | yhg_温馨小区1号箱变变压器1# | 33.34 | 500 | 400 | 233.30 | 可开放 |
| 9817 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线下石佛台区变压器 | 29.11 | 160 | 128 | 81.42 | 可开放 |
| 9818 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线周屯西水利台区变压器 | 72.01 | 30 | 24 | 2.40 | 可开放 |
| 9819 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线梁家2#台区变压器 | 24.89 | 100 | 80 | 55.11 | 可开放 |
| 9820 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎新发屯台区机井2# | 12.3 | 50 | 40 | 33.85 | 可开放 |
| 9821 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线后富北台区变压器 | 61 | 100 | 80 | 19.00 | 可开放 |
| 9822 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | yhg_暖馨小区1号箱变1号变压器 | 53.1 | 400 | 320 | 107.60 | 可开放 |
| 9823 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线赵屯台区变压器 | 119.4 | 50 | 40 | -19.70 | 负面 |
| 9824 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎梁家机井2#变压器 | 6.12 | 50 | 40 | 36.94 | 可开放 |
| 9825 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线乡属变压器 | 43.02 | 200 | 160 | 73.96 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9826 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 10kV沙苇线河东台区变压器 | 42.27 | 100 | 80 | 37.73 | 可开放 |
| 9827 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线双塔沟大棚变压器 | 14.81 | 200 | 160 | 130.38 | 可开放 |
| 9828 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | 沙钢线桥南台区变压器 | 32.97 | 200 | 160 | 94.06 | 可开放 |
| 9829 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线区住宅1号台区变压器 | 34.56 | 200 | 160 | 90.88 | 可开放 |
| 9830 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线万屯村变压器 | 52.73 | 200 | 160 | 54.54 | 可开放 |
| 9831 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线杨屯台区变压器 | 57.11 | 100 | 80 | 22.89 | 可开放 |
| 9832 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线李家沟台区变压器 | 48.49 | 30 | 24 | 9.45 | 可开放 |
| 9833 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线孙家湾西台区变压器 | 78.39 | 100 | 80 | 1.61 | 可开放 |
| 9834 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线乡属2#台区变压器 | 58.43 | 100 | 80 | 21.57 | 可开放 |
| 9835 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线区医院台区变压器 | 38.37 | 200 | 160 | 83.26 | 可开放 |
| 9836 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线双塔东2#台区变压器 | 47.43 | 50 | 40 | 16.29 | 可开放 |
| 9837 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线双塔支线柳树台区变压器 | 35.39 | 100 | 80 | 44.61 | 可开放 |
| 9838 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线交通局住宅台区变压器 | 45.3 | 50 | 40 | 17.35 | 可开放 |
| 9839 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 笔架山猪场变压器 | 106.2 | 400 | 320 | -104.80 | 负面 |
| 9840 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线盘道东台区变压器 | 44.27 | 100 | 80 | 35.73 | 可开放 |
| 9841 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线大西北支线小董分歧小西沟变压器 | 25.62 | 50 | 40 | 27.19 | 可开放 |
| 9842 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线盘道西台区变压器 | 60.04 | 80 | 64 | 15.97 | 可开放 |
| 9843 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线城建台区变压器 | 38.96 | 200 | 160 | 82.08 | 可开放 |
| 9844 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | 沙钢线沙二队变压器 | 40.17 | 200 | 160 | 79.66 | 可开放 |
| 9845 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线孙家湾新台区变压器 | 45.87 | 100 | 80 | 34.13 | 可开放 |
| 9846 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎比架山南机井 | 21.93 | 50 | 40 | 29.04 | 可开放 |
| 9847 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线偏脸子北台区变压器 | 58.2 | 200 | 160 | 43.60 | 可开放 |
| 9848 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线下松南水利台区变压器 | 63.69 | 50 | 40 | 8.16 | 可开放 |
| 9849 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线木匠沟北台区变压器 | 51 | 200 | 160 | 58.00 | 可开放 |
| 9850 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线偏脸子南台区变压器 | 51.02 | 200 | 160 | 57.96 | 可开放 |
| 9851 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线二佛一二队变压器 | 30.69 | 50 | 40 | 24.66 | 可开放 |
| 9852 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线劳检台区变压器 | 66.24 | 200 | 160 | 27.52 | 可开放 |
| 9853 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎下松北机井 | 12.21 | 50 | 40 | 33.90 | 可开放 |
| 9854 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎上松北沟机井 | 19.53 | 50 | 40 | 30.24 | 可开放 |
| 9855 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线上石佛台区变压器 | 44.93 | 50 | 40 | 17.54 | 可开放 |
| 9856 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线房身窑台区变压器 | 64.97 | 100 | 80 | 15.03 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9857 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线大西东台区变压器 | 71.07 | 100 | 80 | 8.93 | 可开放 |
| 9858 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线上松台区变压器 | 48.81 | 200 | 160 | 62.38 | 可开放 |
| 9859 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线南山台区变压器 | 34.06 | 30 | 24 | 13.78 | 可开放 |
| 9860 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线大西北3#变压器 | 4.76 | 100 | 80 | 75.24 | 可开放 |
| 9861 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线邮厦台区变压器 | 51.51 | 400 | 320 | 113.96 | 可开放 |
| 9862 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线孤家子台区变压器 | 54.39 | 100 | 80 | 25.61 | 可开放 |
| 9863 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线王西蔬菜大棚变压器 | 10.64 | 100 | 80 | 69.36 | 可开放 |
| 9864 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线下沟北水利变压器 | 24.55 | 50 | 40 | 27.73 | 可开放 |
| 9865 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线日陶台区变压器 | 11.24 | 100 | 80 | 68.76 | 可开放 |
| 9866 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线笔架山台区变压器 | 56.81 | 200 | 160 | 46.38 | 可开放 |
| 9867 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线黄甲1号台区变压器 | 44.57 | 50 | 40 | 17.72 | 可开放 |
| 9868 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线市场台区变压器 | 41.01 | 200 | 160 | 77.98 | 可开放 |
| 9869 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线双塔西2#台区变压器 | 28.58 | 100 | 80 | 51.42 | 可开放 |
| 9870 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | yhg_暖馨小区2号箱变1号变压器 | 51.12 | 400 | 320 | 115.52 | 可开放 |
| 9871 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线刘沟台区变压器 | 102.62 | 50 | 40 | -11.31 | 负面 |
| 9872 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线双塔支线水力分歧后富 3#台区变压器 | 48.73 | 50 | 40 | 15.64 | 可开放 |
| 9873 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 10kV黄土坎线姚东分3#铁路支9#杆黄土坎701变压器 | 25.62 | 50 | 40 | 27.19 | 可开放 |
| 9874 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 下松南水利2#变压器（19年第二批） | 22.1 | 100 | 80 | 57.90 | 可开放 |
| 9875 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线乌金塘水库住宅台区变压器 | 71.22 | 100 | 80 | 8.78 | 可开放 |
| 9876 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线房身窑2#台区变压器 | 57.39 | 100 | 80 | 22.61 | 可开放 |
| 9877 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线红砬南台区变压器 | 27.9 | 200 | 160 | 104.20 | 可开放 |
| 9878 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线孤家子台区变压器 | 74.57 | 80 | 64 | 4.34 | 可开放 |
| 9879 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎万屯水库机井2# | 26.37 | 50 | 40 | 26.82 | 可开放 |
| 9880 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 王西沟机井3#变压器 | 6.33 | 50 | 40 | 36.84 | 可开放 |
| 9881 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 10KV申城线101#左铁路北台区 | 17.91 | 50 | 40 | 31.05 | 可开放 |
| 9882 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线黄土坎2#变压器 | 44.18 | 100 | 80 | 35.82 | 可开放 |
| 9883 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线下松北台区变压器 | 38.79 | 160 | 128 | 65.94 | 可开放 |
| 9884 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线朱二上台区变压器 | 46.04 | 80 | 64 | 27.17 | 可开放 |
| 9885 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 沙锅屯乡黄甲村黄甲水井1 | 17.85 | 50 | 40 | 31.08 | 可开放 |
| 9886 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线二佛市场2#变压器 | 21 | 100 | 80 | 59.00 | 可开放 |
| 9887 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线法政台区变压器 | 63.21 | 200 | 160 | 33.58 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9888 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线上和尚沟台区变压器 | 74.67 | 200 | 160 | 10.66 | 可开放 |
| 9889 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | 沙钢线下庙子粮库住宅台区变压器 | 13.21 | 200 | 160 | 133.58 | 可开放 |
| 9890 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线木匠沟3台区变压器 | 50.81 | 200 | 160 | 58.38 | 可开放 |
| 9891 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎上松东山机井 | 45.39 | 50 | 40 | 17.31 | 可开放 |
| 9892 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎管家沟机井 | 14.1 | 50 | 40 | 32.95 | 可开放 |
| 9893 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线白土沟台区变压器 | 17.79 | 100 | 80 | 62.21 | 可开放 |
| 9894 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申黄一线 | yhg_温馨小区4号箱变变压器2# | 29.59 | 630 | 504 | 317.58 | 可开放 |
| 9895 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 王西沟机井柱上变压器 | 27.06 | 100 | 80 | 52.94 | 可开放 |
| 9896 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线孤东水利变压器 | 29.25 | 50 | 40 | 25.38 | 可开放 |
| 9897 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙锅屯乡后富村后富水井 | 14.13 | 50 | 40 | 32.94 | 可开放 |
| 9898 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线大西南台区变压器 | 25.06 | 50 | 40 | 27.47 | 可开放 |
| 9899 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井 3 | 35.16 | 50 | 40 | 22.42 | 可开放 |
| 9900 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线北沟台区变压器 | 34.84 | 50 | 40 | 22.58 | 可开放 |
| 9901 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线万屯西水利变压器 | 16.92 | 50 | 40 | 31.54 | 可开放 |
| 9902 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线乌金塘北水利变压器 | 5.6 | 100 | 80 | 74.40 | 可开放 |
| 9903 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线高屯台区变压器 | 52.73 | 200 | 160 | 54.54 | 可开放 |
| 9904 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线后寺台区变压器 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 9905 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线乌北台区变压器 | 73.11 | 50 | 40 | 3.45 | 可开放 |
| 9906 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线水泥支线前付东分歧前富东变压器 | 49.59 | 50 | 40 | 15.21 | 可开放 |
| 9907 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线吊坎沟台区变压器 | 134.59 | 30 | 24 | -16.38 | 负面 |
| 9908 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线劳动局住宅台区变压器 | 58.35 | 200 | 160 | 43.30 | 可开放 |
| 9909 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线高东台区变压器 | 4.8 | 400 | 320 | 300.80 | 可开放 |
| 9910 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙锅屯乡孙家湾村孙家湾水井 1 | 115.5 | 50 | 40 | -17.75 | 负面 |
| 9911 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线梁家水利台区变压器 | 0 | 20 | 16 | 16.00 | 可开放 |
| 9912 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线前塔沟台区变压器 | 39.41 | 80 | 64 | 32.47 | 可开放 |
| 9913 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 王西沟机井2#柱上变压器 | 17.94 | 50 | 40 | 31.03 | 可开放 |
| 9914 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申黄一线 | yhg_温馨小区5号箱变变压器1# | 53.65 | 630 | 504 | 166.01 | 可开放 |
| 9915 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线双塔沟1#小区变压器 | 22.5 | 50 | 40 | 28.75 | 可开放 |
| 9916 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线董家沟台区变压器 | 37.09 | 100 | 80 | 42.91 | 可开放 |
| 9917 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙锅屯乡大红砬村红砬水井 | 3.33 | 50 | 40 | 38.34 | 可开放 |
| 9918 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线大小红砬分歧小红砬变压器 | 12.12 | 400 | 320 | 271.52 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9919 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线下松南2#台区变压器 | 31.28 | 100 | 80 | 48.72 | 可开放 |
| 9920 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线周屯台区变压器 | 70.91 | 200 | 160 | 18.18 | 可开放 |
| 9921 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线黄土坎东水变压器 | 19.88 | 30 | 24 | 18.04 | 可开放 |
| 9922 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申黄一线 | 申黄线申黄线动迁分变压器 | 24.93 | 400 | 320 | 220.28 | 可开放 |
| 9923 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙锅屯乡盘道沟村盘道沟水井1 | 31.86 | 50 | 40 | 24.07 | 可开放 |
| 9924 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线双塔支线梨树分歧梨树沟变压器 | 31.96 | 30 | 24 | 14.41 | 可开放 |
| 9925 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线国教台区变压器 | 89.25 | 100 | 80 | -9.25 | 负面 |
| 9926 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线武装部住宅变压器 | 38.85 | 200 | 160 | 82.30 | 可开放 |
| 9927 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线木匠沟南台区变压器 | 28.32 | 200 | 160 | 103.36 | 可开放 |
| 9928 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线姚大棚台区变压器 | 16.71 | 50 | 40 | 31.65 | 可开放 |
| 9929 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙锅屯乡沙锅屯村沙锅屯水井3 | 8.22 | 50 | 40 | 35.89 | 可开放 |
| 9930 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线下和尚沟台区变压器 | 45.57 | 200 | 160 | 68.86 | 可开放 |
| 9931 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线宝泉沟台区变压器 | 55.8 | 50 | 40 | 12.10 | 可开放 |
| 9932 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线姚西台区变压器 | 63.99 | 100 | 80 | 16.01 | 可开放 |
| 9933 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | 沙钢线沙二队新台区变压器 | 38.76 | 200 | 160 | 82.48 | 可开放 |
| 9934 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 10kV沙苇线双塔东台区变压器 | 43.11 | 100 | 80 | 36.89 | 可开放 |
| 9935 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线黄甲2号台区 | 44.96 | 100 | 80 | 35.04 | 可开放 |
| 9936 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线王屯台区变压器 | 53.19 | 100 | 80 | 26.81 | 可开放 |
| 9937 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 乌北3# | 43.66 | 50 | 40 | 18.17 | 可开放 |
| 9938 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线乡属4#变压器 | 17.88 | 100 | 80 | 62.12 | 可开放 |
| 9939 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 10kV沙苇线水泥厂住宅台区变压器 | 14.38 | 315 | 252 | 206.70 | 可开放 |
| 9940 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 10kV沙苇线双塔沟村井台区机井 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 9941 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎万屯水库机井1# | 56.1 | 50 | 40 | 11.95 | 可开放 |
| 9942 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线陈地方沟变压器 | 41.45 | 100 | 80 | 38.55 | 可开放 |
| 9943 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线万屯村2#台区变压器 | 54.12 | 100 | 80 | 25.88 | 可开放 |
| 9944 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线上新安台区变压器 | 80.55 | 100 | 80 | -0.55 | 负面 |
| 9945 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线申屯台区变压器 | 35 | 200 | 160 | 90.00 | 可开放 |
| 9946 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线区住宅2号台区变压器 | 40.1 | 200 | 160 | 79.80 | 可开放 |
| 9947 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线申城线东方住宅台区变压器 | 52.11 | 315 | 252 | 87.85 | 可开放 |
| 9948 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线万屯东水利变压器 | 51.96 | 100 | 80 | 28.04 | 可开放 |
| 9949 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线管家沟台区变压器 | 36.98 | 200 | 160 | 86.04 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9950 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线笔架山北水利变压器 | 20.43 | 50 | 40 | 29.79 | 可开放 |
| 9951 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线下松北水利变压器 | 27.5 | 160 | 128 | 84.00 | 可开放 |
| 9952 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | 沙钢线下庙子西台区变压器 | 21.89 | 200 | 160 | 116.22 | 可开放 |
| 9953 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线保险住宅台区变压器 | 12.57 | 400 | 320 | 269.72 | 可开放 |
| 9954 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线沙八队台区变压器 | 47.37 | 100 | 80 | 32.63 | 可开放 |
| 9955 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线沙九队台区变压器 | 38.31 | 100 | 80 | 41.69 | 可开放 |
| 9956 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线笔架山北台区 | 100.92 | 20 | 16 | -4.18 | 负面 |
| 9957 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线乌北2#台区变压器 | 56.07 | 200 | 160 | 47.86 | 可开放 |
| 9958 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙锅屯乡沙锅屯村沙锅屯果园水井 | 31.86 | 50 | 40 | 24.07 | 可开放 |
| 9959 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线笔架山小区变压器 | 43.62 | 200 | 160 | 72.76 | 可开放 |
| 9960 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线红砬新农村变压器 | 72.75 | 50 | 40 | 3.63 | 可开放 |
| 9961 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线新发台区变压器 | 48.15 | 80 | 64 | 25.48 | 可开放 |
| 9962 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线孙家湾南台区变压器 | 51.69 | 100 | 80 | 28.31 | 可开放 |
| 9963 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线大小红砬分歧红砬北变压器 | 27.87 | 200 | 160 | 104.26 | 可开放 |
| 9964 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线黄土坎蔬菜大棚变压器 | 26.82 | 100 | 80 | 53.18 | 可开放 |
| 9965 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井 1 | 35.22 | 50 | 40 | 22.39 | 可开放 |
| 9966 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 白土沟2#配电变压器 | 33.6 | 50 | 40 | 23.20 | 可开放 |
| 9967 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线八家子台区变压器 | 43.37 | 50 | 40 | 18.32 | 可开放 |
| 9968 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线黄甲屯台区变压器 | 44.31 | 100 | 80 | 35.69 | 可开放 |
| 9969 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 刘沟机井台区机井 | 75.3 | 50 | 40 | 2.35 | 可开放 |
| 9970 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线盘道3#台区变压器 | 46.03 | 50 | 40 | 16.99 | 可开放 |
| 9971 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线工商行住宅台区变压器 | 50.88 | 315 | 252 | 91.73 | 可开放 |
| 9972 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线梁家台区变压器 | 61.64 | 50 | 40 | 9.18 | 可开放 |
| 9973 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线大西北2#台区变压器 | 110.23 | 30 | 24 | -9.07 | 负面 |
| 9974 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线下新安台区变压器 | 85.38 | 50 | 40 | -2.69 | 负面 |
| 9975 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙农线下新安东台区变压器 | 24 | 200 | 160 | 112.00 | 可开放 |
| 9976 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线农牧台区变压器 | 56.64 | 200 | 160 | 46.72 | 可开放 |
| 9977 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线高西台区变压器 | 37.09 | 160 | 128 | 68.66 | 可开放 |
| 9978 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线王西沟台区变压器 | 48.88 | 160 | 128 | 49.79 | 可开放 |
| 9979 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线三所分歧沙村 2#变压器 | 38.78 | 80 | 64 | 32.98 | 可开放 |
| 9980 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙锅屯乡下新安村下新安水井 3 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线局住宅台区变压器 | 51.27 | 50 | 40 | 14.37 | 可开放 |
| 9982 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线区建台区变压器 | 34.99 | 80 | 64 | 36.01 | 可开放 |
| 9983 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线二佛市场1#变压器 | 9.15 | 100 | 80 | 70.85 | 可开放 |
| 9984 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线下松南台区变压器 | 49.84 | 80 | 64 | 24.13 | 可开放 |
| 9985 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线高力寺台区变压器 | 55.61 | 50 | 40 | 12.20 | 可开放 |
| 9986 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线郭沟台区变压器 | 80.16 | 20 | 16 | -0.03 | 负面 |
| 9987 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线姚东台区变压器 | 59.18 | 80 | 64 | 16.66 | 可开放 |
| 9988 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线双塔支线梨树分歧双塔西变压器 | 63.6 | 50 | 40 | 8.20 | 可开放 |
| 9989 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线史家台区变压器 | 54.96 | 50 | 40 | 12.52 | 可开放 |
| 9990 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | 沙钢线粮库住宅台区变压器 | 17.4 | 200 | 160 | 125.20 | 可开放 |
| 9991 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线木匠沟小区2台区变压器 | 7.05 | 400 | 320 | 291.80 | 可开放 |
| 9992 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线笔架山南水利变压器 | 7.86 | 100 | 80 | 72.14 | 可开放 |
| 9993 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线乌南台区变压器 | 29.78 | 200 | 160 | 100.44 | 可开放 |
| 9994 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 申屯猪场 | 87.78 | 50 | 40 | -3.89 | 负面 |
| 9995 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线四道沟台区变压器 | 35 | 50 | 40 | 22.50 | 可开放 |
| 9996 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线朱屯台区变压器 | 23.41 | 200 | 160 | 113.18 | 可开放 |
| 9997 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线姚北水利台区变压器 | 6.16 | 160 | 128 | 118.14 | 可开放 |
| 9998 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线双塔河东台区变压器 | 54.2 | 50 | 40 | 12.90 | 可开放 |
| 9999 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申黄一线 | yhg_温馨小区3号箱变变压器1# | 41.15 | 500 | 400 | 194.25 | 可开放 |
| 10000 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井2 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 10001 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申黄一线 | yhg_温馨小区6号箱变变压器1# | 34.1 | 630 | 504 | 289.17 | 可开放 |
| 10002 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | 沙钢线联合中学台区变压器 | 37.35 | 200 | 160 | 85.30 | 可开放 |
| 10003 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙锅屯乡沙锅屯村八家子水井1 | 32.16 | 50 | 40 | 23.92 | 可开放 |
| 10004 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线下松北2#台区变压器 | 48.44 | 200 | 160 | 63.12 | 可开放 |
| 10005 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申黄一线 | yhg_温馨小区2号箱变变压器1# | 26.67 | 630 | 504 | 335.98 | 可开放 |
| 10006 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎郭沟机井 | 2.88 | 50 | 40 | 38.56 | 可开放 |
| 10007 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线周屯东水利台区变压器 | 65.55 | 50 | 40 | 7.23 | 可开放 |
| 10008 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线姚韩水台区变压器 | 42.35 | 80 | 64 | 30.12 | 可开放 |
| 10009 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线兰甲乡政府住宅台区 | 53.57 | 100 | 80 | 26.43 | 可开放 |
| 10010 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线付屯台区变压器 | 80.16 | 50 | 40 | -0.08 | 负面 |
| 10011 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线沙村台区变压器 | 48.59 | 315 | 252 | 98.94 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10012 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线十一队台区变压器 | 41.84 | 30 | 24 | 11.45 | 可开放 |
| 10013 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎下沟南机井 | 19.35 | 50 | 40 | 30.33 | 可开放 |
| 10014 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 沙邱线岳屯台区变压器 | 30.45 | 200 | 160 | 99.10 | 可开放 |
| 10015 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | YHG申城线工商局台区变压器 | 31.27 | 200 | 160 | 97.46 | 可开放 |
| 10016 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎上松东沟机井 | 26.4 | 50 | 40 | 26.80 | 可开放 |
| 10017 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线菜屯台区变压器 | 72.6 | 80 | 64 | 5.92 | 可开放 |
| 10018 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙农线 | 沙锅屯乡孙家湾村孙家湾水井3 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 10019 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线乌金塘大棚变压器 | 27.93 | 50 | 40 | 26.04 | 可开放 |
| 10020 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线后付分歧后付村变压器 | 48.42 | 200 | 160 | 63.16 | 可开放 |
| 10021 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 沙苇线前付西分歧前富西变压器 | 45.48 | 200 | 160 | 69.04 | 可开放 |
| 10022 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线木匠沟小区1台区变压器 | 26.54 | 100 | 80 | 53.46 | 可开放 |
| 10023 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线黄土坎1#变压器 | 56.91 | 100 | 80 | 23.09 | 可开放 |
| 10024 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV申城线 | 申城线冷库台区变压器 | 67.86 | 400 | 320 | 48.56 | 可开放 |
| 10025 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线姚屯南水利变压器 | 24.36 | 30 | 24 | 16.69 | 可开放 |
| 10026 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙苇线 | 10kV沙苇线后富隆东大块地大口井台区机井 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 10027 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线新发2#台区变压器 | 6.86 | 200 | 160 | 146.28 | 可开放 |
| 10028 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙邱线 | 10kV沙邱线四道沟水井 | 12.72 | 50 | 40 | 33.64 | 可开放 |
| 10029 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV沙钢线 | 沙钢线下庙子东台区变压器 | 41.25 | 200 | 160 | 77.50 | 可开放 |
| 10030 | 南票区 | 沙锅屯乡供电所 | 10kV黄土坎线 | 黄土坎线乌金塘水利变压器 | 82.06 | 30 | 24 | -0.62 | 负面 |
| 10031 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线西干分歧团山子东变压器台 | 40.29 | 100 | 80 | 39.71 | 可开放 |
| 10032 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线河北岭分歧河北岭变压器台 | 69.48 | 50 | 40 | 5.26 | 可开放 |
| 10033 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线安昌蚬村变压器台 | 49.76 | 100 | 80 | 30.24 | 可开放 |
| 10034 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖东村机井1# | 16.59 | 50 | 40 | 31.71 | 可开放 |
| 10035 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 白枣树沟机井 | 78.39 | 50 | 40 | 0.81 | 可开放 |
| 10036 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 南边村机井2# | 43.86 | 50 | 40 | 18.07 | 可开放 |
| 10037 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 田屯大棚变压器 | 44.94 | 50 | 40 | 17.53 | 可开放 |
| 10038 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝铺分歧大窝铺升级改造变压器 | 64.21 | 50 | 40 | 7.90 | 可开放 |
| 10039 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线暖荒分歧下杂木变压器台 | 57.44 | 50 | 40 | 11.28 | 可开放 |
| 10040 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线21#杆北边升级改造台区变压器 | 70.77 | 50 | 40 | 4.62 | 可开放 |
| 10041 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线梁东变压器台 | 40.94 | 20 | 16 | 7.81 | 可开放 |
| 10042 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线曹屯台区变压器台 | 37.2 | 200 | 160 | 85.60 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10043 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线南边大棚升级改造变压器 | 43.08 | 50 | 40 | 18.46 | 可开放 |
| 10044 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线南边新台变压器台 | 39.6 | 80 | 64 | 32.32 | 可开放 |
| 10045 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线八道河子北沟台区变压器 | 12.02 | 200 | 160 | 135.96 | 可开放 |
| 10046 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线才屯分歧才屯村变压器台 | 42.88 | 160 | 128 | 59.39 | 可开放 |
| 10047 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝卜分歧韩家沟变压器台 | 50.85 | 30 | 24 | 8.75 | 可开放 |
| 10048 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝卜分歧桥西变压器台 | 46.78 | 50 | 40 | 16.61 | 可开放 |
| 10049 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线南边变压器台 | 30.62 | 200 | 160 | 98.76 | 可开放 |
| 10050 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线才屯新台2变压器 | 44.48 | 160 | 128 | 56.83 | 可开放 |
| 10051 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线四家子分歧水泉沟变压器台 | 59.79 | 30 | 24 | 6.06 | 可开放 |
| 10052 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线暖西新区变压器台 | 26.51 | 400 | 320 | 213.96 | 可开放 |
| 10053 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线沙金沟分歧前富变压器台 | 31.65 | 50 | 40 | 24.18 | 可开放 |
| 10054 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线白枣树沟分歧白枣北沟变压器台 | 87.68 | 50 | 40 | -3.84 | 负面 |
| 10055 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝卜分歧党金沟变压器台 | 38.94 | 30 | 24 | 12.32 | 可开放 |
| 10056 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线西地台区变压器台 | 39.45 | 200 | 160 | 81.10 | 可开放 |
| 10057 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线荒山子台区变压器 | 62.78 | 50 | 40 | 8.61 | 可开放 |
| 10058 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝卜分歧石场变压器台 | 12.58 | 50 | 40 | 33.71 | 可开放 |
| 10059 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线曹屯村红砬沟台区变压器台 | 45.02 | 50 | 40 | 17.49 | 可开放 |
| 10060 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线孟屯升级改造台区变压器 | 27.41 | 160 | 128 | 84.14 | 可开放 |
| 10061 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线小洞分歧沙东分支沙东变压器台 | 67.64 | 100 | 80 | 12.36 | 可开放 |
| 10062 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 小洞村机井 | 44.19 | 50 | 40 | 17.91 | 可开放 |
| 10063 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线才马分歧马相变压器台 | 38.85 | 100 | 80 | 41.15 | 可开放 |
| 10064 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 曹屯2 | 9.54 | 400 | 320 | 281.84 | 可开放 |
| 10065 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线下杂木升级改造台区 2#变压器 | 23.07 | 100 | 80 | 56.93 | 可开放 |
| 10066 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线孟屯台区变压器台 | 37.55 | 160 | 128 | 67.92 | 可开放 |
| 10067 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线北边1变压器台 | 46.51 | 160 | 128 | 53.58 | 可开放 |
| 10068 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线四家子分歧达理沟 2 | 28.34 | 50 | 40 | 25.83 | 可开放 |
| 10069 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 10kV暖灰线农业综合开发机井 | 70.02 | 50 | 40 | 4.99 | 可开放 |
| 10070 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 四家子村机井3# | 17.06 | 100 | 80 | 62.94 | 可开放 |
| 10071 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线曹屯村二庄屯台区变压器台 | 57.91 | 80 | 64 | 17.67 | 可开放 |
| 10072 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 曹屯村机井 | 0.04 | 50 | 40 | 39.98 | 可开放 |
| 10073 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线安北水利变压器台 | 76.54 | 30 | 24 | 1.04 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10074 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 南甸子 | 70.67 | 30 | 24 | 2.80 | 可开放 |
| 10075 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 马相分台 | 51.27 | 50 | 40 | 14.37 | 可开放 |
| 10076 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线才马分歧田屯变压器台 | 56.91 | 100 | 80 | 23.09 | 可开放 |
| 10077 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝卜分歧上大窝卜变压器台 | 68.03 | 80 | 64 | 9.58 | 可开放 |
| 10078 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线西山【河南】变压器台 | 41.6 | 200 | 160 | 76.80 | 可开放 |
| 10079 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 沙金沟村机井1# | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 10080 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线117#才屯水利变压器台 | 52.21 | 100 | 80 | 27.79 | 可开放 |
| 10081 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 马相村机井 | 0.02 | 100 | 80 | 79.98 | 可开放 |
| 10082 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线白枣树沟分歧白枣树沟村变压器台 | 47.42 | 80 | 64 | 26.06 | 可开放 |
| 10083 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线暖荒分歧暖西三队变压器台 | 47.19 | 100 | 80 | 32.81 | 可开放 |
| 10084 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 团山子村机井 | 59.73 | 50 | 40 | 10.14 | 可开放 |
| 10085 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝卜分歧艾家沟变压器台 | 49.92 | 50 | 40 | 15.04 | 可开放 |
| 10086 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 团山子葡萄园变压器台 | 22.35 | 100 | 80 | 57.65 | 可开放 |
| 10087 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线四家子分歧清水沟变压器台 | 41.48 | 100 | 80 | 38.52 | 可开放 |
| 10088 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线西干分歧团山子西变压器台 | 42.81 | 100 | 80 | 37.19 | 可开放 |
| 10089 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线西干分歧李家窝卜中变压器台 | 41.61 | 30 | 24 | 11.52 | 可开放 |
| 10090 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线白枣树沟分歧白枣树沟升级改造变压器 | 7.6 | 400 | 320 | 289.60 | 可开放 |
| 10091 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝卜分歧锄刃沟变压器台 | 101.28 | 50 | 40 | -10.64 | 负面 |
| 10092 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线西干分歧李家窝卜下变压器台 | 121.72 | 50 | 40 | -20.86 | 负面 |
| 10093 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线沙金沟西变压器台 | 45.28 | 100 | 80 | 34.72 | 可开放 |
| 10094 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线四家子一队变压器台 | 32.02 | 50 | 40 | 23.99 | 可开放 |
| 10095 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线四家子北沟变压器台 | 27.43 | 30 | 24 | 15.77 | 可开放 |
| 10096 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝卜分歧下大窝卜变压器台 | 42.33 | 50 | 40 | 18.84 | 可开放 |
| 10097 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线四家子分歧才屯新区变压器台 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 10098 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 安昌蚬村2机井 | 169.56 | 50 | 40 | -44.78 | 负面 |
| 10099 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 北边村机井 | 7.8 | 50 | 40 | 36.10 | 可开放 |
| 10100 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线才马分歧苑屯变压器台 | 52.11 | 100 | 80 | 27.89 | 可开放 |
| 10101 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线八道河子村西台区变压器台 | 42.56 | 80 | 64 | 29.95 | 可开放 |
| 10102 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线梁西变压器台 | 53.21 | 50 | 40 | 13.40 | 可开放 |
| 10103 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线四家子大队变压器台 | 16.02 | 100 | 80 | 63.98 | 可开放 |
| 10104 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线暖西村变压器台 | 25.36 | 315 | 252 | 172.12 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10105 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线小洞分歧创业队分支创业对变压器台 | 33.79 | 50 | 40 | 23.11 | 可开放 |
| 10106 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 上杂木分支升级改造变压器 | 31.62 | 50 | 40 | 24.19 | 可开放 |
| 10107 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线安昌蚬分歧安一四队变压器台 | 48.51 | 100 | 80 | 31.49 | 可开放 |
| 10108 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线杂木沟台区变压器台 | 71.85 | 50 | 40 | 4.08 | 可开放 |
| 10109 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线西干分歧李家窝卜上变压器台 | 57.79 | 50 | 40 | 11.11 | 可开放 |
| 10110 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线西干分耐火厂支团山子分台台区变压器 | 61.65 | 50 | 40 | 9.18 | 可开放 |
| 10111 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线水泉升级改造台区变压器 | 21.12 | 50 | 40 | 29.44 | 可开放 |
| 10112 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线暖荒分歧三老住宅变压器台 | 70.74 | 50 | 40 | 4.63 | 可开放 |
| 10113 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 孟屯村机井2# | 11.88 | 50 | 40 | 34.06 | 可开放 |
| 10114 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝卜分歧二道沟变压器台 | 15.66 | 30 | 24 | 19.30 | 可开放 |
| 10115 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线北边2变压器台 | 51.4 | 50 | 40 | 14.30 | 可开放 |
| 10116 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 南边大棚 | 35.65 | 30 | 24 | 13.31 | 可开放 |
| 10117 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线暖荒分歧八道分支马家岭变压器台 | 16.58 | 50 | 40 | 31.71 | 可开放 |
| 10118 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线四家子分歧达理沟变压器台 | 54.5 | 100 | 80 | 25.50 | 可开放 |
| 10119 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线安昌蚬分歧安西变压器台 | 76.32 | 50 | 40 | 1.84 | 可开放 |
| 10120 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线安昌蚬东变压器台 | 58.01 | 100 | 80 | 21.99 | 可开放 |
| 10121 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘安南水利变压器台 | 33.32 | 30 | 24 | 14.00 | 可开放 |
| 10122 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线八道河子台区变压器台 | 70.22 | 50 | 40 | 4.89 | 可开放 |
| 10123 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖灰线 | 暖灰线大窝卜分歧大窝卜新台变压器台 | 37.82 | 30 | 24 | 12.65 | 可开放 |
| 10124 | 南票区 | 暖池塘供电所 | 10kV暖池塘线 | 暖池塘线西干分歧团山子新区变压器台 | 10.42 | 200 | 160 | 139.16 | 可开放 |
| 10125 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分岐英迫分英迫台区变压器 | 59.86 | 50 | 40 | 10.07 | 可开放 |
| 10126 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐尖山沟支尖山沟台区变压器 | 4.39 | 200 | 160 | 151.22 | 可开放 |
| 10127 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧孟窝铺2分支2#杆孟窝铺2变压器 | 58.8 | 50 | 40 | 10.60 | 可开放 |
| 10128 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分岐石桥沟变台变压器 | 24.52 | 50 | 40 | 27.74 | 可开放 |
| 10129 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐上躺砬支上躺砬台区变压器 | 62.58 | 100 | 80 | 17.42 | 可开放 |
| 10130 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐陈仗子小区台区变压器 | 32.82 | 100 | 80 | 47.18 | 可开放 |
| 10131 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分岐苏仗分支松树底变台变压器 | 72.23 | 50 | 40 | 3.89 | 可开放 |
| 10132 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线辛后台区变压器 | 54.21 | 200 | 160 | 51.58 | 可开放 |
| 10133 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线三家东分岐三家东变台变压器 | 82.38 | 100 | 80 | -2.38 | 负面 |
| 10134 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐缸南支缸南台区变压器 | 36.21 | 80 | 64 | 35.03 | 可开放 |
| 10135 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐上躺砬分支侉屯台区变压器 | 33.45 | 100 | 80 | 46.55 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10136 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分岐房东变台变压器 | 34.97 | 100 | 80 | 45.03 | 可开放 |
| 10137 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐上躺砬支下躺砬台区变压器 | 7.01 | 400 | 320 | 291.96 | 可开放 |
| 10138 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 缸窑岭镇缸窑岭村缸窑岭五天地水利井新建台区 | 31.2 | 50 | 40 | 24.40 | 可开放 |
| 10139 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐茶叶沟支茶叶沟变压器 | 33.52 | 50 | 40 | 23.24 | 可开放 |
| 10140 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐四道沟支葡萄沟台区变压器 | 18.82 | 200 | 160 | 122.36 | 可开放 |
| 10141 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐回东分支回西台区变压器 | 10.65 | 200 | 160 | 138.70 | 可开放 |
| 10142 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 镇东分岐镇东变台变压器 | 26.57 | 400 | 320 | 213.72 | 可开放 |
| 10143 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐白石地支白石地水利变压器 | 16.65 | 20 | 16 | 12.67 | 可开放 |
| 10144 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分岐街面变台变压器 | 46.34 | 200 | 160 | 67.32 | 可开放 |
| 10145 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线岭下一台区变压器 | 30.89 | 200 | 160 | 98.22 | 可开放 |
| 10146 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分岐邸三家分支邸三家台区变压器 | 34.52 | 200 | 160 | 90.96 | 可开放 |
| 10147 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分岐小东沟变台变压器 | 52.35 | 30 | 24 | 8.30 | 可开放 |
| 10148 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分岐五道沟延伸邸三家小区变压器 | 39.09 | 20 | 16 | 8.18 | 可开放 |
| 10149 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭镇松闫村松闫北沟水利井新建台区 | 29.18 | 100 | 80 | 50.82 | 可开放 |
| 10150 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 10kV暖辛线喇叭沟棺材沟机井 | 12.64 | 50 | 40 | 33.68 | 可开放 |
| 10151 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐杜前支杜前台区变压器 | 22.48 | 315 | 252 | 181.19 | 可开放 |
| 10152 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分歧街面2变压器 | 14.55 | 400 | 320 | 261.80 | 可开放 |
| 10153 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线岭下二分歧岭下二变压器台 | 20.53 | 400 | 320 | 237.88 | 可开放 |
| 10154 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线三家子市场台区变压器 | 74.51 | 160 | 128 | 8.78 | 可开放 |
| 10155 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐白石地分支白石地变台变压器 | 25.61 | 50 | 40 | 27.20 | 可开放 |
| 10156 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐柳树沟台区变压器 | 47.47 | 50 | 40 | 16.27 | 可开放 |
| 10157 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 烧户沟分岐烧户沟变台变压器 | 32.22 | 50 | 40 | 23.89 | 可开放 |
| 10158 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 建材分岐辛店新街变台变压器 | 64.63 | 160 | 128 | 24.59 | 可开放 |
| 10159 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 邸三家分支潘三家支潘三家变台变压器 | 61.2 | 400 | 320 | 75.20 | 可开放 |
| 10160 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分岐大东沟台区变压器 | 36.19 | 50 | 40 | 21.91 | 可开放 |
| 10161 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分岐房西变台变压器 | 43.11 | 100 | 80 | 36.89 | 可开放 |
| 10162 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐杜后支杜后台区变压器 | 57.36 | 50 | 40 | 11.32 | 可开放 |
| 10163 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐南沟支南沟台区变压器 | 15.93 | 50 | 40 | 32.04 | 可开放 |
| 10164 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分岐头梁子支头梁子台区变压器 | 100.96 | 50 | 40 | -10.48 | 负面 |
| 10165 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧小陈仗2支小陈仗2变压器 | 26.67 | 50 | 40 | 26.67 | 可开放 |
| 10166 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐孟店台区变压器 | 57.18 | 100 | 80 | 22.82 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10167 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分歧下五家支下五家变台变压器 | 56.58 | 160 | 128 | 37.47 | 可开放 |
| 10168 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧上古寺分支下古寺台区变压器 | 26.25 | 100 | 80 | 53.75 | 可开放 |
| 10169 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧杜前2支3#杆杜前2变压器 | 34.36 | 200 | 160 | 91.28 | 可开放 |
| 10170 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧四道沟支葡三道沟台区变压器 | 13.99 | 50 | 40 | 33.01 | 可开放 |
| 10171 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分歧五道沟支五道沟台区变压器 | 14.26 | 80 | 64 | 52.59 | 可开放 |
| 10172 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分歧六窝铺分支六窝铺台区变压器 | 55.15 | 100 | 80 | 24.85 | 可开放 |
| 10173 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分歧马圈子变台变压器 | 17.48 | 30 | 24 | 18.76 | 可开放 |
| 10174 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分歧五西分支五西变台变压器 | 51.92 | 30 | 24 | 8.42 | 可开放 |
| 10175 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧上古寺分支上古寺屯区变压器 | 33.77 | 100 | 80 | 46.23 | 可开放 |
| 10176 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分歧南石门支南石门变压器 | 47.25 | 30 | 24 | 9.83 | 可开放 |
| 10177 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧孟窝铺台区变压器 | 54.35 | 100 | 80 | 25.65 | 可开放 |
| 10178 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分歧苏仗子支苏仗子变台变压器 | 30.45 | 50 | 40 | 24.78 | 可开放 |
| 10179 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线石桥沟分歧二佛庙台区变压器 | 31.77 | 200 | 160 | 96.46 | 可开放 |
| 10180 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线烧户沟分歧辛前台区变压器 | 30.66 | 200 | 160 | 98.68 | 可开放 |
| 10181 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 10kV暖辛线三道沟机井 | 12.84 | 50 | 40 | 33.58 | 可开放 |
| 10182 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分歧五东分支五东变台变压器 | 55.86 | 50 | 40 | 12.07 | 可开放 |
| 10183 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧北拐子分支北拐子变压器 | 13.37 | 100 | 80 | 66.63 | 可开放 |
| 10184 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线洞沟分歧洞沟台区变压器 | 8.39 | 400 | 320 | 286.44 | 可开放 |
| 10185 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧化木山支化木山台区变压器 | 10.79 | 200 | 160 | 138.42 | 可开放 |
| 10186 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 缸窑岭镇下五家村大东沟水利井新建台区 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 10187 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 暖辛线北石门2#变压器 | 2.37 | 400 | 320 | 310.52 | 可开放 |
| 10188 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分歧马道台区变压器 | 30.34 | 100 | 80 | 49.66 | 可开放 |
| 10189 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧上躺砬分支偏台台区变压器 | 34.08 | 100 | 80 | 45.92 | 可开放 |
| 10190 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 上躺砬分支山嘴台区变压器 | 11.67 | 315 | 252 | 215.24 | 可开放 |
| 10191 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分岐松四道沟台区变压器 | 4.1 | 200 | 160 | 151.80 | 可开放 |
| 10192 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线英迫子2#变压器 | 36.21 | 50 | 40 | 21.90 | 可开放 |
| 10193 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分岐房申支房申变台变压器 | 59.56 | 50 | 40 | 10.22 | 可开放 |
| 10194 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分岐闫家窝铺分支闫家窝铺变台变压器 | 43.22 | 100 | 80 | 36.78 | 可开放 |
| 10195 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线三家子市场2变压器 | 24.12 | 400 | 320 | 223.52 | 可开放 |
| 10196 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐老爷岭台区变压器 | 66.48 | 50 | 40 | 6.76 | 可开放 |
| 10197 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分岐房申2台区变压器 | 78.58 | 50 | 40 | 0.71 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10198 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧葡萄沟2支3#杆葡萄沟2变压器 | 40.98 | 50 | 40 | 19.51 | 可开放 |
| 10199 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧山嘴 2 支山嘴 2 变压器 | 36.06 | 50 | 40 | 21.97 | 可开放 |
| 10200 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 缸窑岭线三家子分歧三家子变台变压器 | 68.49 | 100 | 80 | 11.51 | 可开放 |
| 10201 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分歧房北变台变压器 | 30.22 | 80 | 64 | 39.82 | 可开放 |
| 10202 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分歧田三家支田三家台区变压器 | 66.83 | 100 | 80 | 13.17 | 可开放 |
| 10203 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧小东沟分支小东沟台区变压器 | 3.17 | 400 | 320 | 307.32 | 可开放 |
| 10204 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分歧北石门支北石门变压器 | 34.23 | 50 | 40 | 22.89 | 可开放 |
| 10205 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 烧户沟分歧30#杆烧户沟2变压器 | 35.93 | 100 | 80 | 44.07 | 可开放 |
| 10206 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分歧梨树沟支梨树沟水利变压器 | 0 | 30 | 24 | 24.00 | 可开放 |
| 10207 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV缸窑岭线 | 石桥沟分岐小伟沟分支小伟沟变台变压器 | 29.45 | 50 | 40 | 25.28 | 可开放 |
| 10208 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐回东分支回东台区变压器 | 11.92 | 50 | 40 | 34.04 | 可开放 |
| 10209 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐段迫子分支段迫台区变压器 | 48.35 | 100 | 80 | 31.65 | 可开放 |
| 10210 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分岐上躺砬支山嘴水利变压器 | 5.08 | 50 | 40 | 37.46 | 可开放 |
| 10211 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 暖辛线小东沟分歧潘三家分支潘三家小区变压器 | 176.31 | 30 | 24 | -28.89 | 负面 |
| 10212 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 邸三家分支刘三家支刘三家变台变压器 | 55.3 | 100 | 80 | 24.70 | 可开放 |
| 10213 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分岐秀水沟支秀水沟变台变压器 | 55.16 | 50 | 40 | 12.42 | 可开放 |
| 10214 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 小东沟分岐缸北台区变压器 | 70.98 | 100 | 80 | 9.02 | 可开放 |
| 10215 | 南票区 | 缸窑岭供电所 | 10kV暖辛线 | 老爷岭分歧大陈仗子2支大陈仗子2变压器 | 9.86 | 400 | 320 | 280.56 | 可开放 |
| 10216 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线高桥线东支分歧15右3#变压器高丰三队 | 23.81 | 200 | 160 | 112.38 | 可开放 |
| 10217 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线高城子南变压器 | 84.9 | 160 | 128 | -7.84 | 负面 |
| 10218 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 九王分歧朱甜分支28右7#杆变压器 | 22.23 | 400 | 320 | 231.08 | 可开放 |
| 10219 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 811210千伏西海线万支分歧21右1#变压器 | 3.12 | 200 | 160 | 153.76 | 可开放 |
| 10220 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 孙四分歧77左5#变压器 | 116.5 | 80 | 64 | -29.20 | 负面 |
| 10221 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 糠荃分歧7#变压器 | 15.3 | 400 | 320 | 258.80 | 可开放 |
| 10222 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线农场分歧96#变压器上坎子3 | 56.43 | 100 | 80 | 23.57 | 可开放 |
| 10223 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线四方台三队变压器 | 19.96 | 100 | 80 | 60.04 | 可开放 |
| 10224 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线96#变压器中新储运联营 | 76.26 | 100 | 80 | 3.74 | 可开放 |
| 10225 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线高峰一队变压器 | 35.46 | 200 | 160 | 89.08 | 可开放 |
| 10226 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线微波分歧13#变压器百货微波站 | 42.87 | 50 | 40 | 18.57 | 可开放 |
| 10227 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线东支分歧10左5#变压器高丰村住宅楼 | 25.23 | 400 | 320 | 219.08 | 可开放 |
| 10228 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 高桥二线杜屯 | 65.28 | 100 | 80 | 14.72 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10229 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线44右1#变压器老罗 | 38.04 | 200 | 160 | 83.92 | 可开放 |
| 10230 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线73左12#变压器六路 | 122.95 | 200 | 160 | -85.90 | 负面 |
| 10231 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线东支分歧46#变压器公路收费站 | 22.08 | 50 | 40 | 28.96 | 可开放 |
| 10232 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线东支分歧37#变压器锦西公路段 | 33.6 | 315 | 252 | 146.16 | 可开放 |
| 10233 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线高桥线东支分歧8#变压器信用社 | 73.1 | 315 | 252 | 21.74 | 可开放 |
| 10234 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线42左8#变压器苦水园子 | 41.85 | 100 | 80 | 38.15 | 可开放 |
| 10235 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧24左1#变压器万屯二队 | 18.24 | 50 | 40 | 30.88 | 可开放 |
| 10236 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线天宇生猪养殖厂变压器 | 69.32 | 100 | 80 | 10.68 | 可开放 |
| 10237 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线高城子东台变压器 | 51.78 | 100 | 80 | 28.22 | 可开放 |
| 10238 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线91#变压器香精厂 | 28.32 | 50 | 40 | 25.84 | 可开放 |
| 10239 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 公变0 | 35.7 | 50 | 40 | 22.15 | 可开放 |
| 10240 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 水源线四方台分歧17#变压器孙屯村 | 16.91 | 400 | 320 | 252.36 | 可开放 |
| 10241 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线孙屯二四队变压器 | 44.33 | 250 | 200 | 89.18 | 可开放 |
| 10242 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 微波1#变压器 | 21.3 | 400 | 320 | 234.80 | 可开放 |
| 10243 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线东支分歧10左1右4#变压器工商所 | 27.58 | 400 | 320 | 209.68 | 可开放 |
| 10244 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线83右2#变压器后朱洼西 | 12.99 | 200 | 160 | 134.02 | 可开放 |
| 10245 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线49#变压器化工巡线站 | 21.73 | 30 | 24 | 17.48 | 可开放 |
| 10246 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线糠茎分歧4左15#变压器醋厂 | 18.36 | 400 | 320 | 246.56 | 可开放 |
| 10247 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线86#变压器季屯2 | 54.66 | 100 | 80 | 25.34 | 可开放 |
| 10248 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 高桥二线小北屯 | 44.72 | 100 | 80 | 35.28 | 可开放 |
| 10249 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 35#变压器 | 34.71 | 200 | 160 | 90.58 | 可开放 |
| 10250 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线糠茎分歧29#变压器铁道南 | 11.58 | 200 | 160 | 136.84 | 可开放 |
| 10251 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 高桥二线九股屯 | 22.38 | 400 | 320 | 230.48 | 可开放 |
| 10252 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线农场分歧20#变压器农场小学 | 0 | 30 | 24 | 24.00 | 可开放 |
| 10253 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧13#变压器万屯五队 | 35.78 | 315 | 252 | 139.29 | 可开放 |
| 10254 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线东支分歧2#变压器 | 6.96 | 400 | 320 | 292.16 | 可开放 |
| 10255 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线33右12#变压器田桂珍 | 6.79 | 400 | 320 | 292.84 | 可开放 |
| 10256 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线新涛塑料变压器 | 48.03 | 200 | 160 | 63.94 | 可开放 |
| 10257 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线糠茎分歧4左3#变压器张秀清 | 55.56 | 100 | 80 | 24.44 | 可开放 |
| 10258 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线52#变压器华隆机械厂 | 15.75 | 80 | 64 | 51.40 | 可开放 |
| 10259 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线88#变压器外贸 | 4.63 | 400 | 320 | 301.48 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线四方台南台变压器 | 26.66 | 160 | 128 | 85.34 | 可开放 |
| 10261 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线糠茎分歧4左5右4#变压器粮库楼 | 45.84 | 50 | 40 | 17.08 | 可开放 |
| 10262 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 万支分歧11右5#变压器 | 41.19 | 160 | 128 | 62.10 | 可开放 |
| 10263 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线糠茎分歧35#变压器糠醛厂 | 92.34 | 315 | 252 | -38.87 | 负面 |
| 10264 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线15#变压器服务楼 | 88.45 | 400 | 320 | -33.80 | 负面 |
| 10265 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线微波分歧5#变压器百货 | 33.15 | 400 | 320 | 187.40 | 可开放 |
| 10266 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线高桥线101左1#变压器 | 68.45 | 400 | 320 | 46.20 | 可开放 |
| 10267 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左35左1#变压器 | 46.09 | 80 | 64 | 27.13 | 可开放 |
| 10268 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线农场分歧132#变压器高滩子 | 33.51 | 100 | 80 | 46.49 | 可开放 |
| 10269 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线糠茎分歧4左8#变压器高丰七队 | 51.54 | 100 | 80 | 28.46 | 可开放 |
| 10270 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧7#变压器万屯三队 | 23.97 | 200 | 160 | 112.06 | 可开放 |
| 10271 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左44左5#变压器 | 81.3 | 20 | 16 | -0.26 | 负面 |
| 10272 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 九王分歧朱甜分支28右14#变压器 | 45.68 | 100 | 80 | 34.32 | 可开放 |
| 10273 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线高桥线糠茎分歧20#变压器 | 15.99 | 400 | 320 | 256.04 | 可开放 |
| 10274 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线高桥线东支分歧29左2#变压器液化气站 | 52.59 | 100 | 80 | 27.41 | 可开放 |
| 10275 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线东支分歧3#变压器农行 | 16.68 | 400 | 320 | 253.28 | 可开放 |
| 10276 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线东支分歧21#变压器赵新 | 11.01 | 400 | 320 | 275.96 | 可开放 |
| 10277 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线24#Ｂ变压器医院 | 8.64 | 50 | 40 | 35.68 | 可开放 |
| 10278 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧13#变压器万屯大队 | 20.94 | 200 | 160 | 118.12 | 可开放 |
| 10279 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线高桥线22#变压器 | 20.07 | 400 | 320 | 239.72 | 可开放 |
| 10280 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线63#变压器季屯养殖厂 | 10.44 | 200 | 160 | 139.12 | 可开放 |
| 10281 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 水源线孙四分歧18右3#变压器孙屯村 | 59.93 | 100 | 80 | 20.07 | 可开放 |
| 10282 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线67#变压器政府住宅 | 36.58 | 315 | 252 | 136.77 | 可开放 |
| 10283 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 10kV水源线颜屯分台变压器 | 63.27 | 200 | 160 | 33.46 | 可开放 |
| 10284 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧30#变压器青年塘 | 59.7 | 400 | 320 | 81.20 | 可开放 |
| 10285 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 万支分歧11右19右7#变压器 | 88.95 | 315 | 252 | -28.19 | 负面 |
| 10286 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线四方台二六队变压器 | 28.68 | 200 | 160 | 102.64 | 可开放 |
| 10287 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高峰一队分台 | 25.32 | 200 | 160 | 109.36 | 可开放 |
| 10288 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 万屯三队分台 | 18.24 | 200 | 160 | 123.52 | 可开放 |
| 10289 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线东支分歧10左20#变压器高速公路收费站 | 74.07 | 100 | 80 | 5.93 | 可开放 |
| 10290 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 高桥二线新房身沟变压器 | 325.35 | 200 | 160 | -490.70 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10291 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线农场分歧103#变压器上坎子2 | 69.99 | 100 | 80 | 10.01 | 可开放 |
| 10292 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线42左5#变压器渤海机械厂 | 43.92 | 200 | 160 | 72.16 | 可开放 |
| 10293 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线柳屯粉条基地分台 | 56.94 | 400 | 320 | 92.24 | 可开放 |
| 10294 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线54#变压器环宇 | 11.76 | 400 | 320 | 272.96 | 可开放 |
| 10295 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 高桥二线新民四队变压器 | 9.66 | 400 | 320 | 281.36 | 可开放 |
| 10296 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 高桥二线苗屯变压器 | 36.98 | 100 | 80 | 43.02 | 可开放 |
| 10297 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线颜屯二队变压器 | 24.06 | 200 | 160 | 111.88 | 可开放 |
| 10298 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线高桥线糠茎分歧14左3#变压器 | 0.03 | 50 | 40 | 39.99 | 可开放 |
| 10299 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线四方台村变压器 | 32.49 | 100 | 80 | 47.51 | 可开放 |
| 10300 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左1右5#变压器 | 102.9 | 80 | 64 | -18.32 | 负面 |
| 10301 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线高城子北变压器 | 65.14 | 80 | 64 | 11.89 | 可开放 |
| 10302 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线高城子村变压器 | 71.81 | 160 | 128 | 13.10 | 可开放 |
| 10303 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧39#变压器柳屯单台 | 114.87 | 400 | 320 | -139.48 | 负面 |
| 10304 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线72右3#后朱洼东 | 33.9 | 200 | 160 | 92.20 | 可开放 |
| 10305 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧37左6#变压器闫志仁 | 92.22 | 250 | 200 | -30.55 | 负面 |
| 10306 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左22右4#变压器 | 21.06 | 50 | 40 | 29.47 | 可开放 |
| 10307 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 高桥二线朱洼五六队变压器 | 33.09 | 200 | 160 | 93.82 | 可开放 |
| 10308 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 农场分歧51左24#变压器 | 11.85 | 50 | 40 | 34.08 | 可开放 |
| 10309 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线万屯村变压器 | 22.31 | 200 | 160 | 115.38 | 可开放 |
| 10310 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线47#变压器理石板厂 | 32.15 | 100 | 80 | 47.85 | 可开放 |
| 10311 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 万支分歧21右3#变压器 | 65.91 | 400 | 320 | 56.36 | 可开放 |
| 10312 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 33右8左4#变压器 | 50.25 | 80 | 64 | 23.80 | 可开放 |
| 10313 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧11右23#变压器柳屯河西 | 58.05 | 400 | 320 | 87.80 | 可开放 |
| 10314 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 33右18#变压器 | 40.13 | 80 | 64 | 31.90 | 可开放 |
| 10315 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧1左1#变压器 | 3.39 | 200 | 160 | 153.22 | 可开放 |
| 10316 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 38#变压器 | 13.08 | 400 | 320 | 267.68 | 可开放 |
| 10317 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线86#变压器晟金 | 4.18 | 400 | 320 | 303.28 | 可开放 |
| 10318 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 老房身沟变压器 | 18.66 | 200 | 160 | 122.68 | 可开放 |
| 10319 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 万支分歧24左5左3#变压器 | 76.32 | 50 | 40 | 1.84 | 可开放 |
| 10320 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 高桥二线朱洼大队2变压器 | 12.3 | 200 | 160 | 135.40 | 可开放 |
| 10321 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 高桥二线新民河南 | 33.3 | 100 | 80 | 46.70 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10322 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 万屯七队分台 | 34.18 | 400 | 320 | 183.28 | 可开放 |
| 10323 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线高桥线微波分歧6右2左2#变压器废品公司 | 34.17 | 200 | 160 | 91.66 | 可开放 |
| 10324 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧5右1#变压器石油加热站 | 0.03 | 100 | 80 | 79.97 | 可开放 |
| 10325 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 万支分歧19#变压器 | 23.46 | 200 | 160 | 113.08 | 可开放 |
| 10326 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 水源线34左2左1号高丰村变压器 | 112.8 | 400 | 320 | -131.20 | 负面 |
| 10327 | 南票区 | 高桥供电所 | 塔山线 | 高桥二线王善屯 | 70.38 | 315 | 252 | 30.30 | 可开放 |
| 10328 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线30#变压器朱宝行 | 21.93 | 400 | 320 | 232.28 | 可开放 |
| 10329 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线64左5#变压器中学 | 15.53 | 400 | 320 | 257.88 | 可开放 |
| 10330 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线颜屯二组变压器 | 17.31 | 400 | 320 | 250.76 | 可开放 |
| 10331 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线73#变压器康福林 | 15.53 | 200 | 160 | 128.94 | 可开放 |
| 10332 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线2#变压器变电所 | 77.16 | 200 | 160 | 5.68 | 可开放 |
| 10333 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 811310千伏高桥线高桥线89#变压器 | 59.36 | 80 | 64 | 16.51 | 可开放 |
| 10334 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线80#变压器季屯1 | 58.14 | 100 | 80 | 21.86 | 可开放 |
| 10335 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线42#A变压器局住宅 | 43.11 | 200 | 160 | 73.78 | 可开放 |
| 10336 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线63右2#变压器新地号 | 56.04 | 100 | 80 | 23.96 | 可开放 |
| 10337 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线农场分歧3#变压器农场 | 23.55 | 250 | 200 | 141.13 | 可开放 |
| 10338 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线44左1#变压器高桥村住宅 | 38.34 | 200 | 160 | 83.32 | 可开放 |
| 10339 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线33右3#变压器材料厂 | 9.88 | 400 | 320 | 280.48 | 可开放 |
| 10340 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线农场分歧57#变压器小孙屯 | 67.27 | 30 | 24 | 3.82 | 可开放 |
| 10341 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线24#A变压器派出所 | 32.64 | 400 | 320 | 189.44 | 可开放 |
| 10342 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线74#变压器季屯北井 | 31.24 | 160 | 128 | 78.02 | 可开放 |
| 10343 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 高桥线高桥线东支分歧10左1右12#变压器牲口市场 | 15.15 | 400 | 320 | 259.40 | 可开放 |
| 10344 | 南票区 | 高桥供电所 | 811310千伏高桥线 | 糠茎分歧14左1#变压器 | 13.51 | 400 | 320 | 265.96 | 可开放 |
| 10345 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 西海线万支分歧24左12#变压器粉石场 | 37.05 | 400 | 320 | 171.80 | 可开放 |
| 10346 | 南票区 | 高桥供电所 | 10kV水源线 | 高桥二线四方台四队变压器 | 120.69 | 100 | 80 | -40.69 | 负面 |
| 10347 | 南票区 | 高桥供电所 | 811210千伏西海线 | 31#变压器 | 30.55 | 400 | 320 | 197.80 | 可开放 |
| 10348 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 西二台 | 32.31 | 200 | 160 | 95.38 | 可开放 |
| 10349 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 东青卜六队变压器 | 23.34 | 200 | 160 | 113.32 | 可开放 |
| 10350 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 金东一线骆焦大队 | 57.33 | 200 | 160 | 45.34 | 可开放 |
| 10351 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 东青分青邸支线卜店分支线6#杆变压器 | 70.32 | 100 | 80 | 9.68 | 可开放 |
| 10352 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线毛沟西 | 28.85 | 200 | 160 | 102.30 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10353 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 东青卜2#线二道河村变压器 | 32.28 | 200 | 160 | 95.44 | 可开放 |
| 10354 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线温屯 | 48.23 | 80 | 64 | 25.42 | 可开放 |
| 10355 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 赵屯变压器 | 26.58 | 200 | 160 | 106.84 | 可开放 |
| 10356 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 东青卜2#线河南村变压器 | 47.38 | 160 | 128 | 52.19 | 可开放 |
| 10357 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 金东一线刘屯大队 2 | 79.14 | 100 | 80 | 0.86 | 可开放 |
| 10358 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线龙泉寺小区 | 8.31 | 50 | 40 | 35.85 | 可开放 |
| 10359 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 二道河西变压器 | 50 | 200 | 160 | 60.00 | 可开放 |
| 10360 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 付业队变压器 | 46.65 | 200 | 160 | 66.70 | 可开放 |
| 10361 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 核桃园 | 18.47 | 100 | 80 | 61.53 | 可开放 |
| 10362 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 二道河东分台 | 10.6 | 400 | 320 | 277.60 | 可开放 |
| 10363 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 半拉山 | 70.32 | 50 | 40 | 4.84 | 可开放 |
| 10364 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 三家子 | 77.3 | 30 | 24 | 0.81 | 可开放 |
| 10365 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 土台子 | 60.9 | 50 | 40 | 9.55 | 可开放 |
| 10366 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 东青卜2#线河南三队 | 35.41 | 200 | 160 | 89.18 | 可开放 |
| 10367 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线三台南小区 | 63.93 | 100 | 80 | 16.07 | 可开放 |
| 10368 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 上坎子养殖小区 | 19.17 | 200 | 160 | 121.66 | 可开放 |
| 10369 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 一五队变压器 | 17.96 | 200 | 160 | 124.08 | 可开放 |
| 10370 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 马成业小区 | 58.41 | 200 | 160 | 43.18 | 可开放 |
| 10371 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑村 | 31.53 | 400 | 320 | 193.88 | 可开放 |
| 10372 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 水泉 | 57.98 | 30 | 24 | 6.61 | 可开放 |
| 10373 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 东青卜2#线罗屯三队变压器 | 37.01 | 200 | 160 | 85.98 | 可开放 |
| 10374 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 10KV东青卜2#线罗屯支线31左7#杆变压器 | 9.17 | 400 | 320 | 283.32 | 可开放 |
| 10375 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线胡家窝卜 | 38.79 | 100 | 80 | 41.21 | 可开放 |
| 10376 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 陈小队变压器 | 25.23 | 160 | 128 | 87.63 | 可开放 |
| 10377 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线常家沟 | 37.44 | 200 | 160 | 85.12 | 可开放 |
| 10378 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 10kV石灰窑2线大兴虹螺林场 | 13.76 | 100 | 80 | 66.24 | 可开放 |
| 10379 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 温屯北棚菜小区 | 50.18 | 80 | 64 | 23.86 | 可开放 |
| 10380 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 金东一线骆焦小区变压器 | 26.43 | 200 | 160 | 107.14 | 可开放 |
| 10381 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线红螺山小区 | 25.06 | 50 | 40 | 27.47 | 可开放 |
| 10382 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 河北四队 | 34.8 | 100 | 80 | 45.20 | 可开放 |
| 10383 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 毛沟东 | 63.33 | 100 | 80 | 16.67 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10384 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 金东一线骆焦一组 | 19.02 | 200 | 160 | 121.96 | 可开放 |
| 10385 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 陈屯北分台 | 50.25 | 400 | 320 | 119.00 | 可开放 |
| 10386 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 10kV金东一线刘屯南地小区变压器 | 40.29 | 100 | 80 | 39.71 | 可开放 |
| 10387 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线大杨河沟 | 44.55 | 100 | 80 | 35.45 | 可开放 |
| 10388 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 三台北 | 19.59 | 400 | 320 | 241.64 | 可开放 |
| 10389 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 金东一线刘屯大队水利 2 井 | 54.84 | 100 | 80 | 25.16 | 可开放 |
| 10390 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 金东一线骆屯一队变压器 | 52.38 | 200 | 160 | 55.24 | 可开放 |
| 10391 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 东青卜村变压器 | 21.62 | 200 | 160 | 116.76 | 可开放 |
| 10392 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 张户变压器 | 10.56 | 400 | 320 | 277.76 | 可开放 |
| 10393 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 河北村 | 43.23 | 200 | 160 | 73.54 | 可开放 |
| 10394 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 小岭子变压器 | 24.72 | 200 | 160 | 110.56 | 可开放 |
| 10395 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 三台子北地 | 90.69 | 50 | 40 | -5.35 | 负面 |
| 10396 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线小杨河沟 | 84.54 | 50 | 40 | -2.27 | 负面 |
| 10397 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 陈屯村变压器 | 31.64 | 160 | 128 | 77.38 | 可开放 |
| 10398 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 十八家 | 36.13 | 30 | 24 | 13.16 | 可开放 |
| 10399 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 东青卜2#线仇化小队 | 31.42 | 200 | 160 | 97.16 | 可开放 |
| 10400 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 东青卜2#线小沈屯 | 19.55 | 400 | 320 | 241.80 | 可开放 |
| 10401 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线温屯东 | 37.28 | 160 | 128 | 68.35 | 可开放 |
| 10402 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 鸭厂分台 | 55.68 | 50 | 40 | 12.16 | 可开放 |
| 10403 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 荀家沟 | 19.38 | 200 | 160 | 121.24 | 可开放 |
| 10404 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 10kV石灰窑2#线双杨分10#杆变压器 | 40.98 | 200 | 160 | 78.04 | 可开放 |
| 10405 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 东青卜2#线鸭厂村变压器 | 42.83 | 200 | 160 | 74.34 | 可开放 |
| 10406 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 河北东关分台 | 44.46 | 100 | 80 | 35.54 | 可开放 |
| 10407 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 东青卜2#线黄屯变压器 | 27.9 | 200 | 160 | 104.20 | 可开放 |
| 10408 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 王窝铺变压器 | 15.63 | 200 | 160 | 128.74 | 可开放 |
| 10409 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 东青卜2#线银浆厂变压器 | 40.62 | 200 | 160 | 78.76 | 可开放 |
| 10410 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线三台子小区 | 23.74 | 100 | 80 | 56.26 | 可开放 |
| 10411 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 杨屯2 | 6.13 | 400 | 320 | 295.48 | 可开放 |
| 10412 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 东青卜2#线青堆子水利 | 74.43 | 50 | 40 | 2.79 | 可开放 |
| 10413 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 东二台子村 | 48.42 | 200 | 160 | 63.16 | 可开放 |
| 10414 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 青堆子变压器 | 67.5 | 100 | 80 | 12.50 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10415 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 东青卜2#线陈屯北变压器 | 31.92 | 100 | 80 | 48.08 | 可开放 |
| 10416 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 万屯支线03# | 21.32 | 200 | 160 | 117.36 | 可开放 |
| 10417 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 河北水利变压器 | 12.9 | 400 | 320 | 268.40 | 可开放 |
| 10418 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线温屯南小区 | 4.23 | 50 | 40 | 37.89 | 可开放 |
| 10419 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 河南十队 | 72.95 | 100 | 80 | 7.05 | 可开放 |
| 10420 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 上坎子 | 32.31 | 200 | 160 | 95.38 | 可开放 |
| 10421 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 东青卜2#线河北东关 | 7.25 | 400 | 320 | 291.00 | 可开放 |
| 10422 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 吴屯 | 16.44 | 200 | 160 | 127.12 | 可开放 |
| 10423 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 常沟小区 | 25.05 | 400 | 320 | 219.80 | 可开放 |
| 10424 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 毛沟小区 | 44.19 | 100 | 80 | 35.81 | 可开放 |
| 10425 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 东青卜2#线东青卜南小区 | 15.6 | 50 | 40 | 32.20 | 可开放 |
| 10426 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 下屯变压器 | 32.55 | 200 | 160 | 94.90 | 可开放 |
| 10427 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 金东一线刘屯大队变压器 | 46.44 | 200 | 160 | 67.12 | 可开放 |
| 10428 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 10kV东青卜2#线小沈屯分台 | 5.76 | 400 | 320 | 296.96 | 可开放 |
| 10429 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 东青分青邸支线孙屯分支线 9#台区变压器 | 58.97 | 100 | 80 | 21.03 | 可开放 |
| 10430 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 仇化村变压器 | 32.54 | 100 | 80 | 47.46 | 可开放 |
| 10431 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 东青卜2线东青分三队支3#杆变压器 | 16.55 | 200 | 160 | 126.90 | 可开放 |
| 10432 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 10KV石灰窑2#线水泉分台变压器 | 50.6 | 315 | 252 | 92.61 | 可开放 |
| 10433 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线常沟西 | 32.4 | 200 | 160 | 95.20 | 可开放 |
| 10434 | 南票区 | 大兴供电所 | 高桥#2线A1009线 | 邸屯变压器 | 46.67 | 200 | 160 | 66.66 | 可开放 |
| 10435 | 南票区 | 大兴供电所 | 石灰窑2#线 | 石灰窑2#线达营分歧05#杆变压器 | 31.23 | 100 | 80 | 48.77 | 可开放 |
| 10436 | 南票区 | 大兴供电所 | 东青卜2#线 | 金东一线刘屯一队变压器 | 41.43 | 200 | 160 | 77.14 | 可开放 |
| 10437 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线东新四队变压器 | 13.19 | 400 | 320 | 267.24 | 可开放 |
| 10438 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线东新二队2 | 25.76 | 400 | 320 | 216.96 | 可开放 |
| 10439 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线卧佛三队 | 17.42 | 400 | 320 | 250.32 | 可开放 |
| 10440 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 金东二线古城三组 | 11.28 | 400 | 320 | 274.88 | 可开放 |
| 10441 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 网丰二队分台 | 31.38 | 100 | 80 | 48.62 | 可开放 |
| 10442 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线金星大队 | 48 | 50 | 40 | 16.00 | 可开放 |
| 10443 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 金东二线英守大队 | 30.75 | 400 | 320 | 197.00 | 可开放 |
| 10444 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线东八大队分台 | 37.29 | 80 | 64 | 34.17 | 可开放 |
| 10445 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 10kV金东二线高台子小区变压器 | 45.45 | 200 | 160 | 69.10 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10446 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线砖瓦二队 2 | 38.78 | 50 | 40 | 20.61 | 可开放 |
| 10447 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 东新四组分台 | 40.08 | 400 | 320 | 159.68 | 可开放 |
| 10448 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线砖瓦三队变压器 | 36.66 | 400 | 320 | 173.36 | 可开放 |
| 10449 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线网丰一队变压器 | 20.2 | 400 | 320 | 239.20 | 可开放 |
| 10450 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线东新一队变压器 | 67.77 | 200 | 160 | 24.46 | 可开放 |
| 10451 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线西新一队变压器 | 22.8 | 400 | 320 | 228.80 | 可开放 |
| 10452 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 网丰二队变压器 | 31.9 | 400 | 320 | 192.40 | 可开放 |
| 10453 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线南安大队东 | 15.84 | 400 | 320 | 256.64 | 可开放 |
| 10454 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 网户大队分台 | 20.13 | 200 | 160 | 119.74 | 可开放 |
| 10455 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线西新新移台变压器 | 26.43 | 200 | 160 | 107.14 | 可开放 |
| 10456 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线砖瓦二队变压器 | 24.33 | 400 | 320 | 222.68 | 可开放 |
| 10457 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 金东二线古城四组 2 | 36.99 | 100 | 80 | 43.01 | 可开放 |
| 10458 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线网户一队小区 | 61.44 | 100 | 80 | 18.56 | 可开放 |
| 10459 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 卧佛一组分台 | 58.38 | 200 | 160 | 43.24 | 可开放 |
| 10460 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线东新三队变压器 | 15.76 | 200 | 160 | 128.48 | 可开放 |
| 10461 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线银行住宅变压器 | 45.87 | 200 | 160 | 68.26 | 可开放 |
| 10462 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线八将三组 | 12.41 | 400 | 320 | 270.36 | 可开放 |
| 10463 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线西八三组 | 19.88 | 80 | 64 | 48.10 | 可开放 |
| 10464 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线网丰三组 2 | 43.35 | 200 | 160 | 73.30 | 可开放 |
| 10465 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 网丰三组分台 | 15.54 | 315 | 252 | 203.05 | 可开放 |
| 10466 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 网丰大队分台 | 37.2 | 100 | 80 | 42.80 | 可开放 |
| 10467 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 金东二线古城五组 | 22.27 | 200 | 160 | 115.46 | 可开放 |
| 10468 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线砖瓦五队变压器 | 15.66 | 200 | 160 | 128.68 | 可开放 |
| 10469 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线网户二队 | 21.33 | 400 | 320 | 234.68 | 可开放 |
| 10470 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线英守大队2 | 30.83 | 200 | 160 | 98.34 | 可开放 |
| 10471 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线东八大队 | 18.36 | 400 | 320 | 246.56 | 可开放 |
| 10472 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线西新大队变压器 | 35.46 | 400 | 320 | 178.16 | 可开放 |
| 10473 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线青年北地小区 | 54.54 | 50 | 40 | 12.73 | 可开放 |
| 10474 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线蔬菜市场住宅变压器 | 52.58 | 200 | 160 | 54.84 | 可开放 |
| 10475 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线西八一组 | 18.76 | 400 | 320 | 244.96 | 可开放 |
| 10476 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 英守一队小区 | 9.17 | 315 | 252 | 223.11 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10477 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线头台子 | 61.4 | 50 | 40 | 9.30 | 可开放 |
| 10478 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线砖瓦四队变压器 | 38.58 | 200 | 160 | 82.84 | 可开放 |
| 10479 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 10kv金西一线八将南小区变压器 | 6.42 | 200 | 160 | 147.16 | 可开放 |
| 10480 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线卧佛棚业小区变压器 | 12.27 | 200 | 160 | 135.46 | 可开放 |
| 10481 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线卧佛大队 | 36.45 | 400 | 320 | 174.20 | 可开放 |
| 10482 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线青年林带小区 | 27.93 | 100 | 80 | 52.07 | 可开放 |
| 10483 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 于家二组 | 49.86 | 200 | 160 | 60.28 | 可开放 |
| 10484 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线西八二组 | 23.67 | 400 | 320 | 225.32 | 可开放 |
| 10485 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线卧佛一队 | 19.82 | 400 | 320 | 240.72 | 可开放 |
| 10486 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线网户二井小区 | 39.9 | 200 | 160 | 80.20 | 可开放 |
| 10487 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线东八农业小区 | 24.6 | 100 | 80 | 55.40 | 可开放 |
| 10488 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线卧佛四队 | 34.92 | 400 | 320 | 180.32 | 可开放 |
| 10489 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线金星三队分台 | 19.86 | 400 | 320 | 240.56 | 可开放 |
| 10490 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 砖瓦一队变压器 | 21.96 | 400 | 320 | 232.16 | 可开放 |
| 10491 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线网户一组 | 23.73 | 400 | 320 | 225.08 | 可开放 |
| 10492 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线网丰大队变压器 | 12.95 | 400 | 320 | 268.20 | 可开放 |
| 10493 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线网户五井小区 | 53.06 | 100 | 80 | 26.94 | 可开放 |
| 10494 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线骆焦一组2变压器 | 81.18 | 100 | 80 | -1.18 | 负面 |
| 10495 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线网户三队变压器 | 38.69 | 200 | 160 | 82.62 | 可开放 |
| 10496 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线西八一组 2 | 11.16 | 400 | 320 | 275.36 | 可开放 |
| 10497 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 金东二线古城二队 | 21.87 | 200 | 160 | 116.26 | 可开放 |
| 10498 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线东新二组2 | 65.37 | 30 | 24 | 4.39 | 可开放 |
| 10499 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线西八二队小区 | 0 | 80 | 64 | 64.00 | 可开放 |
| 10500 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线金星三队 | 20.58 | 400 | 320 | 237.68 | 可开放 |
| 10501 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线金星三组2 | 6.48 | 400 | 320 | 294.08 | 可开放 |
| 10502 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线英守腰街变压器 | 52.88 | 50 | 40 | 13.56 | 可开放 |
| 10503 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线原种场 | 7.07 | 400 | 320 | 291.72 | 可开放 |
| 10504 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 网丰一队分台 | 59.31 | 100 | 80 | 20.69 | 可开放 |
| 10505 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线青年村台 | 26.83 | 400 | 320 | 212.68 | 可开放 |
| 10506 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线西新二组变压器 | 33.12 | 200 | 160 | 93.76 | 可开放 |
| 10507 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线金星二组 | 39.6 | 200 | 160 | 80.80 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10508 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 10kv金西一线网户南小区变压器 | 56.82 | 200 | 160 | 46.36 | 可开放 |
| 10509 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线南安大队西 | 15.07 | 400 | 320 | 259.72 | 可开放 |
| 10510 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线四家子 | 11.18 | 400 | 320 | 275.28 | 可开放 |
| 10511 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 金东二线于家一组 | 31.5 | 200 | 160 | 97.00 | 可开放 |
| 10512 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线卧佛二队 | 30.72 | 400 | 320 | 197.12 | 可开放 |
| 10513 | 南票区 | 金星供电所 | 金西二线 | 金西二线网户大队 | 54.39 | 200 | 160 | 51.22 | 可开放 |
| 10514 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线金星一队变压器 | 33.06 | 400 | 320 | 187.76 | 可开放 |
| 10515 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线英守一队粉房变压器 | 18.03 | 400 | 320 | 247.88 | 可开放 |
| 10516 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 金东二线古城一队 | 22.2 | 400 | 320 | 231.20 | 可开放 |
| 10517 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线八将南铁小区变压器 | 62.37 | 200 | 160 | 35.26 | 可开放 |
| 10518 | 南票区 | 金星供电所 | 金东二线 | 金东二线古城四组 | 42.96 | 200 | 160 | 74.08 | 可开放 |
| 10519 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线网丰三组变压器 | 17.57 | 400 | 320 | 249.72 | 可开放 |
| 10520 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线金星一队 2 | 44.29 | 100 | 80 | 35.71 | 可开放 |
| 10521 | 南票区 | 金星供电所 | 金西一线 | 金西一线八将三组分台 | 21.9 | 400 | 320 | 232.40 | 可开放 |
| 10522 | 南票区 | 金星供电所 | 金东一线3109 | 金东一线英守一队小区 | 13.53 | 400 | 320 | 265.88 | 可开放 |
| 10523 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西线信用社住宅 | 48.12 | 50 | 40 | 15.94 | 可开放 |
| 10524 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线火台南台 | 74.04 | 100 | 80 | 5.96 | 可开放 |
| 10525 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东大队分台 | 10.61 | 400 | 320 | 277.56 | 可开放 |
| 10526 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹南加工 | 22.08 | 400 | 320 | 231.68 | 可开放 |
| 10527 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西大街分台 | 49.02 | 100 | 80 | 30.98 | 可开放 |
| 10528 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 小毛沟 | 40.32 | 50 | 40 | 19.84 | 可开放 |
| 10529 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东大街 | 67.9 | 400 | 320 | 48.40 | 可开放 |
| 10530 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西二队分台 | 19.62 | 200 | 160 | 120.76 | 可开放 |
| 10531 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线虹东二队 | 20.34 | 400 | 320 | 238.64 | 可开放 |
| 10532 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线孤家子 | 91.13 | 80 | 64 | -8.90 | 负面 |
| 10533 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 南沟 | 17.95 | 400 | 320 | 248.20 | 可开放 |
| 10534 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 英守大队分台 | 18.09 | 200 | 160 | 123.82 | 可开放 |
| 10535 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 兴隆一队 | 41.23 | 160 | 128 | 62.03 | 可开放 |
| 10536 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 团山大队分台 | 41.42 | 200 | 160 | 77.16 | 可开放 |
| 10537 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 后潘西分台 | 47.37 | 30 | 24 | 9.79 | 可开放 |
| 10538 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线虹西大队 | 58.13 | 315 | 252 | 68.89 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10539 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 团山九队 | 18.21 | 400 | 320 | 247.16 | 可开放 |
| 10540 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 板石大队分台 | 28.89 | 200 | 160 | 102.22 | 可开放 |
| 10541 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线虹西村设施农业 | 37.43 | 200 | 160 | 85.14 | 可开放 |
| 10542 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线虹南副业 | 23.23 | 400 | 320 | 227.08 | 可开放 |
| 10543 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线前潘大队分台 | 17.17 | 200 | 160 | 125.66 | 可开放 |
| 10544 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线177#台区 | 40.02 | 50 | 40 | 19.99 | 可开放 |
| 10545 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 10kV虹西线靠山屯2号变压器 | 47.31 | 200 | 160 | 65.38 | 可开放 |
| 10546 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹螺新城1号箱变1#配电变压器 | 30.54 | 400 | 320 | 197.84 | 可开放 |
| 10547 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东水利 | 48.12 | 200 | 160 | 63.76 | 可开放 |
| 10548 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 火台大队 | 35.69 | 200 | 160 | 88.62 | 可开放 |
| 10549 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 大岭大队 | 17.01 | 400 | 320 | 251.96 | 可开放 |
| 10550 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线东岭台区 | 81.87 | 200 | 160 | -3.74 | 负面 |
| 10551 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东大街分台 | 66.27 | 400 | 320 | 54.92 | 可开放 |
| 10552 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东一队分台 | 15.21 | 200 | 160 | 129.58 | 可开放 |
| 10553 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线英守分歧41#台区 | 13.12 | 200 | 160 | 133.76 | 可开放 |
| 10554 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东电井 | 11.93 | 400 | 320 | 272.28 | 可开放 |
| 10555 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 刘沟 | 29.07 | 200 | 160 | 101.86 | 可开放 |
| 10556 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线板石大队 | 24.33 | 400 | 320 | 222.68 | 可开放 |
| 10557 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 靠山西 | 40.81 | 200 | 160 | 78.38 | 可开放 |
| 10558 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 后潘沟东 | 25.09 | 80 | 64 | 43.93 | 可开放 |
| 10559 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹南红沙子变压器 | 52.68 | 100 | 80 | 27.32 | 可开放 |
| 10560 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 砖厂左分支13#台区 | 3.33 | 180 | 144 | 138.01 | 可开放 |
| 10561 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线虹东大队 | 33.44 | 400 | 320 | 186.24 | 可开放 |
| 10562 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 后潘西 | 18.66 | 50 | 40 | 30.67 | 可开放 |
| 10563 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线兴隆大队 | 29.97 | 400 | 320 | 200.12 | 可开放 |
| 10564 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西线大街分歧3#台区 | 27.95 | 400 | 320 | 208.20 | 可开放 |
| 10565 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹南副业分台 | 79.5 | 50 | 40 | 0.25 | 可开放 |
| 10566 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 小寺北 | 51.78 | 200 | 160 | 56.44 | 可开放 |
| 10567 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 南山住宅 | 5.76 | 200 | 160 | 148.48 | 可开放 |
| 10568 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 西住宅楼 | 27.65 | 200 | 160 | 104.70 | 可开放 |
| 10569 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹北五队 | 30.11 | 200 | 160 | 99.78 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10570 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线大安门前分台 | 82.7 | 50 | 40 | -1.35 | 负面 |
| 10571 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 团山大街 | 27.9 | 200 | 160 | 104.20 | 可开放 |
| 10572 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线靠山大队东分台分歧 3#台区 | 18.93 | 200 | 160 | 122.14 | 可开放 |
| 10573 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西线虹北照明 | 32.52 | 400 | 320 | 189.92 | 可开放 |
| 10574 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东二队分台 | 5.92 | 400 | 320 | 296.32 | 可开放 |
| 10575 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹北村 | 47.67 | 100 | 80 | 32.33 | 可开放 |
| 10576 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线虹北照明分台 | 133.58 | 160 | 128 | -85.73 | 负面 |
| 10577 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 前潘大队 | 29.58 | 400 | 320 | 201.68 | 可开放 |
| 10578 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹北一队 | 56.04 | 400 | 320 | 95.84 | 可开放 |
| 10579 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 靠山大队 | 62.13 | 200 | 160 | 35.74 | 可开放 |
| 10580 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线靠山西分台分歧 4#台区 | 11.04 | 400 | 320 | 275.84 | 可开放 |
| 10581 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西大队分台 | 15.45 | 400 | 320 | 258.20 | 可开放 |
| 10582 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西七队 | 10.25 | 315 | 252 | 219.71 | 可开放 |
| 10583 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东一队 | 19.05 | 400 | 320 | 243.80 | 可开放 |
| 10584 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西线虹西六队分台 | 32.8 | 80 | 64 | 37.76 | 可开放 |
| 10585 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线虹南加工分台 | 52.84 | 50 | 40 | 13.58 | 可开放 |
| 10586 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线兴隆三队 | 43.77 | 100 | 80 | 36.23 | 可开放 |
| 10587 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线前潘大队分支 23#台区 | 29.05 | 100 | 80 | 50.95 | 可开放 |
| 10588 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 小寺分台 | 14.15 | 200 | 160 | 131.70 | 可开放 |
| 10589 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 林场住宅 | 16.8 | 50 | 40 | 31.60 | 可开放 |
| 10590 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线西沟大队 | 23.91 | 400 | 320 | 224.36 | 可开放 |
| 10591 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线后潘大队 | 26.06 | 80 | 64 | 43.15 | 可开放 |
| 10592 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东水利分台 | 17.76 | 400 | 320 | 248.96 | 可开放 |
| 10593 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 金台子 | 54.36 | 80 | 64 | 20.51 | 可开放 |
| 10594 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 英守大队 | 48 | 160 | 128 | 51.20 | 可开放 |
| 10595 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 后潘东分台 | 2.58 | 400 | 320 | 309.68 | 可开放 |
| 10596 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 团山大街分台 | 21.36 | 200 | 160 | 117.28 | 可开放 |
| 10597 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线兴隆四队 | 99.96 | 50 | 40 | -9.98 | 负面 |
| 10598 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线团山设施农业 | 66.9 | 50 | 40 | 6.55 | 可开放 |
| 10599 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西大街 | 35.3 | 315 | 252 | 140.81 | 可开放 |
| 10600 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线虹东水利东 | 40.02 | 400 | 320 | 159.92 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线虹南三队分台 | 81.97 | 30 | 24 | -0.59 | 负面 |
| 10602 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 小寺付屯 | 25.62 | 200 | 160 | 108.76 | 可开放 |
| 10603 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线前潘农业设施 | 8.52 | 200 | 160 | 142.96 | 可开放 |
| 10604 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹螺新城1号箱变2#配电变压器 | 50.1 | 400 | 320 | 119.60 | 可开放 |
| 10605 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 米家沟左分支13#台区 | 15.35 | 200 | 160 | 129.30 | 可开放 |
| 10606 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线中学 | 73.68 | 50 | 40 | 3.16 | 可开放 |
| 10607 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线虹北农业设施2 | 11.96 | 200 | 160 | 136.08 | 可开放 |
| 10608 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线虹南三队 | 8.96 | 400 | 320 | 284.16 | 可开放 |
| 10609 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 团山大队 | 20.25 | 400 | 320 | 239.00 | 可开放 |
| 10610 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线后窑 | 14.52 | 200 | 160 | 130.96 | 可开放 |
| 10611 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西线虹西六队 | 11.43 | 315 | 252 | 216.00 | 可开放 |
| 10612 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 10虹西线后窑分台 | 20.7 | 200 | 160 | 118.60 | 可开放 |
| 10613 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线团山农业设施 | 0 | 100 | 80 | 80.00 | 可开放 |
| 10614 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 后潘小区住宅 | 18.78 | 200 | 160 | 122.44 | 可开放 |
| 10615 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线虹西四队分歧2#台区 | 42.32 | 100 | 80 | 37.68 | 可开放 |
| 10616 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西二队 | 21.6 | 315 | 252 | 183.96 | 可开放 |
| 10617 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 东住宅楼 | 0.06 | 200 | 160 | 159.88 | 可开放 |
| 10618 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 大安一四队 | 26.01 | 400 | 320 | 215.96 | 可开放 |
| 10619 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西七队分台 | 60.63 | 100 | 80 | 19.37 | 可开放 |
| 10620 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线176# | 26.26 | 160 | 128 | 85.98 | 可开放 |
| 10621 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 金台子分台 | 23.35 | 80 | 64 | 45.32 | 可开放 |
| 10622 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线大安南山台区 | 33.6 | 200 | 160 | 92.80 | 可开放 |
| 10623 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线小安屯 | 19.25 | 400 | 320 | 243.00 | 可开放 |
| 10624 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 板石南台 | 71.31 | 80 | 64 | 6.95 | 可开放 |
| 10625 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 苗圃住宅 | 44.22 | 50 | 40 | 17.89 | 可开放 |
| 10626 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线三家子 | 29.35 | 200 | 160 | 101.30 | 可开放 |
| 10627 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西线虹北大队东 | 32.46 | 400 | 320 | 190.16 | 可开放 |
| 10628 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹东线大安一四队分台 | 18.9 | 400 | 320 | 244.40 | 可开放 |
| 10629 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 虹西线虹西三队 | 24.09 | 400 | 320 | 223.64 | 可开放 |
| 10630 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹西线 | 虹西线团山设施农业2 | 1.14 | 400 | 320 | 315.44 | 可开放 |
| 10631 | 南票区 | 虹螺蚬供电所 | 虹东线 | 火台南分台 | 111.78 | 50 | 40 | -15.89 | 负面 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10632 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线大荒南 | 16.77 | 400 | 320 | 252.92 | 可开放 |
| 10633 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线老虎洞小区 | 99.03 | 50 | 40 | -9.52 | 负面 |
| 10634 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 下浑九机井 | 18.27 | 50 | 40 | 30.87 | 可开放 |
| 10635 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 下浑九村南小区 | 25.98 | 50 | 40 | 27.01 | 可开放 |
| 10636 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线老幼沟 | 53.48 | 30 | 24 | 7.96 | 可开放 |
| 10637 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线北楼 8 0 | 22.1 | 200 | 160 | 115.80 | 可开放 |
| 10638 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线岳屯南 | 8.33 | 400 | 320 | 286.68 | 可开放 |
| 10639 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线徐家分台 | 31.71 | 100 | 80 | 48.29 | 可开放 |
| 10640 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线下浑河东 | 13.94 | 400 | 320 | 264.24 | 可开放 |
| 10641 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线北安分台 | 11.18 | 400 | 320 | 275.28 | 可开放 |
| 10642 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线景口子村北分台 | 31.77 | 50 | 40 | 24.12 | 可开放 |
| 10643 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线门前井80 | 22.32 | 400 | 320 | 230.72 | 可开放 |
| 10644 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 周屯南分台柱上变压器 | 30.09 | 50 | 40 | 24.96 | 可开放 |
| 10645 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 田九沟1#机井 | 9.84 | 50 | 40 | 35.08 | 可开放 |
| 10646 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 农药门前井分台柱上变压器 | 36.42 | 50 | 40 | 21.79 | 可开放 |
| 10647 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线下浑九南分台 | 38.86 | 50 | 40 | 20.57 | 可开放 |
| 10648 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯镇大荒地村农业设施M | 22.38 | 50 | 40 | 28.81 | 可开放 |
| 10649 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线大荒南分台 | 10.56 | 400 | 320 | 277.76 | 可开放 |
| 10650 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线小东地 | 11.89 | 400 | 320 | 272.44 | 可开放 |
| 10651 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线老虎洞 | 9.81 | 400 | 320 | 280.76 | 可开放 |
| 10652 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线周东园区 5 0 | 134.94 | 100 | 80 | -54.94 | 负面 |
| 10653 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线一.三队 1 0 0 | 16.26 | 400 | 320 | 254.96 | 可开放 |
| 10654 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线台集屯四队 8 0 | 16.03 | 400 | 320 | 255.88 | 可开放 |
| 10655 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 北安设施农业变压器 | 14.67 | 100 | 80 | 65.33 | 可开放 |
| 10656 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线孟村 | 19.76 | 400 | 320 | 240.96 | 可开放 |
| 10657 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线小荒副业 | 33.33 | 200 | 160 | 93.34 | 可开放 |
| 10658 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线田九沟 | 27.76 | 200 | 160 | 104.48 | 可开放 |
| 10659 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 徐家沟北分台柱上变压器 | 48.66 | 50 | 40 | 15.67 | 可开放 |
| 10660 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线边口子 | 12.21 | 400 | 320 | 271.16 | 可开放 |
| 10661 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线墙西30 | 47.17 | 30 | 24 | 9.85 | 可开放 |
| 10662 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线周屯分台 5 0 | 13.65 | 400 | 320 | 265.40 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10663 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线台集屯四队分台 3 0 | 61.25 | 30 | 24 | 5.63 | 可开放 |
| 10664 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 岳屯西分台柱上变压器 | 31.35 | 100 | 80 | 48.65 | 可开放 |
| 10665 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线北安分台1 | 5.04 | 80 | 64 | 59.97 | 可开放 |
| 10666 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线长岭北 | 14.13 | 400 | 320 | 263.48 | 可开放 |
| 10667 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线小荒分台 | 28.28 | 100 | 80 | 51.72 | 可开放 |
| 10668 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线孟三.四队3 0 | 49.58 | 50 | 40 | 15.21 | 可开放 |
| 10669 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线景南小区 | 71.36 | 80 | 64 | 6.91 | 可开放 |
| 10670 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线北安 | 19.83 | 400 | 320 | 240.68 | 可开放 |
| 10671 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线台集屯分台 | 63.04 | 80 | 64 | 13.57 | 可开放 |
| 10672 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 孟砬子村南大棚小区M | 27.45 | 50 | 40 | 26.28 | 可开放 |
| 10673 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线徐家沟 | 15.63 | 200 | 160 | 128.74 | 可开放 |
| 10674 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 10kV台集屯二线边口子设施农业 | 47.94 | 200 | 160 | 64.12 | 可开放 |
| 10675 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线园区西 | 41.91 | 100 | 80 | 38.09 | 可开放 |
| 10676 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线周屯 1 0 0 | 12.21 | 400 | 320 | 271.16 | 可开放 |
| 10677 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线台二队50 | 13.83 | 400 | 320 | 264.68 | 可开放 |
| 10678 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线伞金分台 | 50.76 | 80 | 64 | 23.39 | 可开放 |
| 10679 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线长岭南 | 21.9 | 200 | 160 | 116.20 | 可开放 |
| 10680 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线岳屯北 | 8.39 | 400 | 320 | 286.44 | 可开放 |
| 10681 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 田屯村边口子设施农业 | 24.54 | 400 | 320 | 221.84 | 可开放 |
| 10682 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 景南小区 | 0.11 | 80 | 64 | 63.91 | 可开放 |
| 10683 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线水泉 | 22.51 | 200 | 160 | 114.98 | 可开放 |
| 10684 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 下浑九新分台 | 22.02 | 200 | 160 | 115.96 | 可开放 |
| 10685 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线镇政府50 | 8.25 | 200 | 160 | 143.50 | 可开放 |
| 10686 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线金村50 | 15.42 | 400 | 320 | 258.32 | 可开放 |
| 10687 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线张家沟 | 72.36 | 50 | 40 | 3.82 | 可开放 |
| 10688 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 田屯村边口子设施农业南M | 24.42 | 200 | 160 | 111.16 | 可开放 |
| 10689 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线英房子分台 2 0 | 108.92 | 20 | 16 | -5.78 | 负面 |
| 10690 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线伞金沟北沟 | 9.71 | 50 | 40 | 35.15 | 可开放 |
| 10691 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线长岭沟村北分台 | 53.96 | 50 | 40 | 13.02 | 可开放 |
| 10692 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线太阳沟 | 10.66 | 400 | 320 | 277.36 | 可开放 |
| 10693 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 英房子南分台柱上变压器 | 41.46 | 100 | 80 | 38.54 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10694 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线英小区80 | 30 | 80 | 64 | 40.00 | 可开放 |
| 10695 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线小荒地 | 12.37 | 400 | 320 | 270.52 | 可开放 |
| 10696 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 大荒南分台 | 23.03 | 100 | 80 | 56.97 | 可开放 |
| 10697 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线田屯南 | 25.96 | 315 | 252 | 170.23 | 可开放 |
| 10698 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线台东小区50 | 49.62 | 50 | 40 | 15.19 | 可开放 |
| 10699 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 东沟门机井 | 5.12 | 100 | 80 | 74.88 | 可开放 |
| 10700 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线英房子村 1 0 0 | 24.04 | 400 | 320 | 223.84 | 可开放 |
| 10701 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 岳屯南机井 | 62.82 | 50 | 40 | 8.59 | 可开放 |
| 10702 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 徐家沟新分台 | 14.73 | 200 | 160 | 130.54 | 可开放 |
| 10703 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线下浑分台 | 23.27 | 200 | 160 | 113.46 | 可开放 |
| 10704 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线景口南 | 17.71 | 400 | 320 | 249.16 | 可开放 |
| 10705 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线下浑九 | 19.17 | 400 | 320 | 243.32 | 可开放 |
| 10706 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线上浑九 | 12.8 | 400 | 320 | 268.80 | 可开放 |
| 10707 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线伞金沟 | 19.31 | 400 | 320 | 242.76 | 可开放 |
| 10708 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线郭菜园 | 5.09 | 400 | 320 | 299.64 | 可开放 |
| 10709 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 小荒地新分台 | 23.25 | 200 | 160 | 113.50 | 可开放 |
| 10710 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 岳屯北机井 | 11.91 | 50 | 40 | 34.05 | 可开放 |
| 10711 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线田屯北 | 18.04 | 400 | 320 | 247.84 | 可开放 |
| 10712 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 英房子新分台 | 20.49 | 200 | 160 | 119.02 | 可开放 |
| 10713 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线景口北 | 22.29 | 400 | 320 | 230.84 | 可开放 |
| 10714 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 北安机井 | 7.95 | 50 | 40 | 36.03 | 可开放 |
| 10715 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线上浑九设施农业 | 4.56 | 200 | 160 | 150.88 | 可开放 |
| 10716 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线景口南分台 | 14.42 | 400 | 320 | 262.32 | 可开放 |
| 10717 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 田九沟2#机井 | 7.32 | 50 | 40 | 36.34 | 可开放 |
| 10718 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线马圈子 | 23.76 | 200 | 160 | 112.48 | 可开放 |
| 10719 | 南票区 | 台集屯供电所 | 台集屯二线 | 台集屯二线北安南 | 54.19 | 80 | 64 | 20.65 | 可开放 |
| 10720 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)北铁窖 | 32.87 | 80 | 64 | 37.70 | 可开放 |
| 10721 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)张相公村 | 13.15 | 400 | 320 | 267.40 | 可开放 |
| 10722 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)小岭子 | 9.11 | 400 | 320 | 283.56 | 可开放 |
| 10723 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)陈屯（公用） | 6.21 | 400 | 320 | 295.16 | 可开放 |
| 10724 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)响水河子 | 63.69 | 50 | 40 | 8.16 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10725 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)中铁窖 | 8.7 | 400 | 320 | 285.20 | 可开放 |
| 10726 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)陆沟 | 8.62 | 400 | 320 | 285.52 | 可开放 |
| 10727 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)马圈子新 | 25.2 | 400 | 320 | 219.20 | 可开放 |
| 10728 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)陈屯分台 | 98.4 | 100 | 80 | -18.40 | 负面 |
| 10729 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 陈屯分台 | 25.68 | 100 | 80 | 54.32 | 可开放 |
| 10730 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)响水河子南 | 114.93 | 50 | 40 | -17.47 | 负面 |
| 10731 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)倒流河西 | 24.82 | 100 | 80 | 55.18 | 可开放 |
| 10732 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)茨梅花综合台区 | 14.91 | 400 | 320 | 260.36 | 可开放 |
| 10733 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)宋沟 | 20.97 | 200 | 160 | 118.06 | 可开放 |
| 10734 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)娘娘庙 | 12.6 | 400 | 320 | 269.60 | 可开放 |
| 10735 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)倒流河东设施农业 | 13.26 | 50 | 40 | 33.37 | 可开放 |
| 10736 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)铁窖北沟S9/20 | 32.68 | 30 | 24 | 14.20 | 可开放 |
| 10737 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)张相公北 | 43.53 | 200 | 160 | 72.94 | 可开放 |
| 10738 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 倒流河东 | 19.68 | 400 | 320 | 241.28 | 可开放 |
| 10739 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)前达屯 | 58.06 | 50 | 40 | 10.97 | 可开放 |
| 10740 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)八百东沟 | 55.92 | 100 | 80 | 24.08 | 可开放 |
| 10741 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 10kV张相公线张相公陈屯 | 9.12 | 400 | 320 | 283.52 | 可开放 |
| 10742 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)姜屯 | 10.08 | 400 | 320 | 279.68 | 可开放 |
| 10743 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)乡市场 | 41.9 | 200 | 160 | 76.20 | 可开放 |
| 10744 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)刘举人屯 | 37.23 | 80 | 64 | 34.22 | 可开放 |
| 10745 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)八百垄 | 3.68 | 400 | 320 | 305.28 | 可开放 |
| 10746 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)才沟 | 7.02 | 400 | 320 | 291.92 | 可开放 |
| 10747 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)张相公东街 | 16.16 | 315 | 252 | 201.10 | 可开放 |
| 10748 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 南荒地 | 6.34 | 400 | 320 | 294.64 | 可开放 |
| 10749 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)周家屯 | 48.36 | 30 | 24 | 9.49 | 可开放 |
| 10750 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)南铁窖 | 29.44 | 100 | 80 | 50.56 | 可开放 |
| 10751 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 北荒地 | 8.58 | 400 | 320 | 285.68 | 可开放 |
| 10752 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)丁屯东街 | 20.91 | 400 | 320 | 236.36 | 可开放 |
| 10753 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)马圈子 | 12.96 | 400 | 320 | 268.16 | 可开放 |
| 10754 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)杜屯 | 11.86 | 400 | 320 | 272.56 | 可开放 |
| 10755 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)水龙沟 | 33.11 | 50 | 40 | 23.45 | 可开放 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10756 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)龙枣树沟 | 18.67 | 200 | 160 | 122.66 | 可开放 |
| 10757 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)芦秀红 | 0 | 50 | 40 | 40.00 | 可开放 |
| 10758 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)萝卜窖 | 19.98 | 400 | 320 | 240.08 | 可开放 |
| 10759 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)丁屯 | 17.31 | 400 | 320 | 250.76 | 可开放 |
| 10760 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 7120向阳线(农网)果树农场 | 14.42 | 50 | 40 | 32.79 | 可开放 |
| 10761 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)马圈子北道 | 48.03 | 20 | 16 | 6.39 | 可开放 |
| 10762 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(南票) | 7120向阳线(农网)张相公西八家 | 8.36 | 400 | 320 | 286.56 | 可开放 |
| 10763 | 南票区 | 张相公供电所 | 7120向阳线(农网) | 田屯 | 43.38 | 200 | 160 | 73.24 | 可开放 |

# 2025年三季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

| 序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 线路名称 | 电压等级 | 线路限额（A） | 最大电流（A） | 一年内最大负载率(%) | 异常次数 | 发生累计时长 | 上年度最大负载率 | 计算可开放容量(A) | 审核可开放容量(A) | 列入负面清单时间 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 线路近3年负荷增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国网兴城市供电公司 | 兴城变 | 10kV温泉线 | 10千伏 | 552 | 285 | 51.62% | | | 64.30% | 5355 | 1758 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.68% |
| 2 | 国网兴城市供电公司 | 兴城变 | 10kV城内线 | 10千伏 | 355 | 149 | 41.97% | | | 55.21% | 3443 | 1723 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.24% |
| 3 | 国网兴城市供电公司 | 兴城变 | 10kV车站线 | 10千伏 | 470 | 223 | 47.45% | | | 51.28% | 5210 | 3031 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.83% |
| 4 | 国网兴城市供电公司 | 兴城变 | 10kV农机二线 | 10千伏 | 352 | 31 | 8.81% | | | 6.25% | 3902 | 4496 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.56% |
| 5 | 国网兴城市供电公司 | 兴城变 | 10kV铁专线 | 10千伏 | 317 | 51 | 16.07% | | | 16.22% | 3518 | 3514 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.15% |
| 6 | 国网兴城市供电公司 | 兴城变 | 10kV兴温线 | 10千伏 | 470 | 191 | 40.64% | | | 0.00% | 5210 | 3204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 40.64% |
| 7 | 国网兴城市供电公司 | 兴城变 | 10kV河兴线 | 10千伏 | 552 | 302 | 54.70% | | | 67.20% | 5355 | 1463 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.50% |
| 8 | 国网兴城市供电公司 | 兴城变 | 10kV农机一线 | 10千伏 | 352 | 212 | 60.23% | | | 76.70% | 3902 | 1621 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.48% |
| 9 | 国网兴城市供电公司 | 河西变 | 10kV河机线 | 10千伏 | 552 | 286 | 51.80% | | | 65.20% | 5355 | 1827 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.40% |
| 10 | 国网兴城市供电公司 | 河西变 | 10kV河曹线 | 10千伏 | 240 | 152 | 63.33% | | | 65.00% | 2660 | 693 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.67% |
| 11 | 国网兴城市供电公司 | 河西变 | 10kV机场线 | 10千伏 | 481 | 170 | 35.33% | | | 47.18% | 5334 | 3723 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.85% |
| 12 | 国网兴城市供电公司 | 河西变 | 10kV河高线 | 10千伏 | 552 | 142 | 25.64% | | | 25.64% | 6120 | 5199 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 13 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温联线 | 10千伏 | 552 | 265 | 48.00% | | | 67.46% | 5355 | 3195 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.47% |
| 14 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温疗一线 | 10千伏 | 552 | 108 | 19.56% | | | 61.94% | 5355 | 3091 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -42.38% |
| 15 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温河线 | 10千伏 | 552 | 278 | 50.35% | | | 75.16% | 6120 | 2855 | 2025年2月14日 | 否 | 2025年5月30日 | -24.81% |
| 16 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温工三线 | 10千伏 | 481 | 301 | 62.56% | | | 65.65% | 5334 | 2926 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.10% |
| 17 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温工一线 | 10千伏 | 552 | 38 | 6.88% | | | 25.54% | 6120 | 7061 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.66% |
| 18 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温城线 | 10千伏 | 552 | 308 | 55.78% | | | 66.83% | 5355 | 2173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.05% |
| 19 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温疗#2线 | 10千伏 | 552 | 329 | 59.59% | | | 63.39% | 5355 | 1706 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.80% |
| 20 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温港线 | 10千伏 | 552 | 348 | 63.03% | | | 60.86% | 5355 | 2329 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.17% |
| 21 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温工二线 | 10千伏 | 428 | 81 | 18.93% | | | 13.32% | 4744 | 4874 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.61% |
| 22 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温医线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 5355 | 6694 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 23 | 国网兴城市供电公司 | 温泉变 | 10kV温兴线 | 10千伏 | 475 | 40 | 8.42% | | | 79.79% | 6800 | 8500 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -71.37% |
| 24 | 国网兴城市供电公司 | 星海变 | 10kV兴曹一线 | 10千伏 | 552 | 213 | 38.58% | | | 40.21% | 6120 | 4498 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.63% |
| 25 | 国网兴城市供电公司 | 星海变 | 10kV兴南一线 | 10千伏 | 428 | 115 | 26.87% | | | 42.06% | 4744 | 4250 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.19% |
| 26 | 国网兴城市供电公司 | 星海变 | 10kV兴东线 | 10千伏 | 428 | 107 | 25.00% | | | 17.52% | 4744 | 4631 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.48% |
| 27 | 国网兴城市供电公司 | 星海变 | 10kV兴中线 | 10千伏 | 428 | 409 | 95.56% | 3 | 181.1 | 102.96% | 4744 | -1154 | 2025年1月30日 | 否 | 无 | -7.40% |
| 28 | 国网兴城市供电公司 | 星海变 | 10kV兴水线 | 10千伏 | 405 | 266 | 65.68% | | | 65.93% | 4489 | 987 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.25% |
| 29 | 国网兴城市供电公司 | 星海变 | 10kV兴南二线 | 10千伏 | 428 | 155 | 36.21% | | | 29.11% | 4744 | 3991 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.10% |
| 30 | 国网兴城市供电公司 | 星海变 | 10kV兴曹二线 | 10千伏 | 552 | 151 | 27.35% | | | 54.34% | 5355 | 2225 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.99% |
| 31 | 国网兴城市供电公司 | 星海变 | 10kV兴华线 | 10千伏 | 428 | 57 | 13.32% | | | 24.07% | 4744 | 5030 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.75% |
| 32 | 国网兴城市供电公司 | 曹庄变 | 10kV水产线 | 10千伏 | 481 | 230 | 47.80% | | | 99.58% | 5334 | 6667 | 2024年2月30日 | 否 | 2024年12月30日 | -51.78% |
| 33 | 国网兴城市供电公司 | 曹庄变 | 10kV大甸子线 | 10千伏 | 240 | 130 | 54.17% | | | 90.42% | 2660 | 1074 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -36.25% |
| 34 | 国网兴城市供电公司 | 曹庄变 | 10kV菊花线 | 10千伏 | 240 | 18 | 7.50% | | | 8.33% | 2660 | 3014 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.83% |
| 35 | 国网兴城市供电公司 | 曹庄变 | 10kV园区线 | 10千伏 | 240 | 86 | 35.83% | | | 32.50% | 2660 | 1905 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.33% |
| 36 | 国网兴城市供电公司 | 曹庄变 | 10kV羊安线 | 10千伏 | 240 | 59 | 24.58% | | | 32.92% | 2660 | 2304 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.33% |
| 37 | 国网兴城市供电公司 | 曹庄变 | 10kV曹园线 | 10千伏 | 240 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 2660 | 3325 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 38 | 国网兴城市供电公司 | 曹庄变 | 10kV曹庄线 | 10千伏 | 413 | 137 | 33.19% | | | 56.20% | 4576 | 3347 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.01% |
| 39 | 国网兴城市供电公司 | 元台子变 | 10kV元台子线 | 10千伏 | 310 | 208 | 67.10% | | | 85.81% | 3436 | 693 | 2024年2月30日 | 否 | 2024年12月30日 | -18.71% |
| 40 | 国网兴城市供电公司 | 元台子变 | 10kV双树线 | 10千伏 | 310 | 139 | 44.84% | | | 56.45% | 3436 | 1888 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.61% |
| 41 | 国网兴城市供电公司 | 元台子变 | 10kV水源线 | 10千伏 | 310 | 53 | 17.10% | | | 22.26% | 3436 | 3377 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.16% |
| 42 | 国网兴城市供电公司 | 元台子变 | 10kV工业二线 | 10千伏 | 276 | 154 | 55.78% | | | 75.35% | 3060 | 1712 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.56% |
| 43 | 国网兴城市供电公司 | 东辛庄变 | 10kV东辛庄线 | 10千伏 | 240 | 71 | 29.58% | | | 112.08% | 2660 | 485 | 2024年2月30日 | 否 | 2024年12月30日 | -82.50% |
| 44 | 国网兴城市供电公司 | 东辛庄变 | 10kV微波线 | 10千伏 | 240 | 71 | 29.58% | | | 56.67% | 2660 | 1645 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.08% |
| 45 | 国网兴城市供电公司 | 东辛庄变 | 10kV粮库线 | 10千伏 | 240 | 115 | 47.92% | | | 62.50% | 2660 | 1334 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.58% |
| 46 | 国网兴城市供电公司 | 东辛庄变 | 10kV东山线 | 10千伏 | 552 | 405 | 73.35% | | | 58.50% | 6120 | 1761 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.85% |
| 47 | 国网兴城市供电公司 | 东辛庄变 | 10kV刘台子线 | 10千伏 | 310 | 108 | 34.84% | | | 58.06% | 3436 | 2304 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.23% |
| 48 | 国网兴城市供电公司 | 东辛庄变 | 10kV大寨线 | 10千伏 | 310 | 125 | 40.32% | | | 67.10% | 3436 | 2130 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.77% |
| 49 | 国网兴城市供电公司 | 东辛庄变 | 10kV东山二线 | 10千伏 | 552 | 170 | 30.79% | | | 0.00% | 6120 | 7650 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 30.79% |
| 50 | 国网兴城市供电公司 | 沙后所变 | 10kV沙纸线 | 10千伏 | 552 | 352 | 63.75% | | | 64.30% | 6120 | 1761 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.54% |
| 51 | 国网兴城市供电公司 | 沙后所变 | 10kV沙白线 | 10千伏 | 355 | 48 | 13.52% | | | 16.90% | 3935 | 4053 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.38% |
| 52 | 国网兴城市供电公司 | 沙后所变 | 10kV沙农线 | 10千伏 | 552 | 164 | 29.70% | | | 62.67% | 6120 | 4706 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.96% |
| 53 | 国网兴城市供电公司 | 沙后所变 | 10kV沙西线 | 10千伏 | 552 | 352 | 63.75% | | | 47.27% | 6120 | 895 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.48% |
| 54 | 国网兴城市供电公司 | 沙后所变 | 10kV沙东线 | 10千伏 | 355 | 182 | 51.27% | | | 43.66% | 3935 | 1767 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.61% |
| 55 | 国网兴城市供电公司 | 沙后所变 | 10kV沙海线 | 10千伏 | 552 | 102 | 18.47% | | | 60.13% | 6120 | 2281 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -41.66% |
| 56 | 国网兴城市供电公司 | 沙后所变 | 10kV沙望一线 | 10千伏 | 552 | 97 | 17.57% | | | 22.46% | 6120 | 5745 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.89% |
| 57 | 国网兴城市供电公司 | 沙后所变 | 10kV沙望二线 | 10千伏 | 552 | 214 | 38.76% | | | 37.85% | 6120 | 4152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.91% |
| 58 | 国网兴城市供电公司 | 高家岭变 | 10kV高汤线 | 10千伏 | 552 | 217 | 39.30% | | | 49.99% | 6120 | 3840 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.69% |
| 59 | 国网兴城市供电公司 | 高家岭变 | 10kV高石线 | 10千伏 | 552 | 113 | 20.47% | | | 33.69% | 6120 | 6005 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.22% |
| 60 | 国网兴城市供电公司 | 高家岭变 | 10kV高石二线 | 10千伏 | 552 | 32 | 5.80% | | | 13.77% | 6119 | 6609 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.97% |
| 61 | 国网兴城市供电公司 | 围屏变 | 10kV围屏线 | 10千伏 | 200 | 95 | 47.50% | | | 79.50% | 2217 | 1126 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 国网兴城市供电公司 | 围屏变 | 10kV高岭线 | 10千伏 | 310 | 6 | 1.81% | | | 1.81% | 3436 | 4198 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 63 | 国网兴城市供电公司 | 围屏变 | 10kV南大线 | 10千伏 | 310 | 98 | 31.61% | | | 45.16% | 3436 | 2875 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.55% |
| 64 | 国网兴城市供电公司 | 围屏变 | 10kV王道线 | 10千伏 | 310 | 9 | 2.90% | | | 9.21% | 3436 | 4139 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.31% |
| 65 | 国网兴城市供电公司 | 绿化变 | 10kV绿茂线 | 10千伏 | 173 | 138 | 79.77% | | | 69.36% | 1918 | 7 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.40% |
| 66 | 国网兴城市供电公司 | 绿化变 | 10kV李良线 | 10千伏 | 317 | 117 | 36.87% | | | 43.93% | 3518 | 1453 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.06% |
| 67 | 国网兴城市供电公司 | 绿化变 | 10kV绿铅线 | 10千伏 | 355 | 137 | 38.59% | | | 39.21% | 3935 | 2286 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.62% |
| 68 | 国网兴城市供电公司 | 羊安变 | 10kV白塔线 | 10千伏 | 317 | 102 | 32.14% | | | 48.89% | 3518 | 2630 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.75% |
| 69 | 国网兴城市供电公司 | 羊安变 | 10kV工业三线 | 10千伏 | 470 | 285 | 60.64% | | | 30.29% | 5210 | 2875 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 30.35% |
| 70 | 国网兴城市供电公司 | 羊安变 | 10kV羊高线 | 10千伏 | 552 | 262 | 47.45% | | | 26.62% | 6120 | 5104 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.83% |
| 71 | 国网兴城市供电公司 | 红崖子变 | 10kV工业一线 | 10千伏 | 552 | 131 | 23.73% | | | 76.06% | 6120 | 5399 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -52.33% |
| 72 | 国网兴城市供电公司 | 红崖子变 | 10kV红崖子线 | 10千伏 | 355 | 413 | 116.34% | 5 | 392.3 | 78.87% | 3443 | -2849 | 2024年7月16日 | 否 | 2025年12月30日 | 37.46% |
| 73 | 国网兴城市供电公司 | 红崖子变 | 10kV拣金线 | 10千伏 | 405 | 271 | 66.91% | | | 77.28% | 4489 | 3706 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.37% |
| 74 | 国网兴城市供电公司 | 郭家变 | 10kV药王线 | 10千伏 | 240 | 110 | 45.83% | | | 57.50% | 2660 | 1420 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.67% |
| 75 | 国网兴城市供电公司 | 郭家变 | 10kV旧门线 | 10千伏 | 552 | 103 | 18.66% | | | 24.09% | 6120 | 6265 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.43% |
| 76 | 国网兴城市供电公司 | 郭家变 | 10kV郭泥线 | 10千伏 | 552 | 138 | 24.99% | | | 26.08% | 6120 | 5572 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.09% |
| 77 | 国网兴城市供电公司 | 郭家变 | 10kV矿山线 | 10千伏 | 355 | 111 | 31.27% | | | 0.00% | 3935 | 4226 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.27% |
| 78 | 国网兴城市供电公司 | 郭家变 | 10kV郭家线 | 10千伏 | 470 | 150 | 31.91% | | | 33.40% | 5210 | 3914 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.49% |
| 79 | 国网兴城市供电公司 | 朱家变 | 10kV碱厂线 | 10千伏 | 310 | 102 | 32.90% | | | 20.81% | 3436 | 2996 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.10% |
| 80 | 国网兴城市供电公司 | 朱家变 | 10kV三道线 | 10千伏 | 355 | 112 | 31.55% | | | 29.16% | 3935 | 4018 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.39% |
| 81 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学南二线 | 10千伏 | 481 | 281 | 58.40% | | | 10.81% | 5334 | 5766 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 47.59% |
| 82 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学南线 | 10千伏 | 552 | 357 | 64.66% | | | 76.07% | 6120 | 376 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.41% |
| 83 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学疗二线 | 10千伏 | 552 | 270 | 48.90% | | | 36.41% | 5355 | 3213 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.50% |
| 84 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学首二线 | 10千伏 | 428 | 135 | 31.54% | | | 65.89% | 4744 | 1046 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.35% |
| 85 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学港二线 | 10千伏 | 428 | 34 | 7.94% | | | 40.91% | 4744 | 2898 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.97% |
| 86 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学港一线 | 10千伏 | 428 | 78 | 18.22% | | | 32.48% | 4744 | 3523 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.25% |
| 87 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学东一线 | 10千伏 | 428 | 149 | 34.81% | | | 84.11% | 4744 | 2951 | 2024年2月30日 | 否 | 2024年12月30日 | -49.30% |
| 88 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学东二线 | 10千伏 | 428 | 340 | 79.44% | | | 47.66% | 4744 | 2397 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.78% |
| 89 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学首一线 | 10千伏 | 428 | 45 | 10.51% | | | 3.74% | 4744 | 5653 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.78% |
| 90 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学疗一线 | 10千伏 | 317 | 187 | 58.93% | | | 37.85% | 3078 | 1767 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.08% |
| 91 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学首三线 | 10千伏 | 428 | 89 | 20.79% | | | 14.49% | 4744 | 4857 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.31% |
| 92 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学高线 | 10千伏 | 428 | 305 | 71.26% | | | 53.50% | 4151 | 1223 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.76% |
| 93 | 国网兴城市供电公司 | 学府变 | 10kV学湖线（新增） | 10千伏 | 428 | 25 | 5.84% | | | 5.84% | 5930 | 5497 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.84% |
| 94 | 国网兴城市供电公司 | 海滨变 | 10kV海沙线 | 10千伏 | 552 | 376 | 68.10% | | | 27.17% | 6120 | 5052 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 40.93% |
| 95 | 国网兴城市供电公司 | 海滨变 | 10kV海西线 | 10千伏 | 552 | 135 | 24.45% | | | 67.56% | 6120 | 1190 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -43.11% |
| 96 | 国网兴城市供电公司 | 海滨变 | 10kV海东线 | 10千伏 | 552 | 241 | 43.65% | | | 65.02% | 6120 | 1432 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.37% |
| 97 | 国网兴城市供电公司 | 海滨变 | 10kV海核线 | 10千伏 | 552 | 416 | 75.35% | | | 76.98% | 6120 | 289 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.63% |
| 98 | 国网兴城市供电公司 | 东窑变 | 10kV东月线 | 10千伏 | 355 | 65 | 18.31% | | | 18.31% | 3935 | 3793 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 99 | 国网绥中县供电公司 | 赵屯变 | 10kV赵杨二线 | 10千伏 | 552 | 71 | 12.86% | | | 48.00% | 6120 | 6730 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.14% |
| 100 | 国网绥中县供电公司 | 赵屯变 | 10kV赵杨一线 | 10千伏 | 552 | 72 | 13.04% | | | 37.31% | 6120 | 5970 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.27% |
| 101 | 国网绥中县供电公司 | 赵屯变 | 10kV电厂生活线 | 10千伏 | 481 | 78 | 16.21% | | | 27.43% | 5334 | 5541 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.22% |
| 102 | 国网绥中县供电公司 | 赵屯变 | 10kV赵港线 | 10千伏 | 481 | 145 | 30.13% | | | 3.74% | 5334 | 4294 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 26.39% |
| 103 | 国网绥中县供电公司 | 赵屯变 | 10kV公司生活线 | 10千伏 | 481 | 133 | 27.64% | | | 33.04% | 5334 | 5076 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.40% |
| 104 | 国网绥中县供电公司 | 赵屯变 | 10kV赵星线 | 10千伏 | 552 | 8 | 1.45% | | | 0.00% | 6120 | 7425 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.45% |
| 105 | 国网绥中县供电公司 | 赵屯变 | 10kV赵发线 | 10千伏 | 552 | 20 | 3.62% | | | 0.72% | 6120 | 7356 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.90% |
| 106 | 国网绥中县供电公司 | 王凤台变 | 10kV李家1线 | 10千伏 | 240 | 193 | 80.42% | 3 | 261.9 | 57.08% | 2660 | -17 | 2025年7月4日 | 是 | 2025年12月30日 | 23.33% |
| 107 | 国网绥中县供电公司 | 王凤台变 | 10kV永安线 | 10千伏 | 223 | 116 | 51.98% | | | 0.00% | 2474 | 1914 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 51.98% |
| 108 | 国网绥中县供电公司 | 王凤台变 | 10kV农场1线 | 10千伏 | 160 | 50 | 31.25% | | | 37.50% | 1774 | 1419 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.25% |
| 109 | 国网绥中县供电公司 | 王凤台变 | 10kV李家2线 | 10千伏 | 246 | 209 | 84.96% | 2 | 243.6 | 47.15% | 2727 | -221 | 2025年7月4日 | 是 | 2025年12月30日 | 37.80% |
| 110 | 国网绥中县供电公司 | 王凤台变 | 10kV农场2线 | 10千伏 | 160 | 133 | 83.13% | 2 | 69.2 | 44.38% | 1774 | -87 | 2025年7月4日 | 否 | 无 | 38.75% |
| 111 | 国网绥中县供电公司 | 王凤台变 | 10kV农场3线 | 10千伏 | 160 | 48 | 30.00% | | | 21.25% | 1774 | 1472 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.75% |
| 112 | 国网绥中县供电公司 | 王宝变 | 10kV王贺线 | 10千伏 | 552 | 148 | 26.81% | | | 41.84% | 6120 | 2801 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.03% |
| 113 | 国网绥中县供电公司 | 王宝变 | 10kV王吕线 | 10千伏 | 552 | 78 | 14.13% | | | 9.96% | 6120 | 6403 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.17% |
| 114 | 国网绥中县供电公司 | 王宝变 | 10kV王赵线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 6120 | 7650 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 115 | 国网绥中县供电公司 | 王宝变 | 10kV王见线 | 10千伏 | 552 | 160 | 28.98% | | | 23.00% | 6120 | 5069 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.98% |
| 116 | 国网绥中县供电公司 | 王宝变 | 10kV王荒线 | 10千伏 | 552 | 330 | 59.77% | | | 46.73% | 6120 | 2679 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.04% |
| 117 | 国网绥中县供电公司 | 万家变 | 10kV西甸子线 | 10千伏 | 317 | 251 | 79.09% | | | 51.99% | 3518 | 587 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 27.10% |
| 118 | 国网绥中县供电公司 | 万家变 | 10kV万家北线 | 10千伏 | 317 | 203 | 63.97% | | | 40.65% | 3518 | 1383 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 23.32% |
| 119 | 国网绥中县供电公司 | 万家变 | 10kV万家南线 | 10千伏 | 317 | 21 | 6.62% | | | 4.73% | 3518 | 3947 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.89% |
| 120 | 国网绥中县供电公司 | 万家变 | 10kV万工线 | 10千伏 | 317 | 73 | 23.00% | | | 13.24% | 3518 | 3947 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.77% |
| 121 | 国网绥中县供电公司 | 万家变 | 10kV港专线 | 10千伏 | 317 | 48 | 15.13% | | | 1.89% | 3518 | 4094 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.24% |
| 122 | 国网绥中县供电公司 | 土头山变 | 10kV西平南线 | 10千伏 | 240 | 206 | 85.83% | 4 | 86.1 | 57.50% | 2660 | -242 | 2025年7月4日 | 否 | 无 | 28.33% |
| 123 | 国网绥中县供电公司 | 土头山变 | 10kV西平北线 | 10千伏 | 240 | 127 | 52.92% | | | 14.58% | 2660 | 901 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 38.33% |
| 124 | 国网绥中县供电公司 | 土头山变 | 10kV葛家线 | 10千伏 | 552 | 195 | 35.32% | | | 38.94% | 6120 | 4775 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.62% |
| 125 | 国网绥中县供电公司 | 土头山变 | 10kV宽邦线 | 10千伏 | 355 | 145 | 40.85% | | | 0.00% | 3935 | 953 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 40.85% |
| 126 | 国网绥中县供电公司 | 塔山屯变 | 10kV塔河线 | 10千伏 | 552 | 295 | 53.43% | | | 59.95% | 6120 | 3082 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.52% |
| 127 | 国网绥中县供电公司 | 塔山屯变 | 10kV塔山南线 | 10千伏 | 428 | 278 | 64.95% | | | 31.78% | 4744 | 1375 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 33.18% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 国网绥中县供电公司 | 塔山屯变 | 10kV塔山北线 | 10千伏 | 355 | 164 | 46.20% | | | 36.62% | 3935 | 2217 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.58% |
| 129 | 国网绥中县供电公司 | 塔山屯变 | 10kV塔渔线 | 10千伏 | 481 | 397 | 82.51% | 4 | 121.9 | 76.90% | 5334 | -209 | 2025年7月4日 | 否 | 无 | 5.61% |
| 130 | 国网绥中县供电公司 | 塔山屯变 | 10kV小庄子北线 | 10千伏 | 355 | 202 | 56.90% | | | 47.04% | 3935 | 1749 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.86% |
| 131 | 国网绥中县供电公司 | 塔山屯变 | 10kV塔东线 | 10千伏 | 552 | 514 | 93.10% | 4 | 269.8 | 36.95% | 6120 | -1252 | 2025年7月4日 | 是 | 2025年12月30日 | 56.15% |
| 132 | 国网绥中县供电公司 | 塔山屯变 | 10kV塔白线 | 10千伏 | 552 | 47 | 8.51% | | | 1.81% | 6120 | 6957 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.70% |
| 133 | 国网绥中县供电公司 | 塔山屯变 | 10kV小庄子南线 | 10千伏 | 355 | 149 | 41.97% | | | 58.59% | 3935 | 2650 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.62% |
| 134 | 国网绥中县供电公司 | 塔山屯变 | 10kV塔南二线 | 10千伏 | 552 | 343 | 62.14% | | | 37.68% | 6119 | 2542 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.46% |
| 135 | 国网绥中县供电公司 | 塔山屯变 | 10kV塔盐线 | 10千伏 | 552 | 360 | 65.22% | | | 51.28% | 6119 | 1794 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.94% |
| 136 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV车站线 | 10千伏 | 552 | 184 | 33.33% | | | 42.20% | 6120 | 4203 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.87% |
| 137 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV水源分线 | 10千伏 | 552 | 287 | 51.98% | | | 56.51% | 6120 | 2922 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.53% |
| 138 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV化肥线 | 10千伏 | 552 | 45 | 8.15% | | | 0.00% | 6120 | 6853 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.15% |
| 139 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV磷肥线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 47.18% | 6120 | 7650 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -47.18% |
| 140 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV机场线 | 10千伏 | 552 | 172 | 31.15% | | | 22.26% | 6120 | 3996 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.89% |
| 141 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV水源线 | 10千伏 | 552 | 316 | 57.23% | | | 43.29% | 6120 | 2939 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.95% |
| 142 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV磷电线 | 10千伏 | 552 | 326 | 59.05% | | | 44.79% | 6120 | 2056 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.26% |
| 143 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV大台线 | 10千伏 | 355 | 154 | 43.38% | | | 14.31% | 3935 | 1957 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 29.07% |
| 144 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV塔山线 | 10千伏 | 552 | 109 | 19.74% | | | 27.53% | 6120 | 6057 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.79% |
| 145 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV城内二线 | 10千伏 | 552 | 265 | 48.00% | | | 71.36% | 6120 | 2766 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.36% |
| 146 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV城内一线 | 10千伏 | 552 | 269 | 48.72% | | | 0.00% | 6120 | 2887 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 48.72% |
| 147 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV绥跃线 | 10千伏 | 428 | 233 | 54.44% | | | 0.00% | 4744 | 2224 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 54.44% |
| 148 | 国网绥中县供电公司 | 绥中变 | 10kV绥环线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 82.56% | 6119 | 7649 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -82.56% |
| 149 | 国网绥中县供电公司 | 沙河变 | 10kV叶家线 | 10千伏 | 317 | 30 | 9.45% | | | 21.74% | 3518 | 3123 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.29% |
| 150 | 国网绥中县供电公司 | 沙河变 | 10kV沙河一线 | 10千伏 | 317 | 234 | 73.74% | | | 16.39% | 3518 | 3375 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 57.35% |
| 151 | 国网绥中县供电公司 | 沙河变 | 10kV沙河三线 | 10千伏 | 317 | 35 | 11.03% | | | 36.55% | 3518 | 3618 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.52% |
| 152 | 国网绥中县供电公司 | 沙河变 | 10kV荒地线 | 10千伏 | 317 | 232 | 73.11% | | | 37.50% | 3518 | 587 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 35.61% |
| 153 | 国网绥中县供电公司 | 沙河变 | 10kV沙河二线 | 10千伏 | 317 | 214 | 67.44% | | | 58.64% | 3518 | 1106 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.79% |
| 154 | 国网绥中县供电公司 | 沙河变 | 10kV沙叶线 | 10千伏 | 428 | 314 | 73.36% | | | 34.85% | 3558 | 1082 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 38.51% |
| 155 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞鑫线 | 10千伏 | 373 | 186 | 49.87% | | | 0.00% | 4135 | 1739 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 49.87% |
| 156 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞农#1线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 46.37% | 6120 | 7650 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -46.37% |
| 157 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞城#2线 | 10千伏 | 552 | 369 | 66.83% | | | 32.06% | 6120 | 809 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 34.78% |
| 158 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞磷线 | 10千伏 | 552 | 194 | 35.14% | | | 23.55% | 6120 | 4567 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.59% |
| 159 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞水#1线 | 10千伏 | 552 | 331 | 59.95% | | | 53.61% | 6120 | 2246 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.34% |
| 160 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞化线 | 10千伏 | 552 | 275 | 49.81% | | | 46.37% | 6120 | 2870 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.44% |
| 161 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞城#1线 | 10千伏 | 552 | 329 | 59.59% | | | 60.86% | 6120 | 2125 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.27% |
| 162 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞机线 | 10千伏 | 552 | 335 | 60.68% | | | 67.38% | 6120 | 2142 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.70% |
| 163 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞水#2线 | 10千伏 | 552 | 222 | 40.21% | | | 44.92% | 6120 | 4636 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.71% |
| 164 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞车线 | 10千伏 | 552 | 265 | 48.00% | | | 0.00% | 6120 | 3251 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 48.00% |
| 165 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞金线 | 10千伏 | 552 | 135 | 24.45% | | | 0.00% | 6120 | 5399 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.45% |
| 166 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞宏线 | 10千伏 | 552 | 342 | 61.94% | | | 3.98% | 6120 | 2056 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 57.96% |
| 167 | 国网绥中县供电公司 | 瑞州变 | 10kV瑞中一线 | 10千伏 | 552 | 57 | 10.32% | | | 64.08% | 6120 | 6784 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -53.75% |
| 168 | 国网绥中县供电公司 | 秋子沟变 | 10kV秋子沟线 | 10千伏 | 223 | 208 | 93.20% | | | 54.34% | 2474 | 754 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 38.87% |
| 169 | 国网绥中县供电公司 | 秋子沟变 | 10kV明水线 | 10千伏 | 173 | 133 | 76.88% | | | 56.91% | 1918 | 432 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.97% |
| 170 | 国网绥中县供电公司 | 秋子沟变 | 10kV王家店线 | 10千伏 | 223 | 162 | 72.59% | | | 25.90% | 2474 | 564 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 46.69% |
| 171 | 国网绥中县供电公司 | 前卫变 | 10kV网户二线 | 10千伏 | 552 | 173 | 31.33% | | | 46.76% | 6120 | 4595 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.43% |
| 172 | 国网绥中县供电公司 | 前卫变 | 10kV王宝线 | 10千伏 | 355 | 254 | 71.55% | | | 43.10% | 3935 | 1074 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.45% |
| 173 | 国网绥中县供电公司 | 前卫变 | 10kV网户线 | 10千伏 | 355 | 182 | 51.27% | | | 21.69% | 3935 | 2096 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 29.58% |
| 174 | 国网绥中县供电公司 | 前卫变 | 10kV前卫线 | 10千伏 | 355 | 190 | 53.52% | | | 0.00% | 3935 | 1905 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 53.52% |
| 175 | 国网绥中县供电公司 | 前卫变 | 10kV矿山线 | 10千伏 | 240 | 115 | 47.92% | | | 35.77% | 2660 | 1411 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.14% |
| 176 | 国网绥中县供电公司 | 前卫变 | 10kV水库线 | 10千伏 | 355 | 87 | 24.51% | | | 4.53% | 3935 | 3183 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.98% |
| 177 | 国网绥中县供电公司 | 前卫变 | 10kV王宝#2线 | 10千伏 | 552 | 43 | 7.79% | | | 72.48% | 6120 | 6966 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -64.69% |
| 178 | 国网绥中县供电公司 | 宽邦变 | 10kV宽邦南线 | 10千伏 | 317 | 247 | 77.83% | | | 45.71% | 3518 | 1210 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 32.13% |
| 179 | 国网绥中县供电公司 | 黄家变 | 10kV范家线 | 10千伏 | 223 | 208 | 93.20% | | | 46.15% | 2474 | 165 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 47.05% |
| 180 | 国网绥中县供电公司 | 黄家变 | 10kV大王庙线 | 10千伏 | 223 | 143 | 64.08% | | | 44.36% | 2474 | 714 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.72% |
| 181 | 国网绥中县供电公司 | 黄家变 | 10kV黄家线 | 10千伏 | 223 | 119 | 53.32% | | | 63.10% | 2474 | 1204 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.78% |
| 182 | 国网绥中县供电公司 | 高台变 | 10kV高台线 | 10千伏 | 355 | 283 | 79.72% | | | 15.44% | 3935 | 606 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 64.28% |
| 183 | 国网绥中县供电公司 | 高台变 | 10kV高台北线 | 10千伏 | 317 | 71 | 22.37% | | | 11.25% | 3518 | 3306 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.12% |
| 184 | 国网绥中县供电公司 | 高台变 | 10kV龙屯线 | 10千伏 | 240 | 45 | 18.75% | | | 64.17% | 2660 | 2598 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -45.42% |
| 185 | 国网绥中县供电公司 | 高台变 | 10kV高甸子线 | 10千伏 | 240 | 170 | 70.83% | | | 37.81% | 2660 | 381 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 33.02% |
| 186 | 国网绥中县供电公司 | 高岭变 | 10kV首钢线 | 10千伏 | 317 | 181 | 57.04% | | | 1.81% | 3518 | 1730 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 55.23% |
| 187 | 国网绥中县供电公司 | 高岭变 | 10kV高岭线 | 10千伏 | 317 | 176 | 55.46% | | | 56.67% | 3518 | 1730 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.21% |
| 188 | 国网绥中县供电公司 | 高岭变 | 10kV微波线 | 10千伏 | 317 | 134 | 42.23% | | | 75.35% | 3518 | 2152 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -33.12% |
| 189 | 国网绥中县供电公司 | 高岭变 | 10kV工业二线 | 10千伏 | 317 | 83 | 26.15% | | | 76.06% | 3518 | 3081 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -49.90% |
| 190 | 国网绥中县供电公司 | 高岭变 | 10kV工业一线 | 10千伏 | 160 | 0 | 0.00% | | | 35.29% | 1774 | 2217 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.29% |
| 191 | 国网绥中县供电公司 | 高岭变 | 10kV前所线 | 10千伏 | 317 | 250 | 78.78% | | | 23.00% | 3518 | 968 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 55.78% |
| 192 | 国网绥中县供电公司 | 高岭变 | 10kV高岭北线 | 10千伏 | 317 | 81 | 25.52% | | | 24.63% | 3518 | 3496 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.89% |
| 193 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤港线 | 10千伏 | 552 | 63 | 11.41% | | | 38.94% | 6120 | 6889 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.53% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤工线 | 10千伏 | 552 | 267 | 48.36% | | | 0.00% | 6120 | 4181 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 48.36% |
| 195 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤金二线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 6120 | 7650 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 196 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤金一线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 35.32% | 6120 | 7650 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.32% |
| 197 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤华一线 | 10千伏 | 552 | 113 | 20.47% | | | 5.43% | 6120 | 5821 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.03% |
| 198 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤华二线 | 10千伏 | 552 | 46 | 8.33% | | | 12.68% | 6120 | 7050 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.35% |
| 199 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤前线 | 10千伏 | 552 | 65 | 11.77% | | | 21.73% | 6120 | 6775 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.96% |
| 200 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤生线 | 10千伏 | 552 | 139 | 25.18% | | | 0.00% | 6120 | 5628 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.18% |
| 201 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤海线 | 10千伏 | 552 | 115 | 20.83% | | | 0.00% | 6120 | 6409 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.83% |
| 202 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤星线 | 10千伏 | 552 | 10 | 1.81% | | | 0.00% | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.81% |
| 203 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤与线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 17.75% | 0 | 0 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.75% |
| 204 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤龙线 | 10千伏 | 552 | 89 | 16.12% | | | 48.91% | 6119 | 5267 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.79% |
| 205 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤止线 | 10千伏 | 552 | 111 | 20.11% | | | 0.00% | 6119 | 1864 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.11% |
| 206 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤滨一线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 6119 | 7649 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 207 | 国网绥中县供电公司 | 渤海变 | 10kV渤滨二线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 4.17% | 6119 | 7649 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.17% |
| 208 | 国网绥中县供电公司 | 侯家变 | 10kV候海四线 | 10千伏 | 552 | 75 | 13.58% | | | 19.16% | 6120 | 6698 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.57% |
| 209 | 国网绥中县供电公司 | 侯家变 | 10kV候茂线 | 10千伏 | 428 | 21 | 4.91% | | | 2.80% | 3558 | 2889 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.10% |
| 210 | 国网绥中县供电公司 | 侯家变 | 10kV候止线 | 10千伏 | 428 | 129 | 30.14% | | | 4.58% | 3558 | 2663 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.56% |
| 211 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV电台线 | 10千伏 | 240 | 11 | 4.58% | | | 0.73% | 2660 | 3135 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.86% |
| 212 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV纺织西线(停运) | 10千伏 | 413 | 0 | 0.00% | | | 18.46% | 4576 | 5720 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -18.46% |
| 213 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV冶炼线 | 10千伏 | 319 | 0 | 0.00% | | | 3.94% | 3536 | 4420 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.94% |
| 214 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV汇源线 | 10千伏 | 428 | 79 | 18.46% | | | 36.34% | 4744 | 4562 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.88% |
| 215 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV建井线 | 10千伏 | 355 | 14 | 3.94% | | | 78.33% | 3935 | 4676 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -74.39% |
| 216 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV建库线 | 10千伏 | 355 | 129 | 36.34% | | | 5.14% | 3935 | 2685 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 31.20% |
| 217 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV煤矿线 | 10千伏 | 240 | 188 | 78.33% | | | 22.26% | 2660 | 69 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 56.08% |
| 218 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV农贸线 | 10千伏 | 428 | 22 | 5.14% | | | 4.34% | 4744 | 5549 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.80% |
| 219 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV水源线 | 10千伏 | 552 | 286 | 51.80% | | | 54.07% | 5355 | 1740 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.27% |
| 220 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV天星三线 | 10千伏 | 553 | 24 | 4.34% | | | 32.48% | 6130 | 7247 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.14% |
| 221 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV五一线 | 10千伏 | 553 | 299 | 54.07% | | | 29.49% | 5364 | 1526 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.58% |
| 222 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV新区二线 | 10千伏 | 428 | 139 | 32.48% | | | 50.47% | 4744 | 3523 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.99% |
| 223 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV新区线 | 10千伏 | 373 | 110 | 29.49% | | | 18.22% | 4135 | 3263 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.27% |
| 224 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV兴隆线 | 10千伏 | 428 | 216 | 50.47% | | | 35.99% | 4151 | 1448 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.48% |
| 225 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV雨润线 | 10千伏 | 428 | 78 | 18.22% | | | 3.62% | 4744 | 4579 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.61% |
| 226 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV镇干线 | 10千伏 | 553 | 199 | 35.99% | | | 32.17% | 6130 | 4216 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.81% |
| 227 | 国网建昌县供电公司 | 建昌变 | 10kV天星二线 | 10千伏 | 553 | 20 | 3.62% | | | 26.27% | 6130 | 7316 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.66% |
| 228 | 国网建昌县供电公司 | 八家子变 | 10kV镇内三线 | 10千伏 | 373 | 120 | 32.17% | | | 95.16% | 4135 | 3090 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -62.99% |
| 229 | 国网建昌县供电公司 | 八家子变 | 10kV镇内一线 | 10千伏 | 373 | 98 | 26.27% | | | 68.39% | 4135 | 3471 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -42.11% |
| 230 | 国网建昌县供电公司 | 八家子变 | 6.3kV东风1线 | 6.3千伏 | 310 | 295 | 95.16% | 2 | 37.6 | 101.57% | 3436 | -814 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.41% |
| 231 | 国网建昌县供电公司 | 八家子变 | 6.3kV东风2线 | 6.3千伏 | 310 | 212 | 68.39% | | | 106.20% | 3436 | 624 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -37.81% |
| 232 | 国网建昌县供电公司 | 八家子变 | 6.3kV红旗线 | 6.3千伏 | 355 | 366 | 103.10% | 3 | 242.7 | 121.09% | 3935 | -1420 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.99% |
| 233 | 国网建昌县供电公司 | 八家子变 | 6.3kV选矿线 | 6.3千伏 | 355 | 377 | 106.20% | 2 | 277.3 | 137.20% | 3935 | -1611 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -31.00% |
| 234 | 国网建昌县供电公司 | 八家子变 | 6.3kV镇内二线 | 6.3千伏 | 373 | 112 | 30.03% | | | 23.75% | 4135 | 3228 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.28% |
| 235 | 国网建昌县供电公司 | 八家子变 | 6.3kV水源线 | 6.3千伏 | 373 | 248 | 66.49% | | | 58.75% | 4135 | 873 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.74% |
| 236 | 国网建昌县供电公司 | 大屯变 | 10kV八家子线 | 10千伏 | 240 | 57 | 23.75% | | | 50.42% | 2660 | 2338 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.67% |
| 237 | 国网建昌县供电公司 | 大屯变 | 10kV大屯线 | 10千伏 | 240 | 141 | 58.75% | | | 51.25% | 2660 | 883 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.50% |
| 238 | 国网建昌县供电公司 | 大屯变 | 10kV黑山科线 | 10千伏 | 240 | 121 | 50.42% | | | 49.17% | 2660 | 1230 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.25% |
| 239 | 国网建昌县供电公司 | 大屯变 | 10kV雷家店线 | 10千伏 | 240 | 123 | 51.25% | | | 50.42% | 2660 | 1195 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.83% |
| 240 | 国网建昌县供电公司 | 大屯变 | 10kV杨树湾子线 | 10千伏 | 240 | 118 | 49.17% | | | 39.17% | 2660 | 1282 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.00% |
| 241 | 国网建昌县供电公司 | 谷杖子变 | 10kV谷杖子线 | 10千伏 | 240 | 121 | 50.42% | | | 51.25% | 2660 | 1230 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.83% |
| 242 | 国网建昌县供电公司 | 谷杖子变 | 10kV锰矿线 | 10千伏 | 240 | 94 | 39.17% | | | 24.58% | 2660 | 1697 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.58% |
| 243 | 国网建昌县供电公司 | 谷杖子变 | 10kV娘娘庙线 | 10千伏 | 240 | 123 | 51.25% | | | 35.00% | 2660 | 1195 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.25% |
| 244 | 国网建昌县供电公司 | 尚房子变 | 10kV和北线 | 10千伏 | 240 | 59 | 24.58% | | | 37.08% | 2660 | 2304 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.50% |
| 245 | 国网建昌县供电公司 | 尚房子变 | 10kV和南线 | 10千伏 | 240 | 84 | 35.00% | | | 33.33% | 2660 | 1871 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.67% |
| 246 | 国网建昌县供电公司 | 尚房子变 | 10kV温杖子线 | 10千伏 | 240 | 89 | 37.08% | | | 17.10% | 2660 | 1784 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.99% |
| 247 | 国网建昌县供电公司 | 尚房子变 | 10kV养马甸子线 | 10千伏 | 240 | 80 | 33.33% | | | 20.81% | 2660 | 1940 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.53% |
| 248 | 国网建昌县供电公司 | 碱厂变 | 10kV碱厂2线 | 10千伏 | 310 | 53 | 17.10% | | | 58.14% | 3436 | 3377 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -41.04% |
| 249 | 国网建昌县供电公司 | 碱厂变 | 10kV碱厂线 | 10千伏 | 240 | 69 | 28.75% | | | 15.00% | 2660 | 2130 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.75% |
| 250 | 国网建昌县供电公司 | 碱厂变 | 10kV喇嘛洞1线 | 10千伏 | 552 | 321 | 58.14% | | | 42.08% | 6120 | 2090 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.06% |
| 251 | 国网建昌县供电公司 | 碱厂变 | 10kV喇嘛洞2线 | 10千伏 | 240 | 36 | 15.00% | | | 14.49% | 2660 | 2702 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.51% |
| 252 | 国网建昌县供电公司 | 碱厂变 | 10kV头道营子线 | 10千伏 | 240 | 101 | 42.08% | | | 53.80% | 2660 | 1576 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.72% |
| 253 | 国网建昌县供电公司 | 碱厂变 | 10kV碱贺线 | 10千伏 | 552 | 80 | 14.49% | | | 36.67% | 6119 | 6263 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.17% |
| 254 | 国网建昌县供电公司 | 玲珑塔变 | 10kV巴什罕线 | 10千伏 | 355 | 191 | 53.80% | | | 35.99% | 3935 | 1611 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.82% |
| 255 | 国网建昌县供电公司 | 玲珑塔变 | 10kV玲珑塔线 | 10千伏 | 240 | 88 | 36.67% | | | 54.52% | 2660 | 1801 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.85% |
| 256 | 国网建昌县供电公司 | 玲珑塔变 | 10kV镇干线 | 10千伏 | 240 | 179 | 74.58% | | | 41.66% | 2660 | 225 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 32.93% |
| 257 | 国网建昌县供电公司 | 蟒挡坝变 | 10kV工业线 | 10千伏 | 552 | 301 | 54.52% | | | 37.50% | 5355 | 1481 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.02% |
| 258 | 国网建昌县供电公司 | 蟒挡坝变 | 10kV宫山咀线 | 10千伏 | 552 | 230 | 41.66% | | | 34.52% | 6120 | 3667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.14% |
| 259 | 国网建昌县供电公司 | 蟒挡坝变 | 10kV牤牛营子线 | 10千伏 | 352 | 132 | 37.50% | | | 64.58% | 3902 | 2591 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.08% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 国网建昌县供电公司 | 蟒挡坝变 | 10kV石佛线 | 10千伏 | 310 | 107 | 34.52% | | | 6.43% | 3436 | 2442 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.08% |
| 261 | 国网建昌县供电公司 | 蟒挡坝变 | 10kV素珠营子线 | 10千伏 | 240 | 155 | 64.58% | | | 1.81% | 2660 | 641 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 62.77% |
| 262 | 国网建昌县供电公司 | 蟒挡坝变 | 10kV蟒水线 | 10千伏 | 373 | 24 | 6.43% | | | 54.25% | 4135 | 4753 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -47.81% |
| 263 | 国网建昌县供电公司 | 蟒挡坝变 | 10kV蟒古线 | 10千伏 | 552 | 10 | 1.81% | | | 55.24% | 6120 | 7477 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -53.43% |
| 264 | 国网建昌县供电公司 | 蟒挡坝变 | 10kV蟒晶线 | 10千伏 | 552 | 322 | 58.32% | | | 38.71% | 6120 | 2073 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.61% |
| 265 | 国网建昌县供电公司 | 蟒挡坝变 | 10kV蟒电线 | 10千伏 | 552 | 305 | 55.24% | | | 26.77% | 6120 | 2368 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.47% |
| 266 | 国网建昌县供电公司 | 蟒挡坝变 | 10kV蟒石线 | 10千伏 | 423 | 65 | 15.37% | | | 49.58% | 4689 | 4735 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.22% |
| 267 | 国网建昌县供电公司 | 汤神庙变 | 10kV汤神庙工业线 | 10千伏 | 310 | 120 | 38.71% | | | 69.63% | 3436 | 2217 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -30.92% |
| 268 | 国网建昌县供电公司 | 汤神庙变 | 10kV汤神庙线 | 10千伏 | 310 | 83 | 26.77% | | | 53.50% | 3436 | 2858 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.73% |
| 269 | 国网建昌县供电公司 | 汤神庙变 | 10kV王宝营子线 | 10千伏 | 240 | 119 | 49.58% | | | 23.36% | 2660 | 1264 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 26.22% |
| 270 | 国网建昌县供电公司 | 西沟变 | 10kV镇北线 | 10千伏 | 428 | 298 | 69.63% | | | 66.59% | 4151 | 28 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.04% |
| 271 | 国网建昌县供电公司 | 西沟变 | 10kV镇内线 | 10千伏 | 428 | 229 | 53.50% | | | 17.21% | 4744 | 1964 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 36.30% |
| 272 | 国网建昌县供电公司 | 西沟变 | 10kV医院线 | 10千伏 | 428 | 100 | 23.36% | | | 43.33% | 4151 | 3457 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.97% |
| 273 | 国网建昌县供电公司 | 西沟变 | 10kV镇凌线 | 10千伏 | 428 | 285 | 66.59% | | | 72.92% | 4151 | 253 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.33% |
| 274 | 国网建昌县供电公司 | 西沟变 | 10kV城西线 | 10千伏 | 552 | 95 | 17.21% | | | 49.30% | 5355 | 5049 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.09% |
| 275 | 国网建昌县供电公司 | 新开岭变 | 10kV新开岭线 | 10千伏 | 240 | 104 | 43.33% | | | 56.25% | 2660 | 1524 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.92% |
| 276 | 国网建昌县供电公司 | 药王庙变 | 10kV二道湾子线 | 10千伏 | 240 | 175 | 72.92% | | | 46.76% | 2660 | 294 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 26.16% |
| 277 | 国网建昌县供电公司 | 药王庙变 | 10kV鸽子洞线 | 10千伏 | 355 | 175 | 49.30% | | | 16.90% | 3935 | 1888 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 32.39% |
| 278 | 国网建昌县供电公司 | 药王庙变 | 10kV小德营子线 | 10千伏 | 240 | 135 | 56.25% | | | 30.83% | 2660 | 987 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.42% |
| 279 | 国网建昌县供电公司 | 药王庙变 | 10kV药王庙线 | 10千伏 | 355 | 166 | 46.76% | | | 57.50% | 3935 | 2044 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.74% |
| 280 | 国网建昌县供电公司 | 药王庙变 | 10k药航二线(新增) | 10千伏 | 552 | 150 | 27.17% | | | 33.33% | 5354 | 4094 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.16% |
| 281 | 国网建昌县供电公司 | 白土岭变 | 10kV白马线 | 10千伏 | 355 | 60 | 16.90% | | | 25.72% | 3935 | 3880 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.82% |
| 282 | 国网建昌县供电公司 | 要路沟变 | 10kV老大杖子线 | 10千伏 | 240 | 74 | 30.83% | | | 35.42% | 2660 | 2044 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.58% |
| 283 | 国网建昌县供电公司 | 要路沟变 | 10kV魏家岭线 | 10千伏 | 240 | 138 | 57.50% | | | 12.50% | 2660 | 935 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 45.00% |
| 284 | 国网建昌县供电公司 | 要路沟变 | 10kV要路沟线 | 10千伏 | 240 | 80 | 33.33% | | | 48.36% | 2660 | 1940 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.03% |
| 285 | 国网建昌县供电公司 | 要路沟变 | 10kV要成线 | 10千伏 | 552 | 142 | 25.72% | | | 42.74% | 6120 | 5191 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.03% |
| 286 | 国网建昌县供电公司 | 要路沟变 | 10kV要石线 | 10千伏 | 240 | 85 | 35.42% | | | 25.54% | 2660 | 1853 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 9.88% |
| 287 | 国网建昌县供电公司 | 下甸子变 | 10kV下甸线 | 10千伏 | 240 | 30 | 12.50% | | | 1.09% | 2660 | 2806 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.41% |
| 288 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 北港变 | 10kV北稻一线 | 10千伏 | 552 | 267 | 48.36% | | | 65.94% | 6120 | 3026 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.58% |
| 289 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 北港变 | 10kV北稻二线 | 10千伏 | 552 | 236 | 42.74% | | | 5.05% | 6120 | 3563 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 37.70% |
| 290 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 北港变 | 10kV北南一线 | 10千伏 | 552 | 141 | 25.54% | | | 29.93% | 6120 | 5208 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.39% |
| 291 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 北港变 | 10kV北南二线 | 10千伏 | 552 | 6 | 1.09% | | | 32.01% | 6120 | 7546 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -30.92% |
| 292 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 北港变 | 10kV北钢一线 | 10千伏 | 552 | 364 | 65.94% | | | 16.90% | 6119 | 1344 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 49.04% |
| 293 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 北港变 | 10kV北钢二线 | 10千伏 | 552 | 28 | 5.05% | | | 11.64% | 6119 | 7166 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -6.59% |
| 294 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 船园变 | 10kV船望二线 | 10千伏 | 481 | 144 | 29.93% | | | 8.73% | 5334 | 4173 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.20% |
| 295 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 船园变 | 10kV船望三线 | 10千伏 | 481 | 154 | 32.01% | | | 23.28% | 5334 | 4000 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.73% |
| 296 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 富有屯变 | 10kV白马线 | 10千伏 | 355 | 108 | 30.42% | | | 2.08% | 3935 | 3048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.34% |
| 297 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 富有屯变 | 10kV富兰一线 | 10千伏 | 481 | 56 | 11.64% | | | 36.99% | 5334 | 5697 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.35% |
| 298 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 富有屯变 | 10kV富兰二线 | 10千伏 | 481 | 42 | 8.73% | | | 29.10% | 5334 | 5940 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.37% |
| 299 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 富有屯变 | 10kV富兰三线 | 10千伏 | 481 | 112 | 23.28% | | | 15.38% | 5334 | 4727 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.90% |
| 300 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 富有屯变 | 10kV棉机线 | 10千伏 | 481 | 10 | 2.08% | | | 0.54% | 5334 | 6494 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.54% |
| 301 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 富有屯变 | 10kV向阳线 | 10千伏 | 481 | 178 | 36.99% | | | 24.11% | 5334 | 3584 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.89% |
| 302 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 富有屯变 | 10kV钢屯线 | 10千伏 | 481 | 140 | 29.10% | | | 0.83% | 5334 | 4242 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.26% |
| 303 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV铁合金线 | 10千伏 | 481 | 74 | 15.38% | | | 0.54% | 5334 | 5385 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.84% |
| 304 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV钢选线 | 10千伏 | 481 | 3 | 0.54% | | | 0.25% | 5334 | 6622 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.29% |
| 305 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV水纺线 | 10千伏 | 481 | 116 | 24.11% | | | 0.00% | 5334 | 4658 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.11% |
| 306 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV兰选线 | 10千伏 | 481 | 4 | 0.83% | | | 0.00% | 5334 | 6598 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.83% |
| 307 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV竖井一线 | 10千伏 | 481 | 3 | 0.54% | | | 0.00% | 5334 | 6622 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.54% |
| 308 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV竖井二线 | 10千伏 | 481 | 1 | 0.25% | | | 0.00% | 5334 | 6646 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.25% |
| 309 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV钢赵线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 310 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV钢富一线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.00% |
| 311 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV钢富二线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 1.81% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.81% |
| 312 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV钢富三线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 38.58% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -38.58% |
| 313 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV钢棉线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 0.94% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -0.94% |
| 314 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 钢屯变 | 10kV钢材线 | 10千伏 | 481 | 94 | 19.54% | | | 47.09% | 5334 | 5039 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.56% |
| 315 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 连山变 | 10kV连钢线 | 10千伏 | 552 | 10 | 1.81% | | | 11.95% | 6120 | 7477 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.14% |
| 316 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 连山变 | 10kV连铸线 | 10千伏 | 552 | 213 | 38.58% | | | 24.09% | 5355 | 3005 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.49% |
| 317 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 连山变 | 10kV连东一线 | 10千伏 | 552 | 5 | 0.94% | | | 50.89% | 6120 | 7560 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -49.95% |
| 318 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 连山变 | 10kV连化线 | 10千伏 | 552 | 260 | 47.09% | | | 33.87% | 6120 | 3147 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.22% |
| 319 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 连山变 | 10kV连水线 | 10千伏 | 552 | 66 | 11.95% | | | 26.26% | 6120 | 6507 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.31% |
| 320 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 连山变 | 10kV连农一线 | 10千伏 | 552 | 133 | 24.09% | | | 67.13% | 6120 | 5347 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -43.04% |
| 321 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 连山变 | 10kV连农二线 | 10千伏 | 552 | 281 | 50.89% | | | 59.65% | 6120 | 2783 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.75% |
| 322 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 连山变 | 10kV连金线 | 10千伏 | 552 | 187 | 33.87% | | | 68.38% | 6120 | 4411 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.51% |
| 323 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 连山变 | 10kV连西线 | 10千伏 | 552 | 145 | 26.26% | | | 31.17% | 6120 | 5139 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.91% |
| 324 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马化一线 | 10千伏 | 481 | 323 | 67.13% | | | 26.19% | 4667 | 239 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 40.94% |
| 325 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马化二线 | 10千伏 | 481 | 287 | 59.65% | | | 52.58% | 5334 | 1696 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.07% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马化三线 | 10千伏 | 481 | 329 | 68.38% | | | 23.07% | 5334 | 969 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 45.31% |
| 327 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马化四线 | 10千伏 | 481 | 150 | 31.17% | | | 11.43% | 4000 | 2402 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.74% |
| 328 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马南一线 | 10千伏 | 481 | 126 | 26.19% | | | 37.62% | 5334 | 4485 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.43% |
| 329 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马南二线 | 10千伏 | 481 | 253 | 52.58% | | | 44.27% | 5334 | 2285 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.31% |
| 330 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马玉一线 | 10千伏 | 481 | 111 | 23.07% | | | 52.58% | 5334 | 4745 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -29.51% |
| 331 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马玉二线 | 10千伏 | 481 | 55 | 11.43% | | | 22.24% | 5334 | 5714 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.81% |
| 332 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马龙线 | 10千伏 | 481 | 181 | 37.62% | | | 75.86% | 5334 | 3532 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -38.24% |
| 333 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马望一线 | 10千伏 | 481 | 213 | 44.27% | | | 38.04% | 5334 | 2978 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.23% |
| 334 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马望二线 | 10千伏 | 481 | 253 | 52.58% | | | 71.94% | 5334 | 2285 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -19.36% |
| 335 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 马仗房变 | 10kV马望三线 | 10千伏 | 481 | 107 | 22.24% | | | 72.45% | 5334 | 4814 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -50.21% |
| 336 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 沙河营变 | 10kV城郊线 | 10千伏 | 481 | 365 | 75.86% | | | 54.03% | 5334 | 345 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.82% |
| 337 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 沙河营变 | 10kV老官卜线 | 10千伏 | 276 | 105 | 38.04% | | | 74.40% | 3060 | 2006 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -36.37% |
| 338 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 沙河营变 | 10kV沙南线 | 10千伏 | 310 | 223 | 71.94% | | | 17.67% | 3436 | 433 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 54.27% |
| 339 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 沙河营变 | 10kV沙北线 | 10千伏 | 276 | 200 | 72.45% | | | 24.94% | 3060 | 361 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 47.51% |
| 340 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 上坎变 | 10kV上渔一线 | 10千伏 | 481 | 260 | 54.03% | | | 17.04% | 5334 | 2164 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 36.99% |
| 341 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 上坎变 | 10kV上渔二线 | 10千伏 | 481 | 358 | 74.40% | | | 28.68% | 5334 | 467 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 45.72% |
| 342 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 上坎变 | 10kV上渔三线 | 10千伏 | 481 | 85 | 17.67% | | | 39.66% | 5334 | 5195 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.00% |
| 343 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 上坎变 | 10kV上渔四线 | 10千伏 | 481 | 120 | 24.94% | | | 80.06% | 5334 | 4589 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -55.12% |
| 344 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 上坎变 | 10kV上格线 | 10千伏 | 481 | 82 | 17.04% | | | 54.34% | 5334 | 5247 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -37.29% |
| 345 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 上坎变 | 10kV上盛线 | 10千伏 | 481 | 138 | 28.68% | | | 48.90% | 5334 | 4277 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.22% |
| 346 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 寺儿卜变 | 10kV杨郊线 | 10千伏 | 358 | 142 | 39.66% | | | 18.91% | 3968 | 2501 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.75% |
| 347 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 寺儿卜变 | 10kV志达线 | 10千伏 | 276 | 203 | 73.53% | | | 39.39% | 3060 | 309 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 34.15% |
| 348 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 寺儿卜变 | 10kV寺南线 | 10千伏 | 276 | 150 | 54.34% | | | 36.87% | 3060 | 1227 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 17.46% |
| 349 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 寺儿卜变 | 10kV寺北线 | 10千伏 | 276 | 135 | 48.90% | | | 25.72% | 3060 | 1487 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 23.18% |
| 350 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 寺儿卜变 | 10kV寺水线 | 10千伏 | 481 | 91 | 18.91% | | | 129.83% | 5334 | 5091 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -110.92% |
| 351 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 松北变 | 10kV松北工业线 | 10千伏 | 358 | 141 | 39.39% | | | 73.17% | 3968 | 2518 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -33.79% |
| 352 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 松北变 | 10kV松南线 | 10千伏 | 358 | 132 | 36.87% | | | 22.03% | 3968 | 2674 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.84% |
| 353 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 塔山变 | 10kV塔山东线 | 10千伏 | 276 | 71 | 25.72% | | | 0.00% | 3060 | 2595 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.72% |
| 354 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 塔山变 | 10kV塔山西线 | 10千伏 | 317 | 109 | 34.35% | | | 0.00% | 3518 | 2509 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 34.35% |
| 355 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 塔山变 | 10kV老官卜南线 | 10千伏 | 276 | 202 | 73.17% | | | 0.34% | 3060 | 326 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 72.83% |
| 356 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 塔山变 | 10kV塔渔一线 | 10千伏 | 481 | 106 | 22.03% | | | 20.65% | 4667 | 3998 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 1.38% |
| 357 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 塔山变 | 10kV塔渔二线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 32.60% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -32.60% |
| 358 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 塔山变 | 10kV塔渔三线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 40.57% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -40.57% |
| 359 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 塔山变 | 10kV塔渔四线 | 10千伏 | 481 | 2 | 0.34% | | | 21.51% | 5334 | 6639 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.17% |
| 360 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 涂屯变 | 10kV山神庙线 | 10千伏 | 276 | 57 | 20.65% | | | 0.00% | 3060 | 2838 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 20.65% |
| 361 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 涂屯变 | 10kV白竹线 | 10千伏 | 276 | 90 | 32.60% | | | 10.18% | 3060 | 2266 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.42% |
| 362 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 涂屯变 | 10kV新台门线 | 10千伏 | 276 | 112 | 40.57% | | | 28.47% | 3060 | 1885 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.10% |
| 363 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 涂屯变 | 10kV钼矿线 | 10千伏 | 223 | 48 | 21.51% | | | 3.12% | 2474 | 2261 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 18.39% |
| 364 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 望海变 | 10kV望港三线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 42.81% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -42.81% |
| 365 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 望海变 | 10kV望港二线 | 10千伏 | 481 | 49 | 10.18% | | | 21.82% | 5334 | 5818 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.64% |
| 366 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 望海变 | 10kV望港一线 | 10千伏 | 481 | 137 | 28.47% | | | 23.48% | 5334 | 4294 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 4.99% |
| 367 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 望海变 | 10kV望南一线 | 10千伏 | 481 | 15 | 3.12% | | | 0.00% | 5334 | 6407 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.12% |
| 368 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 望海变 | 10kV望南二线 | 10千伏 | 481 | 206 | 42.81% | | | 0.00% | 5334 | 3099 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 42.81% |
| 369 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 望海变 | 10kV望海一线 | 10千伏 | 481 | 105 | 21.82% | | | 6.23% | 5334 | 4848 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.59% |
| 370 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 望海变 | 10kV望海二线 | 10千伏 | 481 | 113 | 23.48% | | | 14.76% | 5334 | 4710 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.73% |
| 371 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 望海变 | 10kV望港四线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 24.32% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.32% |
| 372 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 望海变 | 10kV望港五线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 5.61% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.61% |
| 373 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV新炼一线 | 10千伏 | 481 | 30 | 6.23% | | | 14.13% | 5334 | 6147 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.90% |
| 374 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV新炼二线 | 10千伏 | 481 | 71 | 14.76% | | | 32.63% | 5334 | 5437 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.87% |
| 375 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV新水一线 | 10千伏 | 481 | 117 | 24.32% | | | 45.51% | 5334 | 4641 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.20% |
| 376 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV新水二线 | 10千伏 | 481 | 27 | 5.61% | | | 32.48% | 5334 | 6199 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.87% |
| 377 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV新农一线 | 10千伏 | 481 | 68 | 14.13% | | | 18.91% | 5334 | 5489 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -4.78% |
| 378 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV新农二线 | 10千伏 | 481 | 157 | 32.63% | | | 54.52% | 5334 | 3948 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.89% |
| 379 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV新区一线 | 10千伏 | 481 | 219 | 45.51% | | | 38.45% | 5334 | 2874 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.07% |
| 380 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV新区二线 | 10千伏 | 481 | 163 | 33.88% | | | 22.64% | 5334 | 3844 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.24% |
| 381 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV新区三线 | 10千伏 | 481 | 91 | 18.91% | | | 4.89% | 4667 | 4258 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.02% |
| 382 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV工业线 | 10千伏 | 481 | 101 | 20.99% | | | 34.23% | 4667 | 4084 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.24% |
| 383 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 新局变 | 10kV新硫线 | 10千伏 | 481 | 185 | 38.45% | | | 70.09% | 5334 | 3463 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -31.65% |
| 384 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 东城变 | 10kV东钢线 | 10千伏 | 552 | 125 | 22.64% | | | 22.10% | 6120 | 5485 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.54% |
| 385 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 东城变 | 10kV东铸线 | 10千伏 | 552 | 27 | 4.89% | | | 49.25% | 6120 | 7183 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -44.36% |
| 386 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 东城变 | 10kV东金线 | 10千伏 | 552 | 189 | 34.23% | | | 69.00% | 6120 | 4377 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.77% |
| 387 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 东城变 | 10kV东连一线 | 10千伏 | 552 | 387 | 70.09% | | | 25.56% | 6120 | 947 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 44.53% |
| 388 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 东城变 | 10kV东水线 | 10千伏 | 552 | 122 | 22.10% | | | 11.01% | 6119 | 5535 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.09% |
| 389 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 东城变 | 10kV东云线 | 10千伏 | 481 | 110 | 22.86% | | | 26.81% | 0 | | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.95% |
| 390 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 营盘变 | 10kV营机一线 | 10千伏 | 481 | 237 | 49.25% | | | 26.81% | 5334 | 2562 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 22.45% |
| 391 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 营盘变 | 10kV营机二线 | 10千伏 | 481 | 332 | 69.00% | | | 31.17% | 4667 | 83 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 37.82% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 营盘变 | 10kV营机三线 | 10千伏 | 481 | 123 | 25.56% | | | 57.23% | 5334 | 4537 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -31.67% |
| 393 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 营盘变 | 10kV营农一线 | 10千伏 | 481 | 53 | 11.01% | | | 13.59% | 5334 | 5749 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.57% |
| 394 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 营盘变 | 10kV营农二线 | 10千伏 | 481 | 129 | 26.81% | | | 15.22% | 5334 | 4433 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 11.59% |
| 395 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 营盘变 | 10kV营生线 | 10千伏 | 481 | 129 | 26.81% | | | 15.94% | 5334 | 4433 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 10.87% |
| 396 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 营盘变 | 10kV营滨线 | 10千伏 | 481 | 150 | 31.17% | | | 32.26% | 5334 | 4069 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.08% |
| 397 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 营盘变 | 10kV营达线 | 10千伏 | 276 | 158 | 57.23% | | | 62.67% | 3060 | 1089 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.43% |
| 398 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 老官卜变 | 10kV官羊线 | 10千伏 | 552 | 75 | 13.59% | | | 16.06% | 6119 | 6350 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.47% |
| 399 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 老官卜变 | 10kV官塔线 | 10千伏 | 552 | 84 | 15.22% | | | 49.58% | 6119 | 6194 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.36% |
| 400 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 老官卜变 | 10kV官沙线 | 10千伏 | 552 | 88 | 15.94% | | | 17.96% | 6119 | 6124 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.02% |
| 401 | 国网葫芦岛市郊区供电公司(连山) | 老官卜变 | 10kV官医线 | 10千伏 | 552 | 110 | 19.93% | | | 34.98% | 6119 | 5743 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.05% |
| 402 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 沙锅屯变 | 10kV沙邱线 | 10千伏 | 310 | 62 | 20.09% | | | 27.42% | 3007 | 2806 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.33% |
| 403 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 沙锅屯变 | 10kV沙农线 | 10千伏 | 355 | 50 | 14.20% | | | 40.34% | 3935 | 4295 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.14% |
| 404 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 沙锅屯变 | 10kV沙苇线 | 10千伏 | 355 | 57 | 15.95% | | | 75.31% | 3935 | 3828 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -59.36% |
| 405 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 沙锅屯变 | 10kV沙钢线 | 10千伏 | 355 | 226 | 63.62% | | | 37.81% | 3443 | 753 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 25.80% |
| 406 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 暖池塘变 | 10kV缸窑岭线 | 10千伏 | 317 | 68 | 21.55% | | | 55.78% | 3518 | 3687 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.23% |
| 407 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 暖池塘变 | 10kV暖辛线 | 10千伏 | 317 | 170 | 53.49% | | | 33.55% | 3518 | 2613 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.95% |
| 408 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 暖池塘变 | 10kV暖灰线 | 10千伏 | 317 | 81 | 25.53% | | | 54.83% | 3518 | 3652 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -29.30% |
| 409 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 暖池塘变 | 10kV暖池塘线 | 10千伏 | 317 | 156 | 49.15% | | | 86.94% | 3518 | 2596 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -37.78% |
| 410 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 申屯变 | 10kV申城线 | 10千伏 | 317 | 227 | 71.53% | | | 63.75% | 3518 | 1990 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 7.78% |
| 411 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 申屯变 | 10kV申黄#1线 | 10千伏 | 317 | 125 | 39.48% | | | 108.67% | 3518 | 3098 | 2024年2月30日 | 否 | 2024年12月30日 | -69.20% |
| 412 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 申屯变 | 10kV黄土坎线 | 10千伏 | 317 | 161 | 50.85% | | | 57.96% | 3518 | 1903 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.11% |
| 413 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 虹螺岘变 | 10kV虹螺岘东线 | 10千伏 | 310 | 217 | 70.04% | | | 57.75% | 3436 | 1368 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.29% |
| 414 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 虹螺岘变 | 10kV台集屯二线 | 10千伏 | 317 | 266 | 83.91% | 2 | 39.6 | 70.65% | 3518 | -210 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.26% |
| 415 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 虹螺岘变 | 10kV虹螺岘西线 | 10千伏 | 552 | 396 | 71.81% | | | 50.71% | 6120 | 2021 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.10% |
| 416 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 金星变 | 10kV金西二线 | 10千伏 | 276 | 156 | 56.64% | | | 0.00% | 3060 | 2439 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 56.64% |
| 417 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 金星变 | 10kV金西一线 | 10千伏 | 276 | 235 | 84.98% | 4 | 41.6 | 22.26% | 3060 | -245 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 62.72% |
| 418 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 金星变 | 10kV金东一线 | 10千伏 | 276 | 141 | 50.99% | | | 32.78% | 3060 | 1573 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 18.21% |
| 419 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 金星变 | 10kV金东二线 | 10千伏 | 355 | 227 | 63.88% | | | 48.18% | 3935 | 1264 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.70% |
| 420 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 东青卜变 | 10kV石灰窑#2线 | 10千伏 | 310 | 190 | 61.15% | | | 42.08% | 3436 | 156 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.07% |
| 421 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 东青卜变 | 10kV东青卜#2线 | 10千伏 | 552 | 150 | 27.20% | | | 14.31% | 5355 | 4667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.89% |
| 422 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 东青卜变 | 10kV高桥二线 | 10千伏 | 310 | 46 | 14.96% | | | 11.26% | 3007 | 3758 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.70% |
| 423 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 高桥变 | 10kV水源线 | 10千伏 | 352 | 148 | 41.97% | | | 33.33% | 3414 | 1808 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 8.64% |
| 424 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 高桥变 | 10kV西海线 | 10千伏 | 552 | 167 | 30.28% | | | 35.86% | 5355 | 4234 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.59% |
| 425 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 高桥变 | 10kV高桥线 | 10千伏 | 552 | 412 | 74.70% | | | 11.41% | 6120 | 4723 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 63.29% |
| 426 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 高桥变 | 10kV东青线 | 10千伏 | 240 | 99 | 41.25% | | | 13.22% | 2660 | 1108 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.03% |
| 427 | 国网葫芦岛市南票区供电公司 | 高桥变 | 10kV塔山线 | 10千伏 | 310 | 64 | 20.75% | | | 18.47% | 3436 | 3239 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.27% |
| 428 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东海一线 | 10千伏 | 552 | 62 | 11.26% | | | 8.73% | 6120 | 6574 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 2.53% |
| 429 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东海二线 | 10千伏 | 552 | 184 | 33.33% | | | 17.25% | 6120 | 4463 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.08% |
| 430 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东海三线 | 10千伏 | 552 | 109 | 19.74% | | | 13.51% | 6120 | 5762 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.23% |
| 431 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东文线 | 10千伏 | 552 | 39 | 7.06% | | | 3.74% | 6120 | 6975 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 3.32% |
| 432 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东体一线 | 10千伏 | 552 | 73 | 13.22% | | | 26.44% | 6120 | 6386 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -13.22% |
| 433 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东体二线 | 10千伏 | 552 | 102 | 18.47% | | | 5.61% | 6120 | 5884 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.86% |
| 434 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东城一线 | 10千伏 | 481 | 22 | 4.57% | | | 4.53% | 5334 | 6286 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.04% |
| 435 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东城二线 | 10千伏 | 481 | 105 | 21.82% | | | 2.50% | 5334 | 4848 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.32% |
| 436 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东园一线 | 10千伏 | 481 | 88 | 18.29% | | | 0.00% | 5334 | 5143 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 18.29% |
| 437 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东园二线 | 10千伏 | 481 | 24 | 4.99% | | | 28.04% | 5334 | 6251 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.05% |
| 438 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东海四线 | 10千伏 | 552 | 146 | 26.44% | | | 48.83% | 6120 | 5121 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -22.39% |
| 439 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东海五线 | 10千伏 | 552 | 88 | 15.94% | | | 28.04% | 6120 | 6126 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.10% |
| 440 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10kV东学一线 | 10千伏 | 552 | 70 | 12.68% | | | 41.59% | 6120 | 6438 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.91% |
| 441 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10KV东泰线 | 10千伏 | 552 | 36 | 6.52% | | | 16.36% | 6119 | 7025 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -9.83% |
| 442 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 东窑变 | 10KV东绣线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.00% | | | 15.19% | 5354 | 6692 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -15.19% |
| 443 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高园一线 | 10千伏 | 428 | 123 | 28.74% | | | 32.60% | 4744 | 3800 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.86% |
| 444 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高园二线 | 10千伏 | 428 | 218 | 50.93% | | | 37.85% | 4744 | 2155 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.08% |
| 445 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高化一线 | 10千伏 | 428 | 194 | 45.33% | | | 21.19% | 4744 | 2570 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 24.14% |
| 446 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高化二线 | 10千伏 | 428 | 42 | 9.81% | | | 17.29% | 4744 | 5203 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -7.48% |
| 447 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高化三线 | 10千伏 | 428 | 15 | 3.50% | | | 26.64% | 4744 | 5671 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.13% |
| 448 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高化四线 | 10千伏 | 428 | 128 | 29.91% | | | 0.00% | 4744 | 3713 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 29.91% |
| 449 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高炼一线 | 10千伏 | 552 | 68 | 12.32% | | | 46.37% | 6120 | 6472 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -34.05% |
| 450 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高炼二线 | 10千伏 | 552 | 74 | 13.40% | | | 49.26% | 6120 | 6368 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -35.86% |
| 451 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高炼三线 | 10千伏 | 552 | 52 | 9.42% | | | 41.11% | 6120 | 6750 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -31.70% |
| 452 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高精一线 | 10千伏 | 428 | 74 | 17.29% | | | 21.04% | 4744 | 4649 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -3.75% |
| 453 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10kV高精二线 | 10千伏 | 428 | 90 | 21.03% | | | 22.82% | 4744 | 4372 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.79% |
| 454 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 高新变 | 10KV高研线 | 10千伏 | 428 | 0 | 0.00% | | | 38.36% | 4151 | 5189 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -38.36% |
| 455 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新海一线 | 10千伏 | 552 | 251 | 45.46% | | | 17.39% | 5355 | 2347 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 28.07% |
| 456 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新海二线 | 10千伏 | 552 | 293 | 53.07% | | | 38.03% | 6120 | 2575 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 15.04% |
| 457 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新海三线 | 10千伏 | 552 | 275 | 49.81% | | | 3.98% | 5355 | 1931 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 45.82% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新海四线 | 10千伏 | 552 | 80 | 14.49% | | | 0.62% | 5355 | 5308 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 13.87% |
| 459 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新海五线 | 10千伏 | 552 | 169 | 30.61% | | | 0.40% | 6120 | 4723 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 30.21% |
| 460 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新化一线 | 10千伏 | 481 | 206 | 42.81% | | | 5.19% | 4667 | 2266 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 37.62% |
| 461 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新化二线 | 10千伏 | 552 | 108 | 19.56% | | | 0.00% | 5355 | 4823 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 19.56% |
| 462 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新马线 | 10千伏 | 481 | 205 | 42.60% | | | 0.00% | 4667 | 2283 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 42.60% |
| 463 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新医线 | 10千伏 | 552 | 22 | 3.98% | | | 46.37% | 6120 | 7269 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -42.38% |
| 464 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新园一线 | 10千伏 | 481 | 3 | 0.62% | | | 29.51% | 5334 | 6615 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.89% |
| 465 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新园二线 | 10千伏 | 481 | 5 | 1.04% | | | 51.98% | 5334 | 6580 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -50.94% |
| 466 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10kV新炼线 | 10千伏 | 552 | 29 | 5.19% | | | 71.90% | 5355 | 6198 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -66.72% |
| 467 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10KV新玉线 | 10千伏 | 428 | 0 | 0.00% | | | 65.05% | 4151 | 5189 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -65.05% |
| 468 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 新区变 | 10KV新绣线 | 10千伏 | 428 | 0 | 0.00% | | | 42.19% | 4151 | 5189 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -42.19% |
| 469 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉海二线 | 10千伏 | 552 | 256 | 46.37% | | | 51.54% | 5355 | 2260 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.17% |
| 470 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉海四线 | 10千伏 | 481 | 110 | 22.86% | | | 37.67% | 4667 | 3929 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -14.81% |
| 471 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉化一线 | 10千伏 | 552 | 221 | 40.03% | | | 48.84% | 6120 | 3822 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -8.81% |
| 472 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉化二线 | 10千伏 | 552 | 380 | 68.83% | | | 0.02% | 6120 | 1069 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 68.81% |
| 473 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉教一线 | 10千伏 | 481 | 127 | 26.39% | | | 0.07% | 5334 | 4467 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 26.32% |
| 474 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉教二线 | 10千伏 | 481 | 216 | 44.89% | | | 4.35% | 5334 | 2926 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 40.54% |
| 475 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉教三线 | 10千伏 | 481 | 171 | 35.54% | | | 61.22% | 5334 | 3705 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.68% |
| 476 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉教四线 | 10千伏 | 552 | 208 | 37.67% | | | 24.94% | 6120 | 4048 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 12.73% |
| 477 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉龙线 | 10千伏 | 481 | 208 | 43.23% | | | 0.00% | 5334 | 3065 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 43.23% |
| 478 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉马一线 | 10千伏 | 552 | 0 | 0.02% | | | 0.00% | 6120 | 7648 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.02% |
| 479 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉马二线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.07% | | | 0.00% | 5334 | 6661 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.07% |
| 480 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉新一线 | 10千伏 | 552 | 24 | 4.35% | | | 25.35% | 6120 | 7234 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -21.01% |
| 481 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉新二线 | 10千伏 | 552 | 273 | 49.45% | | | 33.25% | 6120 | 2922 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 16.19% |
| 482 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10kV玉新三线 | 10千伏 | 481 | 103 | 21.41% | | | 0.00% | 5334 | 4883 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 21.41% |
| 483 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10KV玉奥线 | 10千伏 | 552 | 106 | 19.20% | | | 24.32% | 4000 | 5000 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.11% |
| 484 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10KV玉学线 | 10千伏 | 552 | 239 | 43.30% | | | 55.28% | 4000 | 5000 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -11.98% |
| 485 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 玉皇变 | 10KV玉乾线 | 10千伏 | 552 | 37 | 6.70% | | | 39.90% | 4000 | 5000 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -33.20% |
| 486 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨达线 | 10千伏 | 481 | 68 | 14.13% | | | 57.15% | 5334 | 5489 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -43.02% |
| 487 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨化一线 | 10千伏 | 481 | 73 | 15.17% | | | 35.95% | 5334 | 5403 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.78% |
| 488 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨农一线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 64.84% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -64.84% |
| 489 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨农二线 | 10千伏 | 481 | 117 | 24.32% | | | 44.68% | 4667 | 3807 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -20.37% |
| 490 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨铁一线 | 10千伏 | 481 | 266 | 55.28% | | | 41.15% | 5334 | 2060 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 14.13% |
| 491 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨铁二线 | 10千伏 | 481 | 246 | 51.13% | | | 5.61% | 4667 | 1573 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 45.51% |
| 492 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨化二线 | 10千伏 | 481 | 230 | 47.80% | | | 6.03% | 5334 | 2683 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 41.77% |
| 493 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨机线 | 10千伏 | 481 | 135 | 28.06% | | | 22.26% | 4667 | 3496 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.80% |
| 494 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨生线 | 10千伏 | 481 | 284 | 59.02% | | | 28.26% | 4667 | 915 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 30.76% |
| 495 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨西线 | 10千伏 | 481 | 208 | 43.23% | | | 13.92% | 5334 | 3065 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 29.30% |
| 496 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨街线 | 10千伏 | 481 | 130 | 27.02% | | | 76.70% | 5334 | 4415 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -49.69% |
| 497 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨购线 | 10千伏 | 552 | 5 | 0.91% | | | 6.25% | 6120 | 7564 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -5.34% |
| 498 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 滨河变 | 10kV滨营线 | 10千伏 | 481 | 32 | 6.65% | | | 34.91% | 5334 | 6113 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -28.26% |
| 499 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV水源线 | 10千伏 | 481 | 50 | 10.39% | | | 34.46% | 5334 | 5801 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -24.07% |
| 500 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV铁机一线 | 10千伏 | 481 | 142 | 29.51% | | | 23.90% | 5334 | 4208 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.61% |
| 501 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV纺织线 | 10千伏 | 481 | 67 | 13.92% | | | 13.34% | 5334 | 5507 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.59% |
| 502 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV农机一线 | 10千伏 | 481 | 40 | 8.31% | | | 51.96% | 5334 | 5974 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -43.64% |
| 503 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV农机二线 | 10千伏 | 481 | 95 | 19.74% | | | 29.74% | 5334 | 5022 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -10.00% |
| 504 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV水稻一线 | 10千伏 | 481 | 172 | 35.75% | | | 62.35% | 5334 | 3688 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -26.60% |
| 505 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV水稻二线 | 10千伏 | 481 | 152 | 31.59% | | | 30.76% | 5334 | 4034 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 0.83% |
| 506 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV铁机二线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 2.54% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.54% |
| 507 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV铸钢线 | 10千伏 | 481 | 82 | 17.04% | | | 34.08% | 5334 | 5247 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -17.04% |
| 508 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV化北二线 | 10千伏 | 481 | 110 | 22.86% | | | 48.36% | 5334 | 4762 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -25.50% |
| 509 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV锦北线 | 10千伏 | 481 | 143 | 29.74% | | | 23.28% | 5334 | 4188 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 6.47% |
| 510 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV农机三线 | 10千伏 | 481 | 179 | 37.20% | | | 31.88% | 5334 | 3567 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | 5.32% |
| 511 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV化北一线 | 10千伏 | 481 | 109 | 22.65% | | | 38.94% | 5334 | 4779 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -16.29% |
| 512 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV西购线 | 10千伏 | 552 | 14 | 2.54% | | | 3.71% | 6120 | 7408 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -1.17% |
| 513 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV西河线 | 10千伏 | 481 | 201 | 41.77% | | | 44.56% | 5334 | 3186 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -2.79% |
| 514 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV水稻三线 | 10千伏 | 552 | 300 | 54.34% | | | 67.20% | 6120 | 2454 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -12.86% |
| 515 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 锦西变 | 10kV西连线 | 10千伏 | 481 | 0 | 0.00% | | | 66.24% | 5334 | 6667 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -66.24% |
| 516 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 营盘变 | 10kV营炼一线 | 10千伏 | 552 | 110 | 19.92% | | | 47.50% | 6120 | 5745 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -27.58% |
| 517 | 国网葫芦岛市龙港区供电分公司 | 营盘变 | 10kV营炼二线 | 10千伏 | 552 | 50 | 9.06% | | | 32.20% | 6120 | 6784 | 未进入负面清单 | 否 | 无 | -23.14% |